



AIA PIATTAFORME BARBARA T - BARBARA T2 E BARBARA C

ALLEGATO H

ELENCO STRUMENTAZIONE IN CONTINUO PIATTAFORME BARBARA T -T2

| PIATTAFORMA | APPARECCHIATURA | MODELLO | EQUIPMENT | MONITORAGGIO | PUNTO DI CAMPIONAMENTO |
|-------------|------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|--|
| BARBARA T | TRASMETTITORE DI TEMPERATURA | ABB TTF300E1A2/OPT | 4000048353 | ACQUE DI RAFFREDDAMENTO | PUNTO DI CAMPIONAMENTO CELLAR DECK |
| BARBARA T2 | TRASMETTITORE DI TEMPERATURA | ROSEMOUNT 644HE1J6M5Q4 | 4000027225 | ACQUE DI RAFFREDDAMENTO | PUNTO DI CAMPIONAMENTO VALLE |
| BARBARA T2 | TRASMETTITORE DI TEMPERATURA | ROSEMOUNT 644 | 4000056932 | ACQUE DI RAFFREDDAMENTO | PRESA CELLAR DECK (VECCHIO PUNTO DI CAMPIONAMENTO) |
| BARBARA T2 | TRASMETTITORE DI TEMPERATURA | ROSEMOUNT 644 | 4000042539 | TEMPERATURA FUMI CAMINO | CAMINO TK04 TURBOCOMPRESSORE |
| BARBARA T2 | TRASMETTITORE DI TEMPERATURA | ROSEMOUNT 644HE1J6M5Q4 | 4000042540 | TEMPERATURA FUMI CAMINO | CAMINO TK05 TURBOCOMPRESSORE |
| BARBARA T2 | TRASMETTITORE DI TEMPERATURA | ROSEMOUNT 644HE1J6M5Q4 | 4000042541 | TEMPERATURA FUMI CAMINO | CAMINO TK06 TURBOCOMPRESSORE |
| BARBARA T2 | TRASMETTITORE DI TEMPERATURA | ROSEMOUNT 644HE1J6M5Q4 | 4000042542 | TEMPERATURA FUMI CAMINO | CAMINO TK07 TURBOCOMPRESSORE |
| BARBARA T2 | ANALIZZATORE GAS CO E O2 | SIEMENS ULTRAMAT E OXIMAT | 3000000212 | CO NEI FUMI CAMINO | CAMINO TK04 TURBOCOMPRESSORE |
| BARBARA T2 | ANALIZZATORE GAS CO E O2 | SIEMENS ULTRAMAT E OXIMAT | 3000000211 | CO NEI FUMI CAMINO | CAMINO TK05 TURBOCOMPRESSORE |
| BARBARA T2 | ANALIZZATORE GAS CO E O2 | SIEMENS ULTRAMAT E OXIMAT | 4000042522 | CO NEI FUMI CAMINO | CAMINO TK06 TURBOCOMPRESSORE |
| BARBARA T2 | ANALIZZATORE GAS CO E O2 | SIEMENS ULTRAMAT E OXIMAT | 4000042523 | CO NEI FUMI CAMINO | CAMINO TK07 TURBOCOMPRESSORE |