

Legenda

1

Tratto di linea aerea a semplice terna esistente non interessato da modifiche

2

Tratto di linea aerea a doppia terna in progetto

3

Tratto di linea aerea di prevista demolizione

**Note**

- Fune di guardia ottica 48 fibre LC 59 AFL Telecomunicazione GmbH
- ASL+D/SB-48 SMF 275A 75 - 10,0 dal p. Port al p. 6N;
- Fune di guardia ottica 48 fibre LC 59 Prysmian dal p. 6N al p. 7;
- Dispositivi di messa a terra LP19.3 tipo MT3;
- Ulteriori informazioni riguardanti gli elementi costituenti il progetto sono stati riportati all'interno del documento "elementi tecnici di impianto";
- Dissuasori per evitane, disposti ogni 20m.

| Conduttori impiegati T. 217 |            |            |           |          |            |            |            |            |            |            |
|-----------------------------|------------|------------|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Tratta                      | Numero     | Conduttore | Tipologia | Diametro | Formazione | Formazione | Formazione | Formazione | Formazione | Formazione |
| PS - 1N                     | Conduttore | 1          | Al-Acc.   | 31.50    | 54x3.50    | 19x2.10    | 51x3.50    | 65.80      | 585.30     | 6800       |
| 1N-6N                       | Conduttore | 1          | Al-Acc.   | 31.50    | 54x3.50    | 19x2.10    | 51x3.50    | 65.80      | 585.30     | 6800       |
| 6N-7                        | Conduttore | 1          | Al-Acc.   | 26.00    | 30x3.95    | 19x2.20    | 34x2.24    | 75.94      | 428.10     | 8000       |

| Conduttori impiegati T. 231 |            |            |           |          |            |            |            |            |            |            |
|-----------------------------|------------|------------|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Tratta                      | Numero     | Conduttore | Tipologia | Diametro | Formazione | Formazione | Formazione | Formazione | Formazione | Formazione |
| PS - 1N                     | Conduttore | 2          | Al-Acc.   | 31.50    | 54x3.50    | 19x2.10    | 51x3.50    | 65.80      | 585.30     | 6800       |
| 1N-6N                       | Conduttore | 2          | Al-Acc.   | 31.50    | 54x3.50    | 19x2.10    | 51x3.50    | 65.80      | 585.30     | 6800       |
| 6N-7                        | Conduttore | 1          | Al-Acc.   | 26.00    | 30x3.95    | 19x2.20    | 34x2.24    | 75.94      | 428.10     | 8000       |

Legenda Profilo Altimetrico

Profilo del terreno

Catena del conduttore

Codici delle opere attraversate

Quota fondamentale

Stazioni

Quota terreno

Progressive

Pianta

Armamento

Fondazione

Annottazioni

Natura

Comune

Attraversamenti

