

=====

IIVA-TA : S T A N D A R D I M A N U T E N Z I O N E : REDATTO DA : AGGIORNATO AL : EMESSO IL : NR. STANDARD : PAG
OC39-SIMAN : AZIONE: ISPEZIONE ELETTRICA : GRECO ALESSAND : 01/01/0001 : 07/07/2020: 1411413 : 1

=====

FAM.MACCHINA 141NASTRI PORTATA > 400 T./H : TITOLO CONTROLLO VISIVO STATO ELETTROVALVOLE E FUNZIONAMENTO
MACCHINA 14182 NASTRO AI/26-4 SPORG. LINEA NOLO P.P. : CONTEN. EFFETTUARE LA VERIFICA DELLO STATO DI INTEGRITÀ DELLE PARTI
MOVIMENTO 981 IMPIANTO ELETTRICO : ELETTRICHE RELATIVE L'ELETTROVALVOLE E VERIFICARNE IL FUNZIONAMENTO
: NAMENTO

=====

=====

FASE NR. ORE HU/HM DESCRIZIONE FASE

=====

00 01 ISPEZIONE VISIVA ELETTROVALVOLE 1 0,30 0,30

ALVOLE

VERIFICARE L'INTEGRITÀ DELLE PARTI ELETTRICHE RELATIVE L'ELETTROVALVOLE:
INTEGRITÀ DEI FLESSIBILI, ISOLAMENTO DEI CAVI DI ALIMENTAZIONE, INTEGRITÀ
DEL CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE ELETTROVALVOLE E DELLE CASSETTE DI GIUNZIONE.

=====

01 02 FUNZIONAMENTO ELETTROVALVOLE 1 0,30 0,30

OLA

VERIFICARE CHE SUL CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE ARRIVI LA TENSIONE NECESSARIA
A PAR ECITARE LA BOBINA DELL'ELETTROVALVOLE E VERIFICARE CHE SULLA STESSA
CI SIA CONTINUITÀ ELETTRICA.

=====

TOTALE ORE UOMO 1,00 TEMPO TECNICO DI ESECUZIONE 0,50

TOTALE ORE MEZZI 0,00

=====

CODICE R I C A M B I O C C O R R E N T I

DESCRIZIONE

=====

NESSUN RICAMBIO PRESENTE NELLO STANDARD

=====

CODICE E TITOLO ATTIVITA' DELLO STANDARD

DESCRIZIONE

=====

NESSUNA ATTIVITA' PRESENTE NELLO STANDARD

=====

NOTE AGGIUNTIVE PER DESTINATARIO

=====

NESSUNA NOTA PRESENTE NELLO STANDARD

=====

*** F I N E S T A M P A ***