



LEGENDA SIMBOLI IMPIANTI LFM	
	Apparecchio illuminante per installazione tipo prevista da RFI DTC S15 ENE SP IFS LF-163A, lampade LED 28.3W, grado di protezione IP65, classe di isolamento II, alimentate da gruppo di continuità.
	Quadro di Tratta
	Quadro Generale Scale
	Quadro Comando Scale
	Gruppo di Continuità

COMMITTENTE: **RFI**
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE: **ITALFERR**
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE TECNICA
U.O. TECNOLOGIE NORD

PROGETTO DEFINITIVO

NODO DI TORINO
COMPLETAMENTO LINEA DIRETTA TORINO PORTA SUSA - PORTA NUOVA

Layout impianti LFM - Uscita di emergenza n. 28

SCALA: 1:50

REVIS.	DESCRIZIONE	REDATTO	DATA	VERIFICATO	DATA	APPROVATO	DATA	AUTORIZZATO/DATA
A	Emissione Definitiva	G. Orsini	Agosto 2019	C. Vico	Agosto 2019	G. De Michelis	Agosto 2019	M. Geronzi Agosto 2019

File: NT0900058RFR1200007A.dwg n. Elab.: