



Report di Calcolo

Nome Progetto: New Project

Autore: Ingegnere

Jobname: \\SBS2011\Comm\424.01 - HIRPINIA\Ing\03. LAVORO\07 - GALL\GA - IMBOCCHI - ARTIFICIALI\GA02 - Grot-taminarda NA\1_Modelli PARATIE\sez0\GA02_Se0_STR.pplus

Data: 29/06/2020 15:44:04

Design Section: Base Design Section

Sommario

Contenuto Sommario

Descrizione della Stratigrafia e degli Strati di Terreno

Tipo : HORIZONTAL

Quota : 0.8 m

OCR : 1

Tipo : HORIZONTAL

Quota : -3 m

OCR : 1

| Strato di Terreno | Terreno | γ dry | γ sat | ϕ' | ϕ | ϕ | c' | Su | Modulo Elastico | Eu | Evc | Eur | Ah | Av | exp Pa | Rur/Rvc | Rvc | Ku | Kvc | Kur | |
|-------------------|---------|-------------------|-------------------|---------|--------|--------|------|-----|-----------------|----|--------|--------|----|----|--------|---------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | kN/m ³ | kN/m ³ | ° | ° | ° | kPa | kPa | | | kPa | kPa | | | kPa | | kPa | kN/m ³ | kN/m ³ | kN/m ³ | |
| 1 | 1 | 20 | 20 | 16.5 | | | 75 | | Constant | | 55000 | 88000 | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 21.5 | 21.5 | 36.5 | | | 23 | | Constant | | 230000 | 368000 | | | | | | | | | |

Descrizione Pareti

X : 15.3 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -29 m

Muro di destra

Sezione : PALI1500/1700

Area equivalente : 1.03949756920251 m

Inerzia equivalente : 0.1462 m⁴/m


Materiale calcestruzzo : C25/30

Tipo sezione : Tangent

Spaziatura : 1.7 m


Diametro : 1.5 m

Efficacia : 1



Fasi di Calcolo

Stage 1



Stage 1

Scavo

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : 0.8 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

0.8 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : 0 m

Falda di destra : 0 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge


X iniziale : 15.3 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 30 kPa

Pressione finale : 288 kPa

Stage 2



Stage 2

Scavo

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : 0 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

0 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : 0 m

Falda di destra : 0 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 15.3 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 30 kPa

Pressione finale : 288 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement


X : 15.3 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -29 m

Sezione : PALI1500/1700

Stage 3



Stage 3

Scavo

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -2.3 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

-2.3 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -2.3 m

Falda di destra : 0 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 15.3 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 30 kPa

Pressione finale : 288 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement


X : 15.3 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -29 m

Sezione : PALI1500/1700

Stage 4



Stage 4

Scavo

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -2.3 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

-2.3 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -2.3 m

Falda di destra : 0 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 15.3 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 30 kPa

Pressione finale : 288 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 15.3 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -29 m

Sezione : PALI1500/1700


Vincolo elastico : spring

X : 15.3 m

Z : -1.5 m

Angolo : 0 °

Stage 5



Stage 5

Scavo

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -7 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

-7 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -7 m

Falda di destra : -4.75 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 15.3 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 30 kPa

Pressione finale : 288 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 15.3 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -29 m

Sezione : PALI1500/1700


Vincolo elastico : spring

X : 15.3 m

Z : -1.5 m

Angolo : 0 °

Stage 6



Stage 6

Scavo

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -7 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

-7 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -7 m

Falda di destra : -4.75 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 15.3 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 30 kPa

Pressione finale : 288 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 15.3 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -29 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -6 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21.5 m

Precarico : 100 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.001512 m²


Vincolo elastico : spring

X : 15.3 m

Z : -1.5 m

Angolo : 0 °

Stage 7



Stage 7

Scavo

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -9 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

-9 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -9 m

Falda di destra : -7 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 15.3 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 30 kPa

Pressione finale : 288 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 15.3 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -29 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -6 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21.5 m

Precarico : 100 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.001512 m²


Vincolo elastico : spring

X : 15.3 m

Z : -1.5 m

Angolo : 0 °

Stage 8



Stage 8

Scavo

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -9 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

-9 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -9 m

Falda di destra : -7 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 15.3 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 30 kPa

Pressione finale : 288 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 15.3 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -29 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -6 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21.5 m

Precarico : 100 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.001512 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -8 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 20 m

Precarico : 100 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.001512 m²


Vincolo elastico : spring

X : 15.3 m

Z : -1.5 m

Angolo : 0 °

Stage 9



Stage 9

Scavo

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -11 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

-11 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -11 m

Falda di destra : -9 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 15.3 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 30 kPa

Pressione finale : 288 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 15.3 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -29 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -6 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21.5 m

Precarico : 100 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.001512 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -8 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 20 m

Precarico : 100 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.001512 m²


Vincolo elastico : spring

X : 15.3 m

Z : -1.5 m

Angolo : 0 °

Stage 10



Stage 10

Scavo

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -11 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

-11 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -11 m

Falda di destra : -9 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 15.3 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 30 kPa

Pressione finale : 288 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 15.3 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -29 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -6 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21.5 m

Precarico : 100 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.001512 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -8 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 20 m

Precarico : 100 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.001512 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -10 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 18.5 m

Precarico : 200 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.001512 m²


Vincolo elastico : spring

X : 15.3 m

Z : -1.5 m

Angolo : 0 °

Stage 11



Stage 11

Scavo

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -13 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

-13 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -13 m

Falda di destra : -11 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 15.3 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 30 kPa

Pressione finale : 288 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 15.3 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -29 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -6 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21.5 m

Precarico : 100 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.001512 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -8 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 20 m

Precarico : 100 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.001512 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -10 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 18.5 m

Precarico : 200 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.001512 m²


Vincolo elastico : spring

X : 15.3 m

Z : -1.5 m

Angolo : 0 °

Stage 12



Stage 12

Scavo

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -13 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

-13 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -13 m

Falda di destra : -11 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 15.3 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 30 kPa

Pressione finale : 288 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 15.3 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -29 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -6 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21.5 m

Precarico : 100 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.001512 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -8 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 20 m

Precarico : 100 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.001512 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -10 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 18.5 m

Precarico : 200 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.001512 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -12 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 17 m

Precarico : 200 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.001512 m²


Vincolo elastico : spring

X : 15.3 m

Z : -1.5 m

Angolo : 0 °

Stage 13



Stage 13

Scavo

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -13.2 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

-13.2 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -13.2 m

Falda di destra : -11 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 15.3 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 30 kPa

Pressione finale : 288 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 15.3 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -29 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -6 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21.5 m

Precarico : 100 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.001512 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -8 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 20 m

Precarico : 100 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.001512 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -10 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 18.5 m

Precarico : 200 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.001512 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -12 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 17 m

Precarico : 200 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.001512 m²


Vincolo elastico : spring

X : 15.3 m

Z : -1.5 m

Angolo : 0 °

Stage 14



Stage 14

Scavo

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -15.3 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

-15.3 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -15.3 m

Falda di destra : -11 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 15.3 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 30 kPa

Pressione finale : 288 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 15.3 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -29 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -6 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21.5 m

Precarico : 100 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.001512 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -8 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 20 m

Precarico : 100 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.001512 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -10 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 18.5 m

Precarico : 200 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.001512 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -12 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 17 m

Precarico : 200 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.001512 m²


Vincolo elastico : spring

X : 15.3 m

Z : -1.5 m

Angolo : 0 °

Stage 15



Stage 15

Scavo

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -15.3 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

-15.3 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -15.3 m

Falda di destra : -11 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 15.3 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 30 kPa

Pressione finale : 288 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 15.3 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -29 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -6 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21.5 m

Precarico : 100 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.001512 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -8 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 20 m

Precarico : 100 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.001512 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -10 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 18.5 m

Precarico : 200 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.001512 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -12 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 17 m

Precarico : 200 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.001512 m²


Vincolo elastico : spring

X : 15.3 m

Z : -1.5 m

Angolo : 0 °
Vincolo elastico : spring
X : 15.3 m
Z : -14.8 m
Angolo : 0 °

Stage 16



Stage 16

Scavo

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -15.3 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

-15.3 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -15.3 m

Falda di destra : -11 m

Carichi

Carico lineare sulla paratia : WallSurcharge

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -29 m

Pressione in alto : -179.6 kPa

Pressione in fondo : -179.6 kPa

X : 15.3 m
Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge
X iniziale : 15.3 m
X finale : 65.3 m
Pressione iniziale : 30 kPa
Pressione finale : 288 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 15.3 m
Quota in alto : 0.8 m
Quota di fondo : -29 m
Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tieback

X : 15.3 m
Z : -6 m
Lunghezza bulbo : 7 m
Diametro bulbo : 0.16 m
Lunghezza libera : 21.5 m
Precarico : 100 kN
Angolo : 180 °
Sezione : VTR
Area : 0.001512 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m
Z : -8 m
Lunghezza bulbo : 7 m
Diametro bulbo : 0.16 m
Lunghezza libera : 20 m
Precarico : 100 kN
Angolo : 180 °
Sezione : VTR
Area : 0.001512 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m
Z : -10 m
Lunghezza bulbo : 7 m
Diametro bulbo : 0.16 m
Lunghezza libera : 18.5 m
Precarico : 200 kN
Angolo : 180 °
Sezione : VTR
Area : 0.001512 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m
Z : -12 m
Lunghezza bulbo : 7 m
Diametro bulbo : 0.16 m
Lunghezza libera : 17 m
Precarico : 200 kN
Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.001512 m²

Vincolo elastico : spring

X : 15.3 m

Z : -1.5 m

Angolo : 0 °


Vincolo elastico : spring









X : 15.3 m

Z : -14.8 m

Angolo : 0 °

Tabella Configurazione Stage (Nominal)





Grafici dei Risultati

Design Assumption : Nominal

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 1

| Design Assumption: Nominal | Tipo Risultato: Spostamento | Muro: RIGHT |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 1 | 0.8 | 0 |
| Stage 1 | 0.75 | 0 |
| Stage 1 | 0.7 | 0 |
| Stage 1 | 0.65 | 0 |
| Stage 1 | 0.6 | 0 |
| Stage 1 | 0.55 | 0 |
| Stage 1 | 0.5 | 0 |
| Stage 1 | 0.45 | 0 |
| Stage 1 | 0.4 | 0 |
| Stage 1 | 0.35 | 0 |
| Stage 1 | 0.3 | 0 |
| Stage 1 | 0.25 | 0 |
| Stage 1 | 0.2 | 0 |
| Stage 1 | 0.15 | 0 |
| Stage 1 | 0.1 | 0 |
| Stage 1 | 0.05 | 0 |
| Stage 1 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -0.05 | 0 |
| Stage 1 | -0.1 | 0 |
| Stage 1 | -0.15 | 0 |
| Stage 1 | -0.2 | 0 |
| Stage 1 | -0.25 | 0 |
| Stage 1 | -0.3 | 0 |
| Stage 1 | -0.35 | 0 |
| Stage 1 | -0.4 | 0 |
| Stage 1 | -0.45 | 0 |
| Stage 1 | -0.5 | 0 |
| Stage 1 | -0.55 | 0 |
| Stage 1 | -0.6 | 0 |
| Stage 1 | -0.65 | 0 |
| Stage 1 | -0.7 | 0 |
| Stage 1 | -0.75 | 0 |
| Stage 1 | -0.8 | 0 |
| Stage 1 | -0.85 | 0 |
| Stage 1 | -0.9 | 0 |
| Stage 1 | -0.95 | 0 |
| Stage 1 | -1 | 0 |
| Stage 1 | -1.05 | 0 |
| Stage 1 | -1.1 | 0 |
| Stage 1 | -1.15 | 0 |
| Stage 1 | -1.2 | 0 |
| Stage 1 | -1.25 | 0 |
| Stage 1 | -1.3 | 0 |
| Stage 1 | -1.35 | 0 |
| Stage 1 | -1.4 | 0 |
| Stage 1 | -1.45 | 0 |
| Stage 1 | -1.5 | 0 |
| Stage 1 | -1.55 | 0 |
| Stage 1 | -1.6 | 0 |
| Stage 1 | -1.65 | 0 |
| Stage 1 | -1.7 | 0 |
| Stage 1 | -1.75 | 0 |
| Stage 1 | -1.8 | 0 |
| Stage 1 | -1.85 | 0 |
| Stage 1 | -1.9 | 0 |
| Stage 1 | -1.95 | 0 |
| Stage 1 | -2 | 0 |
| Stage 1 | -2.05 | 0 |
| Stage 1 | -2.1 | 0 |
| Stage 1 | -2.15 | 0 |
| Stage 1 | -2.2 | 0 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|-------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 1 | -2.25 | 0 |
| Stage 1 | -2.3 | 0 |
| Stage 1 | -2.35 | 0 |
| Stage 1 | -2.4 | 0 |
| Stage 1 | -2.45 | 0 |
| Stage 1 | -2.5 | 0 |
| Stage 1 | -2.55 | 0 |
| Stage 1 | -2.6 | 0 |
| Stage 1 | -2.65 | 0 |
| Stage 1 | -2.7 | 0 |
| Stage 1 | -2.75 | 0 |
| Stage 1 | -2.8 | 0 |
| Stage 1 | -2.85 | 0 |
| Stage 1 | -2.9 | 0 |
| Stage 1 | -2.95 | 0 |
| Stage 1 | -3 | 0 |
| Stage 1 | -3.05 | 0 |
| Stage 1 | -3.1 | 0 |
| Stage 1 | -3.15 | 0 |
| Stage 1 | -3.2 | 0 |
| Stage 1 | -3.25 | 0 |
| Stage 1 | -3.3 | 0 |
| Stage 1 | -3.35 | 0 |
| Stage 1 | -3.4 | 0 |
| Stage 1 | -3.45 | 0 |
| Stage 1 | -3.5 | 0 |
| Stage 1 | -3.55 | 0 |
| Stage 1 | -3.6 | 0 |
| Stage 1 | -3.65 | 0 |
| Stage 1 | -3.7 | 0 |
| Stage 1 | -3.75 | 0 |
| Stage 1 | -3.8 | 0 |
| Stage 1 | -3.85 | 0 |
| Stage 1 | -3.9 | 0 |
| Stage 1 | -3.95 | 0 |
| Stage 1 | -4 | 0 |
| Stage 1 | -4.05 | 0 |
| Stage 1 | -4.1 | 0 |
| Stage 1 | -4.15 | 0 |
| Stage 1 | -4.2 | 0 |
| Stage 1 | -4.25 | 0 |
| Stage 1 | -4.3 | 0 |
| Stage 1 | -4.35 | 0 |
| Stage 1 | -4.4 | 0 |
| Stage 1 | -4.45 | 0 |
| Stage 1 | -4.5 | 0 |
| Stage 1 | -4.55 | 0 |
| Stage 1 | -4.6 | 0 |
| Stage 1 | -4.65 | 0 |
| Stage 1 | -4.7 | 0 |
| Stage 1 | -4.75 | 0 |
| Stage 1 | -4.8 | 0 |
| Stage 1 | -4.85 | 0 |
| Stage 1 | -4.9 | 0 |
| Stage 1 | -4.95 | 0 |
| Stage 1 | -5 | 0 |
| Stage 1 | -5.05 | 0 |
| Stage 1 | -5.1 | 0 |
| Stage 1 | -5.15 | 0 |
| Stage 1 | -5.2 | 0 |
| Stage 1 | -5.25 | 0 |
| Stage 1 | -5.3 | 0 |
| Stage 1 | -5.35 | 0 |
| Stage 1 | -5.4 | 0 |
| Stage 1 | -5.45 | 0 |
| Stage 1 | -5.5 | 0 |
| Stage 1 | -5.55 | 0 |
| Stage 1 | -5.6 | 0 |
| Stage 1 | -5.65 | 0 |
| Stage 1 | -5.7 | 0 |
| Stage 1 | -5.75 | 0 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|-------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 1 | -5.8 | 0 |
| Stage 1 | -5.85 | 0 |
| Stage 1 | -5.9 | 0 |
| Stage 1 | -5.95 | 0 |
| Stage 1 | -6 | 0 |
| Stage 1 | -6.05 | 0 |
| Stage 1 | -6.1 | 0 |
| Stage 1 | -6.15 | 0 |
| Stage 1 | -6.2 | 0 |
| Stage 1 | -6.25 | 0 |
| Stage 1 | -6.3 | 0 |
| Stage 1 | -6.35 | 0 |
| Stage 1 | -6.4 | 0 |
| Stage 1 | -6.45 | 0 |
| Stage 1 | -6.5 | 0 |
| Stage 1 | -6.55 | 0 |
| Stage 1 | -6.6 | 0 |
| Stage 1 | -6.65 | 0 |
| Stage 1 | -6.7 | 0 |
| Stage 1 | -6.75 | 0 |
| Stage 1 | -6.8 | 0 |
| Stage 1 | -6.85 | 0 |
| Stage 1 | -6.9 | 0 |
| Stage 1 | -6.95 | 0 |
| Stage 1 | -7 | 0 |
| Stage 1 | -7.05 | 0 |
| Stage 1 | -7.1 | 0 |
| Stage 1 | -7.15 | 0 |
| Stage 1 | -7.2 | 0 |
| Stage 1 | -7.25 | 0 |
| Stage 1 | -7.3 | 0 |
| Stage 1 | -7.35 | 0 |
| Stage 1 | -7.4 | 0 |
| Stage 1 | -7.45 | 0 |
| Stage 1 | -7.5 | 0 |
| Stage 1 | -7.55 | 0 |
| Stage 1 | -7.6 | 0 |
| Stage 1 | -7.65 | 0 |
| Stage 1 | -7.7 | 0 |
| Stage 1 | -7.75 | 0 |
| Stage 1 | -7.8 | 0 |
| Stage 1 | -7.85 | 0 |
| Stage 1 | -7.9 | 0 |
| Stage 1 | -7.95 | 0 |
| Stage 1 | -8 | 0 |
| Stage 1 | -8.05 | 0 |
| Stage 1 | -8.1 | 0 |
| Stage 1 | -8.15 | 0 |
| Stage 1 | -8.2 | 0 |
| Stage 1 | -8.25 | 0 |
| Stage 1 | -8.3 | 0 |
| Stage 1 | -8.35 | 0 |
| Stage 1 | -8.4 | 0 |
| Stage 1 | -8.45 | 0 |
| Stage 1 | -8.5 | 0 |
| Stage 1 | -8.55 | 0 |
| Stage 1 | -8.6 | 0 |
| Stage 1 | -8.65 | 0 |
| Stage 1 | -8.7 | 0 |
| Stage 1 | -8.75 | 0 |
| Stage 1 | -8.8 | 0 |
| Stage 1 | -8.85 | 0 |
| Stage 1 | -8.9 | 0 |
| Stage 1 | -8.95 | 0 |
| Stage 1 | -9 | 0 |
| Stage 1 | -9.05 | 0 |
| Stage 1 | -9.1 | 0 |
| Stage 1 | -9.15 | 0 |
| Stage 1 | -9.2 | 0 |
| Stage 1 | -9.25 | 0 |
| Stage 1 | -9.3 | 0 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 1 | -9.35 | 0 |
| Stage 1 | -9.4 | 0 |
| Stage 1 | -9.45 | 0 |
| Stage 1 | -9.5 | 0 |
| Stage 1 | -9.55 | 0 |
| Stage 1 | -9.6 | 0 |
| Stage 1 | -9.65 | 0 |
| Stage 1 | -9.7 | 0 |
| Stage 1 | -9.75 | 0 |
| Stage 1 | -9.8 | 0 |
| Stage 1 | -9.85 | 0 |
| Stage 1 | -9.9 | 0 |
| Stage 1 | -9.95 | 0 |
| Stage 1 | -10 | 0 |
| Stage 1 | -10.05 | 0 |
| Stage 1 | -10.1 | 0 |
| Stage 1 | -10.15 | 0 |
| Stage 1 | -10.2 | 0 |
| Stage 1 | -10.25 | 0 |
| Stage 1 | -10.3 | 0 |
| Stage 1 | -10.35 | 0 |
| Stage 1 | -10.4 | 0 |
| Stage 1 | -10.45 | 0 |
| Stage 1 | -10.5 | 0 |
| Stage 1 | -10.55 | 0 |
| Stage 1 | -10.6 | 0 |
| Stage 1 | -10.65 | 0 |
| Stage 1 | -10.7 | 0 |
| Stage 1 | -10.75 | 0 |
| Stage 1 | -10.8 | 0 |
| Stage 1 | -10.85 | 0 |
| Stage 1 | -10.9 | 0 |
| Stage 1 | -10.95 | 0 |
| Stage 1 | -11 | 0 |
| Stage 1 | -11.05 | 0 |
| Stage 1 | -11.1 | 0 |
| Stage 1 | -11.15 | 0 |
| Stage 1 | -11.2 | 0 |
| Stage 1 | -11.25 | 0 |
| Stage 1 | -11.3 | 0 |
| Stage 1 | -11.35 | 0 |
| Stage 1 | -11.4 | 0 |
| Stage 1 | -11.45 | 0 |
| Stage 1 | -11.5 | 0 |
| Stage 1 | -11.55 | 0 |
| Stage 1 | -11.6 | 0 |
| Stage 1 | -11.65 | 0 |
| Stage 1 | -11.7 | 0 |
| Stage 1 | -11.75 | 0 |
| Stage 1 | -11.8 | 0 |
| Stage 1 | -11.85 | 0 |
| Stage 1 | -11.9 | 0 |
| Stage 1 | -11.95 | 0 |
| Stage 1 | -12 | 0 |
| Stage 1 | -12.05 | 0 |
| Stage 1 | -12.1 | 0 |
| Stage 1 | -12.15 | 0 |
| Stage 1 | -12.2 | 0 |
| Stage 1 | -12.25 | 0 |
| Stage 1 | -12.3 | 0 |
| Stage 1 | -12.35 | 0 |
| Stage 1 | -12.4 | 0 |
| Stage 1 | -12.45 | 0 |
| Stage 1 | -12.5 | 0 |
| Stage 1 | -12.55 | 0 |
| Stage 1 | -12.6 | 0 |
| Stage 1 | -12.65 | 0 |
| Stage 1 | -12.7 | 0 |
| Stage 1 | -12.75 | 0 |
| Stage 1 | -12.8 | 0 |
| Stage 1 | -12.85 | 0 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 1 | -12.9 | 0 |
| Stage 1 | -12.95 | 0 |
| Stage 1 | -13 | 0 |
| Stage 1 | -13.05 | 0 |
| Stage 1 | -13.1 | 0 |
| Stage 1 | -13.15 | 0 |
| Stage 1 | -13.2 | 0 |
| Stage 1 | -13.25 | 0 |
| Stage 1 | -13.3 | 0 |
| Stage 1 | -13.35 | 0 |
| Stage 1 | -13.4 | 0 |
| Stage 1 | -13.45 | 0 |
| Stage 1 | -13.5 | 0 |
| Stage 1 | -13.55 | 0 |
| Stage 1 | -13.6 | 0 |
| Stage 1 | -13.65 | 0 |
| Stage 1 | -13.7 | 0 |
| Stage 1 | -13.75 | 0 |
| Stage 1 | -13.8 | 0 |
| Stage 1 | -13.85 | 0 |
| Stage 1 | -13.9 | 0 |
| Stage 1 | -13.95 | 0 |
| Stage 1 | -14 | 0 |
| Stage 1 | -14.05 | 0 |
| Stage 1 | -14.1 | 0 |
| Stage 1 | -14.15 | 0 |
| Stage 1 | -14.2 | 0 |
| Stage 1 | -14.25 | 0 |
| Stage 1 | -14.3 | 0 |
| Stage 1 | -14.35 | 0 |
| Stage 1 | -14.4 | 0 |
| Stage 1 | -14.45 | 0 |
| Stage 1 | -14.5 | 0 |
| Stage 1 | -14.55 | 0 |
| Stage 1 | -14.6 | 0 |
| Stage 1 | -14.65 | 0 |
| Stage 1 | -14.7 | 0 |
| Stage 1 | -14.75 | 0 |
| Stage 1 | -14.8 | 0 |
| Stage 1 | -14.85 | 0 |
| Stage 1 | -14.9 | 0 |
| Stage 1 | -14.95 | 0 |
| Stage 1 | -15 | 0 |
| Stage 1 | -15.05 | 0 |
| Stage 1 | -15.1 | 0 |
| Stage 1 | -15.15 | 0 |
| Stage 1 | -15.2 | 0 |
| Stage 1 | -15.25 | 0 |
| Stage 1 | -15.3 | 0 |
| Stage 1 | -15.35 | 0 |
| Stage 1 | -15.4 | 0 |
| Stage 1 | -15.45 | 0 |
| Stage 1 | -15.5 | 0 |
| Stage 1 | -15.55 | 0 |
| Stage 1 | -15.6 | 0 |
| Stage 1 | -15.65 | 0 |
| Stage 1 | -15.7 | 0 |
| Stage 1 | -15.75 | 0 |
| Stage 1 | -15.8 | 0 |
| Stage 1 | -15.85 | 0 |
| Stage 1 | -15.9 | 0 |
| Stage 1 | -15.95 | 0 |
| Stage 1 | -16 | 0 |
| Stage 1 | -16.05 | 0 |
| Stage 1 | -16.1 | 0 |
| Stage 1 | -16.15 | 0 |
| Stage 1 | -16.2 | 0 |
| Stage 1 | -16.25 | 0 |
| Stage 1 | -16.3 | 0 |
| Stage 1 | -16.35 | 0 |
| Stage 1 | -16.4 | 0 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 1 | -16.45 | 0 |
| Stage 1 | -16.5 | 0 |
| Stage 1 | -16.55 | 0 |
| Stage 1 | -16.6 | 0 |
| Stage 1 | -16.65 | 0 |
| Stage 1 | -16.7 | 0 |
| Stage 1 | -16.75 | 0 |
| Stage 1 | -16.8 | 0 |
| Stage 1 | -16.85 | 0 |
| Stage 1 | -16.9 | 0 |
| Stage 1 | -16.95 | 0 |
| Stage 1 | -17 | 0 |
| Stage 1 | -17.05 | 0 |
| Stage 1 | -17.1 | 0 |
| Stage 1 | -17.15 | 0 |
| Stage 1 | -17.2 | 0 |
| Stage 1 | -17.25 | 0 |
| Stage 1 | -17.3 | 0 |
| Stage 1 | -17.35 | 0 |
| Stage 1 | -17.4 | 0 |
| Stage 1 | -17.45 | 0 |
| Stage 1 | -17.5 | 0 |
| Stage 1 | -17.55 | 0 |
| Stage 1 | -17.6 | 0 |
| Stage 1 | -17.65 | 0 |
| Stage 1 | -17.7 | 0 |
| Stage 1 | -17.75 | 0 |
| Stage 1 | -17.8 | 0 |
| Stage 1 | -17.85 | 0 |
| Stage 1 | -17.9 | 0 |
| Stage 1 | -17.95 | 0 |
| Stage 1 | -18 | 0 |
| Stage 1 | -18.05 | 0 |
| Stage 1 | -18.1 | 0 |
| Stage 1 | -18.15 | 0 |
| Stage 1 | -18.2 | 0 |
| Stage 1 | -18.25 | 0 |
| Stage 1 | -18.3 | 0 |
| Stage 1 | -18.35 | 0 |
| Stage 1 | -18.4 | 0 |
| Stage 1 | -18.45 | 0 |
| Stage 1 | -18.5 | 0 |
| Stage 1 | -18.55 | 0 |
| Stage 1 | -18.6 | 0 |
| Stage 1 | -18.65 | 0 |
| Stage 1 | -18.7 | 0 |
| Stage 1 | -18.75 | 0 |
| Stage 1 | -18.8 | 0 |
| Stage 1 | -18.85 | 0 |
| Stage 1 | -18.9 | 0 |
| Stage 1 | -18.95 | 0 |
| Stage 1 | -19 | 0 |
| Stage 1 | -19.05 | 0 |
| Stage 1 | -19.1 | 0 |
| Stage 1 | -19.15 | 0 |
| Stage 1 | -19.2 | 0 |
| Stage 1 | -19.25 | 0 |
| Stage 1 | -19.3 | 0 |
| Stage 1 | -19.35 | 0 |
| Stage 1 | -19.4 | 0 |
| Stage 1 | -19.45 | 0 |
| Stage 1 | -19.5 | 0 |
| Stage 1 | -19.55 | 0 |
| Stage 1 | -19.6 | 0 |
| Stage 1 | -19.65 | 0 |
| Stage 1 | -19.7 | 0 |
| Stage 1 | -19.75 | 0 |
| Stage 1 | -19.8 | 0 |
| Stage 1 | -19.85 | 0 |
| Stage 1 | -19.9 | 0 |
| Stage 1 | -19.95 | 0 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 1 | -20 | 0 |
| Stage 1 | -20.05 | 0 |
| Stage 1 | -20.1 | 0 |
| Stage 1 | -20.15 | 0 |
| Stage 1 | -20.2 | 0 |
| Stage 1 | -20.25 | 0 |
| Stage 1 | -20.3 | 0 |
| Stage 1 | -20.35 | 0 |
| Stage 1 | -20.4 | 0 |
| Stage 1 | -20.45 | 0 |
| Stage 1 | -20.5 | 0 |
| Stage 1 | -20.55 | 0 |
| Stage 1 | -20.6 | 0 |
| Stage 1 | -20.65 | 0 |
| Stage 1 | -20.7 | 0 |
| Stage 1 | -20.75 | 0 |
| Stage 1 | -20.8 | 0 |
| Stage 1 | -20.85 | 0 |
| Stage 1 | -20.9 | 0 |
| Stage 1 | -20.95 | 0 |
| Stage 1 | -21 | 0 |
| Stage 1 | -21.05 | 0 |
| Stage 1 | -21.1 | 0 |
| Stage 1 | -21.15 | 0 |
| Stage 1 | -21.2 | 0 |
| Stage 1 | -21.25 | 0 |
| Stage 1 | -21.3 | 0 |
| Stage 1 | -21.35 | 0 |
| Stage 1 | -21.4 | 0 |
| Stage 1 | -21.45 | 0 |
| Stage 1 | -21.5 | 0 |
| Stage 1 | -21.55 | 0 |
| Stage 1 | -21.6 | 0 |
| Stage 1 | -21.65 | 0 |
| Stage 1 | -21.7 | 0 |
| Stage 1 | -21.75 | 0 |
| Stage 1 | -21.8 | 0 |
| Stage 1 | -21.85 | 0 |
| Stage 1 | -21.9 | 0 |
| Stage 1 | -21.95 | 0 |
| Stage 1 | -22 | 0 |
| Stage 1 | -22.05 | 0 |
| Stage 1 | -22.1 | 0 |
| Stage 1 | -22.15 | 0 |
| Stage 1 | -22.2 | 0 |
| Stage 1 | -22.25 | 0 |
| Stage 1 | -22.3 | 0 |
| Stage 1 | -22.35 | 0 |
| Stage 1 | -22.4 | 0 |
| Stage 1 | -22.45 | 0 |
| Stage 1 | -22.5 | 0 |
| Stage 1 | -22.55 | 0 |
| Stage 1 | -22.6 | 0 |
| Stage 1 | -22.65 | 0 |
| Stage 1 | -22.7 | 0 |
| Stage 1 | -22.75 | 0 |
| Stage 1 | -22.8 | 0 |
| Stage 1 | -22.85 | 0 |
| Stage 1 | -22.9 | 0 |
| Stage 1 | -22.95 | 0 |
| Stage 1 | -23 | 0 |
| Stage 1 | -23.05 | 0 |
| Stage 1 | -23.1 | 0 |
| Stage 1 | -23.15 | 0 |
| Stage 1 | -23.2 | 0 |
| Stage 1 | -23.25 | 0 |
| Stage 1 | -23.3 | 0 |
| Stage 1 | -23.35 | 0 |
| Stage 1 | -23.4 | 0 |
| Stage 1 | -23.45 | 0 |
| Stage 1 | -23.5 | 0 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 1 | -23.55 | 0 |
| Stage 1 | -23.6 | 0 |
| Stage 1 | -23.65 | 0 |
| Stage 1 | -23.7 | 0 |
| Stage 1 | -23.75 | 0 |
| Stage 1 | -23.8 | 0 |
| Stage 1 | -23.85 | 0 |
| Stage 1 | -23.9 | 0 |
| Stage 1 | -23.95 | 0 |
| Stage 1 | -24 | 0 |
| Stage 1 | -24.05 | 0 |
| Stage 1 | -24.1 | 0 |
| Stage 1 | -24.15 | 0 |
| Stage 1 | -24.2 | 0 |
| Stage 1 | -24.25 | 0 |
| Stage 1 | -24.3 | 0 |
| Stage 1 | -24.35 | 0 |
| Stage 1 | -24.4 | 0 |
| Stage 1 | -24.45 | 0 |
| Stage 1 | -24.5 | 0 |
| Stage 1 | -24.55 | 0 |
| Stage 1 | -24.6 | 0 |
| Stage 1 | -24.65 | 0 |
| Stage 1 | -24.7 | 0 |
| Stage 1 | -24.75 | 0 |
| Stage 1 | -24.8 | 0 |
| Stage 1 | -24.85 | 0 |
| Stage 1 | -24.9 | 0 |
| Stage 1 | -24.95 | 0 |
| Stage 1 | -25 | 0 |
| Stage 1 | -25.05 | 0 |
| Stage 1 | -25.1 | 0 |
| Stage 1 | -25.15 | 0 |
| Stage 1 | -25.2 | 0 |
| Stage 1 | -25.25 | 0 |
| Stage 1 | -25.3 | 0 |
| Stage 1 | -25.35 | 0 |
| Stage 1 | -25.4 | 0 |
| Stage 1 | -25.45 | 0 |
| Stage 1 | -25.5 | 0 |
| Stage 1 | -25.55 | 0 |
| Stage 1 | -25.6 | 0 |
| Stage 1 | -25.65 | 0 |
| Stage 1 | -25.7 | 0 |
| Stage 1 | -25.75 | 0 |
| Stage 1 | -25.8 | 0 |
| Stage 1 | -25.85 | 0 |
| Stage 1 | -25.9 | 0 |
| Stage 1 | -25.95 | 0 |
| Stage 1 | -26 | 0 |
| Stage 1 | -26.05 | 0 |
| Stage 1 | -26.1 | 0 |
| Stage 1 | -26.15 | 0 |
| Stage 1 | -26.2 | 0 |
| Stage 1 | -26.25 | 0 |
| Stage 1 | -26.3 | 0 |
| Stage 1 | -26.35 | 0 |
| Stage 1 | -26.4 | 0 |
| Stage 1 | -26.45 | 0 |
| Stage 1 | -26.5 | 0 |
| Stage 1 | -26.55 | 0 |
| Stage 1 | -26.6 | 0 |
| Stage 1 | -26.65 | 0 |
| Stage 1 | -26.7 | 0 |
| Stage 1 | -26.75 | 0 |
| Stage 1 | -26.8 | 0 |
| Stage 1 | -26.85 | 0 |
| Stage 1 | -26.9 | 0 |
| Stage 1 | -26.95 | 0 |
| Stage 1 | -27 | 0 |
| Stage 1 | -27.05 | 0 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 1 | -27.1 | 0 |
| Stage 1 | -27.15 | 0 |
| Stage 1 | -27.2 | 0 |
| Stage 1 | -27.25 | 0 |
| Stage 1 | -27.3 | 0 |
| Stage 1 | -27.35 | 0 |
| Stage 1 | -27.4 | 0 |
| Stage 1 | -27.45 | 0 |
| Stage 1 | -27.5 | 0 |
| Stage 1 | -27.55 | 0 |
| Stage 1 | -27.6 | 0 |
| Stage 1 | -27.65 | 0 |
| Stage 1 | -27.7 | 0 |
| Stage 1 | -27.75 | 0 |
| Stage 1 | -27.8 | 0 |
| Stage 1 | -27.85 | 0 |
| Stage 1 | -27.9 | 0 |
| Stage 1 | -27.95 | 0 |
| Stage 1 | -28 | 0 |
| Stage 1 | -28.05 | 0 |
| Stage 1 | -28.1 | 0 |
| Stage 1 | -28.15 | 0 |
| Stage 1 | -28.2 | 0 |
| Stage 1 | -28.25 | 0 |
| Stage 1 | -28.3 | 0 |
| Stage 1 | -28.35 | 0 |
| Stage 1 | -28.4 | 0 |
| Stage 1 | -28.45 | 0 |
| Stage 1 | -28.5 | 0 |
| Stage 1 | -28.55 | 0 |
| Stage 1 | -28.6 | 0 |
| Stage 1 | -28.65 | 0 |
| Stage 1 | -28.7 | 0 |
| Stage 1 | -28.75 | 0 |
| Stage 1 | -28.8 | 0 |
| Stage 1 | -28.85 | 0 |
| Stage 1 | -28.9 | 0 |
| Stage 1 | -28.95 | 0 |
| Stage 1 | -29 | 0 |

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 2

| Design Assumption: Nominal | | |
|-----------------------------|-------------|------------------|
| Tipo Risultato: Spostamento | Muro: RIGHT | |
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 2 | 0.8 | -0.76 |
| Stage 2 | 0.75 | -0.75 |
| Stage 2 | 0.7 | -0.74 |
| Stage 2 | 0.65 | -0.73 |
| Stage 2 | 0.6 | -0.73 |
| Stage 2 | 0.55 | -0.72 |
| Stage 2 | 0.5 | -0.71 |
| Stage 2 | 0.45 | -0.7 |
| Stage 2 | 0.4 | -0.69 |
| Stage 2 | 0.35 | -0.69 |
| Stage 2 | 0.3 | -0.68 |
| Stage 2 | 0.25 | -0.67 |
| Stage 2 | 0.2 | -0.66 |
| Stage 2 | 0.15 | -0.65 |
| Stage 2 | 0.1 | -0.65 |
| Stage 2 | 0.05 | -0.64 |
| Stage 2 | 0 | -0.63 |
| Stage 2 | -0.05 | -0.62 |
| Stage 2 | -0.1 | -0.61 |
| Stage 2 | -0.15 | -0.61 |
| Stage 2 | -0.2 | -0.6 |
| Stage 2 | -0.25 | -0.59 |
| Stage 2 | -0.3 | -0.58 |
| Stage 2 | -0.35 | -0.58 |
| Stage 2 | -0.4 | -0.57 |
| Stage 2 | -0.45 | -0.56 |
| Stage 2 | -0.5 | -0.55 |
| Stage 2 | -0.55 | -0.54 |
| Stage 2 | -0.6 | -0.54 |
| Stage 2 | -0.65 | -0.53 |
| Stage 2 | -0.7 | -0.52 |
| Stage 2 | -0.75 | -0.51 |
| Stage 2 | -0.8 | -0.51 |
| Stage 2 | -0.85 | -0.5 |
| Stage 2 | -0.9 | -0.49 |
| Stage 2 | -0.95 | -0.48 |
| Stage 2 | -1 | -0.48 |
| Stage 2 | -1.05 | -0.47 |
| Stage 2 | -1.1 | -0.46 |
| Stage 2 | -1.15 | -0.45 |
| Stage 2 | -1.2 | -0.45 |
| Stage 2 | -1.25 | -0.44 |
| Stage 2 | -1.3 | -0.43 |
| Stage 2 | -1.35 | -0.42 |
| Stage 2 | -1.4 | -0.42 |
| Stage 2 | -1.45 | -0.41 |
| Stage 2 | -1.5 | -0.4 |
| Stage 2 | -1.55 | -0.4 |
| Stage 2 | -1.6 | -0.39 |
| Stage 2 | -1.65 | -0.38 |
| Stage 2 | -1.7 | -0.38 |
| Stage 2 | -1.75 | -0.37 |
| Stage 2 | -1.8 | -0.36 |
| Stage 2 | -1.85 | -0.36 |
| Stage 2 | -1.9 | -0.35 |
| Stage 2 | -1.95 | -0.34 |
| Stage 2 | -2 | -0.34 |
| Stage 2 | -2.05 | -0.33 |
| Stage 2 | -2.1 | -0.32 |
| Stage 2 | -2.15 | -0.32 |
| Stage 2 | -2.2 | -0.31 |
| Stage 2 | -2.25 | -0.3 |
| Stage 2 | -2.3 | -0.3 |
| Stage 2 | -2.35 | -0.29 |
| Stage 2 | -2.4 | -0.28 |
| Stage 2 | -2.45 | -0.28 |
| Stage 2 | -2.5 | -0.27 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|-------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 2 | -2.55 | -0.27 |
| Stage 2 | -2.6 | -0.26 |
| Stage 2 | -2.65 | -0.25 |
| Stage 2 | -2.7 | -0.25 |
| Stage 2 | -2.75 | -0.24 |
| Stage 2 | -2.8 | -0.24 |
| Stage 2 | -2.85 | -0.23 |
| Stage 2 | -2.9 | -0.23 |
| Stage 2 | -2.95 | -0.22 |
| Stage 2 | -3 | -0.22 |
| Stage 2 | -3.05 | -0.21 |
| Stage 2 | -3.1 | -0.21 |
| Stage 2 | -3.15 | -0.2 |
| Stage 2 | -3.2 | -0.19 |
| Stage 2 | -3.25 | -0.19 |
| Stage 2 | -3.3 | -0.18 |
| Stage 2 | -3.35 | -0.18 |
| Stage 2 | -3.4 | -0.17 |
| Stage 2 | -3.45 | -0.17 |
| Stage 2 | -3.5 | -0.17 |
| Stage 2 | -3.55 | -0.16 |
| Stage 2 | -3.6 | -0.16 |
| Stage 2 | -3.65 | -0.15 |
| Stage 2 | -3.7 | -0.15 |
| Stage 2 | -3.75 | -0.14 |
| Stage 2 | -3.8 | -0.14 |
| Stage 2 | -3.85 | -0.13 |
| Stage 2 | -3.9 | -0.13 |
| Stage 2 | -3.95 | -0.13 |
| Stage 2 | -4 | -0.12 |
| Stage 2 | -4.05 | -0.12 |
| Stage 2 | -4.1 | -0.11 |
| Stage 2 | -4.15 | -0.11 |
| Stage 2 | -4.2 | -0.11 |
| Stage 2 | -4.25 | -0.1 |
| Stage 2 | -4.3 | -0.1 |
| Stage 2 | -4.35 | -0.09 |
| Stage 2 | -4.4 | -0.09 |
| Stage 2 | -4.45 | -0.09 |
| Stage 2 | -4.5 | -0.08 |
| Stage 2 | -4.55 | -0.08 |
| Stage 2 | -4.6 | -0.08 |
| Stage 2 | -4.65 | -0.07 |
| Stage 2 | -4.7 | -0.07 |
| Stage 2 | -4.75 | -0.07 |
| Stage 2 | -4.8 | -0.06 |
| Stage 2 | -4.85 | -0.06 |
| Stage 2 | -4.9 | -0.06 |
| Stage 2 | -4.95 | -0.06 |
| Stage 2 | -5 | -0.05 |
| Stage 2 | -5.05 | -0.05 |
| Stage 2 | -5.1 | -0.05 |
| Stage 2 | -5.15 | -0.04 |
| Stage 2 | -5.2 | -0.04 |
| Stage 2 | -5.25 | -0.04 |
| Stage 2 | -5.3 | -0.04 |
| Stage 2 | -5.35 | -0.03 |
| Stage 2 | -5.4 | -0.03 |
| Stage 2 | -5.45 | -0.03 |
| Stage 2 | -5.5 | -0.03 |
| Stage 2 | -5.55 | -0.03 |
| Stage 2 | -5.6 | -0.02 |
| Stage 2 | -5.65 | -0.02 |
| Stage 2 | -5.7 | -0.02 |
| Stage 2 | -5.75 | -0.02 |
| Stage 2 | -5.8 | -0.02 |
| Stage 2 | -5.85 | -0.01 |
| Stage 2 | -5.9 | -0.01 |
| Stage 2 | -5.95 | -0.01 |
| Stage 2 | -6 | -0.01 |
| Stage 2 | -6.05 | -0.01 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|-------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 2 | -6.1 | 0 |
| Stage 2 | -6.15 | 0 |
| Stage 2 | -6.2 | 0 |
| Stage 2 | -6.25 | 0 |
| Stage 2 | -6.3 | 0 |
| Stage 2 | -6.35 | 0 |
| Stage 2 | -6.4 | 0 |
| Stage 2 | -6.45 | 0.01 |
| Stage 2 | -6.5 | 0.01 |
| Stage 2 | -6.55 | 0.01 |
| Stage 2 | -6.6 | 0.01 |
| Stage 2 | -6.65 | 0.01 |
| Stage 2 | -6.7 | 0.01 |
| Stage 2 | -6.75 | 0.01 |
| Stage 2 | -6.8 | 0.01 |
| Stage 2 | -6.85 | 0.02 |
| Stage 2 | -6.9 | 0.02 |
| Stage 2 | -6.95 | 0.02 |
| Stage 2 | -7 | 0.02 |
| Stage 2 | -7.05 | 0.02 |
| Stage 2 | -7.1 | 0.02 |
| Stage 2 | -7.15 | 0.02 |
| Stage 2 | -7.2 | 0.02 |
| Stage 2 | -7.25 | 0.02 |
| Stage 2 | -7.3 | 0.02 |
| Stage 2 | -7.35 | 0.02 |
| Stage 2 | -7.4 | 0.03 |
| Stage 2 | -7.45 | 0.03 |
| Stage 2 | -7.5 | 0.03 |
| Stage 2 | -7.55 | 0.03 |
| Stage 2 | -7.6 | 0.03 |
| Stage 2 | -7.65 | 0.03 |
| Stage 2 | -7.7 | 0.03 |
| Stage 2 | -7.75 | 0.03 |
| Stage 2 | -7.8 | 0.03 |
| Stage 2 | -7.85 | 0.03 |
| Stage 2 | -7.9 | 0.03 |
| Stage 2 | -7.95 | 0.03 |
| Stage 2 | -8 | 0.03 |
| Stage 2 | -8.05 | 0.03 |
| Stage 2 | -8.1 | 0.03 |
| Stage 2 | -8.15 | 0.03 |
| Stage 2 | -8.2 | 0.03 |
| Stage 2 | -8.25 | 0.03 |
| Stage 2 | -8.3 | 0.03 |
| Stage 2 | -8.35 | 0.03 |
| Stage 2 | -8.4 | 0.03 |
| Stage 2 | -8.45 | 0.03 |
| Stage 2 | -8.5 | 0.03 |
| Stage 2 | -8.55 | 0.03 |
| Stage 2 | -8.6 | 0.03 |
| Stage 2 | -8.65 | 0.03 |
| Stage 2 | -8.7 | 0.03 |
| Stage 2 | -8.75 | 0.03 |
| Stage 2 | -8.8 | 0.03 |
| Stage 2 | -8.85 | 0.03 |
| Stage 2 | -8.9 | 0.03 |
| Stage 2 | -8.95 | 0.03 |
| Stage 2 | -9 | 0.03 |
| Stage 2 | -9.05 | 0.03 |
| Stage 2 | -9.1 | 0.03 |
| Stage 2 | -9.15 | 0.03 |
| Stage 2 | -9.2 | 0.03 |
| Stage 2 | -9.25 | 0.03 |
| Stage 2 | -9.3 | 0.03 |
| Stage 2 | -9.35 | 0.03 |
| Stage 2 | -9.4 | 0.03 |
| Stage 2 | -9.45 | 0.03 |
| Stage 2 | -9.5 | 0.03 |
| Stage 2 | -9.55 | 0.03 |
| Stage 2 | -9.6 | 0.03 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 2 | -9.65 | 0.03 |
| Stage 2 | -9.7 | 0.03 |
| Stage 2 | -9.75 | 0.03 |
| Stage 2 | -9.8 | 0.03 |
| Stage 2 | -9.85 | 0.03 |
| Stage 2 | -9.9 | 0.03 |
| Stage 2 | -9.95 | 0.03 |
| Stage 2 | -10 | 0.03 |
| Stage 2 | -10.05 | 0.03 |
| Stage 2 | -10.1 | 0.03 |
| Stage 2 | -10.15 | 0.03 |
| Stage 2 | -10.2 | 0.03 |
| Stage 2 | -10.25 | 0.03 |
| Stage 2 | -10.3 | 0.03 |
| Stage 2 | -10.35 | 0.03 |
| Stage 2 | -10.4 | 0.03 |
| Stage 2 | -10.45 | 0.03 |
| Stage 2 | -10.5 | 0.03 |
| Stage 2 | -10.55 | 0.03 |
| Stage 2 | -10.6 | 0.03 |
| Stage 2 | -10.65 | 0.03 |
| Stage 2 | -10.7 | 0.03 |
| Stage 2 | -10.75 | 0.03 |
| Stage 2 | -10.8 | 0.03 |
| Stage 2 | -10.85 | 0.03 |
| Stage 2 | -10.9 | 0.03 |
| Stage 2 | -10.95 | 0.03 |
| Stage 2 | -11 | 0.03 |
| Stage 2 | -11.05 | 0.03 |
| Stage 2 | -11.1 | 0.03 |
| Stage 2 | -11.15 | 0.03 |
| Stage 2 | -11.2 | 0.03 |
| Stage 2 | -11.25 | 0.03 |
| Stage 2 | -11.3 | 0.02 |
| Stage 2 | -11.35 | 0.02 |
| Stage 2 | -11.4 | 0.02 |
| Stage 2 | -11.45 | 0.02 |
| Stage 2 | -11.5 | 0.02 |
| Stage 2 | -11.55 | 0.02 |
| Stage 2 | -11.6 | 0.02 |
| Stage 2 | -11.65 | 0.02 |
| Stage 2 | -11.7 | 0.02 |
| Stage 2 | -11.75 | 0.02 |
| Stage 2 | -11.8 | 0.02 |
| Stage 2 | -11.85 | 0.02 |
| Stage 2 | -11.9 | 0.02 |
| Stage 2 | -11.95 | 0.02 |
| Stage 2 | -12 | 0.02 |
| Stage 2 | -12.05 | 0.02 |
| Stage 2 | -12.1 | 0.02 |
| Stage 2 | -12.15 | 0.02 |
| Stage 2 | -12.2 | 0.02 |
| Stage 2 | -12.25 | 0.02 |
| Stage 2 | -12.3 | 0.02 |
| Stage 2 | -12.35 | 0.02 |
| Stage 2 | -12.4 | 0.02 |
| Stage 2 | -12.45 | 0.02 |
| Stage 2 | -12.5 | 0.02 |
| Stage 2 | -12.55 | 0.02 |
| Stage 2 | -12.6 | 0.02 |
| Stage 2 | -12.65 | 0.02 |
| Stage 2 | -12.7 | 0.02 |
| Stage 2 | -12.75 | 0.02 |
| Stage 2 | -12.8 | 0.02 |
| Stage 2 | -12.85 | 0.02 |
| Stage 2 | -12.9 | 0.01 |
| Stage 2 | -12.95 | 0.01 |
| Stage 2 | -13 | 0.01 |
| Stage 2 | -13.05 | 0.01 |
| Stage 2 | -13.1 | 0.01 |
| Stage 2 | -13.15 | 0.01 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 2 | -13.2 | 0.01 |
| Stage 2 | -13.25 | 0.01 |
| Stage 2 | -13.3 | 0.01 |
| Stage 2 | -13.35 | 0.01 |
| Stage 2 | -13.4 | 0.01 |
| Stage 2 | -13.45 | 0.01 |
| Stage 2 | -13.5 | 0.01 |
| Stage 2 | -13.55 | 0.01 |
| Stage 2 | -13.6 | 0.01 |
| Stage 2 | -13.65 | 0.01 |
| Stage 2 | -13.7 | 0.01 |
| Stage 2 | -13.75 | 0.01 |
| Stage 2 | -13.8 | 0.01 |
| Stage 2 | -13.85 | 0.01 |
| Stage 2 | -13.9 | 0.01 |
| Stage 2 | -13.95 | 0.01 |
| Stage 2 | -14 | 0.01 |
| Stage 2 | -14.05 | 0.01 |
| Stage 2 | -14.1 | 0.01 |
| Stage 2 | -14.15 | 0.01 |
| Stage 2 | -14.2 | 0.01 |
| Stage 2 | -14.25 | 0.01 |
| Stage 2 | -14.3 | 0.01 |
| Stage 2 | -14.35 | 0.01 |
| Stage 2 | -14.4 | 0.01 |
| Stage 2 | -14.45 | 0.01 |
| Stage 2 | -14.5 | 0.01 |
| Stage 2 | -14.55 | 0.01 |
| Stage 2 | -14.6 | 0.01 |
| Stage 2 | -14.65 | 0.01 |
| Stage 2 | -14.7 | 0.01 |
| Stage 2 | -14.75 | 0.01 |
| Stage 2 | -14.8 | 0.01 |
| Stage 2 | -14.85 | 0.01 |
| Stage 2 | -14.9 | 0.01 |
| Stage 2 | -14.95 | 0.01 |
| Stage 2 | -15 | 0.01 |
| Stage 2 | -15.05 | 0 |
| Stage 2 | -15.1 | 0 |
| Stage 2 | -15.15 | 0 |
| Stage 2 | -15.2 | 0 |
| Stage 2 | -15.25 | 0 |
| Stage 2 | -15.3 | 0 |
| Stage 2 | -15.35 | 0 |
| Stage 2 | -15.4 | 0 |
| Stage 2 | -15.45 | 0 |
| Stage 2 | -15.5 | 0 |
| Stage 2 | -15.55 | 0 |
| Stage 2 | -15.6 | 0 |
| Stage 2 | -15.65 | 0 |
| Stage 2 | -15.7 | 0 |
| Stage 2 | -15.75 | 0 |
| Stage 2 | -15.8 | 0 |
| Stage 2 | -15.85 | 0 |
| Stage 2 | -15.9 | 0 |
| Stage 2 | -15.95 | 0 |
| Stage 2 | -16 | 0 |
| Stage 2 | -16.05 | 0 |
| Stage 2 | -16.1 | 0 |
| Stage 2 | -16.15 | 0 |
| Stage 2 | -16.2 | 0 |
| Stage 2 | -16.25 | 0 |
| Stage 2 | -16.3 | 0 |
| Stage 2 | -16.35 | 0 |
| Stage 2 | -16.4 | 0 |
| Stage 2 | -16.45 | 0 |
| Stage 2 | -16.5 | 0 |
| Stage 2 | -16.55 | 0 |
| Stage 2 | -16.6 | 0 |
| Stage 2 | -16.65 | 0 |
| Stage 2 | -16.7 | 0 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento | | Muro: RIGHT |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 2 | -16.75 | 0 |
| Stage 2 | -16.8 | 0 |
| Stage 2 | -16.85 | 0 |
| Stage 2 | -16.9 | 0 |
| Stage 2 | -16.95 | 0 |
| Stage 2 | -17 | 0 |
| Stage 2 | -17.05 | 0 |
| Stage 2 | -17.1 | 0 |
| Stage 2 | -17.15 | 0 |
| Stage 2 | -17.2 | 0 |
| Stage 2 | -17.25 | 0 |
| Stage 2 | -17.3 | 0 |
| Stage 2 | -17.35 | 0 |
| Stage 2 | -17.4 | 0 |
| Stage 2 | -17.45 | 0 |
| Stage 2 | -17.5 | 0 |
| Stage 2 | -17.55 | 0 |
| Stage 2 | -17.6 | 0 |
| Stage 2 | -17.65 | 0 |
| Stage 2 | -17.7 | 0 |
| Stage 2 | -17.75 | 0 |
| Stage 2 | -17.8 | 0 |
| Stage 2 | -17.85 | 0 |
| Stage 2 | -17.9 | 0 |
| Stage 2 | -17.95 | 0 |
| Stage 2 | -18 | 0 |
| Stage 2 | -18.05 | 0 |
| Stage 2 | -18.1 | 0 |
| Stage 2 | -18.15 | 0 |
| Stage 2 | -18.2 | 0 |
| Stage 2 | -18.25 | 0 |
| Stage 2 | -18.3 | 0 |
| Stage 2 | -18.35 | 0 |
| Stage 2 | -18.4 | 0 |
| Stage 2 | -18.45 | 0 |
| Stage 2 | -18.5 | 0 |
| Stage 2 | -18.55 | 0 |
| Stage 2 | -18.6 | 0 |
| Stage 2 | -18.65 | 0 |
| Stage 2 | -18.7 | 0 |
| Stage 2 | -18.75 | 0 |
| Stage 2 | -18.8 | 0 |
| Stage 2 | -18.85 | 0 |
| Stage 2 | -18.9 | 0 |
| Stage 2 | -18.95 | 0 |
| Stage 2 | -19 | 0 |
| Stage 2 | -19.05 | 0 |
| Stage 2 | -19.1 | 0 |
| Stage 2 | -19.15 | 0 |
| Stage 2 | -19.2 | 0 |
| Stage 2 | -19.25 | 0 |
| Stage 2 | -19.3 | 0 |
| Stage 2 | -19.35 | 0 |
| Stage 2 | -19.4 | 0 |
| Stage 2 | -19.45 | 0 |
| Stage 2 | -19.5 | 0 |
| Stage 2 | -19.55 | 0 |
| Stage 2 | -19.6 | 0 |
| Stage 2 | -19.65 | 0 |
| Stage 2 | -19.7 | 0 |
| Stage 2 | -19.75 | 0 |
| Stage 2 | -19.8 | 0 |
| Stage 2 | -19.85 | 0 |
| Stage 2 | -19.9 | 0 |
| Stage 2 | -19.95 | 0 |
| Stage 2 | -20 | 0 |
| Stage 2 | -20.05 | 0 |
| Stage 2 | -20.1 | 0 |
| Stage 2 | -20.15 | 0 |
| Stage 2 | -20.2 | 0 |
| Stage 2 | -20.25 | 0 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 2 | -20.3 | 0 |
| Stage 2 | -20.35 | 0 |
| Stage 2 | -20.4 | 0 |
| Stage 2 | -20.45 | 0 |
| Stage 2 | -20.5 | 0 |
| Stage 2 | -20.55 | 0 |
| Stage 2 | -20.6 | 0 |
| Stage 2 | -20.65 | 0 |
| Stage 2 | -20.7 | 0 |
| Stage 2 | -20.75 | 0 |
| Stage 2 | -20.8 | 0 |
| Stage 2 | -20.85 | 0 |
| Stage 2 | -20.9 | 0 |
| Stage 2 | -20.95 | 0 |
| Stage 2 | -21 | 0 |
| Stage 2 | -21.05 | 0 |
| Stage 2 | -21.1 | 0 |
| Stage 2 | -21.15 | 0 |
| Stage 2 | -21.2 | 0 |
| Stage 2 | -21.25 | 0 |
| Stage 2 | -21.3 | 0 |
| Stage 2 | -21.35 | 0 |
| Stage 2 | -21.4 | 0 |
| Stage 2 | -21.45 | 0 |
| Stage 2 | -21.5 | 0 |
| Stage 2 | -21.55 | 0 |
| Stage 2 | -21.6 | 0 |
| Stage 2 | -21.65 | 0 |
| Stage 2 | -21.7 | 0 |
| Stage 2 | -21.75 | 0 |
| Stage 2 | -21.8 | 0 |
| Stage 2 | -21.85 | 0 |
| Stage 2 | -21.9 | 0 |
| Stage 2 | -21.95 | 0 |
| Stage 2 | -22 | 0 |
| Stage 2 | -22.05 | 0 |
| Stage 2 | -22.1 | 0 |
| Stage 2 | -22.15 | 0 |
| Stage 2 | -22.2 | 0 |
| Stage 2 | -22.25 | 0 |
| Stage 2 | -22.3 | 0 |
| Stage 2 | -22.35 | 0 |
| Stage 2 | -22.4 | 0 |
| Stage 2 | -22.45 | 0 |
| Stage 2 | -22.5 | 0 |
| Stage 2 | -22.55 | 0 |
| Stage 2 | -22.6 | 0 |
| Stage 2 | -22.65 | 0 |
| Stage 2 | -22.7 | 0 |
| Stage 2 | -22.75 | 0 |
| Stage 2 | -22.8 | 0 |
| Stage 2 | -22.85 | 0 |
| Stage 2 | -22.9 | 0 |
| Stage 2 | -22.95 | 0 |
| Stage 2 | -23 | 0 |
| Stage 2 | -23.05 | 0 |
| Stage 2 | -23.1 | 0 |
| Stage 2 | -23.15 | 0 |
| Stage 2 | -23.2 | 0 |
| Stage 2 | -23.25 | 0 |
| Stage 2 | -23.3 | 0 |
| Stage 2 | -23.35 | 0 |
| Stage 2 | -23.4 | 0 |
| Stage 2 | -23.45 | 0 |
| Stage 2 | -23.5 | 0 |
| Stage 2 | -23.55 | 0 |
| Stage 2 | -23.6 | 0 |
| Stage 2 | -23.65 | 0 |
| Stage 2 | -23.7 | 0 |
| Stage 2 | -23.75 | 0 |
| Stage 2 | -23.8 | 0 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 2 | -23.85 | 0 |
| Stage 2 | -23.9 | 0 |
| Stage 2 | -23.95 | 0 |
| Stage 2 | -24 | 0 |
| Stage 2 | -24.05 | 0 |
| Stage 2 | -24.1 | 0 |
| Stage 2 | -24.15 | 0 |
| Stage 2 | -24.2 | 0 |
| Stage 2 | -24.25 | 0 |
| Stage 2 | -24.3 | 0 |
| Stage 2 | -24.35 | 0 |
| Stage 2 | -24.4 | 0 |
| Stage 2 | -24.45 | 0 |
| Stage 2 | -24.5 | 0 |
| Stage 2 | -24.55 | 0 |
| Stage 2 | -24.6 | 0 |
| Stage 2 | -24.65 | 0 |
| Stage 2 | -24.7 | 0 |
| Stage 2 | -24.75 | 0 |
| Stage 2 | -24.8 | 0 |
| Stage 2 | -24.85 | 0 |
| Stage 2 | -24.9 | 0 |
| Stage 2 | -24.95 | 0 |
| Stage 2 | -25 | 0 |
| Stage 2 | -25.05 | 0 |
| Stage 2 | -25.1 | 0 |
| Stage 2 | -25.15 | 0 |
| Stage 2 | -25.2 | 0 |
| Stage 2 | -25.25 | 0 |
| Stage 2 | -25.3 | 0 |
| Stage 2 | -25.35 | 0 |
| Stage 2 | -25.4 | 0 |
| Stage 2 | -25.45 | 0 |
| Stage 2 | -25.5 | 0 |
| Stage 2 | -25.55 | 0 |
| Stage 2 | -25.6 | 0 |
| Stage 2 | -25.65 | 0 |
| Stage 2 | -25.7 | 0 |
| Stage 2 | -25.75 | 0 |
| Stage 2 | -25.8 | 0 |
| Stage 2 | -25.85 | 0 |
| Stage 2 | -25.9 | 0 |
| Stage 2 | -25.95 | 0 |
| Stage 2 | -26 | 0 |
| Stage 2 | -26.05 | 0 |
| Stage 2 | -26.1 | 0 |
| Stage 2 | -26.15 | 0 |
| Stage 2 | -26.2 | 0 |
| Stage 2 | -26.25 | 0 |
| Stage 2 | -26.3 | 0 |
| Stage 2 | -26.35 | 0 |
| Stage 2 | -26.4 | 0 |
| Stage 2 | -26.45 | 0 |
| Stage 2 | -26.5 | 0 |
| Stage 2 | -26.55 | 0 |
| Stage 2 | -26.6 | 0 |
| Stage 2 | -26.65 | 0 |
| Stage 2 | -26.7 | 0 |
| Stage 2 | -26.75 | 0 |
| Stage 2 | -26.8 | 0 |
| Stage 2 | -26.85 | 0 |
| Stage 2 | -26.9 | 0 |
| Stage 2 | -26.95 | 0 |
| Stage 2 | -27 | 0 |
| Stage 2 | -27.05 | 0 |
| Stage 2 | -27.1 | 0 |
| Stage 2 | -27.15 | 0 |
| Stage 2 | -27.2 | 0 |
| Stage 2 | -27.25 | 0 |
| Stage 2 | -27.3 | 0 |
| Stage 2 | -27.35 | 0 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 2 | -27.4 | 0 |
| Stage 2 | -27.45 | 0 |
| Stage 2 | -27.5 | 0 |
| Stage 2 | -27.55 | 0 |
| Stage 2 | -27.6 | 0 |
| Stage 2 | -27.65 | 0 |
| Stage 2 | -27.7 | 0 |
| Stage 2 | -27.75 | 0 |
| Stage 2 | -27.8 | 0 |
| Stage 2 | -27.85 | 0 |
| Stage 2 | -27.9 | 0 |
| Stage 2 | -27.95 | 0 |
| Stage 2 | -28 | 0 |
| Stage 2 | -28.05 | 0 |
| Stage 2 | -28.1 | 0 |
| Stage 2 | -28.15 | 0 |
| Stage 2 | -28.2 | 0 |
| Stage 2 | -28.25 | 0 |
| Stage 2 | -28.3 | 0 |
| Stage 2 | -28.35 | 0 |
| Stage 2 | -28.4 | 0 |
| Stage 2 | -28.45 | 0 |
| Stage 2 | -28.5 | 0 |
| Stage 2 | -28.55 | 0 |
| Stage 2 | -28.6 | 0 |
| Stage 2 | -28.65 | 0 |
| Stage 2 | -28.7 | 0 |
| Stage 2 | -28.75 | 0 |
| Stage 2 | -28.8 | 0 |
| Stage 2 | -28.85 | 0 |
| Stage 2 | -28.9 | 0 |
| Stage 2 | -28.95 | 0 |
| Stage 2 | -29 | 0 |

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 3

| Design Assumption: Nominal | Tipo Risultato: Spostamento | Muro: RIGHT |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 3 | 0.8 | -3.45 |
| Stage 3 | 0.75 | -3.42 |
| Stage 3 | 0.7 | -3.4 |
| Stage 3 | 0.65 | -3.37 |
| Stage 3 | 0.6 | -3.34 |
| Stage 3 | 0.55 | -3.31 |
| Stage 3 | 0.5 | -3.28 |
| Stage 3 | 0.45 | -3.26 |
| Stage 3 | 0.4 | -3.23 |
| Stage 3 | 0.35 | -3.2 |
| Stage 3 | 0.3 | -3.17 |
| Stage 3 | 0.25 | -3.14 |
| Stage 3 | 0.2 | -3.12 |
| Stage 3 | 0.15 | -3.09 |
| Stage 3 | 0.1 | -3.06 |
| Stage 3 | 0.05 | -3.03 |
| Stage 3 | 0 | -3 |
| Stage 3 | -0.05 | -2.98 |
| Stage 3 | -0.1 | -2.95 |
| Stage 3 | -0.15 | -2.92 |
| Stage 3 | -0.2 | -2.89 |
| Stage 3 | -0.25 | -2.86 |
| Stage 3 | -0.3 | -2.84 |
| Stage 3 | -0.35 | -2.81 |
| Stage 3 | -0.4 | -2.78 |
| Stage 3 | -0.45 | -2.75 |
| Stage 3 | -0.5 | -2.72 |
| Stage 3 | -0.55 | -2.7 |
| Stage 3 | -0.6 | -2.67 |
| Stage 3 | -0.65 | -2.64 |
| Stage 3 | -0.7 | -2.61 |
| Stage 3 | -0.75 | -2.59 |
| Stage 3 | -0.8 | -2.56 |
| Stage 3 | -0.85 | -2.53 |
| Stage 3 | -0.9 | -2.5 |
| Stage 3 | -0.95 | -2.47 |
| Stage 3 | -1 | -2.45 |
| Stage 3 | -1.05 | -2.42 |
| Stage 3 | -1.1 | -2.39 |
| Stage 3 | -1.15 | -2.36 |
| Stage 3 | -1.2 | -2.34 |
| Stage 3 | -1.25 | -2.31 |
| Stage 3 | -1.3 | -2.28 |
| Stage 3 | -1.35 | -2.25 |
| Stage 3 | -1.4 | -2.23 |
| Stage 3 | -1.45 | -2.2 |
| Stage 3 | -1.5 | -2.17 |
| Stage 3 | -1.55 | -2.14 |
| Stage 3 | -1.6 | -2.12 |
| Stage 3 | -1.65 | -2.09 |
| Stage 3 | -1.7 | -2.06 |
| Stage 3 | -1.75 | -2.03 |
| Stage 3 | -1.8 | -2.01 |
| Stage 3 | -1.85 | -1.98 |
| Stage 3 | -1.9 | -1.95 |
| Stage 3 | -1.95 | -1.93 |
| Stage 3 | -2 | -1.9 |
| Stage 3 | -2.05 | -1.87 |
| Stage 3 | -2.1 | -1.85 |
| Stage 3 | -2.15 | -1.82 |
| Stage 3 | -2.2 | -1.79 |
| Stage 3 | -2.25 | -1.77 |
| Stage 3 | -2.3 | -1.74 |
| Stage 3 | -2.35 | -1.72 |
| Stage 3 | -2.4 | -1.69 |
| Stage 3 | -2.45 | -1.66 |
| Stage 3 | -2.5 | -1.64 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|-------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 3 | -2.55 | -1.61 |
| Stage 3 | -2.6 | -1.59 |
| Stage 3 | -2.65 | -1.56 |
| Stage 3 | -2.7 | -1.54 |
| Stage 3 | -2.75 | -1.51 |
| Stage 3 | -2.8 | -1.49 |
| Stage 3 | -2.85 | -1.46 |
| Stage 3 | -2.9 | -1.44 |
| Stage 3 | -2.95 | -1.41 |
| Stage 3 | -3 | -1.39 |
| Stage 3 | -3.05 | -1.37 |
| Stage 3 | -3.1 | -1.34 |
| Stage 3 | -3.15 | -1.32 |
| Stage 3 | -3.2 | -1.29 |
| Stage 3 | -3.25 | -1.27 |
| Stage 3 | -3.3 | -1.25 |
| Stage 3 | -3.35 | -1.23 |
| Stage 3 | -3.4 | -1.2 |
| Stage 3 | -3.45 | -1.18 |
| Stage 3 | -3.5 | -1.16 |
| Stage 3 | -3.55 | -1.14 |
| Stage 3 | -3.6 | -1.11 |
| Stage 3 | -3.65 | -1.09 |
| Stage 3 | -3.7 | -1.07 |
| Stage 3 | -3.75 | -1.05 |
| Stage 3 | -3.8 | -1.03 |
| Stage 3 | -3.85 | -1.01 |
| Stage 3 | -3.9 | -0.99 |
| Stage 3 | -3.95 | -0.97 |
| Stage 3 | -4 | -0.95 |
| Stage 3 | -4.05 | -0.93 |
| Stage 3 | -4.1 | -0.91 |
| Stage 3 | -4.15 | -0.89 |
| Stage 3 | -4.2 | -0.87 |
| Stage 3 | -4.25 | -0.85 |
| Stage 3 | -4.3 | -0.83 |
| Stage 3 | -4.35 | -0.81 |
| Stage 3 | -4.4 | -0.8 |
| Stage 3 | -4.45 | -0.78 |
| Stage 3 | -4.5 | -0.76 |
| Stage 3 | -4.55 | -0.74 |
| Stage 3 | -4.6 | -0.72 |
| Stage 3 | -4.65 | -0.71 |
| Stage 3 | -4.7 | -0.69 |
| Stage 3 | -4.75 | -0.67 |
| Stage 3 | -4.8 | -0.66 |
| Stage 3 | -4.85 | -0.64 |
| Stage 3 | -4.9 | -0.63 |
| Stage 3 | -4.95 | -0.61 |
| Stage 3 | -5 | -0.6 |
| Stage 3 | -5.05 | -0.58 |
| Stage 3 | -5.1 | -0.57 |
| Stage 3 | -5.15 | -0.55 |
| Stage 3 | -5.2 | -0.54 |
| Stage 3 | -5.25 | -0.52 |
| Stage 3 | -5.3 | -0.51 |
| Stage 3 | -5.35 | -0.5 |
| Stage 3 | -5.4 | -0.48 |
| Stage 3 | -5.45 | -0.47 |
| Stage 3 | -5.5 | -0.46 |
| Stage 3 | -5.55 | -0.44 |
| Stage 3 | -5.6 | -0.43 |
| Stage 3 | -5.65 | -0.42 |
| Stage 3 | -5.7 | -0.41 |
| Stage 3 | -5.75 | -0.39 |
| Stage 3 | -5.8 | -0.38 |
| Stage 3 | -5.85 | -0.37 |
| Stage 3 | -5.9 | -0.36 |
| Stage 3 | -5.95 | -0.35 |
| Stage 3 | -6 | -0.34 |
| Stage 3 | -6.05 | -0.33 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|-------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 3 | -6.1 | -0.32 |
| Stage 3 | -6.15 | -0.31 |
| Stage 3 | -6.2 | -0.3 |
| Stage 3 | -6.25 | -0.29 |
| Stage 3 | -6.3 | -0.28 |
| Stage 3 | -6.35 | -0.27 |
| Stage 3 | -6.4 | -0.26 |
| Stage 3 | -6.45 | -0.25 |
| Stage 3 | -6.5 | -0.24 |
| Stage 3 | -6.55 | -0.24 |
| Stage 3 | -6.6 | -0.23 |
| Stage 3 | -6.65 | -0.22 |
| Stage 3 | -6.7 | -0.21 |
| Stage 3 | -6.75 | -0.2 |
| Stage 3 | -6.8 | -0.2 |
| Stage 3 | -6.85 | -0.19 |
| Stage 3 | -6.9 | -0.18 |
| Stage 3 | -6.95 | -0.18 |
| Stage 3 | -7 | -0.17 |
| Stage 3 | -7.05 | -0.16 |
| Stage 3 | -7.1 | -0.16 |
| Stage 3 | -7.15 | -0.15 |
| Stage 3 | -7.2 | -0.14 |
| Stage 3 | -7.25 | -0.14 |
| Stage 3 | -7.3 | -0.13 |
| Stage 3 | -7.35 | -0.13 |
| Stage 3 | -7.4 | -0.12 |
| Stage 3 | -7.45 | -0.12 |
| Stage 3 | -7.5 | -0.11 |
| Stage 3 | -7.55 | -0.11 |
| Stage 3 | -7.6 | -0.1 |
| Stage 3 | -7.65 | -0.1 |
| Stage 3 | -7.7 | -0.09 |
| Stage 3 | -7.75 | -0.09 |
| Stage 3 | -7.8 | -0.08 |
| Stage 3 | -7.85 | -0.08 |
| Stage 3 | -7.9 | -0.07 |
| Stage 3 | -7.95 | -0.07 |
| Stage 3 | -8 | -0.07 |
| Stage 3 | -8.05 | -0.06 |
| Stage 3 | -8.1 | -0.06 |
| Stage 3 | -8.15 | -0.06 |
| Stage 3 | -8.2 | -0.05 |
| Stage 3 | -8.25 | -0.05 |
| Stage 3 | -8.3 | -0.05 |
| Stage 3 | -8.35 | -0.04 |
| Stage 3 | -8.4 | -0.04 |
| Stage 3 | -8.45 | -0.04 |
| Stage 3 | -8.5 | -0.04 |
| Stage 3 | -8.55 | -0.03 |
| Stage 3 | -8.6 | -0.03 |
| Stage 3 | -8.65 | -0.03 |
| Stage 3 | -8.7 | -0.03 |
| Stage 3 | -8.75 | -0.02 |
| Stage 3 | -8.8 | -0.02 |
| Stage 3 | -8.85 | -0.02 |
| Stage 3 | -8.9 | -0.02 |
| Stage 3 | -8.95 | -0.02 |
| Stage 3 | -9 | -0.02 |
| Stage 3 | -9.05 | -0.01 |
| Stage 3 | -9.1 | -0.01 |
| Stage 3 | -9.15 | -0.01 |
| Stage 3 | -9.2 | -0.01 |
| Stage 3 | -9.25 | -0.01 |
| Stage 3 | -9.3 | -0.01 |
| Stage 3 | -9.35 | -0.01 |
| Stage 3 | -9.4 | -0.01 |
| Stage 3 | -9.45 | -0.01 |
| Stage 3 | -9.5 | 0 |
| Stage 3 | -9.55 | 0 |
| Stage 3 | -9.6 | 0 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento | | Muro: RIGHT |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 3 | -9.65 | 0 |
| Stage 3 | -9.7 | 0 |
| Stage 3 | -9.75 | 0 |
| Stage 3 | -9.8 | 0 |
| Stage 3 | -9.85 | 0 |
| Stage 3 | -9.9 | 0 |
| Stage 3 | -9.95 | 0 |
| Stage 3 | -10 | 0 |
| Stage 3 | -10.05 | 0 |
| Stage 3 | -10.1 | 0 |
| Stage 3 | -10.15 | 0 |
| Stage 3 | -10.2 | 0 |
| Stage 3 | -10.25 | 0 |
| Stage 3 | -10.3 | 0 |
| Stage 3 | -10.35 | 0 |
| Stage 3 | -10.4 | 0 |
| Stage 3 | -10.45 | 0 |
| Stage 3 | -10.5 | 0 |
| Stage 3 | -10.55 | 0 |
| Stage 3 | -10.6 | 0 |
| Stage 3 | -10.65 | 0 |
| Stage 3 | -10.7 | 0 |
| Stage 3 | -10.75 | 0 |
| Stage 3 | -10.8 | 0 |
| Stage 3 | -10.85 | 0 |
| Stage 3 | -10.9 | 0 |
| Stage 3 | -10.95 | 0 |
| Stage 3 | -11 | 0 |
| Stage 3 | -11.05 | 0 |
| Stage 3 | -11.1 | -0.01 |
| Stage 3 | -11.15 | -0.01 |
| Stage 3 | -11.2 | -0.01 |
| Stage 3 | -11.25 | -0.01 |
| Stage 3 | -11.3 | -0.01 |
| Stage 3 | -11.35 | -0.01 |
| Stage 3 | -11.4 | -0.01 |
| Stage 3 | -11.45 | -0.01 |
| Stage 3 | -11.5 | -0.01 |
| Stage 3 | -11.55 | -0.01 |
| Stage 3 | -11.6 | -0.01 |
| Stage 3 | -11.65 | -0.01 |
| Stage 3 | -11.7 | -0.01 |
| Stage 3 | -11.75 | -0.01 |
| Stage 3 | -11.8 | -0.02 |
| Stage 3 | -11.85 | -0.02 |
| Stage 3 | -11.9 | -0.02 |
| Stage 3 | -11.95 | -0.02 |
| Stage 3 | -12 | -0.02 |
| Stage 3 | -12.05 | -0.02 |
| Stage 3 | -12.1 | -0.02 |
| Stage 3 | -12.15 | -0.02 |
| Stage 3 | -12.2 | -0.02 |
| Stage 3 | -12.25 | -0.02 |
| Stage 3 | -12.3 | -0.02 |
| Stage 3 | -12.35 | -0.02 |
| Stage 3 | -12.4 | -0.03 |
| Stage 3 | -12.45 | -0.03 |
| Stage 3 | -12.5 | -0.03 |
| Stage 3 | -12.55 | -0.03 |
| Stage 3 | -12.6 | -0.03 |
| Stage 3 | -12.65 | -0.03 |
| Stage 3 | -12.7 | -0.03 |
| Stage 3 | -12.75 | -0.03 |
| Stage 3 | -12.8 | -0.03 |
| Stage 3 | -12.85 | -0.03 |
| Stage 3 | -12.9 | -0.03 |
| Stage 3 | -12.95 | -0.04 |
| Stage 3 | -13 | -0.04 |
| Stage 3 | -13.05 | -0.04 |
| Stage 3 | -13.1 | -0.04 |
| Stage 3 | -13.15 | -0.04 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 3 | -13.2 | -0.04 |
| Stage 3 | -13.25 | -0.04 |
| Stage 3 | -13.3 | -0.04 |
| Stage 3 | -13.35 | -0.04 |
| Stage 3 | -13.4 | -0.04 |
| Stage 3 | -13.45 | -0.04 |
| Stage 3 | -13.5 | -0.05 |
| Stage 3 | -13.55 | -0.05 |
| Stage 3 | -13.6 | -0.05 |
| Stage 3 | -13.65 | -0.05 |
| Stage 3 | -13.7 | -0.05 |
| Stage 3 | -13.75 | -0.05 |
| Stage 3 | -13.8 | -0.05 |
| Stage 3 | -13.85 | -0.05 |
| Stage 3 | -13.9 | -0.05 |
| Stage 3 | -13.95 | -0.05 |
| Stage 3 | -14 | -0.05 |
| Stage 3 | -14.05 | -0.05 |
| Stage 3 | -14.1 | -0.06 |
| Stage 3 | -14.15 | -0.06 |
| Stage 3 | -14.2 | -0.06 |
| Stage 3 | -14.25 | -0.06 |
| Stage 3 | -14.3 | -0.06 |
| Stage 3 | -14.35 | -0.06 |
| Stage 3 | -14.4 | -0.06 |
| Stage 3 | -14.45 | -0.06 |
| Stage 3 | -14.5 | -0.06 |
| Stage 3 | -14.55 | -0.06 |
| Stage 3 | -14.6 | -0.06 |
| Stage 3 | -14.65 | -0.06 |
| Stage 3 | -14.7 | -0.06 |
| Stage 3 | -14.75 | -0.06 |
| Stage 3 | -14.8 | -0.06 |
| Stage 3 | -14.85 | -0.07 |
| Stage 3 | -14.9 | -0.07 |
| Stage 3 | -14.95 | -0.07 |
| Stage 3 | -15 | -0.07 |
| Stage 3 | -15.05 | -0.07 |
| Stage 3 | -15.1 | -0.07 |
| Stage 3 | -15.15 | -0.07 |
| Stage 3 | -15.2 | -0.07 |
| Stage 3 | -15.25 | -0.07 |
| Stage 3 | -15.3 | -0.07 |
| Stage 3 | -15.35 | -0.07 |
| Stage 3 | -15.4 | -0.07 |
| Stage 3 | -15.45 | -0.07 |
| Stage 3 | -15.5 | -0.07 |
| Stage 3 | -15.55 | -0.07 |
| Stage 3 | -15.6 | -0.07 |
| Stage 3 | -15.65 | -0.07 |
| Stage 3 | -15.7 | -0.07 |
| Stage 3 | -15.75 | -0.07 |
| Stage 3 | -15.8 | -0.08 |
| Stage 3 | -15.85 | -0.08 |
| Stage 3 | -15.9 | -0.08 |
| Stage 3 | -15.95 | -0.08 |
| Stage 3 | -16 | -0.08 |
| Stage 3 | -16.05 | -0.08 |
| Stage 3 | -16.1 | -0.08 |
| Stage 3 | -16.15 | -0.08 |
| Stage 3 | -16.2 | -0.08 |
| Stage 3 | -16.25 | -0.08 |
| Stage 3 | -16.3 | -0.08 |
| Stage 3 | -16.35 | -0.08 |
| Stage 3 | -16.4 | -0.08 |
| Stage 3 | -16.45 | -0.08 |
| Stage 3 | -16.5 | -0.08 |
| Stage 3 | -16.55 | -0.08 |
| Stage 3 | -16.6 | -0.08 |
| Stage 3 | -16.65 | -0.08 |
| Stage 3 | -16.7 | -0.08 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento | | Muro: RIGHT |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 3 | -16.75 | -0.08 |
| Stage 3 | -16.8 | -0.08 |
| Stage 3 | -16.85 | -0.08 |
| Stage 3 | -16.9 | -0.08 |
| Stage 3 | -16.95 | -0.08 |
| Stage 3 | -17 | -0.08 |
| Stage 3 | -17.05 | -0.08 |
| Stage 3 | -17.1 | -0.08 |
| Stage 3 | -17.15 | -0.08 |
| Stage 3 | -17.2 | -0.08 |
| Stage 3 | -17.25 | -0.08 |
| Stage 3 | -17.3 | -0.08 |
| Stage 3 | -17.35 | -0.08 |
| Stage 3 | -17.4 | -0.08 |
| Stage 3 | -17.45 | -0.08 |
| Stage 3 | -17.5 | -0.08 |
| Stage 3 | -17.55 | -0.08 |
| Stage 3 | -17.6 | -0.08 |
| Stage 3 | -17.65 | -0.08 |
| Stage 3 | -17.7 | -0.08 |
| Stage 3 | -17.75 | -0.08 |
| Stage 3 | -17.8 | -0.08 |
| Stage 3 | -17.85 | -0.08 |
| Stage 3 | -17.9 | -0.08 |
| Stage 3 | -17.95 | -0.08 |
| Stage 3 | -18 | -0.08 |
| Stage 3 | -18.05 | -0.08 |
| Stage 3 | -18.1 | -0.08 |
| Stage 3 | -18.15 | -0.08 |
| Stage 3 | -18.2 | -0.08 |
| Stage 3 | -18.25 | -0.08 |
| Stage 3 | -18.3 | -0.08 |
| Stage 3 | -18.35 | -0.08 |
| Stage 3 | -18.4 | -0.08 |
| Stage 3 | -18.45 | -0.08 |
| Stage 3 | -18.5 | -0.08 |
| Stage 3 | -18.55 | -0.08 |
| Stage 3 | -18.6 | -0.08 |
| Stage 3 | -18.65 | -0.08 |
| Stage 3 | -18.7 | -0.08 |
| Stage 3 | -18.75 | -0.08 |
| Stage 3 | -18.8 | -0.08 |
| Stage 3 | -18.85 | -0.08 |
| Stage 3 | -18.9 | -0.08 |
| Stage 3 | -18.95 | -0.08 |
| Stage 3 | -19 | -0.08 |
| Stage 3 | -19.05 | -0.08 |
| Stage 3 | -19.1 | -0.08 |
| Stage 3 | -19.15 | -0.08 |
| Stage 3 | -19.2 | -0.08 |
| Stage 3 | -19.25 | -0.08 |
| Stage 3 | -19.3 | -0.08 |
| Stage 3 | -19.35 | -0.08 |
| Stage 3 | -19.4 | -0.08 |
| Stage 3 | -19.45 | -0.08 |
| Stage 3 | -19.5 | -0.08 |
| Stage 3 | -19.55 | -0.08 |
| Stage 3 | -19.6 | -0.08 |
| Stage 3 | -19.65 | -0.08 |
| Stage 3 | -19.7 | -0.08 |
| Stage 3 | -19.75 | -0.08 |
| Stage 3 | -19.8 | -0.08 |
| Stage 3 | -19.85 | -0.08 |
| Stage 3 | -19.9 | -0.08 |
| Stage 3 | -19.95 | -0.08 |
| Stage 3 | -20 | -0.08 |
| Stage 3 | -20.05 | -0.08 |
| Stage 3 | -20.1 | -0.08 |
| Stage 3 | -20.15 | -0.08 |
| Stage 3 | -20.2 | -0.08 |
| Stage 3 | -20.25 | -0.08 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 3 | -20.3 | -0.08 |
| Stage 3 | -20.35 | -0.08 |
| Stage 3 | -20.4 | -0.08 |
| Stage 3 | -20.45 | -0.08 |
| Stage 3 | -20.5 | -0.08 |
| Stage 3 | -20.55 | -0.08 |
| Stage 3 | -20.6 | -0.08 |
| Stage 3 | -20.65 | -0.08 |
| Stage 3 | -20.7 | -0.08 |
| Stage 3 | -20.75 | -0.08 |
| Stage 3 | -20.8 | -0.08 |
| Stage 3 | -20.85 | -0.08 |
| Stage 3 | -20.9 | -0.08 |
| Stage 3 | -20.95 | -0.08 |
| Stage 3 | -21 | -0.08 |
| Stage 3 | -21.05 | -0.08 |
| Stage 3 | -21.1 | -0.07 |
| Stage 3 | -21.15 | -0.07 |
| Stage 3 | -21.2 | -0.07 |
| Stage 3 | -21.25 | -0.07 |
| Stage 3 | -21.3 | -0.07 |
| Stage 3 | -21.35 | -0.07 |
| Stage 3 | -21.4 | -0.07 |
| Stage 3 | -21.45 | -0.07 |
| Stage 3 | -21.5 | -0.07 |
| Stage 3 | -21.55 | -0.07 |
| Stage 3 | -21.6 | -0.07 |
| Stage 3 | -21.65 | -0.07 |
| Stage 3 | -21.7 | -0.07 |
| Stage 3 | -21.75 | -0.07 |
| Stage 3 | -21.8 | -0.07 |
| Stage 3 | -21.85 | -0.07 |
| Stage 3 | -21.9 | -0.07 |
| Stage 3 | -21.95 | -0.07 |
| Stage 3 | -22 | -0.07 |
| Stage 3 | -22.05 | -0.07 |
| Stage 3 | -22.1 | -0.07 |
| Stage 3 | -22.15 | -0.07 |
| Stage 3 | -22.2 | -0.07 |
| Stage 3 | -22.25 | -0.07 |
| Stage 3 | -22.3 | -0.07 |
| Stage 3 | -22.35 | -0.07 |
| Stage 3 | -22.4 | -0.07 |
| Stage 3 | -22.45 | -0.07 |
| Stage 3 | -22.5 | -0.07 |
| Stage 3 | -22.55 | -0.07 |
| Stage 3 | -22.6 | -0.07 |
| Stage 3 | -22.65 | -0.07 |
| Stage 3 | -22.7 | -0.07 |
| Stage 3 | -22.75 | -0.07 |
| Stage 3 | -22.8 | -0.07 |
| Stage 3 | -22.85 | -0.07 |
| Stage 3 | -22.9 | -0.07 |
| Stage 3 | -22.95 | -0.06 |
| Stage 3 | -23 | -0.06 |
| Stage 3 | -23.05 | -0.06 |
| Stage 3 | -23.1 | -0.06 |
| Stage 3 | -23.15 | -0.06 |
| Stage 3 | -23.2 | -0.06 |
| Stage 3 | -23.25 | -0.06 |
| Stage 3 | -23.3 | -0.06 |
| Stage 3 | -23.35 | -0.06 |
| Stage 3 | -23.4 | -0.06 |
| Stage 3 | -23.45 | -0.06 |
| Stage 3 | -23.5 | -0.06 |
| Stage 3 | -23.55 | -0.06 |
| Stage 3 | -23.6 | -0.06 |
| Stage 3 | -23.65 | -0.06 |
| Stage 3 | -23.7 | -0.06 |
| Stage 3 | -23.75 | -0.06 |
| Stage 3 | -23.8 | -0.06 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 3 | -23.85 | -0.06 |
| Stage 3 | -23.9 | -0.06 |
| Stage 3 | -23.95 | -0.06 |
| Stage 3 | -24 | -0.06 |
| Stage 3 | -24.05 | -0.06 |
| Stage 3 | -24.1 | -0.06 |
| Stage 3 | -24.15 | -0.06 |
| Stage 3 | -24.2 | -0.06 |
| Stage 3 | -24.25 | -0.06 |
| Stage 3 | -24.3 | -0.06 |
| Stage 3 | -24.35 | -0.06 |
| Stage 3 | -24.4 | -0.06 |
| Stage 3 | -24.45 | -0.06 |
| Stage 3 | -24.5 | -0.06 |
| Stage 3 | -24.55 | -0.06 |
| Stage 3 | -24.6 | -0.06 |
| Stage 3 | -24.65 | -0.06 |
| Stage 3 | -24.7 | -0.06 |
| Stage 3 | -24.75 | -0.05 |
| Stage 3 | -24.8 | -0.05 |
| Stage 3 | -24.85 | -0.05 |
| Stage 3 | -24.9 | -0.05 |
| Stage 3 | -24.95 | -0.05 |
| Stage 3 | -25 | -0.05 |
| Stage 3 | -25.05 | -0.05 |
| Stage 3 | -25.1 | -0.05 |
| Stage 3 | -25.15 | -0.05 |
| Stage 3 | -25.2 | -0.05 |
| Stage 3 | -25.25 | -0.05 |
| Stage 3 | -25.3 | -0.05 |
| Stage 3 | -25.35 | -0.05 |
| Stage 3 | -25.4 | -0.05 |
| Stage 3 | -25.45 | -0.05 |
| Stage 3 | -25.5 | -0.05 |
| Stage 3 | -25.55 | -0.05 |
| Stage 3 | -25.6 | -0.05 |
| Stage 3 | -25.65 | -0.05 |
| Stage 3 | -25.7 | -0.05 |
| Stage 3 | -25.75 | -0.05 |
| Stage 3 | -25.8 | -0.05 |
| Stage 3 | -25.85 | -0.05 |
| Stage 3 | -25.9 | -0.05 |
| Stage 3 | -25.95 | -0.05 |
| Stage 3 | -26 | -0.05 |
| Stage 3 | -26.05 | -0.05 |
| Stage 3 | -26.1 | -0.05 |
| Stage 3 | -26.15 | -0.05 |
| Stage 3 | -26.2 | -0.05 |
| Stage 3 | -26.25 | -0.05 |
| Stage 3 | -26.3 | -0.05 |
| Stage 3 | -26.35 | -0.05 |
| Stage 3 | -26.4 | -0.05 |
| Stage 3 | -26.45 | -0.05 |
| Stage 3 | -26.5 | -0.05 |
| Stage 3 | -26.55 | -0.05 |
| Stage 3 | -26.6 | -0.04 |
| Stage 3 | -26.65 | -0.04 |
| Stage 3 | -26.7 | -0.04 |
| Stage 3 | -26.75 | -0.04 |
| Stage 3 | -26.8 | -0.04 |
| Stage 3 | -26.85 | -0.04 |
| Stage 3 | -26.9 | -0.04 |
| Stage 3 | -26.95 | -0.04 |
| Stage 3 | -27 | -0.04 |
| Stage 3 | -27.05 | -0.04 |
| Stage 3 | -27.1 | -0.04 |
| Stage 3 | -27.15 | -0.04 |
| Stage 3 | -27.2 | -0.04 |
| Stage 3 | -27.25 | -0.04 |
| Stage 3 | -27.3 | -0.04 |
| Stage 3 | -27.35 | -0.04 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 3 | -27.4 | -0.04 |
| Stage 3 | -27.45 | -0.04 |
| Stage 3 | -27.5 | -0.04 |
| Stage 3 | -27.55 | -0.04 |
| Stage 3 | -27.6 | -0.04 |
| Stage 3 | -27.65 | -0.04 |
| Stage 3 | -27.7 | -0.04 |
| Stage 3 | -27.75 | -0.04 |
| Stage 3 | -27.8 | -0.04 |
| Stage 3 | -27.85 | -0.04 |
| Stage 3 | -27.9 | -0.04 |
| Stage 3 | -27.95 | -0.04 |
| Stage 3 | -28 | -0.04 |
| Stage 3 | -28.05 | -0.04 |
| Stage 3 | -28.1 | -0.04 |
| Stage 3 | -28.15 | -0.04 |
| Stage 3 | -28.2 | -0.04 |
| Stage 3 | -28.25 | -0.04 |
| Stage 3 | -28.3 | -0.04 |
| Stage 3 | -28.35 | -0.04 |
| Stage 3 | -28.4 | -0.04 |
| Stage 3 | -28.45 | -0.04 |
| Stage 3 | -28.5 | -0.03 |
| Stage 3 | -28.55 | -0.03 |
| Stage 3 | -28.6 | -0.03 |
| Stage 3 | -28.65 | -0.03 |
| Stage 3 | -28.7 | -0.03 |
| Stage 3 | -28.75 | -0.03 |
| Stage 3 | -28.8 | -0.03 |
| Stage 3 | -28.85 | -0.03 |
| Stage 3 | -28.9 | -0.03 |
| Stage 3 | -28.95 | -0.03 |
| Stage 3 | -29 | -0.03 |

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 4

| Design Assumption: Nominal | | |
|-----------------------------|-------------|------------------|
| Tipo Risultato: Spostamento | Muro: RIGHT | |
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 4 | 0.8 | -3.45 |
| Stage 4 | 0.75 | -3.42 |
| Stage 4 | 0.7 | -3.4 |
| Stage 4 | 0.65 | -3.37 |
| Stage 4 | 0.6 | -3.34 |
| Stage 4 | 0.55 | -3.31 |
| Stage 4 | 0.5 | -3.28 |
| Stage 4 | 0.45 | -3.26 |
| Stage 4 | 0.4 | -3.23 |
| Stage 4 | 0.35 | -3.2 |
| Stage 4 | 0.3 | -3.17 |
| Stage 4 | 0.25 | -3.14 |
| Stage 4 | 0.2 | -3.12 |
| Stage 4 | 0.15 | -3.09 |
| Stage 4 | 0.1 | -3.06 |
| Stage 4 | 0.05 | -3.03 |
| Stage 4 | 0 | -3 |
| Stage 4 | -0.05 | -2.98 |
| Stage 4 | -0.1 | -2.95 |
| Stage 4 | -0.15 | -2.92 |
| Stage 4 | -0.2 | -2.89 |
| Stage 4 | -0.25 | -2.86 |
| Stage 4 | -0.3 | -2.84 |
| Stage 4 | -0.35 | -2.81 |
| Stage 4 | -0.4 | -2.78 |
| Stage 4 | -0.45 | -2.75 |
| Stage 4 | -0.5 | -2.72 |
| Stage 4 | -0.55 | -2.7 |
| Stage 4 | -0.6 | -2.67 |
| Stage 4 | -0.65 | -2.64 |
| Stage 4 | -0.7 | -2.61 |
| Stage 4 | -0.75 | -2.59 |
| Stage 4 | -0.8 | -2.56 |
| Stage 4 | -0.85 | -2.53 |
| Stage 4 | -0.9 | -2.5 |
| Stage 4 | -0.95 | -2.47 |
| Stage 4 | -1 | -2.45 |
| Stage 4 | -1.05 | -2.42 |
| Stage 4 | -1.1 | -2.39 |
| Stage 4 | -1.15 | -2.36 |
| Stage 4 | -1.2 | -2.34 |
| Stage 4 | -1.25 | -2.31 |
| Stage 4 | -1.3 | -2.28 |
| Stage 4 | -1.35 | -2.25 |
| Stage 4 | -1.4 | -2.23 |
| Stage 4 | -1.45 | -2.2 |
| Stage 4 | -1.5 | -2.17 |
| Stage 4 | -1.55 | -2.14 |
| Stage 4 | -1.6 | -2.12 |
| Stage 4 | -1.65 | -2.09 |
| Stage 4 | -1.7 | -2.06 |
| Stage 4 | -1.75 | -2.03 |
| Stage 4 | -1.8 | -2.01 |
| Stage 4 | -1.85 | -1.98 |
| Stage 4 | -1.9 | -1.95 |
| Stage 4 | -1.95 | -1.93 |
| Stage 4 | -2 | -1.9 |
| Stage 4 | -2.05 | -1.87 |
| Stage 4 | -2.1 | -1.85 |
| Stage 4 | -2.15 | -1.82 |
| Stage 4 | -2.2 | -1.79 |
| Stage 4 | -2.25 | -1.77 |
| Stage 4 | -2.3 | -1.74 |
| Stage 4 | -2.35 | -1.72 |
| Stage 4 | -2.4 | -1.69 |
| Stage 4 | -2.45 | -1.66 |
| Stage 4 | -2.5 | -1.64 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|-------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 4 | -2.55 | -1.61 |
| Stage 4 | -2.6 | -1.59 |
| Stage 4 | -2.65 | -1.56 |
| Stage 4 | -2.7 | -1.54 |
| Stage 4 | -2.75 | -1.51 |
| Stage 4 | -2.8 | -1.49 |
| Stage 4 | -2.85 | -1.46 |
| Stage 4 | -2.9 | -1.44 |
| Stage 4 | -2.95 | -1.41 |
| Stage 4 | -3 | -1.39 |
| Stage 4 | -3.05 | -1.37 |
| Stage 4 | -3.1 | -1.34 |
| Stage 4 | -3.15 | -1.32 |
| Stage 4 | -3.2 | -1.29 |
| Stage 4 | -3.25 | -1.27 |
| Stage 4 | -3.3 | -1.25 |
| Stage 4 | -3.35 | -1.23 |
| Stage 4 | -3.4 | -1.2 |
| Stage 4 | -3.45 | -1.18 |
| Stage 4 | -3.5 | -1.16 |
| Stage 4 | -3.55 | -1.14 |
| Stage 4 | -3.6 | -1.11 |
| Stage 4 | -3.65 | -1.09 |
| Stage 4 | -3.7 | -1.07 |
| Stage 4 | -3.75 | -1.05 |
| Stage 4 | -3.8 | -1.03 |
| Stage 4 | -3.85 | -1.01 |
| Stage 4 | -3.9 | -0.99 |
| Stage 4 | -3.95 | -0.97 |
| Stage 4 | -4 | -0.95 |
| Stage 4 | -4.05 | -0.93 |
| Stage 4 | -4.1 | -0.91 |
| Stage 4 | -4.15 | -0.89 |
| Stage 4 | -4.2 | -0.87 |
| Stage 4 | -4.25 | -0.85 |
| Stage 4 | -4.3 | -0.83 |
| Stage 4 | -4.35 | -0.81 |
| Stage 4 | -4.4 | -0.8 |
| Stage 4 | -4.45 | -0.78 |
| Stage 4 | -4.5 | -0.76 |
| Stage 4 | -4.55 | -0.74 |
| Stage 4 | -4.6 | -0.72 |
| Stage 4 | -4.65 | -0.71 |
| Stage 4 | -4.7 | -0.69 |
| Stage 4 | -4.75 | -0.67 |
| Stage 4 | -4.8 | -0.66 |
| Stage 4 | -4.85 | -0.64 |
| Stage 4 | -4.9 | -0.63 |
| Stage 4 | -4.95 | -0.61 |
| Stage 4 | -5 | -0.6 |
| Stage 4 | -5.05 | -0.58 |
| Stage 4 | -5.1 | -0.57 |
| Stage 4 | -5.15 | -0.55 |
| Stage 4 | -5.2 | -0.54 |
| Stage 4 | -5.25 | -0.52 |
| Stage 4 | -5.3 | -0.51 |
| Stage 4 | -5.35 | -0.5 |
| Stage 4 | -5.4 | -0.48 |
| Stage 4 | -5.45 | -0.47 |
| Stage 4 | -5.5 | -0.46 |
| Stage 4 | -5.55 | -0.44 |
| Stage 4 | -5.6 | -0.43 |
| Stage 4 | -5.65 | -0.42 |
| Stage 4 | -5.7 | -0.41 |
| Stage 4 | -5.75 | -0.39 |
| Stage 4 | -5.8 | -0.38 |
| Stage 4 | -5.85 | -0.37 |
| Stage 4 | -5.9 | -0.36 |
| Stage 4 | -5.95 | -0.35 |
| Stage 4 | -6 | -0.34 |
| Stage 4 | -6.05 | -0.33 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|-------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 4 | -6.1 | -0.32 |
| Stage 4 | -6.15 | -0.31 |
| Stage 4 | -6.2 | -0.3 |
| Stage 4 | -6.25 | -0.29 |
| Stage 4 | -6.3 | -0.28 |
| Stage 4 | -6.35 | -0.27 |
| Stage 4 | -6.4 | -0.26 |
| Stage 4 | -6.45 | -0.25 |
| Stage 4 | -6.5 | -0.24 |
| Stage 4 | -6.55 | -0.24 |
| Stage 4 | -6.6 | -0.23 |
| Stage 4 | -6.65 | -0.22 |
| Stage 4 | -6.7 | -0.21 |
| Stage 4 | -6.75 | -0.2 |
| Stage 4 | -6.8 | -0.2 |
| Stage 4 | -6.85 | -0.19 |
| Stage 4 | -6.9 | -0.18 |
| Stage 4 | -6.95 | -0.18 |
| Stage 4 | -7 | -0.17 |
| Stage 4 | -7.05 | -0.16 |
| Stage 4 | -7.1 | -0.16 |
| Stage 4 | -7.15 | -0.15 |
| Stage 4 | -7.2 | -0.14 |
| Stage 4 | -7.25 | -0.14 |
| Stage 4 | -7.3 | -0.13 |
| Stage 4 | -7.35 | -0.13 |
| Stage 4 | -7.4 | -0.12 |
| Stage 4 | -7.45 | -0.12 |
| Stage 4 | -7.5 | -0.11 |
| Stage 4 | -7.55 | -0.11 |
| Stage 4 | -7.6 | -0.1 |
| Stage 4 | -7.65 | -0.1 |
| Stage 4 | -7.7 | -0.09 |
| Stage 4 | -7.75 | -0.09 |
| Stage 4 | -7.8 | -0.08 |
| Stage 4 | -7.85 | -0.08 |
| Stage 4 | -7.9 | -0.07 |
| Stage 4 | -7.95 | -0.07 |
| Stage 4 | -8 | -0.07 |
| Stage 4 | -8.05 | -0.06 |
| Stage 4 | -8.1 | -0.06 |
| Stage 4 | -8.15 | -0.06 |
| Stage 4 | -8.2 | -0.05 |
| Stage 4 | -8.25 | -0.05 |
| Stage 4 | -8.3 | -0.05 |
| Stage 4 | -8.35 | -0.04 |
| Stage 4 | -8.4 | -0.04 |
| Stage 4 | -8.45 | -0.04 |
| Stage 4 | -8.5 | -0.04 |
| Stage 4 | -8.55 | -0.03 |
| Stage 4 | -8.6 | -0.03 |
| Stage 4 | -8.65 | -0.03 |
| Stage 4 | -8.7 | -0.03 |
| Stage 4 | -8.75 | -0.02 |
| Stage 4 | -8.8 | -0.02 |
| Stage 4 | -8.85 | -0.02 |
| Stage 4 | -8.9 | -0.02 |
| Stage 4 | -8.95 | -0.02 |
| Stage 4 | -9 | -0.02 |
| Stage 4 | -9.05 | -0.01 |
| Stage 4 | -9.1 | -0.01 |
| Stage 4 | -9.15 | -0.01 |
| Stage 4 | -9.2 | -0.01 |
| Stage 4 | -9.25 | -0.01 |
| Stage 4 | -9.3 | -0.01 |
| Stage 4 | -9.35 | -0.01 |
| Stage 4 | -9.4 | -0.01 |
| Stage 4 | -9.45 | -0.01 |
| Stage 4 | -9.5 | 0 |
| Stage 4 | -9.55 | 0 |
| Stage 4 | -9.6 | 0 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 4 | -9.65 | 0 |
| Stage 4 | -9.7 | 0 |
| Stage 4 | -9.75 | 0 |
| Stage 4 | -9.8 | 0 |
| Stage 4 | -9.85 | 0 |
| Stage 4 | -9.9 | 0 |
| Stage 4 | -9.95 | 0 |
| Stage 4 | -10 | 0 |
| Stage 4 | -10.05 | 0 |
| Stage 4 | -10.1 | 0 |
| Stage 4 | -10.15 | 0 |
| Stage 4 | -10.2 | 0 |
| Stage 4 | -10.25 | 0 |
| Stage 4 | -10.3 | 0 |
| Stage 4 | -10.35 | 0 |
| Stage 4 | -10.4 | 0 |
| Stage 4 | -10.45 | 0 |
| Stage 4 | -10.5 | 0 |
| Stage 4 | -10.55 | 0 |
| Stage 4 | -10.6 | 0 |
| Stage 4 | -10.65 | 0 |
| Stage 4 | -10.7 | 0 |
| Stage 4 | -10.75 | 0 |
| Stage 4 | -10.8 | 0 |
| Stage 4 | -10.85 | 0 |
| Stage 4 | -10.9 | 0 |
| Stage 4 | -10.95 | 0 |
| Stage 4 | -11 | 0 |
| Stage 4 | -11.05 | 0 |
| Stage 4 | -11.1 | -0.01 |
| Stage 4 | -11.15 | -0.01 |
| Stage 4 | -11.2 | -0.01 |
| Stage 4 | -11.25 | -0.01 |
| Stage 4 | -11.3 | -0.01 |
| Stage 4 | -11.35 | -0.01 |
| Stage 4 | -11.4 | -0.01 |
| Stage 4 | -11.45 | -0.01 |
| Stage 4 | -11.5 | -0.01 |
| Stage 4 | -11.55 | -0.01 |
| Stage 4 | -11.6 | -0.01 |
| Stage 4 | -11.65 | -0.01 |
| Stage 4 | -11.7 | -0.01 |
| Stage 4 | -11.75 | -0.01 |
| Stage 4 | -11.8 | -0.02 |
| Stage 4 | -11.85 | -0.02 |
| Stage 4 | -11.9 | -0.02 |
| Stage 4 | -11.95 | -0.02 |
| Stage 4 | -12 | -0.02 |
| Stage 4 | -12.05 | -0.02 |
| Stage 4 | -12.1 | -0.02 |
| Stage 4 | -12.15 | -0.02 |
| Stage 4 | -12.2 | -0.02 |
| Stage 4 | -12.25 | -0.02 |
| Stage 4 | -12.3 | -0.02 |
| Stage 4 | -12.35 | -0.02 |
| Stage 4 | -12.4 | -0.03 |
| Stage 4 | -12.45 | -0.03 |
| Stage 4 | -12.5 | -0.03 |
| Stage 4 | -12.55 | -0.03 |
| Stage 4 | -12.6 | -0.03 |
| Stage 4 | -12.65 | -0.03 |
| Stage 4 | -12.7 | -0.03 |
| Stage 4 | -12.75 | -0.03 |
| Stage 4 | -12.8 | -0.03 |
| Stage 4 | -12.85 | -0.03 |
| Stage 4 | -12.9 | -0.03 |
| Stage 4 | -12.95 | -0.04 |
| Stage 4 | -13 | -0.04 |
| Stage 4 | -13.05 | -0.04 |
| Stage 4 | -13.1 | -0.04 |
| Stage 4 | -13.15 | -0.04 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 4 | -13.2 | -0.04 |
| Stage 4 | -13.25 | -0.04 |
| Stage 4 | -13.3 | -0.04 |
| Stage 4 | -13.35 | -0.04 |
| Stage 4 | -13.4 | -0.04 |
| Stage 4 | -13.45 | -0.04 |
| Stage 4 | -13.5 | -0.05 |
| Stage 4 | -13.55 | -0.05 |
| Stage 4 | -13.6 | -0.05 |
| Stage 4 | -13.65 | -0.05 |
| Stage 4 | -13.7 | -0.05 |
| Stage 4 | -13.75 | -0.05 |
| Stage 4 | -13.8 | -0.05 |
| Stage 4 | -13.85 | -0.05 |
| Stage 4 | -13.9 | -0.05 |
| Stage 4 | -13.95 | -0.05 |
| Stage 4 | -14 | -0.05 |
| Stage 4 | -14.05 | -0.05 |
| Stage 4 | -14.1 | -0.06 |
| Stage 4 | -14.15 | -0.06 |
| Stage 4 | -14.2 | -0.06 |
| Stage 4 | -14.25 | -0.06 |
| Stage 4 | -14.3 | -0.06 |
| Stage 4 | -14.35 | -0.06 |
| Stage 4 | -14.4 | -0.06 |
| Stage 4 | -14.45 | -0.06 |
| Stage 4 | -14.5 | -0.06 |
| Stage 4 | -14.55 | -0.06 |
| Stage 4 | -14.6 | -0.06 |
| Stage 4 | -14.65 | -0.06 |
| Stage 4 | -14.7 | -0.06 |
| Stage 4 | -14.75 | -0.06 |
| Stage 4 | -14.8 | -0.06 |
| Stage 4 | -14.85 | -0.07 |
| Stage 4 | -14.9 | -0.07 |
| Stage 4 | -14.95 | -0.07 |
| Stage 4 | -15 | -0.07 |
| Stage 4 | -15.05 | -0.07 |
| Stage 4 | -15.1 | -0.07 |
| Stage 4 | -15.15 | -0.07 |
| Stage 4 | -15.2 | -0.07 |
| Stage 4 | -15.25 | -0.07 |
| Stage 4 | -15.3 | -0.07 |
| Stage 4 | -15.35 | -0.07 |
| Stage 4 | -15.4 | -0.07 |
| Stage 4 | -15.45 | -0.07 |
| Stage 4 | -15.5 | -0.07 |
| Stage 4 | -15.55 | -0.07 |
| Stage 4 | -15.6 | -0.07 |
| Stage 4 | -15.65 | -0.07 |
| Stage 4 | -15.7 | -0.07 |
| Stage 4 | -15.75 | -0.07 |
| Stage 4 | -15.8 | -0.08 |
| Stage 4 | -15.85 | -0.08 |
| Stage 4 | -15.9 | -0.08 |
| Stage 4 | -15.95 | -0.08 |
| Stage 4 | -16 | -0.08 |
| Stage 4 | -16.05 | -0.08 |
| Stage 4 | -16.1 | -0.08 |
| Stage 4 | -16.15 | -0.08 |
| Stage 4 | -16.2 | -0.08 |
| Stage 4 | -16.25 | -0.08 |
| Stage 4 | -16.3 | -0.08 |
| Stage 4 | -16.35 | -0.08 |
| Stage 4 | -16.4 | -0.08 |
| Stage 4 | -16.45 | -0.08 |
| Stage 4 | -16.5 | -0.08 |
| Stage 4 | -16.55 | -0.08 |
| Stage 4 | -16.6 | -0.08 |
| Stage 4 | -16.65 | -0.08 |
| Stage 4 | -16.7 | -0.08 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 4 | -16.75 | -0.08 |
| Stage 4 | -16.8 | -0.08 |
| Stage 4 | -16.85 | -0.08 |
| Stage 4 | -16.9 | -0.08 |
| Stage 4 | -16.95 | -0.08 |
| Stage 4 | -17 | -0.08 |
| Stage 4 | -17.05 | -0.08 |
| Stage 4 | -17.1 | -0.08 |
| Stage 4 | -17.15 | -0.08 |
| Stage 4 | -17.2 | -0.08 |
| Stage 4 | -17.25 | -0.08 |
| Stage 4 | -17.3 | -0.08 |
| Stage 4 | -17.35 | -0.08 |
| Stage 4 | -17.4 | -0.08 |
| Stage 4 | -17.45 | -0.08 |
| Stage 4 | -17.5 | -0.08 |
| Stage 4 | -17.55 | -0.08 |
| Stage 4 | -17.6 | -0.08 |
| Stage 4 | -17.65 | -0.08 |
| Stage 4 | -17.7 | -0.08 |
| Stage 4 | -17.75 | -0.08 |
| Stage 4 | -17.8 | -0.08 |
| Stage 4 | -17.85 | -0.08 |
| Stage 4 | -17.9 | -0.08 |
| Stage 4 | -17.95 | -0.08 |
| Stage 4 | -18 | -0.08 |
| Stage 4 | -18.05 | -0.08 |
| Stage 4 | -18.1 | -0.08 |
| Stage 4 | -18.15 | -0.08 |
| Stage 4 | -18.2 | -0.08 |
| Stage 4 | -18.25 | -0.08 |
| Stage 4 | -18.3 | -0.08 |
| Stage 4 | -18.35 | -0.08 |
| Stage 4 | -18.4 | -0.08 |
| Stage 4 | -18.45 | -0.08 |
| Stage 4 | -18.5 | -0.08 |
| Stage 4 | -18.55 | -0.08 |
| Stage 4 | -18.6 | -0.08 |
| Stage 4 | -18.65 | -0.08 |
| Stage 4 | -18.7 | -0.08 |
| Stage 4 | -18.75 | -0.08 |
| Stage 4 | -18.8 | -0.08 |
| Stage 4 | -18.85 | -0.08 |
| Stage 4 | -18.9 | -0.08 |
| Stage 4 | -18.95 | -0.08 |
| Stage 4 | -19 | -0.08 |
| Stage 4 | -19.05 | -0.08 |
| Stage 4 | -19.1 | -0.08 |
| Stage 4 | -19.15 | -0.08 |
| Stage 4 | -19.2 | -0.08 |
| Stage 4 | -19.25 | -0.08 |
| Stage 4 | -19.3 | -0.08 |
| Stage 4 | -19.35 | -0.08 |
| Stage 4 | -19.4 | -0.08 |
| Stage 4 | -19.45 | -0.08 |
| Stage 4 | -19.5 | -0.08 |
| Stage 4 | -19.55 | -0.08 |
| Stage 4 | -19.6 | -0.08 |
| Stage 4 | -19.65 | -0.08 |
| Stage 4 | -19.7 | -0.08 |
| Stage 4 | -19.75 | -0.08 |
| Stage 4 | -19.8 | -0.08 |
| Stage 4 | -19.85 | -0.08 |
| Stage 4 | -19.9 | -0.08 |
| Stage 4 | -19.95 | -0.08 |
| Stage 4 | -20 | -0.08 |
| Stage 4 | -20.05 | -0.08 |
| Stage 4 | -20.1 | -0.08 |
| Stage 4 | -20.15 | -0.08 |
| Stage 4 | -20.2 | -0.08 |
| Stage 4 | -20.25 | -0.08 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 4 | -20.3 | -0.08 |
| Stage 4 | -20.35 | -0.08 |
| Stage 4 | -20.4 | -0.08 |
| Stage 4 | -20.45 | -0.08 |
| Stage 4 | -20.5 | -0.08 |
| Stage 4 | -20.55 | -0.08 |
| Stage 4 | -20.6 | -0.08 |
| Stage 4 | -20.65 | -0.08 |
| Stage 4 | -20.7 | -0.08 |
| Stage 4 | -20.75 | -0.08 |
| Stage 4 | -20.8 | -0.08 |
| Stage 4 | -20.85 | -0.08 |
| Stage 4 | -20.9 | -0.08 |
| Stage 4 | -20.95 | -0.08 |
| Stage 4 | -21 | -0.08 |
| Stage 4 | -21.05 | -0.08 |
| Stage 4 | -21.1 | -0.07 |
| Stage 4 | -21.15 | -0.07 |
| Stage 4 | -21.2 | -0.07 |
| Stage 4 | -21.25 | -0.07 |
| Stage 4 | -21.3 | -0.07 |
| Stage 4 | -21.35 | -0.07 |
| Stage 4 | -21.4 | -0.07 |
| Stage 4 | -21.45 | -0.07 |
| Stage 4 | -21.5 | -0.07 |
| Stage 4 | -21.55 | -0.07 |
| Stage 4 | -21.6 | -0.07 |
| Stage 4 | -21.65 | -0.07 |
| Stage 4 | -21.7 | -0.07 |
| Stage 4 | -21.75 | -0.07 |
| Stage 4 | -21.8 | -0.07 |
| Stage 4 | -21.85 | -0.07 |
| Stage 4 | -21.9 | -0.07 |
| Stage 4 | -21.95 | -0.07 |
| Stage 4 | -22 | -0.07 |
| Stage 4 | -22.05 | -0.07 |
| Stage 4 | -22.1 | -0.07 |
| Stage 4 | -22.15 | -0.07 |
| Stage 4 | -22.2 | -0.07 |
| Stage 4 | -22.25 | -0.07 |
| Stage 4 | -22.3 | -0.07 |
| Stage 4 | -22.35 | -0.07 |
| Stage 4 | -22.4 | -0.07 |
| Stage 4 | -22.45 | -0.07 |
| Stage 4 | -22.5 | -0.07 |
| Stage 4 | -22.55 | -0.07 |
| Stage 4 | -22.6 | -0.07 |
| Stage 4 | -22.65 | -0.07 |
| Stage 4 | -22.7 | -0.07 |
| Stage 4 | -22.75 | -0.07 |
| Stage 4 | -22.8 | -0.07 |
| Stage 4 | -22.85 | -0.07 |
| Stage 4 | -22.9 | -0.07 |
| Stage 4 | -22.95 | -0.06 |
| Stage 4 | -23 | -0.06 |
| Stage 4 | -23.05 | -0.06 |
| Stage 4 | -23.1 | -0.06 |
| Stage 4 | -23.15 | -0.06 |
| Stage 4 | -23.2 | -0.06 |
| Stage 4 | -23.25 | -0.06 |
| Stage 4 | -23.3 | -0.06 |
| Stage 4 | -23.35 | -0.06 |
| Stage 4 | -23.4 | -0.06 |
| Stage 4 | -23.45 | -0.06 |
| Stage 4 | -23.5 | -0.06 |
| Stage 4 | -23.55 | -0.06 |
| Stage 4 | -23.6 | -0.06 |
| Stage 4 | -23.65 | -0.06 |
| Stage 4 | -23.7 | -0.06 |
| Stage 4 | -23.75 | -0.06 |
| Stage 4 | -23.8 | -0.06 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 4 | -23.85 | -0.06 |
| Stage 4 | -23.9 | -0.06 |
| Stage 4 | -23.95 | -0.06 |
| Stage 4 | -24 | -0.06 |
| Stage 4 | -24.05 | -0.06 |
| Stage 4 | -24.1 | -0.06 |
| Stage 4 | -24.15 | -0.06 |
| Stage 4 | -24.2 | -0.06 |
| Stage 4 | -24.25 | -0.06 |
| Stage 4 | -24.3 | -0.06 |
| Stage 4 | -24.35 | -0.06 |
| Stage 4 | -24.4 | -0.06 |
| Stage 4 | -24.45 | -0.06 |
| Stage 4 | -24.5 | -0.06 |
| Stage 4 | -24.55 | -0.06 |
| Stage 4 | -24.6 | -0.06 |
| Stage 4 | -24.65 | -0.06 |
| Stage 4 | -24.7 | -0.06 |
| Stage 4 | -24.75 | -0.05 |
| Stage 4 | -24.8 | -0.05 |
| Stage 4 | -24.85 | -0.05 |
| Stage 4 | -24.9 | -0.05 |
| Stage 4 | -24.95 | -0.05 |
| Stage 4 | -25 | -0.05 |
| Stage 4 | -25.05 | -0.05 |
| Stage 4 | -25.1 | -0.05 |
| Stage 4 | -25.15 | -0.05 |
| Stage 4 | -25.2 | -0.05 |
| Stage 4 | -25.25 | -0.05 |
| Stage 4 | -25.3 | -0.05 |
| Stage 4 | -25.35 | -0.05 |
| Stage 4 | -25.4 | -0.05 |
| Stage 4 | -25.45 | -0.05 |
| Stage 4 | -25.5 | -0.05 |
| Stage 4 | -25.55 | -0.05 |
| Stage 4 | -25.6 | -0.05 |
| Stage 4 | -25.65 | -0.05 |
| Stage 4 | -25.7 | -0.05 |
| Stage 4 | -25.75 | -0.05 |
| Stage 4 | -25.8 | -0.05 |
| Stage 4 | -25.85 | -0.05 |
| Stage 4 | -25.9 | -0.05 |
| Stage 4 | -25.95 | -0.05 |
| Stage 4 | -26 | -0.05 |
| Stage 4 | -26.05 | -0.05 |
| Stage 4 | -26.1 | -0.05 |
| Stage 4 | -26.15 | -0.05 |
| Stage 4 | -26.2 | -0.05 |
| Stage 4 | -26.25 | -0.05 |
| Stage 4 | -26.3 | -0.05 |
| Stage 4 | -26.35 | -0.05 |
| Stage 4 | -26.4 | -0.05 |
| Stage 4 | -26.45 | -0.05 |
| Stage 4 | -26.5 | -0.05 |
| Stage 4 | -26.55 | -0.05 |
| Stage 4 | -26.6 | -0.04 |
| Stage 4 | -26.65 | -0.04 |
| Stage 4 | -26.7 | -0.04 |
| Stage 4 | -26.75 | -0.04 |
| Stage 4 | -26.8 | -0.04 |
| Stage 4 | -26.85 | -0.04 |
| Stage 4 | -26.9 | -0.04 |
| Stage 4 | -26.95 | -0.04 |
| Stage 4 | -27 | -0.04 |
| Stage 4 | -27.05 | -0.04 |
| Stage 4 | -27.1 | -0.04 |
| Stage 4 | -27.15 | -0.04 |
| Stage 4 | -27.2 | -0.04 |
| Stage 4 | -27.25 | -0.04 |
| Stage 4 | -27.3 | -0.04 |
| Stage 4 | -27.35 | -0.04 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 4 | -27.4 | -0.04 |
| Stage 4 | -27.45 | -0.04 |
| Stage 4 | -27.5 | -0.04 |
| Stage 4 | -27.55 | -0.04 |
| Stage 4 | -27.6 | -0.04 |
| Stage 4 | -27.65 | -0.04 |
| Stage 4 | -27.7 | -0.04 |
| Stage 4 | -27.75 | -0.04 |
| Stage 4 | -27.8 | -0.04 |
| Stage 4 | -27.85 | -0.04 |
| Stage 4 | -27.9 | -0.04 |
| Stage 4 | -27.95 | -0.04 |
| Stage 4 | -28 | -0.04 |
| Stage 4 | -28.05 | -0.04 |
| Stage 4 | -28.1 | -0.04 |
| Stage 4 | -28.15 | -0.04 |
| Stage 4 | -28.2 | -0.04 |
| Stage 4 | -28.25 | -0.04 |
| Stage 4 | -28.3 | -0.04 |
| Stage 4 | -28.35 | -0.04 |
| Stage 4 | -28.4 | -0.04 |
| Stage 4 | -28.45 | -0.04 |
| Stage 4 | -28.5 | -0.03 |
| Stage 4 | -28.55 | -0.03 |
| Stage 4 | -28.6 | -0.03 |
| Stage 4 | -28.65 | -0.03 |
| Stage 4 | -28.7 | -0.03 |
| Stage 4 | -28.75 | -0.03 |
| Stage 4 | -28.8 | -0.03 |
| Stage 4 | -28.85 | -0.03 |
| Stage 4 | -28.9 | -0.03 |
| Stage 4 | -28.95 | -0.03 |
| Stage 4 | -29 | -0.03 |

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 5

| Design Assumption: Nominal | | |
|-----------------------------|-------------|------------------|
| Tipo Risultato: Spostamento | Muro: RIGHT | |
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 5 | 0.8 | -2.75 |
| Stage 5 | 0.75 | -2.74 |
| Stage 5 | 0.7 | -2.73 |
| Stage 5 | 0.65 | -2.71 |
| Stage 5 | 0.6 | -2.7 |
| Stage 5 | 0.55 | -2.69 |
| Stage 5 | 0.5 | -2.68 |
| Stage 5 | 0.45 | -2.67 |
| Stage 5 | 0.4 | -2.66 |
| Stage 5 | 0.35 | -2.65 |
| Stage 5 | 0.3 | -2.64 |
| Stage 5 | 0.25 | -2.63 |
| Stage 5 | 0.2 | -2.61 |
| Stage 5 | 0.15 | -2.6 |
| Stage 5 | 0.1 | -2.59 |
| Stage 5 | 0.05 | -2.58 |
| Stage 5 | 0 | -2.57 |
| Stage 5 | -0.05 | -2.56 |
| Stage 5 | -0.1 | -2.55 |
| Stage 5 | -0.15 | -2.54 |
| Stage 5 | -0.2 | -2.53 |
| Stage 5 | -0.25 | -2.52 |
| Stage 5 | -0.3 | -2.5 |
| Stage 5 | -0.35 | -2.49 |
| Stage 5 | -0.4 | -2.48 |
| Stage 5 | -0.45 | -2.47 |
| Stage 5 | -0.5 | -2.46 |
| Stage 5 | -0.55 | -2.45 |
| Stage 5 | -0.6 | -2.44 |
| Stage 5 | -0.65 | -2.43 |
| Stage 5 | -0.7 | -2.42 |
| Stage 5 | -0.75 | -2.41 |
| Stage 5 | -0.8 | -2.39 |
| Stage 5 | -0.85 | -2.38 |
| Stage 5 | -0.9 | -2.37 |
| Stage 5 | -0.95 | -2.36 |
| Stage 5 | -1 | -2.35 |
| Stage 5 | -1.05 | -2.34 |
| Stage 5 | -1.1 | -2.33 |
| Stage 5 | -1.15 | -2.32 |
| Stage 5 | -1.2 | -2.31 |
| Stage 5 | -1.25 | -2.3 |
| Stage 5 | -1.3 | -2.29 |
| Stage 5 | -1.35 | -2.28 |
| Stage 5 | -1.4 | -2.27 |
| Stage 5 | -1.45 | -2.26 |
| Stage 5 | -1.5 | -2.25 |
| Stage 5 | -1.55 | -2.24 |
| Stage 5 | -1.6 | -2.22 |
| Stage 5 | -1.65 | -2.21 |
| Stage 5 | -1.7 | -2.2 |
| Stage 5 | -1.75 | -2.19 |
| Stage 5 | -1.8 | -2.18 |
| Stage 5 | -1.85 | -2.17 |
| Stage 5 | -1.9 | -2.16 |
| Stage 5 | -1.95 | -2.15 |
| Stage 5 | -2 | -2.14 |
| Stage 5 | -2.05 | -2.13 |
| Stage 5 | -2.1 | -2.12 |
| Stage 5 | -2.15 | -2.11 |
| Stage 5 | -2.2 | -2.1 |
| Stage 5 | -2.25 | -2.1 |
| Stage 5 | -2.3 | -2.09 |
| Stage 5 | -2.35 | -2.08 |
| Stage 5 | -2.4 | -2.07 |
| Stage 5 | -2.45 | -2.06 |
| Stage 5 | -2.5 | -2.05 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|-------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 5 | -2.55 | -2.04 |
| Stage 5 | -2.6 | -2.03 |
| Stage 5 | -2.65 | -2.02 |
| Stage 5 | -2.7 | -2.01 |
| Stage 5 | -2.75 | -2 |
| Stage 5 | -2.8 | -1.99 |
| Stage 5 | -2.85 | -1.98 |
| Stage 5 | -2.9 | -1.97 |
| Stage 5 | -2.95 | -1.96 |
| Stage 5 | -3 | -1.95 |
| Stage 5 | -3.05 | -1.94 |
| Stage 5 | -3.1 | -1.93 |
| Stage 5 | -3.15 | -1.92 |
| Stage 5 | -3.2 | -1.91 |
| Stage 5 | -3.25 | -1.9 |
| Stage 5 | -3.3 | -1.89 |
| Stage 5 | -3.35 | -1.88 |
| Stage 5 | -3.4 | -1.87 |
| Stage 5 | -3.45 | -1.86 |
| Stage 5 | -3.5 | -1.85 |
| Stage 5 | -3.55 | -1.84 |
| Stage 5 | -3.6 | -1.83 |
| Stage 5 | -3.65 | -1.82 |
| Stage 5 | -3.7 | -1.81 |
| Stage 5 | -3.75 | -1.8 |
| Stage 5 | -3.8 | -1.78 |
| Stage 5 | -3.85 | -1.77 |
| Stage 5 | -3.9 | -1.76 |
| Stage 5 | -3.95 | -1.75 |
| Stage 5 | -4 | -1.74 |
| Stage 5 | -4.05 | -1.73 |
| Stage 5 | -4.1 | -1.72 |
| Stage 5 | -4.15 | -1.71 |
| Stage 5 | -4.2 | -1.7 |
| Stage 5 | -4.25 | -1.69 |
| Stage 5 | -4.3 | -1.68 |
| Stage 5 | -4.35 | -1.67 |
| Stage 5 | -4.4 | -1.66 |
| Stage 5 | -4.45 | -1.65 |
| Stage 5 | -4.5 | -1.64 |
| Stage 5 | -4.55 | -1.63 |
| Stage 5 | -4.6 | -1.62 |
| Stage 5 | -4.65 | -1.61 |
| Stage 5 | -4.7 | -1.6 |
| Stage 5 | -4.75 | -1.58 |
| Stage 5 | -4.8 | -1.57 |
| Stage 5 | -4.85 | -1.56 |
| Stage 5 | -4.9 | -1.55 |
| Stage 5 | -4.95 | -1.54 |
| Stage 5 | -5 | -1.53 |
| Stage 5 | -5.05 | -1.52 |
| Stage 5 | -5.1 | -1.51 |
| Stage 5 | -5.15 | -1.5 |
| Stage 5 | -5.2 | -1.49 |
| Stage 5 | -5.25 | -1.48 |
| Stage 5 | -5.3 | -1.46 |
| Stage 5 | -5.35 | -1.45 |
| Stage 5 | -5.4 | -1.44 |
| Stage 5 | -5.45 | -1.43 |
| Stage 5 | -5.5 | -1.42 |
| Stage 5 | -5.55 | -1.41 |
| Stage 5 | -5.6 | -1.4 |
| Stage 5 | -5.65 | -1.39 |
| Stage 5 | -5.7 | -1.38 |
| Stage 5 | -5.75 | -1.36 |
| Stage 5 | -5.8 | -1.35 |
| Stage 5 | -5.85 | -1.34 |
| Stage 5 | -5.9 | -1.33 |
| Stage 5 | -5.95 | -1.32 |
| Stage 5 | -6 | -1.31 |
| Stage 5 | -6.05 | -1.3 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento | | Muro: RIGHT |
|--|-------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 5 | -6.1 | -1.29 |
| Stage 5 | -6.15 | -1.27 |
| Stage 5 | -6.2 | -1.26 |
| Stage 5 | -6.25 | -1.25 |
| Stage 5 | -6.3 | -1.24 |
| Stage 5 | -6.35 | -1.23 |
| Stage 5 | -6.4 | -1.22 |
| Stage 5 | -6.45 | -1.21 |
| Stage 5 | -6.5 | -1.2 |
| Stage 5 | -6.55 | -1.19 |
| Stage 5 | -6.6 | -1.17 |
| Stage 5 | -6.65 | -1.16 |
| Stage 5 | -6.7 | -1.15 |
| Stage 5 | -6.75 | -1.14 |
| Stage 5 | -6.8 | -1.13 |
| Stage 5 | -6.85 | -1.12 |
| Stage 5 | -6.9 | -1.11 |
| Stage 5 | -6.95 | -1.1 |
| Stage 5 | -7 | -1.09 |
| Stage 5 | -7.05 | -1.08 |
| Stage 5 | -7.1 | -1.07 |
| Stage 5 | -7.15 | -1.05 |
| Stage 5 | -7.2 | -1.04 |
| Stage 5 | -7.25 | -1.03 |
| Stage 5 | -7.3 | -1.02 |
| Stage 5 | -7.35 | -1.01 |
| Stage 5 | -7.4 | -1 |
| Stage 5 | -7.45 | -0.99 |
| Stage 5 | -7.5 | -0.98 |
| Stage 5 | -7.55 | -0.97 |
| Stage 5 | -7.6 | -0.96 |
| Stage 5 | -7.65 | -0.95 |
| Stage 5 | -7.7 | -0.94 |
| Stage 5 | -7.75 | -0.93 |
| Stage 5 | -7.8 | -0.92 |
| Stage 5 | -7.85 | -0.91 |
| Stage 5 | -7.9 | -0.9 |
| Stage 5 | -7.95 | -0.89 |
| Stage 5 | -8 | -0.88 |
| Stage 5 | -8.05 | -0.87 |
| Stage 5 | -8.1 | -0.86 |
| Stage 5 | -8.15 | -0.85 |
| Stage 5 | -8.2 | -0.84 |
| Stage 5 | -8.25 | -0.83 |
| Stage 5 | -8.3 | -0.83 |
| Stage 5 | -8.35 | -0.82 |
| Stage 5 | -8.4 | -0.81 |
| Stage 5 | -8.45 | -0.8 |
| Stage 5 | -8.5 | -0.79 |
| Stage 5 | -8.55 | -0.78 |
| Stage 5 | -8.6 | -0.77 |
| Stage 5 | -8.65 | -0.76 |
| Stage 5 | -8.7 | -0.75 |
| Stage 5 | -8.75 | -0.75 |
| Stage 5 | -8.8 | -0.74 |
| Stage 5 | -8.85 | -0.73 |
| Stage 5 | -8.9 | -0.72 |
| Stage 5 | -8.95 | -0.71 |
| Stage 5 | -9 | -0.71 |
| Stage 5 | -9.05 | -0.7 |
| Stage 5 | -9.1 | -0.69 |
| Stage 5 | -9.15 | -0.68 |
| Stage 5 | -9.2 | -0.68 |
| Stage 5 | -9.25 | -0.67 |
| Stage 5 | -9.3 | -0.66 |
| Stage 5 | -9.35 | -0.65 |
| Stage 5 | -9.4 | -0.65 |
| Stage 5 | -9.45 | -0.64 |
| Stage 5 | -9.5 | -0.63 |
| Stage 5 | -9.55 | -0.62 |
| Stage 5 | -9.6 | -0.62 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 5 | -9.65 | -0.61 |
| Stage 5 | -9.7 | -0.6 |
| Stage 5 | -9.75 | -0.6 |
| Stage 5 | -9.8 | -0.59 |
| Stage 5 | -9.85 | -0.58 |
| Stage 5 | -9.9 | -0.58 |
| Stage 5 | -9.95 | -0.57 |
| Stage 5 | -10 | -0.57 |
| Stage 5 | -10.05 | -0.56 |
| Stage 5 | -10.1 | -0.55 |
| Stage 5 | -10.15 | -0.55 |
| Stage 5 | -10.2 | -0.54 |
| Stage 5 | -10.25 | -0.54 |
| Stage 5 | -10.3 | -0.53 |
| Stage 5 | -10.35 | -0.53 |
| Stage 5 | -10.4 | -0.52 |
| Stage 5 | -10.45 | -0.51 |
| Stage 5 | -10.5 | -0.51 |
| Stage 5 | -10.55 | -0.5 |
| Stage 5 | -10.6 | -0.5 |
| Stage 5 | -10.65 | -0.49 |
| Stage 5 | -10.7 | -0.49 |
| Stage 5 | -10.75 | -0.48 |
| Stage 5 | -10.8 | -0.48 |
| Stage 5 | -10.85 | -0.47 |
| Stage 5 | -10.9 | -0.47 |
| Stage 5 | -10.95 | -0.47 |
| Stage 5 | -11 | -0.46 |
| Stage 5 | -11.05 | -0.46 |
| Stage 5 | -11.1 | -0.45 |
| Stage 5 | -11.15 | -0.45 |
| Stage 5 | -11.2 | -0.44 |
| Stage 5 | -11.25 | -0.44 |
| Stage 5 | -11.3 | -0.44 |
| Stage 5 | -11.35 | -0.43 |
| Stage 5 | -11.4 | -0.43 |
| Stage 5 | -11.45 | -0.42 |
| Stage 5 | -11.5 | -0.42 |
| Stage 5 | -11.55 | -0.42 |
| Stage 5 | -11.6 | -0.41 |
| Stage 5 | -11.65 | -0.41 |
| Stage 5 | -11.7 | -0.41 |
| Stage 5 | -11.75 | -0.4 |
| Stage 5 | -11.8 | -0.4 |
| Stage 5 | -11.85 | -0.4 |
| Stage 5 | -11.9 | -0.39 |
| Stage 5 | -11.95 | -0.39 |
| Stage 5 | -12 | -0.39 |
| Stage 5 | -12.05 | -0.38 |
| Stage 5 | -12.1 | -0.38 |
| Stage 5 | -12.15 | -0.38 |
| Stage 5 | -12.2 | -0.37 |
| Stage 5 | -12.25 | -0.37 |
| Stage 5 | -12.3 | -0.37 |
| Stage 5 | -12.35 | -0.37 |
| Stage 5 | -12.4 | -0.36 |
| Stage 5 | -12.45 | -0.36 |
| Stage 5 | -12.5 | -0.36 |
| Stage 5 | -12.55 | -0.36 |
| Stage 5 | -12.6 | -0.35 |
| Stage 5 | -12.65 | -0.35 |
| Stage 5 | -12.7 | -0.35 |
| Stage 5 | -12.75 | -0.35 |
| Stage 5 | -12.8 | -0.34 |
| Stage 5 | -12.85 | -0.34 |
| Stage 5 | -12.9 | -0.34 |
| Stage 5 | -12.95 | -0.34 |
| Stage 5 | -13 | -0.34 |
| Stage 5 | -13.05 | -0.33 |
| Stage 5 | -13.1 | -0.33 |
| Stage 5 | -13.15 | -0.33 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 5 | -13.2 | -0.33 |
| Stage 5 | -13.25 | -0.33 |
| Stage 5 | -13.3 | -0.33 |
| Stage 5 | -13.35 | -0.32 |
| Stage 5 | -13.4 | -0.32 |
| Stage 5 | -13.45 | -0.32 |
| Stage 5 | -13.5 | -0.32 |
| Stage 5 | -13.55 | -0.32 |
| Stage 5 | -13.6 | -0.32 |
| Stage 5 | -13.65 | -0.31 |
| Stage 5 | -13.7 | -0.31 |
| Stage 5 | -13.75 | -0.31 |
| Stage 5 | -13.8 | -0.31 |
| Stage 5 | -13.85 | -0.31 |
| Stage 5 | -13.9 | -0.31 |
| Stage 5 | -13.95 | -0.31 |
| Stage 5 | -14 | -0.31 |
| Stage 5 | -14.05 | -0.3 |
| Stage 5 | -14.1 | -0.3 |
| Stage 5 | -14.15 | -0.3 |
| Stage 5 | -14.2 | -0.3 |
| Stage 5 | -14.25 | -0.3 |
| Stage 5 | -14.3 | -0.3 |
| Stage 5 | -14.35 | -0.3 |
| Stage 5 | -14.4 | -0.3 |
| Stage 5 | -14.45 | -0.3 |
| Stage 5 | -14.5 | -0.29 |
| Stage 5 | -14.55 | -0.29 |
| Stage 5 | -14.6 | -0.29 |
| Stage 5 | -14.65 | -0.29 |
| Stage 5 | -14.7 | -0.29 |
| Stage 5 | -14.75 | -0.29 |
| Stage 5 | -14.8 | -0.29 |
| Stage 5 | -14.85 | -0.29 |
| Stage 5 | -14.9 | -0.29 |
| Stage 5 | -14.95 | -0.29 |
| Stage 5 | -15 | -0.29 |
| Stage 5 | -15.05 | -0.29 |
| Stage 5 | -15.1 | -0.29 |
| Stage 5 | -15.15 | -0.29 |
| Stage 5 | -15.2 | -0.28 |
| Stage 5 | -15.25 | -0.28 |
| Stage 5 | -15.3 | -0.28 |
| Stage 5 | -15.35 | -0.28 |
| Stage 5 | -15.4 | -0.28 |
| Stage 5 | -15.45 | -0.28 |
| Stage 5 | -15.5 | -0.28 |
| Stage 5 | -15.55 | -0.28 |
| Stage 5 | -15.6 | -0.28 |
| Stage 5 | -15.65 | -0.28 |
| Stage 5 | -15.7 | -0.28 |
| Stage 5 | -15.75 | -0.28 |
| Stage 5 | -15.8 | -0.28 |
| Stage 5 | -15.85 | -0.28 |
| Stage 5 | -15.9 | -0.28 |
| Stage 5 | -15.95 | -0.28 |
| Stage 5 | -16 | -0.28 |
| Stage 5 | -16.05 | -0.28 |
| Stage 5 | -16.1 | -0.28 |
| Stage 5 | -16.15 | -0.28 |
| Stage 5 | -16.2 | -0.28 |
| Stage 5 | -16.25 | -0.28 |
| Stage 5 | -16.3 | -0.28 |
| Stage 5 | -16.35 | -0.28 |
| Stage 5 | -16.4 | -0.28 |
| Stage 5 | -16.45 | -0.28 |
| Stage 5 | -16.5 | -0.28 |
| Stage 5 | -16.55 | -0.28 |
| Stage 5 | -16.6 | -0.28 |
| Stage 5 | -16.65 | -0.28 |
| Stage 5 | -16.7 | -0.28 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 5 | -16.75 | -0.28 |
| Stage 5 | -16.8 | -0.28 |
| Stage 5 | -16.85 | -0.27 |
| Stage 5 | -16.9 | -0.27 |
| Stage 5 | -16.95 | -0.27 |
| Stage 5 | -17 | -0.27 |
| Stage 5 | -17.05 | -0.27 |
| Stage 5 | -17.1 | -0.27 |
| Stage 5 | -17.15 | -0.27 |
| Stage 5 | -17.2 | -0.27 |
| Stage 5 | -17.25 | -0.27 |
| Stage 5 | -17.3 | -0.27 |
| Stage 5 | -17.35 | -0.27 |
| Stage 5 | -17.4 | -0.27 |
| Stage 5 | -17.45 | -0.27 |
| Stage 5 | -17.5 | -0.27 |
| Stage 5 | -17.55 | -0.27 |
| Stage 5 | -17.6 | -0.27 |
| Stage 5 | -17.65 | -0.27 |
| Stage 5 | -17.7 | -0.27 |
| Stage 5 | -17.75 | -0.27 |
| Stage 5 | -17.8 | -0.27 |
| Stage 5 | -17.85 | -0.27 |
| Stage 5 | -17.9 | -0.27 |
| Stage 5 | -17.95 | -0.27 |
| Stage 5 | -18 | -0.27 |
| Stage 5 | -18.05 | -0.27 |
| Stage 5 | -18.1 | -0.27 |
| Stage 5 | -18.15 | -0.27 |
| Stage 5 | -18.2 | -0.27 |
| Stage 5 | -18.25 | -0.27 |
| Stage 5 | -18.3 | -0.27 |
| Stage 5 | -18.35 | -0.27 |
| Stage 5 | -18.4 | -0.27 |
| Stage 5 | -18.45 | -0.27 |
| Stage 5 | -18.5 | -0.27 |
| Stage 5 | -18.55 | -0.27 |
| Stage 5 | -18.6 | -0.27 |
| Stage 5 | -18.65 | -0.27 |
| Stage 5 | -18.7 | -0.27 |
| Stage 5 | -18.75 | -0.27 |
| Stage 5 | -18.8 | -0.27 |
| Stage 5 | -18.85 | -0.27 |
| Stage 5 | -18.9 | -0.27 |
| Stage 5 | -18.95 | -0.27 |
| Stage 5 | -19 | -0.27 |
| Stage 5 | -19.05 | -0.27 |
| Stage 5 | -19.1 | -0.27 |
| Stage 5 | -19.15 | -0.27 |
| Stage 5 | -19.2 | -0.27 |
| Stage 5 | -19.25 | -0.27 |
| Stage 5 | -19.3 | -0.27 |
| Stage 5 | -19.35 | -0.27 |
| Stage 5 | -19.4 | -0.27 |
| Stage 5 | -19.45 | -0.27 |
| Stage 5 | -19.5 | -0.27 |
| Stage 5 | -19.55 | -0.27 |
| Stage 5 | -19.6 | -0.27 |
| Stage 5 | -19.65 | -0.27 |
| Stage 5 | -19.7 | -0.27 |
| Stage 5 | -19.75 | -0.27 |
| Stage 5 | -19.8 | -0.27 |
| Stage 5 | -19.85 | -0.27 |
| Stage 5 | -19.9 | -0.27 |
| Stage 5 | -19.95 | -0.27 |
| Stage 5 | -20 | -0.27 |
| Stage 5 | -20.05 | -0.27 |
| Stage 5 | -20.1 | -0.27 |
| Stage 5 | -20.15 | -0.27 |
| Stage 5 | -20.2 | -0.27 |
| Stage 5 | -20.25 | -0.27 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento | | Muro: RIGHT |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 5 | -20.3 | -0.27 |
| Stage 5 | -20.35 | -0.27 |
| Stage 5 | -20.4 | -0.27 |
| Stage 5 | -20.45 | -0.27 |
| Stage 5 | -20.5 | -0.27 |
| Stage 5 | -20.55 | -0.27 |
| Stage 5 | -20.6 | -0.27 |
| Stage 5 | -20.65 | -0.27 |
| Stage 5 | -20.7 | -0.27 |
| Stage 5 | -20.75 | -0.27 |
| Stage 5 | -20.8 | -0.27 |
| Stage 5 | -20.85 | -0.27 |
| Stage 5 | -20.9 | -0.27 |
| Stage 5 | -20.95 | -0.27 |
| Stage 5 | -21 | -0.27 |
| Stage 5 | -21.05 | -0.27 |
| Stage 5 | -21.1 | -0.27 |
| Stage 5 | -21.15 | -0.27 |
| Stage 5 | -21.2 | -0.27 |
| Stage 5 | -21.25 | -0.27 |
| Stage 5 | -21.3 | -0.27 |
| Stage 5 | -21.35 | -0.27 |
| Stage 5 | -21.4 | -0.27 |
| Stage 5 | -21.45 | -0.27 |
| Stage 5 | -21.5 | -0.27 |
| Stage 5 | -21.55 | -0.27 |
| Stage 5 | -21.6 | -0.27 |
| Stage 5 | -21.65 | -0.27 |
| Stage 5 | -21.7 | -0.27 |
| Stage 5 | -21.75 | -0.27 |
| Stage 5 | -21.8 | -0.27 |
| Stage 5 | -21.85 | -0.27 |
| Stage 5 | -21.9 | -0.27 |
| Stage 5 | -21.95 | -0.27 |
| Stage 5 | -22 | -0.27 |
| Stage 5 | -22.05 | -0.27 |
| Stage 5 | -22.1 | -0.27 |
| Stage 5 | -22.15 | -0.27 |
| Stage 5 | -22.2 | -0.27 |
| Stage 5 | -22.25 | -0.27 |
| Stage 5 | -22.3 | -0.27 |
| Stage 5 | -22.35 | -0.27 |
| Stage 5 | -22.4 | -0.27 |
| Stage 5 | -22.45 | -0.27 |
| Stage 5 | -22.5 | -0.27 |
| Stage 5 | -22.55 | -0.27 |
| Stage 5 | -22.6 | -0.27 |
| Stage 5 | -22.65 | -0.27 |
| Stage 5 | -22.7 | -0.27 |
| Stage 5 | -22.75 | -0.27 |
| Stage 5 | -22.8 | -0.27 |
| Stage 5 | -22.85 | -0.27 |
| Stage 5 | -22.9 | -0.27 |
| Stage 5 | -22.95 | -0.27 |
| Stage 5 | -23 | -0.27 |
| Stage 5 | -23.05 | -0.27 |
| Stage 5 | -23.1 | -0.27 |
| Stage 5 | -23.15 | -0.27 |
| Stage 5 | -23.2 | -0.27 |
| Stage 5 | -23.25 | -0.27 |
| Stage 5 | -23.3 | -0.27 |
| Stage 5 | -23.35 | -0.27 |
| Stage 5 | -23.4 | -0.27 |
| Stage 5 | -23.45 | -0.27 |
| Stage 5 | -23.5 | -0.27 |
| Stage 5 | -23.55 | -0.27 |
| Stage 5 | -23.6 | -0.27 |
| Stage 5 | -23.65 | -0.27 |
| Stage 5 | -23.7 | -0.27 |
| Stage 5 | -23.75 | -0.27 |
| Stage 5 | -23.8 | -0.27 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 5 | -23.85 | -0.27 |
| Stage 5 | -23.9 | -0.27 |
| Stage 5 | -23.95 | -0.27 |
| Stage 5 | -24 | -0.27 |
| Stage 5 | -24.05 | -0.27 |
| Stage 5 | -24.1 | -0.27 |
| Stage 5 | -24.15 | -0.27 |
| Stage 5 | -24.2 | -0.27 |
| Stage 5 | -24.25 | -0.27 |
| Stage 5 | -24.3 | -0.27 |
| Stage 5 | -24.35 | -0.27 |
| Stage 5 | -24.4 | -0.27 |
| Stage 5 | -24.45 | -0.27 |
| Stage 5 | -24.5 | -0.27 |
| Stage 5 | -24.55 | -0.27 |
| Stage 5 | -24.6 | -0.27 |
| Stage 5 | -24.65 | -0.27 |
| Stage 5 | -24.7 | -0.26 |
| Stage 5 | -24.75 | -0.26 |
| Stage 5 | -24.8 | -0.26 |
| Stage 5 | -24.85 | -0.26 |
| Stage 5 | -24.9 | -0.26 |
| Stage 5 | -24.95 | -0.26 |
| Stage 5 | -25 | -0.26 |
| Stage 5 | -25.05 | -0.26 |
| Stage 5 | -25.1 | -0.26 |
| Stage 5 | -25.15 | -0.26 |
| Stage 5 | -25.2 | -0.26 |
| Stage 5 | -25.25 | -0.26 |
| Stage 5 | -25.3 | -0.26 |
| Stage 5 | -25.35 | -0.26 |
| Stage 5 | -25.4 | -0.26 |
| Stage 5 | -25.45 | -0.26 |
| Stage 5 | -25.5 | -0.26 |
| Stage 5 | -25.55 | -0.26 |
| Stage 5 | -25.6 | -0.26 |
| Stage 5 | -25.65 | -0.26 |
| Stage 5 | -25.7 | -0.26 |
| Stage 5 | -25.75 | -0.26 |
| Stage 5 | -25.8 | -0.26 |
| Stage 5 | -25.85 | -0.26 |
| Stage 5 | -25.9 | -0.26 |
| Stage 5 | -25.95 | -0.26 |
| Stage 5 | -26 | -0.26 |
| Stage 5 | -26.05 | -0.26 |
| Stage 5 | -26.1 | -0.26 |
| Stage 5 | -26.15 | -0.26 |
| Stage 5 | -26.2 | -0.26 |
| Stage 5 | -26.25 | -0.26 |
| Stage 5 | -26.3 | -0.26 |
| Stage 5 | -26.35 | -0.26 |
| Stage 5 | -26.4 | -0.26 |
| Stage 5 | -26.45 | -0.26 |
| Stage 5 | -26.5 | -0.26 |
| Stage 5 | -26.55 | -0.26 |
| Stage 5 | -26.6 | -0.26 |
| Stage 5 | -26.65 | -0.26 |
| Stage 5 | -26.7 | -0.26 |
| Stage 5 | -26.75 | -0.26 |
| Stage 5 | -26.8 | -0.26 |
| Stage 5 | -26.85 | -0.26 |
| Stage 5 | -26.9 | -0.26 |
| Stage 5 | -26.95 | -0.26 |
| Stage 5 | -27 | -0.25 |
| Stage 5 | -27.05 | -0.25 |
| Stage 5 | -27.1 | -0.25 |
| Stage 5 | -27.15 | -0.25 |
| Stage 5 | -27.2 | -0.25 |
| Stage 5 | -27.25 | -0.25 |
| Stage 5 | -27.3 | -0.25 |
| Stage 5 | -27.35 | -0.25 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 5 | -27.4 | -0.25 |
| Stage 5 | -27.45 | -0.25 |
| Stage 5 | -27.5 | -0.25 |
| Stage 5 | -27.55 | -0.25 |
| Stage 5 | -27.6 | -0.25 |
| Stage 5 | -27.65 | -0.25 |
| Stage 5 | -27.7 | -0.25 |
| Stage 5 | -27.75 | -0.25 |
| Stage 5 | -27.8 | -0.25 |
| Stage 5 | -27.85 | -0.25 |
| Stage 5 | -27.9 | -0.25 |
| Stage 5 | -27.95 | -0.25 |
| Stage 5 | -28 | -0.25 |
| Stage 5 | -28.05 | -0.25 |
| Stage 5 | -28.1 | -0.25 |
| Stage 5 | -28.15 | -0.25 |
| Stage 5 | -28.2 | -0.25 |
| Stage 5 | -28.25 | -0.25 |
| Stage 5 | -28.3 | -0.25 |
| Stage 5 | -28.35 | -0.25 |
| Stage 5 | -28.4 | -0.25 |
| Stage 5 | -28.45 | -0.25 |
| Stage 5 | -28.5 | -0.25 |
| Stage 5 | -28.55 | -0.25 |
| Stage 5 | -28.6 | -0.25 |
| Stage 5 | -28.65 | -0.25 |
| Stage 5 | -28.7 | -0.25 |
| Stage 5 | -28.75 | -0.25 |
| Stage 5 | -28.8 | -0.25 |
| Stage 5 | -28.85 | -0.25 |
| Stage 5 | -28.9 | -0.25 |
| Stage 5 | -28.95 | -0.25 |
| Stage 5 | -29 | -0.25 |

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 6

| Design Assumption: Nominal | | |
|-----------------------------|-------------|------------------|
| Tipo Risultato: Spostamento | Muro: RIGHT | |
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 6 | 0.8 | -2.78 |
| Stage 6 | 0.75 | -2.77 |
| Stage 6 | 0.7 | -2.75 |
| Stage 6 | 0.65 | -2.74 |
| Stage 6 | 0.6 | -2.73 |
| Stage 6 | 0.55 | -2.72 |
| Stage 6 | 0.5 | -2.71 |
| Stage 6 | 0.45 | -2.7 |
| Stage 6 | 0.4 | -2.68 |
| Stage 6 | 0.35 | -2.67 |
| Stage 6 | 0.3 | -2.66 |
| Stage 6 | 0.25 | -2.65 |
| Stage 6 | 0.2 | -2.64 |
| Stage 6 | 0.15 | -2.62 |
| Stage 6 | 0.1 | -2.61 |
| Stage 6 | 0.05 | -2.6 |
| Stage 6 | 0 | -2.59 |
| Stage 6 | -0.05 | -2.58 |
| Stage 6 | -0.1 | -2.57 |
| Stage 6 | -0.15 | -2.55 |
| Stage 6 | -0.2 | -2.54 |
| Stage 6 | -0.25 | -2.53 |
| Stage 6 | -0.3 | -2.52 |
| Stage 6 | -0.35 | -2.51 |
| Stage 6 | -0.4 | -2.5 |
| Stage 6 | -0.45 | -2.48 |
| Stage 6 | -0.5 | -2.47 |
| Stage 6 | -0.55 | -2.46 |
| Stage 6 | -0.6 | -2.45 |
| Stage 6 | -0.65 | -2.44 |
| Stage 6 | -0.7 | -2.43 |
| Stage 6 | -0.75 | -2.41 |
| Stage 6 | -0.8 | -2.4 |
| Stage 6 | -0.85 | -2.39 |
| Stage 6 | -0.9 | -2.38 |
| Stage 6 | -0.95 | -2.37 |
| Stage 6 | -1 | -2.36 |
| Stage 6 | -1.05 | -2.34 |
| Stage 6 | -1.1 | -2.33 |
| Stage 6 | -1.15 | -2.32 |
| Stage 6 | -1.2 | -2.31 |
| Stage 6 | -1.25 | -2.3 |
| Stage 6 | -1.3 | -2.29 |
| Stage 6 | -1.35 | -2.28 |
| Stage 6 | -1.4 | -2.27 |
| Stage 6 | -1.45 | -2.25 |
| Stage 6 | -1.5 | -2.24 |
| Stage 6 | -1.55 | -2.23 |
| Stage 6 | -1.6 | -2.22 |
| Stage 6 | -1.65 | -2.21 |
| Stage 6 | -1.7 | -2.2 |
| Stage 6 | -1.75 | -2.19 |
| Stage 6 | -1.8 | -2.18 |
| Stage 6 | -1.85 | -2.17 |
| Stage 6 | -1.9 | -2.16 |
| Stage 6 | -1.95 | -2.15 |
| Stage 6 | -2 | -2.14 |
| Stage 6 | -2.05 | -2.13 |
| Stage 6 | -2.1 | -2.11 |
| Stage 6 | -2.15 | -2.1 |
| Stage 6 | -2.2 | -2.09 |
| Stage 6 | -2.25 | -2.08 |
| Stage 6 | -2.3 | -2.07 |
| Stage 6 | -2.35 | -2.06 |
| Stage 6 | -2.4 | -2.05 |
| Stage 6 | -2.45 | -2.04 |
| Stage 6 | -2.5 | -2.03 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|-------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 6 | -2.55 | -2.02 |
| Stage 6 | -2.6 | -2.01 |
| Stage 6 | -2.65 | -2 |
| Stage 6 | -2.7 | -1.99 |
| Stage 6 | -2.75 | -1.98 |
| Stage 6 | -2.8 | -1.97 |
| Stage 6 | -2.85 | -1.96 |
| Stage 6 | -2.9 | -1.95 |
| Stage 6 | -2.95 | -1.94 |
| Stage 6 | -3 | -1.93 |
| Stage 6 | -3.05 | -1.91 |
| Stage 6 | -3.1 | -1.9 |
| Stage 6 | -3.15 | -1.89 |
| Stage 6 | -3.2 | -1.88 |
| Stage 6 | -3.25 | -1.87 |
| Stage 6 | -3.3 | -1.86 |
| Stage 6 | -3.35 | -1.85 |
| Stage 6 | -3.4 | -1.84 |
| Stage 6 | -3.45 | -1.83 |
| Stage 6 | -3.5 | -1.82 |
| Stage 6 | -3.55 | -1.81 |
| Stage 6 | -3.6 | -1.8 |
| Stage 6 | -3.65 | -1.79 |
| Stage 6 | -3.7 | -1.78 |
| Stage 6 | -3.75 | -1.76 |
| Stage 6 | -3.8 | -1.75 |
| Stage 6 | -3.85 | -1.74 |
| Stage 6 | -3.9 | -1.73 |
| Stage 6 | -3.95 | -1.72 |
| Stage 6 | -4 | -1.71 |
| Stage 6 | -4.05 | -1.7 |
| Stage 6 | -4.1 | -1.69 |
| Stage 6 | -4.15 | -1.68 |
| Stage 6 | -4.2 | -1.67 |
| Stage 6 | -4.25 | -1.66 |
| Stage 6 | -4.3 | -1.64 |
| Stage 6 | -4.35 | -1.63 |
| Stage 6 | -4.4 | -1.62 |
| Stage 6 | -4.45 | -1.61 |
| Stage 6 | -4.5 | -1.6 |
| Stage 6 | -4.55 | -1.59 |
| Stage 6 | -4.6 | -1.58 |
| Stage 6 | -4.65 | -1.57 |
| Stage 6 | -4.7 | -1.56 |
| Stage 6 | -4.75 | -1.54 |
| Stage 6 | -4.8 | -1.53 |
| Stage 6 | -4.85 | -1.52 |
| Stage 6 | -4.9 | -1.51 |
| Stage 6 | -4.95 | -1.5 |
| Stage 6 | -5 | -1.49 |
| Stage 6 | -5.05 | -1.48 |
| Stage 6 | -5.1 | -1.47 |
| Stage 6 | -5.15 | -1.45 |
| Stage 6 | -5.2 | -1.44 |
| Stage 6 | -5.25 | -1.43 |
| Stage 6 | -5.3 | -1.42 |
| Stage 6 | -5.35 | -1.41 |
| Stage 6 | -5.4 | -1.4 |
| Stage 6 | -5.45 | -1.39 |
| Stage 6 | -5.5 | -1.38 |
| Stage 6 | -5.55 | -1.36 |
| Stage 6 | -5.6 | -1.35 |
| Stage 6 | -5.65 | -1.34 |
| Stage 6 | -5.7 | -1.33 |
| Stage 6 | -5.75 | -1.32 |
| Stage 6 | -5.8 | -1.31 |
| Stage 6 | -5.85 | -1.3 |
| Stage 6 | -5.9 | -1.29 |
| Stage 6 | -5.95 | -1.27 |
| Stage 6 | -6 | -1.26 |
| Stage 6 | -6.05 | -1.25 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|-------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 6 | -6.1 | -1.24 |
| Stage 6 | -6.15 | -1.23 |
| Stage 6 | -6.2 | -1.22 |
| Stage 6 | -6.25 | -1.21 |
| Stage 6 | -6.3 | -1.2 |
| Stage 6 | -6.35 | -1.18 |
| Stage 6 | -6.4 | -1.17 |
| Stage 6 | -6.45 | -1.16 |
| Stage 6 | -6.5 | -1.15 |
| Stage 6 | -6.55 | -1.14 |
| Stage 6 | -6.6 | -1.13 |
| Stage 6 | -6.65 | -1.12 |
| Stage 6 | -6.7 | -1.11 |
| Stage 6 | -6.75 | -1.1 |
| Stage 6 | -6.8 | -1.09 |
| Stage 6 | -6.85 | -1.08 |
| Stage 6 | -6.9 | -1.06 |
| Stage 6 | -6.95 | -1.05 |
| Stage 6 | -7 | -1.04 |
| Stage 6 | -7.05 | -1.03 |
| Stage 6 | -7.1 | -1.02 |
| Stage 6 | -7.15 | -1.01 |
| Stage 6 | -7.2 | -1 |
| Stage 6 | -7.25 | -0.99 |
| Stage 6 | -7.3 | -0.98 |
| Stage 6 | -7.35 | -0.97 |
| Stage 6 | -7.4 | -0.96 |
| Stage 6 | -7.45 | -0.95 |
| Stage 6 | -7.5 | -0.94 |
| Stage 6 | -7.55 | -0.93 |
| Stage 6 | -7.6 | -0.92 |
| Stage 6 | -7.65 | -0.91 |
| Stage 6 | -7.7 | -0.9 |
| Stage 6 | -7.75 | -0.89 |
| Stage 6 | -7.8 | -0.88 |
| Stage 6 | -7.85 | -0.87 |
| Stage 6 | -7.9 | -0.86 |
| Stage 6 | -7.95 | -0.85 |
| Stage 6 | -8 | -0.84 |
| Stage 6 | -8.05 | -0.84 |
| Stage 6 | -8.1 | -0.83 |
| Stage 6 | -8.15 | -0.82 |
| Stage 6 | -8.2 | -0.81 |
| Stage 6 | -8.25 | -0.8 |
| Stage 6 | -8.3 | -0.79 |
| Stage 6 | -8.35 | -0.78 |
| Stage 6 | -8.4 | -0.77 |
| Stage 6 | -8.45 | -0.76 |
| Stage 6 | -8.5 | -0.76 |
| Stage 6 | -8.55 | -0.75 |
| Stage 6 | -8.6 | -0.74 |
| Stage 6 | -8.65 | -0.73 |
| Stage 6 | -8.7 | -0.72 |
| Stage 6 | -8.75 | -0.72 |
| Stage 6 | -8.8 | -0.71 |
| Stage 6 | -8.85 | -0.7 |
| Stage 6 | -8.9 | -0.69 |
| Stage 6 | -8.95 | -0.68 |
| Stage 6 | -9 | -0.68 |
| Stage 6 | -9.05 | -0.67 |
| Stage 6 | -9.1 | -0.66 |
| Stage 6 | -9.15 | -0.65 |
| Stage 6 | -9.2 | -0.65 |
| Stage 6 | -9.25 | -0.64 |
| Stage 6 | -9.3 | -0.63 |
| Stage 6 | -9.35 | -0.63 |
| Stage 6 | -9.4 | -0.62 |
| Stage 6 | -9.45 | -0.61 |
| Stage 6 | -9.5 | -0.61 |
| Stage 6 | -9.55 | -0.6 |
| Stage 6 | -9.6 | -0.59 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento | | Muro: RIGHT |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 6 | -9.65 | -0.59 |
| Stage 6 | -9.7 | -0.58 |
| Stage 6 | -9.75 | -0.57 |
| Stage 6 | -9.8 | -0.57 |
| Stage 6 | -9.85 | -0.56 |
| Stage 6 | -9.9 | -0.56 |
| Stage 6 | -9.95 | -0.55 |
| Stage 6 | -10 | -0.54 |
| Stage 6 | -10.05 | -0.54 |
| Stage 6 | -10.1 | -0.53 |
| Stage 6 | -10.15 | -0.53 |
| Stage 6 | -10.2 | -0.52 |
| Stage 6 | -10.25 | -0.52 |
| Stage 6 | -10.3 | -0.51 |
| Stage 6 | -10.35 | -0.51 |
| Stage 6 | -10.4 | -0.5 |
| Stage 6 | -10.45 | -0.5 |
| Stage 6 | -10.5 | -0.49 |
| Stage 6 | -10.55 | -0.49 |
| Stage 6 | -10.6 | -0.48 |
| Stage 6 | -10.65 | -0.48 |
| Stage 6 | -10.7 | -0.47 |
| Stage 6 | -10.75 | -0.47 |
| Stage 6 | -10.8 | -0.46 |
| Stage 6 | -10.85 | -0.46 |
| Stage 6 | -10.9 | -0.46 |
| Stage 6 | -10.95 | -0.45 |
| Stage 6 | -11 | -0.45 |
| Stage 6 | -11.05 | -0.44 |
| Stage 6 | -11.1 | -0.44 |
| Stage 6 | -11.15 | -0.43 |
| Stage 6 | -11.2 | -0.43 |
| Stage 6 | -11.25 | -0.43 |
| Stage 6 | -11.3 | -0.42 |
| Stage 6 | -11.35 | -0.42 |
| Stage 6 | -11.4 | -0.42 |
| Stage 6 | -11.45 | -0.41 |
| Stage 6 | -11.5 | -0.41 |
| Stage 6 | -11.55 | -0.41 |
| Stage 6 | -11.6 | -0.4 |
| Stage 6 | -11.65 | -0.4 |
| Stage 6 | -11.7 | -0.4 |
| Stage 6 | -11.75 | -0.39 |
| Stage 6 | -11.8 | -0.39 |
| Stage 6 | -11.85 | -0.39 |
| Stage 6 | -11.9 | -0.38 |
| Stage 6 | -11.95 | -0.38 |
| Stage 6 | -12 | -0.38 |
| Stage 6 | -12.05 | -0.38 |
| Stage 6 | -12.1 | -0.37 |
| Stage 6 | -12.15 | -0.37 |
| Stage 6 | -12.2 | -0.37 |
| Stage 6 | -12.25 | -0.36 |
| Stage 6 | -12.3 | -0.36 |
| Stage 6 | -12.35 | -0.36 |
| Stage 6 | -12.4 | -0.36 |
| Stage 6 | -12.45 | -0.35 |
| Stage 6 | -12.5 | -0.35 |
| Stage 6 | -12.55 | -0.35 |
| Stage 6 | -12.6 | -0.35 |
| Stage 6 | -12.65 | -0.35 |
| Stage 6 | -12.7 | -0.34 |
| Stage 6 | -12.75 | -0.34 |
| Stage 6 | -12.8 | -0.34 |
| Stage 6 | -12.85 | -0.34 |
| Stage 6 | -12.9 | -0.34 |
| Stage 6 | -12.95 | -0.33 |
| Stage 6 | -13 | -0.33 |
| Stage 6 | -13.05 | -0.33 |
| Stage 6 | -13.1 | -0.33 |
| Stage 6 | -13.15 | -0.33 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 6 | -13.2 | -0.33 |
| Stage 6 | -13.25 | -0.32 |
| Stage 6 | -13.3 | -0.32 |
| Stage 6 | -13.35 | -0.32 |
| Stage 6 | -13.4 | -0.32 |
| Stage 6 | -13.45 | -0.32 |
| Stage 6 | -13.5 | -0.32 |
| Stage 6 | -13.55 | -0.31 |
| Stage 6 | -13.6 | -0.31 |
| Stage 6 | -13.65 | -0.31 |
| Stage 6 | -13.7 | -0.31 |
| Stage 6 | -13.75 | -0.31 |
| Stage 6 | -13.8 | -0.31 |
| Stage 6 | -13.85 | -0.31 |
| Stage 6 | -13.9 | -0.31 |
| Stage 6 | -13.95 | -0.3 |
| Stage 6 | -14 | -0.3 |
| Stage 6 | -14.05 | -0.3 |
| Stage 6 | -14.1 | -0.3 |
| Stage 6 | -14.15 | -0.3 |
| Stage 6 | -14.2 | -0.3 |
| Stage 6 | -14.25 | -0.3 |
| Stage 6 | -14.3 | -0.3 |
| Stage 6 | -14.35 | -0.3 |
| Stage 6 | -14.4 | -0.3 |
| Stage 6 | -14.45 | -0.3 |
| Stage 6 | -14.5 | -0.29 |
| Stage 6 | -14.55 | -0.29 |
| Stage 6 | -14.6 | -0.29 |
| Stage 6 | -14.65 | -0.29 |
| Stage 6 | -14.7 | -0.29 |
| Stage 6 | -14.75 | -0.29 |
| Stage 6 | -14.8 | -0.29 |
| Stage 6 | -14.85 | -0.29 |
| Stage 6 | -14.9 | -0.29 |
| Stage 6 | -14.95 | -0.29 |
| Stage 6 | -15 | -0.29 |
| Stage 6 | -15.05 | -0.29 |
| Stage 6 | -15.1 | -0.29 |
| Stage 6 | -15.15 | -0.29 |
| Stage 6 | -15.2 | -0.29 |
| Stage 6 | -15.25 | -0.29 |
| Stage 6 | -15.3 | -0.28 |
| Stage 6 | -15.35 | -0.28 |
| Stage 6 | -15.4 | -0.28 |
| Stage 6 | -15.45 | -0.28 |
| Stage 6 | -15.5 | -0.28 |
| Stage 6 | -15.55 | -0.28 |
| Stage 6 | -15.6 | -0.28 |
| Stage 6 | -15.65 | -0.28 |
| Stage 6 | -15.7 | -0.28 |
| Stage 6 | -15.75 | -0.28 |
| Stage 6 | -15.8 | -0.28 |
| Stage 6 | -15.85 | -0.28 |
| Stage 6 | -15.9 | -0.28 |
| Stage 6 | -15.95 | -0.28 |
| Stage 6 | -16 | -0.28 |
| Stage 6 | -16.05 | -0.28 |
| Stage 6 | -16.1 | -0.28 |
| Stage 6 | -16.15 | -0.28 |
| Stage 6 | -16.2 | -0.28 |
| Stage 6 | -16.25 | -0.28 |
| Stage 6 | -16.3 | -0.28 |
| Stage 6 | -16.35 | -0.28 |
| Stage 6 | -16.4 | -0.28 |
| Stage 6 | -16.45 | -0.28 |
| Stage 6 | -16.5 | -0.28 |
| Stage 6 | -16.55 | -0.28 |
| Stage 6 | -16.6 | -0.28 |
| Stage 6 | -16.65 | -0.28 |
| Stage 6 | -16.7 | -0.28 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento | | Muro: RIGHT |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 6 | -16.75 | -0.28 |
| Stage 6 | -16.8 | -0.28 |
| Stage 6 | -16.85 | -0.28 |
| Stage 6 | -16.9 | -0.28 |
| Stage 6 | -16.95 | -0.28 |
| Stage 6 | -17 | -0.28 |
| Stage 6 | -17.05 | -0.28 |
| Stage 6 | -17.1 | -0.28 |
| Stage 6 | -17.15 | -0.28 |
| Stage 6 | -17.2 | -0.28 |
| Stage 6 | -17.25 | -0.28 |
| Stage 6 | -17.3 | -0.28 |
| Stage 6 | -17.35 | -0.28 |
| Stage 6 | -17.4 | -0.28 |
| Stage 6 | -17.45 | -0.28 |
| Stage 6 | -17.5 | -0.28 |
| Stage 6 | -17.55 | -0.28 |
| Stage 6 | -17.6 | -0.28 |
| Stage 6 | -17.65 | -0.28 |
| Stage 6 | -17.7 | -0.28 |
| Stage 6 | -17.75 | -0.28 |
| Stage 6 | -17.8 | -0.28 |
| Stage 6 | -17.85 | -0.28 |
| Stage 6 | -17.9 | -0.28 |
| Stage 6 | -17.95 | -0.28 |
| Stage 6 | -18 | -0.28 |
| Stage 6 | -18.05 | -0.28 |
| Stage 6 | -18.1 | -0.28 |
| Stage 6 | -18.15 | -0.28 |
| Stage 6 | -18.2 | -0.28 |
| Stage 6 | -18.25 | -0.28 |
| Stage 6 | -18.3 | -0.28 |
| Stage 6 | -18.35 | -0.28 |
| Stage 6 | -18.4 | -0.28 |
| Stage 6 | -18.45 | -0.28 |
| Stage 6 | -18.5 | -0.28 |
| Stage 6 | -18.55 | -0.28 |
| Stage 6 | -18.6 | -0.28 |
| Stage 6 | -18.65 | -0.28 |
| Stage 6 | -18.7 | -0.28 |
| Stage 6 | -18.75 | -0.28 |
| Stage 6 | -18.8 | -0.28 |
| Stage 6 | -18.85 | -0.28 |
| Stage 6 | -18.9 | -0.28 |
| Stage 6 | -18.95 | -0.28 |
| Stage 6 | -19 | -0.28 |
| Stage 6 | -19.05 | -0.28 |
| Stage 6 | -19.1 | -0.28 |
| Stage 6 | -19.15 | -0.28 |
| Stage 6 | -19.2 | -0.28 |
| Stage 6 | -19.25 | -0.28 |
| Stage 6 | -19.3 | -0.28 |
| Stage 6 | -19.35 | -0.28 |
| Stage 6 | -19.4 | -0.28 |
| Stage 6 | -19.45 | -0.28 |
| Stage 6 | -19.5 | -0.28 |
| Stage 6 | -19.55 | -0.28 |
| Stage 6 | -19.6 | -0.28 |
| Stage 6 | -19.65 | -0.28 |
| Stage 6 | -19.7 | -0.28 |
| Stage 6 | -19.75 | -0.28 |
| Stage 6 | -19.8 | -0.28 |
| Stage 6 | -19.85 | -0.28 |
| Stage 6 | -19.9 | -0.28 |
| Stage 6 | -19.95 | -0.28 |
| Stage 6 | -20 | -0.28 |
| Stage 6 | -20.05 | -0.28 |
| Stage 6 | -20.1 | -0.28 |
| Stage 6 | -20.15 | -0.28 |
| Stage 6 | -20.2 | -0.28 |
| Stage 6 | -20.25 | -0.28 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 6 | -20.3 | -0.28 |
| Stage 6 | -20.35 | -0.28 |
| Stage 6 | -20.4 | -0.28 |
| Stage 6 | -20.45 | -0.28 |
| Stage 6 | -20.5 | -0.28 |
| Stage 6 | -20.55 | -0.28 |
| Stage 6 | -20.6 | -0.28 |
| Stage 6 | -20.65 | -0.28 |
| Stage 6 | -20.7 | -0.28 |
| Stage 6 | -20.75 | -0.28 |
| Stage 6 | -20.8 | -0.28 |
| Stage 6 | -20.85 | -0.28 |
| Stage 6 | -20.9 | -0.28 |
| Stage 6 | -20.95 | -0.28 |
| Stage 6 | -21 | -0.28 |
| Stage 6 | -21.05 | -0.27 |
| Stage 6 | -21.1 | -0.27 |
| Stage 6 | -21.15 | -0.27 |
| Stage 6 | -21.2 | -0.27 |
| Stage 6 | -21.25 | -0.27 |
| Stage 6 | -21.3 | -0.27 |
| Stage 6 | -21.35 | -0.27 |
| Stage 6 | -21.4 | -0.27 |
| Stage 6 | -21.45 | -0.27 |
| Stage 6 | -21.5 | -0.27 |
| Stage 6 | -21.55 | -0.27 |
| Stage 6 | -21.6 | -0.27 |
| Stage 6 | -21.65 | -0.27 |
| Stage 6 | -21.7 | -0.27 |
| Stage 6 | -21.75 | -0.27 |
| Stage 6 | -21.8 | -0.27 |
| Stage 6 | -21.85 | -0.27 |
| Stage 6 | -21.9 | -0.27 |
| Stage 6 | -21.95 | -0.27 |
| Stage 6 | -22 | -0.27 |
| Stage 6 | -22.05 | -0.27 |
| Stage 6 | -22.1 | -0.27 |
| Stage 6 | -22.15 | -0.27 |
| Stage 6 | -22.2 | -0.27 |
| Stage 6 | -22.25 | -0.27 |
| Stage 6 | -22.3 | -0.27 |
| Stage 6 | -22.35 | -0.27 |
| Stage 6 | -22.4 | -0.27 |
| Stage 6 | -22.45 | -0.27 |
| Stage 6 | -22.5 | -0.27 |
| Stage 6 | -22.55 | -0.27 |
| Stage 6 | -22.6 | -0.27 |
| Stage 6 | -22.65 | -0.27 |
| Stage 6 | -22.7 | -0.27 |
| Stage 6 | -22.75 | -0.27 |
| Stage 6 | -22.8 | -0.27 |
| Stage 6 | -22.85 | -0.27 |
| Stage 6 | -22.9 | -0.27 |
| Stage 6 | -22.95 | -0.27 |
| Stage 6 | -23 | -0.27 |
| Stage 6 | -23.05 | -0.27 |
| Stage 6 | -23.1 | -0.27 |
| Stage 6 | -23.15 | -0.27 |
| Stage 6 | -23.2 | -0.27 |
| Stage 6 | -23.25 | -0.27 |
| Stage 6 | -23.3 | -0.27 |
| Stage 6 | -23.35 | -0.27 |
| Stage 6 | -23.4 | -0.27 |
| Stage 6 | -23.45 | -0.27 |
| Stage 6 | -23.5 | -0.27 |
| Stage 6 | -23.55 | -0.27 |
| Stage 6 | -23.6 | -0.27 |
| Stage 6 | -23.65 | -0.27 |
| Stage 6 | -23.7 | -0.27 |
| Stage 6 | -23.75 | -0.27 |
| Stage 6 | -23.8 | -0.27 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento | | Muro: RIGHT |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 6 | -23.85 | -0.27 |
| Stage 6 | -23.9 | -0.27 |
| Stage 6 | -23.95 | -0.27 |
| Stage 6 | -24 | -0.27 |
| Stage 6 | -24.05 | -0.27 |
| Stage 6 | -24.1 | -0.27 |
| Stage 6 | -24.15 | -0.27 |
| Stage 6 | -24.2 | -0.27 |
| Stage 6 | -24.25 | -0.27 |
| Stage 6 | -24.3 | -0.27 |
| Stage 6 | -24.35 | -0.27 |
| Stage 6 | -24.4 | -0.27 |
| Stage 6 | -24.45 | -0.27 |
| Stage 6 | -24.5 | -0.27 |
| Stage 6 | -24.55 | -0.27 |
| Stage 6 | -24.6 | -0.27 |
| Stage 6 | -24.65 | -0.27 |
| Stage 6 | -24.7 | -0.26 |
| Stage 6 | -24.75 | -0.26 |
| Stage 6 | -24.8 | -0.26 |
| Stage 6 | -24.85 | -0.26 |
| Stage 6 | -24.9 | -0.26 |
| Stage 6 | -24.95 | -0.26 |
| Stage 6 | -25 | -0.26 |
| Stage 6 | -25.05 | -0.26 |
| Stage 6 | -25.1 | -0.26 |
| Stage 6 | -25.15 | -0.26 |
| Stage 6 | -25.2 | -0.26 |
| Stage 6 | -25.25 | -0.26 |
| Stage 6 | -25.3 | -0.26 |
| Stage 6 | -25.35 | -0.26 |
| Stage 6 | -25.4 | -0.26 |
| Stage 6 | -25.45 | -0.26 |
| Stage 6 | -25.5 | -0.26 |
| Stage 6 | -25.55 | -0.26 |
| Stage 6 | -25.6 | -0.26 |
| Stage 6 | -25.65 | -0.26 |
| Stage 6 | -25.7 | -0.26 |
| Stage 6 | -25.75 | -0.26 |
| Stage 6 | -25.8 | -0.26 |
| Stage 6 | -25.85 | -0.26 |
| Stage 6 | -25.9 | -0.26 |
| Stage 6 | -25.95 | -0.26 |
| Stage 6 | -26 | -0.26 |
| Stage 6 | -26.05 | -0.26 |
| Stage 6 | -26.1 | -0.26 |
| Stage 6 | -26.15 | -0.26 |
| Stage 6 | -26.2 | -0.26 |
| Stage 6 | -26.25 | -0.26 |
| Stage 6 | -26.3 | -0.26 |
| Stage 6 | -26.35 | -0.26 |
| Stage 6 | -26.4 | -0.26 |
| Stage 6 | -26.45 | -0.26 |
| Stage 6 | -26.5 | -0.26 |
| Stage 6 | -26.55 | -0.26 |
| Stage 6 | -26.6 | -0.26 |
| Stage 6 | -26.65 | -0.26 |
| Stage 6 | -26.7 | -0.26 |
| Stage 6 | -26.75 | -0.26 |
| Stage 6 | -26.8 | -0.26 |
| Stage 6 | -26.85 | -0.26 |
| Stage 6 | -26.9 | -0.26 |
| Stage 6 | -26.95 | -0.26 |
| Stage 6 | -27 | -0.25 |
| Stage 6 | -27.05 | -0.25 |
| Stage 6 | -27.1 | -0.25 |
| Stage 6 | -27.15 | -0.25 |
| Stage 6 | -27.2 | -0.25 |
| Stage 6 | -27.25 | -0.25 |
| Stage 6 | -27.3 | -0.25 |
| Stage 6 | -27.35 | -0.25 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 6 | -27.4 | -0.25 |
| Stage 6 | -27.45 | -0.25 |
| Stage 6 | -27.5 | -0.25 |
| Stage 6 | -27.55 | -0.25 |
| Stage 6 | -27.6 | -0.25 |
| Stage 6 | -27.65 | -0.25 |
| Stage 6 | -27.7 | -0.25 |
| Stage 6 | -27.75 | -0.25 |
| Stage 6 | -27.8 | -0.25 |
| Stage 6 | -27.85 | -0.25 |
| Stage 6 | -27.9 | -0.25 |
| Stage 6 | -27.95 | -0.25 |
| Stage 6 | -28 | -0.25 |
| Stage 6 | -28.05 | -0.25 |
| Stage 6 | -28.1 | -0.25 |
| Stage 6 | -28.15 | -0.25 |
| Stage 6 | -28.2 | -0.25 |
| Stage 6 | -28.25 | -0.25 |
| Stage 6 | -28.3 | -0.25 |
| Stage 6 | -28.35 | -0.25 |
| Stage 6 | -28.4 | -0.25 |
| Stage 6 | -28.45 | -0.25 |
| Stage 6 | -28.5 | -0.25 |
| Stage 6 | -28.55 | -0.25 |
| Stage 6 | -28.6 | -0.25 |
| Stage 6 | -28.65 | -0.25 |
| Stage 6 | -28.7 | -0.25 |
| Stage 6 | -28.75 | -0.25 |
| Stage 6 | -28.8 | -0.25 |
| Stage 6 | -28.85 | -0.25 |
| Stage 6 | -28.9 | -0.25 |
| Stage 6 | -28.95 | -0.25 |
| Stage 6 | -29 | -0.25 |

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 7

| Design Assumption: Nominal | | |
|-----------------------------|-------------|------------------|
| Tipo Risultato: Spostamento | Muro: RIGHT | |
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 7 | 0.8 | -2.43 |
| Stage 7 | 0.75 | -2.43 |
| Stage 7 | 0.7 | -2.43 |
| Stage 7 | 0.65 | -2.42 |
| Stage 7 | 0.6 | -2.42 |
| Stage 7 | 0.55 | -2.41 |
| Stage 7 | 0.5 | -2.41 |
| Stage 7 | 0.45 | -2.41 |
| Stage 7 | 0.4 | -2.4 |
| Stage 7 | 0.35 | -2.4 |
| Stage 7 | 0.3 | -2.39 |
| Stage 7 | 0.25 | -2.39 |
| Stage 7 | 0.2 | -2.39 |
| Stage 7 | 0.15 | -2.38 |
| Stage 7 | 0.1 | -2.38 |
| Stage 7 | 0.05 | -2.37 |
| Stage 7 | 0 | -2.37 |
| Stage 7 | -0.05 | -2.36 |
| Stage 7 | -0.1 | -2.36 |
| Stage 7 | -0.15 | -2.36 |
| Stage 7 | -0.2 | -2.35 |
| Stage 7 | -0.25 | -2.35 |
| Stage 7 | -0.3 | -2.34 |
| Stage 7 | -0.35 | -2.34 |
| Stage 7 | -0.4 | -2.34 |
| Stage 7 | -0.45 | -2.33 |
| Stage 7 | -0.5 | -2.33 |
| Stage 7 | -0.55 | -2.32 |
| Stage 7 | -0.6 | -2.32 |
| Stage 7 | -0.65 | -2.32 |
| Stage 7 | -0.7 | -2.31 |
| Stage 7 | -0.75 | -2.31 |
| Stage 7 | -0.8 | -2.31 |
| Stage 7 | -0.85 | -2.3 |
| Stage 7 | -0.9 | -2.3 |
| Stage 7 | -0.95 | -2.29 |
| Stage 7 | -1 | -2.29 |
| Stage 7 | -1.05 | -2.29 |
| Stage 7 | -1.1 | -2.28 |
| Stage 7 | -1.15 | -2.28 |
| Stage 7 | -1.2 | -2.28 |
| Stage 7 | -1.25 | -2.27 |
| Stage 7 | -1.3 | -2.27 |
| Stage 7 | -1.35 | -2.26 |
| Stage 7 | -1.4 | -2.26 |
| Stage 7 | -1.45 | -2.26 |
| Stage 7 | -1.5 | -2.25 |
| Stage 7 | -1.55 | -2.25 |
| Stage 7 | -1.6 | -2.25 |
| Stage 7 | -1.65 | -2.25 |
| Stage 7 | -1.7 | -2.24 |
| Stage 7 | -1.75 | -2.24 |
| Stage 7 | -1.8 | -2.24 |
| Stage 7 | -1.85 | -2.23 |
| Stage 7 | -1.9 | -2.23 |
| Stage 7 | -1.95 | -2.23 |
| Stage 7 | -2 | -2.22 |
| Stage 7 | -2.05 | -2.22 |
| Stage 7 | -2.1 | -2.22 |
| Stage 7 | -2.15 | -2.22 |
| Stage 7 | -2.2 | -2.21 |
| Stage 7 | -2.25 | -2.21 |
| Stage 7 | -2.3 | -2.21 |
| Stage 7 | -2.35 | -2.2 |
| Stage 7 | -2.4 | -2.2 |
| Stage 7 | -2.45 | -2.2 |
| Stage 7 | -2.5 | -2.2 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|-------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 7 | -2.55 | -2.19 |
| Stage 7 | -2.6 | -2.19 |
| Stage 7 | -2.65 | -2.19 |
| Stage 7 | -2.7 | -2.18 |
| Stage 7 | -2.75 | -2.18 |
| Stage 7 | -2.8 | -2.18 |
| Stage 7 | -2.85 | -2.17 |
| Stage 7 | -2.9 | -2.17 |
| Stage 7 | -2.95 | -2.17 |
| Stage 7 | -3 | -2.17 |
| Stage 7 | -3.05 | -2.16 |
| Stage 7 | -3.1 | -2.16 |
| Stage 7 | -3.15 | -2.16 |
| Stage 7 | -3.2 | -2.15 |
| Stage 7 | -3.25 | -2.15 |
| Stage 7 | -3.3 | -2.15 |
| Stage 7 | -3.35 | -2.14 |
| Stage 7 | -3.4 | -2.14 |
| Stage 7 | -3.45 | -2.13 |
| Stage 7 | -3.5 | -2.13 |
| Stage 7 | -3.55 | -2.13 |
| Stage 7 | -3.6 | -2.12 |
| Stage 7 | -3.65 | -2.12 |
| Stage 7 | -3.7 | -2.12 |
| Stage 7 | -3.75 | -2.11 |
| Stage 7 | -3.8 | -2.11 |
| Stage 7 | -3.85 | -2.1 |
| Stage 7 | -3.9 | -2.1 |
| Stage 7 | -3.95 | -2.1 |
| Stage 7 | -4 | -2.09 |
| Stage 7 | -4.05 | -2.09 |
| Stage 7 | -4.1 | -2.08 |
| Stage 7 | -4.15 | -2.08 |
| Stage 7 | -4.2 | -2.07 |
| Stage 7 | -4.25 | -2.07 |
| Stage 7 | -4.3 | -2.07 |
| Stage 7 | -4.35 | -2.06 |
| Stage 7 | -4.4 | -2.06 |
| Stage 7 | -4.45 | -2.05 |
| Stage 7 | -4.5 | -2.05 |
| Stage 7 | -4.55 | -2.04 |
| Stage 7 | -4.6 | -2.04 |
| Stage 7 | -4.65 | -2.03 |
| Stage 7 | -4.7 | -2.03 |
| Stage 7 | -4.75 | -2.02 |
| Stage 7 | -4.8 | -2.02 |
| Stage 7 | -4.85 | -2.01 |
| Stage 7 | -4.9 | -2 |
| Stage 7 | -4.95 | -2 |
| Stage 7 | -5 | -1.99 |
| Stage 7 | -5.05 | -1.99 |
| Stage 7 | -5.1 | -1.98 |
| Stage 7 | -5.15 | -1.98 |
| Stage 7 | -5.2 | -1.97 |
| Stage 7 | -5.25 | -1.96 |
| Stage 7 | -5.3 | -1.96 |
| Stage 7 | -5.35 | -1.95 |
| Stage 7 | -5.4 | -1.95 |
| Stage 7 | -5.45 | -1.94 |
| Stage 7 | -5.5 | -1.93 |
| Stage 7 | -5.55 | -1.93 |
| Stage 7 | -5.6 | -1.92 |
| Stage 7 | -5.65 | -1.91 |
| Stage 7 | -5.7 | -1.91 |
| Stage 7 | -5.75 | -1.9 |
| Stage 7 | -5.8 | -1.89 |
| Stage 7 | -5.85 | -1.89 |
| Stage 7 | -5.9 | -1.88 |
| Stage 7 | -5.95 | -1.87 |
| Stage 7 | -6 | -1.86 |
| Stage 7 | -6.05 | -1.86 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|-------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 7 | -6.1 | -1.85 |
| Stage 7 | -6.15 | -1.84 |
| Stage 7 | -6.2 | -1.83 |
| Stage 7 | -6.25 | -1.83 |
| Stage 7 | -6.3 | -1.82 |
| Stage 7 | -6.35 | -1.81 |
| Stage 7 | -6.4 | -1.8 |
| Stage 7 | -6.45 | -1.8 |
| Stage 7 | -6.5 | -1.79 |
| Stage 7 | -6.55 | -1.78 |
| Stage 7 | -6.6 | -1.77 |
| Stage 7 | -6.65 | -1.76 |
| Stage 7 | -6.7 | -1.76 |
| Stage 7 | -6.75 | -1.75 |
| Stage 7 | -6.8 | -1.74 |
| Stage 7 | -6.85 | -1.73 |
| Stage 7 | -6.9 | -1.72 |
| Stage 7 | -6.95 | -1.71 |
| Stage 7 | -7 | -1.7 |
| Stage 7 | -7.05 | -1.7 |
| Stage 7 | -7.1 | -1.69 |
| Stage 7 | -7.15 | -1.68 |
| Stage 7 | -7.2 | -1.67 |
| Stage 7 | -7.25 | -1.66 |
| Stage 7 | -7.3 | -1.65 |
| Stage 7 | -7.35 | -1.64 |
| Stage 7 | -7.4 | -1.63 |
| Stage 7 | -7.45 | -1.62 |
| Stage 7 | -7.5 | -1.61 |
| Stage 7 | -7.55 | -1.6 |
| Stage 7 | -7.6 | -1.6 |
| Stage 7 | -7.65 | -1.59 |
| Stage 7 | -7.7 | -1.58 |
| Stage 7 | -7.75 | -1.57 |
| Stage 7 | -7.8 | -1.56 |
| Stage 7 | -7.85 | -1.55 |
| Stage 7 | -7.9 | -1.54 |
| Stage 7 | -7.95 | -1.53 |
| Stage 7 | -8 | -1.52 |
| Stage 7 | -8.05 | -1.51 |
| Stage 7 | -8.1 | -1.5 |
| Stage 7 | -8.15 | -1.49 |
| Stage 7 | -8.2 | -1.48 |
| Stage 7 | -8.25 | -1.47 |
| Stage 7 | -8.3 | -1.46 |
| Stage 7 | -8.35 | -1.45 |
| Stage 7 | -8.4 | -1.44 |
| Stage 7 | -8.45 | -1.43 |
| Stage 7 | -8.5 | -1.42 |
| Stage 7 | -8.55 | -1.41 |
| Stage 7 | -8.6 | -1.39 |
| Stage 7 | -8.65 | -1.38 |
| Stage 7 | -8.7 | -1.37 |
| Stage 7 | -8.75 | -1.36 |
| Stage 7 | -8.8 | -1.35 |
| Stage 7 | -8.85 | -1.34 |
| Stage 7 | -8.9 | -1.33 |
| Stage 7 | -8.95 | -1.32 |
| Stage 7 | -9 | -1.31 |
| Stage 7 | -9.05 | -1.3 |
| Stage 7 | -9.1 | -1.29 |
| Stage 7 | -9.15 | -1.28 |
| Stage 7 | -9.2 | -1.27 |
| Stage 7 | -9.25 | -1.26 |
| Stage 7 | -9.3 | -1.25 |
| Stage 7 | -9.35 | -1.24 |
| Stage 7 | -9.4 | -1.23 |
| Stage 7 | -9.45 | -1.22 |
| Stage 7 | -9.5 | -1.21 |
| Stage 7 | -9.55 | -1.2 |
| Stage 7 | -9.6 | -1.19 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 7 | -9.65 | -1.18 |
| Stage 7 | -9.7 | -1.17 |
| Stage 7 | -9.75 | -1.16 |
| Stage 7 | -9.8 | -1.15 |
| Stage 7 | -9.85 | -1.14 |
| Stage 7 | -9.9 | -1.12 |
| Stage 7 | -9.95 | -1.11 |
| Stage 7 | -10 | -1.1 |
| Stage 7 | -10.05 | -1.1 |
| Stage 7 | -10.1 | -1.09 |
| Stage 7 | -10.15 | -1.08 |
| Stage 7 | -10.2 | -1.07 |
| Stage 7 | -10.25 | -1.06 |
| Stage 7 | -10.3 | -1.05 |
| Stage 7 | -10.35 | -1.04 |
| Stage 7 | -10.4 | -1.03 |
| Stage 7 | -10.45 | -1.02 |
| Stage 7 | -10.5 | -1.01 |
| Stage 7 | -10.55 | -1 |
| Stage 7 | -10.6 | -0.99 |
| Stage 7 | -10.65 | -0.98 |
| Stage 7 | -10.7 | -0.97 |
| Stage 7 | -10.75 | -0.96 |
| Stage 7 | -10.8 | -0.95 |
| Stage 7 | -10.85 | -0.94 |
| Stage 7 | -10.9 | -0.94 |
| Stage 7 | -10.95 | -0.93 |
| Stage 7 | -11 | -0.92 |
| Stage 7 | -11.05 | -0.91 |
| Stage 7 | -11.1 | -0.9 |
| Stage 7 | -11.15 | -0.89 |
| Stage 7 | -11.2 | -0.88 |
| Stage 7 | -11.25 | -0.88 |
| Stage 7 | -11.3 | -0.87 |
| Stage 7 | -11.35 | -0.86 |
| Stage 7 | -11.4 | -0.85 |
| Stage 7 | -11.45 | -0.84 |
| Stage 7 | -11.5 | -0.84 |
| Stage 7 | -11.55 | -0.83 |
| Stage 7 | -11.6 | -0.82 |
| Stage 7 | -11.65 | -0.81 |
| Stage 7 | -11.7 | -0.8 |
| Stage 7 | -11.75 | -0.8 |
| Stage 7 | -11.8 | -0.79 |
| Stage 7 | -11.85 | -0.78 |
| Stage 7 | -11.9 | -0.77 |
| Stage 7 | -11.95 | -0.77 |
| Stage 7 | -12 | -0.76 |
| Stage 7 | -12.05 | -0.75 |
| Stage 7 | -12.1 | -0.75 |
| Stage 7 | -12.15 | -0.74 |
| Stage 7 | -12.2 | -0.73 |
| Stage 7 | -12.25 | -0.73 |
| Stage 7 | -12.3 | -0.72 |
| Stage 7 | -12.35 | -0.71 |
| Stage 7 | -12.4 | -0.71 |
| Stage 7 | -12.45 | -0.7 |
| Stage 7 | -12.5 | -0.69 |
| Stage 7 | -12.55 | -0.69 |
| Stage 7 | -12.6 | -0.68 |
| Stage 7 | -12.65 | -0.67 |
| Stage 7 | -12.7 | -0.67 |
| Stage 7 | -12.75 | -0.66 |
| Stage 7 | -12.8 | -0.66 |
| Stage 7 | -12.85 | -0.65 |
| Stage 7 | -12.9 | -0.65 |
| Stage 7 | -12.95 | -0.64 |
| Stage 7 | -13 | -0.63 |
| Stage 7 | -13.05 | -0.63 |
| Stage 7 | -13.1 | -0.62 |
| Stage 7 | -13.15 | -0.62 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 7 | -13.2 | -0.61 |
| Stage 7 | -13.25 | -0.61 |
| Stage 7 | -13.3 | -0.6 |
| Stage 7 | -13.35 | -0.6 |
| Stage 7 | -13.4 | -0.59 |
| Stage 7 | -13.45 | -0.59 |
| Stage 7 | -13.5 | -0.58 |
| Stage 7 | -13.55 | -0.58 |
| Stage 7 | -13.6 | -0.57 |
| Stage 7 | -13.65 | -0.57 |
| Stage 7 | -13.7 | -0.56 |
| Stage 7 | -13.75 | -0.56 |
| Stage 7 | -13.8 | -0.56 |
| Stage 7 | -13.85 | -0.55 |
| Stage 7 | -13.9 | -0.55 |
| Stage 7 | -13.95 | -0.54 |
| Stage 7 | -14 | -0.54 |
| Stage 7 | -14.05 | -0.53 |
| Stage 7 | -14.1 | -0.53 |
| Stage 7 | -14.15 | -0.53 |
| Stage 7 | -14.2 | -0.52 |
| Stage 7 | -14.25 | -0.52 |
| Stage 7 | -14.3 | -0.52 |
| Stage 7 | -14.35 | -0.51 |
| Stage 7 | -14.4 | -0.51 |
| Stage 7 | -14.45 | -0.5 |
| Stage 7 | -14.5 | -0.5 |
| Stage 7 | -14.55 | -0.5 |
| Stage 7 | -14.6 | -0.49 |
| Stage 7 | -14.65 | -0.49 |
| Stage 7 | -14.7 | -0.49 |
| Stage 7 | -14.75 | -0.48 |
| Stage 7 | -14.8 | -0.48 |
| Stage 7 | -14.85 | -0.48 |
| Stage 7 | -14.9 | -0.48 |
| Stage 7 | -14.95 | -0.47 |
| Stage 7 | -15 | -0.47 |
| Stage 7 | -15.05 | -0.47 |
| Stage 7 | -15.1 | -0.46 |
| Stage 7 | -15.15 | -0.46 |
| Stage 7 | -15.2 | -0.46 |
| Stage 7 | -15.25 | -0.46 |
| Stage 7 | -15.3 | -0.45 |
| Stage 7 | -15.35 | -0.45 |
| Stage 7 | -15.4 | -0.45 |
| Stage 7 | -15.45 | -0.45 |
| Stage 7 | -15.5 | -0.44 |
| Stage 7 | -15.55 | -0.44 |
| Stage 7 | -15.6 | -0.44 |
| Stage 7 | -15.65 | -0.44 |
| Stage 7 | -15.7 | -0.44 |
| Stage 7 | -15.75 | -0.43 |
| Stage 7 | -15.8 | -0.43 |
| Stage 7 | -15.85 | -0.43 |
| Stage 7 | -15.9 | -0.43 |
| Stage 7 | -15.95 | -0.43 |
| Stage 7 | -16 | -0.42 |
| Stage 7 | -16.05 | -0.42 |
| Stage 7 | -16.1 | -0.42 |
| Stage 7 | -16.15 | -0.42 |
| Stage 7 | -16.2 | -0.42 |
| Stage 7 | -16.25 | -0.41 |
| Stage 7 | -16.3 | -0.41 |
| Stage 7 | -16.35 | -0.41 |
| Stage 7 | -16.4 | -0.41 |
| Stage 7 | -16.45 | -0.41 |
| Stage 7 | -16.5 | -0.41 |
| Stage 7 | -16.55 | -0.41 |
| Stage 7 | -16.6 | -0.4 |
| Stage 7 | -16.65 | -0.4 |
| Stage 7 | -16.7 | -0.4 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento | | Muro: RIGHT |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 7 | -16.75 | -0.4 |
| Stage 7 | -16.8 | -0.4 |
| Stage 7 | -16.85 | -0.4 |
| Stage 7 | -16.9 | -0.4 |
| Stage 7 | -16.95 | -0.39 |
| Stage 7 | -17 | -0.39 |
| Stage 7 | -17.05 | -0.39 |
| Stage 7 | -17.1 | -0.39 |
| Stage 7 | -17.15 | -0.39 |
| Stage 7 | -17.2 | -0.39 |
| Stage 7 | -17.25 | -0.39 |
| Stage 7 | -17.3 | -0.39 |
| Stage 7 | -17.35 | -0.39 |
| Stage 7 | -17.4 | -0.39 |
| Stage 7 | -17.45 | -0.38 |
| Stage 7 | -17.5 | -0.38 |
| Stage 7 | -17.55 | -0.38 |
| Stage 7 | -17.6 | -0.38 |
| Stage 7 | -17.65 | -0.38 |
| Stage 7 | -17.7 | -0.38 |
| Stage 7 | -17.75 | -0.38 |
| Stage 7 | -17.8 | -0.38 |
| Stage 7 | -17.85 | -0.38 |
| Stage 7 | -17.9 | -0.38 |
| Stage 7 | -17.95 | -0.38 |
| Stage 7 | -18 | -0.38 |
| Stage 7 | -18.05 | -0.38 |
| Stage 7 | -18.1 | -0.38 |
| Stage 7 | -18.15 | -0.37 |
| Stage 7 | -18.2 | -0.37 |
| Stage 7 | -18.25 | -0.37 |
| Stage 7 | -18.3 | -0.37 |
| Stage 7 | -18.35 | -0.37 |
| Stage 7 | -18.4 | -0.37 |
| Stage 7 | -18.45 | -0.37 |
| Stage 7 | -18.5 | -0.37 |
| Stage 7 | -18.55 | -0.37 |
| Stage 7 | -18.6 | -0.37 |
| Stage 7 | -18.65 | -0.37 |
| Stage 7 | -18.7 | -0.37 |
| Stage 7 | -18.75 | -0.37 |
| Stage 7 | -18.8 | -0.37 |
| Stage 7 | -18.85 | -0.37 |
| Stage 7 | -18.9 | -0.37 |
| Stage 7 | -18.95 | -0.37 |
| Stage 7 | -19 | -0.37 |
| Stage 7 | -19.05 | -0.37 |
| Stage 7 | -19.1 | -0.37 |
| Stage 7 | -19.15 | -0.37 |
| Stage 7 | -19.2 | -0.37 |
| Stage 7 | -19.25 | -0.37 |
| Stage 7 | -19.3 | -0.37 |
| Stage 7 | -19.35 | -0.37 |
| Stage 7 | -19.4 | -0.37 |
| Stage 7 | -19.45 | -0.37 |
| Stage 7 | -19.5 | -0.37 |
| Stage 7 | -19.55 | -0.37 |
| Stage 7 | -19.6 | -0.37 |
| Stage 7 | -19.65 | -0.37 |
| Stage 7 | -19.7 | -0.37 |
| Stage 7 | -19.75 | -0.37 |
| Stage 7 | -19.8 | -0.37 |
| Stage 7 | -19.85 | -0.37 |
| Stage 7 | -19.9 | -0.37 |
| Stage 7 | -19.95 | -0.36 |
| Stage 7 | -20 | -0.36 |
| Stage 7 | -20.05 | -0.36 |
| Stage 7 | -20.1 | -0.36 |
| Stage 7 | -20.15 | -0.36 |
| Stage 7 | -20.2 | -0.36 |
| Stage 7 | -20.25 | -0.36 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 7 | -20.3 | -0.36 |
| Stage 7 | -20.35 | -0.36 |
| Stage 7 | -20.4 | -0.36 |
| Stage 7 | -20.45 | -0.36 |
| Stage 7 | -20.5 | -0.36 |
| Stage 7 | -20.55 | -0.36 |
| Stage 7 | -20.6 | -0.36 |
| Stage 7 | -20.65 | -0.36 |
| Stage 7 | -20.7 | -0.36 |
| Stage 7 | -20.75 | -0.36 |
| Stage 7 | -20.8 | -0.36 |
| Stage 7 | -20.85 | -0.36 |
| Stage 7 | -20.9 | -0.36 |
| Stage 7 | -20.95 | -0.36 |
| Stage 7 | -21 | -0.36 |
| Stage 7 | -21.05 | -0.36 |
| Stage 7 | -21.1 | -0.36 |
| Stage 7 | -21.15 | -0.36 |
| Stage 7 | -21.2 | -0.37 |
| Stage 7 | -21.25 | -0.37 |
| Stage 7 | -21.3 | -0.37 |
| Stage 7 | -21.35 | -0.37 |
| Stage 7 | -21.4 | -0.37 |
| Stage 7 | -21.45 | -0.37 |
| Stage 7 | -21.5 | -0.37 |
| Stage 7 | -21.55 | -0.37 |
| Stage 7 | -21.6 | -0.37 |
| Stage 7 | -21.65 | -0.37 |
| Stage 7 | -21.7 | -0.37 |
| Stage 7 | -21.75 | -0.37 |
| Stage 7 | -21.8 | -0.37 |
| Stage 7 | -21.85 | -0.37 |
| Stage 7 | -21.9 | -0.37 |
| Stage 7 | -21.95 | -0.37 |
| Stage 7 | -22 | -0.37 |
| Stage 7 | -22.05 | -0.37 |
| Stage 7 | -22.1 | -0.37 |
| Stage 7 | -22.15 | -0.37 |
| Stage 7 | -22.2 | -0.37 |
| Stage 7 | -22.25 | -0.37 |
| Stage 7 | -22.3 | -0.37 |
| Stage 7 | -22.35 | -0.37 |
| Stage 7 | -22.4 | -0.37 |
| Stage 7 | -22.45 | -0.37 |
| Stage 7 | -22.5 | -0.37 |
| Stage 7 | -22.55 | -0.37 |
| Stage 7 | -22.6 | -0.37 |
| Stage 7 | -22.65 | -0.37 |
| Stage 7 | -22.7 | -0.37 |
| Stage 7 | -22.75 | -0.37 |
| Stage 7 | -22.8 | -0.37 |
| Stage 7 | -22.85 | -0.37 |
| Stage 7 | -22.9 | -0.37 |
| Stage 7 | -22.95 | -0.37 |
| Stage 7 | -23 | -0.37 |
| Stage 7 | -23.05 | -0.37 |
| Stage 7 | -23.1 | -0.37 |
| Stage 7 | -23.15 | -0.37 |
| Stage 7 | -23.2 | -0.37 |
| Stage 7 | -23.25 | -0.37 |
| Stage 7 | -23.3 | -0.37 |
| Stage 7 | -23.35 | -0.37 |
| Stage 7 | -23.4 | -0.37 |
| Stage 7 | -23.45 | -0.37 |
| Stage 7 | -23.5 | -0.37 |
| Stage 7 | -23.55 | -0.37 |
| Stage 7 | -23.6 | -0.37 |
| Stage 7 | -23.65 | -0.37 |
| Stage 7 | -23.7 | -0.37 |
| Stage 7 | -23.75 | -0.37 |
| Stage 7 | -23.8 | -0.37 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 7 | -23.85 | -0.37 |
| Stage 7 | -23.9 | -0.37 |
| Stage 7 | -23.95 | -0.37 |
| Stage 7 | -24 | -0.37 |
| Stage 7 | -24.05 | -0.37 |
| Stage 7 | -24.1 | -0.37 |
| Stage 7 | -24.15 | -0.37 |
| Stage 7 | -24.2 | -0.37 |
| Stage 7 | -24.25 | -0.37 |
| Stage 7 | -24.3 | -0.37 |
| Stage 7 | -24.35 | -0.37 |
| Stage 7 | -24.4 | -0.37 |
| Stage 7 | -24.45 | -0.37 |
| Stage 7 | -24.5 | -0.37 |
| Stage 7 | -24.55 | -0.37 |
| Stage 7 | -24.6 | -0.37 |
| Stage 7 | -24.65 | -0.37 |
| Stage 7 | -24.7 | -0.37 |
| Stage 7 | -24.75 | -0.37 |
| Stage 7 | -24.8 | -0.37 |
| Stage 7 | -24.85 | -0.37 |
| Stage 7 | -24.9 | -0.37 |
| Stage 7 | -24.95 | -0.37 |
| Stage 7 | -25 | -0.37 |
| Stage 7 | -25.05 | -0.37 |
| Stage 7 | -25.1 | -0.37 |
| Stage 7 | -25.15 | -0.37 |
| Stage 7 | -25.2 | -0.37 |
| Stage 7 | -25.25 | -0.37 |
| Stage 7 | -25.3 | -0.37 |
| Stage 7 | -25.35 | -0.37 |
| Stage 7 | -25.4 | -0.37 |
| Stage 7 | -25.45 | -0.37 |
| Stage 7 | -25.5 | -0.37 |
| Stage 7 | -25.55 | -0.37 |
| Stage 7 | -25.6 | -0.37 |
| Stage 7 | -25.65 | -0.37 |
| Stage 7 | -25.7 | -0.37 |
| Stage 7 | -25.75 | -0.37 |
| Stage 7 | -25.8 | -0.37 |
| Stage 7 | -25.85 | -0.37 |
| Stage 7 | -25.9 | -0.37 |
| Stage 7 | -25.95 | -0.37 |
| Stage 7 | -26 | -0.37 |
| Stage 7 | -26.05 | -0.37 |
| Stage 7 | -26.1 | -0.37 |
| Stage 7 | -26.15 | -0.37 |
| Stage 7 | -26.2 | -0.37 |
| Stage 7 | -26.25 | -0.37 |
| Stage 7 | -26.3 | -0.37 |
| Stage 7 | -26.35 | -0.37 |
| Stage 7 | -26.4 | -0.37 |
| Stage 7 | -26.45 | -0.37 |
| Stage 7 | -26.5 | -0.37 |
| Stage 7 | -26.55 | -0.37 |
| Stage 7 | -26.6 | -0.37 |
| Stage 7 | -26.65 | -0.37 |
| Stage 7 | -26.7 | -0.37 |
| Stage 7 | -26.75 | -0.37 |
| Stage 7 | -26.8 | -0.37 |
| Stage 7 | -26.85 | -0.37 |
| Stage 7 | -26.9 | -0.37 |
| Stage 7 | -26.95 | -0.37 |
| Stage 7 | -27 | -0.37 |
| Stage 7 | -27.05 | -0.37 |
| Stage 7 | -27.1 | -0.37 |
| Stage 7 | -27.15 | -0.37 |
| Stage 7 | -27.2 | -0.37 |
| Stage 7 | -27.25 | -0.37 |
| Stage 7 | -27.3 | -0.37 |
| Stage 7 | -27.35 | -0.37 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 7 | -27.4 | -0.37 |
| Stage 7 | -27.45 | -0.37 |
| Stage 7 | -27.5 | -0.37 |
| Stage 7 | -27.55 | -0.37 |
| Stage 7 | -27.6 | -0.37 |
| Stage 7 | -27.65 | -0.37 |
| Stage 7 | -27.7 | -0.37 |
| Stage 7 | -27.75 | -0.37 |
| Stage 7 | -27.8 | -0.37 |
| Stage 7 | -27.85 | -0.37 |
| Stage 7 | -27.9 | -0.37 |
| Stage 7 | -27.95 | -0.37 |
| Stage 7 | -28 | -0.37 |
| Stage 7 | -28.05 | -0.37 |
| Stage 7 | -28.1 | -0.37 |
| Stage 7 | -28.15 | -0.37 |
| Stage 7 | -28.2 | -0.37 |
| Stage 7 | -28.25 | -0.37 |
| Stage 7 | -28.3 | -0.37 |
| Stage 7 | -28.35 | -0.37 |
| Stage 7 | -28.4 | -0.37 |
| Stage 7 | -28.45 | -0.37 |
| Stage 7 | -28.5 | -0.37 |
| Stage 7 | -28.55 | -0.37 |
| Stage 7 | -28.6 | -0.37 |
| Stage 7 | -28.65 | -0.37 |
| Stage 7 | -28.7 | -0.37 |
| Stage 7 | -28.75 | -0.37 |
| Stage 7 | -28.8 | -0.37 |
| Stage 7 | -28.85 | -0.37 |
| Stage 7 | -28.9 | -0.37 |
| Stage 7 | -28.95 | -0.37 |
| Stage 7 | -29 | -0.37 |

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 8

| Design Assumption: Nominal | Tipo Risultato: Spostamento | Muro: RIGHT |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 8 | 0.8 | -2.46 |
| Stage 8 | 0.75 | -2.46 |
| Stage 8 | 0.7 | -2.45 |
| Stage 8 | 0.65 | -2.45 |
| Stage 8 | 0.6 | -2.44 |
| Stage 8 | 0.55 | -2.44 |
| Stage 8 | 0.5 | -2.43 |
| Stage 8 | 0.45 | -2.43 |
| Stage 8 | 0.4 | -2.42 |
| Stage 8 | 0.35 | -2.42 |
| Stage 8 | 0.3 | -2.41 |
| Stage 8 | 0.25 | -2.41 |
| Stage 8 | 0.2 | -2.4 |
| Stage 8 | 0.15 | -2.4 |
| Stage 8 | 0.1 | -2.4 |
| Stage 8 | 0.05 | -2.39 |
| Stage 8 | 0 | -2.39 |
| Stage 8 | -0.05 | -2.38 |
| Stage 8 | -0.1 | -2.38 |
| Stage 8 | -0.15 | -2.37 |
| Stage 8 | -0.2 | -2.37 |
| Stage 8 | -0.25 | -2.36 |
| Stage 8 | -0.3 | -2.36 |
| Stage 8 | -0.35 | -2.35 |
| Stage 8 | -0.4 | -2.35 |
| Stage 8 | -0.45 | -2.34 |
| Stage 8 | -0.5 | -2.34 |
| Stage 8 | -0.55 | -2.34 |
| Stage 8 | -0.6 | -2.33 |
| Stage 8 | -0.65 | -2.33 |
| Stage 8 | -0.7 | -2.32 |
| Stage 8 | -0.75 | -2.32 |
| Stage 8 | -0.8 | -2.31 |
| Stage 8 | -0.85 | -2.31 |
| Stage 8 | -0.9 | -2.3 |
| Stage 8 | -0.95 | -2.3 |
| Stage 8 | -1 | -2.3 |
| Stage 8 | -1.05 | -2.29 |
| Stage 8 | -1.1 | -2.29 |
| Stage 8 | -1.15 | -2.28 |
| Stage 8 | -1.2 | -2.28 |
| Stage 8 | -1.25 | -2.27 |
| Stage 8 | -1.3 | -2.27 |
| Stage 8 | -1.35 | -2.27 |
| Stage 8 | -1.4 | -2.26 |
| Stage 8 | -1.45 | -2.26 |
| Stage 8 | -1.5 | -2.25 |
| Stage 8 | -1.55 | -2.25 |
| Stage 8 | -1.6 | -2.25 |
| Stage 8 | -1.65 | -2.24 |
| Stage 8 | -1.7 | -2.24 |
| Stage 8 | -1.75 | -2.24 |
| Stage 8 | -1.8 | -2.23 |
| Stage 8 | -1.85 | -2.23 |
| Stage 8 | -1.9 | -2.23 |
| Stage 8 | -1.95 | -2.22 |
| Stage 8 | -2 | -2.22 |
| Stage 8 | -2.05 | -2.21 |
| Stage 8 | -2.1 | -2.21 |
| Stage 8 | -2.15 | -2.21 |
| Stage 8 | -2.2 | -2.2 |
| Stage 8 | -2.25 | -2.2 |
| Stage 8 | -2.3 | -2.2 |
| Stage 8 | -2.35 | -2.19 |
| Stage 8 | -2.4 | -2.19 |
| Stage 8 | -2.45 | -2.19 |
| Stage 8 | -2.5 | -2.18 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|-------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 8 | -2.55 | -2.18 |
| Stage 8 | -2.6 | -2.18 |
| Stage 8 | -2.65 | -2.17 |
| Stage 8 | -2.7 | -2.17 |
| Stage 8 | -2.75 | -2.17 |
| Stage 8 | -2.8 | -2.16 |
| Stage 8 | -2.85 | -2.16 |
| Stage 8 | -2.9 | -2.15 |
| Stage 8 | -2.95 | -2.15 |
| Stage 8 | -3 | -2.15 |
| Stage 8 | -3.05 | -2.14 |
| Stage 8 | -3.1 | -2.14 |
| Stage 8 | -3.15 | -2.14 |
| Stage 8 | -3.2 | -2.13 |
| Stage 8 | -3.25 | -2.13 |
| Stage 8 | -3.3 | -2.12 |
| Stage 8 | -3.35 | -2.12 |
| Stage 8 | -3.4 | -2.12 |
| Stage 8 | -3.45 | -2.11 |
| Stage 8 | -3.5 | -2.11 |
| Stage 8 | -3.55 | -2.1 |
| Stage 8 | -3.6 | -2.1 |
| Stage 8 | -3.65 | -2.09 |
| Stage 8 | -3.7 | -2.09 |
| Stage 8 | -3.75 | -2.09 |
| Stage 8 | -3.8 | -2.08 |
| Stage 8 | -3.85 | -2.08 |
| Stage 8 | -3.9 | -2.07 |
| Stage 8 | -3.95 | -2.07 |
| Stage 8 | -4 | -2.06 |
| Stage 8 | -4.05 | -2.06 |
| Stage 8 | -4.1 | -2.05 |
| Stage 8 | -4.15 | -2.05 |
| Stage 8 | -4.2 | -2.04 |
| Stage 8 | -4.25 | -2.04 |
| Stage 8 | -4.3 | -2.03 |
| Stage 8 | -4.35 | -2.03 |
| Stage 8 | -4.4 | -2.02 |
| Stage 8 | -4.45 | -2.02 |
| Stage 8 | -4.5 | -2.01 |
| Stage 8 | -4.55 | -2.01 |
| Stage 8 | -4.6 | -2 |
| Stage 8 | -4.65 | -1.99 |
| Stage 8 | -4.7 | -1.99 |
| Stage 8 | -4.75 | -1.98 |
| Stage 8 | -4.8 | -1.98 |
| Stage 8 | -4.85 | -1.97 |
| Stage 8 | -4.9 | -1.97 |
| Stage 8 | -4.95 | -1.96 |
| Stage 8 | -5 | -1.95 |
| Stage 8 | -5.05 | -1.95 |
| Stage 8 | -5.1 | -1.94 |
| Stage 8 | -5.15 | -1.93 |
| Stage 8 | -5.2 | -1.93 |
| Stage 8 | -5.25 | -1.92 |
| Stage 8 | -5.3 | -1.91 |
| Stage 8 | -5.35 | -1.91 |
| Stage 8 | -5.4 | -1.9 |
| Stage 8 | -5.45 | -1.89 |
| Stage 8 | -5.5 | -1.89 |
| Stage 8 | -5.55 | -1.88 |
| Stage 8 | -5.6 | -1.87 |
| Stage 8 | -5.65 | -1.87 |
| Stage 8 | -5.7 | -1.86 |
| Stage 8 | -5.75 | -1.85 |
| Stage 8 | -5.8 | -1.85 |
| Stage 8 | -5.85 | -1.84 |
| Stage 8 | -5.9 | -1.83 |
| Stage 8 | -5.95 | -1.82 |
| Stage 8 | -6 | -1.82 |
| Stage 8 | -6.05 | -1.81 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|-------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 8 | -6.1 | -1.8 |
| Stage 8 | -6.15 | -1.79 |
| Stage 8 | -6.2 | -1.78 |
| Stage 8 | -6.25 | -1.78 |
| Stage 8 | -6.3 | -1.77 |
| Stage 8 | -6.35 | -1.76 |
| Stage 8 | -6.4 | -1.75 |
| Stage 8 | -6.45 | -1.74 |
| Stage 8 | -6.5 | -1.74 |
| Stage 8 | -6.55 | -1.73 |
| Stage 8 | -6.6 | -1.72 |
| Stage 8 | -6.65 | -1.71 |
| Stage 8 | -6.7 | -1.7 |
| Stage 8 | -6.75 | -1.69 |
| Stage 8 | -6.8 | -1.68 |
| Stage 8 | -6.85 | -1.68 |
| Stage 8 | -6.9 | -1.67 |
| Stage 8 | -6.95 | -1.66 |
| Stage 8 | -7 | -1.65 |
| Stage 8 | -7.05 | -1.64 |
| Stage 8 | -7.1 | -1.63 |
| Stage 8 | -7.15 | -1.62 |
| Stage 8 | -7.2 | -1.61 |
| Stage 8 | -7.25 | -1.6 |
| Stage 8 | -7.3 | -1.59 |
| Stage 8 | -7.35 | -1.59 |
| Stage 8 | -7.4 | -1.58 |
| Stage 8 | -7.45 | -1.57 |
| Stage 8 | -7.5 | -1.56 |
| Stage 8 | -7.55 | -1.55 |
| Stage 8 | -7.6 | -1.54 |
| Stage 8 | -7.65 | -1.53 |
| Stage 8 | -7.7 | -1.52 |
| Stage 8 | -7.75 | -1.51 |
| Stage 8 | -7.8 | -1.5 |
| Stage 8 | -7.85 | -1.49 |
| Stage 8 | -7.9 | -1.48 |
| Stage 8 | -7.95 | -1.47 |
| Stage 8 | -8 | -1.46 |
| Stage 8 | -8.05 | -1.45 |
| Stage 8 | -8.1 | -1.44 |
| Stage 8 | -8.15 | -1.43 |
| Stage 8 | -8.2 | -1.42 |
| Stage 8 | -8.25 | -1.41 |
| Stage 8 | -8.3 | -1.4 |
| Stage 8 | -8.35 | -1.39 |
| Stage 8 | -8.4 | -1.38 |
| Stage 8 | -8.45 | -1.37 |
| Stage 8 | -8.5 | -1.36 |
| Stage 8 | -8.55 | -1.35 |
| Stage 8 | -8.6 | -1.34 |
| Stage 8 | -8.65 | -1.33 |
| Stage 8 | -8.7 | -1.32 |
| Stage 8 | -8.75 | -1.31 |
| Stage 8 | -8.8 | -1.3 |
| Stage 8 | -8.85 | -1.29 |
| Stage 8 | -8.9 | -1.28 |
| Stage 8 | -8.95 | -1.27 |
| Stage 8 | -9 | -1.26 |
| Stage 8 | -9.05 | -1.25 |
| Stage 8 | -9.1 | -1.24 |
| Stage 8 | -9.15 | -1.23 |
| Stage 8 | -9.2 | -1.22 |
| Stage 8 | -9.25 | -1.21 |
| Stage 8 | -9.3 | -1.2 |
| Stage 8 | -9.35 | -1.19 |
| Stage 8 | -9.4 | -1.18 |
| Stage 8 | -9.45 | -1.17 |
| Stage 8 | -9.5 | -1.16 |
| Stage 8 | -9.55 | -1.15 |
| Stage 8 | -9.6 | -1.14 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 8 | -9.65 | -1.13 |
| Stage 8 | -9.7 | -1.12 |
| Stage 8 | -9.75 | -1.11 |
| Stage 8 | -9.8 | -1.1 |
| Stage 8 | -9.85 | -1.09 |
| Stage 8 | -9.9 | -1.08 |
| Stage 8 | -9.95 | -1.07 |
| Stage 8 | -10 | -1.06 |
| Stage 8 | -10.05 | -1.05 |
| Stage 8 | -10.1 | -1.04 |
| Stage 8 | -10.15 | -1.03 |
| Stage 8 | -10.2 | -1.02 |
| Stage 8 | -10.25 | -1.01 |
| Stage 8 | -10.3 | -1 |
| Stage 8 | -10.35 | -0.99 |
| Stage 8 | -10.4 | -0.99 |
| Stage 8 | -10.45 | -0.98 |
| Stage 8 | -10.5 | -0.97 |
| Stage 8 | -10.55 | -0.96 |
| Stage 8 | -10.6 | -0.95 |
| Stage 8 | -10.65 | -0.94 |
| Stage 8 | -10.7 | -0.93 |
| Stage 8 | -10.75 | -0.92 |
| Stage 8 | -10.8 | -0.92 |
| Stage 8 | -10.85 | -0.91 |
| Stage 8 | -10.9 | -0.9 |
| Stage 8 | -10.95 | -0.89 |
| Stage 8 | -11 | -0.88 |
| Stage 8 | -11.05 | -0.87 |
| Stage 8 | -11.1 | -0.87 |
| Stage 8 | -11.15 | -0.86 |
| Stage 8 | -11.2 | -0.85 |
| Stage 8 | -11.25 | -0.84 |
| Stage 8 | -11.3 | -0.83 |
| Stage 8 | -11.35 | -0.83 |
| Stage 8 | -11.4 | -0.82 |
| Stage 8 | -11.45 | -0.81 |
| Stage 8 | -11.5 | -0.8 |
| Stage 8 | -11.55 | -0.8 |
| Stage 8 | -11.6 | -0.79 |
| Stage 8 | -11.65 | -0.78 |
| Stage 8 | -11.7 | -0.78 |
| Stage 8 | -11.75 | -0.77 |
| Stage 8 | -11.8 | -0.76 |
| Stage 8 | -11.85 | -0.75 |
| Stage 8 | -11.9 | -0.75 |
| Stage 8 | -11.95 | -0.74 |
| Stage 8 | -12 | -0.73 |
| Stage 8 | -12.05 | -0.73 |
| Stage 8 | -12.1 | -0.72 |
| Stage 8 | -12.15 | -0.71 |
| Stage 8 | -12.2 | -0.71 |
| Stage 8 | -12.25 | -0.7 |
| Stage 8 | -12.3 | -0.7 |
| Stage 8 | -12.35 | -0.69 |
| Stage 8 | -12.4 | -0.68 |
| Stage 8 | -12.45 | -0.68 |
| Stage 8 | -12.5 | -0.67 |
| Stage 8 | -12.55 | -0.67 |
| Stage 8 | -12.6 | -0.66 |
| Stage 8 | -12.65 | -0.65 |
| Stage 8 | -12.7 | -0.65 |
| Stage 8 | -12.75 | -0.64 |
| Stage 8 | -12.8 | -0.64 |
| Stage 8 | -12.85 | -0.63 |
| Stage 8 | -12.9 | -0.63 |
| Stage 8 | -12.95 | -0.62 |
| Stage 8 | -13 | -0.62 |
| Stage 8 | -13.05 | -0.61 |
| Stage 8 | -13.1 | -0.61 |
| Stage 8 | -13.15 | -0.6 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento | | Muro: RIGHT |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 8 | -13.2 | -0.6 |
| Stage 8 | -13.25 | -0.59 |
| Stage 8 | -13.3 | -0.59 |
| Stage 8 | -13.35 | -0.58 |
| Stage 8 | -13.4 | -0.58 |
| Stage 8 | -13.45 | -0.57 |
| Stage 8 | -13.5 | -0.57 |
| Stage 8 | -13.55 | -0.56 |
| Stage 8 | -13.6 | -0.56 |
| Stage 8 | -13.65 | -0.56 |
| Stage 8 | -13.7 | -0.55 |
| Stage 8 | -13.75 | -0.55 |
| Stage 8 | -13.8 | -0.54 |
| Stage 8 | -13.85 | -0.54 |
| Stage 8 | -13.9 | -0.53 |
| Stage 8 | -13.95 | -0.53 |
| Stage 8 | -14 | -0.53 |
| Stage 8 | -14.05 | -0.52 |
| Stage 8 | -14.1 | -0.52 |
| Stage 8 | -14.15 | -0.52 |
| Stage 8 | -14.2 | -0.51 |
| Stage 8 | -14.25 | -0.51 |
| Stage 8 | -14.3 | -0.51 |
| Stage 8 | -14.35 | -0.5 |
| Stage 8 | -14.4 | -0.5 |
| Stage 8 | -14.45 | -0.5 |
| Stage 8 | -14.5 | -0.49 |
| Stage 8 | -14.55 | -0.49 |
| Stage 8 | -14.6 | -0.49 |
| Stage 8 | -14.65 | -0.48 |
| Stage 8 | -14.7 | -0.48 |
| Stage 8 | -14.75 | -0.48 |
| Stage 8 | -14.8 | -0.47 |
| Stage 8 | -14.85 | -0.47 |
| Stage 8 | -14.9 | -0.47 |
| Stage 8 | -14.95 | -0.47 |
| Stage 8 | -15 | -0.46 |
| Stage 8 | -15.05 | -0.46 |
| Stage 8 | -15.1 | -0.46 |
| Stage 8 | -15.15 | -0.46 |
| Stage 8 | -15.2 | -0.45 |
| Stage 8 | -15.25 | -0.45 |
| Stage 8 | -15.3 | -0.45 |
| Stage 8 | -15.35 | -0.45 |
| Stage 8 | -15.4 | -0.44 |
| Stage 8 | -15.45 | -0.44 |
| Stage 8 | -15.5 | -0.44 |
| Stage 8 | -15.55 | -0.44 |
| Stage 8 | -15.6 | -0.44 |
| Stage 8 | -15.65 | -0.43 |
| Stage 8 | -15.7 | -0.43 |
| Stage 8 | -15.75 | -0.43 |
| Stage 8 | -15.8 | -0.43 |
| Stage 8 | -15.85 | -0.43 |
| Stage 8 | -15.9 | -0.42 |
| Stage 8 | -15.95 | -0.42 |
| Stage 8 | -16 | -0.42 |
| Stage 8 | -16.05 | -0.42 |
| Stage 8 | -16.1 | -0.42 |
| Stage 8 | -16.15 | -0.42 |
| Stage 8 | -16.2 | -0.41 |
| Stage 8 | -16.25 | -0.41 |
| Stage 8 | -16.3 | -0.41 |
| Stage 8 | -16.35 | -0.41 |
| Stage 8 | -16.4 | -0.41 |
| Stage 8 | -16.45 | -0.41 |
| Stage 8 | -16.5 | -0.41 |
| Stage 8 | -16.55 | -0.4 |
| Stage 8 | -16.6 | -0.4 |
| Stage 8 | -16.65 | -0.4 |
| Stage 8 | -16.7 | -0.4 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento | | Muro: RIGHT |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 8 | -16.75 | -0.4 |
| Stage 8 | -16.8 | -0.4 |
| Stage 8 | -16.85 | -0.4 |
| Stage 8 | -16.9 | -0.4 |
| Stage 8 | -16.95 | -0.39 |
| Stage 8 | -17 | -0.39 |
| Stage 8 | -17.05 | -0.39 |
| Stage 8 | -17.1 | -0.39 |
| Stage 8 | -17.15 | -0.39 |
| Stage 8 | -17.2 | -0.39 |
| Stage 8 | -17.25 | -0.39 |
| Stage 8 | -17.3 | -0.39 |
| Stage 8 | -17.35 | -0.39 |
| Stage 8 | -17.4 | -0.39 |
| Stage 8 | -17.45 | -0.39 |
| Stage 8 | -17.5 | -0.38 |
| Stage 8 | -17.55 | -0.38 |
| Stage 8 | -17.6 | -0.38 |
| Stage 8 | -17.65 | -0.38 |
| Stage 8 | -17.7 | -0.38 |
| Stage 8 | -17.75 | -0.38 |
| Stage 8 | -17.8 | -0.38 |
| Stage 8 | -17.85 | -0.38 |
| Stage 8 | -17.9 | -0.38 |
| Stage 8 | -17.95 | -0.38 |
| Stage 8 | -18 | -0.38 |
| Stage 8 | -18.05 | -0.38 |
| Stage 8 | -18.1 | -0.38 |
| Stage 8 | -18.15 | -0.38 |
| Stage 8 | -18.2 | -0.38 |
| Stage 8 | -18.25 | -0.38 |
| Stage 8 | -18.3 | -0.38 |
| Stage 8 | -18.35 | -0.37 |
| Stage 8 | -18.4 | -0.37 |
| Stage 8 | -18.45 | -0.37 |
| Stage 8 | -18.5 | -0.37 |
| Stage 8 | -18.55 | -0.37 |
| Stage 8 | -18.6 | -0.37 |
| Stage 8 | -18.65 | -0.37 |
| Stage 8 | -18.7 | -0.37 |
| Stage 8 | -18.75 | -0.37 |
| Stage 8 | -18.8 | -0.37 |
| Stage 8 | -18.85 | -0.37 |
| Stage 8 | -18.9 | -0.37 |
| Stage 8 | -18.95 | -0.37 |
| Stage 8 | -19 | -0.37 |
| Stage 8 | -19.05 | -0.37 |
| Stage 8 | -19.1 | -0.37 |
| Stage 8 | -19.15 | -0.37 |
| Stage 8 | -19.2 | -0.37 |
| Stage 8 | -19.25 | -0.37 |
| Stage 8 | -19.3 | -0.37 |
| Stage 8 | -19.35 | -0.37 |
| Stage 8 | -19.4 | -0.37 |
| Stage 8 | -19.45 | -0.37 |
| Stage 8 | -19.5 | -0.37 |
| Stage 8 | -19.55 | -0.37 |
| Stage 8 | -19.6 | -0.37 |
| Stage 8 | -19.65 | -0.37 |
| Stage 8 | -19.7 | -0.37 |
| Stage 8 | -19.75 | -0.37 |
| Stage 8 | -19.8 | -0.37 |
| Stage 8 | -19.85 | -0.37 |
| Stage 8 | -19.9 | -0.37 |
| Stage 8 | -19.95 | -0.37 |
| Stage 8 | -20 | -0.37 |
| Stage 8 | -20.05 | -0.37 |
| Stage 8 | -20.1 | -0.37 |
| Stage 8 | -20.15 | -0.37 |
| Stage 8 | -20.2 | -0.37 |
| Stage 8 | -20.25 | -0.37 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 8 | -20.3 | -0.37 |
| Stage 8 | -20.35 | -0.37 |
| Stage 8 | -20.4 | -0.37 |
| Stage 8 | -20.45 | -0.37 |
| Stage 8 | -20.5 | -0.37 |
| Stage 8 | -20.55 | -0.37 |
| Stage 8 | -20.6 | -0.37 |
| Stage 8 | -20.65 | -0.37 |
| Stage 8 | -20.7 | -0.37 |
| Stage 8 | -20.75 | -0.37 |
| Stage 8 | -20.8 | -0.37 |
| Stage 8 | -20.85 | -0.37 |
| Stage 8 | -20.9 | -0.37 |
| Stage 8 | -20.95 | -0.37 |
| Stage 8 | -21 | -0.37 |
| Stage 8 | -21.05 | -0.37 |
| Stage 8 | -21.1 | -0.37 |
| Stage 8 | -21.15 | -0.37 |
| Stage 8 | -21.2 | -0.37 |
| Stage 8 | -21.25 | -0.37 |
| Stage 8 | -21.3 | -0.37 |
| Stage 8 | -21.35 | -0.37 |
| Stage 8 | -21.4 | -0.37 |
| Stage 8 | -21.45 | -0.37 |
| Stage 8 | -21.5 | -0.37 |
| Stage 8 | -21.55 | -0.37 |
| Stage 8 | -21.6 | -0.37 |
| Stage 8 | -21.65 | -0.37 |
| Stage 8 | -21.7 | -0.37 |
| Stage 8 | -21.75 | -0.37 |
| Stage 8 | -21.8 | -0.37 |
| Stage 8 | -21.85 | -0.37 |
| Stage 8 | -21.9 | -0.37 |
| Stage 8 | -21.95 | -0.37 |
| Stage 8 | -22 | -0.37 |
| Stage 8 | -22.05 | -0.37 |
| Stage 8 | -22.1 | -0.37 |
| Stage 8 | -22.15 | -0.37 |
| Stage 8 | -22.2 | -0.37 |
| Stage 8 | -22.25 | -0.37 |
| Stage 8 | -22.3 | -0.37 |
| Stage 8 | -22.35 | -0.37 |
| Stage 8 | -22.4 | -0.37 |
| Stage 8 | -22.45 | -0.37 |
| Stage 8 | -22.5 | -0.37 |
| Stage 8 | -22.55 | -0.37 |
| Stage 8 | -22.6 | -0.37 |
| Stage 8 | -22.65 | -0.37 |
| Stage 8 | -22.7 | -0.37 |
| Stage 8 | -22.75 | -0.37 |
| Stage 8 | -22.8 | -0.37 |
| Stage 8 | -22.85 | -0.37 |
| Stage 8 | -22.9 | -0.37 |
| Stage 8 | -22.95 | -0.37 |
| Stage 8 | -23 | -0.37 |
| Stage 8 | -23.05 | -0.37 |
| Stage 8 | -23.1 | -0.37 |
| Stage 8 | -23.15 | -0.37 |
| Stage 8 | -23.2 | -0.37 |
| Stage 8 | -23.25 | -0.37 |
| Stage 8 | -23.3 | -0.37 |
| Stage 8 | -23.35 | -0.37 |
| Stage 8 | -23.4 | -0.37 |
| Stage 8 | -23.45 | -0.37 |
| Stage 8 | -23.5 | -0.37 |
| Stage 8 | -23.55 | -0.37 |
| Stage 8 | -23.6 | -0.37 |
| Stage 8 | -23.65 | -0.37 |
| Stage 8 | -23.7 | -0.37 |
| Stage 8 | -23.75 | -0.37 |
| Stage 8 | -23.8 | -0.37 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento | | Muro: RIGHT |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 8 | -23.85 | -0.37 |
| Stage 8 | -23.9 | -0.37 |
| Stage 8 | -23.95 | -0.37 |
| Stage 8 | -24 | -0.37 |
| Stage 8 | -24.05 | -0.37 |
| Stage 8 | -24.1 | -0.37 |
| Stage 8 | -24.15 | -0.37 |
| Stage 8 | -24.2 | -0.37 |
| Stage 8 | -24.25 | -0.37 |
| Stage 8 | -24.3 | -0.37 |
| Stage 8 | -24.35 | -0.37 |
| Stage 8 | -24.4 | -0.37 |
| Stage 8 | -24.45 | -0.37 |
| Stage 8 | -24.5 | -0.37 |
| Stage 8 | -24.55 | -0.37 |
| Stage 8 | -24.6 | -0.37 |
| Stage 8 | -24.65 | -0.37 |
| Stage 8 | -24.7 | -0.37 |
| Stage 8 | -24.75 | -0.37 |
| Stage 8 | -24.8 | -0.37 |
| Stage 8 | -24.85 | -0.37 |
| Stage 8 | -24.9 | -0.37 |
| Stage 8 | -24.95 | -0.37 |
| Stage 8 | -25 | -0.37 |
| Stage 8 | -25.05 | -0.37 |
| Stage 8 | -25.1 | -0.37 |
| Stage 8 | -25.15 | -0.37 |
| Stage 8 | -25.2 | -0.37 |
| Stage 8 | -25.25 | -0.37 |
| Stage 8 | -25.3 | -0.37 |
| Stage 8 | -25.35 | -0.37 |
| Stage 8 | -25.4 | -0.37 |
| Stage 8 | -25.45 | -0.37 |
| Stage 8 | -25.5 | -0.37 |
| Stage 8 | -25.55 | -0.37 |
| Stage 8 | -25.6 | -0.37 |
| Stage 8 | -25.65 | -0.37 |
| Stage 8 | -25.7 | -0.37 |
| Stage 8 | -25.75 | -0.37 |
| Stage 8 | -25.8 | -0.37 |
| Stage 8 | -25.85 | -0.37 |
| Stage 8 | -25.9 | -0.37 |
| Stage 8 | -25.95 | -0.37 |
| Stage 8 | -26 | -0.37 |
| Stage 8 | -26.05 | -0.37 |
| Stage 8 | -26.1 | -0.37 |
| Stage 8 | -26.15 | -0.37 |
| Stage 8 | -26.2 | -0.37 |
| Stage 8 | -26.25 | -0.37 |
| Stage 8 | -26.3 | -0.37 |
| Stage 8 | -26.35 | -0.37 |
| Stage 8 | -26.4 | -0.37 |
| Stage 8 | -26.45 | -0.37 |
| Stage 8 | -26.5 | -0.37 |
| Stage 8 | -26.55 | -0.37 |
| Stage 8 | -26.6 | -0.37 |
| Stage 8 | -26.65 | -0.37 |
| Stage 8 | -26.7 | -0.37 |
| Stage 8 | -26.75 | -0.37 |
| Stage 8 | -26.8 | -0.37 |
| Stage 8 | -26.85 | -0.37 |
| Stage 8 | -26.9 | -0.37 |
| Stage 8 | -26.95 | -0.37 |
| Stage 8 | -27 | -0.37 |
| Stage 8 | -27.05 | -0.37 |
| Stage 8 | -27.1 | -0.37 |
| Stage 8 | -27.15 | -0.37 |
| Stage 8 | -27.2 | -0.37 |
| Stage 8 | -27.25 | -0.37 |
| Stage 8 | -27.3 | -0.37 |
| Stage 8 | -27.35 | -0.37 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 8 | -27.4 | -0.37 |
| Stage 8 | -27.45 | -0.37 |
| Stage 8 | -27.5 | -0.37 |
| Stage 8 | -27.55 | -0.37 |
| Stage 8 | -27.6 | -0.37 |
| Stage 8 | -27.65 | -0.37 |
| Stage 8 | -27.7 | -0.37 |
| Stage 8 | -27.75 | -0.37 |
| Stage 8 | -27.8 | -0.37 |
| Stage 8 | -27.85 | -0.37 |
| Stage 8 | -27.9 | -0.37 |
| Stage 8 | -27.95 | -0.37 |
| Stage 8 | -28 | -0.37 |
| Stage 8 | -28.05 | -0.37 |
| Stage 8 | -28.1 | -0.37 |
| Stage 8 | -28.15 | -0.37 |
| Stage 8 | -28.2 | -0.37 |
| Stage 8 | -28.25 | -0.37 |
| Stage 8 | -28.3 | -0.37 |
| Stage 8 | -28.35 | -0.37 |
| Stage 8 | -28.4 | -0.37 |
| Stage 8 | -28.45 | -0.37 |
| Stage 8 | -28.5 | -0.37 |
| Stage 8 | -28.55 | -0.37 |
| Stage 8 | -28.6 | -0.37 |
| Stage 8 | -28.65 | -0.37 |
| Stage 8 | -28.7 | -0.37 |
| Stage 8 | -28.75 | -0.37 |
| Stage 8 | -28.8 | -0.37 |
| Stage 8 | -28.85 | -0.37 |
| Stage 8 | -28.9 | -0.37 |
| Stage 8 | -28.95 | -0.37 |
| Stage 8 | -29 | -0.37 |

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 9

| Design Assumption: Nominal | Tipo Risultato: Spostamento | Muro: RIGHT |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 9 | 0.8 | -2.04 |
| Stage 9 | 0.75 | -2.04 |
| Stage 9 | 0.7 | -2.05 |
| Stage 9 | 0.65 | -2.05 |
| Stage 9 | 0.6 | -2.06 |
| Stage 9 | 0.55 | -2.06 |
| Stage 9 | 0.5 | -2.07 |
| Stage 9 | 0.45 | -2.07 |
| Stage 9 | 0.4 | -2.08 |
| Stage 9 | 0.35 | -2.08 |
| Stage 9 | 0.3 | -2.08 |
| Stage 9 | 0.25 | -2.09 |
| Stage 9 | 0.2 | -2.09 |
| Stage 9 | 0.15 | -2.1 |
| Stage 9 | 0.1 | -2.1 |
| Stage 9 | 0.05 | -2.11 |
| Stage 9 | 0 | -2.11 |
| Stage 9 | -0.05 | -2.12 |
| Stage 9 | -0.1 | -2.12 |
| Stage 9 | -0.15 | -2.13 |
| Stage 9 | -0.2 | -2.13 |
| Stage 9 | -0.25 | -2.14 |
| Stage 9 | -0.3 | -2.14 |
| Stage 9 | -0.35 | -2.15 |
| Stage 9 | -0.4 | -2.15 |
| Stage 9 | -0.45 | -2.16 |
| Stage 9 | -0.5 | -2.16 |
| Stage 9 | -0.55 | -2.17 |
| Stage 9 | -0.6 | -2.17 |
| Stage 9 | -0.65 | -2.18 |
| Stage 9 | -0.7 | -2.18 |
| Stage 9 | -0.75 | -2.19 |
| Stage 9 | -0.8 | -2.19 |
| Stage 9 | -0.85 | -2.19 |
| Stage 9 | -0.9 | -2.2 |
| Stage 9 | -0.95 | -2.2 |
| Stage 9 | -1 | -2.21 |
| Stage 9 | -1.05 | -2.22 |
| Stage 9 | -1.1 | -2.22 |
| Stage 9 | -1.15 | -2.23 |
| Stage 9 | -1.2 | -2.23 |
| Stage 9 | -1.25 | -2.24 |
| Stage 9 | -1.3 | -2.24 |
| Stage 9 | -1.35 | -2.25 |
| Stage 9 | -1.4 | -2.25 |
| Stage 9 | -1.45 | -2.26 |
| Stage 9 | -1.5 | -2.26 |
| Stage 9 | -1.55 | -2.27 |
| Stage 9 | -1.6 | -2.27 |
| Stage 9 | -1.65 | -2.28 |
| Stage 9 | -1.7 | -2.29 |
| Stage 9 | -1.75 | -2.29 |
| Stage 9 | -1.8 | -2.3 |
| Stage 9 | -1.85 | -2.3 |
| Stage 9 | -1.9 | -2.31 |
| Stage 9 | -1.95 | -2.32 |
| Stage 9 | -2 | -2.32 |
| Stage 9 | -2.05 | -2.33 |
| Stage 9 | -2.1 | -2.33 |
| Stage 9 | -2.15 | -2.34 |
| Stage 9 | -2.2 | -2.34 |
| Stage 9 | -2.25 | -2.35 |
| Stage 9 | -2.3 | -2.36 |
| Stage 9 | -2.35 | -2.36 |
| Stage 9 | -2.4 | -2.37 |
| Stage 9 | -2.45 | -2.37 |
| Stage 9 | -2.5 | -2.38 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|-------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 9 | -2.55 | -2.39 |
| Stage 9 | -2.6 | -2.39 |
| Stage 9 | -2.65 | -2.4 |
| Stage 9 | -2.7 | -2.4 |
| Stage 9 | -2.75 | -2.41 |
| Stage 9 | -2.8 | -2.41 |
| Stage 9 | -2.85 | -2.42 |
| Stage 9 | -2.9 | -2.43 |
| Stage 9 | -2.95 | -2.43 |
| Stage 9 | -3 | -2.44 |
| Stage 9 | -3.05 | -2.44 |
| Stage 9 | -3.1 | -2.45 |
| Stage 9 | -3.15 | -2.45 |
| Stage 9 | -3.2 | -2.46 |
| Stage 9 | -3.25 | -2.46 |
| Stage 9 | -3.3 | -2.47 |
| Stage 9 | -3.35 | -2.47 |
| Stage 9 | -3.4 | -2.48 |
| Stage 9 | -3.45 | -2.48 |
| Stage 9 | -3.5 | -2.49 |
| Stage 9 | -3.55 | -2.49 |
| Stage 9 | -3.6 | -2.5 |
| Stage 9 | -3.65 | -2.5 |
| Stage 9 | -3.7 | -2.51 |
| Stage 9 | -3.75 | -2.51 |
| Stage 9 | -3.8 | -2.51 |
| Stage 9 | -3.85 | -2.52 |
| Stage 9 | -3.9 | -2.52 |
| Stage 9 | -3.95 | -2.53 |
| Stage 9 | -4 | -2.53 |
| Stage 9 | -4.05 | -2.53 |
| Stage 9 | -4.1 | -2.54 |
| Stage 9 | -4.15 | -2.54 |
| Stage 9 | -4.2 | -2.55 |
| Stage 9 | -4.25 | -2.55 |
| Stage 9 | -4.3 | -2.55 |
| Stage 9 | -4.35 | -2.55 |
| Stage 9 | -4.4 | -2.56 |
| Stage 9 | -4.45 | -2.56 |
| Stage 9 | -4.5 | -2.56 |
| Stage 9 | -4.55 | -2.57 |
| Stage 9 | -4.6 | -2.57 |
| Stage 9 | -4.65 | -2.57 |
| Stage 9 | -4.7 | -2.57 |
| Stage 9 | -4.75 | -2.58 |
| Stage 9 | -4.8 | -2.58 |
| Stage 9 | -4.85 | -2.58 |
| Stage 9 | -4.9 | -2.58 |
| Stage 9 | -4.95 | -2.58 |
| Stage 9 | -5 | -2.59 |
| Stage 9 | -5.05 | -2.59 |
| Stage 9 | -5.1 | -2.59 |
| Stage 9 | -5.15 | -2.59 |
| Stage 9 | -5.2 | -2.59 |
| Stage 9 | -5.25 | -2.59 |
| Stage 9 | -5.3 | -2.59 |
| Stage 9 | -5.35 | -2.59 |
| Stage 9 | -5.4 | -2.59 |
| Stage 9 | -5.45 | -2.59 |
| Stage 9 | -5.5 | -2.6 |
| Stage 9 | -5.55 | -2.6 |
| Stage 9 | -5.6 | -2.6 |
| Stage 9 | -5.65 | -2.6 |
| Stage 9 | -5.7 | -2.6 |
| Stage 9 | -5.75 | -2.59 |
| Stage 9 | -5.8 | -2.59 |
| Stage 9 | -5.85 | -2.59 |
| Stage 9 | -5.9 | -2.59 |
| Stage 9 | -5.95 | -2.59 |
| Stage 9 | -6 | -2.59 |
| Stage 9 | -6.05 | -2.59 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|-------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 9 | -6.1 | -2.59 |
| Stage 9 | -6.15 | -2.59 |
| Stage 9 | -6.2 | -2.59 |
| Stage 9 | -6.25 | -2.58 |
| Stage 9 | -6.3 | -2.58 |
| Stage 9 | -6.35 | -2.58 |
| Stage 9 | -6.4 | -2.58 |
| Stage 9 | -6.45 | -2.58 |
| Stage 9 | -6.5 | -2.57 |
| Stage 9 | -6.55 | -2.57 |
| Stage 9 | -6.6 | -2.57 |
| Stage 9 | -6.65 | -2.56 |
| Stage 9 | -6.7 | -2.56 |
| Stage 9 | -6.75 | -2.56 |
| Stage 9 | -6.8 | -2.56 |
| Stage 9 | -6.85 | -2.55 |
| Stage 9 | -6.9 | -2.55 |
| Stage 9 | -6.95 | -2.54 |
| Stage 9 | -7 | -2.54 |
| Stage 9 | -7.05 | -2.54 |
| Stage 9 | -7.1 | -2.53 |
| Stage 9 | -7.15 | -2.53 |
| Stage 9 | -7.2 | -2.52 |
| Stage 9 | -7.25 | -2.52 |
| Stage 9 | -7.3 | -2.51 |
| Stage 9 | -7.35 | -2.51 |
| Stage 9 | -7.4 | -2.5 |
| Stage 9 | -7.45 | -2.5 |
| Stage 9 | -7.5 | -2.49 |
| Stage 9 | -7.55 | -2.49 |
| Stage 9 | -7.6 | -2.48 |
| Stage 9 | -7.65 | -2.48 |
| Stage 9 | -7.7 | -2.47 |
| Stage 9 | -7.75 | -2.46 |
| Stage 9 | -7.8 | -2.46 |
| Stage 9 | -7.85 | -2.45 |
| Stage 9 | -7.9 | -2.44 |
| Stage 9 | -7.95 | -2.44 |
| Stage 9 | -8 | -2.43 |
| Stage 9 | -8.05 | -2.42 |
| Stage 9 | -8.1 | -2.42 |
| Stage 9 | -8.15 | -2.41 |
| Stage 9 | -8.2 | -2.4 |
| Stage 9 | -8.25 | -2.39 |
| Stage 9 | -8.3 | -2.39 |
| Stage 9 | -8.35 | -2.38 |
| Stage 9 | -8.4 | -2.37 |
| Stage 9 | -8.45 | -2.36 |
| Stage 9 | -8.5 | -2.35 |
| Stage 9 | -8.55 | -2.34 |
| Stage 9 | -8.6 | -2.34 |
| Stage 9 | -8.65 | -2.33 |
| Stage 9 | -8.7 | -2.32 |
| Stage 9 | -8.75 | -2.31 |
| Stage 9 | -8.8 | -2.3 |
| Stage 9 | -8.85 | -2.29 |
| Stage 9 | -8.9 | -2.28 |
| Stage 9 | -8.95 | -2.27 |
| Stage 9 | -9 | -2.26 |
| Stage 9 | -9.05 | -2.25 |
| Stage 9 | -9.1 | -2.24 |
| Stage 9 | -9.15 | -2.23 |
| Stage 9 | -9.2 | -2.22 |
| Stage 9 | -9.25 | -2.21 |
| Stage 9 | -9.3 | -2.2 |
| Stage 9 | -9.35 | -2.19 |
| Stage 9 | -9.4 | -2.18 |
| Stage 9 | -9.45 | -2.17 |
| Stage 9 | -9.5 | -2.16 |
| Stage 9 | -9.55 | -2.15 |
| Stage 9 | -9.6 | -2.14 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 9 | -9.65 | -2.12 |
| Stage 9 | -9.7 | -2.11 |
| Stage 9 | -9.75 | -2.1 |
| Stage 9 | -9.8 | -2.09 |
| Stage 9 | -9.85 | -2.08 |
| Stage 9 | -9.9 | -2.07 |
| Stage 9 | -9.95 | -2.06 |
| Stage 9 | -10 | -2.04 |
| Stage 9 | -10.05 | -2.03 |
| Stage 9 | -10.1 | -2.02 |
| Stage 9 | -10.15 | -2.01 |
| Stage 9 | -10.2 | -1.99 |
| Stage 9 | -10.25 | -1.98 |
| Stage 9 | -10.3 | -1.97 |
| Stage 9 | -10.35 | -1.96 |
| Stage 9 | -10.4 | -1.94 |
| Stage 9 | -10.45 | -1.93 |
| Stage 9 | -10.5 | -1.92 |
| Stage 9 | -10.55 | -1.91 |
| Stage 9 | -10.6 | -1.89 |
| Stage 9 | -10.65 | -1.88 |
| Stage 9 | -10.7 | -1.87 |
| Stage 9 | -10.75 | -1.85 |
| Stage 9 | -10.8 | -1.84 |
| Stage 9 | -10.85 | -1.83 |
| Stage 9 | -10.9 | -1.81 |
| Stage 9 | -10.95 | -1.8 |
| Stage 9 | -11 | -1.79 |
| Stage 9 | -11.05 | -1.77 |
| Stage 9 | -11.1 | -1.76 |
| Stage 9 | -11.15 | -1.75 |
| Stage 9 | -11.2 | -1.73 |
| Stage 9 | -11.25 | -1.72 |
| Stage 9 | -11.3 | -1.71 |
| Stage 9 | -11.35 | -1.69 |
| Stage 9 | -11.4 | -1.68 |
| Stage 9 | -11.45 | -1.67 |
| Stage 9 | -11.5 | -1.65 |
| Stage 9 | -11.55 | -1.64 |
| Stage 9 | -11.6 | -1.63 |
| Stage 9 | -11.65 | -1.62 |
| Stage 9 | -11.7 | -1.6 |
| Stage 9 | -11.75 | -1.59 |
| Stage 9 | -11.8 | -1.58 |
| Stage 9 | -11.85 | -1.56 |
| Stage 9 | -11.9 | -1.55 |
| Stage 9 | -11.95 | -1.54 |
| Stage 9 | -12 | -1.52 |
| Stage 9 | -12.05 | -1.51 |
| Stage 9 | -12.1 | -1.5 |
| Stage 9 | -12.15 | -1.48 |
| Stage 9 | -12.2 | -1.47 |
| Stage 9 | -12.25 | -1.46 |
| Stage 9 | -12.3 | -1.45 |
| Stage 9 | -12.35 | -1.43 |
| Stage 9 | -12.4 | -1.42 |
| Stage 9 | -12.45 | -1.41 |
| Stage 9 | -12.5 | -1.4 |
| Stage 9 | -12.55 | -1.38 |
| Stage 9 | -12.6 | -1.37 |
| Stage 9 | -12.65 | -1.36 |
| Stage 9 | -12.7 | -1.35 |
| Stage 9 | -12.75 | -1.34 |
| Stage 9 | -12.8 | -1.32 |
| Stage 9 | -12.85 | -1.31 |
| Stage 9 | -12.9 | -1.3 |
| Stage 9 | -12.95 | -1.29 |
| Stage 9 | -13 | -1.28 |
| Stage 9 | -13.05 | -1.26 |
| Stage 9 | -13.1 | -1.25 |
| Stage 9 | -13.15 | -1.24 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 9 | -13.2 | -1.23 |
| Stage 9 | -13.25 | -1.22 |
| Stage 9 | -13.3 | -1.21 |
| Stage 9 | -13.35 | -1.2 |
| Stage 9 | -13.4 | -1.19 |
| Stage 9 | -13.45 | -1.17 |
| Stage 9 | -13.5 | -1.16 |
| Stage 9 | -13.55 | -1.15 |
| Stage 9 | -13.6 | -1.14 |
| Stage 9 | -13.65 | -1.13 |
| Stage 9 | -13.7 | -1.12 |
| Stage 9 | -13.75 | -1.11 |
| Stage 9 | -13.8 | -1.1 |
| Stage 9 | -13.85 | -1.09 |
| Stage 9 | -13.9 | -1.08 |
| Stage 9 | -13.95 | -1.07 |
| Stage 9 | -14 | -1.06 |
| Stage 9 | -14.05 | -1.05 |
| Stage 9 | -14.1 | -1.04 |
| Stage 9 | -14.15 | -1.03 |
| Stage 9 | -14.2 | -1.02 |
| Stage 9 | -14.25 | -1.01 |
| Stage 9 | -14.3 | -1 |
| Stage 9 | -14.35 | -0.99 |
| Stage 9 | -14.4 | -0.98 |
| Stage 9 | -14.45 | -0.98 |
| Stage 9 | -14.5 | -0.97 |
| Stage 9 | -14.55 | -0.96 |
| Stage 9 | -14.6 | -0.95 |
| Stage 9 | -14.65 | -0.94 |
| Stage 9 | -14.7 | -0.93 |
| Stage 9 | -14.75 | -0.92 |
| Stage 9 | -14.8 | -0.92 |
| Stage 9 | -14.85 | -0.91 |
| Stage 9 | -14.9 | -0.9 |
| Stage 9 | -14.95 | -0.89 |
| Stage 9 | -15 | -0.88 |
| Stage 9 | -15.05 | -0.88 |
| Stage 9 | -15.1 | -0.87 |
| Stage 9 | -15.15 | -0.86 |
| Stage 9 | -15.2 | -0.85 |
| Stage 9 | -15.25 | -0.85 |
| Stage 9 | -15.3 | -0.84 |
| Stage 9 | -15.35 | -0.83 |
| Stage 9 | -15.4 | -0.82 |
| Stage 9 | -15.45 | -0.82 |
| Stage 9 | -15.5 | -0.81 |
| Stage 9 | -15.55 | -0.8 |
| Stage 9 | -15.6 | -0.8 |
| Stage 9 | -15.65 | -0.79 |
| Stage 9 | -15.7 | -0.78 |
| Stage 9 | -15.75 | -0.78 |
| Stage 9 | -15.8 | -0.77 |
| Stage 9 | -15.85 | -0.76 |
| Stage 9 | -15.9 | -0.76 |
| Stage 9 | -15.95 | -0.75 |
| Stage 9 | -16 | -0.75 |
| Stage 9 | -16.05 | -0.74 |
| Stage 9 | -16.1 | -0.73 |
| Stage 9 | -16.15 | -0.73 |
| Stage 9 | -16.2 | -0.72 |
| Stage 9 | -16.25 | -0.72 |
| Stage 9 | -16.3 | -0.71 |
| Stage 9 | -16.35 | -0.71 |
| Stage 9 | -16.4 | -0.7 |
| Stage 9 | -16.45 | -0.7 |
| Stage 9 | -16.5 | -0.69 |
| Stage 9 | -16.55 | -0.69 |
| Stage 9 | -16.6 | -0.68 |
| Stage 9 | -16.65 | -0.68 |
| Stage 9 | -16.7 | -0.67 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 9 | -16.75 | -0.67 |
| Stage 9 | -16.8 | -0.66 |
| Stage 9 | -16.85 | -0.66 |
| Stage 9 | -16.9 | -0.65 |
| Stage 9 | -16.95 | -0.65 |
| Stage 9 | -17 | -0.64 |
| Stage 9 | -17.05 | -0.64 |
| Stage 9 | -17.1 | -0.64 |
| Stage 9 | -17.15 | -0.63 |
| Stage 9 | -17.2 | -0.63 |
| Stage 9 | -17.25 | -0.62 |
| Stage 9 | -17.3 | -0.62 |
| Stage 9 | -17.35 | -0.62 |
| Stage 9 | -17.4 | -0.61 |
| Stage 9 | -17.45 | -0.61 |
| Stage 9 | -17.5 | -0.6 |
| Stage 9 | -17.55 | -0.6 |
| Stage 9 | -17.6 | -0.6 |
| Stage 9 | -17.65 | -0.59 |
| Stage 9 | -17.7 | -0.59 |
| Stage 9 | -17.75 | -0.59 |
| Stage 9 | -17.8 | -0.58 |
| Stage 9 | -17.85 | -0.58 |
| Stage 9 | -17.9 | -0.58 |
| Stage 9 | -17.95 | -0.57 |
| Stage 9 | -18 | -0.57 |
| Stage 9 | -18.05 | -0.57 |
| Stage 9 | -18.1 | -0.57 |
| Stage 9 | -18.15 | -0.56 |
| Stage 9 | -18.2 | -0.56 |
| Stage 9 | -18.25 | -0.56 |
| Stage 9 | -18.3 | -0.56 |
| Stage 9 | -18.35 | -0.55 |
| Stage 9 | -18.4 | -0.55 |
| Stage 9 | -18.45 | -0.55 |
| Stage 9 | -18.5 | -0.55 |
| Stage 9 | -18.55 | -0.54 |
| Stage 9 | -18.6 | -0.54 |
| Stage 9 | -18.65 | -0.54 |
| Stage 9 | -18.7 | -0.54 |
| Stage 9 | -18.75 | -0.53 |
| Stage 9 | -18.8 | -0.53 |
| Stage 9 | -18.85 | -0.53 |
| Stage 9 | -18.9 | -0.53 |
| Stage 9 | -18.95 | -0.53 |
| Stage 9 | -19 | -0.52 |
| Stage 9 | -19.05 | -0.52 |
| Stage 9 | -19.1 | -0.52 |
| Stage 9 | -19.15 | -0.52 |
| Stage 9 | -19.2 | -0.52 |
| Stage 9 | -19.25 | -0.52 |
| Stage 9 | -19.3 | -0.51 |
| Stage 9 | -19.35 | -0.51 |
| Stage 9 | -19.4 | -0.51 |
| Stage 9 | -19.45 | -0.51 |
| Stage 9 | -19.5 | -0.51 |
| Stage 9 | -19.55 | -0.51 |
| Stage 9 | -19.6 | -0.51 |
| Stage 9 | -19.65 | -0.5 |
| Stage 9 | -19.7 | -0.5 |
| Stage 9 | -19.75 | -0.5 |
| Stage 9 | -19.8 | -0.5 |
| Stage 9 | -19.85 | -0.5 |
| Stage 9 | -19.9 | -0.5 |
| Stage 9 | -19.95 | -0.5 |
| Stage 9 | -20 | -0.5 |
| Stage 9 | -20.05 | -0.49 |
| Stage 9 | -20.1 | -0.49 |
| Stage 9 | -20.15 | -0.49 |
| Stage 9 | -20.2 | -0.49 |
| Stage 9 | -20.25 | -0.49 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 9 | -20.3 | -0.49 |
| Stage 9 | -20.35 | -0.49 |
| Stage 9 | -20.4 | -0.49 |
| Stage 9 | -20.45 | -0.49 |
| Stage 9 | -20.5 | -0.49 |
| Stage 9 | -20.55 | -0.49 |
| Stage 9 | -20.6 | -0.49 |
| Stage 9 | -20.65 | -0.48 |
| Stage 9 | -20.7 | -0.48 |
| Stage 9 | -20.75 | -0.48 |
| Stage 9 | -20.8 | -0.48 |
| Stage 9 | -20.85 | -0.48 |
| Stage 9 | -20.9 | -0.48 |
| Stage 9 | -20.95 | -0.48 |
| Stage 9 | -21 | -0.48 |
| Stage 9 | -21.05 | -0.48 |
| Stage 9 | -21.1 | -0.48 |
| Stage 9 | -21.15 | -0.48 |
| Stage 9 | -21.2 | -0.48 |
| Stage 9 | -21.25 | -0.48 |
| Stage 9 | -21.3 | -0.48 |
| Stage 9 | -21.35 | -0.48 |
| Stage 9 | -21.4 | -0.48 |
| Stage 9 | -21.45 | -0.48 |
| Stage 9 | -21.5 | -0.48 |
| Stage 9 | -21.55 | -0.48 |
| Stage 9 | -21.6 | -0.48 |
| Stage 9 | -21.65 | -0.48 |
| Stage 9 | -21.7 | -0.48 |
| Stage 9 | -21.75 | -0.48 |
| Stage 9 | -21.8 | -0.48 |
| Stage 9 | -21.85 | -0.47 |
| Stage 9 | -21.9 | -0.47 |
| Stage 9 | -21.95 | -0.47 |
| Stage 9 | -22 | -0.47 |
| Stage 9 | -22.05 | -0.47 |
| Stage 9 | -22.1 | -0.47 |
| Stage 9 | -22.15 | -0.47 |
| Stage 9 | -22.2 | -0.47 |
| Stage 9 | -22.25 | -0.47 |
| Stage 9 | -22.3 | -0.47 |
| Stage 9 | -22.35 | -0.47 |
| Stage 9 | -22.4 | -0.47 |
| Stage 9 | -22.45 | -0.47 |
| Stage 9 | -22.5 | -0.47 |
| Stage 9 | -22.55 | -0.47 |
| Stage 9 | -22.6 | -0.47 |
| Stage 9 | -22.65 | -0.47 |
| Stage 9 | -22.7 | -0.47 |
| Stage 9 | -22.75 | -0.47 |
| Stage 9 | -22.8 | -0.47 |
| Stage 9 | -22.85 | -0.47 |
| Stage 9 | -22.9 | -0.47 |
| Stage 9 | -22.95 | -0.47 |
| Stage 9 | -23 | -0.47 |
| Stage 9 | -23.05 | -0.47 |
| Stage 9 | -23.1 | -0.47 |
| Stage 9 | -23.15 | -0.47 |
| Stage 9 | -23.2 | -0.47 |
| Stage 9 | -23.25 | -0.47 |
| Stage 9 | -23.3 | -0.47 |
| Stage 9 | -23.35 | -0.47 |
| Stage 9 | -23.4 | -0.47 |
| Stage 9 | -23.45 | -0.47 |
| Stage 9 | -23.5 | -0.48 |
| Stage 9 | -23.55 | -0.48 |
| Stage 9 | -23.6 | -0.48 |
| Stage 9 | -23.65 | -0.48 |
| Stage 9 | -23.7 | -0.48 |
| Stage 9 | -23.75 | -0.48 |
| Stage 9 | -23.8 | -0.48 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 9 | -23.85 | -0.48 |
| Stage 9 | -23.9 | -0.48 |
| Stage 9 | -23.95 | -0.48 |
| Stage 9 | -24 | -0.48 |
| Stage 9 | -24.05 | -0.48 |
| Stage 9 | -24.1 | -0.48 |
| Stage 9 | -24.15 | -0.48 |
| Stage 9 | -24.2 | -0.48 |
| Stage 9 | -24.25 | -0.48 |
| Stage 9 | -24.3 | -0.48 |
| Stage 9 | -24.35 | -0.48 |
| Stage 9 | -24.4 | -0.48 |
| Stage 9 | -24.45 | -0.48 |
| Stage 9 | -24.5 | -0.48 |
| Stage 9 | -24.55 | -0.48 |
| Stage 9 | -24.6 | -0.48 |
| Stage 9 | -24.65 | -0.48 |
| Stage 9 | -24.7 | -0.48 |
| Stage 9 | -24.75 | -0.48 |
| Stage 9 | -24.8 | -0.48 |
| Stage 9 | -24.85 | -0.48 |
| Stage 9 | -24.9 | -0.48 |
| Stage 9 | -24.95 | -0.48 |
| Stage 9 | -25 | -0.48 |
| Stage 9 | -25.05 | -0.48 |
| Stage 9 | -25.1 | -0.48 |
| Stage 9 | -25.15 | -0.48 |
| Stage 9 | -25.2 | -0.48 |
| Stage 9 | -25.25 | -0.48 |
| Stage 9 | -25.3 | -0.48 |
| Stage 9 | -25.35 | -0.48 |
| Stage 9 | -25.4 | -0.48 |
| Stage 9 | -25.45 | -0.48 |
| Stage 9 | -25.5 | -0.48 |
| Stage 9 | -25.55 | -0.48 |
| Stage 9 | -25.6 | -0.48 |
| Stage 9 | -25.65 | -0.48 |
| Stage 9 | -25.7 | -0.48 |
| Stage 9 | -25.75 | -0.48 |
| Stage 9 | -25.8 | -0.48 |
| Stage 9 | -25.85 | -0.48 |
| Stage 9 | -25.9 | -0.49 |
| Stage 9 | -25.95 | -0.49 |
| Stage 9 | -26 | -0.49 |
| Stage 9 | -26.05 | -0.49 |
| Stage 9 | -26.1 | -0.49 |
| Stage 9 | -26.15 | -0.49 |
| Stage 9 | -26.2 | -0.49 |
| Stage 9 | -26.25 | -0.49 |
| Stage 9 | -26.3 | -0.49 |
| Stage 9 | -26.35 | -0.49 |
| Stage 9 | -26.4 | -0.49 |
| Stage 9 | -26.45 | -0.49 |
| Stage 9 | -26.5 | -0.49 |
| Stage 9 | -26.55 | -0.49 |
| Stage 9 | -26.6 | -0.49 |
| Stage 9 | -26.65 | -0.49 |
| Stage 9 | -26.7 | -0.49 |
| Stage 9 | -26.75 | -0.49 |
| Stage 9 | -26.8 | -0.49 |
| Stage 9 | -26.85 | -0.49 |
| Stage 9 | -26.9 | -0.49 |
| Stage 9 | -26.95 | -0.49 |
| Stage 9 | -27 | -0.49 |
| Stage 9 | -27.05 | -0.49 |
| Stage 9 | -27.1 | -0.49 |
| Stage 9 | -27.15 | -0.49 |
| Stage 9 | -27.2 | -0.49 |
| Stage 9 | -27.25 | -0.49 |
| Stage 9 | -27.3 | -0.49 |
| Stage 9 | -27.35 | -0.49 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 9 | -27.4 | -0.49 |
| Stage 9 | -27.45 | -0.49 |
| Stage 9 | -27.5 | -0.49 |
| Stage 9 | -27.55 | -0.49 |
| Stage 9 | -27.6 | -0.49 |
| Stage 9 | -27.65 | -0.49 |
| Stage 9 | -27.7 | -0.49 |
| Stage 9 | -27.75 | -0.49 |
| Stage 9 | -27.8 | -0.49 |
| Stage 9 | -27.85 | -0.49 |
| Stage 9 | -27.9 | -0.49 |
| Stage 9 | -27.95 | -0.49 |
| Stage 9 | -28 | -0.5 |
| Stage 9 | -28.05 | -0.5 |
| Stage 9 | -28.1 | -0.5 |
| Stage 9 | -28.15 | -0.5 |
| Stage 9 | -28.2 | -0.5 |
| Stage 9 | -28.25 | -0.5 |
| Stage 9 | -28.3 | -0.5 |
| Stage 9 | -28.35 | -0.5 |
| Stage 9 | -28.4 | -0.5 |
| Stage 9 | -28.45 | -0.5 |
| Stage 9 | -28.5 | -0.5 |
| Stage 9 | -28.55 | -0.5 |
| Stage 9 | -28.6 | -0.5 |
| Stage 9 | -28.65 | -0.5 |
| Stage 9 | -28.7 | -0.5 |
| Stage 9 | -28.75 | -0.5 |
| Stage 9 | -28.8 | -0.5 |
| Stage 9 | -28.85 | -0.5 |
| Stage 9 | -28.9 | -0.5 |
| Stage 9 | -28.95 | -0.5 |
| Stage 9 | -29 | -0.5 |

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 10

| Design Assumption: Nominal | Tipo Risultato: Spostamento | Muro: RIGHT |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 10 | 0.8 | -2.08 |
| Stage 10 | 0.75 | -2.08 |
| Stage 10 | 0.7 | -2.09 |
| Stage 10 | 0.65 | -2.09 |
| Stage 10 | 0.6 | -2.09 |
| Stage 10 | 0.55 | -2.1 |
| Stage 10 | 0.5 | -2.1 |
| Stage 10 | 0.45 | -2.1 |
| Stage 10 | 0.4 | -2.11 |
| Stage 10 | 0.35 | -2.11 |
| Stage 10 | 0.3 | -2.12 |
| Stage 10 | 0.25 | -2.12 |
| Stage 10 | 0.2 | -2.12 |
| Stage 10 | 0.15 | -2.13 |
| Stage 10 | 0.1 | -2.13 |
| Stage 10 | 0.05 | -2.14 |
| Stage 10 | 0 | -2.14 |
| Stage 10 | -0.05 | -2.14 |
| Stage 10 | -0.1 | -2.15 |
| Stage 10 | -0.15 | -2.15 |
| Stage 10 | -0.2 | -2.15 |
| Stage 10 | -0.25 | -2.16 |
| Stage 10 | -0.3 | -2.16 |
| Stage 10 | -0.35 | -2.17 |
| Stage 10 | -0.4 | -2.17 |
| Stage 10 | -0.45 | -2.17 |
| Stage 10 | -0.5 | -2.18 |
| Stage 10 | -0.55 | -2.18 |
| Stage 10 | -0.6 | -2.19 |
| Stage 10 | -0.65 | -2.19 |
| Stage 10 | -0.7 | -2.19 |
| Stage 10 | -0.75 | -2.2 |
| Stage 10 | -0.8 | -2.2 |
| Stage 10 | -0.85 | -2.21 |
| Stage 10 | -0.9 | -2.21 |
| Stage 10 | -0.95 | -2.21 |
| Stage 10 | -1 | -2.22 |
| Stage 10 | -1.05 | -2.22 |
| Stage 10 | -1.1 | -2.23 |
| Stage 10 | -1.15 | -2.23 |
| Stage 10 | -1.2 | -2.24 |
| Stage 10 | -1.25 | -2.24 |
| Stage 10 | -1.3 | -2.25 |
| Stage 10 | -1.35 | -2.25 |
| Stage 10 | -1.4 | -2.25 |
| Stage 10 | -1.45 | -2.26 |
| Stage 10 | -1.5 | -2.26 |
| Stage 10 | -1.55 | -2.27 |
| Stage 10 | -1.6 | -2.27 |
| Stage 10 | -1.65 | -2.28 |
| Stage 10 | -1.7 | -2.28 |
| Stage 10 | -1.75 | -2.29 |
| Stage 10 | -1.8 | -2.29 |
| Stage 10 | -1.85 | -2.3 |
| Stage 10 | -1.9 | -2.3 |
| Stage 10 | -1.95 | -2.31 |
| Stage 10 | -2 | -2.31 |
| Stage 10 | -2.05 | -2.32 |
| Stage 10 | -2.1 | -2.32 |
| Stage 10 | -2.15 | -2.33 |
| Stage 10 | -2.2 | -2.33 |
| Stage 10 | -2.25 | -2.34 |
| Stage 10 | -2.3 | -2.34 |
| Stage 10 | -2.35 | -2.35 |
| Stage 10 | -2.4 | -2.35 |
| Stage 10 | -2.45 | -2.36 |
| Stage 10 | -2.5 | -2.36 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|-------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 10 | -2.55 | -2.37 |
| Stage 10 | -2.6 | -2.37 |
| Stage 10 | -2.65 | -2.38 |
| Stage 10 | -2.7 | -2.38 |
| Stage 10 | -2.75 | -2.39 |
| Stage 10 | -2.8 | -2.39 |
| Stage 10 | -2.85 | -2.4 |
| Stage 10 | -2.9 | -2.4 |
| Stage 10 | -2.95 | -2.41 |
| Stage 10 | -3 | -2.41 |
| Stage 10 | -3.05 | -2.42 |
| Stage 10 | -3.1 | -2.42 |
| Stage 10 | -3.15 | -2.42 |
| Stage 10 | -3.2 | -2.43 |
| Stage 10 | -3.25 | -2.43 |
| Stage 10 | -3.3 | -2.44 |
| Stage 10 | -3.35 | -2.44 |
| Stage 10 | -3.4 | -2.45 |
| Stage 10 | -3.45 | -2.45 |
| Stage 10 | -3.5 | -2.45 |
| Stage 10 | -3.55 | -2.46 |
| Stage 10 | -3.6 | -2.46 |
| Stage 10 | -3.65 | -2.46 |
| Stage 10 | -3.7 | -2.47 |
| Stage 10 | -3.75 | -2.47 |
| Stage 10 | -3.8 | -2.47 |
| Stage 10 | -3.85 | -2.48 |
| Stage 10 | -3.9 | -2.48 |
| Stage 10 | -3.95 | -2.48 |
| Stage 10 | -4 | -2.49 |
| Stage 10 | -4.05 | -2.49 |
| Stage 10 | -4.1 | -2.49 |
| Stage 10 | -4.15 | -2.5 |
| Stage 10 | -4.2 | -2.5 |
| Stage 10 | -4.25 | -2.5 |
| Stage 10 | -4.3 | -2.5 |
| Stage 10 | -4.35 | -2.51 |
| Stage 10 | -4.4 | -2.51 |
| Stage 10 | -4.45 | -2.51 |
| Stage 10 | -4.5 | -2.51 |
| Stage 10 | -4.55 | -2.51 |
| Stage 10 | -4.6 | -2.51 |
| Stage 10 | -4.65 | -2.52 |
| Stage 10 | -4.7 | -2.52 |
| Stage 10 | -4.75 | -2.52 |
| Stage 10 | -4.8 | -2.52 |
| Stage 10 | -4.85 | -2.52 |
| Stage 10 | -4.9 | -2.52 |
| Stage 10 | -4.95 | -2.52 |
| Stage 10 | -5 | -2.52 |
| Stage 10 | -5.05 | -2.52 |
| Stage 10 | -5.1 | -2.52 |
| Stage 10 | -5.15 | -2.52 |
| Stage 10 | -5.2 | -2.53 |
| Stage 10 | -5.25 | -2.53 |
| Stage 10 | -5.3 | -2.53 |
| Stage 10 | -5.35 | -2.52 |
| Stage 10 | -5.4 | -2.52 |
| Stage 10 | -5.45 | -2.52 |
| Stage 10 | -5.5 | -2.52 |
| Stage 10 | -5.55 | -2.52 |
| Stage 10 | -5.6 | -2.52 |
| Stage 10 | -5.65 | -2.52 |
| Stage 10 | -5.7 | -2.52 |
| Stage 10 | -5.75 | -2.52 |
| Stage 10 | -5.8 | -2.52 |
| Stage 10 | -5.85 | -2.52 |
| Stage 10 | -5.9 | -2.51 |
| Stage 10 | -5.95 | -2.51 |
| Stage 10 | -6 | -2.51 |
| Stage 10 | -6.05 | -2.51 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|-------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 10 | -6.1 | -2.51 |
| Stage 10 | -6.15 | -2.5 |
| Stage 10 | -6.2 | -2.5 |
| Stage 10 | -6.25 | -2.5 |
| Stage 10 | -6.3 | -2.5 |
| Stage 10 | -6.35 | -2.49 |
| Stage 10 | -6.4 | -2.49 |
| Stage 10 | -6.45 | -2.49 |
| Stage 10 | -6.5 | -2.48 |
| Stage 10 | -6.55 | -2.48 |
| Stage 10 | -6.6 | -2.48 |
| Stage 10 | -6.65 | -2.47 |
| Stage 10 | -6.7 | -2.47 |
| Stage 10 | -6.75 | -2.46 |
| Stage 10 | -6.8 | -2.46 |
| Stage 10 | -6.85 | -2.45 |
| Stage 10 | -6.9 | -2.45 |
| Stage 10 | -6.95 | -2.45 |
| Stage 10 | -7 | -2.44 |
| Stage 10 | -7.05 | -2.44 |
| Stage 10 | -7.1 | -2.43 |
| Stage 10 | -7.15 | -2.43 |
| Stage 10 | -7.2 | -2.42 |
| Stage 10 | -7.25 | -2.41 |
| Stage 10 | -7.3 | -2.41 |
| Stage 10 | -7.35 | -2.4 |
| Stage 10 | -7.4 | -2.4 |
| Stage 10 | -7.45 | -2.39 |
| Stage 10 | -7.5 | -2.38 |
| Stage 10 | -7.55 | -2.38 |
| Stage 10 | -7.6 | -2.37 |
| Stage 10 | -7.65 | -2.36 |
| Stage 10 | -7.7 | -2.36 |
| Stage 10 | -7.75 | -2.35 |
| Stage 10 | -7.8 | -2.34 |
| Stage 10 | -7.85 | -2.34 |
| Stage 10 | -7.9 | -2.33 |
| Stage 10 | -7.95 | -2.32 |
| Stage 10 | -8 | -2.31 |
| Stage 10 | -8.05 | -2.31 |
| Stage 10 | -8.1 | -2.3 |
| Stage 10 | -8.15 | -2.29 |
| Stage 10 | -8.2 | -2.28 |
| Stage 10 | -8.25 | -2.27 |
| Stage 10 | -8.3 | -2.27 |
| Stage 10 | -8.35 | -2.26 |
| Stage 10 | -8.4 | -2.25 |
| Stage 10 | -8.45 | -2.24 |
| Stage 10 | -8.5 | -2.23 |
| Stage 10 | -8.55 | -2.22 |
| Stage 10 | -8.6 | -2.21 |
| Stage 10 | -8.65 | -2.2 |
| Stage 10 | -8.7 | -2.19 |
| Stage 10 | -8.75 | -2.18 |
| Stage 10 | -8.8 | -2.17 |
| Stage 10 | -8.85 | -2.16 |
| Stage 10 | -8.9 | -2.15 |
| Stage 10 | -8.95 | -2.14 |
| Stage 10 | -9 | -2.13 |
| Stage 10 | -9.05 | -2.12 |
| Stage 10 | -9.1 | -2.11 |
| Stage 10 | -9.15 | -2.1 |
| Stage 10 | -9.2 | -2.09 |
| Stage 10 | -9.25 | -2.08 |
| Stage 10 | -9.3 | -2.07 |
| Stage 10 | -9.35 | -2.06 |
| Stage 10 | -9.4 | -2.05 |
| Stage 10 | -9.45 | -2.04 |
| Stage 10 | -9.5 | -2.03 |
| Stage 10 | -9.55 | -2.02 |
| Stage 10 | -9.6 | -2.01 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 10 | -9.65 | -1.99 |
| Stage 10 | -9.7 | -1.98 |
| Stage 10 | -9.75 | -1.97 |
| Stage 10 | -9.8 | -1.96 |
| Stage 10 | -9.85 | -1.95 |
| Stage 10 | -9.9 | -1.94 |
| Stage 10 | -9.95 | -1.92 |
| Stage 10 | -10 | -1.91 |
| Stage 10 | -10.05 | -1.9 |
| Stage 10 | -10.1 | -1.89 |
| Stage 10 | -10.15 | -1.88 |
| Stage 10 | -10.2 | -1.87 |
| Stage 10 | -10.25 | -1.85 |
| Stage 10 | -10.3 | -1.84 |
| Stage 10 | -10.35 | -1.83 |
| Stage 10 | -10.4 | -1.82 |
| Stage 10 | -10.45 | -1.8 |
| Stage 10 | -10.5 | -1.79 |
| Stage 10 | -10.55 | -1.78 |
| Stage 10 | -10.6 | -1.77 |
| Stage 10 | -10.65 | -1.75 |
| Stage 10 | -10.7 | -1.74 |
| Stage 10 | -10.75 | -1.73 |
| Stage 10 | -10.8 | -1.72 |
| Stage 10 | -10.85 | -1.7 |
| Stage 10 | -10.9 | -1.69 |
| Stage 10 | -10.95 | -1.68 |
| Stage 10 | -11 | -1.67 |
| Stage 10 | -11.05 | -1.65 |
| Stage 10 | -11.1 | -1.64 |
| Stage 10 | -11.15 | -1.63 |
| Stage 10 | -11.2 | -1.62 |
| Stage 10 | -11.25 | -1.6 |
| Stage 10 | -11.3 | -1.59 |
| Stage 10 | -11.35 | -1.58 |
| Stage 10 | -11.4 | -1.57 |
| Stage 10 | -11.45 | -1.55 |
| Stage 10 | -11.5 | -1.54 |
| Stage 10 | -11.55 | -1.53 |
| Stage 10 | -11.6 | -1.52 |
| Stage 10 | -11.65 | -1.51 |
| Stage 10 | -11.7 | -1.49 |
| Stage 10 | -11.75 | -1.48 |
| Stage 10 | -11.8 | -1.47 |
| Stage 10 | -11.85 | -1.46 |
| Stage 10 | -11.9 | -1.44 |
| Stage 10 | -11.95 | -1.43 |
| Stage 10 | -12 | -1.42 |
| Stage 10 | -12.05 | -1.41 |
| Stage 10 | -12.1 | -1.4 |
| Stage 10 | -12.15 | -1.38 |
| Stage 10 | -12.2 | -1.37 |
| Stage 10 | -12.25 | -1.36 |
| Stage 10 | -12.3 | -1.35 |
| Stage 10 | -12.35 | -1.34 |
| Stage 10 | -12.4 | -1.33 |
| Stage 10 | -12.45 | -1.31 |
| Stage 10 | -12.5 | -1.3 |
| Stage 10 | -12.55 | -1.29 |
| Stage 10 | -12.6 | -1.28 |
| Stage 10 | -12.65 | -1.27 |
| Stage 10 | -12.7 | -1.26 |
| Stage 10 | -12.75 | -1.25 |
| Stage 10 | -12.8 | -1.24 |
| Stage 10 | -12.85 | -1.23 |
| Stage 10 | -12.9 | -1.21 |
| Stage 10 | -12.95 | -1.2 |
| Stage 10 | -13 | -1.19 |
| Stage 10 | -13.05 | -1.18 |
| Stage 10 | -13.1 | -1.17 |
| Stage 10 | -13.15 | -1.16 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 10 | -13.2 | -1.15 |
| Stage 10 | -13.25 | -1.14 |
| Stage 10 | -13.3 | -1.13 |
| Stage 10 | -13.35 | -1.12 |
| Stage 10 | -13.4 | -1.11 |
| Stage 10 | -13.45 | -1.1 |
| Stage 10 | -13.5 | -1.09 |
| Stage 10 | -13.55 | -1.08 |
| Stage 10 | -13.6 | -1.07 |
| Stage 10 | -13.65 | -1.06 |
| Stage 10 | -13.7 | -1.05 |
| Stage 10 | -13.75 | -1.04 |
| Stage 10 | -13.8 | -1.03 |
| Stage 10 | -13.85 | -1.03 |
| Stage 10 | -13.9 | -1.02 |
| Stage 10 | -13.95 | -1.01 |
| Stage 10 | -14 | -1 |
| Stage 10 | -14.05 | -0.99 |
| Stage 10 | -14.1 | -0.98 |
| Stage 10 | -14.15 | -0.97 |
| Stage 10 | -14.2 | -0.96 |
| Stage 10 | -14.25 | -0.96 |
| Stage 10 | -14.3 | -0.95 |
| Stage 10 | -14.35 | -0.94 |
| Stage 10 | -14.4 | -0.93 |
| Stage 10 | -14.45 | -0.92 |
| Stage 10 | -14.5 | -0.91 |
| Stage 10 | -14.55 | -0.91 |
| Stage 10 | -14.6 | -0.9 |
| Stage 10 | -14.65 | -0.89 |
| Stage 10 | -14.7 | -0.88 |
| Stage 10 | -14.75 | -0.88 |
| Stage 10 | -14.8 | -0.87 |
| Stage 10 | -14.85 | -0.86 |
| Stage 10 | -14.9 | -0.85 |
| Stage 10 | -14.95 | -0.85 |
| Stage 10 | -15 | -0.84 |
| Stage 10 | -15.05 | -0.83 |
| Stage 10 | -15.1 | -0.83 |
| Stage 10 | -15.15 | -0.82 |
| Stage 10 | -15.2 | -0.81 |
| Stage 10 | -15.25 | -0.81 |
| Stage 10 | -15.3 | -0.8 |
| Stage 10 | -15.35 | -0.79 |
| Stage 10 | -15.4 | -0.79 |
| Stage 10 | -15.45 | -0.78 |
| Stage 10 | -15.5 | -0.77 |
| Stage 10 | -15.55 | -0.77 |
| Stage 10 | -15.6 | -0.76 |
| Stage 10 | -15.65 | -0.76 |
| Stage 10 | -15.7 | -0.75 |
| Stage 10 | -15.75 | -0.74 |
| Stage 10 | -15.8 | -0.74 |
| Stage 10 | -15.85 | -0.73 |
| Stage 10 | -15.9 | -0.73 |
| Stage 10 | -15.95 | -0.72 |
| Stage 10 | -16 | -0.72 |
| Stage 10 | -16.05 | -0.71 |
| Stage 10 | -16.1 | -0.71 |
| Stage 10 | -16.15 | -0.7 |
| Stage 10 | -16.2 | -0.7 |
| Stage 10 | -16.25 | -0.69 |
| Stage 10 | -16.3 | -0.69 |
| Stage 10 | -16.35 | -0.68 |
| Stage 10 | -16.4 | -0.68 |
| Stage 10 | -16.45 | -0.67 |
| Stage 10 | -16.5 | -0.67 |
| Stage 10 | -16.55 | -0.66 |
| Stage 10 | -16.6 | -0.66 |
| Stage 10 | -16.65 | -0.66 |
| Stage 10 | -16.7 | -0.65 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 10 | -16.75 | -0.65 |
| Stage 10 | -16.8 | -0.64 |
| Stage 10 | -16.85 | -0.64 |
| Stage 10 | -16.9 | -0.63 |
| Stage 10 | -16.95 | -0.63 |
| Stage 10 | -17 | -0.63 |
| Stage 10 | -17.05 | -0.62 |
| Stage 10 | -17.1 | -0.62 |
| Stage 10 | -17.15 | -0.62 |
| Stage 10 | -17.2 | -0.61 |
| Stage 10 | -17.25 | -0.61 |
| Stage 10 | -17.3 | -0.61 |
| Stage 10 | -17.35 | -0.6 |
| Stage 10 | -17.4 | -0.6 |
| Stage 10 | -17.45 | -0.6 |
| Stage 10 | -17.5 | -0.59 |
| Stage 10 | -17.55 | -0.59 |
| Stage 10 | -17.6 | -0.59 |
| Stage 10 | -17.65 | -0.58 |
| Stage 10 | -17.7 | -0.58 |
| Stage 10 | -17.75 | -0.58 |
| Stage 10 | -17.8 | -0.58 |
| Stage 10 | -17.85 | -0.57 |
| Stage 10 | -17.9 | -0.57 |
| Stage 10 | -17.95 | -0.57 |
| Stage 10 | -18 | -0.56 |
| Stage 10 | -18.05 | -0.56 |
| Stage 10 | -18.1 | -0.56 |
| Stage 10 | -18.15 | -0.56 |
| Stage 10 | -18.2 | -0.55 |
| Stage 10 | -18.25 | -0.55 |
| Stage 10 | -18.3 | -0.55 |
| Stage 10 | -18.35 | -0.55 |
| Stage 10 | -18.4 | -0.55 |
| Stage 10 | -18.45 | -0.54 |
| Stage 10 | -18.5 | -0.54 |
| Stage 10 | -18.55 | -0.54 |
| Stage 10 | -18.6 | -0.54 |
| Stage 10 | -18.65 | -0.54 |
| Stage 10 | -18.7 | -0.53 |
| Stage 10 | -18.75 | -0.53 |
| Stage 10 | -18.8 | -0.53 |
| Stage 10 | -18.85 | -0.53 |
| Stage 10 | -18.9 | -0.53 |
| Stage 10 | -18.95 | -0.52 |
| Stage 10 | -19 | -0.52 |
| Stage 10 | -19.05 | -0.52 |
| Stage 10 | -19.1 | -0.52 |
| Stage 10 | -19.15 | -0.52 |
| Stage 10 | -19.2 | -0.52 |
| Stage 10 | -19.25 | -0.52 |
| Stage 10 | -19.3 | -0.51 |
| Stage 10 | -19.35 | -0.51 |
| Stage 10 | -19.4 | -0.51 |
| Stage 10 | -19.45 | -0.51 |
| Stage 10 | -19.5 | -0.51 |
| Stage 10 | -19.55 | -0.51 |
| Stage 10 | -19.6 | -0.51 |
| Stage 10 | -19.65 | -0.51 |
| Stage 10 | -19.7 | -0.5 |
| Stage 10 | -19.75 | -0.5 |
| Stage 10 | -19.8 | -0.5 |
| Stage 10 | -19.85 | -0.5 |
| Stage 10 | -19.9 | -0.5 |
| Stage 10 | -19.95 | -0.5 |
| Stage 10 | -20 | -0.5 |
| Stage 10 | -20.05 | -0.5 |
| Stage 10 | -20.1 | -0.5 |
| Stage 10 | -20.15 | -0.5 |
| Stage 10 | -20.2 | -0.5 |
| Stage 10 | -20.25 | -0.49 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 10 | -20.3 | -0.49 |
| Stage 10 | -20.35 | -0.49 |
| Stage 10 | -20.4 | -0.49 |
| Stage 10 | -20.45 | -0.49 |
| Stage 10 | -20.5 | -0.49 |
| Stage 10 | -20.55 | -0.49 |
| Stage 10 | -20.6 | -0.49 |
| Stage 10 | -20.65 | -0.49 |
| Stage 10 | -20.7 | -0.49 |
| Stage 10 | -20.75 | -0.49 |
| Stage 10 | -20.8 | -0.49 |
| Stage 10 | -20.85 | -0.49 |
| Stage 10 | -20.9 | -0.49 |
| Stage 10 | -20.95 | -0.49 |
| Stage 10 | -21 | -0.49 |
| Stage 10 | -21.05 | -0.49 |
| Stage 10 | -21.1 | -0.48 |
| Stage 10 | -21.15 | -0.48 |
| Stage 10 | -21.2 | -0.48 |
| Stage 10 | -21.25 | -0.48 |
| Stage 10 | -21.3 | -0.48 |
| Stage 10 | -21.35 | -0.48 |
| Stage 10 | -21.4 | -0.48 |
| Stage 10 | -21.45 | -0.48 |
| Stage 10 | -21.5 | -0.48 |
| Stage 10 | -21.55 | -0.48 |
| Stage 10 | -21.6 | -0.48 |
| Stage 10 | -21.65 | -0.48 |
| Stage 10 | -21.7 | -0.48 |
| Stage 10 | -21.75 | -0.48 |
| Stage 10 | -21.8 | -0.48 |
| Stage 10 | -21.85 | -0.48 |
| Stage 10 | -21.9 | -0.48 |
| Stage 10 | -21.95 | -0.48 |
| Stage 10 | -22 | -0.48 |
| Stage 10 | -22.05 | -0.48 |
| Stage 10 | -22.1 | -0.48 |
| Stage 10 | -22.15 | -0.48 |
| Stage 10 | -22.2 | -0.48 |
| Stage 10 | -22.25 | -0.48 |
| Stage 10 | -22.3 | -0.48 |
| Stage 10 | -22.35 | -0.48 |
| Stage 10 | -22.4 | -0.48 |
| Stage 10 | -22.45 | -0.48 |
| Stage 10 | -22.5 | -0.48 |
| Stage 10 | -22.55 | -0.48 |
| Stage 10 | -22.6 | -0.48 |
| Stage 10 | -22.65 | -0.48 |
| Stage 10 | -22.7 | -0.48 |
| Stage 10 | -22.75 | -0.48 |
| Stage 10 | -22.8 | -0.48 |
| Stage 10 | -22.85 | -0.48 |
| Stage 10 | -22.9 | -0.48 |
| Stage 10 | -22.95 | -0.48 |
| Stage 10 | -23 | -0.48 |
| Stage 10 | -23.05 | -0.48 |
| Stage 10 | -23.1 | -0.48 |
| Stage 10 | -23.15 | -0.48 |
| Stage 10 | -23.2 | -0.48 |
| Stage 10 | -23.25 | -0.48 |
| Stage 10 | -23.3 | -0.48 |
| Stage 10 | -23.35 | -0.48 |
| Stage 10 | -23.4 | -0.48 |
| Stage 10 | -23.45 | -0.48 |
| Stage 10 | -23.5 | -0.48 |
| Stage 10 | -23.55 | -0.48 |
| Stage 10 | -23.6 | -0.48 |
| Stage 10 | -23.65 | -0.48 |
| Stage 10 | -23.7 | -0.48 |
| Stage 10 | -23.75 | -0.48 |
| Stage 10 | -23.8 | -0.48 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 10 | -23.85 | -0.48 |
| Stage 10 | -23.9 | -0.48 |
| Stage 10 | -23.95 | -0.48 |
| Stage 10 | -24 | -0.48 |
| Stage 10 | -24.05 | -0.48 |
| Stage 10 | -24.1 | -0.48 |
| Stage 10 | -24.15 | -0.48 |
| Stage 10 | -24.2 | -0.48 |
| Stage 10 | -24.25 | -0.48 |
| Stage 10 | -24.3 | -0.48 |
| Stage 10 | -24.35 | -0.48 |
| Stage 10 | -24.4 | -0.48 |
| Stage 10 | -24.45 | -0.48 |
| Stage 10 | -24.5 | -0.48 |
| Stage 10 | -24.55 | -0.48 |
| Stage 10 | -24.6 | -0.48 |
| Stage 10 | -24.65 | -0.48 |
| Stage 10 | -24.7 | -0.48 |
| Stage 10 | -24.75 | -0.48 |
| Stage 10 | -24.8 | -0.48 |
| Stage 10 | -24.85 | -0.48 |
| Stage 10 | -24.9 | -0.48 |
| Stage 10 | -24.95 | -0.48 |
| Stage 10 | -25 | -0.49 |
| Stage 10 | -25.05 | -0.49 |
| Stage 10 | -25.1 | -0.49 |
| Stage 10 | -25.15 | -0.49 |
| Stage 10 | -25.2 | -0.49 |
| Stage 10 | -25.25 | -0.49 |
| Stage 10 | -25.3 | -0.49 |
| Stage 10 | -25.35 | -0.49 |
| Stage 10 | -25.4 | -0.49 |
| Stage 10 | -25.45 | -0.49 |
| Stage 10 | -25.5 | -0.49 |
| Stage 10 | -25.55 | -0.49 |
| Stage 10 | -25.6 | -0.49 |
| Stage 10 | -25.65 | -0.49 |
| Stage 10 | -25.7 | -0.49 |
| Stage 10 | -25.75 | -0.49 |
| Stage 10 | -25.8 | -0.49 |
| Stage 10 | -25.85 | -0.49 |
| Stage 10 | -25.9 | -0.49 |
| Stage 10 | -25.95 | -0.49 |
| Stage 10 | -26 | -0.49 |
| Stage 10 | -26.05 | -0.49 |
| Stage 10 | -26.1 | -0.49 |
| Stage 10 | -26.15 | -0.49 |
| Stage 10 | -26.2 | -0.49 |
| Stage 10 | -26.25 | -0.49 |
| Stage 10 | -26.3 | -0.49 |
| Stage 10 | -26.35 | -0.49 |
| Stage 10 | -26.4 | -0.49 |
| Stage 10 | -26.45 | -0.49 |
| Stage 10 | -26.5 | -0.49 |
| Stage 10 | -26.55 | -0.49 |
| Stage 10 | -26.6 | -0.49 |
| Stage 10 | -26.65 | -0.49 |
| Stage 10 | -26.7 | -0.49 |
| Stage 10 | -26.75 | -0.49 |
| Stage 10 | -26.8 | -0.49 |
| Stage 10 | -26.85 | -0.49 |
| Stage 10 | -26.9 | -0.49 |
| Stage 10 | -26.95 | -0.49 |
| Stage 10 | -27 | -0.49 |
| Stage 10 | -27.05 | -0.49 |
| Stage 10 | -27.1 | -0.49 |
| Stage 10 | -27.15 | -0.49 |
| Stage 10 | -27.2 | -0.49 |
| Stage 10 | -27.25 | -0.49 |
| Stage 10 | -27.3 | -0.49 |
| Stage 10 | -27.35 | -0.49 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 10 | -27.4 | -0.49 |
| Stage 10 | -27.45 | -0.49 |
| Stage 10 | -27.5 | -0.49 |
| Stage 10 | -27.55 | -0.49 |
| Stage 10 | -27.6 | -0.49 |
| Stage 10 | -27.65 | -0.49 |
| Stage 10 | -27.7 | -0.49 |
| Stage 10 | -27.75 | -0.5 |
| Stage 10 | -27.8 | -0.5 |
| Stage 10 | -27.85 | -0.5 |
| Stage 10 | -27.9 | -0.5 |
| Stage 10 | -27.95 | -0.5 |
| Stage 10 | -28 | -0.5 |
| Stage 10 | -28.05 | -0.5 |
| Stage 10 | -28.1 | -0.5 |
| Stage 10 | -28.15 | -0.5 |
| Stage 10 | -28.2 | -0.5 |
| Stage 10 | -28.25 | -0.5 |
| Stage 10 | -28.3 | -0.5 |
| Stage 10 | -28.35 | -0.5 |
| Stage 10 | -28.4 | -0.5 |
| Stage 10 | -28.45 | -0.5 |
| Stage 10 | -28.5 | -0.5 |
| Stage 10 | -28.55 | -0.5 |
| Stage 10 | -28.6 | -0.5 |
| Stage 10 | -28.65 | -0.5 |
| Stage 10 | -28.7 | -0.5 |
| Stage 10 | -28.75 | -0.5 |
| Stage 10 | -28.8 | -0.5 |
| Stage 10 | -28.85 | -0.5 |
| Stage 10 | -28.9 | -0.5 |
| Stage 10 | -28.95 | -0.5 |
| Stage 10 | -29 | -0.5 |

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 11

| Design Assumption: Nominal | Tipo Risultato: Spostamento | Muro: RIGHT |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 11 | 0.8 | -1.59 |
| Stage 11 | 0.75 | -1.61 |
| Stage 11 | 0.7 | -1.62 |
| Stage 11 | 0.65 | -1.64 |
| Stage 11 | 0.6 | -1.65 |
| Stage 11 | 0.55 | -1.67 |
| Stage 11 | 0.5 | -1.68 |
| Stage 11 | 0.45 | -1.69 |
| Stage 11 | 0.4 | -1.71 |
| Stage 11 | 0.35 | -1.72 |
| Stage 11 | 0.3 | -1.74 |
| Stage 11 | 0.25 | -1.75 |
| Stage 11 | 0.2 | -1.77 |
| Stage 11 | 0.15 | -1.78 |
| Stage 11 | 0.1 | -1.8 |
| Stage 11 | 0.05 | -1.81 |
| Stage 11 | 0 | -1.83 |
| Stage 11 | -0.05 | -1.84 |
| Stage 11 | -0.1 | -1.85 |
| Stage 11 | -0.15 | -1.87 |
| Stage 11 | -0.2 | -1.88 |
| Stage 11 | -0.25 | -1.9 |
| Stage 11 | -0.3 | -1.91 |
| Stage 11 | -0.35 | -1.93 |
| Stage 11 | -0.4 | -1.94 |
| Stage 11 | -0.45 | -1.96 |
| Stage 11 | -0.5 | -1.97 |
| Stage 11 | -0.55 | -1.99 |
| Stage 11 | -0.6 | -2 |
| Stage 11 | -0.65 | -2.01 |
| Stage 11 | -0.7 | -2.03 |
| Stage 11 | -0.75 | -2.04 |
| Stage 11 | -0.8 | -2.06 |
| Stage 11 | -0.85 | -2.07 |
| Stage 11 | -0.9 | -2.09 |
| Stage 11 | -0.95 | -2.1 |
| Stage 11 | -1 | -2.12 |
| Stage 11 | -1.05 | -2.13 |
| Stage 11 | -1.1 | -2.15 |
| Stage 11 | -1.15 | -2.16 |
| Stage 11 | -1.2 | -2.18 |
| Stage 11 | -1.25 | -2.19 |
| Stage 11 | -1.3 | -2.21 |
| Stage 11 | -1.35 | -2.22 |
| Stage 11 | -1.4 | -2.24 |
| Stage 11 | -1.45 | -2.25 |
| Stage 11 | -1.5 | -2.27 |
| Stage 11 | -1.55 | -2.29 |
| Stage 11 | -1.6 | -2.3 |
| Stage 11 | -1.65 | -2.32 |
| Stage 11 | -1.7 | -2.33 |
| Stage 11 | -1.75 | -2.35 |
| Stage 11 | -1.8 | -2.36 |
| Stage 11 | -1.85 | -2.38 |
| Stage 11 | -1.9 | -2.39 |
| Stage 11 | -1.95 | -2.41 |
| Stage 11 | -2 | -2.43 |
| Stage 11 | -2.05 | -2.44 |
| Stage 11 | -2.1 | -2.46 |
| Stage 11 | -2.15 | -2.47 |
| Stage 11 | -2.2 | -2.49 |
| Stage 11 | -2.25 | -2.5 |
| Stage 11 | -2.3 | -2.52 |
| Stage 11 | -2.35 | -2.54 |
| Stage 11 | -2.4 | -2.55 |
| Stage 11 | -2.45 | -2.57 |
| Stage 11 | -2.5 | -2.58 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento | | Muro: RIGHT |
|--|-------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 11 | -2.55 | -2.6 |
| Stage 11 | -2.6 | -2.61 |
| Stage 11 | -2.65 | -2.63 |
| Stage 11 | -2.7 | -2.65 |
| Stage 11 | -2.75 | -2.66 |
| Stage 11 | -2.8 | -2.68 |
| Stage 11 | -2.85 | -2.69 |
| Stage 11 | -2.9 | -2.71 |
| Stage 11 | -2.95 | -2.72 |
| Stage 11 | -3 | -2.74 |
| Stage 11 | -3.05 | -2.75 |
| Stage 11 | -3.1 | -2.77 |
| Stage 11 | -3.15 | -2.78 |
| Stage 11 | -3.2 | -2.8 |
| Stage 11 | -3.25 | -2.81 |
| Stage 11 | -3.3 | -2.83 |
| Stage 11 | -3.35 | -2.84 |
| Stage 11 | -3.4 | -2.86 |
| Stage 11 | -3.45 | -2.87 |
| Stage 11 | -3.5 | -2.88 |
| Stage 11 | -3.55 | -2.9 |
| Stage 11 | -3.6 | -2.91 |
| Stage 11 | -3.65 | -2.93 |
| Stage 11 | -3.7 | -2.94 |
| Stage 11 | -3.75 | -2.95 |
| Stage 11 | -3.8 | -2.97 |
| Stage 11 | -3.85 | -2.98 |
| Stage 11 | -3.9 | -2.99 |
| Stage 11 | -3.95 | -3.01 |
| Stage 11 | -4 | -3.02 |
| Stage 11 | -4.05 | -3.03 |
| Stage 11 | -4.1 | -3.05 |
| Stage 11 | -4.15 | -3.06 |
| Stage 11 | -4.2 | -3.07 |
| Stage 11 | -4.25 | -3.09 |
| Stage 11 | -4.3 | -3.1 |
| Stage 11 | -4.35 | -3.11 |
| Stage 11 | -4.4 | -3.12 |
| Stage 11 | -4.45 | -3.13 |
| Stage 11 | -4.5 | -3.15 |
| Stage 11 | -4.55 | -3.16 |
| Stage 11 | -4.6 | -3.17 |
| Stage 11 | -4.65 | -3.18 |
| Stage 11 | -4.7 | -3.19 |
| Stage 11 | -4.75 | -3.2 |
| Stage 11 | -4.8 | -3.21 |
| Stage 11 | -4.85 | -3.23 |
| Stage 11 | -4.9 | -3.24 |
| Stage 11 | -4.95 | -3.25 |
| Stage 11 | -5 | -3.26 |
| Stage 11 | -5.05 | -3.27 |
| Stage 11 | -5.1 | -3.28 |
| Stage 11 | -5.15 | -3.29 |
| Stage 11 | -5.2 | -3.3 |
| Stage 11 | -5.25 | -3.31 |
| Stage 11 | -5.3 | -3.32 |
| Stage 11 | -5.35 | -3.32 |
| Stage 11 | -5.4 | -3.33 |
| Stage 11 | -5.45 | -3.34 |
| Stage 11 | -5.5 | -3.35 |
| Stage 11 | -5.55 | -3.36 |
| Stage 11 | -5.6 | -3.37 |
| Stage 11 | -5.65 | -3.38 |
| Stage 11 | -5.7 | -3.38 |
| Stage 11 | -5.75 | -3.39 |
| Stage 11 | -5.8 | -3.4 |
| Stage 11 | -5.85 | -3.41 |
| Stage 11 | -5.9 | -3.41 |
| Stage 11 | -5.95 | -3.42 |
| Stage 11 | -6 | -3.43 |
| Stage 11 | -6.05 | -3.43 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento | | Muro: RIGHT |
|--|-------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 11 | -6.1 | -3.44 |
| Stage 11 | -6.15 | -3.45 |
| Stage 11 | -6.2 | -3.45 |
| Stage 11 | -6.25 | -3.46 |
| Stage 11 | -6.3 | -3.47 |
| Stage 11 | -6.35 | -3.47 |
| Stage 11 | -6.4 | -3.48 |
| Stage 11 | -6.45 | -3.48 |
| Stage 11 | -6.5 | -3.49 |
| Stage 11 | -6.55 | -3.49 |
| Stage 11 | -6.6 | -3.5 |
| Stage 11 | -6.65 | -3.5 |
| Stage 11 | -6.7 | -3.5 |
| Stage 11 | -6.75 | -3.51 |
| Stage 11 | -6.8 | -3.51 |
| Stage 11 | -6.85 | -3.51 |
| Stage 11 | -6.9 | -3.52 |
| Stage 11 | -6.95 | -3.52 |
| Stage 11 | -7 | -3.52 |
| Stage 11 | -7.05 | -3.53 |
| Stage 11 | -7.1 | -3.53 |
| Stage 11 | -7.15 | -3.53 |
| Stage 11 | -7.2 | -3.53 |
| Stage 11 | -7.25 | -3.54 |
| Stage 11 | -7.3 | -3.54 |
| Stage 11 | -7.35 | -3.54 |
| Stage 11 | -7.4 | -3.54 |
| Stage 11 | -7.45 | -3.54 |
| Stage 11 | -7.5 | -3.54 |
| Stage 11 | -7.55 | -3.54 |
| Stage 11 | -7.6 | -3.54 |
| Stage 11 | -7.65 | -3.54 |
| Stage 11 | -7.7 | -3.54 |
| Stage 11 | -7.75 | -3.54 |
| Stage 11 | -7.8 | -3.54 |
| Stage 11 | -7.85 | -3.54 |
| Stage 11 | -7.9 | -3.54 |
| Stage 11 | -7.95 | -3.54 |
| Stage 11 | -8 | -3.54 |
| Stage 11 | -8.05 | -3.54 |
| Stage 11 | -8.1 | -3.53 |
| Stage 11 | -8.15 | -3.53 |
| Stage 11 | -8.2 | -3.53 |
| Stage 11 | -8.25 | -3.53 |
| Stage 11 | -8.3 | -3.52 |
| Stage 11 | -8.35 | -3.52 |
| Stage 11 | -8.4 | -3.52 |
| Stage 11 | -8.45 | -3.52 |
| Stage 11 | -8.5 | -3.51 |
| Stage 11 | -8.55 | -3.51 |
| Stage 11 | -8.6 | -3.5 |
| Stage 11 | -8.65 | -3.5 |
| Stage 11 | -8.7 | -3.5 |
| Stage 11 | -8.75 | -3.49 |
| Stage 11 | -8.8 | -3.49 |
| Stage 11 | -8.85 | -3.48 |
| Stage 11 | -8.9 | -3.48 |
| Stage 11 | -8.95 | -3.47 |
| Stage 11 | -9 | -3.46 |
| Stage 11 | -9.05 | -3.46 |
| Stage 11 | -9.1 | -3.45 |
| Stage 11 | -9.15 | -3.45 |
| Stage 11 | -9.2 | -3.44 |
| Stage 11 | -9.25 | -3.43 |
| Stage 11 | -9.3 | -3.43 |
| Stage 11 | -9.35 | -3.42 |
| Stage 11 | -9.4 | -3.41 |
| Stage 11 | -9.45 | -3.4 |
| Stage 11 | -9.5 | -3.4 |
| Stage 11 | -9.55 | -3.39 |
| Stage 11 | -9.6 | -3.38 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento | | Muro: RIGHT |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 11 | -9.65 | -3.37 |
| Stage 11 | -9.7 | -3.36 |
| Stage 11 | -9.75 | -3.35 |
| Stage 11 | -9.8 | -3.34 |
| Stage 11 | -9.85 | -3.34 |
| Stage 11 | -9.9 | -3.33 |
| Stage 11 | -9.95 | -3.32 |
| Stage 11 | -10 | -3.31 |
| Stage 11 | -10.05 | -3.3 |
| Stage 11 | -10.1 | -3.29 |
| Stage 11 | -10.15 | -3.28 |
| Stage 11 | -10.2 | -3.27 |
| Stage 11 | -10.25 | -3.26 |
| Stage 11 | -10.3 | -3.24 |
| Stage 11 | -10.35 | -3.23 |
| Stage 11 | -10.4 | -3.22 |
| Stage 11 | -10.45 | -3.21 |
| Stage 11 | -10.5 | -3.2 |
| Stage 11 | -10.55 | -3.19 |
| Stage 11 | -10.6 | -3.18 |
| Stage 11 | -10.65 | -3.16 |
| Stage 11 | -10.7 | -3.15 |
| Stage 11 | -10.75 | -3.14 |
| Stage 11 | -10.8 | -3.13 |
| Stage 11 | -10.85 | -3.11 |
| Stage 11 | -10.9 | -3.1 |
| Stage 11 | -10.95 | -3.09 |
| Stage 11 | -11 | -3.07 |
| Stage 11 | -11.05 | -3.06 |
| Stage 11 | -11.1 | -3.05 |
| Stage 11 | -11.15 | -3.03 |
| Stage 11 | -11.2 | -3.02 |
| Stage 11 | -11.25 | -3 |
| Stage 11 | -11.3 | -2.99 |
| Stage 11 | -11.35 | -2.97 |
| Stage 11 | -11.4 | -2.96 |
| Stage 11 | -11.45 | -2.95 |
| Stage 11 | -11.5 | -2.93 |
| Stage 11 | -11.55 | -2.92 |
| Stage 11 | -11.6 | -2.9 |
| Stage 11 | -11.65 | -2.88 |
| Stage 11 | -11.7 | -2.87 |
| Stage 11 | -11.75 | -2.85 |
| Stage 11 | -11.8 | -2.84 |
| Stage 11 | -11.85 | -2.82 |
| Stage 11 | -11.9 | -2.81 |
| Stage 11 | -11.95 | -2.79 |
| Stage 11 | -12 | -2.77 |
| Stage 11 | -12.05 | -2.76 |
| Stage 11 | -12.1 | -2.74 |
| Stage 11 | -12.15 | -2.72 |
| Stage 11 | -12.2 | -2.71 |
| Stage 11 | -12.25 | -2.69 |
| Stage 11 | -12.3 | -2.67 |
| Stage 11 | -12.35 | -2.66 |
| Stage 11 | -12.4 | -2.64 |
| Stage 11 | -12.45 | -2.62 |
| Stage 11 | -12.5 | -2.6 |
| Stage 11 | -12.55 | -2.59 |
| Stage 11 | -12.6 | -2.57 |
| Stage 11 | -12.65 | -2.55 |
| Stage 11 | -12.7 | -2.53 |
| Stage 11 | -12.75 | -2.52 |
| Stage 11 | -12.8 | -2.5 |
| Stage 11 | -12.85 | -2.48 |
| Stage 11 | -12.9 | -2.46 |
| Stage 11 | -12.95 | -2.45 |
| Stage 11 | -13 | -2.43 |
| Stage 11 | -13.05 | -2.41 |
| Stage 11 | -13.1 | -2.39 |
| Stage 11 | -13.15 | -2.37 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 11 | -13.2 | -2.36 |
| Stage 11 | -13.25 | -2.34 |
| Stage 11 | -13.3 | -2.32 |
| Stage 11 | -13.35 | -2.3 |
| Stage 11 | -13.4 | -2.28 |
| Stage 11 | -13.45 | -2.27 |
| Stage 11 | -13.5 | -2.25 |
| Stage 11 | -13.55 | -2.23 |
| Stage 11 | -13.6 | -2.21 |
| Stage 11 | -13.65 | -2.19 |
| Stage 11 | -13.7 | -2.18 |
| Stage 11 | -13.75 | -2.16 |
| Stage 11 | -13.8 | -2.14 |
| Stage 11 | -13.85 | -2.12 |
| Stage 11 | -13.9 | -2.11 |
| Stage 11 | -13.95 | -2.09 |
| Stage 11 | -14 | -2.07 |
| Stage 11 | -14.05 | -2.05 |
| Stage 11 | -14.1 | -2.03 |
| Stage 11 | -14.15 | -2.02 |
| Stage 11 | -14.2 | -2 |
| Stage 11 | -14.25 | -1.98 |
| Stage 11 | -14.3 | -1.97 |
| Stage 11 | -14.35 | -1.95 |
| Stage 11 | -14.4 | -1.93 |
| Stage 11 | -14.45 | -1.91 |
| Stage 11 | -14.5 | -1.9 |
| Stage 11 | -14.55 | -1.88 |
| Stage 11 | -14.6 | -1.86 |
| Stage 11 | -14.65 | -1.85 |
| Stage 11 | -14.7 | -1.83 |
| Stage 11 | -14.75 | -1.81 |
| Stage 11 | -14.8 | -1.8 |
| Stage 11 | -14.85 | -1.78 |
| Stage 11 | -14.9 | -1.76 |
| Stage 11 | -14.95 | -1.75 |
| Stage 11 | -15 | -1.73 |
| Stage 11 | -15.05 | -1.72 |
| Stage 11 | -15.1 | -1.7 |
| Stage 11 | -15.15 | -1.69 |
| Stage 11 | -15.2 | -1.67 |
| Stage 11 | -15.25 | -1.65 |
| Stage 11 | -15.3 | -1.64 |
| Stage 11 | -15.35 | -1.62 |
| Stage 11 | -15.4 | -1.61 |
| Stage 11 | -15.45 | -1.59 |
| Stage 11 | -15.5 | -1.58 |
| Stage 11 | -15.55 | -1.56 |
| Stage 11 | -15.6 | -1.55 |
| Stage 11 | -15.65 | -1.54 |
| Stage 11 | -15.7 | -1.52 |
| Stage 11 | -15.75 | -1.51 |
| Stage 11 | -15.8 | -1.49 |
| Stage 11 | -15.85 | -1.48 |
| Stage 11 | -15.9 | -1.46 |
| Stage 11 | -15.95 | -1.45 |
| Stage 11 | -16 | -1.44 |
| Stage 11 | -16.05 | -1.42 |
| Stage 11 | -16.1 | -1.41 |
| Stage 11 | -16.15 | -1.4 |
| Stage 11 | -16.2 | -1.38 |
| Stage 11 | -16.25 | -1.37 |
| Stage 11 | -16.3 | -1.36 |
| Stage 11 | -16.35 | -1.34 |
| Stage 11 | -16.4 | -1.33 |
| Stage 11 | -16.45 | -1.32 |
| Stage 11 | -16.5 | -1.31 |
| Stage 11 | -16.55 | -1.3 |
| Stage 11 | -16.6 | -1.28 |
| Stage 11 | -16.65 | -1.27 |
| Stage 11 | -16.7 | -1.26 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 11 | -16.75 | -1.25 |
| Stage 11 | -16.8 | -1.24 |
| Stage 11 | -16.85 | -1.22 |
| Stage 11 | -16.9 | -1.21 |
| Stage 11 | -16.95 | -1.2 |
| Stage 11 | -17 | -1.19 |
| Stage 11 | -17.05 | -1.18 |
| Stage 11 | -17.1 | -1.17 |
| Stage 11 | -17.15 | -1.16 |
| Stage 11 | -17.2 | -1.15 |
| Stage 11 | -17.25 | -1.14 |
| Stage 11 | -17.3 | -1.13 |
| Stage 11 | -17.35 | -1.12 |
| Stage 11 | -17.4 | -1.11 |
| Stage 11 | -17.45 | -1.1 |
| Stage 11 | -17.5 | -1.09 |
| Stage 11 | -17.55 | -1.08 |
| Stage 11 | -17.6 | -1.07 |
| Stage 11 | -17.65 | -1.06 |
| Stage 11 | -17.7 | -1.05 |
| Stage 11 | -17.75 | -1.04 |
| Stage 11 | -17.8 | -1.03 |
| Stage 11 | -17.85 | -1.02 |
| Stage 11 | -17.9 | -1.01 |
| Stage 11 | -17.95 | -1.01 |
| Stage 11 | -18 | -1 |
| Stage 11 | -18.05 | -0.99 |
| Stage 11 | -18.1 | -0.98 |
| Stage 11 | -18.15 | -0.97 |
| Stage 11 | -18.2 | -0.96 |
| Stage 11 | -18.25 | -0.96 |
| Stage 11 | -18.3 | -0.95 |
| Stage 11 | -18.35 | -0.94 |
| Stage 11 | -18.4 | -0.93 |
| Stage 11 | -18.45 | -0.93 |
| Stage 11 | -18.5 | -0.92 |
| Stage 11 | -18.55 | -0.91 |
| Stage 11 | -18.6 | -0.9 |
| Stage 11 | -18.65 | -0.9 |
| Stage 11 | -18.7 | -0.89 |
| Stage 11 | -18.75 | -0.88 |
| Stage 11 | -18.8 | -0.88 |
| Stage 11 | -18.85 | -0.87 |
| Stage 11 | -18.9 | -0.86 |
| Stage 11 | -18.95 | -0.86 |
| Stage 11 | -19 | -0.85 |
| Stage 11 | -19.05 | -0.84 |
| Stage 11 | -19.1 | -0.84 |
| Stage 11 | -19.15 | -0.83 |
| Stage 11 | -19.2 | -0.83 |
| Stage 11 | -19.25 | -0.82 |
| Stage 11 | -19.3 | -0.82 |
| Stage 11 | -19.35 | -0.81 |
| Stage 11 | -19.4 | -0.8 |
| Stage 11 | -19.45 | -0.8 |
| Stage 11 | -19.5 | -0.79 |
| Stage 11 | -19.55 | -0.79 |
| Stage 11 | -19.6 | -0.78 |
| Stage 11 | -19.65 | -0.78 |
| Stage 11 | -19.7 | -0.77 |
| Stage 11 | -19.75 | -0.77 |
| Stage 11 | -19.8 | -0.76 |
| Stage 11 | -19.85 | -0.76 |
| Stage 11 | -19.9 | -0.75 |
| Stage 11 | -19.95 | -0.75 |
| Stage 11 | -20 | -0.75 |
| Stage 11 | -20.05 | -0.74 |
| Stage 11 | -20.1 | -0.74 |
| Stage 11 | -20.15 | -0.73 |
| Stage 11 | -20.2 | -0.73 |
| Stage 11 | -20.25 | -0.73 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 11 | -20.3 | -0.72 |
| Stage 11 | -20.35 | -0.72 |
| Stage 11 | -20.4 | -0.71 |
| Stage 11 | -20.45 | -0.71 |
| Stage 11 | -20.5 | -0.71 |
| Stage 11 | -20.55 | -0.7 |
| Stage 11 | -20.6 | -0.7 |
| Stage 11 | -20.65 | -0.7 |
| Stage 11 | -20.7 | -0.69 |
| Stage 11 | -20.75 | -0.69 |
| Stage 11 | -20.8 | -0.69 |
| Stage 11 | -20.85 | -0.68 |
| Stage 11 | -20.9 | -0.68 |
| Stage 11 | -20.95 | -0.68 |
| Stage 11 | -21 | -0.67 |
| Stage 11 | -21.05 | -0.67 |
| Stage 11 | -21.1 | -0.67 |
| Stage 11 | -21.15 | -0.67 |
| Stage 11 | -21.2 | -0.66 |
| Stage 11 | -21.25 | -0.66 |
| Stage 11 | -21.3 | -0.66 |
| Stage 11 | -21.35 | -0.66 |
| Stage 11 | -21.4 | -0.65 |
| Stage 11 | -21.45 | -0.65 |
| Stage 11 | -21.5 | -0.65 |
| Stage 11 | -21.55 | -0.65 |
| Stage 11 | -21.6 | -0.65 |
| Stage 11 | -21.65 | -0.64 |
| Stage 11 | -21.7 | -0.64 |
| Stage 11 | -21.75 | -0.64 |
| Stage 11 | -21.8 | -0.64 |
| Stage 11 | -21.85 | -0.64 |
| Stage 11 | -21.9 | -0.63 |
| Stage 11 | -21.95 | -0.63 |
| Stage 11 | -22 | -0.63 |
| Stage 11 | -22.05 | -0.63 |
| Stage 11 | -22.1 | -0.63 |
| Stage 11 | -22.15 | -0.63 |
| Stage 11 | -22.2 | -0.62 |
| Stage 11 | -22.25 | -0.62 |
| Stage 11 | -22.3 | -0.62 |
| Stage 11 | -22.35 | -0.62 |
| Stage 11 | -22.4 | -0.62 |
| Stage 11 | -22.45 | -0.62 |
| Stage 11 | -22.5 | -0.62 |
| Stage 11 | -22.55 | -0.61 |
| Stage 11 | -22.6 | -0.61 |
| Stage 11 | -22.65 | -0.61 |
| Stage 11 | -22.7 | -0.61 |
| Stage 11 | -22.75 | -0.61 |
| Stage 11 | -22.8 | -0.61 |
| Stage 11 | -22.85 | -0.61 |
| Stage 11 | -22.9 | -0.61 |
| Stage 11 | -22.95 | -0.61 |
| Stage 11 | -23 | -0.61 |
| Stage 11 | -23.05 | -0.6 |
| Stage 11 | -23.1 | -0.6 |
| Stage 11 | -23.15 | -0.6 |
| Stage 11 | -23.2 | -0.6 |
| Stage 11 | -23.25 | -0.6 |
| Stage 11 | -23.3 | -0.6 |
| Stage 11 | -23.35 | -0.6 |
| Stage 11 | -23.4 | -0.6 |
| Stage 11 | -23.45 | -0.6 |
| Stage 11 | -23.5 | -0.6 |
| Stage 11 | -23.55 | -0.6 |
| Stage 11 | -23.6 | -0.6 |
| Stage 11 | -23.65 | -0.6 |
| Stage 11 | -23.7 | -0.6 |
| Stage 11 | -23.75 | -0.6 |
| Stage 11 | -23.8 | -0.6 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 11 | -23.85 | -0.6 |
| Stage 11 | -23.9 | -0.59 |
| Stage 11 | -23.95 | -0.59 |
| Stage 11 | -24 | -0.59 |
| Stage 11 | -24.05 | -0.59 |
| Stage 11 | -24.1 | -0.59 |
| Stage 11 | -24.15 | -0.59 |
| Stage 11 | -24.2 | -0.59 |
| Stage 11 | -24.25 | -0.59 |
| Stage 11 | -24.3 | -0.59 |
| Stage 11 | -24.35 | -0.59 |
| Stage 11 | -24.4 | -0.59 |
| Stage 11 | -24.45 | -0.59 |
| Stage 11 | -24.5 | -0.59 |
| Stage 11 | -24.55 | -0.59 |
| Stage 11 | -24.6 | -0.59 |
| Stage 11 | -24.65 | -0.59 |
| Stage 11 | -24.7 | -0.59 |
| Stage 11 | -24.75 | -0.59 |
| Stage 11 | -24.8 | -0.59 |
| Stage 11 | -24.85 | -0.59 |
| Stage 11 | -24.9 | -0.59 |
| Stage 11 | -24.95 | -0.59 |
| Stage 11 | -25 | -0.59 |
| Stage 11 | -25.05 | -0.59 |
| Stage 11 | -25.1 | -0.59 |
| Stage 11 | -25.15 | -0.59 |
| Stage 11 | -25.2 | -0.59 |
| Stage 11 | -25.25 | -0.59 |
| Stage 11 | -25.3 | -0.59 |
| Stage 11 | -25.35 | -0.59 |
| Stage 11 | -25.4 | -0.59 |
| Stage 11 | -25.45 | -0.59 |
| Stage 11 | -25.5 | -0.59 |
| Stage 11 | -25.55 | -0.59 |
| Stage 11 | -25.6 | -0.59 |
| Stage 11 | -25.65 | -0.59 |
| Stage 11 | -25.7 | -0.59 |
| Stage 11 | -25.75 | -0.59 |
| Stage 11 | -25.8 | -0.59 |
| Stage 11 | -25.85 | -0.59 |
| Stage 11 | -25.9 | -0.59 |
| Stage 11 | -25.95 | -0.59 |
| Stage 11 | -26 | -0.59 |
| Stage 11 | -26.05 | -0.59 |
| Stage 11 | -26.1 | -0.59 |
| Stage 11 | -26.15 | -0.59 |
| Stage 11 | -26.2 | -0.59 |
| Stage 11 | -26.25 | -0.6 |
| Stage 11 | -26.3 | -0.6 |
| Stage 11 | -26.35 | -0.6 |
| Stage 11 | -26.4 | -0.6 |
| Stage 11 | -26.45 | -0.6 |
| Stage 11 | -26.5 | -0.6 |
| Stage 11 | -26.55 | -0.6 |
| Stage 11 | -26.6 | -0.6 |
| Stage 11 | -26.65 | -0.6 |
| Stage 11 | -26.7 | -0.6 |
| Stage 11 | -26.75 | -0.6 |
| Stage 11 | -26.8 | -0.6 |
| Stage 11 | -26.85 | -0.6 |
| Stage 11 | -26.9 | -0.6 |
| Stage 11 | -26.95 | -0.6 |
| Stage 11 | -27 | -0.6 |
| Stage 11 | -27.05 | -0.6 |
| Stage 11 | -27.1 | -0.6 |
| Stage 11 | -27.15 | -0.6 |
| Stage 11 | -27.2 | -0.6 |
| Stage 11 | -27.25 | -0.6 |
| Stage 11 | -27.3 | -0.6 |
| Stage 11 | -27.35 | -0.6 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 11 | -27.4 | -0.6 |
| Stage 11 | -27.45 | -0.6 |
| Stage 11 | -27.5 | -0.6 |
| Stage 11 | -27.55 | -0.6 |
| Stage 11 | -27.6 | -0.6 |
| Stage 11 | -27.65 | -0.6 |
| Stage 11 | -27.7 | -0.6 |
| Stage 11 | -27.75 | -0.6 |
| Stage 11 | -27.8 | -0.6 |
| Stage 11 | -27.85 | -0.6 |
| Stage 11 | -27.9 | -0.6 |
| Stage 11 | -27.95 | -0.6 |
| Stage 11 | -28 | -0.6 |
| Stage 11 | -28.05 | -0.61 |
| Stage 11 | -28.1 | -0.61 |
| Stage 11 | -28.15 | -0.61 |
| Stage 11 | -28.2 | -0.61 |
| Stage 11 | -28.25 | -0.61 |
| Stage 11 | -28.3 | -0.61 |
| Stage 11 | -28.35 | -0.61 |
| Stage 11 | -28.4 | -0.61 |
| Stage 11 | -28.45 | -0.61 |
| Stage 11 | -28.5 | -0.61 |
| Stage 11 | -28.55 | -0.61 |
| Stage 11 | -28.6 | -0.61 |
| Stage 11 | -28.65 | -0.61 |
| Stage 11 | -28.7 | -0.61 |
| Stage 11 | -28.75 | -0.61 |
| Stage 11 | -28.8 | -0.61 |
| Stage 11 | -28.85 | -0.61 |
| Stage 11 | -28.9 | -0.61 |
| Stage 11 | -28.95 | -0.61 |
| Stage 11 | -29 | -0.61 |

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 12

| Design Assumption: Nominal | Tipo Risultato: Spostamento | Muro: RIGHT |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 12 | 0.8 | -1.62 |
| Stage 12 | 0.75 | -1.63 |
| Stage 12 | 0.7 | -1.65 |
| Stage 12 | 0.65 | -1.66 |
| Stage 12 | 0.6 | -1.67 |
| Stage 12 | 0.55 | -1.69 |
| Stage 12 | 0.5 | -1.7 |
| Stage 12 | 0.45 | -1.72 |
| Stage 12 | 0.4 | -1.73 |
| Stage 12 | 0.35 | -1.74 |
| Stage 12 | 0.3 | -1.76 |
| Stage 12 | 0.25 | -1.77 |
| Stage 12 | 0.2 | -1.79 |
| Stage 12 | 0.15 | -1.8 |
| Stage 12 | 0.1 | -1.81 |
| Stage 12 | 0.05 | -1.83 |
| Stage 12 | 0 | -1.84 |
| Stage 12 | -0.05 | -1.86 |
| Stage 12 | -0.1 | -1.87 |
| Stage 12 | -0.15 | -1.88 |
| Stage 12 | -0.2 | -1.9 |
| Stage 12 | -0.25 | -1.91 |
| Stage 12 | -0.3 | -1.93 |
| Stage 12 | -0.35 | -1.94 |
| Stage 12 | -0.4 | -1.95 |
| Stage 12 | -0.45 | -1.97 |
| Stage 12 | -0.5 | -1.98 |
| Stage 12 | -0.55 | -2 |
| Stage 12 | -0.6 | -2.01 |
| Stage 12 | -0.65 | -2.02 |
| Stage 12 | -0.7 | -2.04 |
| Stage 12 | -0.75 | -2.05 |
| Stage 12 | -0.8 | -2.07 |
| Stage 12 | -0.85 | -2.08 |
| Stage 12 | -0.9 | -2.1 |
| Stage 12 | -0.95 | -2.11 |
| Stage 12 | -1 | -2.12 |
| Stage 12 | -1.05 | -2.14 |
| Stage 12 | -1.1 | -2.15 |
| Stage 12 | -1.15 | -2.17 |
| Stage 12 | -1.2 | -2.18 |
| Stage 12 | -1.25 | -2.2 |
| Stage 12 | -1.3 | -2.21 |
| Stage 12 | -1.35 | -2.23 |
| Stage 12 | -1.4 | -2.24 |
| Stage 12 | -1.45 | -2.26 |
| Stage 12 | -1.5 | -2.27 |
| Stage 12 | -1.55 | -2.29 |
| Stage 12 | -1.6 | -2.3 |
| Stage 12 | -1.65 | -2.32 |
| Stage 12 | -1.7 | -2.33 |
| Stage 12 | -1.75 | -2.35 |
| Stage 12 | -1.8 | -2.36 |
| Stage 12 | -1.85 | -2.38 |
| Stage 12 | -1.9 | -2.39 |
| Stage 12 | -1.95 | -2.41 |
| Stage 12 | -2 | -2.42 |
| Stage 12 | -2.05 | -2.44 |
| Stage 12 | -2.1 | -2.45 |
| Stage 12 | -2.15 | -2.47 |
| Stage 12 | -2.2 | -2.48 |
| Stage 12 | -2.25 | -2.5 |
| Stage 12 | -2.3 | -2.51 |
| Stage 12 | -2.35 | -2.53 |
| Stage 12 | -2.4 | -2.54 |
| Stage 12 | -2.45 | -2.56 |
| Stage 12 | -2.5 | -2.57 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento | | Muro: RIGHT |
|--|-------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 12 | -2.55 | -2.59 |
| Stage 12 | -2.6 | -2.6 |
| Stage 12 | -2.65 | -2.62 |
| Stage 12 | -2.7 | -2.63 |
| Stage 12 | -2.75 | -2.65 |
| Stage 12 | -2.8 | -2.66 |
| Stage 12 | -2.85 | -2.68 |
| Stage 12 | -2.9 | -2.69 |
| Stage 12 | -2.95 | -2.71 |
| Stage 12 | -3 | -2.72 |
| Stage 12 | -3.05 | -2.74 |
| Stage 12 | -3.1 | -2.75 |
| Stage 12 | -3.15 | -2.76 |
| Stage 12 | -3.2 | -2.78 |
| Stage 12 | -3.25 | -2.79 |
| Stage 12 | -3.3 | -2.81 |
| Stage 12 | -3.35 | -2.82 |
| Stage 12 | -3.4 | -2.84 |
| Stage 12 | -3.45 | -2.85 |
| Stage 12 | -3.5 | -2.86 |
| Stage 12 | -3.55 | -2.88 |
| Stage 12 | -3.6 | -2.89 |
| Stage 12 | -3.65 | -2.9 |
| Stage 12 | -3.7 | -2.92 |
| Stage 12 | -3.75 | -2.93 |
| Stage 12 | -3.8 | -2.94 |
| Stage 12 | -3.85 | -2.96 |
| Stage 12 | -3.9 | -2.97 |
| Stage 12 | -3.95 | -2.98 |
| Stage 12 | -4 | -2.99 |
| Stage 12 | -4.05 | -3.01 |
| Stage 12 | -4.1 | -3.02 |
| Stage 12 | -4.15 | -3.03 |
| Stage 12 | -4.2 | -3.04 |
| Stage 12 | -4.25 | -3.05 |
| Stage 12 | -4.3 | -3.07 |
| Stage 12 | -4.35 | -3.08 |
| Stage 12 | -4.4 | -3.09 |
| Stage 12 | -4.45 | -3.1 |
| Stage 12 | -4.5 | -3.11 |
| Stage 12 | -4.55 | -3.12 |
| Stage 12 | -4.6 | -3.13 |
| Stage 12 | -4.65 | -3.14 |
| Stage 12 | -4.7 | -3.15 |
| Stage 12 | -4.75 | -3.17 |
| Stage 12 | -4.8 | -3.18 |
| Stage 12 | -4.85 | -3.19 |
| Stage 12 | -4.9 | -3.2 |
| Stage 12 | -4.95 | -3.21 |
| Stage 12 | -5 | -3.21 |
| Stage 12 | -5.05 | -3.22 |
| Stage 12 | -5.1 | -3.23 |
| Stage 12 | -5.15 | -3.24 |
| Stage 12 | -5.2 | -3.25 |
| Stage 12 | -5.25 | -3.26 |
| Stage 12 | -5.3 | -3.27 |
| Stage 12 | -5.35 | -3.28 |
| Stage 12 | -5.4 | -3.29 |
| Stage 12 | -5.45 | -3.29 |
| Stage 12 | -5.5 | -3.3 |
| Stage 12 | -5.55 | -3.31 |
| Stage 12 | -5.6 | -3.32 |
| Stage 12 | -5.65 | -3.32 |
| Stage 12 | -5.7 | -3.33 |
| Stage 12 | -5.75 | -3.34 |
| Stage 12 | -5.8 | -3.35 |
| Stage 12 | -5.85 | -3.35 |
| Stage 12 | -5.9 | -3.36 |
| Stage 12 | -5.95 | -3.36 |
| Stage 12 | -6 | -3.37 |
| Stage 12 | -6.05 | -3.38 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|-------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 12 | -6.1 | -3.38 |
| Stage 12 | -6.15 | -3.39 |
| Stage 12 | -6.2 | -3.39 |
| Stage 12 | -6.25 | -3.4 |
| Stage 12 | -6.3 | -3.4 |
| Stage 12 | -6.35 | -3.41 |
| Stage 12 | -6.4 | -3.41 |
| Stage 12 | -6.45 | -3.42 |
| Stage 12 | -6.5 | -3.42 |
| Stage 12 | -6.55 | -3.42 |
| Stage 12 | -6.6 | -3.43 |
| Stage 12 | -6.65 | -3.43 |
| Stage 12 | -6.7 | -3.43 |
| Stage 12 | -6.75 | -3.44 |
| Stage 12 | -6.8 | -3.44 |
| Stage 12 | -6.85 | -3.44 |
| Stage 12 | -6.9 | -3.45 |
| Stage 12 | -6.95 | -3.45 |
| Stage 12 | -7 | -3.45 |
| Stage 12 | -7.05 | -3.45 |
| Stage 12 | -7.1 | -3.45 |
| Stage 12 | -7.15 | -3.45 |
| Stage 12 | -7.2 | -3.46 |
| Stage 12 | -7.25 | -3.46 |
| Stage 12 | -7.3 | -3.46 |
| Stage 12 | -7.35 | -3.46 |
| Stage 12 | -7.4 | -3.46 |
| Stage 12 | -7.45 | -3.46 |
| Stage 12 | -7.5 | -3.46 |
| Stage 12 | -7.55 | -3.46 |
| Stage 12 | -7.6 | -3.46 |
| Stage 12 | -7.65 | -3.46 |
| Stage 12 | -7.7 | -3.45 |
| Stage 12 | -7.75 | -3.45 |
| Stage 12 | -7.8 | -3.45 |
| Stage 12 | -7.85 | -3.45 |
| Stage 12 | -7.9 | -3.45 |
| Stage 12 | -7.95 | -3.45 |
| Stage 12 | -8 | -3.44 |
| Stage 12 | -8.05 | -3.44 |
| Stage 12 | -8.1 | -3.44 |
| Stage 12 | -8.15 | -3.44 |
| Stage 12 | -8.2 | -3.43 |
| Stage 12 | -8.25 | -3.43 |
| Stage 12 | -8.3 | -3.43 |
| Stage 12 | -8.35 | -3.42 |
| Stage 12 | -8.4 | -3.42 |
| Stage 12 | -8.45 | -3.41 |
| Stage 12 | -8.5 | -3.41 |
| Stage 12 | -8.55 | -3.4 |
| Stage 12 | -8.6 | -3.4 |
| Stage 12 | -8.65 | -3.39 |
| Stage 12 | -8.7 | -3.39 |
| Stage 12 | -8.75 | -3.38 |
| Stage 12 | -8.8 | -3.38 |
| Stage 12 | -8.85 | -3.37 |
| Stage 12 | -8.9 | -3.36 |
| Stage 12 | -8.95 | -3.36 |
| Stage 12 | -9 | -3.35 |
| Stage 12 | -9.05 | -3.35 |
| Stage 12 | -9.1 | -3.34 |
| Stage 12 | -9.15 | -3.33 |
| Stage 12 | -9.2 | -3.32 |
| Stage 12 | -9.25 | -3.32 |
| Stage 12 | -9.3 | -3.31 |
| Stage 12 | -9.35 | -3.3 |
| Stage 12 | -9.4 | -3.29 |
| Stage 12 | -9.45 | -3.28 |
| Stage 12 | -9.5 | -3.27 |
| Stage 12 | -9.55 | -3.27 |
| Stage 12 | -9.6 | -3.26 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento | | Muro: RIGHT |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 12 | -9.65 | -3.25 |
| Stage 12 | -9.7 | -3.24 |
| Stage 12 | -9.75 | -3.23 |
| Stage 12 | -9.8 | -3.22 |
| Stage 12 | -9.85 | -3.21 |
| Stage 12 | -9.9 | -3.2 |
| Stage 12 | -9.95 | -3.19 |
| Stage 12 | -10 | -3.18 |
| Stage 12 | -10.05 | -3.17 |
| Stage 12 | -10.1 | -3.16 |
| Stage 12 | -10.15 | -3.15 |
| Stage 12 | -10.2 | -3.13 |
| Stage 12 | -10.25 | -3.12 |
| Stage 12 | -10.3 | -3.11 |
| Stage 12 | -10.35 | -3.1 |
| Stage 12 | -10.4 | -3.09 |
| Stage 12 | -10.45 | -3.08 |
| Stage 12 | -10.5 | -3.06 |
| Stage 12 | -10.55 | -3.05 |
| Stage 12 | -10.6 | -3.04 |
| Stage 12 | -10.65 | -3.03 |
| Stage 12 | -10.7 | -3.01 |
| Stage 12 | -10.75 | -3 |
| Stage 12 | -10.8 | -2.99 |
| Stage 12 | -10.85 | -2.97 |
| Stage 12 | -10.9 | -2.96 |
| Stage 12 | -10.95 | -2.95 |
| Stage 12 | -11 | -2.93 |
| Stage 12 | -11.05 | -2.92 |
| Stage 12 | -11.1 | -2.9 |
| Stage 12 | -11.15 | -2.89 |
| Stage 12 | -11.2 | -2.88 |
| Stage 12 | -11.25 | -2.86 |
| Stage 12 | -11.3 | -2.85 |
| Stage 12 | -11.35 | -2.83 |
| Stage 12 | -11.4 | -2.82 |
| Stage 12 | -11.45 | -2.8 |
| Stage 12 | -11.5 | -2.79 |
| Stage 12 | -11.55 | -2.77 |
| Stage 12 | -11.6 | -2.76 |
| Stage 12 | -11.65 | -2.74 |
| Stage 12 | -11.7 | -2.73 |
| Stage 12 | -11.75 | -2.71 |
| Stage 12 | -11.8 | -2.69 |
| Stage 12 | -11.85 | -2.68 |
| Stage 12 | -11.9 | -2.66 |
| Stage 12 | -11.95 | -2.65 |
| Stage 12 | -12 | -2.63 |
| Stage 12 | -12.05 | -2.61 |
| Stage 12 | -12.1 | -2.6 |
| Stage 12 | -12.15 | -2.58 |
| Stage 12 | -12.2 | -2.56 |
| Stage 12 | -12.25 | -2.55 |
| Stage 12 | -12.3 | -2.53 |
| Stage 12 | -12.35 | -2.52 |
| Stage 12 | -12.4 | -2.5 |
| Stage 12 | -12.45 | -2.48 |
| Stage 12 | -12.5 | -2.46 |
| Stage 12 | -12.55 | -2.45 |
| Stage 12 | -12.6 | -2.43 |
| Stage 12 | -12.65 | -2.41 |
| Stage 12 | -12.7 | -2.4 |
| Stage 12 | -12.75 | -2.38 |
| Stage 12 | -12.8 | -2.36 |
| Stage 12 | -12.85 | -2.35 |
| Stage 12 | -12.9 | -2.33 |
| Stage 12 | -12.95 | -2.31 |
| Stage 12 | -13 | -2.29 |
| Stage 12 | -13.05 | -2.28 |
| Stage 12 | -13.1 | -2.26 |
| Stage 12 | -13.15 | -2.24 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento | | Muro: RIGHT |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 12 | -13.2 | -2.23 |
| Stage 12 | -13.25 | -2.21 |
| Stage 12 | -13.3 | -2.19 |
| Stage 12 | -13.35 | -2.17 |
| Stage 12 | -13.4 | -2.16 |
| Stage 12 | -13.45 | -2.14 |
| Stage 12 | -13.5 | -2.12 |
| Stage 12 | -13.55 | -2.11 |
| Stage 12 | -13.6 | -2.09 |
| Stage 12 | -13.65 | -2.07 |
| Stage 12 | -13.7 | -2.06 |
| Stage 12 | -13.75 | -2.04 |
| Stage 12 | -13.8 | -2.02 |
| Stage 12 | -13.85 | -2 |
| Stage 12 | -13.9 | -1.99 |
| Stage 12 | -13.95 | -1.97 |
| Stage 12 | -14 | -1.95 |
| Stage 12 | -14.05 | -1.94 |
| Stage 12 | -14.1 | -1.92 |
| Stage 12 | -14.15 | -1.91 |
| Stage 12 | -14.2 | -1.89 |
| Stage 12 | -14.25 | -1.87 |
| Stage 12 | -14.3 | -1.86 |
| Stage 12 | -14.35 | -1.84 |
| Stage 12 | -14.4 | -1.82 |
| Stage 12 | -14.45 | -1.81 |
| Stage 12 | -14.5 | -1.79 |
| Stage 12 | -14.55 | -1.78 |
| Stage 12 | -14.6 | -1.76 |
| Stage 12 | -14.65 | -1.75 |
| Stage 12 | -14.7 | -1.73 |
| Stage 12 | -14.75 | -1.71 |
| Stage 12 | -14.8 | -1.7 |
| Stage 12 | -14.85 | -1.68 |
| Stage 12 | -14.9 | -1.67 |
| Stage 12 | -14.95 | -1.65 |
| Stage 12 | -15 | -1.64 |
| Stage 12 | -15.05 | -1.62 |
| Stage 12 | -15.1 | -1.61 |
| Stage 12 | -15.15 | -1.6 |
| Stage 12 | -15.2 | -1.58 |
| Stage 12 | -15.25 | -1.57 |
| Stage 12 | -15.3 | -1.55 |
| Stage 12 | -15.35 | -1.54 |
| Stage 12 | -15.4 | -1.52 |
| Stage 12 | -15.45 | -1.51 |
| Stage 12 | -15.5 | -1.5 |
| Stage 12 | -15.55 | -1.48 |
| Stage 12 | -15.6 | -1.47 |
| Stage 12 | -15.65 | -1.46 |
| Stage 12 | -15.7 | -1.44 |
| Stage 12 | -15.75 | -1.43 |
| Stage 12 | -15.8 | -1.42 |
| Stage 12 | -15.85 | -1.4 |
| Stage 12 | -15.9 | -1.39 |
| Stage 12 | -15.95 | -1.38 |
| Stage 12 | -16 | -1.36 |
| Stage 12 | -16.05 | -1.35 |
| Stage 12 | -16.1 | -1.34 |
| Stage 12 | -16.15 | -1.33 |
| Stage 12 | -16.2 | -1.32 |
| Stage 12 | -16.25 | -1.3 |
| Stage 12 | -16.3 | -1.29 |
| Stage 12 | -16.35 | -1.28 |
| Stage 12 | -16.4 | -1.27 |
| Stage 12 | -16.45 | -1.26 |
| Stage 12 | -16.5 | -1.25 |
| Stage 12 | -16.55 | -1.23 |
| Stage 12 | -16.6 | -1.22 |
| Stage 12 | -16.65 | -1.21 |
| Stage 12 | -16.7 | -1.2 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento | | Muro: RIGHT |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 12 | -16.75 | -1.19 |
| Stage 12 | -16.8 | -1.18 |
| Stage 12 | -16.85 | -1.17 |
| Stage 12 | -16.9 | -1.16 |
| Stage 12 | -16.95 | -1.15 |
| Stage 12 | -17 | -1.14 |
| Stage 12 | -17.05 | -1.13 |
| Stage 12 | -17.1 | -1.12 |
| Stage 12 | -17.15 | -1.11 |
| Stage 12 | -17.2 | -1.1 |
| Stage 12 | -17.25 | -1.09 |
| Stage 12 | -17.3 | -1.08 |
| Stage 12 | -17.35 | -1.07 |
| Stage 12 | -17.4 | -1.06 |
| Stage 12 | -17.45 | -1.05 |
| Stage 12 | -17.5 | -1.04 |
| Stage 12 | -17.55 | -1.04 |
| Stage 12 | -17.6 | -1.03 |
| Stage 12 | -17.65 | -1.02 |
| Stage 12 | -17.7 | -1.01 |
| Stage 12 | -17.75 | -1 |
| Stage 12 | -17.8 | -0.99 |
| Stage 12 | -17.85 | -0.99 |
| Stage 12 | -17.9 | -0.98 |
| Stage 12 | -17.95 | -0.97 |
| Stage 12 | -18 | -0.96 |
| Stage 12 | -18.05 | -0.95 |
| Stage 12 | -18.1 | -0.95 |
| Stage 12 | -18.15 | -0.94 |
| Stage 12 | -18.2 | -0.93 |
| Stage 12 | -18.25 | -0.92 |
| Stage 12 | -18.3 | -0.92 |
| Stage 12 | -18.35 | -0.91 |
| Stage 12 | -18.4 | -0.9 |
| Stage 12 | -18.45 | -0.9 |
| Stage 12 | -18.5 | -0.89 |
| Stage 12 | -18.55 | -0.88 |
| Stage 12 | -18.6 | -0.88 |
| Stage 12 | -18.65 | -0.87 |
| Stage 12 | -18.7 | -0.86 |
| Stage 12 | -18.75 | -0.86 |
| Stage 12 | -18.8 | -0.85 |
| Stage 12 | -18.85 | -0.85 |
| Stage 12 | -18.9 | -0.84 |
| Stage 12 | -18.95 | -0.83 |
| Stage 12 | -19 | -0.83 |
| Stage 12 | -19.05 | -0.82 |
| Stage 12 | -19.1 | -0.82 |
| Stage 12 | -19.15 | -0.81 |
| Stage 12 | -19.2 | -0.81 |
| Stage 12 | -19.25 | -0.8 |
| Stage 12 | -19.3 | -0.8 |
| Stage 12 | -19.35 | -0.79 |
| Stage 12 | -19.4 | -0.79 |
| Stage 12 | -19.45 | -0.78 |
| Stage 12 | -19.5 | -0.78 |
| Stage 12 | -19.55 | -0.77 |
| Stage 12 | -19.6 | -0.77 |
| Stage 12 | -19.65 | -0.76 |
| Stage 12 | -19.7 | -0.76 |
| Stage 12 | -19.75 | -0.76 |
| Stage 12 | -19.8 | -0.75 |
| Stage 12 | -19.85 | -0.75 |
| Stage 12 | -19.9 | -0.74 |
| Stage 12 | -19.95 | -0.74 |
| Stage 12 | -20 | -0.73 |
| Stage 12 | -20.05 | -0.73 |
| Stage 12 | -20.1 | -0.73 |
| Stage 12 | -20.15 | -0.72 |
| Stage 12 | -20.2 | -0.72 |
| Stage 12 | -20.25 | -0.72 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 12 | -20.3 | -0.71 |
| Stage 12 | -20.35 | -0.71 |
| Stage 12 | -20.4 | -0.71 |
| Stage 12 | -20.45 | -0.7 |
| Stage 12 | -20.5 | -0.7 |
| Stage 12 | -20.55 | -0.7 |
| Stage 12 | -20.6 | -0.69 |
| Stage 12 | -20.65 | -0.69 |
| Stage 12 | -20.7 | -0.69 |
| Stage 12 | -20.75 | -0.68 |
| Stage 12 | -20.8 | -0.68 |
| Stage 12 | -20.85 | -0.68 |
| Stage 12 | -20.9 | -0.68 |
| Stage 12 | -20.95 | -0.67 |
| Stage 12 | -21 | -0.67 |
| Stage 12 | -21.05 | -0.67 |
| Stage 12 | -21.1 | -0.67 |
| Stage 12 | -21.15 | -0.66 |
| Stage 12 | -21.2 | -0.66 |
| Stage 12 | -21.25 | -0.66 |
| Stage 12 | -21.3 | -0.66 |
| Stage 12 | -21.35 | -0.66 |
| Stage 12 | -21.4 | -0.65 |
| Stage 12 | -21.45 | -0.65 |
| Stage 12 | -21.5 | -0.65 |
| Stage 12 | -21.55 | -0.65 |
| Stage 12 | -21.6 | -0.65 |
| Stage 12 | -21.65 | -0.64 |
| Stage 12 | -21.7 | -0.64 |
| Stage 12 | -21.75 | -0.64 |
| Stage 12 | -21.8 | -0.64 |
| Stage 12 | -21.85 | -0.64 |
| Stage 12 | -21.9 | -0.64 |
| Stage 12 | -21.95 | -0.63 |
| Stage 12 | -22 | -0.63 |
| Stage 12 | -22.05 | -0.63 |
| Stage 12 | -22.1 | -0.63 |
| Stage 12 | -22.15 | -0.63 |
| Stage 12 | -22.2 | -0.63 |
| Stage 12 | -22.25 | -0.63 |
| Stage 12 | -22.3 | -0.62 |
| Stage 12 | -22.35 | -0.62 |
| Stage 12 | -22.4 | -0.62 |
| Stage 12 | -22.45 | -0.62 |
| Stage 12 | -22.5 | -0.62 |
| Stage 12 | -22.55 | -0.62 |
| Stage 12 | -22.6 | -0.62 |
| Stage 12 | -22.65 | -0.62 |
| Stage 12 | -22.7 | -0.62 |
| Stage 12 | -22.75 | -0.61 |
| Stage 12 | -22.8 | -0.61 |
| Stage 12 | -22.85 | -0.61 |
| Stage 12 | -22.9 | -0.61 |
| Stage 12 | -22.95 | -0.61 |
| Stage 12 | -23 | -0.61 |
| Stage 12 | -23.05 | -0.61 |
| Stage 12 | -23.1 | -0.61 |
| Stage 12 | -23.15 | -0.61 |
| Stage 12 | -23.2 | -0.61 |
| Stage 12 | -23.25 | -0.61 |
| Stage 12 | -23.3 | -0.61 |
| Stage 12 | -23.35 | -0.61 |
| Stage 12 | -23.4 | -0.61 |
| Stage 12 | -23.45 | -0.6 |
| Stage 12 | -23.5 | -0.6 |
| Stage 12 | -23.55 | -0.6 |
| Stage 12 | -23.6 | -0.6 |
| Stage 12 | -23.65 | -0.6 |
| Stage 12 | -23.7 | -0.6 |
| Stage 12 | -23.75 | -0.6 |
| Stage 12 | -23.8 | -0.6 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento | | Muro: RIGHT |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 12 | -23.85 | -0.6 |
| Stage 12 | -23.9 | -0.6 |
| Stage 12 | -23.95 | -0.6 |
| Stage 12 | -24 | -0.6 |
| Stage 12 | -24.05 | -0.6 |
| Stage 12 | -24.1 | -0.6 |
| Stage 12 | -24.15 | -0.6 |
| Stage 12 | -24.2 | -0.6 |
| Stage 12 | -24.25 | -0.6 |
| Stage 12 | -24.3 | -0.6 |
| Stage 12 | -24.35 | -0.6 |
| Stage 12 | -24.4 | -0.6 |
| Stage 12 | -24.45 | -0.6 |
| Stage 12 | -24.5 | -0.6 |
| Stage 12 | -24.55 | -0.6 |
| Stage 12 | -24.6 | -0.6 |
| Stage 12 | -24.65 | -0.6 |
| Stage 12 | -24.7 | -0.6 |
| Stage 12 | -24.75 | -0.6 |
| Stage 12 | -24.8 | -0.6 |
| Stage 12 | -24.85 | -0.6 |
| Stage 12 | -24.9 | -0.6 |
| Stage 12 | -24.95 | -0.6 |
| Stage 12 | -25 | -0.6 |
| Stage 12 | -25.05 | -0.6 |
| Stage 12 | -25.1 | -0.6 |
| Stage 12 | -25.15 | -0.6 |
| Stage 12 | -25.2 | -0.6 |
| Stage 12 | -25.25 | -0.6 |
| Stage 12 | -25.3 | -0.6 |
| Stage 12 | -25.35 | -0.6 |
| Stage 12 | -25.4 | -0.6 |
| Stage 12 | -25.45 | -0.6 |
| Stage 12 | -25.5 | -0.6 |
| Stage 12 | -25.55 | -0.6 |
| Stage 12 | -25.6 | -0.6 |
| Stage 12 | -25.65 | -0.6 |
| Stage 12 | -25.7 | -0.6 |
| Stage 12 | -25.75 | -0.6 |
| Stage 12 | -25.8 | -0.6 |
| Stage 12 | -25.85 | -0.6 |
| Stage 12 | -25.9 | -0.6 |
| Stage 12 | -25.95 | -0.6 |
| Stage 12 | -26 | -0.6 |
| Stage 12 | -26.05 | -0.6 |
| Stage 12 | -26.1 | -0.6 |
| Stage 12 | -26.15 | -0.6 |
| Stage 12 | -26.2 | -0.6 |
| Stage 12 | -26.25 | -0.6 |
| Stage 12 | -26.3 | -0.6 |
| Stage 12 | -26.35 | -0.6 |
| Stage 12 | -26.4 | -0.6 |
| Stage 12 | -26.45 | -0.6 |
| Stage 12 | -26.5 | -0.6 |
| Stage 12 | -26.55 | -0.6 |
| Stage 12 | -26.6 | -0.6 |
| Stage 12 | -26.65 | -0.6 |
| Stage 12 | -26.7 | -0.6 |
| Stage 12 | -26.75 | -0.6 |
| Stage 12 | -26.8 | -0.6 |
| Stage 12 | -26.85 | -0.6 |
| Stage 12 | -26.9 | -0.6 |
| Stage 12 | -26.95 | -0.61 |
| Stage 12 | -27 | -0.61 |
| Stage 12 | -27.05 | -0.61 |
| Stage 12 | -27.1 | -0.61 |
| Stage 12 | -27.15 | -0.61 |
| Stage 12 | -27.2 | -0.61 |
| Stage 12 | -27.25 | -0.61 |
| Stage 12 | -27.3 | -0.61 |
| Stage 12 | -27.35 | -0.61 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 12 | -27.4 | -0.61 |
| Stage 12 | -27.45 | -0.61 |
| Stage 12 | -27.5 | -0.61 |
| Stage 12 | -27.55 | -0.61 |
| Stage 12 | -27.6 | -0.61 |
| Stage 12 | -27.65 | -0.61 |
| Stage 12 | -27.7 | -0.61 |
| Stage 12 | -27.75 | -0.61 |
| Stage 12 | -27.8 | -0.61 |
| Stage 12 | -27.85 | -0.61 |
| Stage 12 | -27.9 | -0.61 |
| Stage 12 | -27.95 | -0.61 |
| Stage 12 | -28 | -0.61 |
| Stage 12 | -28.05 | -0.61 |
| Stage 12 | -28.1 | -0.61 |
| Stage 12 | -28.15 | -0.61 |
| Stage 12 | -28.2 | -0.61 |
| Stage 12 | -28.25 | -0.61 |
| Stage 12 | -28.3 | -0.61 |
| Stage 12 | -28.35 | -0.61 |
| Stage 12 | -28.4 | -0.61 |
| Stage 12 | -28.45 | -0.61 |
| Stage 12 | -28.5 | -0.61 |
| Stage 12 | -28.55 | -0.61 |
| Stage 12 | -28.6 | -0.61 |
| Stage 12 | -28.65 | -0.61 |
| Stage 12 | -28.7 | -0.61 |
| Stage 12 | -28.75 | -0.62 |
| Stage 12 | -28.8 | -0.62 |
| Stage 12 | -28.85 | -0.62 |
| Stage 12 | -28.9 | -0.62 |
| Stage 12 | -28.95 | -0.62 |
| Stage 12 | -29 | -0.62 |

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 13

| Design Assumption: Nominal | Tipo Risultato: Spostamento | Muro: RIGHT |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 13 | 0.8 | -1.61 |
| Stage 13 | 0.75 | -1.62 |
| Stage 13 | 0.7 | -1.64 |
| Stage 13 | 0.65 | -1.65 |
| Stage 13 | 0.6 | -1.67 |
| Stage 13 | 0.55 | -1.68 |
| Stage 13 | 0.5 | -1.7 |
| Stage 13 | 0.45 | -1.71 |
| Stage 13 | 0.4 | -1.72 |
| Stage 13 | 0.35 | -1.74 |
| Stage 13 | 0.3 | -1.75 |
| Stage 13 | 0.25 | -1.77 |
| Stage 13 | 0.2 | -1.78 |
| Stage 13 | 0.15 | -1.79 |
| Stage 13 | 0.1 | -1.81 |
| Stage 13 | 0.05 | -1.82 |
| Stage 13 | 0 | -1.84 |
| Stage 13 | -0.05 | -1.85 |
| Stage 13 | -0.1 | -1.86 |
| Stage 13 | -0.15 | -1.88 |
| Stage 13 | -0.2 | -1.89 |
| Stage 13 | -0.25 | -1.91 |
| Stage 13 | -0.3 | -1.92 |
| Stage 13 | -0.35 | -1.94 |
| Stage 13 | -0.4 | -1.95 |
| Stage 13 | -0.45 | -1.96 |
| Stage 13 | -0.5 | -1.98 |
| Stage 13 | -0.55 | -1.99 |
| Stage 13 | -0.6 | -2.01 |
| Stage 13 | -0.65 | -2.02 |
| Stage 13 | -0.7 | -2.04 |
| Stage 13 | -0.75 | -2.05 |
| Stage 13 | -0.8 | -2.06 |
| Stage 13 | -0.85 | -2.08 |
| Stage 13 | -0.9 | -2.09 |
| Stage 13 | -0.95 | -2.11 |
| Stage 13 | -1 | -2.12 |
| Stage 13 | -1.05 | -2.14 |
| Stage 13 | -1.1 | -2.15 |
| Stage 13 | -1.15 | -2.17 |
| Stage 13 | -1.2 | -2.18 |
| Stage 13 | -1.25 | -2.2 |
| Stage 13 | -1.3 | -2.21 |
| Stage 13 | -1.35 | -2.23 |
| Stage 13 | -1.4 | -2.24 |
| Stage 13 | -1.45 | -2.25 |
| Stage 13 | -1.5 | -2.27 |
| Stage 13 | -1.55 | -2.28 |
| Stage 13 | -1.6 | -2.3 |
| Stage 13 | -1.65 | -2.32 |
| Stage 13 | -1.7 | -2.33 |
| Stage 13 | -1.75 | -2.35 |
| Stage 13 | -1.8 | -2.36 |
| Stage 13 | -1.85 | -2.38 |
| Stage 13 | -1.9 | -2.39 |
| Stage 13 | -1.95 | -2.41 |
| Stage 13 | -2 | -2.42 |
| Stage 13 | -2.05 | -2.44 |
| Stage 13 | -2.1 | -2.45 |
| Stage 13 | -2.15 | -2.47 |
| Stage 13 | -2.2 | -2.48 |
| Stage 13 | -2.25 | -2.5 |
| Stage 13 | -2.3 | -2.52 |
| Stage 13 | -2.35 | -2.53 |
| Stage 13 | -2.4 | -2.55 |
| Stage 13 | -2.45 | -2.56 |
| Stage 13 | -2.5 | -2.58 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento | | Muro: RIGHT |
|--|-------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 13 | -2.55 | -2.59 |
| Stage 13 | -2.6 | -2.61 |
| Stage 13 | -2.65 | -2.62 |
| Stage 13 | -2.7 | -2.64 |
| Stage 13 | -2.75 | -2.65 |
| Stage 13 | -2.8 | -2.67 |
| Stage 13 | -2.85 | -2.68 |
| Stage 13 | -2.9 | -2.7 |
| Stage 13 | -2.95 | -2.71 |
| Stage 13 | -3 | -2.73 |
| Stage 13 | -3.05 | -2.74 |
| Stage 13 | -3.1 | -2.76 |
| Stage 13 | -3.15 | -2.77 |
| Stage 13 | -3.2 | -2.78 |
| Stage 13 | -3.25 | -2.8 |
| Stage 13 | -3.3 | -2.81 |
| Stage 13 | -3.35 | -2.83 |
| Stage 13 | -3.4 | -2.84 |
| Stage 13 | -3.45 | -2.86 |
| Stage 13 | -3.5 | -2.87 |
| Stage 13 | -3.55 | -2.88 |
| Stage 13 | -3.6 | -2.9 |
| Stage 13 | -3.65 | -2.91 |
| Stage 13 | -3.7 | -2.92 |
| Stage 13 | -3.75 | -2.94 |
| Stage 13 | -3.8 | -2.95 |
| Stage 13 | -3.85 | -2.96 |
| Stage 13 | -3.9 | -2.98 |
| Stage 13 | -3.95 | -2.99 |
| Stage 13 | -4 | -3 |
| Stage 13 | -4.05 | -3.02 |
| Stage 13 | -4.1 | -3.03 |
| Stage 13 | -4.15 | -3.04 |
| Stage 13 | -4.2 | -3.05 |
| Stage 13 | -4.25 | -3.06 |
| Stage 13 | -4.3 | -3.08 |
| Stage 13 | -4.35 | -3.09 |
| Stage 13 | -4.4 | -3.1 |
| Stage 13 | -4.45 | -3.11 |
| Stage 13 | -4.5 | -3.12 |
| Stage 13 | -4.55 | -3.13 |
| Stage 13 | -4.6 | -3.15 |
| Stage 13 | -4.65 | -3.16 |
| Stage 13 | -4.7 | -3.17 |
| Stage 13 | -4.75 | -3.18 |
| Stage 13 | -4.8 | -3.19 |
| Stage 13 | -4.85 | -3.2 |
| Stage 13 | -4.9 | -3.21 |
| Stage 13 | -4.95 | -3.22 |
| Stage 13 | -5 | -3.23 |
| Stage 13 | -5.05 | -3.24 |
| Stage 13 | -5.1 | -3.25 |
| Stage 13 | -5.15 | -3.26 |
| Stage 13 | -5.2 | -3.27 |
| Stage 13 | -5.25 | -3.28 |
| Stage 13 | -5.3 | -3.29 |
| Stage 13 | -5.35 | -3.29 |
| Stage 13 | -5.4 | -3.3 |
| Stage 13 | -5.45 | -3.31 |
| Stage 13 | -5.5 | -3.32 |
| Stage 13 | -5.55 | -3.33 |
| Stage 13 | -5.6 | -3.34 |
| Stage 13 | -5.65 | -3.34 |
| Stage 13 | -5.7 | -3.35 |
| Stage 13 | -5.75 | -3.36 |
| Stage 13 | -5.8 | -3.37 |
| Stage 13 | -5.85 | -3.37 |
| Stage 13 | -5.9 | -3.38 |
| Stage 13 | -5.95 | -3.39 |
| Stage 13 | -6 | -3.39 |
| Stage 13 | -6.05 | -3.4 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento | | Muro: RIGHT |
|--|-------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 13 | -6.1 | -3.4 |
| Stage 13 | -6.15 | -3.41 |
| Stage 13 | -6.2 | -3.42 |
| Stage 13 | -6.25 | -3.42 |
| Stage 13 | -6.3 | -3.43 |
| Stage 13 | -6.35 | -3.43 |
| Stage 13 | -6.4 | -3.44 |
| Stage 13 | -6.45 | -3.44 |
| Stage 13 | -6.5 | -3.45 |
| Stage 13 | -6.55 | -3.45 |
| Stage 13 | -6.6 | -3.45 |
| Stage 13 | -6.65 | -3.46 |
| Stage 13 | -6.7 | -3.46 |
| Stage 13 | -6.75 | -3.46 |
| Stage 13 | -6.8 | -3.47 |
| Stage 13 | -6.85 | -3.47 |
| Stage 13 | -6.9 | -3.47 |
| Stage 13 | -6.95 | -3.48 |
| Stage 13 | -7 | -3.48 |
| Stage 13 | -7.05 | -3.48 |
| Stage 13 | -7.1 | -3.48 |
| Stage 13 | -7.15 | -3.48 |
| Stage 13 | -7.2 | -3.49 |
| Stage 13 | -7.25 | -3.49 |
| Stage 13 | -7.3 | -3.49 |
| Stage 13 | -7.35 | -3.49 |
| Stage 13 | -7.4 | -3.49 |
| Stage 13 | -7.45 | -3.49 |
| Stage 13 | -7.5 | -3.49 |
| Stage 13 | -7.55 | -3.49 |
| Stage 13 | -7.6 | -3.49 |
| Stage 13 | -7.65 | -3.49 |
| Stage 13 | -7.7 | -3.49 |
| Stage 13 | -7.75 | -3.49 |
| Stage 13 | -7.8 | -3.49 |
| Stage 13 | -7.85 | -3.49 |
| Stage 13 | -7.9 | -3.49 |
| Stage 13 | -7.95 | -3.48 |
| Stage 13 | -8 | -3.48 |
| Stage 13 | -8.05 | -3.48 |
| Stage 13 | -8.1 | -3.48 |
| Stage 13 | -8.15 | -3.48 |
| Stage 13 | -8.2 | -3.47 |
| Stage 13 | -8.25 | -3.47 |
| Stage 13 | -8.3 | -3.47 |
| Stage 13 | -8.35 | -3.46 |
| Stage 13 | -8.4 | -3.46 |
| Stage 13 | -8.45 | -3.46 |
| Stage 13 | -8.5 | -3.45 |
| Stage 13 | -8.55 | -3.45 |
| Stage 13 | -8.6 | -3.44 |
| Stage 13 | -8.65 | -3.44 |
| Stage 13 | -8.7 | -3.44 |
| Stage 13 | -8.75 | -3.43 |
| Stage 13 | -8.8 | -3.43 |
| Stage 13 | -8.85 | -3.42 |
| Stage 13 | -8.9 | -3.41 |
| Stage 13 | -8.95 | -3.41 |
| Stage 13 | -9 | -3.4 |
| Stage 13 | -9.05 | -3.4 |
| Stage 13 | -9.1 | -3.39 |
| Stage 13 | -9.15 | -3.38 |
| Stage 13 | -9.2 | -3.38 |
| Stage 13 | -9.25 | -3.37 |
| Stage 13 | -9.3 | -3.36 |
| Stage 13 | -9.35 | -3.35 |
| Stage 13 | -9.4 | -3.35 |
| Stage 13 | -9.45 | -3.34 |
| Stage 13 | -9.5 | -3.33 |
| Stage 13 | -9.55 | -3.32 |
| Stage 13 | -9.6 | -3.31 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento | | Muro: RIGHT |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 13 | -9.65 | -3.31 |
| Stage 13 | -9.7 | -3.3 |
| Stage 13 | -9.75 | -3.29 |
| Stage 13 | -9.8 | -3.28 |
| Stage 13 | -9.85 | -3.27 |
| Stage 13 | -9.9 | -3.26 |
| Stage 13 | -9.95 | -3.25 |
| Stage 13 | -10 | -3.24 |
| Stage 13 | -10.05 | -3.23 |
| Stage 13 | -10.1 | -3.22 |
| Stage 13 | -10.15 | -3.21 |
| Stage 13 | -10.2 | -3.2 |
| Stage 13 | -10.25 | -3.19 |
| Stage 13 | -10.3 | -3.18 |
| Stage 13 | -10.35 | -3.17 |
| Stage 13 | -10.4 | -3.15 |
| Stage 13 | -10.45 | -3.14 |
| Stage 13 | -10.5 | -3.13 |
| Stage 13 | -10.55 | -3.12 |
| Stage 13 | -10.6 | -3.11 |
| Stage 13 | -10.65 | -3.09 |
| Stage 13 | -10.7 | -3.08 |
| Stage 13 | -10.75 | -3.07 |
| Stage 13 | -10.8 | -3.06 |
| Stage 13 | -10.85 | -3.04 |
| Stage 13 | -10.9 | -3.03 |
| Stage 13 | -10.95 | -3.02 |
| Stage 13 | -11 | -3.01 |
| Stage 13 | -11.05 | -2.99 |
| Stage 13 | -11.1 | -2.98 |
| Stage 13 | -11.15 | -2.96 |
| Stage 13 | -11.2 | -2.95 |
| Stage 13 | -11.25 | -2.94 |
| Stage 13 | -11.3 | -2.92 |
| Stage 13 | -11.35 | -2.91 |
| Stage 13 | -11.4 | -2.89 |
| Stage 13 | -11.45 | -2.88 |
| Stage 13 | -11.5 | -2.87 |
| Stage 13 | -11.55 | -2.85 |
| Stage 13 | -11.6 | -2.84 |
| Stage 13 | -11.65 | -2.82 |
| Stage 13 | -11.7 | -2.81 |
| Stage 13 | -11.75 | -2.79 |
| Stage 13 | -11.8 | -2.77 |
| Stage 13 | -11.85 | -2.76 |
| Stage 13 | -11.9 | -2.74 |
| Stage 13 | -11.95 | -2.73 |
| Stage 13 | -12 | -2.71 |
| Stage 13 | -12.05 | -2.7 |
| Stage 13 | -12.1 | -2.68 |
| Stage 13 | -12.15 | -2.66 |
| Stage 13 | -12.2 | -2.65 |
| Stage 13 | -12.25 | -2.63 |
| Stage 13 | -12.3 | -2.62 |
| Stage 13 | -12.35 | -2.6 |
| Stage 13 | -12.4 | -2.58 |
| Stage 13 | -12.45 | -2.57 |
| Stage 13 | -12.5 | -2.55 |
| Stage 13 | -12.55 | -2.53 |
| Stage 13 | -12.6 | -2.52 |
| Stage 13 | -12.65 | -2.5 |
| Stage 13 | -12.7 | -2.48 |
| Stage 13 | -12.75 | -2.47 |
| Stage 13 | -12.8 | -2.45 |
| Stage 13 | -12.85 | -2.43 |
| Stage 13 | -12.9 | -2.42 |
| Stage 13 | -12.95 | -2.4 |
| Stage 13 | -13 | -2.38 |
| Stage 13 | -13.05 | -2.36 |
| Stage 13 | -13.1 | -2.35 |
| Stage 13 | -13.15 | -2.33 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 13 | -13.2 | -2.31 |
| Stage 13 | -13.25 | -2.3 |
| Stage 13 | -13.3 | -2.28 |
| Stage 13 | -13.35 | -2.26 |
| Stage 13 | -13.4 | -2.24 |
| Stage 13 | -13.45 | -2.23 |
| Stage 13 | -13.5 | -2.21 |
| Stage 13 | -13.55 | -2.19 |
| Stage 13 | -13.6 | -2.18 |
| Stage 13 | -13.65 | -2.16 |
| Stage 13 | -13.7 | -2.14 |
| Stage 13 | -13.75 | -2.13 |
| Stage 13 | -13.8 | -2.11 |
| Stage 13 | -13.85 | -2.09 |
| Stage 13 | -13.9 | -2.07 |
| Stage 13 | -13.95 | -2.06 |
| Stage 13 | -14 | -2.04 |
| Stage 13 | -14.05 | -2.02 |
| Stage 13 | -14.1 | -2.01 |
| Stage 13 | -14.15 | -1.99 |
| Stage 13 | -14.2 | -1.97 |
| Stage 13 | -14.25 | -1.96 |
| Stage 13 | -14.3 | -1.94 |
| Stage 13 | -14.35 | -1.92 |
| Stage 13 | -14.4 | -1.91 |
| Stage 13 | -14.45 | -1.89 |
| Stage 13 | -14.5 | -1.88 |
| Stage 13 | -14.55 | -1.86 |
| Stage 13 | -14.6 | -1.84 |
| Stage 13 | -14.65 | -1.83 |
| Stage 13 | -14.7 | -1.81 |
| Stage 13 | -14.75 | -1.8 |
| Stage 13 | -14.8 | -1.78 |
| Stage 13 | -14.85 | -1.77 |
| Stage 13 | -14.9 | -1.75 |
| Stage 13 | -14.95 | -1.73 |
| Stage 13 | -15 | -1.72 |
| Stage 13 | -15.05 | -1.7 |
| Stage 13 | -15.1 | -1.69 |
| Stage 13 | -15.15 | -1.67 |
| Stage 13 | -15.2 | -1.66 |
| Stage 13 | -15.25 | -1.64 |
| Stage 13 | -15.3 | -1.63 |
| Stage 13 | -15.35 | -1.62 |
| Stage 13 | -15.4 | -1.6 |
| Stage 13 | -15.45 | -1.59 |
| Stage 13 | -15.5 | -1.57 |
| Stage 13 | -15.55 | -1.56 |
| Stage 13 | -15.6 | -1.54 |
| Stage 13 | -15.65 | -1.53 |
| Stage 13 | -15.7 | -1.52 |
| Stage 13 | -15.75 | -1.5 |
| Stage 13 | -15.8 | -1.49 |
| Stage 13 | -15.85 | -1.48 |
| Stage 13 | -15.9 | -1.46 |
| Stage 13 | -15.95 | -1.45 |
| Stage 13 | -16 | -1.44 |
| Stage 13 | -16.05 | -1.42 |
| Stage 13 | -16.1 | -1.41 |
| Stage 13 | -16.15 | -1.4 |
| Stage 13 | -16.2 | -1.39 |
| Stage 13 | -16.25 | -1.37 |
| Stage 13 | -16.3 | -1.36 |
| Stage 13 | -16.35 | -1.35 |
| Stage 13 | -16.4 | -1.34 |
| Stage 13 | -16.45 | -1.32 |
| Stage 13 | -16.5 | -1.31 |
| Stage 13 | -16.55 | -1.3 |
| Stage 13 | -16.6 | -1.29 |
| Stage 13 | -16.65 | -1.28 |
| Stage 13 | -16.7 | -1.27 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento | | Muro: RIGHT |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 13 | -16.75 | -1.25 |
| Stage 13 | -16.8 | -1.24 |
| Stage 13 | -16.85 | -1.23 |
| Stage 13 | -16.9 | -1.22 |
| Stage 13 | -16.95 | -1.21 |
| Stage 13 | -17 | -1.2 |
| Stage 13 | -17.05 | -1.19 |
| Stage 13 | -17.1 | -1.18 |
| Stage 13 | -17.15 | -1.17 |
| Stage 13 | -17.2 | -1.16 |
| Stage 13 | -17.25 | -1.15 |
| Stage 13 | -17.3 | -1.14 |
| Stage 13 | -17.35 | -1.13 |
| Stage 13 | -17.4 | -1.12 |
| Stage 13 | -17.45 | -1.11 |
| Stage 13 | -17.5 | -1.1 |
| Stage 13 | -17.55 | -1.09 |
| Stage 13 | -17.6 | -1.08 |
| Stage 13 | -17.65 | -1.07 |
| Stage 13 | -17.7 | -1.06 |
| Stage 13 | -17.75 | -1.06 |
| Stage 13 | -17.8 | -1.05 |
| Stage 13 | -17.85 | -1.04 |
| Stage 13 | -17.9 | -1.03 |
| Stage 13 | -17.95 | -1.02 |
| Stage 13 | -18 | -1.01 |
| Stage 13 | -18.05 | -1.01 |
| Stage 13 | -18.1 | -1 |
| Stage 13 | -18.15 | -0.99 |
| Stage 13 | -18.2 | -0.98 |
| Stage 13 | -18.25 | -0.97 |
| Stage 13 | -18.3 | -0.97 |
| Stage 13 | -18.35 | -0.96 |
| Stage 13 | -18.4 | -0.95 |
| Stage 13 | -18.45 | -0.94 |
| Stage 13 | -18.5 | -0.94 |
| Stage 13 | -18.55 | -0.93 |
| Stage 13 | -18.6 | -0.92 |
| Stage 13 | -18.65 | -0.92 |
| Stage 13 | -18.7 | -0.91 |
| Stage 13 | -18.75 | -0.9 |
| Stage 13 | -18.8 | -0.9 |
| Stage 13 | -18.85 | -0.89 |
| Stage 13 | -18.9 | -0.88 |
| Stage 13 | -18.95 | -0.88 |
| Stage 13 | -19 | -0.87 |
| Stage 13 | -19.05 | -0.87 |
| Stage 13 | -19.1 | -0.86 |
| Stage 13 | -19.15 | -0.85 |
| Stage 13 | -19.2 | -0.85 |
| Stage 13 | -19.25 | -0.84 |
| Stage 13 | -19.3 | -0.84 |
| Stage 13 | -19.35 | -0.83 |
| Stage 13 | -19.4 | -0.83 |
| Stage 13 | -19.45 | -0.82 |
| Stage 13 | -19.5 | -0.82 |
| Stage 13 | -19.55 | -0.81 |
| Stage 13 | -19.6 | -0.81 |
| Stage 13 | -19.65 | -0.8 |
| Stage 13 | -19.7 | -0.8 |
| Stage 13 | -19.75 | -0.79 |
| Stage 13 | -19.8 | -0.79 |
| Stage 13 | -19.85 | -0.78 |
| Stage 13 | -19.9 | -0.78 |
| Stage 13 | -19.95 | -0.77 |
| Stage 13 | -20 | -0.77 |
| Stage 13 | -20.05 | -0.77 |
| Stage 13 | -20.1 | -0.76 |
| Stage 13 | -20.15 | -0.76 |
| Stage 13 | -20.2 | -0.75 |
| Stage 13 | -20.25 | -0.75 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 13 | -20.3 | -0.75 |
| Stage 13 | -20.35 | -0.74 |
| Stage 13 | -20.4 | -0.74 |
| Stage 13 | -20.45 | -0.74 |
| Stage 13 | -20.5 | -0.73 |
| Stage 13 | -20.55 | -0.73 |
| Stage 13 | -20.6 | -0.72 |
| Stage 13 | -20.65 | -0.72 |
| Stage 13 | -20.7 | -0.72 |
| Stage 13 | -20.75 | -0.72 |
| Stage 13 | -20.8 | -0.71 |
| Stage 13 | -20.85 | -0.71 |
| Stage 13 | -20.9 | -0.71 |
| Stage 13 | -20.95 | -0.7 |
| Stage 13 | -21 | -0.7 |
| Stage 13 | -21.05 | -0.7 |
| Stage 13 | -21.1 | -0.69 |
| Stage 13 | -21.15 | -0.69 |
| Stage 13 | -21.2 | -0.69 |
| Stage 13 | -21.25 | -0.69 |
| Stage 13 | -21.3 | -0.68 |
| Stage 13 | -21.35 | -0.68 |
| Stage 13 | -21.4 | -0.68 |
| Stage 13 | -21.45 | -0.68 |
| Stage 13 | -21.5 | -0.68 |
| Stage 13 | -21.55 | -0.67 |
| Stage 13 | -21.6 | -0.67 |
| Stage 13 | -21.65 | -0.67 |
| Stage 13 | -21.7 | -0.67 |
| Stage 13 | -21.75 | -0.66 |
| Stage 13 | -21.8 | -0.66 |
| Stage 13 | -21.85 | -0.66 |
| Stage 13 | -21.9 | -0.66 |
| Stage 13 | -21.95 | -0.66 |
| Stage 13 | -22 | -0.66 |
| Stage 13 | -22.05 | -0.65 |
| Stage 13 | -22.1 | -0.65 |
| Stage 13 | -22.15 | -0.65 |
| Stage 13 | -22.2 | -0.65 |
| Stage 13 | -22.25 | -0.65 |
| Stage 13 | -22.3 | -0.65 |
| Stage 13 | -22.35 | -0.64 |
| Stage 13 | -22.4 | -0.64 |
| Stage 13 | -22.45 | -0.64 |
| Stage 13 | -22.5 | -0.64 |
| Stage 13 | -22.55 | -0.64 |
| Stage 13 | -22.6 | -0.64 |
| Stage 13 | -22.65 | -0.64 |
| Stage 13 | -22.7 | -0.64 |
| Stage 13 | -22.75 | -0.63 |
| Stage 13 | -22.8 | -0.63 |
| Stage 13 | -22.85 | -0.63 |
| Stage 13 | -22.9 | -0.63 |
| Stage 13 | -22.95 | -0.63 |
| Stage 13 | -23 | -0.63 |
| Stage 13 | -23.05 | -0.63 |
| Stage 13 | -23.1 | -0.63 |
| Stage 13 | -23.15 | -0.63 |
| Stage 13 | -23.2 | -0.63 |
| Stage 13 | -23.25 | -0.63 |
| Stage 13 | -23.3 | -0.62 |
| Stage 13 | -23.35 | -0.62 |
| Stage 13 | -23.4 | -0.62 |
| Stage 13 | -23.45 | -0.62 |
| Stage 13 | -23.5 | -0.62 |
| Stage 13 | -23.55 | -0.62 |
| Stage 13 | -23.6 | -0.62 |
| Stage 13 | -23.65 | -0.62 |
| Stage 13 | -23.7 | -0.62 |
| Stage 13 | -23.75 | -0.62 |
| Stage 13 | -23.8 | -0.62 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 13 | -23.85 | -0.62 |
| Stage 13 | -23.9 | -0.62 |
| Stage 13 | -23.95 | -0.62 |
| Stage 13 | -24 | -0.62 |
| Stage 13 | -24.05 | -0.62 |
| Stage 13 | -24.1 | -0.62 |
| Stage 13 | -24.15 | -0.61 |
| Stage 13 | -24.2 | -0.61 |
| Stage 13 | -24.25 | -0.61 |
| Stage 13 | -24.3 | -0.61 |
| Stage 13 | -24.35 | -0.61 |
| Stage 13 | -24.4 | -0.61 |
| Stage 13 | -24.45 | -0.61 |
| Stage 13 | -24.5 | -0.61 |
| Stage 13 | -24.55 | -0.61 |
| Stage 13 | -24.6 | -0.61 |
| Stage 13 | -24.65 | -0.61 |
| Stage 13 | -24.7 | -0.61 |
| Stage 13 | -24.75 | -0.61 |
| Stage 13 | -24.8 | -0.61 |
| Stage 13 | -24.85 | -0.61 |
| Stage 13 | -24.9 | -0.61 |
| Stage 13 | -24.95 | -0.61 |
| Stage 13 | -25 | -0.61 |
| Stage 13 | -25.05 | -0.61 |
| Stage 13 | -25.1 | -0.61 |
| Stage 13 | -25.15 | -0.61 |
| Stage 13 | -25.2 | -0.61 |
| Stage 13 | -25.25 | -0.61 |
| Stage 13 | -25.3 | -0.61 |
| Stage 13 | -25.35 | -0.61 |
| Stage 13 | -25.4 | -0.61 |
| Stage 13 | -25.45 | -0.61 |
| Stage 13 | -25.5 | -0.61 |
| Stage 13 | -25.55 | -0.61 |
| Stage 13 | -25.6 | -0.61 |
| Stage 13 | -25.65 | -0.61 |
| Stage 13 | -25.7 | -0.61 |
| Stage 13 | -25.75 | -0.61 |
| Stage 13 | -25.8 | -0.61 |
| Stage 13 | -25.85 | -0.61 |
| Stage 13 | -25.9 | -0.61 |
| Stage 13 | -25.95 | -0.61 |
| Stage 13 | -26 | -0.61 |
| Stage 13 | -26.05 | -0.61 |
| Stage 13 | -26.1 | -0.61 |
| Stage 13 | -26.15 | -0.61 |
| Stage 13 | -26.2 | -0.61 |
| Stage 13 | -26.25 | -0.61 |
| Stage 13 | -26.3 | -0.61 |
| Stage 13 | -26.35 | -0.61 |
| Stage 13 | -26.4 | -0.61 |
| Stage 13 | -26.45 | -0.61 |
| Stage 13 | -26.5 | -0.61 |
| Stage 13 | -26.55 | -0.61 |
| Stage 13 | -26.6 | -0.61 |
| Stage 13 | -26.65 | -0.61 |
| Stage 13 | -26.7 | -0.61 |
| Stage 13 | -26.75 | -0.61 |
| Stage 13 | -26.8 | -0.61 |
| Stage 13 | -26.85 | -0.61 |
| Stage 13 | -26.9 | -0.61 |
| Stage 13 | -26.95 | -0.61 |
| Stage 13 | -27 | -0.61 |
| Stage 13 | -27.05 | -0.61 |
| Stage 13 | -27.1 | -0.61 |
| Stage 13 | -27.15 | -0.61 |
| Stage 13 | -27.2 | -0.61 |
| Stage 13 | -27.25 | -0.61 |
| Stage 13 | -27.3 | -0.61 |
| Stage 13 | -27.35 | -0.61 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 13 | -27.4 | -0.61 |
| Stage 13 | -27.45 | -0.61 |
| Stage 13 | -27.5 | -0.61 |
| Stage 13 | -27.55 | -0.61 |
| Stage 13 | -27.6 | -0.61 |
| Stage 13 | -27.65 | -0.61 |
| Stage 13 | -27.7 | -0.62 |
| Stage 13 | -27.75 | -0.62 |
| Stage 13 | -27.8 | -0.62 |
| Stage 13 | -27.85 | -0.62 |
| Stage 13 | -27.9 | -0.62 |
| Stage 13 | -27.95 | -0.62 |
| Stage 13 | -28 | -0.62 |
| Stage 13 | -28.05 | -0.62 |
| Stage 13 | -28.1 | -0.62 |
| Stage 13 | -28.15 | -0.62 |
| Stage 13 | -28.2 | -0.62 |
| Stage 13 | -28.25 | -0.62 |
| Stage 13 | -28.3 | -0.62 |
| Stage 13 | -28.35 | -0.62 |
| Stage 13 | -28.4 | -0.62 |
| Stage 13 | -28.45 | -0.62 |
| Stage 13 | -28.5 | -0.62 |
| Stage 13 | -28.55 | -0.62 |
| Stage 13 | -28.6 | -0.62 |
| Stage 13 | -28.65 | -0.62 |
| Stage 13 | -28.7 | -0.62 |
| Stage 13 | -28.75 | -0.62 |
| Stage 13 | -28.8 | -0.62 |
| Stage 13 | -28.85 | -0.62 |
| Stage 13 | -28.9 | -0.62 |
| Stage 13 | -28.95 | -0.62 |
| Stage 13 | -29 | -0.62 |

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 14

| Design Assumption: Nominal | Tipo Risultato: Spostamento | Muro: RIGHT |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 14 | 0.8 | -0.41 |
| Stage 14 | 0.75 | -0.45 |
| Stage 14 | 0.7 | -0.49 |
| Stage 14 | 0.65 | -0.53 |
| Stage 14 | 0.6 | -0.57 |
| Stage 14 | 0.55 | -0.61 |
| Stage 14 | 0.5 | -0.65 |
| Stage 14 | 0.45 | -0.69 |
| Stage 14 | 0.4 | -0.73 |
| Stage 14 | 0.35 | -0.78 |
| Stage 14 | 0.3 | -0.82 |
| Stage 14 | 0.25 | -0.86 |
| Stage 14 | 0.2 | -0.9 |
| Stage 14 | 0.15 | -0.94 |
| Stage 14 | 0.1 | -0.98 |
| Stage 14 | 0.05 | -1.02 |
| Stage 14 | 0 | -1.06 |
| Stage 14 | -0.05 | -1.1 |
| Stage 14 | -0.1 | -1.14 |
| Stage 14 | -0.15 | -1.18 |
| Stage 14 | -0.2 | -1.22 |
| Stage 14 | -0.25 | -1.26 |
| Stage 14 | -0.3 | -1.3 |
| Stage 14 | -0.35 | -1.34 |
| Stage 14 | -0.4 | -1.38 |
| Stage 14 | -0.45 | -1.42 |
| Stage 14 | -0.5 | -1.46 |
| Stage 14 | -0.55 | -1.5 |
| Stage 14 | -0.6 | -1.55 |
| Stage 14 | -0.65 | -1.59 |
| Stage 14 | -0.7 | -1.63 |
| Stage 14 | -0.75 | -1.67 |
| Stage 14 | -0.8 | -1.71 |
| Stage 14 | -0.85 | -1.75 |
| Stage 14 | -0.9 | -1.79 |
| Stage 14 | -0.95 | -1.83 |
| Stage 14 | -1 | -1.87 |
| Stage 14 | -1.05 | -1.91 |
| Stage 14 | -1.1 | -1.95 |
| Stage 14 | -1.15 | -1.99 |
| Stage 14 | -1.2 | -2.04 |
| Stage 14 | -1.25 | -2.08 |
| Stage 14 | -1.3 | -2.12 |
| Stage 14 | -1.35 | -2.16 |
| Stage 14 | -1.4 | -2.2 |
| Stage 14 | -1.45 | -2.24 |
| Stage 14 | -1.5 | -2.28 |
| Stage 14 | -1.55 | -2.32 |
| Stage 14 | -1.6 | -2.37 |
| Stage 14 | -1.65 | -2.41 |
| Stage 14 | -1.7 | -2.45 |
| Stage 14 | -1.75 | -2.49 |
| Stage 14 | -1.8 | -2.53 |
| Stage 14 | -1.85 | -2.57 |
| Stage 14 | -1.9 | -2.62 |
| Stage 14 | -1.95 | -2.66 |
| Stage 14 | -2 | -2.7 |
| Stage 14 | -2.05 | -2.74 |
| Stage 14 | -2.1 | -2.78 |
| Stage 14 | -2.15 | -2.83 |
| Stage 14 | -2.2 | -2.87 |
| Stage 14 | -2.25 | -2.91 |
| Stage 14 | -2.3 | -2.95 |
| Stage 14 | -2.35 | -2.99 |
| Stage 14 | -2.4 | -3.03 |
| Stage 14 | -2.45 | -3.08 |
| Stage 14 | -2.5 | -3.12 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento | | Muro: RIGHT |
|--|-------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 14 | -2.55 | -3.16 |
| Stage 14 | -2.6 | -3.2 |
| Stage 14 | -2.65 | -3.24 |
| Stage 14 | -2.7 | -3.28 |
| Stage 14 | -2.75 | -3.33 |
| Stage 14 | -2.8 | -3.37 |
| Stage 14 | -2.85 | -3.41 |
| Stage 14 | -2.9 | -3.45 |
| Stage 14 | -2.95 | -3.49 |
| Stage 14 | -3 | -3.53 |
| Stage 14 | -3.05 | -3.57 |
| Stage 14 | -3.1 | -3.61 |
| Stage 14 | -3.15 | -3.65 |
| Stage 14 | -3.2 | -3.69 |
| Stage 14 | -3.25 | -3.73 |
| Stage 14 | -3.3 | -3.77 |
| Stage 14 | -3.35 | -3.81 |
| Stage 14 | -3.4 | -3.85 |
| Stage 14 | -3.45 | -3.89 |
| Stage 14 | -3.5 | -3.93 |
| Stage 14 | -3.55 | -3.97 |
| Stage 14 | -3.6 | -4.01 |
| Stage 14 | -3.65 | -4.05 |
| Stage 14 | -3.7 | -4.09 |
| Stage 14 | -3.75 | -4.13 |
| Stage 14 | -3.8 | -4.17 |
| Stage 14 | -3.85 | -4.21 |
| Stage 14 | -3.9 | -4.25 |
| Stage 14 | -3.95 | -4.28 |
| Stage 14 | -4 | -4.32 |
| Stage 14 | -4.05 | -4.36 |
| Stage 14 | -4.1 | -4.4 |
| Stage 14 | -4.15 | -4.44 |
| Stage 14 | -4.2 | -4.47 |
| Stage 14 | -4.25 | -4.51 |
| Stage 14 | -4.3 | -4.55 |
| Stage 14 | -4.35 | -4.59 |
| Stage 14 | -4.4 | -4.62 |
| Stage 14 | -4.45 | -4.66 |
| Stage 14 | -4.5 | -4.69 |
| Stage 14 | -4.55 | -4.73 |
| Stage 14 | -4.6 | -4.77 |
| Stage 14 | -4.65 | -4.8 |
| Stage 14 | -4.7 | -4.84 |
| Stage 14 | -4.75 | -4.87 |
| Stage 14 | -4.8 | -4.91 |
| Stage 14 | -4.85 | -4.94 |
| Stage 14 | -4.9 | -4.98 |
| Stage 14 | -4.95 | -5.01 |
| Stage 14 | -5 | -5.05 |
| Stage 14 | -5.05 | -5.08 |
| Stage 14 | -5.1 | -5.11 |
| Stage 14 | -5.15 | -5.15 |
| Stage 14 | -5.2 | -5.18 |
| Stage 14 | -5.25 | -5.21 |
| Stage 14 | -5.3 | -5.25 |
| Stage 14 | -5.35 | -5.28 |
| Stage 14 | -5.4 | -5.31 |
| Stage 14 | -5.45 | -5.34 |
| Stage 14 | -5.5 | -5.37 |
| Stage 14 | -5.55 | -5.41 |
| Stage 14 | -5.6 | -5.44 |
| Stage 14 | -5.65 | -5.47 |
| Stage 14 | -5.7 | -5.5 |
| Stage 14 | -5.75 | -5.53 |
| Stage 14 | -5.8 | -5.56 |
| Stage 14 | -5.85 | -5.59 |
| Stage 14 | -5.9 | -5.62 |
| Stage 14 | -5.95 | -5.65 |
| Stage 14 | -6 | -5.68 |
| Stage 14 | -6.05 | -5.7 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento | | Muro: RIGHT |
|--|-------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 14 | -6.1 | -5.73 |
| Stage 14 | -6.15 | -5.76 |
| Stage 14 | -6.2 | -5.79 |
| Stage 14 | -6.25 | -5.82 |
| Stage 14 | -6.3 | -5.84 |
| Stage 14 | -6.35 | -5.87 |
| Stage 14 | -6.4 | -5.9 |
| Stage 14 | -6.45 | -5.92 |
| Stage 14 | -6.5 | -5.95 |
| Stage 14 | -6.55 | -5.97 |
| Stage 14 | -6.6 | -6 |
| Stage 14 | -6.65 | -6.02 |
| Stage 14 | -6.7 | -6.05 |
| Stage 14 | -6.75 | -6.07 |
| Stage 14 | -6.8 | -6.1 |
| Stage 14 | -6.85 | -6.12 |
| Stage 14 | -6.9 | -6.14 |
| Stage 14 | -6.95 | -6.17 |
| Stage 14 | -7 | -6.19 |
| Stage 14 | -7.05 | -6.21 |
| Stage 14 | -7.1 | -6.23 |
| Stage 14 | -7.15 | -6.26 |
| Stage 14 | -7.2 | -6.28 |
| Stage 14 | -7.25 | -6.3 |
| Stage 14 | -7.3 | -6.32 |
| Stage 14 | -7.35 | -6.34 |
| Stage 14 | -7.4 | -6.36 |
| Stage 14 | -7.45 | -6.38 |
| Stage 14 | -7.5 | -6.4 |
| Stage 14 | -7.55 | -6.42 |
| Stage 14 | -7.6 | -6.44 |
| Stage 14 | -7.65 | -6.46 |
| Stage 14 | -7.7 | -6.47 |
| Stage 14 | -7.75 | -6.49 |
| Stage 14 | -7.8 | -6.51 |
| Stage 14 | -7.85 | -6.52 |
| Stage 14 | -7.9 | -6.54 |
| Stage 14 | -7.95 | -6.56 |
| Stage 14 | -8 | -6.57 |
| Stage 14 | -8.05 | -6.59 |
| Stage 14 | -8.1 | -6.6 |
| Stage 14 | -8.15 | -6.62 |
| Stage 14 | -8.2 | -6.63 |
| Stage 14 | -8.25 | -6.65 |
| Stage 14 | -8.3 | -6.66 |
| Stage 14 | -8.35 | -6.67 |
| Stage 14 | -8.4 | -6.69 |
| Stage 14 | -8.45 | -6.7 |
| Stage 14 | -8.5 | -6.71 |
| Stage 14 | -8.55 | -6.72 |
| Stage 14 | -8.6 | -6.73 |
| Stage 14 | -8.65 | -6.75 |
| Stage 14 | -8.7 | -6.76 |
| Stage 14 | -8.75 | -6.77 |
| Stage 14 | -8.8 | -6.78 |
| Stage 14 | -8.85 | -6.79 |
| Stage 14 | -8.9 | -6.79 |
| Stage 14 | -8.95 | -6.8 |
| Stage 14 | -9 | -6.81 |
| Stage 14 | -9.05 | -6.82 |
| Stage 14 | -9.1 | -6.83 |
| Stage 14 | -9.15 | -6.83 |
| Stage 14 | -9.2 | -6.84 |
| Stage 14 | -9.25 | -6.85 |
| Stage 14 | -9.3 | -6.85 |
| Stage 14 | -9.35 | -6.86 |
| Stage 14 | -9.4 | -6.86 |
| Stage 14 | -9.45 | -6.87 |
| Stage 14 | -9.5 | -6.87 |
| Stage 14 | -9.55 | -6.88 |
| Stage 14 | -9.6 | -6.88 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento | | Muro: RIGHT |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 14 | -9.65 | -6.88 |
| Stage 14 | -9.7 | -6.89 |
| Stage 14 | -9.75 | -6.89 |
| Stage 14 | -9.8 | -6.89 |
| Stage 14 | -9.85 | -6.89 |
| Stage 14 | -9.9 | -6.89 |
| Stage 14 | -9.95 | -6.9 |
| Stage 14 | -10 | -6.9 |
| Stage 14 | -10.05 | -6.9 |
| Stage 14 | -10.1 | -6.9 |
| Stage 14 | -10.15 | -6.9 |
| Stage 14 | -10.2 | -6.89 |
| Stage 14 | -10.25 | -6.89 |
| Stage 14 | -10.3 | -6.89 |
| Stage 14 | -10.35 | -6.89 |
| Stage 14 | -10.4 | -6.89 |
| Stage 14 | -10.45 | -6.88 |
| Stage 14 | -10.5 | -6.88 |
| Stage 14 | -10.55 | -6.88 |
| Stage 14 | -10.6 | -6.87 |
| Stage 14 | -10.65 | -6.87 |
| Stage 14 | -10.7 | -6.86 |
| Stage 14 | -10.75 | -6.86 |
| Stage 14 | -10.8 | -6.85 |
| Stage 14 | -10.85 | -6.85 |
| Stage 14 | -10.9 | -6.84 |
| Stage 14 | -10.95 | -6.83 |
| Stage 14 | -11 | -6.83 |
| Stage 14 | -11.05 | -6.82 |
| Stage 14 | -11.1 | -6.81 |
| Stage 14 | -11.15 | -6.8 |
| Stage 14 | -11.2 | -6.79 |
| Stage 14 | -11.25 | -6.78 |
| Stage 14 | -11.3 | -6.77 |
| Stage 14 | -11.35 | -6.76 |
| Stage 14 | -11.4 | -6.75 |
| Stage 14 | -11.45 | -6.74 |
| Stage 14 | -11.5 | -6.73 |
| Stage 14 | -11.55 | -6.72 |
| Stage 14 | -11.6 | -6.71 |
| Stage 14 | -11.65 | -6.7 |
| Stage 14 | -11.7 | -6.68 |
| Stage 14 | -11.75 | -6.67 |
| Stage 14 | -11.8 | -6.66 |
| Stage 14 | -11.85 | -6.64 |
| Stage 14 | -11.9 | -6.63 |
| Stage 14 | -11.95 | -6.61 |
| Stage 14 | -12 | -6.6 |
| Stage 14 | -12.05 | -6.58 |
| Stage 14 | -12.1 | -6.57 |
| Stage 14 | -12.15 | -6.55 |
| Stage 14 | -12.2 | -6.54 |
| Stage 14 | -12.25 | -6.52 |
| Stage 14 | -12.3 | -6.5 |
| Stage 14 | -12.35 | -6.49 |
| Stage 14 | -12.4 | -6.47 |
| Stage 14 | -12.45 | -6.45 |
| Stage 14 | -12.5 | -6.43 |
| Stage 14 | -12.55 | -6.41 |
| Stage 14 | -12.6 | -6.39 |
| Stage 14 | -12.65 | -6.37 |
| Stage 14 | -12.7 | -6.35 |
| Stage 14 | -12.75 | -6.33 |
| Stage 14 | -12.8 | -6.31 |
| Stage 14 | -12.85 | -6.29 |
| Stage 14 | -12.9 | -6.27 |
| Stage 14 | -12.95 | -6.25 |
| Stage 14 | -13 | -6.23 |
| Stage 14 | -13.05 | -6.2 |
| Stage 14 | -13.1 | -6.18 |
| Stage 14 | -13.15 | -6.16 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 14 | -13.2 | -6.13 |
| Stage 14 | -13.25 | -6.11 |
| Stage 14 | -13.3 | -6.09 |
| Stage 14 | -13.35 | -6.06 |
| Stage 14 | -13.4 | -6.04 |
| Stage 14 | -13.45 | -6.01 |
| Stage 14 | -13.5 | -5.99 |
| Stage 14 | -13.55 | -5.96 |
| Stage 14 | -13.6 | -5.93 |
| Stage 14 | -13.65 | -5.91 |
| Stage 14 | -13.7 | -5.88 |
| Stage 14 | -13.75 | -5.85 |
| Stage 14 | -13.8 | -5.83 |
| Stage 14 | -13.85 | -5.8 |
| Stage 14 | -13.9 | -5.77 |
| Stage 14 | -13.95 | -5.74 |
| Stage 14 | -14 | -5.72 |
| Stage 14 | -14.05 | -5.69 |
| Stage 14 | -14.1 | -5.66 |
| Stage 14 | -14.15 | -5.63 |
| Stage 14 | -14.2 | -5.6 |
| Stage 14 | -14.25 | -5.57 |
| Stage 14 | -14.3 | -5.54 |
| Stage 14 | -14.35 | -5.51 |
| Stage 14 | -14.4 | -5.48 |
| Stage 14 | -14.45 | -5.45 |
| Stage 14 | -14.5 | -5.42 |
| Stage 14 | -14.55 | -5.39 |
| Stage 14 | -14.6 | -5.36 |
| Stage 14 | -14.65 | -5.32 |
| Stage 14 | -14.7 | -5.29 |
| Stage 14 | -14.75 | -5.26 |
| Stage 14 | -14.8 | -5.23 |
| Stage 14 | -14.85 | -5.2 |
| Stage 14 | -14.9 | -5.16 |
| Stage 14 | -14.95 | -5.13 |
| Stage 14 | -15 | -5.1 |
| Stage 14 | -15.05 | -5.06 |
| Stage 14 | -15.1 | -5.03 |
| Stage 14 | -15.15 | -5 |
| Stage 14 | -15.2 | -4.96 |
| Stage 14 | -15.25 | -4.93 |
| Stage 14 | -15.3 | -4.9 |
| Stage 14 | -15.35 | -4.86 |
| Stage 14 | -15.4 | -4.83 |
| Stage 14 | -15.45 | -4.8 |
| Stage 14 | -15.5 | -4.76 |
| Stage 14 | -15.55 | -4.73 |
| Stage 14 | -15.6 | -4.69 |
| Stage 14 | -15.65 | -4.66 |
| Stage 14 | -15.7 | -4.62 |
| Stage 14 | -15.75 | -4.59 |
| Stage 14 | -15.8 | -4.55 |
| Stage 14 | -15.85 | -4.52 |
| Stage 14 | -15.9 | -4.49 |
| Stage 14 | -15.95 | -4.45 |
| Stage 14 | -16 | -4.42 |
| Stage 14 | -16.05 | -4.38 |
| Stage 14 | -16.1 | -4.35 |
| Stage 14 | -16.15 | -4.31 |
| Stage 14 | -16.2 | -4.28 |
| Stage 14 | -16.25 | -4.24 |
| Stage 14 | -16.3 | -4.21 |
| Stage 14 | -16.35 | -4.17 |
| Stage 14 | -16.4 | -4.14 |
| Stage 14 | -16.45 | -4.1 |
| Stage 14 | -16.5 | -4.07 |
| Stage 14 | -16.55 | -4.04 |
| Stage 14 | -16.6 | -4 |
| Stage 14 | -16.65 | -3.97 |
| Stage 14 | -16.7 | -3.93 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 14 | -16.75 | -3.9 |
| Stage 14 | -16.8 | -3.86 |
| Stage 14 | -16.85 | -3.83 |
| Stage 14 | -16.9 | -3.8 |
| Stage 14 | -16.95 | -3.76 |
| Stage 14 | -17 | -3.73 |
| Stage 14 | -17.05 | -3.7 |
| Stage 14 | -17.1 | -3.66 |
| Stage 14 | -17.15 | -3.63 |
| Stage 14 | -17.2 | -3.59 |
| Stage 14 | -17.25 | -3.56 |
| Stage 14 | -17.3 | -3.53 |
| Stage 14 | -17.35 | -3.5 |
| Stage 14 | -17.4 | -3.46 |
| Stage 14 | -17.45 | -3.43 |
| Stage 14 | -17.5 | -3.4 |
| Stage 14 | -17.55 | -3.37 |
| Stage 14 | -17.6 | -3.33 |
| Stage 14 | -17.65 | -3.3 |
| Stage 14 | -17.7 | -3.27 |
| Stage 14 | -17.75 | -3.24 |
| Stage 14 | -17.8 | -3.21 |
| Stage 14 | -17.85 | -3.18 |
| Stage 14 | -17.9 | -3.14 |
| Stage 14 | -17.95 | -3.11 |
| Stage 14 | -18 | -3.08 |
| Stage 14 | -18.05 | -3.05 |
| Stage 14 | -18.1 | -3.02 |
| Stage 14 | -18.15 | -2.99 |
| Stage 14 | -18.2 | -2.96 |
| Stage 14 | -18.25 | -2.93 |
| Stage 14 | -18.3 | -2.9 |
| Stage 14 | -18.35 | -2.87 |
| Stage 14 | -18.4 | -2.84 |
| Stage 14 | -18.45 | -2.81 |
| Stage 14 | -18.5 | -2.78 |
| Stage 14 | -18.55 | -2.76 |
| Stage 14 | -18.6 | -2.73 |
| Stage 14 | -18.65 | -2.7 |
| Stage 14 | -18.7 | -2.67 |
| Stage 14 | -18.75 | -2.64 |
| Stage 14 | -18.8 | -2.62 |
| Stage 14 | -18.85 | -2.59 |
| Stage 14 | -18.9 | -2.56 |
| Stage 14 | -18.95 | -2.53 |
| Stage 14 | -19 | -2.51 |
| Stage 14 | -19.05 | -2.48 |
| Stage 14 | -19.1 | -2.45 |
| Stage 14 | -19.15 | -2.43 |
| Stage 14 | -19.2 | -2.4 |
| Stage 14 | -19.25 | -2.38 |
| Stage 14 | -19.3 | -2.35 |
| Stage 14 | -19.35 | -2.33 |
| Stage 14 | -19.4 | -2.3 |
| Stage 14 | -19.45 | -2.28 |
| Stage 14 | -19.5 | -2.25 |
| Stage 14 | -19.55 | -2.23 |
| Stage 14 | -19.6 | -2.2 |
| Stage 14 | -19.65 | -2.18 |
| Stage 14 | -19.7 | -2.16 |
| Stage 14 | -19.75 | -2.13 |
| Stage 14 | -19.8 | -2.11 |
| Stage 14 | -19.85 | -2.09 |
| Stage 14 | -19.9 | -2.06 |
| Stage 14 | -19.95 | -2.04 |
| Stage 14 | -20 | -2.02 |
| Stage 14 | -20.05 | -2 |
| Stage 14 | -20.1 | -1.97 |
| Stage 14 | -20.15 | -1.95 |
| Stage 14 | -20.2 | -1.93 |
| Stage 14 | -20.25 | -1.91 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 14 | -20.3 | -1.89 |
| Stage 14 | -20.35 | -1.87 |
| Stage 14 | -20.4 | -1.85 |
| Stage 14 | -20.45 | -1.83 |
| Stage 14 | -20.5 | -1.81 |
| Stage 14 | -20.55 | -1.79 |
| Stage 14 | -20.6 | -1.77 |
| Stage 14 | -20.65 | -1.75 |
| Stage 14 | -20.7 | -1.73 |
| Stage 14 | -20.75 | -1.71 |
| Stage 14 | -20.8 | -1.69 |
| Stage 14 | -20.85 | -1.67 |
| Stage 14 | -20.9 | -1.66 |
| Stage 14 | -20.95 | -1.64 |
| Stage 14 | -21 | -1.62 |
| Stage 14 | -21.05 | -1.6 |
| Stage 14 | -21.1 | -1.59 |
| Stage 14 | -21.15 | -1.57 |
| Stage 14 | -21.2 | -1.55 |
| Stage 14 | -21.25 | -1.53 |
| Stage 14 | -21.3 | -1.52 |
| Stage 14 | -21.35 | -1.5 |
| Stage 14 | -21.4 | -1.48 |
| Stage 14 | -21.45 | -1.47 |
| Stage 14 | -21.5 | -1.45 |
| Stage 14 | -21.55 | -1.44 |
| Stage 14 | -21.6 | -1.42 |
| Stage 14 | -21.65 | -1.41 |
| Stage 14 | -21.7 | -1.39 |
| Stage 14 | -21.75 | -1.38 |
| Stage 14 | -21.8 | -1.36 |
| Stage 14 | -21.85 | -1.35 |
| Stage 14 | -21.9 | -1.33 |
| Stage 14 | -21.95 | -1.32 |
| Stage 14 | -22 | -1.3 |
| Stage 14 | -22.05 | -1.29 |
| Stage 14 | -22.1 | -1.28 |
| Stage 14 | -22.15 | -1.26 |
| Stage 14 | -22.2 | -1.25 |
| Stage 14 | -22.25 | -1.24 |
| Stage 14 | -22.3 | -1.23 |
| Stage 14 | -22.35 | -1.21 |
| Stage 14 | -22.4 | -1.2 |
| Stage 14 | -22.45 | -1.19 |
| Stage 14 | -22.5 | -1.18 |
| Stage 14 | -22.55 | -1.16 |
| Stage 14 | -22.6 | -1.15 |
| Stage 14 | -22.65 | -1.14 |
| Stage 14 | -22.7 | -1.13 |
| Stage 14 | -22.75 | -1.12 |
| Stage 14 | -22.8 | -1.11 |
| Stage 14 | -22.85 | -1.09 |
| Stage 14 | -22.9 | -1.08 |
| Stage 14 | -22.95 | -1.07 |
| Stage 14 | -23 | -1.06 |
| Stage 14 | -23.05 | -1.05 |
| Stage 14 | -23.1 | -1.04 |
| Stage 14 | -23.15 | -1.03 |
| Stage 14 | -23.2 | -1.02 |
| Stage 14 | -23.25 | -1.01 |
| Stage 14 | -23.3 | -1 |
| Stage 14 | -23.35 | -0.99 |
| Stage 14 | -23.4 | -0.98 |
| Stage 14 | -23.45 | -0.97 |
| Stage 14 | -23.5 | -0.96 |
| Stage 14 | -23.55 | -0.95 |
| Stage 14 | -23.6 | -0.94 |
| Stage 14 | -23.65 | -0.94 |
| Stage 14 | -23.7 | -0.93 |
| Stage 14 | -23.75 | -0.92 |
| Stage 14 | -23.8 | -0.91 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 14 | -23.85 | -0.9 |
| Stage 14 | -23.9 | -0.89 |
| Stage 14 | -23.95 | -0.88 |
| Stage 14 | -24 | -0.88 |
| Stage 14 | -24.05 | -0.87 |
| Stage 14 | -24.1 | -0.86 |
| Stage 14 | -24.15 | -0.85 |
| Stage 14 | -24.2 | -0.84 |
| Stage 14 | -24.25 | -0.84 |
| Stage 14 | -24.3 | -0.83 |
| Stage 14 | -24.35 | -0.82 |
| Stage 14 | -24.4 | -0.81 |
| Stage 14 | -24.45 | -0.81 |
| Stage 14 | -24.5 | -0.8 |
| Stage 14 | -24.55 | -0.79 |
| Stage 14 | -24.6 | -0.79 |
| Stage 14 | -24.65 | -0.78 |
| Stage 14 | -24.7 | -0.77 |
| Stage 14 | -24.75 | -0.76 |
| Stage 14 | -24.8 | -0.76 |
| Stage 14 | -24.85 | -0.75 |
| Stage 14 | -24.9 | -0.74 |
| Stage 14 | -24.95 | -0.74 |
| Stage 14 | -25 | -0.73 |
| Stage 14 | -25.05 | -0.73 |
| Stage 14 | -25.1 | -0.72 |
| Stage 14 | -25.15 | -0.71 |
| Stage 14 | -25.2 | -0.71 |
| Stage 14 | -25.25 | -0.7 |
| Stage 14 | -25.3 | -0.7 |
| Stage 14 | -25.35 | -0.69 |
| Stage 14 | -25.4 | -0.68 |
| Stage 14 | -25.45 | -0.68 |
| Stage 14 | -25.5 | -0.67 |
| Stage 14 | -25.55 | -0.67 |
| Stage 14 | -25.6 | -0.66 |
| Stage 14 | -25.65 | -0.66 |
| Stage 14 | -25.7 | -0.65 |
| Stage 14 | -25.75 | -0.64 |
| Stage 14 | -25.8 | -0.64 |
| Stage 14 | -25.85 | -0.63 |
| Stage 14 | -25.9 | -0.63 |
| Stage 14 | -25.95 | -0.62 |
| Stage 14 | -26 | -0.62 |
| Stage 14 | -26.05 | -0.61 |
| Stage 14 | -26.1 | -0.61 |
| Stage 14 | -26.15 | -0.6 |
| Stage 14 | -26.2 | -0.6 |
| Stage 14 | -26.25 | -0.59 |
| Stage 14 | -26.3 | -0.59 |
| Stage 14 | -26.35 | -0.58 |
| Stage 14 | -26.4 | -0.58 |
| Stage 14 | -26.45 | -0.57 |
| Stage 14 | -26.5 | -0.57 |
| Stage 14 | -26.55 | -0.56 |
| Stage 14 | -26.6 | -0.56 |
| Stage 14 | -26.65 | -0.55 |
| Stage 14 | -26.7 | -0.55 |
| Stage 14 | -26.75 | -0.54 |
| Stage 14 | -26.8 | -0.54 |
| Stage 14 | -26.85 | -0.53 |
| Stage 14 | -26.9 | -0.53 |
| Stage 14 | -26.95 | -0.52 |
| Stage 14 | -27 | -0.52 |
| Stage 14 | -27.05 | -0.51 |
| Stage 14 | -27.1 | -0.51 |
| Stage 14 | -27.15 | -0.51 |
| Stage 14 | -27.2 | -0.5 |
| Stage 14 | -27.25 | -0.5 |
| Stage 14 | -27.3 | -0.49 |
| Stage 14 | -27.35 | -0.49 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 14 | -27.4 | -0.48 |
| Stage 14 | -27.45 | -0.48 |
| Stage 14 | -27.5 | -0.47 |
| Stage 14 | -27.55 | -0.47 |
| Stage 14 | -27.6 | -0.47 |
| Stage 14 | -27.65 | -0.46 |
| Stage 14 | -27.7 | -0.46 |
| Stage 14 | -27.75 | -0.45 |
| Stage 14 | -27.8 | -0.45 |
| Stage 14 | -27.85 | -0.44 |
| Stage 14 | -27.9 | -0.44 |
| Stage 14 | -27.95 | -0.43 |
| Stage 14 | -28 | -0.43 |
| Stage 14 | -28.05 | -0.43 |
| Stage 14 | -28.1 | -0.42 |
| Stage 14 | -28.15 | -0.42 |
| Stage 14 | -28.2 | -0.41 |
| Stage 14 | -28.25 | -0.41 |
| Stage 14 | -28.3 | -0.4 |
| Stage 14 | -28.35 | -0.4 |
| Stage 14 | -28.4 | -0.39 |
| Stage 14 | -28.45 | -0.39 |
| Stage 14 | -28.5 | -0.39 |
| Stage 14 | -28.55 | -0.38 |
| Stage 14 | -28.6 | -0.38 |
| Stage 14 | -28.65 | -0.37 |
| Stage 14 | -28.7 | -0.37 |
| Stage 14 | -28.75 | -0.36 |
| Stage 14 | -28.8 | -0.36 |
| Stage 14 | -28.85 | -0.36 |
| Stage 14 | -28.9 | -0.35 |
| Stage 14 | -28.95 | -0.35 |
| Stage 14 | -29 | -0.34 |

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 15

| Design Assumption: Nominal | Tipo Risultato: Spostamento | Muro: RIGHT |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 15 | 0.8 | -0.41 |
| Stage 15 | 0.75 | -0.45 |
| Stage 15 | 0.7 | -0.49 |
| Stage 15 | 0.65 | -0.53 |
| Stage 15 | 0.6 | -0.57 |
| Stage 15 | 0.55 | -0.61 |
| Stage 15 | 0.5 | -0.65 |
| Stage 15 | 0.45 | -0.69 |
| Stage 15 | 0.4 | -0.73 |
| Stage 15 | 0.35 | -0.78 |
| Stage 15 | 0.3 | -0.82 |
| Stage 15 | 0.25 | -0.86 |
| Stage 15 | 0.2 | -0.9 |
| Stage 15 | 0.15 | -0.94 |
| Stage 15 | 0.1 | -0.98 |
| Stage 15 | 0.05 | -1.02 |
| Stage 15 | 0 | -1.06 |
| Stage 15 | -0.05 | -1.1 |
| Stage 15 | -0.1 | -1.14 |
| Stage 15 | -0.15 | -1.18 |
| Stage 15 | -0.2 | -1.22 |
| Stage 15 | -0.25 | -1.26 |
| Stage 15 | -0.3 | -1.3 |
| Stage 15 | -0.35 | -1.34 |
| Stage 15 | -0.4 | -1.38 |
| Stage 15 | -0.45 | -1.42 |
| Stage 15 | -0.5 | -1.46 |
| Stage 15 | -0.55 | -1.5 |
| Stage 15 | -0.6 | -1.55 |
| Stage 15 | -0.65 | -1.59 |
| Stage 15 | -0.7 | -1.63 |
| Stage 15 | -0.75 | -1.67 |
| Stage 15 | -0.8 | -1.71 |
| Stage 15 | -0.85 | -1.75 |
| Stage 15 | -0.9 | -1.79 |
| Stage 15 | -0.95 | -1.83 |
| Stage 15 | -1 | -1.87 |
| Stage 15 | -1.05 | -1.91 |
| Stage 15 | -1.1 | -1.95 |
| Stage 15 | -1.15 | -1.99 |
| Stage 15 | -1.2 | -2.04 |
| Stage 15 | -1.25 | -2.08 |
| Stage 15 | -1.3 | -2.12 |
| Stage 15 | -1.35 | -2.16 |
| Stage 15 | -1.4 | -2.2 |
| Stage 15 | -1.45 | -2.24 |
| Stage 15 | -1.5 | -2.28 |
| Stage 15 | -1.55 | -2.32 |
| Stage 15 | -1.6 | -2.37 |
| Stage 15 | -1.65 | -2.41 |
| Stage 15 | -1.7 | -2.45 |
| Stage 15 | -1.75 | -2.49 |
| Stage 15 | -1.8 | -2.53 |
| Stage 15 | -1.85 | -2.57 |
| Stage 15 | -1.9 | -2.62 |
| Stage 15 | -1.95 | -2.66 |
| Stage 15 | -2 | -2.7 |
| Stage 15 | -2.05 | -2.74 |
| Stage 15 | -2.1 | -2.78 |
| Stage 15 | -2.15 | -2.83 |
| Stage 15 | -2.2 | -2.87 |
| Stage 15 | -2.25 | -2.91 |
| Stage 15 | -2.3 | -2.95 |
| Stage 15 | -2.35 | -2.99 |
| Stage 15 | -2.4 | -3.03 |
| Stage 15 | -2.45 | -3.08 |
| Stage 15 | -2.5 | -3.12 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento | | Muro: RIGHT |
|--|-------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 15 | -2.55 | -3.16 |
| Stage 15 | -2.6 | -3.2 |
| Stage 15 | -2.65 | -3.24 |
| Stage 15 | -2.7 | -3.28 |
| Stage 15 | -2.75 | -3.33 |
| Stage 15 | -2.8 | -3.37 |
| Stage 15 | -2.85 | -3.41 |
| Stage 15 | -2.9 | -3.45 |
| Stage 15 | -2.95 | -3.49 |
| Stage 15 | -3 | -3.53 |
| Stage 15 | -3.05 | -3.57 |
| Stage 15 | -3.1 | -3.61 |
| Stage 15 | -3.15 | -3.65 |
| Stage 15 | -3.2 | -3.69 |
| Stage 15 | -3.25 | -3.73 |
| Stage 15 | -3.3 | -3.77 |
| Stage 15 | -3.35 | -3.81 |
| Stage 15 | -3.4 | -3.85 |
| Stage 15 | -3.45 | -3.89 |
| Stage 15 | -3.5 | -3.93 |
| Stage 15 | -3.55 | -3.97 |
| Stage 15 | -3.6 | -4.01 |
| Stage 15 | -3.65 | -4.05 |
| Stage 15 | -3.7 | -4.09 |
| Stage 15 | -3.75 | -4.13 |
| Stage 15 | -3.8 | -4.17 |
| Stage 15 | -3.85 | -4.21 |
| Stage 15 | -3.9 | -4.25 |
| Stage 15 | -3.95 | -4.28 |
| Stage 15 | -4 | -4.32 |
| Stage 15 | -4.05 | -4.36 |
| Stage 15 | -4.1 | -4.4 |
| Stage 15 | -4.15 | -4.44 |
| Stage 15 | -4.2 | -4.47 |
| Stage 15 | -4.25 | -4.51 |
| Stage 15 | -4.3 | -4.55 |
| Stage 15 | -4.35 | -4.59 |
| Stage 15 | -4.4 | -4.62 |
| Stage 15 | -4.45 | -4.66 |
| Stage 15 | -4.5 | -4.69 |
| Stage 15 | -4.55 | -4.73 |
| Stage 15 | -4.6 | -4.77 |
| Stage 15 | -4.65 | -4.8 |
| Stage 15 | -4.7 | -4.84 |
| Stage 15 | -4.75 | -4.87 |
| Stage 15 | -4.8 | -4.91 |
| Stage 15 | -4.85 | -4.94 |
| Stage 15 | -4.9 | -4.98 |
| Stage 15 | -4.95 | -5.01 |
| Stage 15 | -5 | -5.05 |
| Stage 15 | -5.05 | -5.08 |
| Stage 15 | -5.1 | -5.11 |
| Stage 15 | -5.15 | -5.15 |
| Stage 15 | -5.2 | -5.18 |
| Stage 15 | -5.25 | -5.21 |
| Stage 15 | -5.3 | -5.25 |
| Stage 15 | -5.35 | -5.28 |
| Stage 15 | -5.4 | -5.31 |
| Stage 15 | -5.45 | -5.34 |
| Stage 15 | -5.5 | -5.37 |
| Stage 15 | -5.55 | -5.41 |
| Stage 15 | -5.6 | -5.44 |
| Stage 15 | -5.65 | -5.47 |
| Stage 15 | -5.7 | -5.5 |
| Stage 15 | -5.75 | -5.53 |
| Stage 15 | -5.8 | -5.56 |
| Stage 15 | -5.85 | -5.59 |
| Stage 15 | -5.9 | -5.62 |
| Stage 15 | -5.95 | -5.65 |
| Stage 15 | -6 | -5.68 |
| Stage 15 | -6.05 | -5.7 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|-------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 15 | -6.1 | -5.73 |
| Stage 15 | -6.15 | -5.76 |
| Stage 15 | -6.2 | -5.79 |
| Stage 15 | -6.25 | -5.82 |
| Stage 15 | -6.3 | -5.84 |
| Stage 15 | -6.35 | -5.87 |
| Stage 15 | -6.4 | -5.9 |
| Stage 15 | -6.45 | -5.92 |
| Stage 15 | -6.5 | -5.95 |
| Stage 15 | -6.55 | -5.97 |
| Stage 15 | -6.6 | -6 |
| Stage 15 | -6.65 | -6.02 |
| Stage 15 | -6.7 | -6.05 |
| Stage 15 | -6.75 | -6.07 |
| Stage 15 | -6.8 | -6.1 |
| Stage 15 | -6.85 | -6.12 |
| Stage 15 | -6.9 | -6.14 |
| Stage 15 | -6.95 | -6.17 |
| Stage 15 | -7 | -6.19 |
| Stage 15 | -7.05 | -6.21 |
| Stage 15 | -7.1 | -6.23 |
| Stage 15 | -7.15 | -6.26 |
| Stage 15 | -7.2 | -6.28 |
| Stage 15 | -7.25 | -6.3 |
| Stage 15 | -7.3 | -6.32 |
| Stage 15 | -7.35 | -6.34 |
| Stage 15 | -7.4 | -6.36 |
| Stage 15 | -7.45 | -6.38 |
| Stage 15 | -7.5 | -6.4 |
| Stage 15 | -7.55 | -6.42 |
| Stage 15 | -7.6 | -6.44 |
| Stage 15 | -7.65 | -6.46 |
| Stage 15 | -7.7 | -6.47 |
| Stage 15 | -7.75 | -6.49 |
| Stage 15 | -7.8 | -6.51 |
| Stage 15 | -7.85 | -6.52 |
| Stage 15 | -7.9 | -6.54 |
| Stage 15 | -7.95 | -6.56 |
| Stage 15 | -8 | -6.57 |
| Stage 15 | -8.05 | -6.59 |
| Stage 15 | -8.1 | -6.6 |
| Stage 15 | -8.15 | -6.62 |
| Stage 15 | -8.2 | -6.63 |
| Stage 15 | -8.25 | -6.65 |
| Stage 15 | -8.3 | -6.66 |
| Stage 15 | -8.35 | -6.67 |
| Stage 15 | -8.4 | -6.69 |
| Stage 15 | -8.45 | -6.7 |
| Stage 15 | -8.5 | -6.71 |
| Stage 15 | -8.55 | -6.72 |
| Stage 15 | -8.6 | -6.73 |
| Stage 15 | -8.65 | -6.75 |
| Stage 15 | -8.7 | -6.76 |
| Stage 15 | -8.75 | -6.77 |
| Stage 15 | -8.8 | -6.78 |
| Stage 15 | -8.85 | -6.79 |
| Stage 15 | -8.9 | -6.79 |
| Stage 15 | -8.95 | -6.8 |
| Stage 15 | -9 | -6.81 |
| Stage 15 | -9.05 | -6.82 |
| Stage 15 | -9.1 | -6.83 |
| Stage 15 | -9.15 | -6.83 |
| Stage 15 | -9.2 | -6.84 |
| Stage 15 | -9.25 | -6.85 |
| Stage 15 | -9.3 | -6.85 |
| Stage 15 | -9.35 | -6.86 |
| Stage 15 | -9.4 | -6.86 |
| Stage 15 | -9.45 | -6.87 |
| Stage 15 | -9.5 | -6.87 |
| Stage 15 | -9.55 | -6.88 |
| Stage 15 | -9.6 | -6.88 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 15 | -9.65 | -6.88 |
| Stage 15 | -9.7 | -6.89 |
| Stage 15 | -9.75 | -6.89 |
| Stage 15 | -9.8 | -6.89 |
| Stage 15 | -9.85 | -6.89 |
| Stage 15 | -9.9 | -6.89 |
| Stage 15 | -9.95 | -6.9 |
| Stage 15 | -10 | -6.9 |
| Stage 15 | -10.05 | -6.9 |
| Stage 15 | -10.1 | -6.9 |
| Stage 15 | -10.15 | -6.9 |
| Stage 15 | -10.2 | -6.89 |
| Stage 15 | -10.25 | -6.89 |
| Stage 15 | -10.3 | -6.89 |
| Stage 15 | -10.35 | -6.89 |
| Stage 15 | -10.4 | -6.89 |
| Stage 15 | -10.45 | -6.88 |
| Stage 15 | -10.5 | -6.88 |
| Stage 15 | -10.55 | -6.88 |
| Stage 15 | -10.6 | -6.87 |
| Stage 15 | -10.65 | -6.87 |
| Stage 15 | -10.7 | -6.86 |
| Stage 15 | -10.75 | -6.86 |
| Stage 15 | -10.8 | -6.85 |
| Stage 15 | -10.85 | -6.85 |
| Stage 15 | -10.9 | -6.84 |
| Stage 15 | -10.95 | -6.83 |
| Stage 15 | -11 | -6.83 |
| Stage 15 | -11.05 | -6.82 |
| Stage 15 | -11.1 | -6.81 |
| Stage 15 | -11.15 | -6.8 |
| Stage 15 | -11.2 | -6.79 |
| Stage 15 | -11.25 | -6.78 |
| Stage 15 | -11.3 | -6.77 |
| Stage 15 | -11.35 | -6.76 |
| Stage 15 | -11.4 | -6.75 |
| Stage 15 | -11.45 | -6.74 |
| Stage 15 | -11.5 | -6.73 |
| Stage 15 | -11.55 | -6.72 |
| Stage 15 | -11.6 | -6.71 |
| Stage 15 | -11.65 | -6.7 |
| Stage 15 | -11.7 | -6.68 |
| Stage 15 | -11.75 | -6.67 |
| Stage 15 | -11.8 | -6.66 |
| Stage 15 | -11.85 | -6.64 |
| Stage 15 | -11.9 | -6.63 |
| Stage 15 | -11.95 | -6.61 |
| Stage 15 | -12 | -6.6 |
| Stage 15 | -12.05 | -6.58 |
| Stage 15 | -12.1 | -6.57 |
| Stage 15 | -12.15 | -6.55 |
| Stage 15 | -12.2 | -6.54 |
| Stage 15 | -12.25 | -6.52 |
| Stage 15 | -12.3 | -6.5 |
| Stage 15 | -12.35 | -6.49 |
| Stage 15 | -12.4 | -6.47 |
| Stage 15 | -12.45 | -6.45 |
| Stage 15 | -12.5 | -6.43 |
| Stage 15 | -12.55 | -6.41 |
| Stage 15 | -12.6 | -6.39 |
| Stage 15 | -12.65 | -6.37 |
| Stage 15 | -12.7 | -6.35 |
| Stage 15 | -12.75 | -6.33 |
| Stage 15 | -12.8 | -6.31 |
| Stage 15 | -12.85 | -6.29 |
| Stage 15 | -12.9 | -6.27 |
| Stage 15 | -12.95 | -6.25 |
| Stage 15 | -13 | -6.23 |
| Stage 15 | -13.05 | -6.2 |
| Stage 15 | -13.1 | -6.18 |
| Stage 15 | -13.15 | -6.16 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento | | Muro: RIGHT |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 15 | -13.2 | -6.13 |
| Stage 15 | -13.25 | -6.11 |
| Stage 15 | -13.3 | -6.09 |
| Stage 15 | -13.35 | -6.06 |
| Stage 15 | -13.4 | -6.04 |
| Stage 15 | -13.45 | -6.01 |
| Stage 15 | -13.5 | -5.99 |
| Stage 15 | -13.55 | -5.96 |
| Stage 15 | -13.6 | -5.93 |
| Stage 15 | -13.65 | -5.91 |
| Stage 15 | -13.7 | -5.88 |
| Stage 15 | -13.75 | -5.85 |
| Stage 15 | -13.8 | -5.83 |
| Stage 15 | -13.85 | -5.8 |
| Stage 15 | -13.9 | -5.77 |
| Stage 15 | -13.95 | -5.74 |
| Stage 15 | -14 | -5.72 |
| Stage 15 | -14.05 | -5.69 |
| Stage 15 | -14.1 | -5.66 |
| Stage 15 | -14.15 | -5.63 |
| Stage 15 | -14.2 | -5.6 |
| Stage 15 | -14.25 | -5.57 |
| Stage 15 | -14.3 | -5.54 |
| Stage 15 | -14.35 | -5.51 |
| Stage 15 | -14.4 | -5.48 |
| Stage 15 | -14.45 | -5.45 |
| Stage 15 | -14.5 | -5.42 |
| Stage 15 | -14.55 | -5.39 |
| Stage 15 | -14.6 | -5.36 |
| Stage 15 | -14.65 | -5.32 |
| Stage 15 | -14.7 | -5.29 |
| Stage 15 | -14.75 | -5.26 |
| Stage 15 | -14.8 | -5.23 |
| Stage 15 | -14.85 | -5.2 |
| Stage 15 | -14.9 | -5.16 |
| Stage 15 | -14.95 | -5.13 |
| Stage 15 | -15 | -5.1 |
| Stage 15 | -15.05 | -5.06 |
| Stage 15 | -15.1 | -5.03 |
| Stage 15 | -15.15 | -5 |
| Stage 15 | -15.2 | -4.96 |
| Stage 15 | -15.25 | -4.93 |
| Stage 15 | -15.3 | -4.9 |
| Stage 15 | -15.35 | -4.86 |
| Stage 15 | -15.4 | -4.83 |
| Stage 15 | -15.45 | -4.8 |
| Stage 15 | -15.5 | -4.76 |
| Stage 15 | -15.55 | -4.73 |
| Stage 15 | -15.6 | -4.69 |
| Stage 15 | -15.65 | -4.66 |
| Stage 15 | -15.7 | -4.62 |
| Stage 15 | -15.75 | -4.59 |
| Stage 15 | -15.8 | -4.55 |
| Stage 15 | -15.85 | -4.52 |
| Stage 15 | -15.9 | -4.49 |
| Stage 15 | -15.95 | -4.45 |
| Stage 15 | -16 | -4.42 |
| Stage 15 | -16.05 | -4.38 |
| Stage 15 | -16.1 | -4.35 |
| Stage 15 | -16.15 | -4.31 |
| Stage 15 | -16.2 | -4.28 |
| Stage 15 | -16.25 | -4.24 |
| Stage 15 | -16.3 | -4.21 |
| Stage 15 | -16.35 | -4.17 |
| Stage 15 | -16.4 | -4.14 |
| Stage 15 | -16.45 | -4.1 |
| Stage 15 | -16.5 | -4.07 |
| Stage 15 | -16.55 | -4.04 |
| Stage 15 | -16.6 | -4 |
| Stage 15 | -16.65 | -3.97 |
| Stage 15 | -16.7 | -3.93 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 15 | -16.75 | -3.9 |
| Stage 15 | -16.8 | -3.86 |
| Stage 15 | -16.85 | -3.83 |
| Stage 15 | -16.9 | -3.8 |
| Stage 15 | -16.95 | -3.76 |
| Stage 15 | -17 | -3.73 |
| Stage 15 | -17.05 | -3.7 |
| Stage 15 | -17.1 | -3.66 |
| Stage 15 | -17.15 | -3.63 |
| Stage 15 | -17.2 | -3.59 |
| Stage 15 | -17.25 | -3.56 |
| Stage 15 | -17.3 | -3.53 |
| Stage 15 | -17.35 | -3.5 |
| Stage 15 | -17.4 | -3.46 |
| Stage 15 | -17.45 | -3.43 |
| Stage 15 | -17.5 | -3.4 |
| Stage 15 | -17.55 | -3.37 |
| Stage 15 | -17.6 | -3.33 |
| Stage 15 | -17.65 | -3.3 |
| Stage 15 | -17.7 | -3.27 |
| Stage 15 | -17.75 | -3.24 |
| Stage 15 | -17.8 | -3.21 |
| Stage 15 | -17.85 | -3.18 |
| Stage 15 | -17.9 | -3.14 |
| Stage 15 | -17.95 | -3.11 |
| Stage 15 | -18 | -3.08 |
| Stage 15 | -18.05 | -3.05 |
| Stage 15 | -18.1 | -3.02 |
| Stage 15 | -18.15 | -2.99 |
| Stage 15 | -18.2 | -2.96 |
| Stage 15 | -18.25 | -2.93 |
| Stage 15 | -18.3 | -2.9 |
| Stage 15 | -18.35 | -2.87 |
| Stage 15 | -18.4 | -2.84 |
| Stage 15 | -18.45 | -2.81 |
| Stage 15 | -18.5 | -2.78 |
| Stage 15 | -18.55 | -2.76 |
| Stage 15 | -18.6 | -2.73 |
| Stage 15 | -18.65 | -2.7 |
| Stage 15 | -18.7 | -2.67 |
| Stage 15 | -18.75 | -2.64 |
| Stage 15 | -18.8 | -2.62 |
| Stage 15 | -18.85 | -2.59 |
| Stage 15 | -18.9 | -2.56 |
| Stage 15 | -18.95 | -2.53 |
| Stage 15 | -19 | -2.51 |
| Stage 15 | -19.05 | -2.48 |
| Stage 15 | -19.1 | -2.45 |
| Stage 15 | -19.15 | -2.43 |
| Stage 15 | -19.2 | -2.4 |
| Stage 15 | -19.25 | -2.38 |
| Stage 15 | -19.3 | -2.35 |
| Stage 15 | -19.35 | -2.33 |
| Stage 15 | -19.4 | -2.3 |
| Stage 15 | -19.45 | -2.28 |
| Stage 15 | -19.5 | -2.25 |
| Stage 15 | -19.55 | -2.23 |
| Stage 15 | -19.6 | -2.2 |
| Stage 15 | -19.65 | -2.18 |
| Stage 15 | -19.7 | -2.16 |
| Stage 15 | -19.75 | -2.13 |
| Stage 15 | -19.8 | -2.11 |
| Stage 15 | -19.85 | -2.09 |
| Stage 15 | -19.9 | -2.06 |
| Stage 15 | -19.95 | -2.04 |
| Stage 15 | -20 | -2.02 |
| Stage 15 | -20.05 | -2 |
| Stage 15 | -20.1 | -1.97 |
| Stage 15 | -20.15 | -1.95 |
| Stage 15 | -20.2 | -1.93 |
| Stage 15 | -20.25 | -1.91 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 15 | -20.3 | -1.89 |
| Stage 15 | -20.35 | -1.87 |
| Stage 15 | -20.4 | -1.85 |
| Stage 15 | -20.45 | -1.83 |
| Stage 15 | -20.5 | -1.81 |
| Stage 15 | -20.55 | -1.79 |
| Stage 15 | -20.6 | -1.77 |
| Stage 15 | -20.65 | -1.75 |
| Stage 15 | -20.7 | -1.73 |
| Stage 15 | -20.75 | -1.71 |
| Stage 15 | -20.8 | -1.69 |
| Stage 15 | -20.85 | -1.67 |
| Stage 15 | -20.9 | -1.66 |
| Stage 15 | -20.95 | -1.64 |
| Stage 15 | -21 | -1.62 |
| Stage 15 | -21.05 | -1.6 |
| Stage 15 | -21.1 | -1.59 |
| Stage 15 | -21.15 | -1.57 |
| Stage 15 | -21.2 | -1.55 |
| Stage 15 | -21.25 | -1.53 |
| Stage 15 | -21.3 | -1.52 |
| Stage 15 | -21.35 | -1.5 |
| Stage 15 | -21.4 | -1.48 |
| Stage 15 | -21.45 | -1.47 |
| Stage 15 | -21.5 | -1.45 |
| Stage 15 | -21.55 | -1.44 |
| Stage 15 | -21.6 | -1.42 |
| Stage 15 | -21.65 | -1.41 |
| Stage 15 | -21.7 | -1.39 |
| Stage 15 | -21.75 | -1.38 |
| Stage 15 | -21.8 | -1.36 |
| Stage 15 | -21.85 | -1.35 |
| Stage 15 | -21.9 | -1.33 |
| Stage 15 | -21.95 | -1.32 |
| Stage 15 | -22 | -1.31 |
| Stage 15 | -22.05 | -1.29 |
| Stage 15 | -22.1 | -1.28 |
| Stage 15 | -22.15 | -1.26 |
| Stage 15 | -22.2 | -1.25 |
| Stage 15 | -22.25 | -1.24 |
| Stage 15 | -22.3 | -1.23 |
| Stage 15 | -22.35 | -1.21 |
| Stage 15 | -22.4 | -1.2 |
| Stage 15 | -22.45 | -1.19 |
| Stage 15 | -22.5 | -1.18 |
| Stage 15 | -22.55 | -1.16 |
| Stage 15 | -22.6 | -1.15 |
| Stage 15 | -22.65 | -1.14 |
| Stage 15 | -22.7 | -1.13 |
| Stage 15 | -22.75 | -1.12 |
| Stage 15 | -22.8 | -1.11 |
| Stage 15 | -22.85 | -1.09 |
| Stage 15 | -22.9 | -1.08 |
| Stage 15 | -22.95 | -1.07 |
| Stage 15 | -23 | -1.06 |
| Stage 15 | -23.05 | -1.05 |
| Stage 15 | -23.1 | -1.04 |
| Stage 15 | -23.15 | -1.03 |
| Stage 15 | -23.2 | -1.02 |
| Stage 15 | -23.25 | -1.01 |
| Stage 15 | -23.3 | -1 |
| Stage 15 | -23.35 | -0.99 |
| Stage 15 | -23.4 | -0.98 |
| Stage 15 | -23.45 | -0.97 |
| Stage 15 | -23.5 | -0.96 |
| Stage 15 | -23.55 | -0.95 |
| Stage 15 | -23.6 | -0.94 |
| Stage 15 | -23.65 | -0.94 |
| Stage 15 | -23.7 | -0.93 |
| Stage 15 | -23.75 | -0.92 |
| Stage 15 | -23.8 | -0.91 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 15 | -23.85 | -0.9 |
| Stage 15 | -23.9 | -0.89 |
| Stage 15 | -23.95 | -0.88 |
| Stage 15 | -24 | -0.88 |
| Stage 15 | -24.05 | -0.87 |
| Stage 15 | -24.1 | -0.86 |
| Stage 15 | -24.15 | -0.85 |
| Stage 15 | -24.2 | -0.84 |
| Stage 15 | -24.25 | -0.84 |
| Stage 15 | -24.3 | -0.83 |
| Stage 15 | -24.35 | -0.82 |
| Stage 15 | -24.4 | -0.81 |
| Stage 15 | -24.45 | -0.81 |
| Stage 15 | -24.5 | -0.8 |
| Stage 15 | -24.55 | -0.79 |
| Stage 15 | -24.6 | -0.79 |
| Stage 15 | -24.65 | -0.78 |
| Stage 15 | -24.7 | -0.77 |
| Stage 15 | -24.75 | -0.76 |
| Stage 15 | -24.8 | -0.76 |
| Stage 15 | -24.85 | -0.75 |
| Stage 15 | -24.9 | -0.74 |
| Stage 15 | -24.95 | -0.74 |
| Stage 15 | -25 | -0.73 |
| Stage 15 | -25.05 | -0.73 |
| Stage 15 | -25.1 | -0.72 |
| Stage 15 | -25.15 | -0.71 |
| Stage 15 | -25.2 | -0.71 |
| Stage 15 | -25.25 | -0.7 |
| Stage 15 | -25.3 | -0.7 |
| Stage 15 | -25.35 | -0.69 |
| Stage 15 | -25.4 | -0.68 |
| Stage 15 | -25.45 | -0.68 |
| Stage 15 | -25.5 | -0.67 |
| Stage 15 | -25.55 | -0.67 |
| Stage 15 | -25.6 | -0.66 |
| Stage 15 | -25.65 | -0.66 |
| Stage 15 | -25.7 | -0.65 |
| Stage 15 | -25.75 | -0.64 |
| Stage 15 | -25.8 | -0.64 |
| Stage 15 | -25.85 | -0.63 |
| Stage 15 | -25.9 | -0.63 |
| Stage 15 | -25.95 | -0.62 |
| Stage 15 | -26 | -0.62 |
| Stage 15 | -26.05 | -0.61 |
| Stage 15 | -26.1 | -0.61 |
| Stage 15 | -26.15 | -0.6 |
| Stage 15 | -26.2 | -0.6 |
| Stage 15 | -26.25 | -0.59 |
| Stage 15 | -26.3 | -0.59 |
| Stage 15 | -26.35 | -0.58 |
| Stage 15 | -26.4 | -0.58 |
| Stage 15 | -26.45 | -0.57 |
| Stage 15 | -26.5 | -0.57 |
| Stage 15 | -26.55 | -0.56 |
| Stage 15 | -26.6 | -0.56 |
| Stage 15 | -26.65 | -0.55 |
| Stage 15 | -26.7 | -0.55 |
| Stage 15 | -26.75 | -0.54 |
| Stage 15 | -26.8 | -0.54 |
| Stage 15 | -26.85 | -0.53 |
| Stage 15 | -26.9 | -0.53 |
| Stage 15 | -26.95 | -0.52 |
| Stage 15 | -27 | -0.52 |
| Stage 15 | -27.05 | -0.51 |
| Stage 15 | -27.1 | -0.51 |
| Stage 15 | -27.15 | -0.51 |
| Stage 15 | -27.2 | -0.5 |
| Stage 15 | -27.25 | -0.5 |
| Stage 15 | -27.3 | -0.49 |
| Stage 15 | -27.35 | -0.49 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 15 | -27.4 | -0.48 |
| Stage 15 | -27.45 | -0.48 |
| Stage 15 | -27.5 | -0.47 |
| Stage 15 | -27.55 | -0.47 |
| Stage 15 | -27.6 | -0.47 |
| Stage 15 | -27.65 | -0.46 |
| Stage 15 | -27.7 | -0.46 |
| Stage 15 | -27.75 | -0.45 |
| Stage 15 | -27.8 | -0.45 |
| Stage 15 | -27.85 | -0.44 |
| Stage 15 | -27.9 | -0.44 |
| Stage 15 | -27.95 | -0.43 |
| Stage 15 | -28 | -0.43 |
| Stage 15 | -28.05 | -0.43 |
| Stage 15 | -28.1 | -0.42 |
| Stage 15 | -28.15 | -0.42 |
| Stage 15 | -28.2 | -0.41 |
| Stage 15 | -28.25 | -0.41 |
| Stage 15 | -28.3 | -0.4 |
| Stage 15 | -28.35 | -0.4 |
| Stage 15 | -28.4 | -0.39 |
| Stage 15 | -28.45 | -0.39 |
| Stage 15 | -28.5 | -0.39 |
| Stage 15 | -28.55 | -0.38 |
| Stage 15 | -28.6 | -0.38 |
| Stage 15 | -28.65 | -0.37 |
| Stage 15 | -28.7 | -0.37 |
| Stage 15 | -28.75 | -0.36 |
| Stage 15 | -28.8 | -0.36 |
| Stage 15 | -28.85 | -0.36 |
| Stage 15 | -28.9 | -0.35 |
| Stage 15 | -28.95 | -0.35 |
| Stage 15 | -29 | -0.34 |

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 16

| Design Assumption: Nominal | | |
|-----------------------------|-------------|------------------|
| Tipo Risultato: Spostamento | Muro: RIGHT | |
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 16 | 0.8 | 3.43 |
| Stage 16 | 0.75 | 3.3 |
| Stage 16 | 0.7 | 3.17 |
| Stage 16 | 0.65 | 3.03 |
| Stage 16 | 0.6 | 2.9 |
| Stage 16 | 0.55 | 2.77 |
| Stage 16 | 0.5 | 2.64 |
| Stage 16 | 0.45 | 2.51 |
| Stage 16 | 0.4 | 2.37 |
| Stage 16 | 0.35 | 2.24 |
| Stage 16 | 0.3 | 2.11 |
| Stage 16 | 0.25 | 1.98 |
| Stage 16 | 0.2 | 1.85 |
| Stage 16 | 0.15 | 1.72 |
| Stage 16 | 0.1 | 1.58 |
| Stage 16 | 0.05 | 1.45 |
| Stage 16 | 0 | 1.32 |
| Stage 16 | -0.05 | 1.19 |
| Stage 16 | -0.1 | 1.06 |
| Stage 16 | -0.15 | 0.92 |
| Stage 16 | -0.2 | 0.79 |
| Stage 16 | -0.25 | 0.66 |
| Stage 16 | -0.3 | 0.53 |
| Stage 16 | -0.35 | 0.39 |
| Stage 16 | -0.4 | 0.26 |
| Stage 16 | -0.45 | 0.13 |
| Stage 16 | -0.5 | 0 |
| Stage 16 | -0.55 | -0.14 |
| Stage 16 | -0.6 | -0.27 |
| Stage 16 | -0.65 | -0.4 |
| Stage 16 | -0.7 | -0.54 |
| Stage 16 | -0.75 | -0.67 |
| Stage 16 | -0.8 | -0.8 |
| Stage 16 | -0.85 | -0.94 |
| Stage 16 | -0.9 | -1.07 |
| Stage 16 | -0.95 | -1.21 |
| Stage 16 | -1 | -1.34 |
| Stage 16 | -1.05 | -1.47 |
| Stage 16 | -1.1 | -1.61 |
| Stage 16 | -1.15 | -1.74 |
| Stage 16 | -1.2 | -1.88 |
| Stage 16 | -1.25 | -2.01 |
| Stage 16 | -1.3 | -2.15 |
| Stage 16 | -1.35 | -2.29 |
| Stage 16 | -1.4 | -2.42 |
| Stage 16 | -1.45 | -2.56 |
| Stage 16 | -1.5 | -2.7 |
| Stage 16 | -1.55 | -2.83 |
| Stage 16 | -1.6 | -2.97 |
| Stage 16 | -1.65 | -3.11 |
| Stage 16 | -1.7 | -3.25 |
| Stage 16 | -1.75 | -3.39 |
| Stage 16 | -1.8 | -3.52 |
| Stage 16 | -1.85 | -3.66 |
| Stage 16 | -1.9 | -3.8 |
| Stage 16 | -1.95 | -3.94 |
| Stage 16 | -2 | -4.08 |
| Stage 16 | -2.05 | -4.22 |
| Stage 16 | -2.1 | -4.36 |
| Stage 16 | -2.15 | -4.5 |
| Stage 16 | -2.2 | -4.64 |
| Stage 16 | -2.25 | -4.77 |
| Stage 16 | -2.3 | -4.91 |
| Stage 16 | -2.35 | -5.05 |
| Stage 16 | -2.4 | -5.19 |
| Stage 16 | -2.45 | -5.33 |
| Stage 16 | -2.5 | -5.47 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento | | Muro: RIGHT |
|--|-------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 16 | -2.55 | -5.6 |
| Stage 16 | -2.6 | -5.74 |
| Stage 16 | -2.65 | -5.88 |
| Stage 16 | -2.7 | -6.01 |
| Stage 16 | -2.75 | -6.15 |
| Stage 16 | -2.8 | -6.29 |
| Stage 16 | -2.85 | -6.42 |
| Stage 16 | -2.9 | -6.56 |
| Stage 16 | -2.95 | -6.69 |
| Stage 16 | -3 | -6.82 |
| Stage 16 | -3.05 | -6.96 |
| Stage 16 | -3.1 | -7.09 |
| Stage 16 | -3.15 | -7.22 |
| Stage 16 | -3.2 | -7.36 |
| Stage 16 | -3.25 | -7.49 |
| Stage 16 | -3.3 | -7.62 |
| Stage 16 | -3.35 | -7.75 |
| Stage 16 | -3.4 | -7.88 |
| Stage 16 | -3.45 | -8 |
| Stage 16 | -3.5 | -8.13 |
| Stage 16 | -3.55 | -8.26 |
| Stage 16 | -3.6 | -8.38 |
| Stage 16 | -3.65 | -8.51 |
| Stage 16 | -3.7 | -8.63 |
| Stage 16 | -3.75 | -8.76 |
| Stage 16 | -3.8 | -8.88 |
| Stage 16 | -3.85 | -9 |
| Stage 16 | -3.9 | -9.12 |
| Stage 16 | -3.95 | -9.24 |
| Stage 16 | -4 | -9.36 |
| Stage 16 | -4.05 | -9.48 |
| Stage 16 | -4.1 | -9.6 |
| Stage 16 | -4.15 | -9.71 |
| Stage 16 | -4.2 | -9.83 |
| Stage 16 | -4.25 | -9.94 |
| Stage 16 | -4.3 | -10.06 |
| Stage 16 | -4.35 | -10.17 |
| Stage 16 | -4.4 | -10.28 |
| Stage 16 | -4.45 | -10.39 |
| Stage 16 | -4.5 | -10.5 |
| Stage 16 | -4.55 | -10.61 |
| Stage 16 | -4.6 | -10.71 |
| Stage 16 | -4.65 | -10.82 |
| Stage 16 | -4.7 | -10.92 |
| Stage 16 | -4.75 | -11.02 |
| Stage 16 | -4.8 | -11.13 |
| Stage 16 | -4.85 | -11.23 |
| Stage 16 | -4.9 | -11.33 |
| Stage 16 | -4.95 | -11.42 |
| Stage 16 | -5 | -11.52 |
| Stage 16 | -5.05 | -11.62 |
| Stage 16 | -5.1 | -11.71 |
| Stage 16 | -5.15 | -11.8 |
| Stage 16 | -5.2 | -11.89 |
| Stage 16 | -5.25 | -11.98 |
| Stage 16 | -5.3 | -12.07 |
| Stage 16 | -5.35 | -12.16 |
| Stage 16 | -5.4 | -12.25 |
| Stage 16 | -5.45 | -12.33 |
| Stage 16 | -5.5 | -12.42 |
| Stage 16 | -5.55 | -12.5 |
| Stage 16 | -5.6 | -12.58 |
| Stage 16 | -5.65 | -12.66 |
| Stage 16 | -5.7 | -12.73 |
| Stage 16 | -5.75 | -12.81 |
| Stage 16 | -5.8 | -12.89 |
| Stage 16 | -5.85 | -12.96 |
| Stage 16 | -5.9 | -13.03 |
| Stage 16 | -5.95 | -13.1 |
| Stage 16 | -6 | -13.17 |
| Stage 16 | -6.05 | -13.24 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|-------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 16 | -6.1 | -13.3 |
| Stage 16 | -6.15 | -13.37 |
| Stage 16 | -6.2 | -13.43 |
| Stage 16 | -6.25 | -13.49 |
| Stage 16 | -6.3 | -13.55 |
| Stage 16 | -6.35 | -13.61 |
| Stage 16 | -6.4 | -13.67 |
| Stage 16 | -6.45 | -13.73 |
| Stage 16 | -6.5 | -13.78 |
| Stage 16 | -6.55 | -13.83 |
| Stage 16 | -6.6 | -13.88 |
| Stage 16 | -6.65 | -13.93 |
| Stage 16 | -6.7 | -13.98 |
| Stage 16 | -6.75 | -14.03 |
| Stage 16 | -6.8 | -14.07 |
| Stage 16 | -6.85 | -14.11 |
| Stage 16 | -6.9 | -14.15 |
| Stage 16 | -6.95 | -14.19 |
| Stage 16 | -7 | -14.23 |
| Stage 16 | -7.05 | -14.27 |
| Stage 16 | -7.1 | -14.3 |
| Stage 16 | -7.15 | -14.34 |
| Stage 16 | -7.2 | -14.37 |
| Stage 16 | -7.25 | -14.4 |
| Stage 16 | -7.3 | -14.43 |
| Stage 16 | -7.35 | -14.46 |
| Stage 16 | -7.4 | -14.48 |
| Stage 16 | -7.45 | -14.51 |
| Stage 16 | -7.5 | -14.53 |
| Stage 16 | -7.55 | -14.55 |
| Stage 16 | -7.6 | -14.57 |
| Stage 16 | -7.65 | -14.58 |
| Stage 16 | -7.7 | -14.6 |
| Stage 16 | -7.75 | -14.62 |
| Stage 16 | -7.8 | -14.63 |
| Stage 16 | -7.85 | -14.64 |
| Stage 16 | -7.9 | -14.65 |
| Stage 16 | -7.95 | -14.66 |
| Stage 16 | -8 | -14.66 |
| Stage 16 | -8.05 | -14.67 |
| Stage 16 | -8.1 | -14.67 |
| Stage 16 | -8.15 | -14.67 |
| Stage 16 | -8.2 | -14.67 |
| Stage 16 | -8.25 | -14.67 |
| Stage 16 | -8.3 | -14.67 |
| Stage 16 | -8.35 | -14.67 |
| Stage 16 | -8.4 | -14.66 |
| Stage 16 | -8.45 | -14.65 |
| Stage 16 | -8.5 | -14.64 |
| Stage 16 | -8.55 | -14.63 |
| Stage 16 | -8.6 | -14.62 |
| Stage 16 | -8.65 | -14.61 |
| Stage 16 | -8.7 | -14.59 |
| Stage 16 | -8.75 | -14.57 |
| Stage 16 | -8.8 | -14.56 |
| Stage 16 | -8.85 | -14.54 |
| Stage 16 | -8.9 | -14.52 |
| Stage 16 | -8.95 | -14.49 |
| Stage 16 | -9 | -14.47 |
| Stage 16 | -9.05 | -14.44 |
| Stage 16 | -9.1 | -14.42 |
| Stage 16 | -9.15 | -14.39 |
| Stage 16 | -9.2 | -14.36 |
| Stage 16 | -9.25 | -14.33 |
| Stage 16 | -9.3 | -14.3 |
| Stage 16 | -9.35 | -14.26 |
| Stage 16 | -9.4 | -14.23 |
| Stage 16 | -9.45 | -14.19 |
| Stage 16 | -9.5 | -14.15 |
| Stage 16 | -9.55 | -14.11 |
| Stage 16 | -9.6 | -14.07 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 16 | -9.65 | -14.03 |
| Stage 16 | -9.7 | -13.99 |
| Stage 16 | -9.75 | -13.94 |
| Stage 16 | -9.8 | -13.9 |
| Stage 16 | -9.85 | -13.85 |
| Stage 16 | -9.9 | -13.8 |
| Stage 16 | -9.95 | -13.75 |
| Stage 16 | -10 | -13.7 |
| Stage 16 | -10.05 | -13.65 |
| Stage 16 | -10.1 | -13.59 |
| Stage 16 | -10.15 | -13.54 |
| Stage 16 | -10.2 | -13.48 |
| Stage 16 | -10.25 | -13.43 |
| Stage 16 | -10.3 | -13.37 |
| Stage 16 | -10.35 | -13.31 |
| Stage 16 | -10.4 | -13.25 |
| Stage 16 | -10.45 | -13.19 |
| Stage 16 | -10.5 | -13.13 |
| Stage 16 | -10.55 | -13.06 |
| Stage 16 | -10.6 | -13 |
| Stage 16 | -10.65 | -12.93 |
| Stage 16 | -10.7 | -12.87 |
| Stage 16 | -10.75 | -12.8 |
| Stage 16 | -10.8 | -12.73 |
| Stage 16 | -10.85 | -12.66 |
| Stage 16 | -10.9 | -12.59 |
| Stage 16 | -10.95 | -12.52 |
| Stage 16 | -11 | -12.45 |
| Stage 16 | -11.05 | -12.38 |
| Stage 16 | -11.1 | -12.3 |
| Stage 16 | -11.15 | -12.23 |
| Stage 16 | -11.2 | -12.15 |
| Stage 16 | -11.25 | -12.08 |
| Stage 16 | -11.3 | -12 |
| Stage 16 | -11.35 | -11.92 |
| Stage 16 | -11.4 | -11.85 |
| Stage 16 | -11.45 | -11.77 |
| Stage 16 | -11.5 | -11.69 |
| Stage 16 | -11.55 | -11.61 |
| Stage 16 | -11.6 | -11.53 |
| Stage 16 | -11.65 | -11.45 |
| Stage 16 | -11.7 | -11.36 |
| Stage 16 | -11.75 | -11.28 |
| Stage 16 | -11.8 | -11.2 |
| Stage 16 | -11.85 | -11.11 |
| Stage 16 | -11.9 | -11.03 |
| Stage 16 | -11.95 | -10.95 |
| Stage 16 | -12 | -10.86 |
| Stage 16 | -12.05 | -10.78 |
| Stage 16 | -12.1 | -10.69 |
| Stage 16 | -12.15 | -10.6 |
| Stage 16 | -12.2 | -10.52 |
| Stage 16 | -12.25 | -10.43 |
| Stage 16 | -12.3 | -10.35 |
| Stage 16 | -12.35 | -10.26 |
| Stage 16 | -12.4 | -10.17 |
| Stage 16 | -12.45 | -10.08 |
| Stage 16 | -12.5 | -10 |
| Stage 16 | -12.55 | -9.91 |
| Stage 16 | -12.6 | -9.82 |
| Stage 16 | -12.65 | -9.73 |
| Stage 16 | -12.7 | -9.65 |
| Stage 16 | -12.75 | -9.56 |
| Stage 16 | -12.8 | -9.47 |
| Stage 16 | -12.85 | -9.38 |
| Stage 16 | -12.9 | -9.29 |
| Stage 16 | -12.95 | -9.21 |
| Stage 16 | -13 | -9.12 |
| Stage 16 | -13.05 | -9.03 |
| Stage 16 | -13.1 | -8.95 |
| Stage 16 | -13.15 | -8.86 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 16 | -13.2 | -8.77 |
| Stage 16 | -13.25 | -8.69 |
| Stage 16 | -13.3 | -8.6 |
| Stage 16 | -13.35 | -8.52 |
| Stage 16 | -13.4 | -8.43 |
| Stage 16 | -13.45 | -8.35 |
| Stage 16 | -13.5 | -8.26 |
| Stage 16 | -13.55 | -8.18 |
| Stage 16 | -13.6 | -8.1 |
| Stage 16 | -13.65 | -8.01 |
| Stage 16 | -13.7 | -7.93 |
| Stage 16 | -13.75 | -7.85 |
| Stage 16 | -13.8 | -7.77 |
| Stage 16 | -13.85 | -7.69 |
| Stage 16 | -13.9 | -7.61 |
| Stage 16 | -13.95 | -7.54 |
| Stage 16 | -14 | -7.46 |
| Stage 16 | -14.05 | -7.38 |
| Stage 16 | -14.1 | -7.31 |
| Stage 16 | -14.15 | -7.23 |
| Stage 16 | -14.2 | -7.16 |
| Stage 16 | -14.25 | -7.09 |
| Stage 16 | -14.3 | -7.02 |
| Stage 16 | -14.35 | -6.95 |
| Stage 16 | -14.4 | -6.88 |
| Stage 16 | -14.45 | -6.81 |
| Stage 16 | -14.5 | -6.75 |
| Stage 16 | -14.55 | -6.68 |
| Stage 16 | -14.6 | -6.62 |
| Stage 16 | -14.65 | -6.56 |
| Stage 16 | -14.7 | -6.5 |
| Stage 16 | -14.75 | -6.44 |
| Stage 16 | -14.8 | -6.38 |
| Stage 16 | -14.85 | -6.33 |
| Stage 16 | -14.9 | -6.27 |
| Stage 16 | -14.95 | -6.22 |
| Stage 16 | -15 | -6.17 |
| Stage 16 | -15.05 | -6.12 |
| Stage 16 | -15.1 | -6.07 |
| Stage 16 | -15.15 | -6.03 |
| Stage 16 | -15.2 | -5.98 |
| Stage 16 | -15.25 | -5.94 |
| Stage 16 | -15.3 | -5.89 |
| Stage 16 | -15.35 | -5.85 |
| Stage 16 | -15.4 | -5.81 |
| Stage 16 | -15.45 | -5.78 |
| Stage 16 | -15.5 | -5.74 |
| Stage 16 | -15.55 | -5.7 |
| Stage 16 | -15.6 | -5.67 |
| Stage 16 | -15.65 | -5.64 |
| Stage 16 | -15.7 | -5.61 |
| Stage 16 | -15.75 | -5.57 |
| Stage 16 | -15.8 | -5.55 |
| Stage 16 | -15.85 | -5.52 |
| Stage 16 | -15.9 | -5.49 |
| Stage 16 | -15.95 | -5.47 |
| Stage 16 | -16 | -5.44 |
| Stage 16 | -16.05 | -5.42 |
| Stage 16 | -16.1 | -5.4 |
| Stage 16 | -16.15 | -5.37 |
| Stage 16 | -16.2 | -5.36 |
| Stage 16 | -16.25 | -5.34 |
| Stage 16 | -16.3 | -5.32 |
| Stage 16 | -16.35 | -5.3 |
| Stage 16 | -16.4 | -5.29 |
| Stage 16 | -16.45 | -5.27 |
| Stage 16 | -16.5 | -5.26 |
| Stage 16 | -16.55 | -5.25 |
| Stage 16 | -16.6 | -5.23 |
| Stage 16 | -16.65 | -5.22 |
| Stage 16 | -16.7 | -5.21 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento | | Muro: RIGHT |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 16 | -16.75 | -5.2 |
| Stage 16 | -16.8 | -5.2 |
| Stage 16 | -16.85 | -5.19 |
| Stage 16 | -16.9 | -5.18 |
| Stage 16 | -16.95 | -5.18 |
| Stage 16 | -17 | -5.17 |
| Stage 16 | -17.05 | -5.17 |
| Stage 16 | -17.1 | -5.17 |
| Stage 16 | -17.15 | -5.17 |
| Stage 16 | -17.2 | -5.17 |
| Stage 16 | -17.25 | -5.17 |
| Stage 16 | -17.3 | -5.17 |
| Stage 16 | -17.35 | -5.17 |
| Stage 16 | -17.4 | -5.17 |
| Stage 16 | -17.45 | -5.17 |
| Stage 16 | -17.5 | -5.18 |
| Stage 16 | -17.55 | -5.18 |
| Stage 16 | -17.6 | -5.19 |
| Stage 16 | -17.65 | -5.19 |
| Stage 16 | -17.7 | -5.2 |
| Stage 16 | -17.75 | -5.21 |
| Stage 16 | -17.8 | -5.21 |
| Stage 16 | -17.85 | -5.22 |
| Stage 16 | -17.9 | -5.23 |
| Stage 16 | -17.95 | -5.24 |
| Stage 16 | -18 | -5.25 |
| Stage 16 | -18.05 | -5.26 |
| Stage 16 | -18.1 | -5.27 |
| Stage 16 | -18.15 | -5.29 |
| Stage 16 | -18.2 | -5.3 |
| Stage 16 | -18.25 | -5.31 |
| Stage 16 | -18.3 | -5.33 |
| Stage 16 | -18.35 | -5.34 |
| Stage 16 | -18.4 | -5.35 |
| Stage 16 | -18.45 | -5.37 |
| Stage 16 | -18.5 | -5.39 |
| Stage 16 | -18.55 | -5.4 |
| Stage 16 | -18.6 | -5.42 |
| Stage 16 | -18.65 | -5.44 |
| Stage 16 | -18.7 | -5.45 |
| Stage 16 | -18.75 | -5.47 |
| Stage 16 | -18.8 | -5.49 |
| Stage 16 | -18.85 | -5.51 |
| Stage 16 | -18.9 | -5.53 |
| Stage 16 | -18.95 | -5.55 |
| Stage 16 | -19 | -5.57 |
| Stage 16 | -19.05 | -5.59 |
| Stage 16 | -19.1 | -5.61 |
| Stage 16 | -19.15 | -5.63 |
| Stage 16 | -19.2 | -5.66 |
| Stage 16 | -19.25 | -5.68 |
| Stage 16 | -19.3 | -5.7 |
| Stage 16 | -19.35 | -5.72 |
| Stage 16 | -19.4 | -5.75 |
| Stage 16 | -19.45 | -5.77 |
| Stage 16 | -19.5 | -5.8 |
| Stage 16 | -19.55 | -5.82 |
| Stage 16 | -19.6 | -5.84 |
| Stage 16 | -19.65 | -5.87 |
| Stage 16 | -19.7 | -5.9 |
| Stage 16 | -19.75 | -5.92 |
| Stage 16 | -19.8 | -5.95 |
| Stage 16 | -19.85 | -5.97 |
| Stage 16 | -19.9 | -6 |
| Stage 16 | -19.95 | -6.03 |
| Stage 16 | -20 | -6.05 |
| Stage 16 | -20.05 | -6.08 |
| Stage 16 | -20.1 | -6.11 |
| Stage 16 | -20.15 | -6.14 |
| Stage 16 | -20.2 | -6.16 |
| Stage 16 | -20.25 | -6.19 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 16 | -20.3 | -6.22 |
| Stage 16 | -20.35 | -6.25 |
| Stage 16 | -20.4 | -6.28 |
| Stage 16 | -20.45 | -6.31 |
| Stage 16 | -20.5 | -6.34 |
| Stage 16 | -20.55 | -6.37 |
| Stage 16 | -20.6 | -6.39 |
| Stage 16 | -20.65 | -6.42 |
| Stage 16 | -20.7 | -6.45 |
| Stage 16 | -20.75 | -6.48 |
| Stage 16 | -20.8 | -6.51 |
| Stage 16 | -20.85 | -6.55 |
| Stage 16 | -20.9 | -6.58 |
| Stage 16 | -20.95 | -6.61 |
| Stage 16 | -21 | -6.64 |
| Stage 16 | -21.05 | -6.67 |
| Stage 16 | -21.1 | -6.7 |
| Stage 16 | -21.15 | -6.73 |
| Stage 16 | -21.2 | -6.76 |
| Stage 16 | -21.25 | -6.79 |
| Stage 16 | -21.3 | -6.83 |
| Stage 16 | -21.35 | -6.86 |
| Stage 16 | -21.4 | -6.89 |
| Stage 16 | -21.45 | -6.92 |
| Stage 16 | -21.5 | -6.95 |
| Stage 16 | -21.55 | -6.98 |
| Stage 16 | -21.6 | -7.02 |
| Stage 16 | -21.65 | -7.05 |
| Stage 16 | -21.7 | -7.08 |
| Stage 16 | -21.75 | -7.11 |
| Stage 16 | -21.8 | -7.15 |
| Stage 16 | -21.85 | -7.18 |
| Stage 16 | -21.9 | -7.21 |
| Stage 16 | -21.95 | -7.24 |
| Stage 16 | -22 | -7.28 |
| Stage 16 | -22.05 | -7.31 |
| Stage 16 | -22.1 | -7.34 |
| Stage 16 | -22.15 | -7.38 |
| Stage 16 | -22.2 | -7.41 |
| Stage 16 | -22.25 | -7.44 |
| Stage 16 | -22.3 | -7.48 |
| Stage 16 | -22.35 | -7.51 |
| Stage 16 | -22.4 | -7.54 |
| Stage 16 | -22.45 | -7.57 |
| Stage 16 | -22.5 | -7.61 |
| Stage 16 | -22.55 | -7.64 |
| Stage 16 | -22.6 | -7.67 |
| Stage 16 | -22.65 | -7.71 |
| Stage 16 | -22.7 | -7.74 |
| Stage 16 | -22.75 | -7.77 |
| Stage 16 | -22.8 | -7.81 |
| Stage 16 | -22.85 | -7.84 |
| Stage 16 | -22.9 | -7.87 |
| Stage 16 | -22.95 | -7.91 |
| Stage 16 | -23 | -7.94 |
| Stage 16 | -23.05 | -7.97 |
| Stage 16 | -23.1 | -8.01 |
| Stage 16 | -23.15 | -8.04 |
| Stage 16 | -23.2 | -8.07 |
| Stage 16 | -23.25 | -8.11 |
| Stage 16 | -23.3 | -8.14 |
| Stage 16 | -23.35 | -8.17 |
| Stage 16 | -23.4 | -8.21 |
| Stage 16 | -23.45 | -8.24 |
| Stage 16 | -23.5 | -8.27 |
| Stage 16 | -23.55 | -8.31 |
| Stage 16 | -23.6 | -8.34 |
| Stage 16 | -23.65 | -8.37 |
| Stage 16 | -23.7 | -8.41 |
| Stage 16 | -23.75 | -8.44 |
| Stage 16 | -23.8 | -8.47 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 16 | -23.85 | -8.51 |
| Stage 16 | -23.9 | -8.54 |
| Stage 16 | -23.95 | -8.57 |
| Stage 16 | -24 | -8.61 |
| Stage 16 | -24.05 | -8.64 |
| Stage 16 | -24.1 | -8.67 |
| Stage 16 | -24.15 | -8.71 |
| Stage 16 | -24.2 | -8.74 |
| Stage 16 | -24.25 | -8.77 |
| Stage 16 | -24.3 | -8.81 |
| Stage 16 | -24.35 | -8.84 |
| Stage 16 | -24.4 | -8.87 |
| Stage 16 | -24.45 | -8.91 |
| Stage 16 | -24.5 | -8.94 |
| Stage 16 | -24.55 | -8.97 |
| Stage 16 | -24.6 | -9 |
| Stage 16 | -24.65 | -9.04 |
| Stage 16 | -24.7 | -9.07 |
| Stage 16 | -24.75 | -9.1 |
| Stage 16 | -24.8 | -9.14 |
| Stage 16 | -24.85 | -9.17 |
| Stage 16 | -24.9 | -9.2 |
| Stage 16 | -24.95 | -9.23 |
| Stage 16 | -25 | -9.27 |
| Stage 16 | -25.05 | -9.3 |
| Stage 16 | -25.1 | -9.33 |
| Stage 16 | -25.15 | -9.37 |
| Stage 16 | -25.2 | -9.4 |
| Stage 16 | -25.25 | -9.43 |
| Stage 16 | -25.3 | -9.46 |
| Stage 16 | -25.35 | -9.5 |
| Stage 16 | -25.4 | -9.53 |
| Stage 16 | -25.45 | -9.56 |
| Stage 16 | -25.5 | -9.59 |
| Stage 16 | -25.55 | -9.63 |
| Stage 16 | -25.6 | -9.66 |
| Stage 16 | -25.65 | -9.69 |
| Stage 16 | -25.7 | -9.72 |
| Stage 16 | -25.75 | -9.75 |
| Stage 16 | -25.8 | -9.79 |
| Stage 16 | -25.85 | -9.82 |
| Stage 16 | -25.9 | -9.85 |
| Stage 16 | -25.95 | -9.88 |
| Stage 16 | -26 | -9.92 |
| Stage 16 | -26.05 | -9.95 |
| Stage 16 | -26.1 | -9.98 |
| Stage 16 | -26.15 | -10.01 |
| Stage 16 | -26.2 | -10.04 |
| Stage 16 | -26.25 | -10.08 |
| Stage 16 | -26.3 | -10.11 |
| Stage 16 | -26.35 | -10.14 |
| Stage 16 | -26.4 | -10.17 |
| Stage 16 | -26.45 | -10.2 |
| Stage 16 | -26.5 | -10.24 |
| Stage 16 | -26.55 | -10.27 |
| Stage 16 | -26.6 | -10.3 |
| Stage 16 | -26.65 | -10.33 |
| Stage 16 | -26.7 | -10.36 |
| Stage 16 | -26.75 | -10.4 |
| Stage 16 | -26.8 | -10.43 |
| Stage 16 | -26.85 | -10.46 |
| Stage 16 | -26.9 | -10.49 |
| Stage 16 | -26.95 | -10.52 |
| Stage 16 | -27 | -10.56 |
| Stage 16 | -27.05 | -10.59 |
| Stage 16 | -27.1 | -10.62 |
| Stage 16 | -27.15 | -10.65 |
| Stage 16 | -27.2 | -10.68 |
| Stage 16 | -27.25 | -10.71 |
| Stage 16 | -27.3 | -10.75 |
| Stage 16 | -27.35 | -10.78 |

| Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT | | |
|--|--------|------------------|
| Stage | Z (m) | Spostamento (mm) |
| Stage 16 | -27.4 | -10.81 |
| Stage 16 | -27.45 | -10.84 |
| Stage 16 | -27.5 | -10.87 |
| Stage 16 | -27.55 | -10.9 |
| Stage 16 | -27.6 | -10.94 |
| Stage 16 | -27.65 | -10.97 |
| Stage 16 | -27.7 | -11 |
| Stage 16 | -27.75 | -11.03 |
| Stage 16 | -27.8 | -11.06 |
| Stage 16 | -27.85 | -11.09 |
| Stage 16 | -27.9 | -11.13 |
| Stage 16 | -27.95 | -11.16 |
| Stage 16 | -28 | -11.19 |
| Stage 16 | -28.05 | -11.22 |
| Stage 16 | -28.1 | -11.25 |
| Stage 16 | -28.15 | -11.28 |
| Stage 16 | -28.2 | -11.31 |
| Stage 16 | -28.25 | -11.35 |
| Stage 16 | -28.3 | -11.38 |
| Stage 16 | -28.35 | -11.41 |
| Stage 16 | -28.4 | -11.44 |
| Stage 16 | -28.45 | -11.47 |
| Stage 16 | -28.5 | -11.5 |
| Stage 16 | -28.55 | -11.54 |
| Stage 16 | -28.6 | -11.57 |
| Stage 16 | -28.65 | -11.6 |
| Stage 16 | -28.7 | -11.63 |
| Stage 16 | -28.75 | -11.66 |
| Stage 16 | -28.8 | -11.69 |
| Stage 16 | -28.85 | -11.73 |
| Stage 16 | -28.9 | -11.76 |
| Stage 16 | -28.95 | -11.79 |
| Stage 16 | -29 | -11.82 |

Risultati Paratia

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 1

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|-------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 1 | 0.8 | 0 | 0 |
| Stage 1 | 0.75 | 0 | 0 |
| Stage 1 | 0.7 | 0 | 0 |
| Stage 1 | 0.65 | 0 | 0 |
| Stage 1 | 0.6 | 0 | 0 |
| Stage 1 | 0.55 | 0 | 0 |
| Stage 1 | 0.5 | 0 | 0 |
| Stage 1 | 0.45 | 0 | 0 |
| Stage 1 | 0.4 | 0 | 0 |
| Stage 1 | 0.35 | 0 | 0 |
| Stage 1 | 0.3 | 0 | 0 |
| Stage 1 | 0.25 | 0 | 0 |
| Stage 1 | 0.2 | 0 | 0 |
| Stage 1 | 0.15 | 0 | 0 |
| Stage 1 | 0.1 | 0 | 0 |
| Stage 1 | 0.05 | 0 | 0 |
| Stage 1 | 0 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -0.05 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -0.1 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -0.15 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -0.2 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -0.25 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -0.3 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -0.35 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -0.4 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -0.45 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -0.5 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -0.55 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -0.6 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -0.65 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -0.7 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -0.75 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -0.8 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -0.85 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -0.9 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -0.95 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -1 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -1.05 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -1.1 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -1.15 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -1.2 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -1.25 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -1.3 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -1.35 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -1.4 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -1.45 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -1.5 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -1.55 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -1.6 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -1.65 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -1.7 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -1.75 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -1.8 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -1.85 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -1.9 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -1.95 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -2 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -2.05 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -2.1 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -2.15 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -2.2 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -2.25 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -2.3 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -2.35 | 0 | 0 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|-------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 1 | -2.4 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -2.45 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -2.5 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -2.55 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -2.6 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -2.65 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -2.7 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -2.75 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -2.8 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -2.85 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -2.9 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -2.95 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -3 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -3.05 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -3.1 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -3.15 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -3.2 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -3.25 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -3.3 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -3.35 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -3.4 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -3.45 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -3.5 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -3.55 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -3.6 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -3.65 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -3.7 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -3.75 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -3.8 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -3.85 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -3.9 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -3.95 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -4 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -4.05 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -4.1 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -4.15 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -4.2 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -4.25 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -4.3 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -4.35 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -4.4 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -4.45 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -4.5 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -4.55 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -4.6 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -4.65 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -4.7 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -4.75 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -4.8 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -4.85 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -4.9 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -4.95 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -5 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -5.05 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -5.1 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -5.15 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -5.2 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -5.25 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -5.3 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -5.35 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -5.4 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -5.45 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -5.5 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -5.55 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -5.6 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -5.65 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -5.7 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -5.75 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -5.8 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -5.85 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -5.9 | 0 | 0 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|-------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 1 | -5.95 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -6 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -6.05 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -6.1 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -6.15 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -6.2 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -6.25 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -6.3 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -6.35 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -6.4 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -6.45 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -6.5 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -6.55 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -6.6 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -6.65 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -6.7 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -6.75 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -6.8 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -6.85 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -6.9 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -6.95 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -7 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -7.05 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -7.1 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -7.15 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -7.2 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -7.25 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -7.3 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -7.35 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -7.4 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -7.45 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -7.5 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -7.55 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -7.6 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -7.65 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -7.7 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -7.75 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -7.8 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -7.85 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -7.9 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -7.95 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -8 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -8.05 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -8.1 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -8.15 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -8.2 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -8.25 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -8.3 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -8.35 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -8.4 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -8.45 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -8.5 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -8.55 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -8.6 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -8.65 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -8.7 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -8.75 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -8.8 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -8.85 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -8.9 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -8.95 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -9 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -9.05 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -9.1 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -9.15 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -9.2 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -9.25 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -9.3 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -9.35 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -9.4 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -9.45 | 0 | 0 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 1 | -9.5 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -9.55 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -9.6 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -9.65 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -9.7 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -9.75 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -9.8 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -9.85 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -9.9 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -9.95 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -10 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -10.05 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -10.1 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -10.15 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -10.2 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -10.25 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -10.3 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -10.35 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -10.4 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -10.45 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -10.5 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -10.55 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -10.6 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -10.65 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -10.7 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -10.75 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -10.8 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -10.85 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -10.9 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -10.95 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -11 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -11.05 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -11.1 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -11.15 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -11.2 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -11.25 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -11.3 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -11.35 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -11.4 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -11.45 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -11.5 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -11.55 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -11.6 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -11.65 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -11.7 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -11.75 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -11.8 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -11.85 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -11.9 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -11.95 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -12 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -12.05 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -12.1 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -12.15 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -12.2 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -12.25 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -12.3 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -12.35 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -12.4 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -12.45 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -12.5 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -12.55 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -12.6 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -12.65 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -12.7 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -12.75 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -12.8 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -12.85 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -12.9 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -12.95 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -13 | 0 | 0 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 1 | -13.05 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -13.1 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -13.15 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -13.2 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -13.25 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -13.3 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -13.35 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -13.4 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -13.45 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -13.5 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -13.55 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -13.6 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -13.65 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -13.7 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -13.75 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -13.8 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -13.85 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -13.9 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -13.95 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -14 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -14.05 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -14.1 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -14.15 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -14.2 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -14.25 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -14.3 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -14.35 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -14.4 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -14.45 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -14.5 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -14.55 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -14.6 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -14.65 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -14.7 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -14.75 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -14.8 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -14.85 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -14.9 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -14.95 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -15 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -15.05 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -15.1 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -15.15 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -15.2 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -15.25 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -15.3 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -15.35 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -15.4 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -15.45 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -15.5 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -15.55 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -15.6 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -15.65 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -15.7 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -15.75 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -15.8 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -15.85 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -15.9 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -15.95 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -16 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -16.05 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -16.1 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -16.15 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -16.2 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -16.25 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -16.3 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -16.35 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -16.4 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -16.45 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -16.5 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -16.55 | 0 | 0 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 1 | -16.6 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -16.65 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -16.7 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -16.75 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -16.8 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -16.85 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -16.9 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -16.95 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -17 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -17.05 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -17.1 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -17.15 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -17.2 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -17.25 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -17.3 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -17.35 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -17.4 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -17.45 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -17.5 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -17.55 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -17.6 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -17.65 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -17.7 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -17.75 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -17.8 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -17.85 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -17.9 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -17.95 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -18 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -18.05 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -18.1 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -18.15 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -18.2 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -18.25 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -18.3 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -18.35 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -18.4 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -18.45 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -18.5 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -18.55 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -18.6 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -18.65 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -18.7 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -18.75 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -18.8 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -18.85 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -18.9 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -18.95 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -19 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -19.05 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -19.1 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -19.15 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -19.2 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -19.25 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -19.3 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -19.35 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -19.4 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -19.45 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -19.5 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -19.55 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -19.6 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -19.65 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -19.7 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -19.75 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -19.8 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -19.85 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -19.9 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -19.95 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -20 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -20.05 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -20.1 | 0 | 0 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 1 | -20.15 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -20.2 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -20.25 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -20.3 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -20.35 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -20.4 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -20.45 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -20.5 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -20.55 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -20.6 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -20.65 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -20.7 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -20.75 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -20.8 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -20.85 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -20.9 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -20.95 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -21 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -21.05 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -21.1 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -21.15 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -21.2 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -21.25 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -21.3 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -21.35 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -21.4 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -21.45 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -21.5 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -21.55 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -21.6 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -21.65 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -21.7 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -21.75 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -21.8 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -21.85 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -21.9 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -21.95 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -22 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -22.05 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -22.1 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -22.15 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -22.2 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -22.25 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -22.3 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -22.35 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -22.4 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -22.45 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -22.5 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -22.55 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -22.6 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -22.65 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -22.7 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -22.75 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -22.8 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -22.85 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -22.9 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -22.95 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -23 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -23.05 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -23.1 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -23.15 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -23.2 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -23.25 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -23.3 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -23.35 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -23.4 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -23.45 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -23.5 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -23.55 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -23.6 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -23.65 | 0 | 0 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 1 | -23.7 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -23.75 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -23.8 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -23.85 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -23.9 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -23.95 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -24 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -24.05 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -24.1 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -24.15 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -24.2 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -24.25 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -24.3 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -24.35 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -24.4 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -24.45 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -24.5 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -24.55 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -24.6 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -24.65 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -24.7 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -24.75 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -24.8 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -24.85 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -24.9 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -24.95 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -25 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -25.05 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -25.1 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -25.15 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -25.2 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -25.25 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -25.3 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -25.35 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -25.4 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -25.45 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -25.5 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -25.55 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -25.6 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -25.65 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -25.7 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -25.75 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -25.8 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -25.85 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -25.9 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -25.95 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -26 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -26.05 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -26.1 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -26.15 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -26.2 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -26.25 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -26.3 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -26.35 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -26.4 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -26.45 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -26.5 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -26.55 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -26.6 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -26.65 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -26.7 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -26.75 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -26.8 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -26.85 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -26.9 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -26.95 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -27 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -27.05 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -27.1 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -27.15 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -27.2 | 0 | 0 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 1 | -27.25 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -27.3 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -27.35 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -27.4 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -27.45 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -27.5 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -27.55 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -27.6 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -27.65 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -27.7 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -27.75 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -27.8 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -27.85 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -27.9 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -27.95 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -28 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -28.05 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -28.1 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -28.15 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -28.2 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -28.25 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -28.3 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -28.35 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -28.4 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -28.45 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -28.5 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -28.55 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -28.6 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -28.65 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -28.7 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -28.75 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -28.8 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -28.85 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -28.9 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -28.95 | 0 | 0 |
| Stage 1 | -29 | 0 | 0 |

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 2

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|-------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 2 | 0.8 | 0 | 0 |
| Stage 2 | 0.75 | 0 | 0 |
| Stage 2 | 0.75 | 0 | 0 |
| Stage 2 | 0.7 | 0.17 | 3.34 |
| Stage 2 | 0.65 | 0.5 | 6.72 |
| Stage 2 | 0.6 | 1.01 | 10.14 |
| Stage 2 | 0.55 | 1.69 | 13.6 |
| Stage 2 | 0.5 | 2.54 | 17.09 |
| Stage 2 | 0.45 | 3.58 | 20.62 |
| Stage 2 | 0.4 | 4.79 | 24.19 |
| Stage 2 | 0.35 | 6.18 | 27.8 |
| Stage 2 | 0.3 | 7.75 | 31.44 |
| Stage 2 | 0.25 | 9.5 | 35.13 |
| Stage 2 | 0.2 | 11.45 | 38.85 |
| Stage 2 | 0.15 | 13.58 | 42.61 |
| Stage 2 | 0.1 | 15.9 | 46.4 |
| Stage 2 | 0.05 | 18.41 | 50.24 |
| Stage 2 | 0 | 21.11 | 54.11 |
| Stage 2 | -0.05 | 23.77 | 53.16 |
| Stage 2 | -0.1 | 26.38 | 52.23 |
| Stage 2 | -0.15 | 28.95 | 51.31 |
| Stage 2 | -0.2 | 31.47 | 50.4 |
| Stage 2 | -0.25 | 33.94 | 49.5 |
| Stage 2 | -0.3 | 36.37 | 48.61 |
| Stage 2 | -0.35 | 38.76 | 47.74 |
| Stage 2 | -0.4 | 41.1 | 46.87 |
| Stage 2 | -0.45 | 43.41 | 46.02 |
| Stage 2 | -0.5 | 45.66 | 45.18 |
| Stage 2 | -0.55 | 47.88 | 44.35 |
| Stage 2 | -0.6 | 50.06 | 43.54 |
| Stage 2 | -0.65 | 52.2 | 42.73 |
| Stage 2 | -0.7 | 54.29 | 41.94 |
| Stage 2 | -0.75 | 56.35 | 41.16 |
| Stage 2 | -0.8 | 58.37 | 40.39 |
| Stage 2 | -0.85 | 60.35 | 39.63 |
| Stage 2 | -0.9 | 62.3 | 38.88 |
| Stage 2 | -0.95 | 64.2 | 38.14 |
| Stage 2 | -1 | 66.07 | 37.42 |
| Stage 2 | -1.05 | 67.91 | 36.7 |
| Stage 2 | -1.1 | 69.71 | 36 |
| Stage 2 | -1.15 | 71.47 | 35.31 |
| Stage 2 | -1.2 | 73.21 | 34.63 |
| Stage 2 | -1.25 | 74.9 | 33.96 |
| Stage 2 | -1.3 | 76.57 | 33.3 |
| Stage 2 | -1.35 | 78.2 | 32.65 |
| Stage 2 | -1.4 | 79.8 | 32.02 |
| Stage 2 | -1.45 | 81.37 | 31.39 |
| Stage 2 | -1.5 | 82.91 | 30.77 |
| Stage 2 | -1.55 | 84.42 | 30.17 |
| Stage 2 | -1.6 | 85.9 | 29.57 |
| Stage 2 | -1.65 | 87.35 | 28.99 |
| Stage 2 | -1.7 | 88.77 | 28.42 |
| Stage 2 | -1.75 | 90.16 | 27.85 |
| Stage 2 | -1.8 | 91.53 | 27.3 |
| Stage 2 | -1.85 | 92.86 | 26.76 |
| Stage 2 | -1.9 | 94.17 | 26.22 |
| Stage 2 | -1.95 | 95.46 | 25.7 |
| Stage 2 | -2 | 96.72 | 25.19 |
| Stage 2 | -2.05 | 97.95 | 24.68 |
| Stage 2 | -2.1 | 99.16 | 24.19 |
| Stage 2 | -2.15 | 100.35 | 23.71 |
| Stage 2 | -2.2 | 101.51 | 23.23 |
| Stage 2 | -2.25 | 102.65 | 22.77 |
| Stage 2 | -2.3 | 103.76 | 22.31 |
| Stage 2 | -2.35 | 104.86 | 21.87 |
| Stage 2 | -2.4 | 105.93 | 21.43 |
| Stage 2 | -2.45 | 106.98 | 21 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|-------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 2 | -2.5 | 108.01 | 20.59 |
| Stage 2 | -2.55 | 109.02 | 20.18 |
| Stage 2 | -2.6 | 110.01 | 19.78 |
| Stage 2 | -2.65 | 110.97 | 19.39 |
| Stage 2 | -2.7 | 111.92 | 19 |
| Stage 2 | -2.75 | 112.86 | 18.63 |
| Stage 2 | -2.8 | 113.77 | 18.26 |
| Stage 2 | -2.85 | 114.66 | 17.91 |
| Stage 2 | -2.9 | 115.54 | 17.56 |
| Stage 2 | -2.95 | 116.4 | 17.22 |
| Stage 2 | -3 | 117.25 | 16.89 |
| Stage 2 | -3.05 | 118.08 | 16.56 |
| Stage 2 | -3.1 | 118.83 | 15.05 |
| Stage 2 | -3.15 | 119.51 | 13.57 |
| Stage 2 | -3.2 | 120.11 | 12.12 |
| Stage 2 | -3.25 | 120.65 | 10.72 |
| Stage 2 | -3.3 | 121.12 | 9.35 |
| Stage 2 | -3.35 | 121.52 | 8.02 |
| Stage 2 | -3.4 | 121.85 | 6.72 |
| Stage 2 | -3.45 | 122.13 | 5.46 |
| Stage 2 | -3.5 | 122.34 | 4.23 |
| Stage 2 | -3.55 | 122.49 | 3.04 |
| Stage 2 | -3.6 | 122.58 | 1.88 |
| Stage 2 | -3.65 | 122.62 | 0.76 |
| Stage 2 | -3.7 | 122.6 | -0.34 |
| Stage 2 | -3.75 | 122.54 | -1.39 |
| Stage 2 | -3.8 | 122.41 | -2.42 |
| Stage 2 | -3.85 | 122.24 | -3.42 |
| Stage 2 | -3.9 | 122.02 | -4.38 |
| Stage 2 | -3.95 | 121.76 | -5.32 |
| Stage 2 | -4 | 121.45 | -6.22 |
| Stage 2 | -4.05 | 121.09 | -7.1 |
| Stage 2 | -4.1 | 120.69 | -7.94 |
| Stage 2 | -4.15 | 120.26 | -8.76 |
| Stage 2 | -4.2 | 119.78 | -9.55 |
| Stage 2 | -4.25 | 119.26 | -10.31 |
| Stage 2 | -4.3 | 118.71 | -11.05 |
| Stage 2 | -4.35 | 118.12 | -11.75 |
| Stage 2 | -4.4 | 117.5 | -12.44 |
| Stage 2 | -4.45 | 116.85 | -13.09 |
| Stage 2 | -4.5 | 116.16 | -13.72 |
| Stage 2 | -4.55 | 115.44 | -14.33 |
| Stage 2 | -4.6 | 114.7 | -14.91 |
| Stage 2 | -4.65 | 113.93 | -15.47 |
| Stage 2 | -4.7 | 113.13 | -16 |
| Stage 2 | -4.75 | 112.3 | -16.51 |
| Stage 2 | -4.8 | 111.45 | -17 |
| Stage 2 | -4.85 | 110.58 | -17.46 |
| Stage 2 | -4.9 | 109.68 | -17.91 |
| Stage 2 | -4.95 | 108.77 | -18.33 |
| Stage 2 | -5 | 107.83 | -18.73 |
| Stage 2 | -5.05 | 106.87 | -19.11 |
| Stage 2 | -5.1 | 105.9 | -19.48 |
| Stage 2 | -5.15 | 104.91 | -19.82 |
| Stage 2 | -5.2 | 103.9 | -20.14 |
| Stage 2 | -5.25 | 102.88 | -20.44 |
| Stage 2 | -5.3 | 101.84 | -20.73 |
| Stage 2 | -5.35 | 100.79 | -21 |
| Stage 2 | -5.4 | 99.73 | -21.25 |
| Stage 2 | -5.45 | 98.66 | -21.48 |
| Stage 2 | -5.5 | 97.57 | -21.69 |
| Stage 2 | -5.55 | 96.48 | -21.89 |
| Stage 2 | -5.6 | 95.37 | -22.08 |
| Stage 2 | -5.65 | 94.26 | -22.25 |
| Stage 2 | -5.7 | 93.14 | -22.4 |
| Stage 2 | -5.75 | 92.01 | -22.54 |
| Stage 2 | -5.8 | 90.88 | -22.66 |
| Stage 2 | -5.85 | 89.74 | -22.77 |
| Stage 2 | -5.9 | 88.6 | -22.86 |
| Stage 2 | -5.95 | 87.45 | -22.94 |
| Stage 2 | -6 | 86.3 | -23.01 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|-------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 2 | -6.05 | 85.15 | -23.07 |
| Stage 2 | -6.1 | 83.99 | -23.11 |
| Stage 2 | -6.15 | 82.84 | -23.14 |
| Stage 2 | -6.2 | 81.68 | -23.16 |
| Stage 2 | -6.25 | 80.52 | -23.17 |
| Stage 2 | -6.3 | 79.36 | -23.16 |
| Stage 2 | -6.35 | 78.2 | -23.15 |
| Stage 2 | -6.4 | 77.05 | -23.13 |
| Stage 2 | -6.45 | 75.89 | -23.1 |
| Stage 2 | -6.5 | 74.74 | -23.06 |
| Stage 2 | -6.55 | 73.59 | -23.02 |
| Stage 2 | -6.6 | 72.44 | -22.96 |
| Stage 2 | -6.65 | 71.29 | -22.9 |
| Stage 2 | -6.7 | 70.15 | -22.83 |
| Stage 2 | -6.75 | 69.02 | -22.75 |
| Stage 2 | -6.8 | 67.88 | -22.67 |
| Stage 2 | -6.85 | 66.75 | -22.58 |
| Stage 2 | -6.9 | 65.63 | -22.48 |
| Stage 2 | -6.95 | 64.51 | -22.38 |
| Stage 2 | -7 | 63.4 | -22.27 |
| Stage 2 | -7.05 | 62.29 | -22.15 |
| Stage 2 | -7.1 | 61.19 | -22.03 |
| Stage 2 | -7.15 | 60.09 | -21.9 |
| Stage 2 | -7.2 | 59 | -21.77 |
| Stage 2 | -7.25 | 57.92 | -21.63 |
| Stage 2 | -7.3 | 56.85 | -21.49 |
| Stage 2 | -7.35 | 55.78 | -21.34 |
| Stage 2 | -7.4 | 54.72 | -21.19 |
| Stage 2 | -7.45 | 53.67 | -21.04 |
| Stage 2 | -7.5 | 52.63 | -20.88 |
| Stage 2 | -7.55 | 51.59 | -20.71 |
| Stage 2 | -7.6 | 50.56 | -20.55 |
| Stage 2 | -7.65 | 49.54 | -20.38 |
| Stage 2 | -7.7 | 48.53 | -20.2 |
| Stage 2 | -7.75 | 47.53 | -20.02 |
| Stage 2 | -7.8 | 46.54 | -19.84 |
| Stage 2 | -7.85 | 45.56 | -19.66 |
| Stage 2 | -7.9 | 44.58 | -19.47 |
| Stage 2 | -7.95 | 43.62 | -19.28 |
| Stage 2 | -8 | 42.67 | -19.09 |
| Stage 2 | -8.05 | 41.72 | -18.9 |
| Stage 2 | -8.1 | 40.79 | -18.7 |
| Stage 2 | -8.15 | 39.86 | -18.5 |
| Stage 2 | -8.2 | 38.95 | -18.3 |
| Stage 2 | -8.25 | 38.04 | -18.1 |
| Stage 2 | -8.3 | 37.15 | -17.9 |
| Stage 2 | -8.35 | 36.26 | -17.69 |
| Stage 2 | -8.4 | 35.39 | -17.49 |
| Stage 2 | -8.45 | 34.52 | -17.28 |
| Stage 2 | -8.5 | 33.67 | -17.07 |
| Stage 2 | -8.55 | 32.83 | -16.86 |
| Stage 2 | -8.6 | 31.99 | -16.65 |
| Stage 2 | -8.65 | 31.17 | -16.44 |
| Stage 2 | -8.7 | 30.36 | -16.23 |
| Stage 2 | -8.75 | 29.56 | -16.01 |
| Stage 2 | -8.8 | 28.77 | -15.8 |
| Stage 2 | -8.85 | 27.99 | -15.59 |
| Stage 2 | -8.9 | 27.22 | -15.37 |
| Stage 2 | -8.95 | 26.46 | -15.16 |
| Stage 2 | -9 | 25.72 | -14.95 |
| Stage 2 | -9.05 | 24.98 | -14.73 |
| Stage 2 | -9.1 | 24.25 | -14.52 |
| Stage 2 | -9.15 | 23.54 | -14.31 |
| Stage 2 | -9.2 | 22.83 | -14.09 |
| Stage 2 | -9.25 | 22.14 | -13.88 |
| Stage 2 | -9.3 | 21.46 | -13.67 |
| Stage 2 | -9.35 | 20.78 | -13.45 |
| Stage 2 | -9.4 | 20.12 | -13.24 |
| Stage 2 | -9.45 | 19.47 | -13.03 |
| Stage 2 | -9.5 | 18.83 | -12.82 |
| Stage 2 | -9.55 | 18.2 | -12.61 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 2 | -9.6 | 17.58 | -12.4 |
| Stage 2 | -9.65 | 16.97 | -12.19 |
| Stage 2 | -9.7 | 16.37 | -11.99 |
| Stage 2 | -9.75 | 15.78 | -11.78 |
| Stage 2 | -9.8 | 15.2 | -11.58 |
| Stage 2 | -9.85 | 14.63 | -11.37 |
| Stage 2 | -9.9 | 14.07 | -11.17 |
| Stage 2 | -9.95 | 13.52 | -10.97 |
| Stage 2 | -10 | 12.99 | -10.77 |
| Stage 2 | -10.05 | 12.46 | -10.57 |
| Stage 2 | -10.1 | 11.94 | -10.37 |
| Stage 2 | -10.15 | 11.43 | -10.18 |
| Stage 2 | -10.2 | 10.93 | -9.98 |
| Stage 2 | -10.25 | 10.44 | -9.79 |
| Stage 2 | -10.3 | 9.96 | -9.6 |
| Stage 2 | -10.35 | 9.49 | -9.41 |
| Stage 2 | -10.4 | 9.03 | -9.22 |
| Stage 2 | -10.45 | 8.58 | -9.03 |
| Stage 2 | -10.5 | 8.14 | -8.84 |
| Stage 2 | -10.55 | 7.7 | -8.66 |
| Stage 2 | -10.6 | 7.28 | -8.48 |
| Stage 2 | -10.65 | 6.87 | -8.3 |
| Stage 2 | -10.7 | 6.46 | -8.12 |
| Stage 2 | -10.75 | 6.06 | -7.94 |
| Stage 2 | -10.8 | 5.67 | -7.77 |
| Stage 2 | -10.85 | 5.3 | -7.59 |
| Stage 2 | -10.9 | 4.92 | -7.42 |
| Stage 2 | -10.95 | 4.56 | -7.25 |
| Stage 2 | -11 | 4.21 | -7.08 |
| Stage 2 | -11.05 | 3.86 | -6.92 |
| Stage 2 | -11.1 | 3.52 | -6.75 |
| Stage 2 | -11.15 | 3.19 | -6.59 |
| Stage 2 | -11.2 | 2.87 | -6.43 |
| Stage 2 | -11.25 | 2.56 | -6.27 |
| Stage 2 | -11.3 | 2.25 | -6.12 |
| Stage 2 | -11.35 | 1.95 | -5.96 |
| Stage 2 | -11.4 | 1.66 | -5.81 |
| Stage 2 | -11.45 | 1.38 | -5.66 |
| Stage 2 | -11.5 | 1.11 | -5.51 |
| Stage 2 | -11.55 | 0.84 | -5.37 |
| Stage 2 | -11.6 | 0.58 | -5.22 |
| Stage 2 | -11.65 | 0.32 | -5.08 |
| Stage 2 | -11.7 | 0.07 | -4.94 |
| Stage 2 | -11.75 | -0.16 | -4.8 |
| Stage 2 | -11.8 | -0.4 | -4.66 |
| Stage 2 | -11.85 | -0.62 | -4.53 |
| Stage 2 | -11.9 | -0.84 | -4.39 |
| Stage 2 | -11.95 | -1.06 | -4.26 |
| Stage 2 | -12 | -1.26 | -4.14 |
| Stage 2 | -12.05 | -1.46 | -4.01 |
| Stage 2 | -12.1 | -1.66 | -3.88 |
| Stage 2 | -12.15 | -1.85 | -3.76 |
| Stage 2 | -12.2 | -2.03 | -3.64 |
| Stage 2 | -12.25 | -2.2 | -3.52 |
| Stage 2 | -12.3 | -2.37 | -3.4 |
| Stage 2 | -12.35 | -2.54 | -3.29 |
| Stage 2 | -12.4 | -2.7 | -3.17 |
| Stage 2 | -12.45 | -2.85 | -3.06 |
| Stage 2 | -12.5 | -3 | -2.95 |
| Stage 2 | -12.55 | -3.14 | -2.85 |
| Stage 2 | -12.6 | -3.28 | -2.74 |
| Stage 2 | -12.65 | -3.41 | -2.64 |
| Stage 2 | -12.7 | -3.54 | -2.54 |
| Stage 2 | -12.75 | -3.66 | -2.44 |
| Stage 2 | -12.8 | -3.78 | -2.34 |
| Stage 2 | -12.85 | -3.89 | -2.24 |
| Stage 2 | -12.9 | -3.99 | -2.15 |
| Stage 2 | -12.95 | -4.1 | -2.05 |
| Stage 2 | -13 | -4.2 | -1.96 |
| Stage 2 | -13.05 | -4.29 | -1.87 |
| Stage 2 | -13.1 | -4.38 | -1.79 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 2 | -13.15 | -4.46 | -1.7 |
| Stage 2 | -13.2 | -4.54 | -1.62 |
| Stage 2 | -13.25 | -4.62 | -1.53 |
| Stage 2 | -13.3 | -4.69 | -1.45 |
| Stage 2 | -13.35 | -4.76 | -1.37 |
| Stage 2 | -13.4 | -4.83 | -1.3 |
| Stage 2 | -13.45 | -4.89 | -1.22 |
| Stage 2 | -13.5 | -4.95 | -1.15 |
| Stage 2 | -13.55 | -5 | -1.08 |
| Stage 2 | -13.6 | -5.05 | -1 |
| Stage 2 | -13.65 | -5.1 | -0.94 |
| Stage 2 | -13.7 | -5.14 | -0.87 |
| Stage 2 | -13.75 | -5.18 | -0.8 |
| Stage 2 | -13.8 | -5.22 | -0.74 |
| Stage 2 | -13.85 | -5.25 | -0.67 |
| Stage 2 | -13.9 | -5.28 | -0.61 |
| Stage 2 | -13.95 | -5.31 | -0.55 |
| Stage 2 | -14 | -5.33 | -0.5 |
| Stage 2 | -14.05 | -5.36 | -0.44 |
| Stage 2 | -14.1 | -5.38 | -0.38 |
| Stage 2 | -14.15 | -5.39 | -0.33 |
| Stage 2 | -14.2 | -5.41 | -0.28 |
| Stage 2 | -14.25 | -5.42 | -0.22 |
| Stage 2 | -14.3 | -5.43 | -0.17 |
| Stage 2 | -14.35 | -5.43 | -0.13 |
| Stage 2 | -14.4 | -5.44 | -0.08 |
| Stage 2 | -14.45 | -5.44 | -0.03 |
| Stage 2 | -14.5 | -5.44 | 0.01 |
| Stage 2 | -14.55 | -5.43 | 0.06 |
| Stage 2 | -14.6 | -5.43 | 0.1 |
| Stage 2 | -14.65 | -5.42 | 0.14 |
| Stage 2 | -14.7 | -5.41 | 0.18 |
| Stage 2 | -14.75 | -5.4 | 0.22 |
| Stage 2 | -14.8 | -5.39 | 0.26 |
| Stage 2 | -14.85 | -5.37 | 0.29 |
| Stage 2 | -14.9 | -5.36 | 0.33 |
| Stage 2 | -14.95 | -5.34 | 0.36 |
| Stage 2 | -15 | -5.32 | 0.39 |
| Stage 2 | -15.05 | -5.3 | 0.43 |
| Stage 2 | -15.1 | -5.28 | 0.46 |
| Stage 2 | -15.15 | -5.25 | 0.49 |
| Stage 2 | -15.2 | -5.23 | 0.52 |
| Stage 2 | -15.25 | -5.2 | 0.54 |
| Stage 2 | -15.3 | -5.17 | 0.57 |
| Stage 2 | -15.35 | -5.14 | 0.6 |
| Stage 2 | -15.4 | -5.11 | 0.62 |
| Stage 2 | -15.45 | -5.08 | 0.64 |
| Stage 2 | -15.5 | -5.04 | 0.67 |
| Stage 2 | -15.55 | -5.01 | 0.69 |
| Stage 2 | -15.6 | -4.97 | 0.71 |
| Stage 2 | -15.65 | -4.94 | 0.73 |
| Stage 2 | -15.7 | -4.9 | 0.75 |
| Stage 2 | -15.75 | -4.86 | 0.77 |
| Stage 2 | -15.8 | -4.82 | 0.79 |
| Stage 2 | -15.85 | -4.78 | 0.8 |
| Stage 2 | -15.9 | -4.74 | 0.82 |
| Stage 2 | -15.95 | -4.7 | 0.84 |
| Stage 2 | -16 | -4.66 | 0.85 |
| Stage 2 | -16.05 | -4.61 | 0.86 |
| Stage 2 | -16.1 | -4.57 | 0.88 |
| Stage 2 | -16.15 | -4.53 | 0.89 |
| Stage 2 | -16.2 | -4.48 | 0.9 |
| Stage 2 | -16.25 | -4.43 | 0.91 |
| Stage 2 | -16.3 | -4.39 | 0.92 |
| Stage 2 | -16.35 | -4.34 | 0.93 |
| Stage 2 | -16.4 | -4.29 | 0.94 |
| Stage 2 | -16.45 | -4.25 | 0.95 |
| Stage 2 | -16.5 | -4.2 | 0.96 |
| Stage 2 | -16.55 | -4.15 | 0.97 |
| Stage 2 | -16.6 | -4.1 | 0.98 |
| Stage 2 | -16.65 | -4.05 | 0.98 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 2 | -16.7 | -4 | 0.99 |
| Stage 2 | -16.75 | -3.95 | 1 |
| Stage 2 | -16.8 | -3.9 | 1 |
| Stage 2 | -16.85 | -3.85 | 1.01 |
| Stage 2 | -16.9 | -3.8 | 1.01 |
| Stage 2 | -16.95 | -3.75 | 1.01 |
| Stage 2 | -17 | -3.7 | 1.02 |
| Stage 2 | -17.05 | -3.65 | 1.02 |
| Stage 2 | -17.1 | -3.6 | 1.02 |
| Stage 2 | -17.15 | -3.55 | 1.02 |
| Stage 2 | -17.2 | -3.5 | 1.02 |
| Stage 2 | -17.25 | -3.44 | 1.02 |
| Stage 2 | -17.3 | -3.39 | 1.02 |
| Stage 2 | -17.35 | -3.34 | 1.02 |
| Stage 2 | -17.4 | -3.29 | 1.02 |
| Stage 2 | -17.45 | -3.24 | 1.02 |
| Stage 2 | -17.5 | -3.19 | 1.02 |
| Stage 2 | -17.55 | -3.14 | 1.02 |
| Stage 2 | -17.6 | -3.09 | 1.02 |
| Stage 2 | -17.65 | -3.04 | 1.01 |
| Stage 2 | -17.7 | -2.99 | 1.01 |
| Stage 2 | -17.75 | -2.94 | 1.01 |
| Stage 2 | -17.8 | -2.89 | 1 |
| Stage 2 | -17.85 | -2.84 | 1 |
| Stage 2 | -17.9 | -2.79 | 0.99 |
| Stage 2 | -17.95 | -2.74 | 0.99 |
| Stage 2 | -18 | -2.69 | 0.98 |
| Stage 2 | -18.05 | -2.64 | 0.98 |
| Stage 2 | -18.1 | -2.59 | 0.97 |
| Stage 2 | -18.15 | -2.54 | 0.97 |
| Stage 2 | -18.2 | -2.49 | 0.96 |
| Stage 2 | -18.25 | -2.45 | 0.95 |
| Stage 2 | -18.3 | -2.4 | 0.95 |
| Stage 2 | -18.35 | -2.35 | 0.94 |
| Stage 2 | -18.4 | -2.3 | 0.93 |
| Stage 2 | -18.45 | -2.26 | 0.93 |
| Stage 2 | -18.5 | -2.21 | 0.92 |
| Stage 2 | -18.55 | -2.17 | 0.91 |
| Stage 2 | -18.6 | -2.12 | 0.9 |
| Stage 2 | -18.65 | -2.08 | 0.89 |
| Stage 2 | -18.7 | -2.03 | 0.89 |
| Stage 2 | -18.75 | -1.99 | 0.88 |
| Stage 2 | -18.8 | -1.95 | 0.87 |
| Stage 2 | -18.85 | -1.9 | 0.86 |
| Stage 2 | -18.9 | -1.86 | 0.85 |
| Stage 2 | -18.95 | -1.82 | 0.84 |
| Stage 2 | -19 | -1.78 | 0.83 |
| Stage 2 | -19.05 | -1.74 | 0.82 |
| Stage 2 | -19.1 | -1.69 | 0.82 |
| Stage 2 | -19.15 | -1.65 | 0.81 |
| Stage 2 | -19.2 | -1.61 | 0.8 |
| Stage 2 | -19.25 | -1.58 | 0.79 |
| Stage 2 | -19.3 | -1.54 | 0.78 |
| Stage 2 | -19.35 | -1.5 | 0.77 |
| Stage 2 | -19.4 | -1.46 | 0.76 |
| Stage 2 | -19.45 | -1.42 | 0.75 |
| Stage 2 | -19.5 | -1.39 | 0.74 |
| Stage 2 | -19.55 | -1.35 | 0.73 |
| Stage 2 | -19.6 | -1.31 | 0.72 |
| Stage 2 | -19.65 | -1.28 | 0.71 |
| Stage 2 | -19.7 | -1.24 | 0.7 |
| Stage 2 | -19.75 | -1.21 | 0.69 |
| Stage 2 | -19.8 | -1.17 | 0.68 |
| Stage 2 | -19.85 | -1.14 | 0.67 |
| Stage 2 | -19.9 | -1.11 | 0.66 |
| Stage 2 | -19.95 | -1.08 | 0.65 |
| Stage 2 | -20 | -1.04 | 0.64 |
| Stage 2 | -20.05 | -1.01 | 0.63 |
| Stage 2 | -20.1 | -0.98 | 0.62 |
| Stage 2 | -20.15 | -0.95 | 0.61 |
| Stage 2 | -20.2 | -0.92 | 0.6 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 2 | -20.25 | -0.89 | 0.59 |
| Stage 2 | -20.3 | -0.86 | 0.58 |
| Stage 2 | -20.35 | -0.83 | 0.57 |
| Stage 2 | -20.4 | -0.81 | 0.56 |
| Stage 2 | -20.45 | -0.78 | 0.55 |
| Stage 2 | -20.5 | -0.75 | 0.54 |
| Stage 2 | -20.55 | -0.72 | 0.53 |
| Stage 2 | -20.6 | -0.7 | 0.52 |
| Stage 2 | -20.65 | -0.67 | 0.51 |
| Stage 2 | -20.7 | -0.65 | 0.5 |
| Stage 2 | -20.75 | -0.62 | 0.49 |
| Stage 2 | -20.8 | -0.6 | 0.48 |
| Stage 2 | -20.85 | -0.58 | 0.47 |
| Stage 2 | -20.9 | -0.55 | 0.46 |
| Stage 2 | -20.95 | -0.53 | 0.45 |
| Stage 2 | -21 | -0.51 | 0.44 |
| Stage 2 | -21.05 | -0.49 | 0.44 |
| Stage 2 | -21.1 | -0.46 | 0.43 |
| Stage 2 | -21.15 | -0.44 | 0.42 |
| Stage 2 | -21.2 | -0.42 | 0.41 |
| Stage 2 | -21.25 | -0.4 | 0.4 |
| Stage 2 | -21.3 | -0.38 | 0.39 |
| Stage 2 | -21.35 | -0.36 | 0.38 |
| Stage 2 | -21.4 | -0.35 | 0.37 |
| Stage 2 | -21.45 | -0.33 | 0.36 |
| Stage 2 | -21.5 | -0.31 | 0.36 |
| Stage 2 | -21.55 | -0.29 | 0.35 |
| Stage 2 | -21.6 | -0.28 | 0.34 |
| Stage 2 | -21.65 | -0.26 | 0.33 |
| Stage 2 | -21.7 | -0.24 | 0.32 |
| Stage 2 | -21.75 | -0.23 | 0.31 |
| Stage 2 | -21.8 | -0.21 | 0.31 |
| Stage 2 | -21.85 | -0.2 | 0.3 |
| Stage 2 | -21.9 | -0.18 | 0.29 |
| Stage 2 | -21.95 | -0.17 | 0.28 |
| Stage 2 | -22 | -0.15 | 0.28 |
| Stage 2 | -22.05 | -0.14 | 0.27 |
| Stage 2 | -22.1 | -0.13 | 0.26 |
| Stage 2 | -22.15 | -0.12 | 0.25 |
| Stage 2 | -22.2 | -0.1 | 0.25 |
| Stage 2 | -22.25 | -0.09 | 0.24 |
| Stage 2 | -22.3 | -0.08 | 0.23 |
| Stage 2 | -22.35 | -0.07 | 0.22 |
| Stage 2 | -22.4 | -0.06 | 0.22 |
| Stage 2 | -22.45 | -0.05 | 0.21 |
| Stage 2 | -22.5 | -0.04 | 0.2 |
| Stage 2 | -22.55 | -0.03 | 0.2 |
| Stage 2 | -22.6 | -0.02 | 0.19 |
| Stage 2 | -22.65 | -0.01 | 0.18 |
| Stage 2 | -22.7 | 0 | 0.18 |
| Stage 2 | -22.75 | 0.01 | 0.17 |
| Stage 2 | -22.8 | 0.02 | 0.17 |
| Stage 2 | -22.85 | 0.03 | 0.16 |
| Stage 2 | -22.9 | 0.03 | 0.15 |
| Stage 2 | -22.95 | 0.04 | 0.15 |
| Stage 2 | -23 | 0.05 | 0.14 |
| Stage 2 | -23.05 | 0.05 | 0.14 |
| Stage 2 | -23.1 | 0.06 | 0.13 |
| Stage 2 | -23.15 | 0.07 | 0.13 |
| Stage 2 | -23.2 | 0.07 | 0.12 |
| Stage 2 | -23.25 | 0.08 | 0.11 |
| Stage 2 | -23.3 | 0.08 | 0.11 |
| Stage 2 | -23.35 | 0.09 | 0.1 |
| Stage 2 | -23.4 | 0.1 | 0.1 |
| Stage 2 | -23.45 | 0.1 | 0.09 |
| Stage 2 | -23.5 | 0.1 | 0.09 |
| Stage 2 | -23.55 | 0.11 | 0.08 |
| Stage 2 | -23.6 | 0.11 | 0.08 |
| Stage 2 | -23.65 | 0.12 | 0.08 |
| Stage 2 | -23.7 | 0.12 | 0.07 |
| Stage 2 | -23.75 | 0.12 | 0.07 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 2 | -23.8 | 0.13 | 0.06 |
| Stage 2 | -23.85 | 0.13 | 0.06 |
| Stage 2 | -23.9 | 0.13 | 0.05 |
| Stage 2 | -23.95 | 0.13 | 0.05 |
| Stage 2 | -24 | 0.14 | 0.05 |
| Stage 2 | -24.05 | 0.14 | 0.04 |
| Stage 2 | -24.1 | 0.14 | 0.04 |
| Stage 2 | -24.15 | 0.14 | 0.03 |
| Stage 2 | -24.2 | 0.14 | 0.03 |
| Stage 2 | -24.25 | 0.15 | 0.03 |
| Stage 2 | -24.3 | 0.15 | 0.02 |
| Stage 2 | -24.35 | 0.15 | 0.02 |
| Stage 2 | -24.4 | 0.15 | 0.02 |
| Stage 2 | -24.45 | 0.15 | 0.01 |
| Stage 2 | -24.5 | 0.15 | 0.01 |
| Stage 2 | -24.55 | 0.15 | 0.01 |
| Stage 2 | -24.6 | 0.15 | 0.01 |
| Stage 2 | -24.65 | 0.15 | 0 |
| Stage 2 | -24.7 | 0.15 | 0 |
| Stage 2 | -24.75 | 0.15 | 0 |
| Stage 2 | -24.8 | 0.15 | -0.01 |
| Stage 2 | -24.85 | 0.15 | -0.01 |
| Stage 2 | -24.9 | 0.15 | -0.01 |
| Stage 2 | -24.95 | 0.15 | -0.01 |
| Stage 2 | -25 | 0.15 | -0.02 |
| Stage 2 | -25.05 | 0.15 | -0.02 |
| Stage 2 | -25.1 | 0.15 | -0.02 |
| Stage 2 | -25.15 | 0.15 | -0.02 |
| Stage 2 | -25.2 | 0.14 | -0.02 |
| Stage 2 | -25.25 | 0.14 | -0.03 |
| Stage 2 | -25.3 | 0.14 | -0.03 |
| Stage 2 | -25.35 | 0.14 | -0.03 |
| Stage 2 | -25.4 | 0.14 | -0.03 |
| Stage 2 | -25.45 | 0.14 | -0.03 |
| Stage 2 | -25.5 | 0.13 | -0.03 |
| Stage 2 | -25.55 | 0.13 | -0.04 |
| Stage 2 | -25.6 | 0.13 | -0.04 |
| Stage 2 | -25.65 | 0.13 | -0.04 |
| Stage 2 | -25.7 | 0.13 | -0.04 |
| Stage 2 | -25.75 | 0.13 | -0.04 |
| Stage 2 | -25.8 | 0.12 | -0.04 |
| Stage 2 | -25.85 | 0.12 | -0.04 |
| Stage 2 | -25.9 | 0.12 | -0.04 |
| Stage 2 | -25.95 | 0.12 | -0.05 |
| Stage 2 | -26 | 0.11 | -0.05 |
| Stage 2 | -26.05 | 0.11 | -0.05 |
| Stage 2 | -26.1 | 0.11 | -0.05 |
| Stage 2 | -26.15 | 0.11 | -0.05 |
| Stage 2 | -26.2 | 0.1 | -0.05 |
| Stage 2 | -26.25 | 0.1 | -0.05 |
| Stage 2 | -26.3 | 0.1 | -0.05 |
| Stage 2 | -26.35 | 0.1 | -0.05 |
| Stage 2 | -26.4 | 0.09 | -0.05 |
| Stage 2 | -26.45 | 0.09 | -0.05 |
| Stage 2 | -26.5 | 0.09 | -0.05 |
| Stage 2 | -26.55 | 0.09 | -0.05 |
| Stage 2 | -26.6 | 0.08 | -0.05 |
| Stage 2 | -26.65 | 0.08 | -0.05 |
| Stage 2 | -26.7 | 0.08 | -0.05 |
| Stage 2 | -26.75 | 0.08 | -0.05 |
| Stage 2 | -26.8 | 0.07 | -0.05 |
| Stage 2 | -26.85 | 0.07 | -0.05 |
| Stage 2 | -26.9 | 0.07 | -0.05 |
| Stage 2 | -26.95 | 0.07 | -0.05 |
| Stage 2 | -27 | 0.06 | -0.05 |
| Stage 2 | -27.05 | 0.06 | -0.05 |
| Stage 2 | -27.1 | 0.06 | -0.05 |
| Stage 2 | -27.15 | 0.06 | -0.05 |
| Stage 2 | -27.2 | 0.05 | -0.05 |
| Stage 2 | -27.25 | 0.05 | -0.05 |
| Stage 2 | -27.3 | 0.05 | -0.05 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 2 | -27.35 | 0.05 | -0.05 |
| Stage 2 | -27.4 | 0.04 | -0.05 |
| Stage 2 | -27.45 | 0.04 | -0.05 |
| Stage 2 | -27.5 | 0.04 | -0.05 |
| Stage 2 | -27.55 | 0.04 | -0.04 |
| Stage 2 | -27.6 | 0.03 | -0.04 |
| Stage 2 | -27.65 | 0.03 | -0.04 |
| Stage 2 | -27.7 | 0.03 | -0.04 |
| Stage 2 | -27.75 | 0.03 | -0.04 |
| Stage 2 | -27.8 | 0.03 | -0.04 |
| Stage 2 | -27.85 | 0.02 | -0.04 |
| Stage 2 | -27.9 | 0.02 | -0.04 |
| Stage 2 | -27.95 | 0.02 | -0.04 |
| Stage 2 | -28 | 0.02 | -0.04 |
| Stage 2 | -28.05 | 0.02 | -0.03 |
| Stage 2 | -28.1 | 0.02 | -0.03 |
| Stage 2 | -28.15 | 0.01 | -0.03 |
| Stage 2 | -28.2 | 0.01 | -0.03 |
| Stage 2 | -28.25 | 0.01 | -0.03 |
| Stage 2 | -28.3 | 0.01 | -0.03 |
| Stage 2 | -28.35 | 0.01 | -0.03 |
| Stage 2 | -28.4 | 0.01 | -0.02 |
| Stage 2 | -28.45 | 0.01 | -0.02 |
| Stage 2 | -28.5 | 0.01 | -0.02 |
| Stage 2 | -28.55 | 0 | -0.02 |
| Stage 2 | -28.6 | 0 | -0.02 |
| Stage 2 | -28.65 | 0 | -0.02 |
| Stage 2 | -28.7 | 0 | -0.01 |
| Stage 2 | -28.75 | 0 | -0.01 |
| Stage 2 | -28.8 | 0 | -0.01 |
| Stage 2 | -28.85 | 0 | -0.01 |
| Stage 2 | -28.9 | 0 | -0.01 |
| Stage 2 | -28.95 | 0 | 0 |
| Stage 2 | -28.95 | 0 | 0 |
| Stage 2 | -29 | 0 | 0 |

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 3

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|-------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 3 | 0.8 | 0 | 0 |
| Stage 3 | 0.75 | 0 | 0 |
| Stage 3 | 0.75 | 0 | 0 |
| Stage 3 | 0.7 | 0.05 | 0.98 |
| Stage 3 | 0.7 | 0.05 | 0.98 |
| Stage 3 | 0.65 | 0.15 | 2.01 |
| Stage 3 | 0.6 | 0.3 | 3.1 |
| Stage 3 | 0.55 | 0.52 | 4.25 |
| Stage 3 | 0.5 | 0.79 | 5.45 |
| Stage 3 | 0.45 | 1.12 | 6.71 |
| Stage 3 | 0.4 | 1.53 | 8.02 |
| Stage 3 | 0.35 | 2 | 9.39 |
| Stage 3 | 0.3 | 2.54 | 10.81 |
| Stage 3 | 0.25 | 3.15 | 12.29 |
| Stage 3 | 0.2 | 3.84 | 13.82 |
| Stage 3 | 0.15 | 4.61 | 15.41 |
| Stage 3 | 0.1 | 5.46 | 17.05 |
| Stage 3 | 0.05 | 6.4 | 18.75 |
| Stage 3 | 0 | 7.43 | 20.51 |
| Stage 3 | -0.05 | 8.54 | 22.32 |
| Stage 3 | -0.1 | 9.75 | 24.2 |
| Stage 3 | -0.15 | 11.06 | 26.13 |
| Stage 3 | -0.2 | 12.47 | 28.13 |
| Stage 3 | -0.25 | 13.98 | 30.19 |
| Stage 3 | -0.3 | 15.59 | 32.31 |
| Stage 3 | -0.35 | 17.32 | 34.5 |
| Stage 3 | -0.4 | 19.15 | 36.75 |
| Stage 3 | -0.45 | 21.11 | 39.06 |
| Stage 3 | -0.5 | 23.18 | 41.43 |
| Stage 3 | -0.55 | 25.37 | 43.86 |
| Stage 3 | -0.6 | 27.69 | 46.36 |
| Stage 3 | -0.65 | 30.13 | 48.92 |
| Stage 3 | -0.7 | 32.71 | 51.54 |
| Stage 3 | -0.75 | 35.42 | 54.22 |
| Stage 3 | -0.8 | 38.27 | 56.97 |
| Stage 3 | -0.85 | 41.26 | 59.77 |
| Stage 3 | -0.9 | 44.39 | 62.64 |
| Stage 3 | -0.95 | 47.67 | 65.57 |
| Stage 3 | -1 | 51.1 | 68.57 |
| Stage 3 | -1.05 | 54.68 | 71.62 |
| Stage 3 | -1.1 | 58.42 | 74.74 |
| Stage 3 | -1.15 | 62.31 | 77.92 |
| Stage 3 | -1.2 | 66.37 | 81.16 |
| Stage 3 | -1.25 | 70.59 | 84.47 |
| Stage 3 | -1.3 | 74.99 | 87.83 |
| Stage 3 | -1.35 | 79.55 | 91.26 |
| Stage 3 | -1.4 | 84.29 | 94.75 |
| Stage 3 | -1.45 | 89.2 | 98.3 |
| Stage 3 | -1.5 | 94.3 | 101.91 |
| Stage 3 | -1.55 | 99.58 | 105.59 |
| Stage 3 | -1.6 | 105.04 | 109.32 |
| Stage 3 | -1.65 | 110.7 | 113.12 |
| Stage 3 | -1.7 | 116.55 | 116.98 |
| Stage 3 | -1.75 | 122.59 | 120.9 |
| Stage 3 | -1.8 | 128.84 | 124.89 |
| Stage 3 | -1.85 | 135.28 | 128.93 |
| Stage 3 | -1.9 | 141.93 | 133.04 |
| Stage 3 | -1.95 | 148.8 | 137.2 |
| Stage 3 | -2 | 155.87 | 141.43 |
| Stage 3 | -2.05 | 163.15 | 145.72 |
| Stage 3 | -2.1 | 170.66 | 150.07 |
| Stage 3 | -2.15 | 178.38 | 154.48 |
| Stage 3 | -2.2 | 186.33 | 158.96 |
| Stage 3 | -2.25 | 194.5 | 163.49 |
| Stage 3 | -2.3 | 202.91 | 168.08 |
| Stage 3 | -2.35 | 211.54 | 172.74 |
| Stage 3 | -2.4 | 220.11 | 171.3 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|-------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 3 | -2.45 | 228.6 | 169.9 |
| Stage 3 | -2.5 | 237.03 | 168.53 |
| Stage 3 | -2.55 | 245.39 | 167.21 |
| Stage 3 | -2.6 | 253.69 | 165.92 |
| Stage 3 | -2.65 | 261.92 | 164.66 |
| Stage 3 | -2.7 | 270.09 | 163.45 |
| Stage 3 | -2.75 | 278.21 | 162.27 |
| Stage 3 | -2.8 | 286.26 | 161.12 |
| Stage 3 | -2.85 | 294.26 | 160.02 |
| Stage 3 | -2.9 | 302.21 | 158.94 |
| Stage 3 | -2.95 | 310.1 | 157.91 |
| Stage 3 | -3 | 317.95 | 156.9 |
| Stage 3 | -3.05 | 325.75 | 155.94 |
| Stage 3 | -3.1 | 333.28 | 150.69 |
| Stage 3 | -3.15 | 340.55 | 145.47 |
| Stage 3 | -3.2 | 347.57 | 140.28 |
| Stage 3 | -3.25 | 354.32 | 135.11 |
| Stage 3 | -3.3 | 360.83 | 130.08 |
| Stage 3 | -3.35 | 367.08 | 125.07 |
| Stage 3 | -3.4 | 373.09 | 120.09 |
| Stage 3 | -3.45 | 378.84 | 115.14 |
| Stage 3 | -3.5 | 384.35 | 110.21 |
| Stage 3 | -3.55 | 389.62 | 105.31 |
| Stage 3 | -3.6 | 394.64 | 100.44 |
| Stage 3 | -3.65 | 399.42 | 95.59 |
| Stage 3 | -3.7 | 403.96 | 90.77 |
| Stage 3 | -3.75 | 408.26 | 85.98 |
| Stage 3 | -3.8 | 412.32 | 81.3 |
| Stage 3 | -3.85 | 416.16 | 76.65 |
| Stage 3 | -3.9 | 419.76 | 72.02 |
| Stage 3 | -3.95 | 423.13 | 67.41 |
| Stage 3 | -4 | 426.27 | 62.83 |
| Stage 3 | -4.05 | 429.18 | 58.28 |
| Stage 3 | -4.1 | 431.87 | 53.75 |
| Stage 3 | -4.15 | 434.33 | 49.24 |
| Stage 3 | -4.2 | 436.57 | 44.75 |
| Stage 3 | -4.25 | 438.58 | 40.29 |
| Stage 3 | -4.3 | 440.38 | 35.93 |
| Stage 3 | -4.35 | 441.96 | 31.59 |
| Stage 3 | -4.4 | 443.32 | 27.27 |
| Stage 3 | -4.45 | 444.47 | 22.98 |
| Stage 3 | -4.5 | 445.41 | 18.7 |
| Stage 3 | -4.55 | 446.13 | 14.45 |
| Stage 3 | -4.6 | 446.64 | 10.22 |
| Stage 3 | -4.65 | 446.94 | 6.04 |
| Stage 3 | -4.7 | 447.04 | 1.97 |
| Stage 3 | -4.75 | 446.94 | -1.97 |
| Stage 3 | -4.8 | 446.65 | -5.79 |
| Stage 3 | -4.85 | 446.18 | -9.5 |
| Stage 3 | -4.9 | 445.52 | -13.1 |
| Stage 3 | -4.95 | 444.69 | -16.58 |
| Stage 3 | -5 | 443.7 | -19.96 |
| Stage 3 | -5.05 | 442.54 | -23.22 |
| Stage 3 | -5.1 | 441.22 | -26.38 |
| Stage 3 | -5.15 | 439.74 | -29.43 |
| Stage 3 | -5.2 | 438.13 | -32.38 |
| Stage 3 | -5.25 | 436.36 | -35.23 |
| Stage 3 | -5.3 | 434.46 | -37.98 |
| Stage 3 | -5.35 | 432.43 | -40.63 |
| Stage 3 | -5.4 | 430.27 | -43.18 |
| Stage 3 | -5.45 | 427.99 | -45.64 |
| Stage 3 | -5.5 | 425.59 | -48 |
| Stage 3 | -5.55 | 423.08 | -50.28 |
| Stage 3 | -5.6 | 420.46 | -52.46 |
| Stage 3 | -5.65 | 417.73 | -54.56 |
| Stage 3 | -5.7 | 414.9 | -56.56 |
| Stage 3 | -5.75 | 411.97 | -58.49 |
| Stage 3 | -5.8 | 408.96 | -60.33 |
| Stage 3 | -5.85 | 405.85 | -62.09 |
| Stage 3 | -5.9 | 402.67 | -63.77 |
| Stage 3 | -5.95 | 399.4 | -65.37 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|-------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 3 | -6 | 396.05 | -66.89 |
| Stage 3 | -6.05 | 392.64 | -68.34 |
| Stage 3 | -6.1 | 389.15 | -69.71 |
| Stage 3 | -6.15 | 385.6 | -71.02 |
| Stage 3 | -6.2 | 381.99 | -72.25 |
| Stage 3 | -6.25 | 378.32 | -73.41 |
| Stage 3 | -6.3 | 374.59 | -74.5 |
| Stage 3 | -6.35 | 370.81 | -75.54 |
| Stage 3 | -6.4 | 366.99 | -76.51 |
| Stage 3 | -6.45 | 363.12 | -77.42 |
| Stage 3 | -6.5 | 359.2 | -78.27 |
| Stage 3 | -6.55 | 355.25 | -79.06 |
| Stage 3 | -6.6 | 351.26 | -79.8 |
| Stage 3 | -6.65 | 347.24 | -80.48 |
| Stage 3 | -6.7 | 343.18 | -81.11 |
| Stage 3 | -6.75 | 339.1 | -81.69 |
| Stage 3 | -6.8 | 334.99 | -82.21 |
| Stage 3 | -6.85 | 330.85 | -82.69 |
| Stage 3 | -6.9 | 326.7 | -83.11 |
| Stage 3 | -6.95 | 322.52 | -83.49 |
| Stage 3 | -7 | 318.33 | -83.82 |
| Stage 3 | -7.05 | 314.13 | -84.11 |
| Stage 3 | -7.1 | 309.91 | -84.35 |
| Stage 3 | -7.15 | 305.68 | -84.55 |
| Stage 3 | -7.2 | 301.45 | -84.71 |
| Stage 3 | -7.25 | 297.2 | -84.83 |
| Stage 3 | -7.3 | 292.96 | -84.91 |
| Stage 3 | -7.35 | 288.71 | -84.95 |
| Stage 3 | -7.4 | 284.46 | -84.95 |
| Stage 3 | -7.45 | 280.22 | -84.92 |
| Stage 3 | -7.5 | 275.98 | -84.85 |
| Stage 3 | -7.55 | 271.74 | -84.75 |
| Stage 3 | -7.6 | 267.51 | -84.61 |
| Stage 3 | -7.65 | 263.28 | -84.45 |
| Stage 3 | -7.7 | 259.07 | -84.25 |
| Stage 3 | -7.75 | 254.87 | -84.02 |
| Stage 3 | -7.8 | 250.68 | -83.76 |
| Stage 3 | -7.85 | 246.51 | -83.48 |
| Stage 3 | -7.9 | 242.35 | -83.17 |
| Stage 3 | -7.95 | 238.21 | -82.83 |
| Stage 3 | -8 | 234.09 | -82.46 |
| Stage 3 | -8.05 | 229.98 | -82.08 |
| Stage 3 | -8.1 | 225.9 | -81.66 |
| Stage 3 | -8.15 | 221.84 | -81.23 |
| Stage 3 | -8.2 | 217.8 | -80.77 |
| Stage 3 | -8.25 | 213.78 | -80.29 |
| Stage 3 | -8.3 | 209.8 | -79.8 |
| Stage 3 | -8.35 | 205.83 | -79.28 |
| Stage 3 | -8.4 | 201.89 | -78.74 |
| Stage 3 | -8.45 | 197.98 | -78.19 |
| Stage 3 | -8.5 | 194.1 | -77.62 |
| Stage 3 | -8.55 | 190.25 | -77.03 |
| Stage 3 | -8.6 | 186.43 | -76.43 |
| Stage 3 | -8.65 | 182.64 | -75.81 |
| Stage 3 | -8.7 | 178.88 | -75.17 |
| Stage 3 | -8.75 | 175.16 | -74.53 |
| Stage 3 | -8.8 | 171.46 | -73.87 |
| Stage 3 | -8.85 | 167.8 | -73.2 |
| Stage 3 | -8.9 | 164.18 | -72.51 |
| Stage 3 | -8.95 | 160.59 | -71.82 |
| Stage 3 | -9 | 157.03 | -71.11 |
| Stage 3 | -9.05 | 153.51 | -70.4 |
| Stage 3 | -9.1 | 150.03 | -69.67 |
| Stage 3 | -9.15 | 146.58 | -68.94 |
| Stage 3 | -9.2 | 143.17 | -68.2 |
| Stage 3 | -9.25 | 139.8 | -67.45 |
| Stage 3 | -9.3 | 136.46 | -66.69 |
| Stage 3 | -9.35 | 133.17 | -65.93 |
| Stage 3 | -9.4 | 129.91 | -65.16 |
| Stage 3 | -9.45 | 126.69 | -64.39 |
| Stage 3 | -9.5 | 123.51 | -63.61 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 3 | -9.55 | 120.37 | -62.83 |
| Stage 3 | -9.6 | 117.26 | -62.04 |
| Stage 3 | -9.65 | 114.2 | -61.25 |
| Stage 3 | -9.7 | 111.18 | -60.46 |
| Stage 3 | -9.75 | 108.2 | -59.66 |
| Stage 3 | -9.8 | 105.25 | -58.86 |
| Stage 3 | -9.85 | 102.35 | -58.06 |
| Stage 3 | -9.9 | 99.49 | -57.26 |
| Stage 3 | -9.95 | 96.66 | -56.45 |
| Stage 3 | -10 | 93.88 | -55.65 |
| Stage 3 | -10.05 | 91.14 | -54.84 |
| Stage 3 | -10.1 | 88.44 | -54.04 |
| Stage 3 | -10.15 | 85.78 | -53.23 |
| Stage 3 | -10.2 | 83.16 | -52.42 |
| Stage 3 | -10.25 | 80.58 | -51.62 |
| Stage 3 | -10.3 | 78.03 | -50.82 |
| Stage 3 | -10.35 | 75.53 | -50.02 |
| Stage 3 | -10.4 | 73.07 | -49.22 |
| Stage 3 | -10.45 | 70.65 | -48.42 |
| Stage 3 | -10.5 | 68.27 | -47.62 |
| Stage 3 | -10.55 | 65.93 | -46.83 |
| Stage 3 | -10.6 | 63.63 | -46.04 |
| Stage 3 | -10.65 | 61.36 | -45.26 |
| Stage 3 | -10.7 | 59.14 | -44.48 |
| Stage 3 | -10.75 | 56.96 | -43.7 |
| Stage 3 | -10.8 | 54.81 | -42.92 |
| Stage 3 | -10.85 | 52.7 | -42.15 |
| Stage 3 | -10.9 | 50.63 | -41.39 |
| Stage 3 | -10.95 | 48.6 | -40.63 |
| Stage 3 | -11 | 46.61 | -39.87 |
| Stage 3 | -11.05 | 44.65 | -39.12 |
| Stage 3 | -11.1 | 42.73 | -38.37 |
| Stage 3 | -11.15 | 40.85 | -37.63 |
| Stage 3 | -11.2 | 39.01 | -36.89 |
| Stage 3 | -11.25 | 37.2 | -36.16 |
| Stage 3 | -11.3 | 35.43 | -35.44 |
| Stage 3 | -11.35 | 33.69 | -34.72 |
| Stage 3 | -11.4 | 31.99 | -34.01 |
| Stage 3 | -11.45 | 30.32 | -33.3 |
| Stage 3 | -11.5 | 28.7 | -32.6 |
| Stage 3 | -11.55 | 27.1 | -31.9 |
| Stage 3 | -11.6 | 25.54 | -31.22 |
| Stage 3 | -11.65 | 24.01 | -30.53 |
| Stage 3 | -11.7 | 22.52 | -29.86 |
| Stage 3 | -11.75 | 21.06 | -29.19 |
| Stage 3 | -11.8 | 19.63 | -28.53 |
| Stage 3 | -11.85 | 18.24 | -27.88 |
| Stage 3 | -11.9 | 16.88 | -27.23 |
| Stage 3 | -11.95 | 15.55 | -26.59 |
| Stage 3 | -12 | 14.25 | -25.96 |
| Stage 3 | -12.05 | 12.98 | -25.33 |
| Stage 3 | -12.1 | 11.75 | -24.71 |
| Stage 3 | -12.15 | 10.54 | -24.1 |
| Stage 3 | -12.2 | 9.37 | -23.5 |
| Stage 3 | -12.25 | 8.22 | -22.9 |
| Stage 3 | -12.3 | 7.11 | -22.31 |
| Stage 3 | -12.35 | 6.02 | -21.73 |
| Stage 3 | -12.4 | 4.96 | -21.15 |
| Stage 3 | -12.45 | 3.94 | -20.59 |
| Stage 3 | -12.5 | 2.93 | -20.03 |
| Stage 3 | -12.55 | 1.96 | -19.48 |
| Stage 3 | -12.6 | 1.01 | -18.93 |
| Stage 3 | -12.65 | 0.09 | -18.4 |
| Stage 3 | -12.7 | -0.8 | -17.87 |
| Stage 3 | -12.75 | -1.67 | -17.35 |
| Stage 3 | -12.8 | -2.51 | -16.84 |
| Stage 3 | -12.85 | -3.33 | -16.33 |
| Stage 3 | -12.9 | -4.12 | -15.83 |
| Stage 3 | -12.95 | -4.88 | -15.34 |
| Stage 3 | -13 | -5.63 | -14.86 |
| Stage 3 | -13.05 | -6.35 | -14.38 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 3 | -13.1 | -7.04 | -13.92 |
| Stage 3 | -13.15 | -7.72 | -13.46 |
| Stage 3 | -13.2 | -8.37 | -13.01 |
| Stage 3 | -13.25 | -8.99 | -12.56 |
| Stage 3 | -13.3 | -9.6 | -12.12 |
| Stage 3 | -13.35 | -10.18 | -11.69 |
| Stage 3 | -13.4 | -10.75 | -11.27 |
| Stage 3 | -13.45 | -11.29 | -10.86 |
| Stage 3 | -13.5 | -11.81 | -10.45 |
| Stage 3 | -13.55 | -12.32 | -10.05 |
| Stage 3 | -13.6 | -12.8 | -9.65 |
| Stage 3 | -13.65 | -13.26 | -9.27 |
| Stage 3 | -13.7 | -13.71 | -8.89 |
| Stage 3 | -13.75 | -14.13 | -8.52 |
| Stage 3 | -13.8 | -14.54 | -8.15 |
| Stage 3 | -13.85 | -14.93 | -7.8 |
| Stage 3 | -13.9 | -15.3 | -7.44 |
| Stage 3 | -13.95 | -15.66 | -7.1 |
| Stage 3 | -14 | -15.99 | -6.76 |
| Stage 3 | -14.05 | -16.32 | -6.43 |
| Stage 3 | -14.1 | -16.62 | -6.11 |
| Stage 3 | -14.15 | -16.91 | -5.79 |
| Stage 3 | -14.2 | -17.19 | -5.48 |
| Stage 3 | -14.25 | -17.45 | -5.18 |
| Stage 3 | -14.3 | -17.69 | -4.88 |
| Stage 3 | -14.35 | -17.92 | -4.59 |
| Stage 3 | -14.4 | -18.13 | -4.31 |
| Stage 3 | -14.45 | -18.34 | -4.03 |
| Stage 3 | -14.5 | -18.52 | -3.76 |
| Stage 3 | -14.55 | -18.7 | -3.5 |
| Stage 3 | -14.6 | -18.86 | -3.24 |
| Stage 3 | -14.65 | -19.01 | -2.98 |
| Stage 3 | -14.7 | -19.15 | -2.74 |
| Stage 3 | -14.75 | -19.27 | -2.5 |
| Stage 3 | -14.8 | -19.38 | -2.26 |
| Stage 3 | -14.85 | -19.49 | -2.03 |
| Stage 3 | -14.9 | -19.58 | -1.81 |
| Stage 3 | -14.95 | -19.66 | -1.59 |
| Stage 3 | -15 | -19.72 | -1.38 |
| Stage 3 | -15.05 | -19.78 | -1.17 |
| Stage 3 | -15.1 | -19.83 | -0.97 |
| Stage 3 | -15.15 | -19.87 | -0.77 |
| Stage 3 | -15.2 | -19.9 | -0.58 |
| Stage 3 | -15.25 | -19.92 | -0.39 |
| Stage 3 | -15.3 | -19.93 | -0.21 |
| Stage 3 | -15.35 | -19.93 | -0.04 |
| Stage 3 | -15.4 | -19.92 | 0.13 |
| Stage 3 | -15.45 | -19.91 | 0.3 |
| Stage 3 | -15.5 | -19.89 | 0.46 |
| Stage 3 | -15.55 | -19.86 | 0.61 |
| Stage 3 | -15.6 | -19.82 | 0.76 |
| Stage 3 | -15.65 | -19.77 | 0.91 |
| Stage 3 | -15.7 | -19.72 | 1.05 |
| Stage 3 | -15.75 | -19.66 | 1.19 |
| Stage 3 | -15.8 | -19.59 | 1.32 |
| Stage 3 | -15.85 | -19.52 | 1.45 |
| Stage 3 | -15.9 | -19.44 | 1.58 |
| Stage 3 | -15.95 | -19.36 | 1.7 |
| Stage 3 | -16 | -19.27 | 1.81 |
| Stage 3 | -16.05 | -19.17 | 1.92 |
| Stage 3 | -16.1 | -19.07 | 2.03 |
| Stage 3 | -16.15 | -18.96 | 2.14 |
| Stage 3 | -16.2 | -18.85 | 2.24 |
| Stage 3 | -16.25 | -18.73 | 2.33 |
| Stage 3 | -16.3 | -18.61 | 2.43 |
| Stage 3 | -16.35 | -18.49 | 2.51 |
| Stage 3 | -16.4 | -18.36 | 2.6 |
| Stage 3 | -16.45 | -18.22 | 2.68 |
| Stage 3 | -16.5 | -18.08 | 2.76 |
| Stage 3 | -16.55 | -17.94 | 2.84 |
| Stage 3 | -16.6 | -17.8 | 2.91 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 3 | -16.65 | -17.65 | 2.98 |
| Stage 3 | -16.7 | -17.5 | 3.04 |
| Stage 3 | -16.75 | -17.34 | 3.1 |
| Stage 3 | -16.8 | -17.18 | 3.16 |
| Stage 3 | -16.85 | -17.02 | 3.22 |
| Stage 3 | -16.9 | -16.86 | 3.27 |
| Stage 3 | -16.95 | -16.69 | 3.32 |
| Stage 3 | -17 | -16.52 | 3.37 |
| Stage 3 | -17.05 | -16.35 | 3.41 |
| Stage 3 | -17.1 | -16.18 | 3.46 |
| Stage 3 | -17.15 | -16.01 | 3.5 |
| Stage 3 | -17.2 | -15.83 | 3.53 |
| Stage 3 | -17.25 | -15.65 | 3.57 |
| Stage 3 | -17.3 | -15.47 | 3.6 |
| Stage 3 | -17.35 | -15.29 | 3.63 |
| Stage 3 | -17.4 | -15.11 | 3.66 |
| Stage 3 | -17.45 | -14.92 | 3.68 |
| Stage 3 | -17.5 | -14.74 | 3.7 |
| Stage 3 | -17.55 | -14.55 | 3.72 |
| Stage 3 | -17.6 | -14.36 | 3.74 |
| Stage 3 | -17.65 | -14.18 | 3.76 |
| Stage 3 | -17.7 | -13.99 | 3.77 |
| Stage 3 | -17.75 | -13.8 | 3.78 |
| Stage 3 | -17.8 | -13.61 | 3.79 |
| Stage 3 | -17.85 | -13.42 | 3.8 |
| Stage 3 | -17.9 | -13.23 | 3.8 |
| Stage 3 | -17.95 | -13.04 | 3.81 |
| Stage 3 | -18 | -12.85 | 3.81 |
| Stage 3 | -18.05 | -12.66 | 3.81 |
| Stage 3 | -18.1 | -12.47 | 3.81 |
| Stage 3 | -18.15 | -12.28 | 3.8 |
| Stage 3 | -18.2 | -12.09 | 3.8 |
| Stage 3 | -18.25 | -11.9 | 3.79 |
| Stage 3 | -18.3 | -11.71 | 3.79 |
| Stage 3 | -18.35 | -11.52 | 3.78 |
| Stage 3 | -18.4 | -11.33 | 3.77 |
| Stage 3 | -18.45 | -11.14 | 3.75 |
| Stage 3 | -18.5 | -10.96 | 3.74 |
| Stage 3 | -18.55 | -10.77 | 3.73 |
| Stage 3 | -18.6 | -10.59 | 3.71 |
| Stage 3 | -18.65 | -10.4 | 3.69 |
| Stage 3 | -18.7 | -10.22 | 3.67 |
| Stage 3 | -18.75 | -10.04 | 3.66 |
| Stage 3 | -18.8 | -9.85 | 3.64 |
| Stage 3 | -18.85 | -9.67 | 3.61 |
| Stage 3 | -18.9 | -9.49 | 3.59 |
| Stage 3 | -18.95 | -9.31 | 3.57 |
| Stage 3 | -19 | -9.14 | 3.54 |
| Stage 3 | -19.05 | -8.96 | 3.52 |
| Stage 3 | -19.1 | -8.79 | 3.49 |
| Stage 3 | -19.15 | -8.61 | 3.47 |
| Stage 3 | -19.2 | -8.44 | 3.44 |
| Stage 3 | -19.25 | -8.27 | 3.41 |
| Stage 3 | -19.3 | -8.1 | 3.38 |
| Stage 3 | -19.35 | -7.93 | 3.35 |
| Stage 3 | -19.4 | -7.77 | 3.32 |
| Stage 3 | -19.45 | -7.6 | 3.29 |
| Stage 3 | -19.5 | -7.44 | 3.26 |
| Stage 3 | -19.55 | -7.28 | 3.23 |
| Stage 3 | -19.6 | -7.12 | 3.2 |
| Stage 3 | -19.65 | -6.96 | 3.16 |
| Stage 3 | -19.7 | -6.8 | 3.13 |
| Stage 3 | -19.75 | -6.65 | 3.1 |
| Stage 3 | -19.8 | -6.5 | 3.06 |
| Stage 3 | -19.85 | -6.34 | 3.03 |
| Stage 3 | -19.9 | -6.19 | 2.99 |
| Stage 3 | -19.95 | -6.05 | 2.96 |
| Stage 3 | -20 | -5.9 | 2.92 |
| Stage 3 | -20.05 | -5.76 | 2.89 |
| Stage 3 | -20.1 | -5.61 | 2.85 |
| Stage 3 | -20.15 | -5.47 | 2.82 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 3 | -20.2 | -5.33 | 2.78 |
| Stage 3 | -20.25 | -5.2 | 2.74 |
| Stage 3 | -20.3 | -5.06 | 2.71 |
| Stage 3 | -20.35 | -4.93 | 2.67 |
| Stage 3 | -20.4 | -4.8 | 2.63 |
| Stage 3 | -20.45 | -4.67 | 2.59 |
| Stage 3 | -20.5 | -4.54 | 2.56 |
| Stage 3 | -20.55 | -4.41 | 2.52 |
| Stage 3 | -20.6 | -4.29 | 2.48 |
| Stage 3 | -20.65 | -4.17 | 2.45 |
| Stage 3 | -20.7 | -4.05 | 2.41 |
| Stage 3 | -20.75 | -3.93 | 2.37 |
| Stage 3 | -20.8 | -3.81 | 2.33 |
| Stage 3 | -20.85 | -3.7 | 2.3 |
| Stage 3 | -20.9 | -3.58 | 2.26 |
| Stage 3 | -20.95 | -3.47 | 2.22 |
| Stage 3 | -21 | -3.36 | 2.18 |
| Stage 3 | -21.05 | -3.26 | 2.15 |
| Stage 3 | -21.1 | -3.15 | 2.11 |
| Stage 3 | -21.15 | -3.05 | 2.07 |
| Stage 3 | -21.2 | -2.94 | 2.04 |
| Stage 3 | -21.25 | -2.84 | 2 |
| Stage 3 | -21.3 | -2.75 | 1.96 |
| Stage 3 | -21.35 | -2.65 | 1.93 |
| Stage 3 | -21.4 | -2.56 | 1.89 |
| Stage 3 | -21.45 | -2.46 | 1.85 |
| Stage 3 | -21.5 | -2.37 | 1.82 |
| Stage 3 | -21.55 | -2.28 | 1.78 |
| Stage 3 | -21.6 | -2.2 | 1.75 |
| Stage 3 | -21.65 | -2.11 | 1.71 |
| Stage 3 | -21.7 | -2.03 | 1.68 |
| Stage 3 | -21.75 | -1.94 | 1.64 |
| Stage 3 | -21.8 | -1.86 | 1.61 |
| Stage 3 | -21.85 | -1.78 | 1.57 |
| Stage 3 | -21.9 | -1.71 | 1.54 |
| Stage 3 | -21.95 | -1.63 | 1.51 |
| Stage 3 | -22 | -1.56 | 1.47 |
| Stage 3 | -22.05 | -1.49 | 1.44 |
| Stage 3 | -22.1 | -1.42 | 1.41 |
| Stage 3 | -22.15 | -1.35 | 1.37 |
| Stage 3 | -22.2 | -1.28 | 1.34 |
| Stage 3 | -22.25 | -1.21 | 1.31 |
| Stage 3 | -22.3 | -1.15 | 1.28 |
| Stage 3 | -22.35 | -1.09 | 1.25 |
| Stage 3 | -22.4 | -1.03 | 1.22 |
| Stage 3 | -22.45 | -0.97 | 1.19 |
| Stage 3 | -22.5 | -0.91 | 1.15 |
| Stage 3 | -22.55 | -0.85 | 1.12 |
| Stage 3 | -22.6 | -0.8 | 1.1 |
| Stage 3 | -22.65 | -0.75 | 1.07 |
| Stage 3 | -22.7 | -0.69 | 1.04 |
| Stage 3 | -22.75 | -0.64 | 1.01 |
| Stage 3 | -22.8 | -0.6 | 0.98 |
| Stage 3 | -22.85 | -0.55 | 0.95 |
| Stage 3 | -22.9 | -0.5 | 0.92 |
| Stage 3 | -22.95 | -0.46 | 0.9 |
| Stage 3 | -23 | -0.41 | 0.87 |
| Stage 3 | -23.05 | -0.37 | 0.84 |
| Stage 3 | -23.1 | -0.33 | 0.82 |
| Stage 3 | -23.15 | -0.29 | 0.79 |
| Stage 3 | -23.2 | -0.25 | 0.76 |
| Stage 3 | -23.25 | -0.22 | 0.74 |
| Stage 3 | -23.3 | -0.18 | 0.71 |
| Stage 3 | -23.35 | -0.15 | 0.69 |
| Stage 3 | -23.4 | -0.11 | 0.67 |
| Stage 3 | -23.45 | -0.08 | 0.64 |
| Stage 3 | -23.5 | -0.05 | 0.62 |
| Stage 3 | -23.55 | -0.02 | 0.6 |
| Stage 3 | -23.6 | 0.01 | 0.57 |
| Stage 3 | -23.65 | 0.04 | 0.55 |
| Stage 3 | -23.7 | 0.06 | 0.53 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 3 | -23.75 | 0.09 | 0.51 |
| Stage 3 | -23.8 | 0.11 | 0.49 |
| Stage 3 | -23.85 | 0.14 | 0.46 |
| Stage 3 | -23.9 | 0.16 | 0.44 |
| Stage 3 | -23.95 | 0.18 | 0.42 |
| Stage 3 | -24 | 0.2 | 0.4 |
| Stage 3 | -24.05 | 0.22 | 0.38 |
| Stage 3 | -24.1 | 0.24 | 0.37 |
| Stage 3 | -24.15 | 0.25 | 0.35 |
| Stage 3 | -24.2 | 0.27 | 0.33 |
| Stage 3 | -24.25 | 0.29 | 0.31 |
| Stage 3 | -24.3 | 0.3 | 0.29 |
| Stage 3 | -24.35 | 0.32 | 0.28 |
| Stage 3 | -24.4 | 0.33 | 0.26 |
| Stage 3 | -24.45 | 0.34 | 0.24 |
| Stage 3 | -24.5 | 0.35 | 0.23 |
| Stage 3 | -24.55 | 0.36 | 0.21 |
| Stage 3 | -24.6 | 0.37 | 0.19 |
| Stage 3 | -24.65 | 0.38 | 0.18 |
| Stage 3 | -24.7 | 0.39 | 0.16 |
| Stage 3 | -24.75 | 0.4 | 0.15 |
| Stage 3 | -24.8 | 0.4 | 0.14 |
| Stage 3 | -24.85 | 0.41 | 0.12 |
| Stage 3 | -24.9 | 0.41 | 0.11 |
| Stage 3 | -24.95 | 0.42 | 0.09 |
| Stage 3 | -25 | 0.42 | 0.08 |
| Stage 3 | -25.05 | 0.43 | 0.07 |
| Stage 3 | -25.1 | 0.43 | 0.06 |
| Stage 3 | -25.15 | 0.43 | 0.05 |
| Stage 3 | -25.2 | 0.43 | 0.03 |
| Stage 3 | -25.25 | 0.43 | 0.02 |
| Stage 3 | -25.3 | 0.44 | 0.01 |
| Stage 3 | -25.35 | 0.44 | 0 |
| Stage 3 | -25.4 | 0.43 | -0.01 |
| Stage 3 | -25.45 | 0.43 | -0.02 |
| Stage 3 | -25.5 | 0.43 | -0.03 |
| Stage 3 | -25.55 | 0.43 | -0.04 |
| Stage 3 | -25.6 | 0.43 | -0.05 |
| Stage 3 | -25.65 | 0.43 | -0.06 |
| Stage 3 | -25.7 | 0.42 | -0.06 |
| Stage 3 | -25.75 | 0.42 | -0.07 |
| Stage 3 | -25.8 | 0.41 | -0.08 |
| Stage 3 | -25.85 | 0.41 | -0.09 |
| Stage 3 | -25.9 | 0.41 | -0.09 |
| Stage 3 | -25.95 | 0.4 | -0.1 |
| Stage 3 | -26 | 0.4 | -0.11 |
| Stage 3 | -26.05 | 0.39 | -0.11 |
| Stage 3 | -26.1 | 0.38 | -0.12 |
| Stage 3 | -26.15 | 0.38 | -0.12 |
| Stage 3 | -26.2 | 0.37 | -0.13 |
| Stage 3 | -26.25 | 0.36 | -0.14 |
| Stage 3 | -26.3 | 0.36 | -0.14 |
| Stage 3 | -26.35 | 0.35 | -0.14 |
| Stage 3 | -26.4 | 0.34 | -0.15 |
| Stage 3 | -26.45 | 0.33 | -0.15 |
| Stage 3 | -26.5 | 0.33 | -0.16 |
| Stage 3 | -26.55 | 0.32 | -0.16 |
| Stage 3 | -26.6 | 0.31 | -0.16 |
| Stage 3 | -26.65 | 0.3 | -0.16 |
| Stage 3 | -26.7 | 0.29 | -0.17 |
| Stage 3 | -26.75 | 0.29 | -0.17 |
| Stage 3 | -26.8 | 0.28 | -0.17 |
| Stage 3 | -26.85 | 0.27 | -0.17 |
| Stage 3 | -26.9 | 0.26 | -0.17 |
| Stage 3 | -26.95 | 0.25 | -0.18 |
| Stage 3 | -27 | 0.24 | -0.18 |
| Stage 3 | -27.05 | 0.23 | -0.18 |
| Stage 3 | -27.1 | 0.22 | -0.18 |
| Stage 3 | -27.15 | 0.22 | -0.18 |
| Stage 3 | -27.2 | 0.21 | -0.18 |
| Stage 3 | -27.25 | 0.2 | -0.18 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 3 | -27.3 | 0.19 | -0.18 |
| Stage 3 | -27.35 | 0.18 | -0.17 |
| Stage 3 | -27.4 | 0.17 | -0.17 |
| Stage 3 | -27.45 | 0.16 | -0.17 |
| Stage 3 | -27.5 | 0.15 | -0.17 |
| Stage 3 | -27.55 | 0.15 | -0.17 |
| Stage 3 | -27.6 | 0.14 | -0.17 |
| Stage 3 | -27.65 | 0.13 | -0.16 |
| Stage 3 | -27.7 | 0.12 | -0.16 |
| Stage 3 | -27.75 | 0.11 | -0.16 |
| Stage 3 | -27.8 | 0.11 | -0.16 |
| Stage 3 | -27.85 | 0.1 | -0.15 |
| Stage 3 | -27.9 | 0.09 | -0.15 |
| Stage 3 | -27.95 | 0.08 | -0.14 |
| Stage 3 | -28 | 0.08 | -0.14 |
| Stage 3 | -28.05 | 0.07 | -0.14 |
| Stage 3 | -28.1 | 0.06 | -0.13 |
| Stage 3 | -28.15 | 0.06 | -0.13 |
| Stage 3 | -28.2 | 0.05 | -0.12 |
| Stage 3 | -28.25 | 0.05 | -0.12 |
| Stage 3 | -28.3 | 0.04 | -0.11 |
| Stage 3 | -28.35 | 0.03 | -0.1 |
| Stage 3 | -28.4 | 0.03 | -0.1 |
| Stage 3 | -28.45 | 0.03 | -0.09 |
| Stage 3 | -28.5 | 0.02 | -0.08 |
| Stage 3 | -28.55 | 0.02 | -0.08 |
| Stage 3 | -28.6 | 0.01 | -0.07 |
| Stage 3 | -28.65 | 0.01 | -0.06 |
| Stage 3 | -28.7 | 0.01 | -0.06 |
| Stage 3 | -28.75 | 0.01 | -0.05 |
| Stage 3 | -28.8 | 0 | -0.04 |
| Stage 3 | -28.85 | 0 | -0.03 |
| Stage 3 | -28.9 | 0 | -0.02 |
| Stage 3 | -28.95 | 0 | -0.01 |
| Stage 3 | -28.95 | 0 | -0.01 |
| Stage 3 | -29 | 0 | 0 |

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 4

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|-------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 4 | 0.8 | 0 | 0 |
| Stage 4 | 0.75 | 0 | 0 |
| Stage 4 | 0.75 | 0 | 0 |
| Stage 4 | 0.7 | 0.05 | 0.98 |
| Stage 4 | 0.65 | 0.15 | 2.01 |
| Stage 4 | 0.6 | 0.3 | 3.1 |
| Stage 4 | 0.55 | 0.52 | 4.25 |
| Stage 4 | 0.5 | 0.79 | 5.45 |
| Stage 4 | 0.45 | 1.12 | 6.71 |
| Stage 4 | 0.4 | 1.53 | 8.02 |
| Stage 4 | 0.35 | 2 | 9.39 |
| Stage 4 | 0.3 | 2.54 | 10.81 |
| Stage 4 | 0.25 | 3.15 | 12.29 |
| Stage 4 | 0.2 | 3.84 | 13.82 |
| Stage 4 | 0.15 | 4.61 | 15.41 |
| Stage 4 | 0.1 | 5.46 | 17.05 |
| Stage 4 | 0.05 | 6.4 | 18.75 |
| Stage 4 | 0 | 7.43 | 20.51 |
| Stage 4 | -0.05 | 8.54 | 22.32 |
| Stage 4 | -0.1 | 9.75 | 24.2 |
| Stage 4 | -0.15 | 11.06 | 26.13 |
| Stage 4 | -0.2 | 12.47 | 28.13 |
| Stage 4 | -0.25 | 13.98 | 30.19 |
| Stage 4 | -0.3 | 15.59 | 32.31 |
| Stage 4 | -0.35 | 17.32 | 34.5 |
| Stage 4 | -0.4 | 19.15 | 36.75 |
| Stage 4 | -0.45 | 21.11 | 39.06 |
| Stage 4 | -0.5 | 23.18 | 41.43 |
| Stage 4 | -0.55 | 25.37 | 43.86 |
| Stage 4 | -0.6 | 27.69 | 46.36 |
| Stage 4 | -0.65 | 30.13 | 48.92 |
| Stage 4 | -0.7 | 32.71 | 51.54 |
| Stage 4 | -0.75 | 35.42 | 54.22 |
| Stage 4 | -0.8 | 38.27 | 56.97 |
| Stage 4 | -0.85 | 41.26 | 59.77 |
| Stage 4 | -0.9 | 44.39 | 62.64 |
| Stage 4 | -0.95 | 47.67 | 65.57 |
| Stage 4 | -1 | 51.1 | 68.57 |
| Stage 4 | -1.05 | 54.68 | 71.62 |
| Stage 4 | -1.1 | 58.42 | 74.74 |
| Stage 4 | -1.15 | 62.31 | 77.92 |
| Stage 4 | -1.2 | 66.37 | 81.16 |
| Stage 4 | -1.25 | 70.59 | 84.47 |
| Stage 4 | -1.3 | 74.99 | 87.83 |
| Stage 4 | -1.35 | 79.55 | 91.26 |
| Stage 4 | -1.4 | 84.29 | 94.75 |
| Stage 4 | -1.45 | 89.2 | 98.3 |
| Stage 4 | -1.5 | 94.3 | 101.91 |
| Stage 4 | -1.55 | 99.58 | 105.59 |
| Stage 4 | -1.6 | 105.04 | 109.32 |
| Stage 4 | -1.65 | 110.7 | 113.12 |
| Stage 4 | -1.7 | 116.55 | 116.98 |
| Stage 4 | -1.75 | 122.59 | 120.9 |
| Stage 4 | -1.8 | 128.84 | 124.89 |
| Stage 4 | -1.85 | 135.28 | 128.93 |
| Stage 4 | -1.9 | 141.93 | 133.04 |
| Stage 4 | -1.95 | 148.8 | 137.2 |
| Stage 4 | -2 | 155.87 | 141.43 |
| Stage 4 | -2.05 | 163.15 | 145.72 |
| Stage 4 | -2.1 | 170.66 | 150.07 |
| Stage 4 | -2.15 | 178.38 | 154.48 |
| Stage 4 | -2.2 | 186.33 | 158.96 |
| Stage 4 | -2.25 | 194.5 | 163.49 |
| Stage 4 | -2.3 | 202.91 | 168.08 |
| Stage 4 | -2.35 | 211.54 | 172.74 |
| Stage 4 | -2.4 | 220.11 | 171.3 |
| Stage 4 | -2.45 | 228.6 | 169.9 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|-------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 4 | -2.5 | 237.03 | 168.53 |
| Stage 4 | -2.55 | 245.39 | 167.21 |
| Stage 4 | -2.6 | 253.69 | 165.92 |
| Stage 4 | -2.65 | 261.92 | 164.66 |
| Stage 4 | -2.7 | 270.09 | 163.45 |
| Stage 4 | -2.75 | 278.21 | 162.27 |
| Stage 4 | -2.8 | 286.26 | 161.12 |
| Stage 4 | -2.85 | 294.26 | 160.02 |
| Stage 4 | -2.9 | 302.21 | 158.94 |
| Stage 4 | -2.95 | 310.1 | 157.91 |
| Stage 4 | -3 | 317.95 | 156.9 |
| Stage 4 | -3.05 | 325.75 | 155.94 |
| Stage 4 | -3.1 | 333.28 | 150.69 |
| Stage 4 | -3.15 | 340.55 | 145.47 |
| Stage 4 | -3.2 | 347.57 | 140.28 |
| Stage 4 | -3.25 | 354.32 | 135.11 |
| Stage 4 | -3.3 | 360.83 | 130.08 |
| Stage 4 | -3.35 | 367.08 | 125.07 |
| Stage 4 | -3.4 | 373.09 | 120.09 |
| Stage 4 | -3.45 | 378.84 | 115.14 |
| Stage 4 | -3.5 | 384.35 | 110.21 |
| Stage 4 | -3.55 | 389.62 | 105.31 |
| Stage 4 | -3.6 | 394.64 | 100.44 |
| Stage 4 | -3.65 | 399.42 | 95.59 |
| Stage 4 | -3.7 | 403.96 | 90.77 |
| Stage 4 | -3.75 | 408.26 | 85.98 |
| Stage 4 | -3.8 | 412.32 | 81.3 |
| Stage 4 | -3.85 | 416.16 | 76.65 |
| Stage 4 | -3.9 | 419.76 | 72.02 |
| Stage 4 | -3.95 | 423.13 | 67.41 |
| Stage 4 | -4 | 426.27 | 62.83 |
| Stage 4 | -4.05 | 429.18 | 58.28 |
| Stage 4 | -4.1 | 431.87 | 53.75 |
| Stage 4 | -4.15 | 434.33 | 49.24 |
| Stage 4 | -4.2 | 436.57 | 44.75 |
| Stage 4 | -4.25 | 438.58 | 40.29 |
| Stage 4 | -4.3 | 440.38 | 35.93 |
| Stage 4 | -4.35 | 441.96 | 31.59 |
| Stage 4 | -4.4 | 443.32 | 27.27 |
| Stage 4 | -4.45 | 444.47 | 22.98 |
| Stage 4 | -4.5 | 445.41 | 18.71 |
| Stage 4 | -4.55 | 446.13 | 14.45 |
| Stage 4 | -4.6 | 446.64 | 10.22 |
| Stage 4 | -4.65 | 446.94 | 6.04 |
| Stage 4 | -4.7 | 447.04 | 1.97 |
| Stage 4 | -4.75 | 446.94 | -1.97 |
| Stage 4 | -4.8 | 446.65 | -5.79 |
| Stage 4 | -4.85 | 446.18 | -9.5 |
| Stage 4 | -4.9 | 445.52 | -13.1 |
| Stage 4 | -4.95 | 444.69 | -16.58 |
| Stage 4 | -5 | 443.7 | -19.96 |
| Stage 4 | -5.05 | 442.54 | -23.22 |
| Stage 4 | -5.1 | 441.22 | -26.38 |
| Stage 4 | -5.15 | 439.74 | -29.43 |
| Stage 4 | -5.2 | 438.13 | -32.38 |
| Stage 4 | -5.25 | 436.36 | -35.23 |
| Stage 4 | -5.3 | 434.46 | -37.98 |
| Stage 4 | -5.35 | 432.43 | -40.63 |
| Stage 4 | -5.4 | 430.27 | -43.18 |
| Stage 4 | -5.45 | 427.99 | -45.64 |
| Stage 4 | -5.5 | 425.59 | -48 |
| Stage 4 | -5.55 | 423.08 | -50.28 |
| Stage 4 | -5.6 | 420.46 | -52.46 |
| Stage 4 | -5.65 | 417.73 | -54.56 |
| Stage 4 | -5.7 | 414.9 | -56.56 |
| Stage 4 | -5.75 | 411.98 | -58.49 |
| Stage 4 | -5.8 | 408.96 | -60.33 |
| Stage 4 | -5.85 | 405.85 | -62.09 |
| Stage 4 | -5.9 | 402.67 | -63.77 |
| Stage 4 | -5.95 | 399.4 | -65.37 |
| Stage 4 | -6 | 396.05 | -66.89 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|-------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 4 | -6.05 | 392.64 | -68.34 |
| Stage 4 | -6.1 | 389.15 | -69.71 |
| Stage 4 | -6.15 | 385.6 | -71.02 |
| Stage 4 | -6.2 | 381.99 | -72.25 |
| Stage 4 | -6.25 | 378.32 | -73.41 |
| Stage 4 | -6.3 | 374.59 | -74.5 |
| Stage 4 | -6.35 | 370.82 | -75.54 |
| Stage 4 | -6.4 | 366.99 | -76.51 |
| Stage 4 | -6.45 | 363.12 | -77.42 |
| Stage 4 | -6.5 | 359.21 | -78.27 |
| Stage 4 | -6.55 | 355.25 | -79.06 |
| Stage 4 | -6.6 | 351.26 | -79.8 |
| Stage 4 | -6.65 | 347.24 | -80.48 |
| Stage 4 | -6.7 | 343.18 | -81.11 |
| Stage 4 | -6.75 | 339.1 | -81.69 |
| Stage 4 | -6.8 | 334.99 | -82.21 |
| Stage 4 | -6.85 | 330.85 | -82.68 |
| Stage 4 | -6.9 | 326.7 | -83.11 |
| Stage 4 | -6.95 | 322.52 | -83.49 |
| Stage 4 | -7 | 318.33 | -83.82 |
| Stage 4 | -7.05 | 314.13 | -84.11 |
| Stage 4 | -7.1 | 309.91 | -84.35 |
| Stage 4 | -7.15 | 305.68 | -84.55 |
| Stage 4 | -7.2 | 301.45 | -84.71 |
| Stage 4 | -7.25 | 297.2 | -84.83 |
| Stage 4 | -7.3 | 292.96 | -84.91 |
| Stage 4 | -7.35 | 288.71 | -84.95 |
| Stage 4 | -7.4 | 284.46 | -84.95 |
| Stage 4 | -7.45 | 280.22 | -84.92 |
| Stage 4 | -7.5 | 275.98 | -84.85 |
| Stage 4 | -7.55 | 271.74 | -84.75 |
| Stage 4 | -7.6 | 267.51 | -84.61 |
| Stage 4 | -7.65 | 263.29 | -84.45 |
| Stage 4 | -7.7 | 259.07 | -84.25 |
| Stage 4 | -7.75 | 254.87 | -84.02 |
| Stage 4 | -7.8 | 250.68 | -83.76 |
| Stage 4 | -7.85 | 246.51 | -83.48 |
| Stage 4 | -7.9 | 242.35 | -83.17 |
| Stage 4 | -7.95 | 238.21 | -82.83 |
| Stage 4 | -8 | 234.09 | -82.46 |
| Stage 4 | -8.05 | 229.98 | -82.08 |
| Stage 4 | -8.1 | 225.9 | -81.66 |
| Stage 4 | -8.15 | 221.84 | -81.23 |
| Stage 4 | -8.2 | 217.8 | -80.77 |
| Stage 4 | -8.25 | 213.79 | -80.29 |
| Stage 4 | -8.3 | 209.8 | -79.8 |
| Stage 4 | -8.35 | 205.83 | -79.28 |
| Stage 4 | -8.4 | 201.89 | -78.74 |
| Stage 4 | -8.45 | 197.99 | -78.19 |
| Stage 4 | -8.5 | 194.1 | -77.62 |
| Stage 4 | -8.55 | 190.25 | -77.03 |
| Stage 4 | -8.6 | 186.43 | -76.42 |
| Stage 4 | -8.65 | 182.64 | -75.81 |
| Stage 4 | -8.7 | 178.88 | -75.17 |
| Stage 4 | -8.75 | 175.16 | -74.53 |
| Stage 4 | -8.8 | 171.46 | -73.87 |
| Stage 4 | -8.85 | 167.8 | -73.2 |
| Stage 4 | -8.9 | 164.18 | -72.51 |
| Stage 4 | -8.95 | 160.59 | -71.82 |
| Stage 4 | -9 | 157.03 | -71.11 |
| Stage 4 | -9.05 | 153.51 | -70.4 |
| Stage 4 | -9.1 | 150.03 | -69.67 |
| Stage 4 | -9.15 | 146.58 | -68.94 |
| Stage 4 | -9.2 | 143.17 | -68.2 |
| Stage 4 | -9.25 | 139.8 | -67.45 |
| Stage 4 | -9.3 | 136.46 | -66.69 |
| Stage 4 | -9.35 | 133.17 | -65.93 |
| Stage 4 | -9.4 | 129.91 | -65.16 |
| Stage 4 | -9.45 | 126.69 | -64.39 |
| Stage 4 | -9.5 | 123.51 | -63.61 |
| Stage 4 | -9.55 | 120.37 | -62.83 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 4 | -9.6 | 117.27 | -62.04 |
| Stage 4 | -9.65 | 114.2 | -61.25 |
| Stage 4 | -9.7 | 111.18 | -60.46 |
| Stage 4 | -9.75 | 108.2 | -59.66 |
| Stage 4 | -9.8 | 105.25 | -58.86 |
| Stage 4 | -9.85 | 102.35 | -58.06 |
| Stage 4 | -9.9 | 99.49 | -57.26 |
| Stage 4 | -9.95 | 96.67 | -56.45 |
| Stage 4 | -10 | 93.88 | -55.65 |
| Stage 4 | -10.05 | 91.14 | -54.84 |
| Stage 4 | -10.1 | 88.44 | -54.04 |
| Stage 4 | -10.15 | 85.78 | -53.23 |
| Stage 4 | -10.2 | 83.16 | -52.42 |
| Stage 4 | -10.25 | 80.58 | -51.62 |
| Stage 4 | -10.3 | 78.04 | -50.82 |
| Stage 4 | -10.35 | 75.53 | -50.02 |
| Stage 4 | -10.4 | 73.07 | -49.22 |
| Stage 4 | -10.45 | 70.65 | -48.42 |
| Stage 4 | -10.5 | 68.27 | -47.63 |
| Stage 4 | -10.55 | 65.93 | -46.83 |
| Stage 4 | -10.6 | 63.63 | -46.04 |
| Stage 4 | -10.65 | 61.36 | -45.26 |
| Stage 4 | -10.7 | 59.14 | -44.48 |
| Stage 4 | -10.75 | 56.96 | -43.7 |
| Stage 4 | -10.8 | 54.81 | -42.92 |
| Stage 4 | -10.85 | 52.7 | -42.15 |
| Stage 4 | -10.9 | 50.63 | -41.39 |
| Stage 4 | -10.95 | 48.6 | -40.63 |
| Stage 4 | -11 | 46.61 | -39.87 |
| Stage 4 | -11.05 | 44.65 | -39.12 |
| Stage 4 | -11.1 | 42.73 | -38.37 |
| Stage 4 | -11.15 | 40.85 | -37.63 |
| Stage 4 | -11.2 | 39.01 | -36.89 |
| Stage 4 | -11.25 | 37.2 | -36.16 |
| Stage 4 | -11.3 | 35.43 | -35.44 |
| Stage 4 | -11.35 | 33.69 | -34.72 |
| Stage 4 | -11.4 | 31.99 | -34.01 |
| Stage 4 | -11.45 | 30.33 | -33.3 |
| Stage 4 | -11.5 | 28.7 | -32.6 |
| Stage 4 | -11.55 | 27.1 | -31.9 |
| Stage 4 | -11.6 | 25.54 | -31.22 |
| Stage 4 | -11.65 | 24.01 | -30.53 |
| Stage 4 | -11.7 | 22.52 | -29.86 |
| Stage 4 | -11.75 | 21.06 | -29.19 |
| Stage 4 | -11.8 | 19.63 | -28.53 |
| Stage 4 | -11.85 | 18.24 | -27.88 |
| Stage 4 | -11.9 | 16.88 | -27.23 |
| Stage 4 | -11.95 | 15.55 | -26.59 |
| Stage 4 | -12 | 14.25 | -25.96 |
| Stage 4 | -12.05 | 12.98 | -25.33 |
| Stage 4 | -12.1 | 11.75 | -24.71 |
| Stage 4 | -12.15 | 10.54 | -24.1 |
| Stage 4 | -12.2 | 9.37 | -23.5 |
| Stage 4 | -12.25 | 8.22 | -22.9 |
| Stage 4 | -12.3 | 7.11 | -22.31 |
| Stage 4 | -12.35 | 6.02 | -21.73 |
| Stage 4 | -12.4 | 4.96 | -21.16 |
| Stage 4 | -12.45 | 3.94 | -20.59 |
| Stage 4 | -12.5 | 2.93 | -20.03 |
| Stage 4 | -12.55 | 1.96 | -19.48 |
| Stage 4 | -12.6 | 1.01 | -18.94 |
| Stage 4 | -12.65 | 0.09 | -18.4 |
| Stage 4 | -12.7 | -0.8 | -17.87 |
| Stage 4 | -12.75 | -1.67 | -17.35 |
| Stage 4 | -12.8 | -2.51 | -16.84 |
| Stage 4 | -12.85 | -3.33 | -16.33 |
| Stage 4 | -12.9 | -4.12 | -15.83 |
| Stage 4 | -12.95 | -4.89 | -15.34 |
| Stage 4 | -13 | -5.63 | -14.86 |
| Stage 4 | -13.05 | -6.35 | -14.39 |
| Stage 4 | -13.1 | -7.04 | -13.92 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 4 | -13.15 | -7.72 | -13.46 |
| Stage 4 | -13.2 | -8.37 | -13.01 |
| Stage 4 | -13.25 | -8.99 | -12.56 |
| Stage 4 | -13.3 | -9.6 | -12.12 |
| Stage 4 | -13.35 | -10.19 | -11.69 |
| Stage 4 | -13.4 | -10.75 | -11.27 |
| Stage 4 | -13.45 | -11.29 | -10.86 |
| Stage 4 | -13.5 | -11.81 | -10.45 |
| Stage 4 | -13.55 | -12.32 | -10.05 |
| Stage 4 | -13.6 | -12.8 | -9.65 |
| Stage 4 | -13.65 | -13.26 | -9.27 |
| Stage 4 | -13.7 | -13.71 | -8.89 |
| Stage 4 | -13.75 | -14.13 | -8.52 |
| Stage 4 | -13.8 | -14.54 | -8.15 |
| Stage 4 | -13.85 | -14.93 | -7.8 |
| Stage 4 | -13.9 | -15.3 | -7.45 |
| Stage 4 | -13.95 | -15.66 | -7.1 |
| Stage 4 | -14 | -16 | -6.76 |
| Stage 4 | -14.05 | -16.32 | -6.43 |
| Stage 4 | -14.1 | -16.62 | -6.11 |
| Stage 4 | -14.15 | -16.91 | -5.79 |
| Stage 4 | -14.2 | -17.19 | -5.48 |
| Stage 4 | -14.25 | -17.45 | -5.18 |
| Stage 4 | -14.3 | -17.69 | -4.88 |
| Stage 4 | -14.35 | -17.92 | -4.59 |
| Stage 4 | -14.4 | -18.14 | -4.31 |
| Stage 4 | -14.45 | -18.34 | -4.03 |
| Stage 4 | -14.5 | -18.53 | -3.76 |
| Stage 4 | -14.55 | -18.7 | -3.5 |
| Stage 4 | -14.6 | -18.86 | -3.24 |
| Stage 4 | -14.65 | -19.01 | -2.98 |
| Stage 4 | -14.7 | -19.15 | -2.74 |
| Stage 4 | -14.75 | -19.27 | -2.5 |
| Stage 4 | -14.8 | -19.39 | -2.26 |
| Stage 4 | -14.85 | -19.49 | -2.03 |
| Stage 4 | -14.9 | -19.58 | -1.81 |
| Stage 4 | -14.95 | -19.66 | -1.59 |
| Stage 4 | -15 | -19.73 | -1.38 |
| Stage 4 | -15.05 | -19.78 | -1.17 |
| Stage 4 | -15.1 | -19.83 | -0.97 |
| Stage 4 | -15.15 | -19.87 | -0.77 |
| Stage 4 | -15.2 | -19.9 | -0.58 |
| Stage 4 | -15.25 | -19.92 | -0.39 |
| Stage 4 | -15.3 | -19.93 | -0.21 |
| Stage 4 | -15.35 | -19.93 | -0.04 |
| Stage 4 | -15.4 | -19.93 | 0.13 |
| Stage 4 | -15.45 | -19.91 | 0.3 |
| Stage 4 | -15.5 | -19.89 | 0.46 |
| Stage 4 | -15.55 | -19.86 | 0.61 |
| Stage 4 | -15.6 | -19.82 | 0.76 |
| Stage 4 | -15.65 | -19.77 | 0.91 |
| Stage 4 | -15.7 | -19.72 | 1.05 |
| Stage 4 | -15.75 | -19.66 | 1.19 |
| Stage 4 | -15.8 | -19.6 | 1.32 |
| Stage 4 | -15.85 | -19.52 | 1.45 |
| Stage 4 | -15.9 | -19.44 | 1.58 |
| Stage 4 | -15.95 | -19.36 | 1.7 |
| Stage 4 | -16 | -19.27 | 1.81 |
| Stage 4 | -16.05 | -19.17 | 1.93 |
| Stage 4 | -16.1 | -19.07 | 2.03 |
| Stage 4 | -16.15 | -18.96 | 2.14 |
| Stage 4 | -16.2 | -18.85 | 2.24 |
| Stage 4 | -16.25 | -18.74 | 2.33 |
| Stage 4 | -16.3 | -18.61 | 2.43 |
| Stage 4 | -16.35 | -18.49 | 2.52 |
| Stage 4 | -16.4 | -18.36 | 2.6 |
| Stage 4 | -16.45 | -18.22 | 2.68 |
| Stage 4 | -16.5 | -18.09 | 2.76 |
| Stage 4 | -16.55 | -17.94 | 2.84 |
| Stage 4 | -16.6 | -17.8 | 2.91 |
| Stage 4 | -16.65 | -17.65 | 2.98 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 4 | -16.7 | -17.5 | 3.04 |
| Stage 4 | -16.75 | -17.34 | 3.1 |
| Stage 4 | -16.8 | -17.19 | 3.16 |
| Stage 4 | -16.85 | -17.02 | 3.22 |
| Stage 4 | -16.9 | -16.86 | 3.27 |
| Stage 4 | -16.95 | -16.69 | 3.32 |
| Stage 4 | -17 | -16.53 | 3.37 |
| Stage 4 | -17.05 | -16.36 | 3.41 |
| Stage 4 | -17.1 | -16.18 | 3.46 |
| Stage 4 | -17.15 | -16.01 | 3.5 |
| Stage 4 | -17.2 | -15.83 | 3.53 |
| Stage 4 | -17.25 | -15.65 | 3.57 |
| Stage 4 | -17.3 | -15.47 | 3.6 |
| Stage 4 | -17.35 | -15.29 | 3.63 |
| Stage 4 | -17.4 | -15.11 | 3.66 |
| Stage 4 | -17.45 | -14.92 | 3.68 |
| Stage 4 | -17.5 | -14.74 | 3.7 |
| Stage 4 | -17.55 | -14.55 | 3.72 |
| Stage 4 | -17.6 | -14.37 | 3.74 |
| Stage 4 | -17.65 | -14.18 | 3.76 |
| Stage 4 | -17.7 | -13.99 | 3.77 |
| Stage 4 | -17.75 | -13.8 | 3.78 |
| Stage 4 | -17.8 | -13.61 | 3.79 |
| Stage 4 | -17.85 | -13.42 | 3.8 |
| Stage 4 | -17.9 | -13.23 | 3.8 |
| Stage 4 | -17.95 | -13.04 | 3.81 |
| Stage 4 | -18 | -12.85 | 3.81 |
| Stage 4 | -18.05 | -12.66 | 3.81 |
| Stage 4 | -18.1 | -12.47 | 3.81 |
| Stage 4 | -18.15 | -12.28 | 3.8 |
| Stage 4 | -18.2 | -12.09 | 3.8 |
| Stage 4 | -18.25 | -11.9 | 3.79 |
| Stage 4 | -18.3 | -11.71 | 3.79 |
| Stage 4 | -18.35 | -11.52 | 3.78 |
| Stage 4 | -18.4 | -11.33 | 3.77 |
| Stage 4 | -18.45 | -11.15 | 3.75 |
| Stage 4 | -18.5 | -10.96 | 3.74 |
| Stage 4 | -18.55 | -10.77 | 3.73 |
| Stage 4 | -18.6 | -10.59 | 3.71 |
| Stage 4 | -18.65 | -10.4 | 3.69 |
| Stage 4 | -18.7 | -10.22 | 3.68 |
| Stage 4 | -18.75 | -10.04 | 3.66 |
| Stage 4 | -18.8 | -9.85 | 3.64 |
| Stage 4 | -18.85 | -9.67 | 3.61 |
| Stage 4 | -18.9 | -9.49 | 3.59 |
| Stage 4 | -18.95 | -9.31 | 3.57 |
| Stage 4 | -19 | -9.14 | 3.54 |
| Stage 4 | -19.05 | -8.96 | 3.52 |
| Stage 4 | -19.1 | -8.79 | 3.49 |
| Stage 4 | -19.15 | -8.61 | 3.47 |
| Stage 4 | -19.2 | -8.44 | 3.44 |
| Stage 4 | -19.25 | -8.27 | 3.41 |
| Stage 4 | -19.3 | -8.1 | 3.38 |
| Stage 4 | -19.35 | -7.93 | 3.35 |
| Stage 4 | -19.4 | -7.77 | 3.32 |
| Stage 4 | -19.45 | -7.6 | 3.29 |
| Stage 4 | -19.5 | -7.44 | 3.26 |
| Stage 4 | -19.55 | -7.28 | 3.23 |
| Stage 4 | -19.6 | -7.12 | 3.2 |
| Stage 4 | -19.65 | -6.96 | 3.16 |
| Stage 4 | -19.7 | -6.8 | 3.13 |
| Stage 4 | -19.75 | -6.65 | 3.1 |
| Stage 4 | -19.8 | -6.5 | 3.06 |
| Stage 4 | -19.85 | -6.34 | 3.03 |
| Stage 4 | -19.9 | -6.19 | 2.99 |
| Stage 4 | -19.95 | -6.05 | 2.96 |
| Stage 4 | -20 | -5.9 | 2.92 |
| Stage 4 | -20.05 | -5.76 | 2.89 |
| Stage 4 | -20.1 | -5.61 | 2.85 |
| Stage 4 | -20.15 | -5.47 | 2.82 |
| Stage 4 | -20.2 | -5.33 | 2.78 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 4 | -20.25 | -5.2 | 2.74 |
| Stage 4 | -20.3 | -5.06 | 2.71 |
| Stage 4 | -20.35 | -4.93 | 2.67 |
| Stage 4 | -20.4 | -4.8 | 2.63 |
| Stage 4 | -20.45 | -4.67 | 2.6 |
| Stage 4 | -20.5 | -4.54 | 2.56 |
| Stage 4 | -20.55 | -4.41 | 2.52 |
| Stage 4 | -20.6 | -4.29 | 2.48 |
| Stage 4 | -20.65 | -4.17 | 2.45 |
| Stage 4 | -20.7 | -4.05 | 2.41 |
| Stage 4 | -20.75 | -3.93 | 2.37 |
| Stage 4 | -20.8 | -3.81 | 2.33 |
| Stage 4 | -20.85 | -3.7 | 2.3 |
| Stage 4 | -20.9 | -3.58 | 2.26 |
| Stage 4 | -20.95 | -3.47 | 2.22 |
| Stage 4 | -21 | -3.36 | 2.18 |
| Stage 4 | -21.05 | -3.25 | 2.15 |
| Stage 4 | -21.1 | -3.15 | 2.11 |
| Stage 4 | -21.15 | -3.05 | 2.07 |
| Stage 4 | -21.2 | -2.94 | 2.04 |
| Stage 4 | -21.25 | -2.84 | 2 |
| Stage 4 | -21.3 | -2.75 | 1.96 |
| Stage 4 | -21.35 | -2.65 | 1.93 |
| Stage 4 | -21.4 | -2.55 | 1.89 |
| Stage 4 | -21.45 | -2.46 | 1.85 |
| Stage 4 | -21.5 | -2.37 | 1.82 |
| Stage 4 | -21.55 | -2.28 | 1.78 |
| Stage 4 | -21.6 | -2.19 | 1.75 |
| Stage 4 | -21.65 | -2.11 | 1.71 |
| Stage 4 | -21.7 | -2.03 | 1.68 |
| Stage 4 | -21.75 | -1.94 | 1.64 |
| Stage 4 | -21.8 | -1.86 | 1.61 |
| Stage 4 | -21.85 | -1.78 | 1.57 |
| Stage 4 | -21.9 | -1.71 | 1.54 |
| Stage 4 | -21.95 | -1.63 | 1.51 |
| Stage 4 | -22 | -1.56 | 1.47 |
| Stage 4 | -22.05 | -1.49 | 1.44 |
| Stage 4 | -22.1 | -1.42 | 1.41 |
| Stage 4 | -22.15 | -1.35 | 1.37 |
| Stage 4 | -22.2 | -1.28 | 1.34 |
| Stage 4 | -22.25 | -1.21 | 1.31 |
| Stage 4 | -22.3 | -1.15 | 1.28 |
| Stage 4 | -22.35 | -1.09 | 1.25 |
| Stage 4 | -22.4 | -1.03 | 1.22 |
| Stage 4 | -22.45 | -0.97 | 1.19 |
| Stage 4 | -22.5 | -0.91 | 1.15 |
| Stage 4 | -22.55 | -0.85 | 1.12 |
| Stage 4 | -22.6 | -0.8 | 1.1 |
| Stage 4 | -22.65 | -0.75 | 1.07 |
| Stage 4 | -22.7 | -0.69 | 1.04 |
| Stage 4 | -22.75 | -0.64 | 1.01 |
| Stage 4 | -22.8 | -0.59 | 0.98 |
| Stage 4 | -22.85 | -0.55 | 0.95 |
| Stage 4 | -22.9 | -0.5 | 0.92 |
| Stage 4 | -22.95 | -0.46 | 0.9 |
| Stage 4 | -23 | -0.41 | 0.87 |
| Stage 4 | -23.05 | -0.37 | 0.84 |
| Stage 4 | -23.1 | -0.33 | 0.82 |
| Stage 4 | -23.15 | -0.29 | 0.79 |
| Stage 4 | -23.2 | -0.25 | 0.76 |
| Stage 4 | -23.25 | -0.21 | 0.74 |
| Stage 4 | -23.3 | -0.18 | 0.71 |
| Stage 4 | -23.35 | -0.14 | 0.69 |
| Stage 4 | -23.4 | -0.11 | 0.67 |
| Stage 4 | -23.45 | -0.08 | 0.64 |
| Stage 4 | -23.5 | -0.05 | 0.62 |
| Stage 4 | -23.55 | -0.02 | 0.6 |
| Stage 4 | -23.6 | 0.01 | 0.57 |
| Stage 4 | -23.65 | 0.04 | 0.55 |
| Stage 4 | -23.7 | 0.06 | 0.53 |
| Stage 4 | -23.75 | 0.09 | 0.51 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 4 | -23.8 | 0.11 | 0.49 |
| Stage 4 | -23.85 | 0.14 | 0.46 |
| Stage 4 | -23.9 | 0.16 | 0.44 |
| Stage 4 | -23.95 | 0.18 | 0.42 |
| Stage 4 | -24 | 0.2 | 0.4 |
| Stage 4 | -24.05 | 0.22 | 0.38 |
| Stage 4 | -24.1 | 0.24 | 0.37 |
| Stage 4 | -24.15 | 0.26 | 0.35 |
| Stage 4 | -24.2 | 0.27 | 0.33 |
| Stage 4 | -24.25 | 0.29 | 0.31 |
| Stage 4 | -24.3 | 0.3 | 0.29 |
| Stage 4 | -24.35 | 0.32 | 0.28 |
| Stage 4 | -24.4 | 0.33 | 0.26 |
| Stage 4 | -24.45 | 0.34 | 0.24 |
| Stage 4 | -24.5 | 0.35 | 0.23 |
| Stage 4 | -24.55 | 0.36 | 0.21 |
| Stage 4 | -24.6 | 0.37 | 0.19 |
| Stage 4 | -24.65 | 0.38 | 0.18 |
| Stage 4 | -24.7 | 0.39 | 0.16 |
| Stage 4 | -24.75 | 0.4 | 0.15 |
| Stage 4 | -24.8 | 0.4 | 0.14 |
| Stage 4 | -24.85 | 0.41 | 0.12 |
| Stage 4 | -24.9 | 0.41 | 0.11 |
| Stage 4 | -24.95 | 0.42 | 0.09 |
| Stage 4 | -25 | 0.42 | 0.08 |
| Stage 4 | -25.05 | 0.43 | 0.07 |
| Stage 4 | -25.1 | 0.43 | 0.06 |
| Stage 4 | -25.15 | 0.43 | 0.05 |
| Stage 4 | -25.2 | 0.43 | 0.03 |
| Stage 4 | -25.25 | 0.43 | 0.02 |
| Stage 4 | -25.3 | 0.44 | 0.01 |
| Stage 4 | -25.35 | 0.44 | 0 |
| Stage 4 | -25.4 | 0.44 | -0.01 |
| Stage 4 | -25.45 | 0.43 | -0.02 |
| Stage 4 | -25.5 | 0.43 | -0.03 |
| Stage 4 | -25.55 | 0.43 | -0.04 |
| Stage 4 | -25.6 | 0.43 | -0.05 |
| Stage 4 | -25.65 | 0.43 | -0.06 |
| Stage 4 | -25.7 | 0.42 | -0.06 |
| Stage 4 | -25.75 | 0.42 | -0.07 |
| Stage 4 | -25.8 | 0.42 | -0.08 |
| Stage 4 | -25.85 | 0.41 | -0.09 |
| Stage 4 | -25.9 | 0.41 | -0.09 |
| Stage 4 | -25.95 | 0.4 | -0.1 |
| Stage 4 | -26 | 0.4 | -0.11 |
| Stage 4 | -26.05 | 0.39 | -0.11 |
| Stage 4 | -26.1 | 0.38 | -0.12 |
| Stage 4 | -26.15 | 0.38 | -0.12 |
| Stage 4 | -26.2 | 0.37 | -0.13 |
| Stage 4 | -26.25 | 0.36 | -0.14 |
| Stage 4 | -26.3 | 0.36 | -0.14 |
| Stage 4 | -26.35 | 0.35 | -0.14 |
| Stage 4 | -26.4 | 0.34 | -0.15 |
| Stage 4 | -26.45 | 0.34 | -0.15 |
| Stage 4 | -26.5 | 0.33 | -0.16 |
| Stage 4 | -26.55 | 0.32 | -0.16 |
| Stage 4 | -26.6 | 0.31 | -0.16 |
| Stage 4 | -26.65 | 0.3 | -0.16 |
| Stage 4 | -26.7 | 0.29 | -0.17 |
| Stage 4 | -26.75 | 0.29 | -0.17 |
| Stage 4 | -26.8 | 0.28 | -0.17 |
| Stage 4 | -26.85 | 0.27 | -0.17 |
| Stage 4 | -26.9 | 0.26 | -0.17 |
| Stage 4 | -26.95 | 0.25 | -0.18 |
| Stage 4 | -27 | 0.24 | -0.18 |
| Stage 4 | -27.05 | 0.23 | -0.18 |
| Stage 4 | -27.1 | 0.22 | -0.18 |
| Stage 4 | -27.15 | 0.22 | -0.18 |
| Stage 4 | -27.2 | 0.21 | -0.18 |
| Stage 4 | -27.25 | 0.2 | -0.18 |
| Stage 4 | -27.3 | 0.19 | -0.18 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 4 | -27.35 | 0.18 | -0.18 |
| Stage 4 | -27.4 | 0.17 | -0.17 |
| Stage 4 | -27.45 | 0.16 | -0.17 |
| Stage 4 | -27.5 | 0.15 | -0.17 |
| Stage 4 | -27.55 | 0.15 | -0.17 |
| Stage 4 | -27.6 | 0.14 | -0.17 |
| Stage 4 | -27.65 | 0.13 | -0.16 |
| Stage 4 | -27.7 | 0.12 | -0.16 |
| Stage 4 | -27.75 | 0.11 | -0.16 |
| Stage 4 | -27.8 | 0.11 | -0.16 |
| Stage 4 | -27.85 | 0.1 | -0.15 |
| Stage 4 | -27.9 | 0.09 | -0.15 |
| Stage 4 | -27.95 | 0.08 | -0.14 |
| Stage 4 | -28 | 0.08 | -0.14 |
| Stage 4 | -28.05 | 0.07 | -0.14 |
| Stage 4 | -28.1 | 0.06 | -0.13 |
| Stage 4 | -28.15 | 0.06 | -0.13 |
| Stage 4 | -28.2 | 0.05 | -0.12 |
| Stage 4 | -28.25 | 0.05 | -0.12 |
| Stage 4 | -28.3 | 0.04 | -0.11 |
| Stage 4 | -28.35 | 0.03 | -0.1 |
| Stage 4 | -28.4 | 0.03 | -0.1 |
| Stage 4 | -28.45 | 0.03 | -0.09 |
| Stage 4 | -28.5 | 0.02 | -0.08 |
| Stage 4 | -28.55 | 0.02 | -0.08 |
| Stage 4 | -28.6 | 0.01 | -0.07 |
| Stage 4 | -28.65 | 0.01 | -0.06 |
| Stage 4 | -28.7 | 0.01 | -0.06 |
| Stage 4 | -28.75 | 0.01 | -0.05 |
| Stage 4 | -28.8 | 0 | -0.04 |
| Stage 4 | -28.85 | 0 | -0.03 |
| Stage 4 | -28.9 | 0 | -0.02 |
| Stage 4 | -28.9 | 0 | -0.02 |
| Stage 4 | -28.95 | 0 | -0.01 |
| Stage 4 | -29 | 0 | 0 |

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 5

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|-------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 5 | 0.8 | 0 | 0.12 |
| Stage 5 | 0.75 | 0.01 | 0.12 |
| Stage 5 | 0.75 | 0.01 | 0.12 |
| Stage 5 | 0.7 | 0.08 | 1.49 |
| Stage 5 | 0.65 | 0.23 | 2.91 |
| Stage 5 | 0.6 | 0.44 | 4.37 |
| Stage 5 | 0.55 | 0.74 | 5.87 |
| Stage 5 | 0.5 | 1.11 | 7.43 |
| Stage 5 | 0.45 | 1.56 | 9.02 |
| Stage 5 | 0.4 | 2.09 | 10.67 |
| Stage 5 | 0.35 | 2.71 | 12.36 |
| Stage 5 | 0.3 | 3.42 | 14.09 |
| Stage 5 | 0.25 | 4.21 | 15.88 |
| Stage 5 | 0.2 | 5.1 | 17.7 |
| Stage 5 | 0.15 | 6.07 | 19.58 |
| Stage 5 | 0.1 | 7.15 | 21.5 |
| Stage 5 | 0.05 | 8.32 | 23.46 |
| Stage 5 | 0 | 9.6 | 25.47 |
| Stage 5 | -0.05 | 10.97 | 27.53 |
| Stage 5 | -0.1 | 12.45 | 29.63 |
| Stage 5 | -0.15 | 14.04 | 31.78 |
| Stage 5 | -0.2 | 15.74 | 33.98 |
| Stage 5 | -0.25 | 17.55 | 36.22 |
| Stage 5 | -0.3 | 19.48 | 38.51 |
| Stage 5 | -0.35 | 21.52 | 40.84 |
| Stage 5 | -0.4 | 23.68 | 43.22 |
| Stage 5 | -0.45 | 25.96 | 45.64 |
| Stage 5 | -0.5 | 28.37 | 48.11 |
| Stage 5 | -0.55 | 30.9 | 50.63 |
| Stage 5 | -0.6 | 33.56 | 53.19 |
| Stage 5 | -0.65 | 36.35 | 55.8 |
| Stage 5 | -0.7 | 39.27 | 58.45 |
| Stage 5 | -0.75 | 42.33 | 61.15 |
| Stage 5 | -0.8 | 45.52 | 63.89 |
| Stage 5 | -0.85 | 48.86 | 66.68 |
| Stage 5 | -0.9 | 52.33 | 69.52 |
| Stage 5 | -0.95 | 55.95 | 72.4 |
| Stage 5 | -1 | 59.72 | 75.33 |
| Stage 5 | -1.05 | 63.64 | 78.3 |
| Stage 5 | -1.1 | 67.7 | 81.32 |
| Stage 5 | -1.15 | 71.92 | 84.39 |
| Stage 5 | -1.2 | 76.3 | 87.5 |
| Stage 5 | -1.25 | 80.83 | 90.66 |
| Stage 5 | -1.3 | 85.52 | 93.86 |
| Stage 5 | -1.35 | 90.38 | 97.1 |
| Stage 5 | -1.4 | 95.4 | 100.4 |
| Stage 5 | -1.45 | 100.58 | 103.73 |
| Stage 5 | -1.5 | 105.94 | 107.12 |
| Stage 5 | -1.55 | 98.52 | -148.31 |
| Stage 5 | -1.6 | 91.28 | -144.83 |
| Stage 5 | -1.65 | 84.22 | -141.31 |
| Stage 5 | -1.7 | 77.33 | -137.75 |
| Stage 5 | -1.75 | 70.62 | -134.14 |
| Stage 5 | -1.8 | 64.1 | -130.49 |
| Stage 5 | -1.85 | 57.76 | -126.79 |
| Stage 5 | -1.9 | 51.61 | -123.04 |
| Stage 5 | -1.95 | 45.64 | -119.25 |
| Stage 5 | -2 | 39.87 | -115.42 |
| Stage 5 | -2.05 | 34.3 | -111.54 |
| Stage 5 | -2.1 | 28.92 | -107.62 |
| Stage 5 | -2.15 | 23.73 | -103.65 |
| Stage 5 | -2.2 | 18.75 | -99.64 |
| Stage 5 | -2.25 | 13.97 | -95.58 |
| Stage 5 | -2.3 | 9.4 | -91.47 |
| Stage 5 | -2.35 | 5.03 | -87.33 |
| Stage 5 | -2.4 | 0.88 | -83.14 |
| Stage 5 | -2.45 | -3.07 | -78.9 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|-------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 5 | -2.5 | -6.8 | -74.62 |
| Stage 5 | -2.55 | -10.31 | -70.29 |
| Stage 5 | -2.6 | -13.61 | -65.92 |
| Stage 5 | -2.65 | -16.69 | -61.51 |
| Stage 5 | -2.7 | -19.54 | -57.05 |
| Stage 5 | -2.75 | -22.17 | -52.54 |
| Stage 5 | -2.8 | -24.57 | -48 |
| Stage 5 | -2.85 | -26.74 | -43.4 |
| Stage 5 | -2.9 | -28.67 | -38.77 |
| Stage 5 | -2.95 | -30.38 | -34.09 |
| Stage 5 | -3 | -31.85 | -29.36 |
| Stage 5 | -3.05 | -33.08 | -24.6 |
| Stage 5 | -3.1 | -34.26 | -23.7 |
| Stage 5 | -3.15 | -35.4 | -22.81 |
| Stage 5 | -3.2 | -36.5 | -21.92 |
| Stage 5 | -3.25 | -37.55 | -21.02 |
| Stage 5 | -3.3 | -38.55 | -20.03 |
| Stage 5 | -3.35 | -39.5 | -19.03 |
| Stage 5 | -3.4 | -40.4 | -18.03 |
| Stage 5 | -3.45 | -41.26 | -17.03 |
| Stage 5 | -3.5 | -42.06 | -16.03 |
| Stage 5 | -3.55 | -42.81 | -15.02 |
| Stage 5 | -3.6 | -43.51 | -14.02 |
| Stage 5 | -3.65 | -44.16 | -13.01 |
| Stage 5 | -3.7 | -44.76 | -12 |
| Stage 5 | -3.75 | -45.31 | -10.98 |
| Stage 5 | -3.8 | -45.8 | -9.88 |
| Stage 5 | -3.85 | -46.24 | -8.77 |
| Stage 5 | -3.9 | -46.62 | -7.66 |
| Stage 5 | -3.95 | -46.95 | -6.55 |
| Stage 5 | -4 | -47.22 | -5.44 |
| Stage 5 | -4.05 | -47.44 | -4.32 |
| Stage 5 | -4.1 | -47.6 | -3.2 |
| Stage 5 | -4.15 | -47.7 | -2.07 |
| Stage 5 | -4.2 | -47.75 | -0.94 |
| Stage 5 | -4.25 | -47.74 | 0.19 |
| Stage 5 | -4.3 | -47.67 | 1.4 |
| Stage 5 | -4.35 | -47.54 | 2.62 |
| Stage 5 | -4.4 | -47.35 | 3.84 |
| Stage 5 | -4.45 | -47.09 | 5.07 |
| Stage 5 | -4.5 | -46.78 | 6.29 |
| Stage 5 | -4.55 | -46.4 | 7.53 |
| Stage 5 | -4.6 | -45.97 | 8.76 |
| Stage 5 | -4.65 | -45.46 | 10 |
| Stage 5 | -4.7 | -44.9 | 11.24 |
| Stage 5 | -4.75 | -44.28 | 12.49 |
| Stage 5 | -4.8 | -43.59 | 13.82 |
| Stage 5 | -4.85 | -42.83 | 15.16 |
| Stage 5 | -4.9 | -42 | 16.53 |
| Stage 5 | -4.95 | -41.11 | 17.93 |
| Stage 5 | -5 | -40.14 | 19.34 |
| Stage 5 | -5.05 | -39.1 | 20.78 |
| Stage 5 | -5.1 | -37.99 | 22.25 |
| Stage 5 | -5.15 | -36.8 | 23.73 |
| Stage 5 | -5.2 | -35.54 | 25.24 |
| Stage 5 | -5.25 | -34.2 | 26.84 |
| Stage 5 | -5.3 | -32.77 | 28.46 |
| Stage 5 | -5.35 | -31.27 | 30.11 |
| Stage 5 | -5.4 | -29.68 | 31.78 |
| Stage 5 | -5.45 | -28.01 | 33.47 |
| Stage 5 | -5.5 | -26.25 | 35.19 |
| Stage 5 | -5.55 | -24.4 | 36.93 |
| Stage 5 | -5.6 | -22.46 | 38.7 |
| Stage 5 | -5.65 | -20.44 | 40.48 |
| Stage 5 | -5.7 | -18.33 | 42.3 |
| Stage 5 | -5.75 | -16.12 | 44.19 |
| Stage 5 | -5.8 | -13.81 | 46.12 |
| Stage 5 | -5.85 | -11.41 | 48.06 |
| Stage 5 | -5.9 | -8.91 | 50.03 |
| Stage 5 | -5.95 | -6.3 | 52.03 |
| Stage 5 | -6 | -3.6 | 54.04 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|-------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 5 | -6.05 | -0.8 | 56.09 |
| Stage 5 | -6.1 | 2.11 | 58.15 |
| Stage 5 | -6.15 | 5.12 | 60.24 |
| Stage 5 | -6.2 | 8.24 | 62.36 |
| Stage 5 | -6.25 | 11.47 | 64.55 |
| Stage 5 | -6.3 | 14.81 | 66.77 |
| Stage 5 | -6.35 | 18.26 | 69.02 |
| Stage 5 | -6.4 | 21.82 | 71.29 |
| Stage 5 | -6.45 | 25.5 | 73.58 |
| Stage 5 | -6.5 | 29.3 | 75.9 |
| Stage 5 | -6.55 | 33.21 | 78.25 |
| Stage 5 | -6.6 | 37.24 | 80.61 |
| Stage 5 | -6.65 | 41.39 | 83.01 |
| Stage 5 | -6.7 | 45.66 | 85.42 |
| Stage 5 | -6.75 | 50.06 | 87.92 |
| Stage 5 | -6.8 | 54.58 | 90.44 |
| Stage 5 | -6.85 | 59.23 | 93.05 |
| Stage 5 | -6.9 | 64.02 | 95.74 |
| Stage 5 | -6.95 | 68.94 | 98.51 |
| Stage 5 | -7 | 74.01 | 101.36 |
| Stage 5 | -7.05 | 78.92 | 98.08 |
| Stage 5 | -7.1 | 83.65 | 94.7 |
| Stage 5 | -7.15 | 88.22 | 91.38 |
| Stage 5 | -7.2 | 92.63 | 88.12 |
| Stage 5 | -7.25 | 96.87 | 84.92 |
| Stage 5 | -7.3 | 100.96 | 81.78 |
| Stage 5 | -7.35 | 104.9 | 78.71 |
| Stage 5 | -7.4 | 108.68 | 75.69 |
| Stage 5 | -7.45 | 112.32 | 72.73 |
| Stage 5 | -7.5 | 115.81 | 69.83 |
| Stage 5 | -7.55 | 119.16 | 66.99 |
| Stage 5 | -7.6 | 122.37 | 64.21 |
| Stage 5 | -7.65 | 125.44 | 61.48 |
| Stage 5 | -7.7 | 128.38 | 58.81 |
| Stage 5 | -7.75 | 131.19 | 56.19 |
| Stage 5 | -7.8 | 133.88 | 53.63 |
| Stage 5 | -7.85 | 136.43 | 51.13 |
| Stage 5 | -7.9 | 138.87 | 48.67 |
| Stage 5 | -7.95 | 141.18 | 46.27 |
| Stage 5 | -8 | 143.37 | 43.92 |
| Stage 5 | -8.05 | 145.46 | 41.62 |
| Stage 5 | -8.1 | 147.42 | 39.38 |
| Stage 5 | -8.15 | 149.28 | 37.18 |
| Stage 5 | -8.2 | 151.04 | 35.04 |
| Stage 5 | -8.25 | 152.68 | 32.94 |
| Stage 5 | -8.3 | 154.23 | 30.89 |
| Stage 5 | -8.35 | 155.67 | 28.89 |
| Stage 5 | -8.4 | 157.02 | 26.93 |
| Stage 5 | -8.45 | 158.27 | 25.03 |
| Stage 5 | -8.5 | 159.43 | 23.16 |
| Stage 5 | -8.55 | 160.5 | 21.35 |
| Stage 5 | -8.6 | 161.47 | 19.58 |
| Stage 5 | -8.65 | 162.37 | 17.85 |
| Stage 5 | -8.7 | 163.17 | 16.16 |
| Stage 5 | -8.75 | 163.9 | 14.52 |
| Stage 5 | -8.8 | 164.55 | 12.92 |
| Stage 5 | -8.85 | 165.11 | 11.36 |
| Stage 5 | -8.9 | 165.61 | 9.84 |
| Stage 5 | -8.95 | 166.02 | 8.36 |
| Stage 5 | -9 | 166.37 | 6.92 |
| Stage 5 | -9.05 | 166.65 | 5.52 |
| Stage 5 | -9.1 | 166.85 | 4.16 |
| Stage 5 | -9.15 | 167 | 2.84 |
| Stage 5 | -9.2 | 167.07 | 1.55 |
| Stage 5 | -9.25 | 167.09 | 0.3 |
| Stage 5 | -9.3 | 167.04 | -0.92 |
| Stage 5 | -9.35 | 166.94 | -2.1 |
| Stage 5 | -9.4 | 166.78 | -3.24 |
| Stage 5 | -9.45 | 166.56 | -4.35 |
| Stage 5 | -9.5 | 166.29 | -5.43 |
| Stage 5 | -9.55 | 165.96 | -6.47 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 5 | -9.6 | 165.59 | -7.48 |
| Stage 5 | -9.65 | 165.17 | -8.46 |
| Stage 5 | -9.7 | 164.7 | -9.41 |
| Stage 5 | -9.75 | 164.18 | -10.33 |
| Stage 5 | -9.8 | 163.62 | -11.22 |
| Stage 5 | -9.85 | 163.01 | -12.08 |
| Stage 5 | -9.9 | 162.37 | -12.91 |
| Stage 5 | -9.95 | 161.68 | -13.71 |
| Stage 5 | -10 | 160.96 | -14.48 |
| Stage 5 | -10.05 | 160.2 | -15.23 |
| Stage 5 | -10.1 | 159.4 | -15.94 |
| Stage 5 | -10.15 | 158.57 | -16.64 |
| Stage 5 | -10.2 | 157.7 | -17.3 |
| Stage 5 | -10.25 | 156.81 | -17.94 |
| Stage 5 | -10.3 | 155.88 | -18.56 |
| Stage 5 | -10.35 | 154.92 | -19.15 |
| Stage 5 | -10.4 | 153.94 | -19.72 |
| Stage 5 | -10.45 | 152.92 | -20.26 |
| Stage 5 | -10.5 | 151.88 | -20.78 |
| Stage 5 | -10.55 | 150.82 | -21.28 |
| Stage 5 | -10.6 | 149.73 | -21.76 |
| Stage 5 | -10.65 | 148.62 | -22.21 |
| Stage 5 | -10.7 | 147.49 | -22.65 |
| Stage 5 | -10.75 | 146.34 | -23.06 |
| Stage 5 | -10.8 | 145.16 | -23.45 |
| Stage 5 | -10.85 | 143.97 | -23.83 |
| Stage 5 | -10.9 | 142.76 | -24.18 |
| Stage 5 | -10.95 | 141.54 | -24.52 |
| Stage 5 | -11 | 140.3 | -24.83 |
| Stage 5 | -11.05 | 139.04 | -25.13 |
| Stage 5 | -11.1 | 137.77 | -25.41 |
| Stage 5 | -11.15 | 136.48 | -25.68 |
| Stage 5 | -11.2 | 135.19 | -25.92 |
| Stage 5 | -11.25 | 133.88 | -26.15 |
| Stage 5 | -11.3 | 132.56 | -26.37 |
| Stage 5 | -11.35 | 131.23 | -26.57 |
| Stage 5 | -11.4 | 129.9 | -26.75 |
| Stage 5 | -11.45 | 128.55 | -26.92 |
| Stage 5 | -11.5 | 127.2 | -27.07 |
| Stage 5 | -11.55 | 125.84 | -27.21 |
| Stage 5 | -11.6 | 124.47 | -27.34 |
| Stage 5 | -11.65 | 123.1 | -27.45 |
| Stage 5 | -11.7 | 121.72 | -27.55 |
| Stage 5 | -11.75 | 120.34 | -27.64 |
| Stage 5 | -11.8 | 118.95 | -27.72 |
| Stage 5 | -11.85 | 117.56 | -27.78 |
| Stage 5 | -11.9 | 116.17 | -27.83 |
| Stage 5 | -11.95 | 114.78 | -27.87 |
| Stage 5 | -12 | 113.38 | -27.9 |
| Stage 5 | -12.05 | 111.99 | -27.91 |
| Stage 5 | -12.1 | 110.59 | -27.92 |
| Stage 5 | -12.15 | 109.19 | -27.92 |
| Stage 5 | -12.2 | 107.8 | -27.9 |
| Stage 5 | -12.25 | 106.4 | -27.88 |
| Stage 5 | -12.3 | 105.01 | -27.85 |
| Stage 5 | -12.35 | 103.62 | -27.81 |
| Stage 5 | -12.4 | 102.23 | -27.76 |
| Stage 5 | -12.45 | 100.85 | -27.7 |
| Stage 5 | -12.5 | 99.47 | -27.63 |
| Stage 5 | -12.55 | 98.09 | -27.56 |
| Stage 5 | -12.6 | 96.72 | -27.48 |
| Stage 5 | -12.65 | 95.35 | -27.39 |
| Stage 5 | -12.7 | 93.98 | -27.29 |
| Stage 5 | -12.75 | 92.62 | -27.19 |
| Stage 5 | -12.8 | 91.27 | -27.08 |
| Stage 5 | -12.85 | 89.92 | -26.96 |
| Stage 5 | -12.9 | 88.58 | -26.84 |
| Stage 5 | -12.95 | 87.24 | -26.71 |
| Stage 5 | -13 | 85.91 | -26.57 |
| Stage 5 | -13.05 | 84.59 | -26.43 |
| Stage 5 | -13.1 | 83.28 | -26.29 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 5 | -13.15 | 81.97 | -26.13 |
| Stage 5 | -13.2 | 80.67 | -25.98 |
| Stage 5 | -13.25 | 79.38 | -25.82 |
| Stage 5 | -13.3 | 78.1 | -25.65 |
| Stage 5 | -13.35 | 76.83 | -25.48 |
| Stage 5 | -13.4 | 75.56 | -25.31 |
| Stage 5 | -13.45 | 74.3 | -25.13 |
| Stage 5 | -13.5 | 73.06 | -24.95 |
| Stage 5 | -13.55 | 71.82 | -24.76 |
| Stage 5 | -13.6 | 70.59 | -24.57 |
| Stage 5 | -13.65 | 69.37 | -24.38 |
| Stage 5 | -13.7 | 68.16 | -24.19 |
| Stage 5 | -13.75 | 66.96 | -23.99 |
| Stage 5 | -13.8 | 65.77 | -23.79 |
| Stage 5 | -13.85 | 64.59 | -23.58 |
| Stage 5 | -13.9 | 63.42 | -23.37 |
| Stage 5 | -13.95 | 62.27 | -23.17 |
| Stage 5 | -14 | 61.12 | -22.95 |
| Stage 5 | -14.05 | 59.98 | -22.74 |
| Stage 5 | -14.1 | 58.85 | -22.53 |
| Stage 5 | -14.15 | 57.74 | -22.31 |
| Stage 5 | -14.2 | 56.63 | -22.09 |
| Stage 5 | -14.25 | 55.54 | -21.87 |
| Stage 5 | -14.3 | 54.46 | -21.65 |
| Stage 5 | -14.35 | 53.39 | -21.43 |
| Stage 5 | -14.4 | 52.33 | -21.2 |
| Stage 5 | -14.45 | 51.28 | -20.98 |
| Stage 5 | -14.5 | 50.24 | -20.75 |
| Stage 5 | -14.55 | 49.22 | -20.52 |
| Stage 5 | -14.6 | 48.2 | -20.3 |
| Stage 5 | -14.65 | 47.2 | -20.07 |
| Stage 5 | -14.7 | 46.21 | -19.84 |
| Stage 5 | -14.75 | 45.22 | -19.61 |
| Stage 5 | -14.8 | 44.26 | -19.38 |
| Stage 5 | -14.85 | 43.3 | -19.15 |
| Stage 5 | -14.9 | 42.35 | -18.92 |
| Stage 5 | -14.95 | 41.42 | -18.68 |
| Stage 5 | -15 | 40.5 | -18.45 |
| Stage 5 | -15.05 | 39.59 | -18.22 |
| Stage 5 | -15.1 | 38.69 | -17.99 |
| Stage 5 | -15.15 | 37.8 | -17.76 |
| Stage 5 | -15.2 | 36.92 | -17.53 |
| Stage 5 | -15.25 | 36.06 | -17.3 |
| Stage 5 | -15.3 | 35.2 | -17.06 |
| Stage 5 | -15.35 | 34.36 | -16.83 |
| Stage 5 | -15.4 | 33.53 | -16.6 |
| Stage 5 | -15.45 | 32.71 | -16.38 |
| Stage 5 | -15.5 | 31.91 | -16.15 |
| Stage 5 | -15.55 | 31.11 | -15.92 |
| Stage 5 | -15.6 | 30.32 | -15.69 |
| Stage 5 | -15.65 | 29.55 | -15.47 |
| Stage 5 | -15.7 | 28.79 | -15.24 |
| Stage 5 | -15.75 | 28.04 | -15.01 |
| Stage 5 | -15.8 | 27.3 | -14.79 |
| Stage 5 | -15.85 | 26.57 | -14.57 |
| Stage 5 | -15.9 | 25.85 | -14.35 |
| Stage 5 | -15.95 | 25.15 | -14.13 |
| Stage 5 | -16 | 24.45 | -13.91 |
| Stage 5 | -16.05 | 23.77 | -13.69 |
| Stage 5 | -16.1 | 23.09 | -13.47 |
| Stage 5 | -16.15 | 22.43 | -13.26 |
| Stage 5 | -16.2 | 21.78 | -13.04 |
| Stage 5 | -16.25 | 21.14 | -12.83 |
| Stage 5 | -16.3 | 20.51 | -12.62 |
| Stage 5 | -16.35 | 19.89 | -12.41 |
| Stage 5 | -16.4 | 19.28 | -12.2 |
| Stage 5 | -16.45 | 18.68 | -11.99 |
| Stage 5 | -16.5 | 18.09 | -11.79 |
| Stage 5 | -16.55 | 17.51 | -11.58 |
| Stage 5 | -16.6 | 16.94 | -11.38 |
| Stage 5 | -16.65 | 16.38 | -11.18 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 5 | -16.7 | 15.83 | -10.98 |
| Stage 5 | -16.75 | 15.29 | -10.78 |
| Stage 5 | -16.8 | 14.76 | -10.58 |
| Stage 5 | -16.85 | 14.24 | -10.39 |
| Stage 5 | -16.9 | 13.73 | -10.2 |
| Stage 5 | -16.95 | 13.23 | -10.01 |
| Stage 5 | -17 | 12.74 | -9.82 |
| Stage 5 | -17.05 | 12.26 | -9.63 |
| Stage 5 | -17.1 | 11.79 | -9.45 |
| Stage 5 | -17.15 | 11.33 | -9.26 |
| Stage 5 | -17.2 | 10.87 | -9.08 |
| Stage 5 | -17.25 | 10.43 | -8.9 |
| Stage 5 | -17.3 | 9.99 | -8.72 |
| Stage 5 | -17.35 | 9.56 | -8.55 |
| Stage 5 | -17.4 | 9.15 | -8.37 |
| Stage 5 | -17.45 | 8.74 | -8.2 |
| Stage 5 | -17.5 | 8.33 | -8.03 |
| Stage 5 | -17.55 | 7.94 | -7.86 |
| Stage 5 | -17.6 | 7.56 | -7.69 |
| Stage 5 | -17.65 | 7.18 | -7.53 |
| Stage 5 | -17.7 | 6.81 | -7.37 |
| Stage 5 | -17.75 | 6.45 | -7.21 |
| Stage 5 | -17.8 | 6.1 | -7.05 |
| Stage 5 | -17.85 | 5.75 | -6.89 |
| Stage 5 | -17.9 | 5.42 | -6.74 |
| Stage 5 | -17.95 | 5.09 | -6.58 |
| Stage 5 | -18 | 4.77 | -6.43 |
| Stage 5 | -18.05 | 4.45 | -6.29 |
| Stage 5 | -18.1 | 4.15 | -6.14 |
| Stage 5 | -18.15 | 3.85 | -5.99 |
| Stage 5 | -18.2 | 3.55 | -5.85 |
| Stage 5 | -18.25 | 3.27 | -5.71 |
| Stage 5 | -18.3 | 2.99 | -5.57 |
| Stage 5 | -18.35 | 2.72 | -5.44 |
| Stage 5 | -18.4 | 2.45 | -5.3 |
| Stage 5 | -18.45 | 2.19 | -5.17 |
| Stage 5 | -18.5 | 1.94 | -5.04 |
| Stage 5 | -18.55 | 1.7 | -4.91 |
| Stage 5 | -18.6 | 1.46 | -4.78 |
| Stage 5 | -18.65 | 1.22 | -4.66 |
| Stage 5 | -18.7 | 1 | -4.53 |
| Stage 5 | -18.75 | 0.78 | -4.41 |
| Stage 5 | -18.8 | 0.56 | -4.29 |
| Stage 5 | -18.85 | 0.35 | -4.17 |
| Stage 5 | -18.9 | 0.15 | -4.06 |
| Stage 5 | -18.95 | -0.05 | -3.94 |
| Stage 5 | -19 | -0.24 | -3.83 |
| Stage 5 | -19.05 | -0.42 | -3.72 |
| Stage 5 | -19.1 | -0.6 | -3.61 |
| Stage 5 | -19.15 | -0.78 | -3.5 |
| Stage 5 | -19.2 | -0.95 | -3.4 |
| Stage 5 | -19.25 | -1.11 | -3.29 |
| Stage 5 | -19.3 | -1.27 | -3.19 |
| Stage 5 | -19.35 | -1.43 | -3.09 |
| Stage 5 | -19.4 | -1.58 | -2.99 |
| Stage 5 | -19.45 | -1.72 | -2.9 |
| Stage 5 | -19.5 | -1.86 | -2.8 |
| Stage 5 | -19.55 | -2 | -2.71 |
| Stage 5 | -19.6 | -2.13 | -2.61 |
| Stage 5 | -19.65 | -2.25 | -2.52 |
| Stage 5 | -19.7 | -2.38 | -2.44 |
| Stage 5 | -19.75 | -2.49 | -2.35 |
| Stage 5 | -19.8 | -2.61 | -2.26 |
| Stage 5 | -19.85 | -2.72 | -2.18 |
| Stage 5 | -19.9 | -2.82 | -2.1 |
| Stage 5 | -19.95 | -2.92 | -2.01 |
| Stage 5 | -20 | -3.02 | -1.94 |
| Stage 5 | -20.05 | -3.11 | -1.86 |
| Stage 5 | -20.1 | -3.2 | -1.78 |
| Stage 5 | -20.15 | -3.28 | -1.71 |
| Stage 5 | -20.2 | -3.37 | -1.63 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 5 | -20.25 | -3.44 | -1.56 |
| Stage 5 | -20.3 | -3.52 | -1.49 |
| Stage 5 | -20.35 | -3.59 | -1.42 |
| Stage 5 | -20.4 | -3.66 | -1.35 |
| Stage 5 | -20.45 | -3.72 | -1.28 |
| Stage 5 | -20.5 | -3.78 | -1.22 |
| Stage 5 | -20.55 | -3.84 | -1.16 |
| Stage 5 | -20.6 | -3.89 | -1.09 |
| Stage 5 | -20.65 | -3.95 | -1.03 |
| Stage 5 | -20.7 | -3.99 | -0.97 |
| Stage 5 | -20.75 | -4.04 | -0.91 |
| Stage 5 | -20.8 | -4.08 | -0.86 |
| Stage 5 | -20.85 | -4.12 | -0.8 |
| Stage 5 | -20.9 | -4.16 | -0.74 |
| Stage 5 | -20.95 | -4.19 | -0.69 |
| Stage 5 | -21 | -4.23 | -0.64 |
| Stage 5 | -21.05 | -4.26 | -0.59 |
| Stage 5 | -21.1 | -4.28 | -0.54 |
| Stage 5 | -21.15 | -4.31 | -0.49 |
| Stage 5 | -21.2 | -4.33 | -0.44 |
| Stage 5 | -21.25 | -4.35 | -0.39 |
| Stage 5 | -21.3 | -4.37 | -0.35 |
| Stage 5 | -21.35 | -4.38 | -0.3 |
| Stage 5 | -21.4 | -4.39 | -0.26 |
| Stage 5 | -21.45 | -4.4 | -0.21 |
| Stage 5 | -21.5 | -4.41 | -0.17 |
| Stage 5 | -21.55 | -4.42 | -0.13 |
| Stage 5 | -21.6 | -4.42 | -0.09 |
| Stage 5 | -21.65 | -4.43 | -0.05 |
| Stage 5 | -21.7 | -4.43 | -0.02 |
| Stage 5 | -21.75 | -4.43 | 0.02 |
| Stage 5 | -21.8 | -4.42 | 0.06 |
| Stage 5 | -21.85 | -4.42 | 0.09 |
| Stage 5 | -21.9 | -4.41 | 0.12 |
| Stage 5 | -21.95 | -4.41 | 0.16 |
| Stage 5 | -22 | -4.4 | 0.19 |
| Stage 5 | -22.05 | -4.39 | 0.22 |
| Stage 5 | -22.1 | -4.37 | 0.25 |
| Stage 5 | -22.15 | -4.36 | 0.28 |
| Stage 5 | -22.2 | -4.34 | 0.31 |
| Stage 5 | -22.25 | -4.33 | 0.34 |
| Stage 5 | -22.3 | -4.31 | 0.36 |
| Stage 5 | -22.35 | -4.29 | 0.39 |
| Stage 5 | -22.4 | -4.27 | 0.41 |
| Stage 5 | -22.45 | -4.25 | 0.44 |
| Stage 5 | -22.5 | -4.22 | 0.46 |
| Stage 5 | -22.55 | -4.2 | 0.49 |
| Stage 5 | -22.6 | -4.17 | 0.51 |
| Stage 5 | -22.65 | -4.15 | 0.53 |
| Stage 5 | -22.7 | -4.12 | 0.55 |
| Stage 5 | -22.75 | -4.09 | 0.57 |
| Stage 5 | -22.8 | -4.06 | 0.59 |
| Stage 5 | -22.85 | -4.03 | 0.61 |
| Stage 5 | -22.9 | -4 | 0.63 |
| Stage 5 | -22.95 | -3.97 | 0.64 |
| Stage 5 | -23 | -3.93 | 0.66 |
| Stage 5 | -23.05 | -3.9 | 0.68 |
| Stage 5 | -23.1 | -3.87 | 0.69 |
| Stage 5 | -23.15 | -3.83 | 0.71 |
| Stage 5 | -23.2 | -3.79 | 0.72 |
| Stage 5 | -23.25 | -3.76 | 0.73 |
| Stage 5 | -23.3 | -3.72 | 0.75 |
| Stage 5 | -23.35 | -3.68 | 0.76 |
| Stage 5 | -23.4 | -3.64 | 0.77 |
| Stage 5 | -23.45 | -3.6 | 0.78 |
| Stage 5 | -23.5 | -3.57 | 0.79 |
| Stage 5 | -23.55 | -3.52 | 0.8 |
| Stage 5 | -23.6 | -3.48 | 0.81 |
| Stage 5 | -23.65 | -3.44 | 0.82 |
| Stage 5 | -23.7 | -3.4 | 0.83 |
| Stage 5 | -23.75 | -3.36 | 0.84 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 5 | -23.8 | -3.32 | 0.85 |
| Stage 5 | -23.85 | -3.27 | 0.86 |
| Stage 5 | -23.9 | -3.23 | 0.86 |
| Stage 5 | -23.95 | -3.19 | 0.87 |
| Stage 5 | -24 | -3.14 | 0.87 |
| Stage 5 | -24.05 | -3.1 | 0.88 |
| Stage 5 | -24.1 | -3.06 | 0.88 |
| Stage 5 | -24.15 | -3.01 | 0.89 |
| Stage 5 | -24.2 | -2.97 | 0.89 |
| Stage 5 | -24.25 | -2.92 | 0.9 |
| Stage 5 | -24.3 | -2.88 | 0.9 |
| Stage 5 | -24.35 | -2.83 | 0.9 |
| Stage 5 | -24.4 | -2.79 | 0.91 |
| Stage 5 | -24.45 | -2.74 | 0.91 |
| Stage 5 | -24.5 | -2.7 | 0.91 |
| Stage 5 | -24.55 | -2.65 | 0.91 |
| Stage 5 | -24.6 | -2.6 | 0.91 |
| Stage 5 | -24.65 | -2.56 | 0.91 |
| Stage 5 | -24.7 | -2.51 | 0.91 |
| Stage 5 | -24.75 | -2.47 | 0.91 |
| Stage 5 | -24.8 | -2.42 | 0.91 |
| Stage 5 | -24.85 | -2.38 | 0.91 |
| Stage 5 | -24.9 | -2.33 | 0.91 |
| Stage 5 | -24.95 | -2.29 | 0.91 |
| Stage 5 | -25 | -2.24 | 0.91 |
| Stage 5 | -25.05 | -2.2 | 0.9 |
| Stage 5 | -25.1 | -2.15 | 0.9 |
| Stage 5 | -25.15 | -2.11 | 0.9 |
| Stage 5 | -25.2 | -2.06 | 0.9 |
| Stage 5 | -25.25 | -2.02 | 0.89 |
| Stage 5 | -25.3 | -1.97 | 0.89 |
| Stage 5 | -25.35 | -1.93 | 0.88 |
| Stage 5 | -25.4 | -1.88 | 0.88 |
| Stage 5 | -25.45 | -1.84 | 0.88 |
| Stage 5 | -25.5 | -1.8 | 0.87 |
| Stage 5 | -25.55 | -1.75 | 0.87 |
| Stage 5 | -25.6 | -1.71 | 0.86 |
| Stage 5 | -25.65 | -1.67 | 0.85 |
| Stage 5 | -25.7 | -1.62 | 0.85 |
| Stage 5 | -25.75 | -1.58 | 0.84 |
| Stage 5 | -25.8 | -1.54 | 0.84 |
| Stage 5 | -25.85 | -1.5 | 0.83 |
| Stage 5 | -25.9 | -1.46 | 0.82 |
| Stage 5 | -25.95 | -1.42 | 0.82 |
| Stage 5 | -26 | -1.38 | 0.81 |
| Stage 5 | -26.05 | -1.34 | 0.8 |
| Stage 5 | -26.1 | -1.3 | 0.79 |
| Stage 5 | -26.15 | -1.26 | 0.79 |
| Stage 5 | -26.2 | -1.22 | 0.78 |
| Stage 5 | -26.25 | -1.18 | 0.77 |
| Stage 5 | -26.3 | -1.14 | 0.76 |
| Stage 5 | -26.35 | -1.11 | 0.75 |
| Stage 5 | -26.4 | -1.07 | 0.74 |
| Stage 5 | -26.45 | -1.03 | 0.73 |
| Stage 5 | -26.5 | -1 | 0.72 |
| Stage 5 | -26.55 | -0.96 | 0.71 |
| Stage 5 | -26.6 | -0.92 | 0.7 |
| Stage 5 | -26.65 | -0.89 | 0.69 |
| Stage 5 | -26.7 | -0.86 | 0.68 |
| Stage 5 | -26.75 | -0.82 | 0.67 |
| Stage 5 | -26.8 | -0.79 | 0.66 |
| Stage 5 | -26.85 | -0.76 | 0.65 |
| Stage 5 | -26.9 | -0.72 | 0.64 |
| Stage 5 | -26.95 | -0.69 | 0.63 |
| Stage 5 | -27 | -0.66 | 0.62 |
| Stage 5 | -27.05 | -0.63 | 0.61 |
| Stage 5 | -27.1 | -0.6 | 0.6 |
| Stage 5 | -27.15 | -0.57 | 0.58 |
| Stage 5 | -27.2 | -0.54 | 0.57 |
| Stage 5 | -27.25 | -0.52 | 0.56 |
| Stage 5 | -27.3 | -0.49 | 0.55 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 5 | -27.35 | -0.46 | 0.53 |
| Stage 5 | -27.4 | -0.44 | 0.52 |
| Stage 5 | -27.45 | -0.41 | 0.51 |
| Stage 5 | -27.5 | -0.39 | 0.49 |
| Stage 5 | -27.55 | -0.36 | 0.48 |
| Stage 5 | -27.6 | -0.34 | 0.47 |
| Stage 5 | -27.65 | -0.32 | 0.45 |
| Stage 5 | -27.7 | -0.29 | 0.44 |
| Stage 5 | -27.75 | -0.27 | 0.42 |
| Stage 5 | -27.8 | -0.25 | 0.41 |
| Stage 5 | -27.85 | -0.23 | 0.4 |
| Stage 5 | -27.9 | -0.21 | 0.38 |
| Stage 5 | -27.95 | -0.2 | 0.37 |
| Stage 5 | -28 | -0.18 | 0.35 |
| Stage 5 | -28.05 | -0.16 | 0.34 |
| Stage 5 | -28.1 | -0.14 | 0.32 |
| Stage 5 | -28.15 | -0.13 | 0.3 |
| Stage 5 | -28.2 | -0.12 | 0.29 |
| Stage 5 | -28.25 | -0.1 | 0.27 |
| Stage 5 | -28.3 | -0.09 | 0.26 |
| Stage 5 | -28.3 | -0.09 | 0.26 |
| Stage 5 | -28.35 | -0.08 | 0.24 |
| Stage 5 | -28.4 | -0.07 | 0.22 |
| Stage 5 | -28.45 | -0.06 | 0.21 |
| Stage 5 | -28.5 | -0.05 | 0.19 |
| Stage 5 | -28.55 | -0.04 | 0.17 |
| Stage 5 | -28.6 | -0.03 | 0.15 |
| Stage 5 | -28.65 | -0.02 | 0.14 |
| Stage 5 | -28.7 | -0.02 | 0.12 |
| Stage 5 | -28.75 | -0.01 | 0.1 |
| Stage 5 | -28.8 | -0.01 | 0.08 |
| Stage 5 | -28.8 | -0.01 | 0.08 |
| Stage 5 | -28.85 | 0 | 0.07 |
| Stage 5 | -28.85 | 0 | 0.07 |
| Stage 5 | -28.9 | 0 | 0.05 |
| Stage 5 | -28.9 | 0 | 0.05 |
| Stage 5 | -28.95 | 0 | 0.03 |
| Stage 5 | -28.95 | 0 | 0.03 |
| Stage 5 | -29 | 0 | 0.01 |

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 6

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|-------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 6 | 0.8 | 0 | 0.12 |
| Stage 6 | 0.75 | 0.01 | 0.12 |
| Stage 6 | 0.75 | 0.01 | 0.12 |
| Stage 6 | 0.7 | 0.08 | 1.47 |
| Stage 6 | 0.7 | 0.08 | 1.47 |
| Stage 6 | 0.65 | 0.22 | 2.87 |
| Stage 6 | 0.6 | 0.44 | 4.31 |
| Stage 6 | 0.55 | 0.73 | 5.8 |
| Stage 6 | 0.5 | 1.1 | 7.34 |
| Stage 6 | 0.45 | 1.54 | 8.92 |
| Stage 6 | 0.4 | 2.07 | 10.55 |
| Stage 6 | 0.35 | 2.68 | 12.23 |
| Stage 6 | 0.3 | 3.38 | 13.95 |
| Stage 6 | 0.25 | 4.16 | 15.72 |
| Stage 6 | 0.2 | 5.04 | 17.54 |
| Stage 6 | 0.15 | 6.01 | 19.4 |
| Stage 6 | 0.1 | 7.08 | 21.3 |
| Stage 6 | 0.05 | 8.24 | 23.26 |
| Stage 6 | 0 | 9.5 | 25.26 |
| Stage 6 | -0.05 | 10.87 | 27.31 |
| Stage 6 | -0.1 | 12.34 | 29.4 |
| Stage 6 | -0.15 | 13.91 | 31.54 |
| Stage 6 | -0.2 | 15.6 | 33.72 |
| Stage 6 | -0.25 | 17.4 | 35.96 |
| Stage 6 | -0.3 | 19.31 | 38.23 |
| Stage 6 | -0.35 | 21.34 | 40.56 |
| Stage 6 | -0.4 | 23.48 | 42.93 |
| Stage 6 | -0.45 | 25.75 | 45.35 |
| Stage 6 | -0.5 | 28.14 | 47.81 |
| Stage 6 | -0.55 | 30.66 | 50.32 |
| Stage 6 | -0.6 | 33.3 | 52.87 |
| Stage 6 | -0.65 | 36.07 | 55.47 |
| Stage 6 | -0.7 | 38.98 | 58.12 |
| Stage 6 | -0.75 | 42.02 | 60.82 |
| Stage 6 | -0.8 | 45.2 | 63.56 |
| Stage 6 | -0.85 | 48.52 | 66.34 |
| Stage 6 | -0.9 | 51.98 | 69.18 |
| Stage 6 | -0.95 | 55.58 | 72.05 |
| Stage 6 | -1 | 59.33 | 74.98 |
| Stage 6 | -1.05 | 63.22 | 77.95 |
| Stage 6 | -1.1 | 67.27 | 80.97 |
| Stage 6 | -1.15 | 71.47 | 84.03 |
| Stage 6 | -1.2 | 75.83 | 87.14 |
| Stage 6 | -1.25 | 80.35 | 90.29 |
| Stage 6 | -1.3 | 85.02 | 93.49 |
| Stage 6 | -1.35 | 89.86 | 96.74 |
| Stage 6 | -1.4 | 94.86 | 100.03 |
| Stage 6 | -1.45 | 100.03 | 103.37 |
| Stage 6 | -1.5 | 105.36 | 106.75 |
| Stage 6 | -1.55 | 98.2 | -143.24 |
| Stage 6 | -1.6 | 91.21 | -139.76 |
| Stage 6 | -1.65 | 84.4 | -136.24 |
| Stage 6 | -1.7 | 77.77 | -132.68 |
| Stage 6 | -1.75 | 71.31 | -129.07 |
| Stage 6 | -1.8 | 65.04 | -125.41 |
| Stage 6 | -1.85 | 58.96 | -121.71 |
| Stage 6 | -1.9 | 53.06 | -117.96 |
| Stage 6 | -1.95 | 47.35 | -114.17 |
| Stage 6 | -2 | 41.84 | -110.33 |
| Stage 6 | -2.05 | 36.51 | -106.44 |
| Stage 6 | -2.1 | 31.39 | -102.51 |
| Stage 6 | -2.15 | 26.46 | -98.54 |
| Stage 6 | -2.2 | 21.74 | -94.52 |
| Stage 6 | -2.25 | 17.21 | -90.46 |
| Stage 6 | -2.3 | 12.9 | -86.35 |
| Stage 6 | -2.35 | 8.79 | -82.19 |
| Stage 6 | -2.4 | 4.89 | -77.99 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|-------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 6 | -2.45 | 1.2 | -73.75 |
| Stage 6 | -2.5 | -2.27 | -69.46 |
| Stage 6 | -2.55 | -5.53 | -65.13 |
| Stage 6 | -2.6 | -8.57 | -60.75 |
| Stage 6 | -2.65 | -11.38 | -56.32 |
| Stage 6 | -2.7 | -13.98 | -51.85 |
| Stage 6 | -2.75 | -16.34 | -47.34 |
| Stage 6 | -2.8 | -18.48 | -42.78 |
| Stage 6 | -2.85 | -20.39 | -38.18 |
| Stage 6 | -2.9 | -22.07 | -33.53 |
| Stage 6 | -2.95 | -23.51 | -28.84 |
| Stage 6 | -3 | -24.72 | -24.1 |
| Stage 6 | -3.05 | -25.68 | -19.32 |
| Stage 6 | -3.1 | -26.6 | -18.35 |
| Stage 6 | -3.15 | -27.47 | -17.38 |
| Stage 6 | -3.2 | -28.29 | -16.41 |
| Stage 6 | -3.25 | -29.06 | -15.43 |
| Stage 6 | -3.3 | -29.78 | -14.34 |
| Stage 6 | -3.35 | -30.44 | -13.26 |
| Stage 6 | -3.4 | -31.05 | -12.17 |
| Stage 6 | -3.45 | -31.6 | -11.08 |
| Stage 6 | -3.5 | -32.1 | -9.98 |
| Stage 6 | -3.55 | -32.55 | -8.88 |
| Stage 6 | -3.6 | -32.93 | -7.77 |
| Stage 6 | -3.65 | -33.27 | -6.66 |
| Stage 6 | -3.7 | -33.55 | -5.55 |
| Stage 6 | -3.75 | -33.77 | -4.43 |
| Stage 6 | -3.8 | -33.93 | -3.22 |
| Stage 6 | -3.85 | -34.03 | -2.01 |
| Stage 6 | -3.9 | -34.07 | -0.79 |
| Stage 6 | -3.95 | -34.05 | 0.44 |
| Stage 6 | -4 | -33.96 | 1.67 |
| Stage 6 | -4.05 | -33.82 | 2.9 |
| Stage 6 | -4.1 | -33.61 | 4.14 |
| Stage 6 | -4.15 | -33.34 | 5.39 |
| Stage 6 | -4.2 | -33.01 | 6.64 |
| Stage 6 | -4.25 | -32.61 | 7.89 |
| Stage 6 | -4.3 | -32.15 | 9.23 |
| Stage 6 | -4.35 | -31.62 | 10.57 |
| Stage 6 | -4.4 | -31.03 | 11.92 |
| Stage 6 | -4.45 | -30.36 | 13.28 |
| Stage 6 | -4.5 | -29.63 | 14.64 |
| Stage 6 | -4.55 | -28.83 | 16 |
| Stage 6 | -4.6 | -27.96 | 17.37 |
| Stage 6 | -4.65 | -27.03 | 18.75 |
| Stage 6 | -4.7 | -26.02 | 20.13 |
| Stage 6 | -4.75 | -24.94 | 21.51 |
| Stage 6 | -4.8 | -23.8 | 22.98 |
| Stage 6 | -4.85 | -22.57 | 24.47 |
| Stage 6 | -4.9 | -21.27 | 25.98 |
| Stage 6 | -4.95 | -19.9 | 27.52 |
| Stage 6 | -5 | -18.44 | 29.08 |
| Stage 6 | -5.05 | -16.91 | 30.66 |
| Stage 6 | -5.1 | -15.3 | 32.28 |
| Stage 6 | -5.15 | -13.6 | 33.91 |
| Stage 6 | -5.2 | -11.82 | 35.57 |
| Stage 6 | -5.25 | -9.96 | 37.32 |
| Stage 6 | -5.3 | -8 | 39.09 |
| Stage 6 | -5.35 | -5.96 | 40.89 |
| Stage 6 | -5.4 | -3.82 | 42.72 |
| Stage 6 | -5.45 | -1.59 | 44.56 |
| Stage 6 | -5.5 | 0.73 | 46.44 |
| Stage 6 | -5.55 | 3.15 | 48.33 |
| Stage 6 | -5.6 | 5.66 | 50.25 |
| Stage 6 | -5.65 | 8.27 | 52.2 |
| Stage 6 | -5.7 | 10.98 | 54.17 |
| Stage 6 | -5.75 | 13.79 | 56.23 |
| Stage 6 | -5.8 | 16.7 | 58.31 |
| Stage 6 | -5.85 | 19.72 | 60.41 |
| Stage 6 | -5.9 | 22.85 | 62.54 |
| Stage 6 | -5.95 | 26.09 | 64.69 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|-------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 6 | -6 | 29.43 | 66.87 |
| Stage 6 | -6.05 | 31.41 | 39.66 |
| Stage 6 | -6.1 | 33.51 | 41.89 |
| Stage 6 | -6.15 | 35.71 | 44.14 |
| Stage 6 | -6.2 | 38.03 | 46.41 |
| Stage 6 | -6.25 | 40.47 | 48.77 |
| Stage 6 | -6.3 | 43.03 | 51.15 |
| Stage 6 | -6.35 | 45.71 | 53.56 |
| Stage 6 | -6.4 | 48.51 | 55.99 |
| Stage 6 | -6.45 | 51.43 | 58.44 |
| Stage 6 | -6.5 | 54.48 | 60.92 |
| Stage 6 | -6.55 | 57.65 | 63.42 |
| Stage 6 | -6.6 | 60.94 | 65.95 |
| Stage 6 | -6.65 | 64.37 | 68.49 |
| Stage 6 | -6.7 | 67.92 | 71.07 |
| Stage 6 | -6.75 | 71.61 | 73.72 |
| Stage 6 | -6.8 | 75.43 | 76.4 |
| Stage 6 | -6.85 | 79.39 | 79.16 |
| Stage 6 | -6.9 | 83.49 | 82 |
| Stage 6 | -6.95 | 87.73 | 84.93 |
| Stage 6 | -7 | 92.13 | 87.93 |
| Stage 6 | -7.05 | 96.37 | 84.89 |
| Stage 6 | -7.1 | 100.46 | 81.73 |
| Stage 6 | -7.15 | 104.39 | 78.64 |
| Stage 6 | -7.2 | 108.17 | 75.6 |
| Stage 6 | -7.25 | 111.8 | 72.63 |
| Stage 6 | -7.3 | 115.29 | 69.71 |
| Stage 6 | -7.35 | 118.63 | 66.86 |
| Stage 6 | -7.4 | 121.84 | 64.06 |
| Stage 6 | -7.45 | 124.9 | 61.32 |
| Stage 6 | -7.5 | 127.83 | 58.64 |
| Stage 6 | -7.55 | 130.63 | 56.01 |
| Stage 6 | -7.6 | 133.31 | 53.44 |
| Stage 6 | -7.65 | 135.85 | 50.92 |
| Stage 6 | -7.7 | 138.27 | 48.46 |
| Stage 6 | -7.75 | 140.58 | 46.05 |
| Stage 6 | -7.8 | 142.76 | 43.69 |
| Stage 6 | -7.85 | 144.83 | 41.39 |
| Stage 6 | -7.9 | 146.79 | 39.14 |
| Stage 6 | -7.95 | 148.63 | 36.94 |
| Stage 6 | -8 | 150.37 | 34.79 |
| Stage 6 | -8.05 | 152.01 | 32.68 |
| Stage 6 | -8.1 | 153.54 | 30.63 |
| Stage 6 | -8.15 | 154.97 | 28.63 |
| Stage 6 | -8.2 | 156.3 | 26.67 |
| Stage 6 | -8.25 | 157.54 | 24.76 |
| Stage 6 | -8.3 | 158.69 | 22.9 |
| Stage 6 | -8.35 | 159.74 | 21.08 |
| Stage 6 | -8.4 | 160.71 | 19.31 |
| Stage 6 | -8.45 | 161.59 | 17.58 |
| Stage 6 | -8.5 | 162.38 | 15.9 |
| Stage 6 | -8.55 | 163.09 | 14.25 |
| Stage 6 | -8.6 | 163.73 | 12.65 |
| Stage 6 | -8.65 | 164.28 | 11.1 |
| Stage 6 | -8.7 | 164.76 | 9.58 |
| Stage 6 | -8.75 | 165.17 | 8.11 |
| Stage 6 | -8.8 | 165.5 | 6.67 |
| Stage 6 | -8.85 | 165.76 | 5.27 |
| Stage 6 | -8.9 | 165.96 | 3.91 |
| Stage 6 | -8.95 | 166.09 | 2.59 |
| Stage 6 | -9 | 166.15 | 1.31 |
| Stage 6 | -9.05 | 166.16 | 0.07 |
| Stage 6 | -9.1 | 166.1 | -1.14 |
| Stage 6 | -9.15 | 165.98 | -2.32 |
| Stage 6 | -9.2 | 165.81 | -3.46 |
| Stage 6 | -9.25 | 165.58 | -4.56 |
| Stage 6 | -9.3 | 165.3 | -5.63 |
| Stage 6 | -9.35 | 164.97 | -6.67 |
| Stage 6 | -9.4 | 164.58 | -7.68 |
| Stage 6 | -9.45 | 164.15 | -8.65 |
| Stage 6 | -9.5 | 163.67 | -9.59 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 6 | -9.55 | 163.15 | -10.51 |
| Stage 6 | -9.6 | 162.58 | -11.39 |
| Stage 6 | -9.65 | 161.96 | -12.24 |
| Stage 6 | -9.7 | 161.31 | -13.06 |
| Stage 6 | -9.75 | 160.62 | -13.85 |
| Stage 6 | -9.8 | 159.89 | -14.62 |
| Stage 6 | -9.85 | 159.12 | -15.36 |
| Stage 6 | -9.9 | 158.32 | -16.07 |
| Stage 6 | -9.95 | 157.48 | -16.75 |
| Stage 6 | -10 | 156.61 | -17.41 |
| Stage 6 | -10.05 | 155.71 | -18.05 |
| Stage 6 | -10.1 | 154.77 | -18.65 |
| Stage 6 | -10.15 | 153.81 | -19.24 |
| Stage 6 | -10.2 | 152.82 | -19.8 |
| Stage 6 | -10.25 | 151.8 | -20.33 |
| Stage 6 | -10.3 | 150.76 | -20.85 |
| Stage 6 | -10.35 | 149.69 | -21.34 |
| Stage 6 | -10.4 | 148.6 | -21.81 |
| Stage 6 | -10.45 | 147.49 | -22.25 |
| Stage 6 | -10.5 | 146.36 | -22.68 |
| Stage 6 | -10.55 | 145.2 | -23.09 |
| Stage 6 | -10.6 | 144.03 | -23.47 |
| Stage 6 | -10.65 | 142.84 | -23.84 |
| Stage 6 | -10.7 | 141.63 | -24.18 |
| Stage 6 | -10.75 | 140.4 | -24.51 |
| Stage 6 | -10.8 | 139.16 | -24.82 |
| Stage 6 | -10.85 | 137.91 | -25.11 |
| Stage 6 | -10.9 | 136.64 | -25.39 |
| Stage 6 | -10.95 | 135.36 | -25.64 |
| Stage 6 | -11 | 134.06 | -25.88 |
| Stage 6 | -11.05 | 132.76 | -26.11 |
| Stage 6 | -11.1 | 131.44 | -26.31 |
| Stage 6 | -11.15 | 130.11 | -26.51 |
| Stage 6 | -11.2 | 128.78 | -26.68 |
| Stage 6 | -11.25 | 127.44 | -26.84 |
| Stage 6 | -11.3 | 126.09 | -26.99 |
| Stage 6 | -11.35 | 124.73 | -27.13 |
| Stage 6 | -11.4 | 123.37 | -27.25 |
| Stage 6 | -11.45 | 122 | -27.35 |
| Stage 6 | -11.5 | 120.63 | -27.45 |
| Stage 6 | -11.55 | 119.25 | -27.53 |
| Stage 6 | -11.6 | 117.87 | -27.6 |
| Stage 6 | -11.65 | 116.49 | -27.65 |
| Stage 6 | -11.7 | 115.11 | -27.7 |
| Stage 6 | -11.75 | 113.72 | -27.73 |
| Stage 6 | -11.8 | 112.33 | -27.75 |
| Stage 6 | -11.85 | 110.94 | -27.77 |
| Stage 6 | -11.9 | 109.56 | -27.77 |
| Stage 6 | -11.95 | 108.17 | -27.76 |
| Stage 6 | -12 | 106.78 | -27.74 |
| Stage 6 | -12.05 | 105.4 | -27.71 |
| Stage 6 | -12.1 | 104.01 | -27.68 |
| Stage 6 | -12.15 | 102.63 | -27.63 |
| Stage 6 | -12.2 | 101.25 | -27.58 |
| Stage 6 | -12.25 | 99.88 | -27.51 |
| Stage 6 | -12.3 | 98.5 | -27.44 |
| Stage 6 | -12.35 | 97.14 | -27.36 |
| Stage 6 | -12.4 | 95.77 | -27.28 |
| Stage 6 | -12.45 | 94.41 | -27.18 |
| Stage 6 | -12.5 | 93.06 | -27.08 |
| Stage 6 | -12.55 | 91.71 | -26.98 |
| Stage 6 | -12.6 | 90.37 | -26.86 |
| Stage 6 | -12.65 | 89.03 | -26.74 |
| Stage 6 | -12.7 | 87.7 | -26.61 |
| Stage 6 | -12.75 | 86.37 | -26.48 |
| Stage 6 | -12.8 | 85.06 | -26.34 |
| Stage 6 | -12.85 | 83.75 | -26.2 |
| Stage 6 | -12.9 | 82.44 | -26.05 |
| Stage 6 | -12.95 | 81.15 | -25.9 |
| Stage 6 | -13 | 79.86 | -25.74 |
| Stage 6 | -13.05 | 78.58 | -25.58 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 6 | -13.1 | 77.31 | -25.41 |
| Stage 6 | -13.15 | 76.05 | -25.24 |
| Stage 6 | -13.2 | 74.8 | -25.06 |
| Stage 6 | -13.25 | 73.56 | -24.88 |
| Stage 6 | -13.3 | 72.32 | -24.7 |
| Stage 6 | -13.35 | 71.09 | -24.51 |
| Stage 6 | -13.4 | 69.88 | -24.32 |
| Stage 6 | -13.45 | 68.67 | -24.12 |
| Stage 6 | -13.5 | 67.48 | -23.93 |
| Stage 6 | -13.55 | 66.29 | -23.73 |
| Stage 6 | -13.6 | 65.11 | -23.53 |
| Stage 6 | -13.65 | 63.95 | -23.32 |
| Stage 6 | -13.7 | 62.79 | -23.11 |
| Stage 6 | -13.75 | 61.65 | -22.9 |
| Stage 6 | -13.8 | 60.51 | -22.69 |
| Stage 6 | -13.85 | 59.39 | -22.48 |
| Stage 6 | -13.9 | 58.27 | -22.26 |
| Stage 6 | -13.95 | 57.17 | -22.05 |
| Stage 6 | -14 | 56.08 | -21.83 |
| Stage 6 | -14.05 | 55 | -21.61 |
| Stage 6 | -14.1 | 53.93 | -21.38 |
| Stage 6 | -14.15 | 52.87 | -21.16 |
| Stage 6 | -14.2 | 51.83 | -20.94 |
| Stage 6 | -14.25 | 50.79 | -20.71 |
| Stage 6 | -14.3 | 49.77 | -20.49 |
| Stage 6 | -14.35 | 48.75 | -20.26 |
| Stage 6 | -14.4 | 47.75 | -20.03 |
| Stage 6 | -14.45 | 46.76 | -19.81 |
| Stage 6 | -14.5 | 45.78 | -19.58 |
| Stage 6 | -14.55 | 44.82 | -19.35 |
| Stage 6 | -14.6 | 43.86 | -19.12 |
| Stage 6 | -14.65 | 42.91 | -18.89 |
| Stage 6 | -14.7 | 41.98 | -18.66 |
| Stage 6 | -14.75 | 41.06 | -18.43 |
| Stage 6 | -14.8 | 40.15 | -18.2 |
| Stage 6 | -14.85 | 39.25 | -17.97 |
| Stage 6 | -14.9 | 38.36 | -17.74 |
| Stage 6 | -14.95 | 37.49 | -17.51 |
| Stage 6 | -15 | 36.62 | -17.28 |
| Stage 6 | -15.05 | 35.77 | -17.06 |
| Stage 6 | -15.1 | 34.93 | -16.83 |
| Stage 6 | -15.15 | 34.1 | -16.6 |
| Stage 6 | -15.2 | 33.28 | -16.37 |
| Stage 6 | -15.25 | 32.47 | -16.14 |
| Stage 6 | -15.3 | 31.68 | -15.92 |
| Stage 6 | -15.35 | 30.89 | -15.69 |
| Stage 6 | -15.4 | 30.12 | -15.47 |
| Stage 6 | -15.45 | 29.36 | -15.24 |
| Stage 6 | -15.5 | 28.61 | -15.02 |
| Stage 6 | -15.55 | 27.87 | -14.8 |
| Stage 6 | -15.6 | 27.14 | -14.58 |
| Stage 6 | -15.65 | 26.42 | -14.36 |
| Stage 6 | -15.7 | 25.71 | -14.14 |
| Stage 6 | -15.75 | 25.02 | -13.92 |
| Stage 6 | -15.8 | 24.33 | -13.7 |
| Stage 6 | -15.85 | 23.66 | -13.49 |
| Stage 6 | -15.9 | 22.99 | -13.28 |
| Stage 6 | -15.95 | 22.34 | -13.06 |
| Stage 6 | -16 | 21.7 | -12.85 |
| Stage 6 | -16.05 | 21.07 | -12.64 |
| Stage 6 | -16.1 | 20.44 | -12.43 |
| Stage 6 | -16.15 | 19.83 | -12.22 |
| Stage 6 | -16.2 | 19.23 | -12.02 |
| Stage 6 | -16.25 | 18.64 | -11.81 |
| Stage 6 | -16.3 | 18.06 | -11.61 |
| Stage 6 | -16.35 | 17.49 | -11.41 |
| Stage 6 | -16.4 | 16.93 | -11.21 |
| Stage 6 | -16.45 | 16.38 | -11.01 |
| Stage 6 | -16.5 | 15.84 | -10.82 |
| Stage 6 | -16.55 | 15.31 | -10.62 |
| Stage 6 | -16.6 | 14.79 | -10.43 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 6 | -16.65 | 14.27 | -10.24 |
| Stage 6 | -16.7 | 13.77 | -10.05 |
| Stage 6 | -16.75 | 13.28 | -9.86 |
| Stage 6 | -16.8 | 12.79 | -9.67 |
| Stage 6 | -16.85 | 12.32 | -9.49 |
| Stage 6 | -16.9 | 11.85 | -9.31 |
| Stage 6 | -16.95 | 11.4 | -9.13 |
| Stage 6 | -17 | 10.95 | -8.95 |
| Stage 6 | -17.05 | 10.51 | -8.77 |
| Stage 6 | -17.1 | 10.08 | -8.6 |
| Stage 6 | -17.15 | 9.66 | -8.42 |
| Stage 6 | -17.2 | 9.25 | -8.25 |
| Stage 6 | -17.25 | 8.84 | -8.08 |
| Stage 6 | -17.3 | 8.45 | -7.91 |
| Stage 6 | -17.35 | 8.06 | -7.75 |
| Stage 6 | -17.4 | 7.68 | -7.58 |
| Stage 6 | -17.45 | 7.31 | -7.42 |
| Stage 6 | -17.5 | 6.95 | -7.26 |
| Stage 6 | -17.55 | 6.59 | -7.11 |
| Stage 6 | -17.6 | 6.25 | -6.95 |
| Stage 6 | -17.65 | 5.91 | -6.8 |
| Stage 6 | -17.7 | 5.57 | -6.64 |
| Stage 6 | -17.75 | 5.25 | -6.49 |
| Stage 6 | -17.8 | 4.93 | -6.35 |
| Stage 6 | -17.85 | 4.62 | -6.2 |
| Stage 6 | -17.9 | 4.32 | -6.06 |
| Stage 6 | -17.95 | 4.02 | -5.91 |
| Stage 6 | -18 | 3.73 | -5.77 |
| Stage 6 | -18.05 | 3.45 | -5.64 |
| Stage 6 | -18.1 | 3.18 | -5.5 |
| Stage 6 | -18.15 | 2.91 | -5.36 |
| Stage 6 | -18.2 | 2.65 | -5.23 |
| Stage 6 | -18.25 | 2.39 | -5.1 |
| Stage 6 | -18.3 | 2.14 | -4.97 |
| Stage 6 | -18.35 | 1.9 | -4.85 |
| Stage 6 | -18.4 | 1.67 | -4.72 |
| Stage 6 | -18.45 | 1.44 | -4.6 |
| Stage 6 | -18.5 | 1.21 | -4.48 |
| Stage 6 | -18.55 | 0.99 | -4.36 |
| Stage 6 | -18.6 | 0.78 | -4.24 |
| Stage 6 | -18.65 | 0.58 | -4.13 |
| Stage 6 | -18.7 | 0.37 | -4.01 |
| Stage 6 | -18.75 | 0.18 | -3.9 |
| Stage 6 | -18.8 | -0.01 | -3.79 |
| Stage 6 | -18.85 | -0.19 | -3.68 |
| Stage 6 | -18.9 | -0.37 | -3.57 |
| Stage 6 | -18.95 | -0.55 | -3.47 |
| Stage 6 | -19 | -0.71 | -3.37 |
| Stage 6 | -19.05 | -0.88 | -3.26 |
| Stage 6 | -19.1 | -1.04 | -3.16 |
| Stage 6 | -19.15 | -1.19 | -3.07 |
| Stage 6 | -19.2 | -1.34 | -2.97 |
| Stage 6 | -19.25 | -1.48 | -2.87 |
| Stage 6 | -19.3 | -1.62 | -2.78 |
| Stage 6 | -19.35 | -1.75 | -2.69 |
| Stage 6 | -19.4 | -1.88 | -2.6 |
| Stage 6 | -19.45 | -2.01 | -2.51 |
| Stage 6 | -19.5 | -2.13 | -2.42 |
| Stage 6 | -19.55 | -2.25 | -2.34 |
| Stage 6 | -19.6 | -2.36 | -2.26 |
| Stage 6 | -19.65 | -2.47 | -2.17 |
| Stage 6 | -19.7 | -2.57 | -2.09 |
| Stage 6 | -19.75 | -2.68 | -2.01 |
| Stage 6 | -19.8 | -2.77 | -1.94 |
| Stage 6 | -19.85 | -2.86 | -1.86 |
| Stage 6 | -19.9 | -2.95 | -1.79 |
| Stage 6 | -19.95 | -3.04 | -1.71 |
| Stage 6 | -20 | -3.12 | -1.64 |
| Stage 6 | -20.05 | -3.2 | -1.57 |
| Stage 6 | -20.1 | -3.28 | -1.5 |
| Stage 6 | -20.15 | -3.35 | -1.43 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 6 | -20.2 | -3.42 | -1.37 |
| Stage 6 | -20.25 | -3.48 | -1.3 |
| Stage 6 | -20.3 | -3.54 | -1.24 |
| Stage 6 | -20.35 | -3.6 | -1.18 |
| Stage 6 | -20.4 | -3.66 | -1.11 |
| Stage 6 | -20.45 | -3.71 | -1.05 |
| Stage 6 | -20.5 | -3.76 | -1 |
| Stage 6 | -20.55 | -3.81 | -0.94 |
| Stage 6 | -20.6 | -3.85 | -0.88 |
| Stage 6 | -20.65 | -3.89 | -0.83 |
| Stage 6 | -20.7 | -3.93 | -0.77 |
| Stage 6 | -20.75 | -3.97 | -0.72 |
| Stage 6 | -20.8 | -4 | -0.67 |
| Stage 6 | -20.85 | -4.03 | -0.62 |
| Stage 6 | -20.9 | -4.06 | -0.57 |
| Stage 6 | -20.95 | -4.09 | -0.52 |
| Stage 6 | -21 | -4.11 | -0.48 |
| Stage 6 | -21.05 | -4.13 | -0.43 |
| Stage 6 | -21.1 | -4.15 | -0.38 |
| Stage 6 | -21.15 | -4.17 | -0.34 |
| Stage 6 | -21.2 | -4.18 | -0.3 |
| Stage 6 | -21.25 | -4.19 | -0.26 |
| Stage 6 | -21.3 | -4.21 | -0.22 |
| Stage 6 | -21.35 | -4.21 | -0.18 |
| Stage 6 | -21.4 | -4.22 | -0.14 |
| Stage 6 | -21.45 | -4.23 | -0.1 |
| Stage 6 | -21.5 | -4.23 | -0.06 |
| Stage 6 | -21.55 | -4.23 | -0.03 |
| Stage 6 | -21.6 | -4.23 | 0.01 |
| Stage 6 | -21.65 | -4.23 | 0.04 |
| Stage 6 | -21.7 | -4.23 | 0.07 |
| Stage 6 | -21.75 | -4.22 | 0.11 |
| Stage 6 | -21.8 | -4.21 | 0.14 |
| Stage 6 | -21.85 | -4.2 | 0.17 |
| Stage 6 | -21.9 | -4.19 | 0.2 |
| Stage 6 | -21.95 | -4.18 | 0.23 |
| Stage 6 | -22 | -4.17 | 0.25 |
| Stage 6 | -22.05 | -4.16 | 0.28 |
| Stage 6 | -22.1 | -4.14 | 0.31 |
| Stage 6 | -22.15 | -4.12 | 0.33 |
| Stage 6 | -22.2 | -4.11 | 0.36 |
| Stage 6 | -22.25 | -4.09 | 0.38 |
| Stage 6 | -22.3 | -4.07 | 0.4 |
| Stage 6 | -22.35 | -4.05 | 0.43 |
| Stage 6 | -22.4 | -4.02 | 0.45 |
| Stage 6 | -22.45 | -4 | 0.47 |
| Stage 6 | -22.5 | -3.98 | 0.49 |
| Stage 6 | -22.55 | -3.95 | 0.51 |
| Stage 6 | -22.6 | -3.92 | 0.53 |
| Stage 6 | -22.65 | -3.9 | 0.55 |
| Stage 6 | -22.7 | -3.87 | 0.57 |
| Stage 6 | -22.75 | -3.84 | 0.58 |
| Stage 6 | -22.8 | -3.81 | 0.6 |
| Stage 6 | -22.85 | -3.78 | 0.62 |
| Stage 6 | -22.9 | -3.75 | 0.63 |
| Stage 6 | -22.95 | -3.71 | 0.65 |
| Stage 6 | -23 | -3.68 | 0.66 |
| Stage 6 | -23.05 | -3.65 | 0.67 |
| Stage 6 | -23.1 | -3.61 | 0.69 |
| Stage 6 | -23.15 | -3.58 | 0.7 |
| Stage 6 | -23.2 | -3.54 | 0.71 |
| Stage 6 | -23.25 | -3.51 | 0.72 |
| Stage 6 | -23.3 | -3.47 | 0.73 |
| Stage 6 | -23.35 | -3.43 | 0.74 |
| Stage 6 | -23.4 | -3.4 | 0.75 |
| Stage 6 | -23.45 | -3.36 | 0.76 |
| Stage 6 | -23.5 | -3.32 | 0.77 |
| Stage 6 | -23.55 | -3.28 | 0.78 |
| Stage 6 | -23.6 | -3.24 | 0.79 |
| Stage 6 | -23.65 | -3.2 | 0.79 |
| Stage 6 | -23.7 | -3.16 | 0.8 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 6 | -23.75 | -3.12 | 0.81 |
| Stage 6 | -23.8 | -3.08 | 0.81 |
| Stage 6 | -23.85 | -3.04 | 0.82 |
| Stage 6 | -23.9 | -3 | 0.82 |
| Stage 6 | -23.95 | -2.96 | 0.83 |
| Stage 6 | -24 | -2.91 | 0.83 |
| Stage 6 | -24.05 | -2.87 | 0.84 |
| Stage 6 | -24.1 | -2.83 | 0.84 |
| Stage 6 | -24.15 | -2.79 | 0.84 |
| Stage 6 | -24.2 | -2.75 | 0.85 |
| Stage 6 | -24.25 | -2.7 | 0.85 |
| Stage 6 | -24.3 | -2.66 | 0.85 |
| Stage 6 | -24.35 | -2.62 | 0.85 |
| Stage 6 | -24.4 | -2.58 | 0.86 |
| Stage 6 | -24.45 | -2.53 | 0.86 |
| Stage 6 | -24.5 | -2.49 | 0.86 |
| Stage 6 | -24.55 | -2.45 | 0.86 |
| Stage 6 | -24.6 | -2.4 | 0.86 |
| Stage 6 | -24.65 | -2.36 | 0.86 |
| Stage 6 | -24.7 | -2.32 | 0.86 |
| Stage 6 | -24.75 | -2.28 | 0.86 |
| Stage 6 | -24.8 | -2.23 | 0.85 |
| Stage 6 | -24.85 | -2.19 | 0.85 |
| Stage 6 | -24.9 | -2.15 | 0.85 |
| Stage 6 | -24.95 | -2.11 | 0.85 |
| Stage 6 | -25 | -2.06 | 0.85 |
| Stage 6 | -25.05 | -2.02 | 0.84 |
| Stage 6 | -25.1 | -1.98 | 0.84 |
| Stage 6 | -25.15 | -1.94 | 0.84 |
| Stage 6 | -25.2 | -1.9 | 0.83 |
| Stage 6 | -25.25 | -1.85 | 0.83 |
| Stage 6 | -25.3 | -1.81 | 0.83 |
| Stage 6 | -25.35 | -1.77 | 0.82 |
| Stage 6 | -25.4 | -1.73 | 0.82 |
| Stage 6 | -25.45 | -1.69 | 0.81 |
| Stage 6 | -25.5 | -1.65 | 0.81 |
| Stage 6 | -25.55 | -1.61 | 0.8 |
| Stage 6 | -25.6 | -1.57 | 0.8 |
| Stage 6 | -25.65 | -1.53 | 0.79 |
| Stage 6 | -25.7 | -1.49 | 0.79 |
| Stage 6 | -25.75 | -1.45 | 0.78 |
| Stage 6 | -25.8 | -1.41 | 0.77 |
| Stage 6 | -25.85 | -1.37 | 0.77 |
| Stage 6 | -25.9 | -1.34 | 0.76 |
| Stage 6 | -25.95 | -1.3 | 0.75 |
| Stage 6 | -26 | -1.26 | 0.75 |
| Stage 6 | -26.05 | -1.22 | 0.74 |
| Stage 6 | -26.1 | -1.19 | 0.73 |
| Stage 6 | -26.15 | -1.15 | 0.72 |
| Stage 6 | -26.2 | -1.12 | 0.72 |
| Stage 6 | -26.25 | -1.08 | 0.71 |
| Stage 6 | -26.3 | -1.05 | 0.7 |
| Stage 6 | -26.35 | -1.01 | 0.69 |
| Stage 6 | -26.4 | -0.98 | 0.68 |
| Stage 6 | -26.45 | -0.94 | 0.67 |
| Stage 6 | -26.5 | -0.91 | 0.67 |
| Stage 6 | -26.55 | -0.88 | 0.66 |
| Stage 6 | -26.6 | -0.84 | 0.65 |
| Stage 6 | -26.65 | -0.81 | 0.64 |
| Stage 6 | -26.7 | -0.78 | 0.63 |
| Stage 6 | -26.75 | -0.75 | 0.62 |
| Stage 6 | -26.8 | -0.72 | 0.61 |
| Stage 6 | -26.85 | -0.69 | 0.6 |
| Stage 6 | -26.9 | -0.66 | 0.59 |
| Stage 6 | -26.95 | -0.63 | 0.58 |
| Stage 6 | -27 | -0.6 | 0.57 |
| Stage 6 | -27.05 | -0.58 | 0.56 |
| Stage 6 | -27.1 | -0.55 | 0.54 |
| Stage 6 | -27.15 | -0.52 | 0.53 |
| Stage 6 | -27.2 | -0.5 | 0.52 |
| Stage 6 | -27.25 | -0.47 | 0.51 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 6 | -27.3 | -0.45 | 0.5 |
| Stage 6 | -27.35 | -0.42 | 0.49 |
| Stage 6 | -27.4 | -0.4 | 0.48 |
| Stage 6 | -27.45 | -0.37 | 0.46 |
| Stage 6 | -27.5 | -0.35 | 0.45 |
| Stage 6 | -27.55 | -0.33 | 0.44 |
| Stage 6 | -27.6 | -0.31 | 0.43 |
| Stage 6 | -27.65 | -0.29 | 0.41 |
| Stage 6 | -27.7 | -0.27 | 0.4 |
| Stage 6 | -27.75 | -0.25 | 0.39 |
| Stage 6 | -27.8 | -0.23 | 0.37 |
| Stage 6 | -27.85 | -0.21 | 0.36 |
| Stage 6 | -27.9 | -0.19 | 0.35 |
| Stage 6 | -27.95 | -0.18 | 0.33 |
| Stage 6 | -28 | -0.16 | 0.32 |
| Stage 6 | -28.05 | -0.15 | 0.31 |
| Stage 6 | -28.1 | -0.13 | 0.29 |
| Stage 6 | -28.15 | -0.12 | 0.28 |
| Stage 6 | -28.2 | -0.1 | 0.26 |
| Stage 6 | -28.25 | -0.09 | 0.25 |
| Stage 6 | -28.3 | -0.08 | 0.23 |
| Stage 6 | -28.35 | -0.07 | 0.22 |
| Stage 6 | -28.4 | -0.06 | 0.2 |
| Stage 6 | -28.45 | -0.05 | 0.19 |
| Stage 6 | -28.5 | -0.04 | 0.17 |
| Stage 6 | -28.55 | -0.03 | 0.16 |
| Stage 6 | -28.6 | -0.03 | 0.14 |
| Stage 6 | -28.65 | -0.02 | 0.12 |
| Stage 6 | -28.7 | -0.02 | 0.11 |
| Stage 6 | -28.7 | -0.02 | 0.11 |
| Stage 6 | -28.75 | -0.01 | 0.09 |
| Stage 6 | -28.75 | -0.01 | 0.09 |
| Stage 6 | -28.8 | -0.01 | 0.08 |
| Stage 6 | -28.8 | -0.01 | 0.08 |
| Stage 6 | -28.85 | 0 | 0.06 |
| Stage 6 | -28.9 | 0 | 0.04 |
| Stage 6 | -28.9 | 0 | 0.04 |
| Stage 6 | -28.95 | 0 | 0.03 |
| Stage 6 | -28.95 | 0 | 0.03 |
| Stage 6 | -29 | 0 | 0.01 |

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 7

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|-------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 7 | 0.8 | 0 | 0.17 |
| Stage 7 | 0.75 | 0.01 | 0.17 |
| Stage 7 | 0.75 | 0.01 | 0.17 |
| Stage 7 | 0.7 | 0.09 | 1.67 |
| Stage 7 | 0.65 | 0.25 | 3.22 |
| Stage 7 | 0.6 | 0.49 | 4.81 |
| Stage 7 | 0.55 | 0.82 | 6.44 |
| Stage 7 | 0.5 | 1.22 | 8.11 |
| Stage 7 | 0.45 | 1.71 | 9.83 |
| Stage 7 | 0.4 | 2.29 | 11.59 |
| Stage 7 | 0.35 | 2.96 | 13.39 |
| Stage 7 | 0.3 | 3.72 | 15.24 |
| Stage 7 | 0.25 | 4.58 | 17.13 |
| Stage 7 | 0.2 | 5.53 | 19.06 |
| Stage 7 | 0.15 | 6.58 | 21.04 |
| Stage 7 | 0.1 | 7.74 | 23.05 |
| Stage 7 | 0.05 | 8.99 | 25.11 |
| Stage 7 | 0 | 10.35 | 27.22 |
| Stage 7 | -0.05 | 11.82 | 29.36 |
| Stage 7 | -0.1 | 13.4 | 31.55 |
| Stage 7 | -0.15 | 15.09 | 33.78 |
| Stage 7 | -0.2 | 16.89 | 36.06 |
| Stage 7 | -0.25 | 18.81 | 38.37 |
| Stage 7 | -0.3 | 20.85 | 40.73 |
| Stage 7 | -0.35 | 23 | 43.14 |
| Stage 7 | -0.4 | 25.28 | 45.58 |
| Stage 7 | -0.45 | 27.69 | 48.07 |
| Stage 7 | -0.5 | 30.22 | 50.6 |
| Stage 7 | -0.55 | 32.88 | 53.18 |
| Stage 7 | -0.6 | 35.66 | 55.79 |
| Stage 7 | -0.65 | 38.59 | 58.45 |
| Stage 7 | -0.7 | 41.65 | 61.15 |
| Stage 7 | -0.75 | 44.84 | 63.9 |
| Stage 7 | -0.8 | 48.17 | 66.69 |
| Stage 7 | -0.85 | 51.65 | 69.52 |
| Stage 7 | -0.9 | 55.27 | 72.39 |
| Stage 7 | -0.95 | 59.03 | 75.3 |
| Stage 7 | -1 | 62.95 | 78.26 |
| Stage 7 | -1.05 | 67.01 | 81.26 |
| Stage 7 | -1.1 | 71.23 | 84.31 |
| Stage 7 | -1.15 | 75.6 | 87.39 |
| Stage 7 | -1.2 | 80.12 | 90.52 |
| Stage 7 | -1.25 | 84.81 | 93.69 |
| Stage 7 | -1.3 | 89.65 | 96.9 |
| Stage 7 | -1.35 | 94.66 | 100.16 |
| Stage 7 | -1.4 | 99.83 | 103.46 |
| Stage 7 | -1.45 | 105.17 | 106.8 |
| Stage 7 | -1.5 | 110.68 | 110.18 |
| Stage 7 | -1.55 | 101.81 | -177.45 |
| Stage 7 | -1.6 | 93.11 | -173.98 |
| Stage 7 | -1.65 | 84.59 | -170.47 |
| Stage 7 | -1.7 | 76.24 | -166.92 |
| Stage 7 | -1.75 | 68.07 | -163.33 |
| Stage 7 | -1.8 | 60.09 | -159.7 |
| Stage 7 | -1.85 | 52.29 | -156.02 |
| Stage 7 | -1.9 | 44.67 | -152.3 |
| Stage 7 | -1.95 | 37.24 | -148.54 |
| Stage 7 | -2 | 30.01 | -144.74 |
| Stage 7 | -2.05 | 22.96 | -140.9 |
| Stage 7 | -2.1 | 16.11 | -137.01 |
| Stage 7 | -2.15 | 9.46 | -133.08 |
| Stage 7 | -2.2 | 3 | -129.11 |
| Stage 7 | -2.25 | -3.25 | -125.1 |
| Stage 7 | -2.3 | -9.3 | -121.05 |
| Stage 7 | -2.35 | -15.15 | -116.96 |
| Stage 7 | -2.4 | -20.79 | -112.82 |
| Stage 7 | -2.45 | -26.23 | -108.64 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|-------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 7 | -2.5 | -31.45 | -104.43 |
| Stage 7 | -2.55 | -36.46 | -100.17 |
| Stage 7 | -2.6 | -41.25 | -95.86 |
| Stage 7 | -2.65 | -45.82 | -91.52 |
| Stage 7 | -2.7 | -50.18 | -87.14 |
| Stage 7 | -2.75 | -54.32 | -82.71 |
| Stage 7 | -2.8 | -58.23 | -78.25 |
| Stage 7 | -2.85 | -61.92 | -73.74 |
| Stage 7 | -2.9 | -65.38 | -69.19 |
| Stage 7 | -2.95 | -68.61 | -64.6 |
| Stage 7 | -3 | -71.6 | -59.97 |
| Stage 7 | -3.05 | -74.37 | -55.29 |
| Stage 7 | -3.1 | -77.09 | -54.4 |
| Stage 7 | -3.15 | -79.76 | -53.51 |
| Stage 7 | -3.2 | -82.39 | -52.62 |
| Stage 7 | -3.25 | -84.98 | -51.72 |
| Stage 7 | -3.3 | -87.52 | -50.72 |
| Stage 7 | -3.35 | -90 | -49.73 |
| Stage 7 | -3.4 | -92.44 | -48.73 |
| Stage 7 | -3.45 | -94.83 | -47.73 |
| Stage 7 | -3.5 | -97.16 | -46.73 |
| Stage 7 | -3.55 | -99.45 | -45.72 |
| Stage 7 | -3.6 | -101.68 | -44.72 |
| Stage 7 | -3.65 | -103.87 | -43.71 |
| Stage 7 | -3.7 | -106 | -42.7 |
| Stage 7 | -3.75 | -108.09 | -41.68 |
| Stage 7 | -3.8 | -110.12 | -40.58 |
| Stage 7 | -3.85 | -112.09 | -39.47 |
| Stage 7 | -3.9 | -114.01 | -38.36 |
| Stage 7 | -3.95 | -115.87 | -37.25 |
| Stage 7 | -4 | -117.68 | -36.13 |
| Stage 7 | -4.05 | -119.43 | -35.02 |
| Stage 7 | -4.1 | -121.12 | -33.89 |
| Stage 7 | -4.15 | -122.76 | -32.77 |
| Stage 7 | -4.2 | -124.34 | -31.64 |
| Stage 7 | -4.25 | -125.87 | -30.51 |
| Stage 7 | -4.3 | -127.33 | -29.3 |
| Stage 7 | -4.35 | -128.74 | -28.08 |
| Stage 7 | -4.4 | -130.08 | -26.86 |
| Stage 7 | -4.45 | -131.36 | -25.63 |
| Stage 7 | -4.5 | -132.58 | -24.4 |
| Stage 7 | -4.55 | -133.74 | -23.17 |
| Stage 7 | -4.6 | -134.84 | -21.94 |
| Stage 7 | -4.65 | -135.87 | -20.7 |
| Stage 7 | -4.7 | -136.85 | -19.45 |
| Stage 7 | -4.75 | -137.76 | -18.21 |
| Stage 7 | -4.8 | -138.6 | -16.88 |
| Stage 7 | -4.85 | -139.38 | -15.55 |
| Stage 7 | -4.9 | -140.09 | -14.22 |
| Stage 7 | -4.95 | -140.73 | -12.88 |
| Stage 7 | -5 | -141.31 | -11.54 |
| Stage 7 | -5.05 | -141.82 | -10.2 |
| Stage 7 | -5.1 | -142.26 | -8.85 |
| Stage 7 | -5.15 | -142.64 | -7.49 |
| Stage 7 | -5.2 | -142.94 | -6.13 |
| Stage 7 | -5.25 | -143.18 | -4.7 |
| Stage 7 | -5.3 | -143.34 | -3.27 |
| Stage 7 | -5.35 | -143.43 | -1.83 |
| Stage 7 | -5.4 | -143.45 | -0.38 |
| Stage 7 | -5.45 | -143.4 | 1.07 |
| Stage 7 | -5.5 | -143.27 | 2.52 |
| Stage 7 | -5.55 | -143.08 | 3.98 |
| Stage 7 | -5.6 | -142.8 | 5.44 |
| Stage 7 | -5.65 | -142.46 | 6.91 |
| Stage 7 | -5.7 | -142.04 | 8.39 |
| Stage 7 | -5.75 | -141.54 | 9.93 |
| Stage 7 | -5.8 | -140.97 | 11.47 |
| Stage 7 | -5.85 | -140.32 | 13.02 |
| Stage 7 | -5.9 | -139.59 | 14.58 |
| Stage 7 | -5.95 | -138.78 | 16.14 |
| Stage 7 | -6 | -137.9 | 17.71 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|-------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 7 | -6.05 | -138.42 | -10.5 |
| Stage 7 | -6.1 | -138.87 | -8.93 |
| Stage 7 | -6.15 | -139.23 | -7.34 |
| Stage 7 | -6.2 | -139.52 | -5.75 |
| Stage 7 | -6.25 | -139.73 | -4.1 |
| Stage 7 | -6.3 | -139.85 | -2.45 |
| Stage 7 | -6.35 | -139.89 | -0.78 |
| Stage 7 | -6.4 | -139.84 | 0.89 |
| Stage 7 | -6.45 | -139.72 | 2.56 |
| Stage 7 | -6.5 | -139.5 | 4.24 |
| Stage 7 | -6.55 | -139.21 | 5.93 |
| Stage 7 | -6.6 | -138.83 | 7.62 |
| Stage 7 | -6.65 | -138.36 | 9.31 |
| Stage 7 | -6.7 | -137.81 | 11.02 |
| Stage 7 | -6.75 | -137.17 | 12.78 |
| Stage 7 | -6.8 | -136.44 | 14.55 |
| Stage 7 | -6.85 | -135.63 | 16.32 |
| Stage 7 | -6.9 | -134.72 | 18.1 |
| Stage 7 | -6.95 | -133.73 | 19.89 |
| Stage 7 | -7 | -132.64 | 21.68 |
| Stage 7 | -7.05 | -131.47 | 23.48 |
| Stage 7 | -7.1 | -130.2 | 25.31 |
| Stage 7 | -7.15 | -128.85 | 27.16 |
| Stage 7 | -7.2 | -127.4 | 29.03 |
| Stage 7 | -7.25 | -125.85 | 30.98 |
| Stage 7 | -7.3 | -124.2 | 32.95 |
| Stage 7 | -7.35 | -122.45 | 34.95 |
| Stage 7 | -7.4 | -120.6 | 36.98 |
| Stage 7 | -7.45 | -118.65 | 39.03 |
| Stage 7 | -7.5 | -116.6 | 41.1 |
| Stage 7 | -7.55 | -114.44 | 43.2 |
| Stage 7 | -7.6 | -112.17 | 45.33 |
| Stage 7 | -7.65 | -109.8 | 47.48 |
| Stage 7 | -7.7 | -107.31 | 49.65 |
| Stage 7 | -7.75 | -104.72 | 51.9 |
| Stage 7 | -7.8 | -102.01 | 54.18 |
| Stage 7 | -7.85 | -99.19 | 56.48 |
| Stage 7 | -7.9 | -96.25 | 58.8 |
| Stage 7 | -7.95 | -93.19 | 61.15 |
| Stage 7 | -8 | -90.01 | 63.53 |
| Stage 7 | -8.05 | -86.71 | 65.93 |
| Stage 7 | -8.1 | -83.3 | 68.36 |
| Stage 7 | -8.15 | -79.76 | 70.81 |
| Stage 7 | -8.2 | -76.09 | 73.29 |
| Stage 7 | -8.25 | -72.3 | 75.84 |
| Stage 7 | -8.3 | -68.38 | 78.41 |
| Stage 7 | -8.35 | -64.33 | 81.01 |
| Stage 7 | -8.4 | -60.15 | 83.64 |
| Stage 7 | -8.45 | -55.83 | 86.27 |
| Stage 7 | -8.5 | -51.39 | 88.98 |
| Stage 7 | -8.55 | -46.8 | 91.75 |
| Stage 7 | -8.6 | -42.07 | 94.6 |
| Stage 7 | -8.65 | -37.19 | 97.52 |
| Stage 7 | -8.7 | -32.17 | 100.51 |
| Stage 7 | -8.75 | -26.99 | 103.57 |
| Stage 7 | -8.8 | -21.65 | 106.69 |
| Stage 7 | -8.85 | -16.16 | 109.89 |
| Stage 7 | -8.9 | -10.5 | 113.16 |
| Stage 7 | -8.95 | -4.68 | 116.5 |
| Stage 7 | -9 | 1.32 | 119.91 |
| Stage 7 | -9.05 | 7.18 | 117.18 |
| Stage 7 | -9.1 | 12.89 | 114.3 |
| Stage 7 | -9.15 | 18.46 | 111.26 |
| Stage 7 | -9.2 | 23.87 | 108.21 |
| Stage 7 | -9.25 | 29.13 | 105.21 |
| Stage 7 | -9.3 | 34.24 | 102.26 |
| Stage 7 | -9.35 | 39.21 | 99.35 |
| Stage 7 | -9.4 | 44.03 | 96.49 |
| Stage 7 | -9.45 | 48.72 | 93.68 |
| Stage 7 | -9.5 | 53.26 | 90.91 |
| Stage 7 | -9.55 | 57.67 | 88.19 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 7 | -9.6 | 61.95 | 85.51 |
| Stage 7 | -9.65 | 66.09 | 82.87 |
| Stage 7 | -9.7 | 70.1 | 80.28 |
| Stage 7 | -9.75 | 73.99 | 77.73 |
| Stage 7 | -9.8 | 77.75 | 75.22 |
| Stage 7 | -9.85 | 81.39 | 72.76 |
| Stage 7 | -9.9 | 84.91 | 70.34 |
| Stage 7 | -9.95 | 88.31 | 67.96 |
| Stage 7 | -10 | 91.59 | 65.63 |
| Stage 7 | -10.05 | 94.75 | 63.33 |
| Stage 7 | -10.1 | 97.81 | 61.08 |
| Stage 7 | -10.15 | 100.75 | 58.86 |
| Stage 7 | -10.2 | 103.58 | 56.69 |
| Stage 7 | -10.25 | 106.31 | 54.55 |
| Stage 7 | -10.3 | 108.93 | 52.46 |
| Stage 7 | -10.35 | 111.45 | 50.4 |
| Stage 7 | -10.4 | 113.87 | 48.38 |
| Stage 7 | -10.45 | 116.19 | 46.41 |
| Stage 7 | -10.5 | 118.42 | 44.46 |
| Stage 7 | -10.55 | 120.55 | 42.56 |
| Stage 7 | -10.6 | 122.58 | 40.69 |
| Stage 7 | -10.65 | 124.52 | 38.86 |
| Stage 7 | -10.7 | 126.38 | 37.07 |
| Stage 7 | -10.75 | 128.14 | 35.31 |
| Stage 7 | -10.8 | 129.82 | 33.58 |
| Stage 7 | -10.85 | 131.42 | 31.89 |
| Stage 7 | -10.9 | 132.93 | 30.24 |
| Stage 7 | -10.95 | 134.36 | 28.62 |
| Stage 7 | -11 | 135.71 | 27.03 |
| Stage 7 | -11.05 | 136.98 | 25.48 |
| Stage 7 | -11.1 | 138.18 | 23.96 |
| Stage 7 | -11.15 | 139.31 | 22.47 |
| Stage 7 | -11.2 | 140.36 | 21.02 |
| Stage 7 | -11.25 | 141.34 | 19.59 |
| Stage 7 | -11.3 | 142.25 | 18.2 |
| Stage 7 | -11.35 | 143.09 | 16.84 |
| Stage 7 | -11.4 | 143.86 | 15.51 |
| Stage 7 | -11.45 | 144.57 | 14.21 |
| Stage 7 | -11.5 | 145.22 | 12.94 |
| Stage 7 | -11.55 | 145.81 | 11.69 |
| Stage 7 | -11.6 | 146.33 | 10.48 |
| Stage 7 | -11.65 | 146.79 | 9.3 |
| Stage 7 | -11.7 | 147.2 | 8.14 |
| Stage 7 | -11.75 | 147.55 | 7.01 |
| Stage 7 | -11.8 | 147.85 | 5.91 |
| Stage 7 | -11.85 | 148.09 | 4.84 |
| Stage 7 | -11.9 | 148.28 | 3.79 |
| Stage 7 | -11.95 | 148.42 | 2.77 |
| Stage 7 | -12 | 148.51 | 1.77 |
| Stage 7 | -12.05 | 148.55 | 0.8 |
| Stage 7 | -12.1 | 148.54 | -0.14 |
| Stage 7 | -12.15 | 148.49 | -1.06 |
| Stage 7 | -12.2 | 148.39 | -1.95 |
| Stage 7 | -12.25 | 148.25 | -2.83 |
| Stage 7 | -12.3 | 148.06 | -3.67 |
| Stage 7 | -12.35 | 147.84 | -4.5 |
| Stage 7 | -12.4 | 147.57 | -5.3 |
| Stage 7 | -12.45 | 147.27 | -6.08 |
| Stage 7 | -12.5 | 146.93 | -6.83 |
| Stage 7 | -12.55 | 146.55 | -7.57 |
| Stage 7 | -12.6 | 146.14 | -8.28 |
| Stage 7 | -12.65 | 145.69 | -8.97 |
| Stage 7 | -12.7 | 145.2 | -9.65 |
| Stage 7 | -12.75 | 144.69 | -10.3 |
| Stage 7 | -12.8 | 144.14 | -10.93 |
| Stage 7 | -12.85 | 143.57 | -11.54 |
| Stage 7 | -12.9 | 142.96 | -12.13 |
| Stage 7 | -12.95 | 142.33 | -12.7 |
| Stage 7 | -13 | 141.66 | -13.25 |
| Stage 7 | -13.05 | 140.97 | -13.79 |
| Stage 7 | -13.1 | 140.26 | -14.3 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 7 | -13.15 | 139.52 | -14.8 |
| Stage 7 | -13.2 | 138.75 | -15.28 |
| Stage 7 | -13.25 | 137.97 | -15.75 |
| Stage 7 | -13.3 | 137.16 | -16.19 |
| Stage 7 | -13.35 | 136.32 | -16.62 |
| Stage 7 | -13.4 | 135.47 | -17.04 |
| Stage 7 | -13.45 | 134.6 | -17.44 |
| Stage 7 | -13.5 | 133.71 | -17.82 |
| Stage 7 | -13.55 | 132.8 | -18.18 |
| Stage 7 | -13.6 | 131.87 | -18.54 |
| Stage 7 | -13.65 | 130.93 | -18.87 |
| Stage 7 | -13.7 | 129.97 | -19.19 |
| Stage 7 | -13.75 | 129 | -19.5 |
| Stage 7 | -13.8 | 128.01 | -19.8 |
| Stage 7 | -13.85 | 127 | -20.08 |
| Stage 7 | -13.9 | 125.99 | -20.34 |
| Stage 7 | -13.95 | 124.96 | -20.6 |
| Stage 7 | -14 | 123.91 | -20.84 |
| Stage 7 | -14.05 | 122.86 | -21.06 |
| Stage 7 | -14.1 | 121.8 | -21.28 |
| Stage 7 | -14.15 | 120.72 | -21.48 |
| Stage 7 | -14.2 | 119.64 | -21.67 |
| Stage 7 | -14.25 | 118.55 | -21.85 |
| Stage 7 | -14.3 | 117.45 | -22.02 |
| Stage 7 | -14.35 | 116.34 | -22.18 |
| Stage 7 | -14.4 | 115.22 | -22.32 |
| Stage 7 | -14.45 | 114.1 | -22.46 |
| Stage 7 | -14.5 | 112.97 | -22.58 |
| Stage 7 | -14.55 | 111.83 | -22.7 |
| Stage 7 | -14.6 | 110.69 | -22.8 |
| Stage 7 | -14.65 | 109.55 | -22.9 |
| Stage 7 | -14.7 | 108.4 | -22.98 |
| Stage 7 | -14.75 | 107.25 | -23.06 |
| Stage 7 | -14.8 | 106.09 | -23.13 |
| Stage 7 | -14.85 | 104.93 | -23.19 |
| Stage 7 | -14.9 | 103.77 | -23.24 |
| Stage 7 | -14.95 | 102.6 | -23.28 |
| Stage 7 | -15 | 101.44 | -23.31 |
| Stage 7 | -15.05 | 100.27 | -23.33 |
| Stage 7 | -15.1 | 99.1 | -23.35 |
| Stage 7 | -15.15 | 97.94 | -23.36 |
| Stage 7 | -15.2 | 96.77 | -23.36 |
| Stage 7 | -15.25 | 95.6 | -23.36 |
| Stage 7 | -15.3 | 94.43 | -23.34 |
| Stage 7 | -15.35 | 93.27 | -23.33 |
| Stage 7 | -15.4 | 92.1 | -23.3 |
| Stage 7 | -15.45 | 90.94 | -23.27 |
| Stage 7 | -15.5 | 89.78 | -23.23 |
| Stage 7 | -15.55 | 88.62 | -23.18 |
| Stage 7 | -15.6 | 87.46 | -23.13 |
| Stage 7 | -15.65 | 86.31 | -23.07 |
| Stage 7 | -15.7 | 85.16 | -23.01 |
| Stage 7 | -15.75 | 84.01 | -22.94 |
| Stage 7 | -15.8 | 82.87 | -22.87 |
| Stage 7 | -15.85 | 81.73 | -22.79 |
| Stage 7 | -15.9 | 80.59 | -22.71 |
| Stage 7 | -15.95 | 79.46 | -22.62 |
| Stage 7 | -16 | 78.33 | -22.53 |
| Stage 7 | -16.05 | 77.21 | -22.43 |
| Stage 7 | -16.1 | 76.1 | -22.33 |
| Stage 7 | -16.15 | 74.99 | -22.22 |
| Stage 7 | -16.2 | 73.88 | -22.11 |
| Stage 7 | -16.25 | 72.78 | -21.99 |
| Stage 7 | -16.3 | 71.69 | -21.87 |
| Stage 7 | -16.35 | 70.6 | -21.75 |
| Stage 7 | -16.4 | 69.52 | -21.63 |
| Stage 7 | -16.45 | 68.44 | -21.5 |
| Stage 7 | -16.5 | 67.38 | -21.36 |
| Stage 7 | -16.55 | 66.31 | -21.23 |
| Stage 7 | -16.6 | 65.26 | -21.09 |
| Stage 7 | -16.65 | 64.21 | -20.95 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 7 | -16.7 | 63.17 | -20.8 |
| Stage 7 | -16.75 | 62.14 | -20.65 |
| Stage 7 | -16.8 | 61.11 | -20.5 |
| Stage 7 | -16.85 | 60.1 | -20.35 |
| Stage 7 | -16.9 | 59.09 | -20.19 |
| Stage 7 | -16.95 | 58.09 | -20.04 |
| Stage 7 | -17 | 57.09 | -19.88 |
| Stage 7 | -17.05 | 56.11 | -19.72 |
| Stage 7 | -17.1 | 55.13 | -19.55 |
| Stage 7 | -17.15 | 54.16 | -19.39 |
| Stage 7 | -17.2 | 53.2 | -19.22 |
| Stage 7 | -17.25 | 52.25 | -19.05 |
| Stage 7 | -17.3 | 51.3 | -18.88 |
| Stage 7 | -17.35 | 50.37 | -18.7 |
| Stage 7 | -17.4 | 49.44 | -18.53 |
| Stage 7 | -17.45 | 48.52 | -18.36 |
| Stage 7 | -17.5 | 47.61 | -18.18 |
| Stage 7 | -17.55 | 46.71 | -18 |
| Stage 7 | -17.6 | 45.82 | -17.82 |
| Stage 7 | -17.65 | 44.94 | -17.65 |
| Stage 7 | -17.7 | 44.07 | -17.47 |
| Stage 7 | -17.75 | 43.2 | -17.28 |
| Stage 7 | -17.8 | 42.35 | -17.1 |
| Stage 7 | -17.85 | 41.5 | -16.92 |
| Stage 7 | -17.9 | 40.66 | -16.74 |
| Stage 7 | -17.95 | 39.84 | -16.56 |
| Stage 7 | -18 | 39.02 | -16.37 |
| Stage 7 | -18.05 | 38.21 | -16.19 |
| Stage 7 | -18.1 | 37.41 | -16 |
| Stage 7 | -18.15 | 36.62 | -15.82 |
| Stage 7 | -18.2 | 35.84 | -15.63 |
| Stage 7 | -18.25 | 35.06 | -15.45 |
| Stage 7 | -18.3 | 34.3 | -15.27 |
| Stage 7 | -18.35 | 33.55 | -15.08 |
| Stage 7 | -18.4 | 32.8 | -14.9 |
| Stage 7 | -18.45 | 32.07 | -14.71 |
| Stage 7 | -18.5 | 31.34 | -14.53 |
| Stage 7 | -18.55 | 30.62 | -14.34 |
| Stage 7 | -18.6 | 29.91 | -14.16 |
| Stage 7 | -18.65 | 29.22 | -13.97 |
| Stage 7 | -18.7 | 28.53 | -13.79 |
| Stage 7 | -18.75 | 27.85 | -13.61 |
| Stage 7 | -18.8 | 27.17 | -13.42 |
| Stage 7 | -18.85 | 26.51 | -13.24 |
| Stage 7 | -18.9 | 25.86 | -13.06 |
| Stage 7 | -18.95 | 25.22 | -12.88 |
| Stage 7 | -19 | 24.58 | -12.7 |
| Stage 7 | -19.05 | 23.95 | -12.52 |
| Stage 7 | -19.1 | 23.34 | -12.34 |
| Stage 7 | -19.15 | 22.73 | -12.16 |
| Stage 7 | -19.2 | 22.13 | -11.98 |
| Stage 7 | -19.25 | 21.54 | -11.8 |
| Stage 7 | -19.3 | 20.96 | -11.63 |
| Stage 7 | -19.35 | 20.39 | -11.45 |
| Stage 7 | -19.4 | 19.82 | -11.28 |
| Stage 7 | -19.45 | 19.27 | -11.1 |
| Stage 7 | -19.5 | 18.72 | -10.93 |
| Stage 7 | -19.55 | 18.18 | -10.76 |
| Stage 7 | -19.6 | 17.65 | -10.59 |
| Stage 7 | -19.65 | 17.13 | -10.42 |
| Stage 7 | -19.7 | 16.62 | -10.25 |
| Stage 7 | -19.75 | 16.12 | -10.08 |
| Stage 7 | -19.8 | 15.62 | -9.91 |
| Stage 7 | -19.85 | 15.13 | -9.75 |
| Stage 7 | -19.9 | 14.66 | -9.58 |
| Stage 7 | -19.95 | 14.18 | -9.42 |
| Stage 7 | -20 | 13.72 | -9.25 |
| Stage 7 | -20.05 | 13.27 | -9.09 |
| Stage 7 | -20.1 | 12.82 | -8.93 |
| Stage 7 | -20.15 | 12.38 | -8.77 |
| Stage 7 | -20.2 | 11.95 | -8.61 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 7 | -20.25 | 11.53 | -8.46 |
| Stage 7 | -20.3 | 11.11 | -8.3 |
| Stage 7 | -20.35 | 10.71 | -8.15 |
| Stage 7 | -20.4 | 10.31 | -7.99 |
| Stage 7 | -20.45 | 9.91 | -7.84 |
| Stage 7 | -20.5 | 9.53 | -7.69 |
| Stage 7 | -20.55 | 9.15 | -7.54 |
| Stage 7 | -20.6 | 8.78 | -7.39 |
| Stage 7 | -20.65 | 8.42 | -7.25 |
| Stage 7 | -20.7 | 8.07 | -7.1 |
| Stage 7 | -20.75 | 7.72 | -6.96 |
| Stage 7 | -20.8 | 7.38 | -6.81 |
| Stage 7 | -20.85 | 7.04 | -6.67 |
| Stage 7 | -20.9 | 6.72 | -6.53 |
| Stage 7 | -20.95 | 6.4 | -6.39 |
| Stage 7 | -21 | 6.09 | -6.26 |
| Stage 7 | -21.05 | 5.78 | -6.12 |
| Stage 7 | -21.1 | 5.48 | -5.98 |
| Stage 7 | -21.15 | 5.19 | -5.85 |
| Stage 7 | -21.2 | 4.9 | -5.72 |
| Stage 7 | -21.25 | 4.62 | -5.59 |
| Stage 7 | -21.3 | 4.35 | -5.46 |
| Stage 7 | -21.35 | 4.08 | -5.33 |
| Stage 7 | -21.4 | 3.82 | -5.21 |
| Stage 7 | -21.45 | 3.57 | -5.08 |
| Stage 7 | -21.5 | 3.32 | -4.96 |
| Stage 7 | -21.55 | 3.08 | -4.84 |
| Stage 7 | -21.6 | 2.84 | -4.71 |
| Stage 7 | -21.65 | 2.61 | -4.59 |
| Stage 7 | -21.7 | 2.39 | -4.48 |
| Stage 7 | -21.75 | 2.17 | -4.36 |
| Stage 7 | -21.8 | 1.96 | -4.25 |
| Stage 7 | -21.85 | 1.75 | -4.13 |
| Stage 7 | -21.9 | 1.55 | -4.02 |
| Stage 7 | -21.95 | 1.36 | -3.91 |
| Stage 7 | -22 | 1.17 | -3.8 |
| Stage 7 | -22.05 | 0.98 | -3.69 |
| Stage 7 | -22.1 | 0.8 | -3.58 |
| Stage 7 | -22.15 | 0.63 | -3.48 |
| Stage 7 | -22.2 | 0.46 | -3.37 |
| Stage 7 | -22.25 | 0.3 | -3.27 |
| Stage 7 | -22.3 | 0.14 | -3.17 |
| Stage 7 | -22.35 | -0.02 | -3.07 |
| Stage 7 | -22.35 | -0.02 | -3.07 |
| Stage 7 | -22.4 | -0.16 | -2.97 |
| Stage 7 | -22.45 | -0.31 | -2.88 |
| Stage 7 | -22.5 | -0.45 | -2.78 |
| Stage 7 | -22.55 | -0.58 | -2.69 |
| Stage 7 | -22.6 | -0.71 | -2.59 |
| Stage 7 | -22.65 | -0.84 | -2.5 |
| Stage 7 | -22.7 | -0.96 | -2.41 |
| Stage 7 | -22.75 | -1.07 | -2.32 |
| Stage 7 | -22.8 | -1.18 | -2.23 |
| Stage 7 | -22.85 | -1.29 | -2.15 |
| Stage 7 | -22.9 | -1.4 | -2.06 |
| Stage 7 | -22.95 | -1.49 | -1.98 |
| Stage 7 | -23 | -1.59 | -1.9 |
| Stage 7 | -23.05 | -1.68 | -1.82 |
| Stage 7 | -23.1 | -1.77 | -1.74 |
| Stage 7 | -23.15 | -1.85 | -1.66 |
| Stage 7 | -23.2 | -1.93 | -1.58 |
| Stage 7 | -23.25 | -2 | -1.51 |
| Stage 7 | -23.3 | -2.08 | -1.43 |
| Stage 7 | -23.35 | -2.14 | -1.36 |
| Stage 7 | -23.4 | -2.21 | -1.29 |
| Stage 7 | -23.45 | -2.27 | -1.22 |
| Stage 7 | -23.5 | -2.33 | -1.15 |
| Stage 7 | -23.55 | -2.38 | -1.08 |
| Stage 7 | -23.6 | -2.43 | -1.01 |
| Stage 7 | -23.65 | -2.48 | -0.95 |
| Stage 7 | -23.7 | -2.52 | -0.88 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 7 | -23.75 | -2.56 | -0.82 |
| Stage 7 | -23.8 | -2.6 | -0.76 |
| Stage 7 | -23.85 | -2.64 | -0.7 |
| Stage 7 | -23.9 | -2.67 | -0.64 |
| Stage 7 | -23.95 | -2.7 | -0.58 |
| Stage 7 | -24 | -2.72 | -0.52 |
| Stage 7 | -24.05 | -2.75 | -0.47 |
| Stage 7 | -24.1 | -2.77 | -0.41 |
| Stage 7 | -24.15 | -2.79 | -0.36 |
| Stage 7 | -24.2 | -2.8 | -0.31 |
| Stage 7 | -24.25 | -2.81 | -0.26 |
| Stage 7 | -24.3 | -2.82 | -0.21 |
| Stage 7 | -24.35 | -2.83 | -0.16 |
| Stage 7 | -24.4 | -2.84 | -0.11 |
| Stage 7 | -24.45 | -2.84 | -0.06 |
| Stage 7 | -24.5 | -2.84 | -0.02 |
| Stage 7 | -24.55 | -2.84 | 0.03 |
| Stage 7 | -24.6 | -2.84 | 0.07 |
| Stage 7 | -24.65 | -2.83 | 0.11 |
| Stage 7 | -24.7 | -2.82 | 0.15 |
| Stage 7 | -24.75 | -2.81 | 0.19 |
| Stage 7 | -24.8 | -2.8 | 0.23 |
| Stage 7 | -24.85 | -2.79 | 0.27 |
| Stage 7 | -24.9 | -2.77 | 0.3 |
| Stage 7 | -24.95 | -2.76 | 0.34 |
| Stage 7 | -25 | -2.74 | 0.37 |
| Stage 7 | -25.05 | -2.72 | 0.41 |
| Stage 7 | -25.1 | -2.7 | 0.44 |
| Stage 7 | -25.15 | -2.67 | 0.47 |
| Stage 7 | -25.2 | -2.65 | 0.5 |
| Stage 7 | -25.25 | -2.62 | 0.53 |
| Stage 7 | -25.3 | -2.59 | 0.56 |
| Stage 7 | -25.35 | -2.56 | 0.59 |
| Stage 7 | -25.4 | -2.53 | 0.61 |
| Stage 7 | -25.45 | -2.5 | 0.64 |
| Stage 7 | -25.5 | -2.47 | 0.66 |
| Stage 7 | -25.55 | -2.43 | 0.68 |
| Stage 7 | -25.6 | -2.4 | 0.7 |
| Stage 7 | -25.65 | -2.36 | 0.73 |
| Stage 7 | -25.7 | -2.33 | 0.75 |
| Stage 7 | -25.75 | -2.29 | 0.76 |
| Stage 7 | -25.8 | -2.25 | 0.78 |
| Stage 7 | -25.85 | -2.21 | 0.8 |
| Stage 7 | -25.9 | -2.17 | 0.82 |
| Stage 7 | -25.95 | -2.13 | 0.83 |
| Stage 7 | -26 | -2.08 | 0.85 |
| Stage 7 | -26.05 | -2.04 | 0.86 |
| Stage 7 | -26.1 | -2 | 0.87 |
| Stage 7 | -26.15 | -1.95 | 0.88 |
| Stage 7 | -26.2 | -1.91 | 0.89 |
| Stage 7 | -26.25 | -1.86 | 0.9 |
| Stage 7 | -26.3 | -1.82 | 0.91 |
| Stage 7 | -26.35 | -1.77 | 0.92 |
| Stage 7 | -26.4 | -1.73 | 0.92 |
| Stage 7 | -26.45 | -1.68 | 0.93 |
| Stage 7 | -26.5 | -1.63 | 0.93 |
| Stage 7 | -26.55 | -1.59 | 0.94 |
| Stage 7 | -26.6 | -1.54 | 0.94 |
| Stage 7 | -26.65 | -1.49 | 0.94 |
| Stage 7 | -26.7 | -1.44 | 0.94 |
| Stage 7 | -26.75 | -1.4 | 0.94 |
| Stage 7 | -26.8 | -1.35 | 0.94 |
| Stage 7 | -26.85 | -1.3 | 0.94 |
| Stage 7 | -26.9 | -1.26 | 0.94 |
| Stage 7 | -26.95 | -1.21 | 0.93 |
| Stage 7 | -27 | -1.16 | 0.93 |
| Stage 7 | -27.05 | -1.12 | 0.92 |
| Stage 7 | -27.1 | -1.07 | 0.92 |
| Stage 7 | -27.15 | -1.03 | 0.91 |
| Stage 7 | -27.2 | -0.98 | 0.9 |
| Stage 7 | -27.25 | -0.94 | 0.89 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 7 | -27.3 | -0.89 | 0.88 |
| Stage 7 | -27.35 | -0.85 | 0.87 |
| Stage 7 | -27.4 | -0.8 | 0.86 |
| Stage 7 | -27.45 | -0.76 | 0.85 |
| Stage 7 | -27.5 | -0.72 | 0.84 |
| Stage 7 | -27.55 | -0.68 | 0.82 |
| Stage 7 | -27.6 | -0.64 | 0.81 |
| Stage 7 | -27.65 | -0.6 | 0.79 |
| Stage 7 | -27.7 | -0.56 | 0.77 |
| Stage 7 | -27.75 | -0.52 | 0.75 |
| Stage 7 | -27.8 | -0.49 | 0.74 |
| Stage 7 | -27.85 | -0.45 | 0.72 |
| Stage 7 | -27.9 | -0.42 | 0.7 |
| Stage 7 | -27.95 | -0.38 | 0.67 |
| Stage 7 | -28 | -0.35 | 0.65 |
| Stage 7 | -28.05 | -0.32 | 0.63 |
| Stage 7 | -28.1 | -0.29 | 0.6 |
| Stage 7 | -28.15 | -0.26 | 0.58 |
| Stage 7 | -28.2 | -0.23 | 0.55 |
| Stage 7 | -28.25 | -0.2 | 0.53 |
| Stage 7 | -28.3 | -0.18 | 0.5 |
| Stage 7 | -28.35 | -0.16 | 0.47 |
| Stage 7 | -28.4 | -0.13 | 0.44 |
| Stage 7 | -28.45 | -0.11 | 0.41 |
| Stage 7 | -28.5 | -0.09 | 0.38 |
| Stage 7 | -28.55 | -0.08 | 0.35 |
| Stage 7 | -28.6 | -0.06 | 0.32 |
| Stage 7 | -28.65 | -0.05 | 0.28 |
| Stage 7 | -28.7 | -0.04 | 0.25 |
| Stage 7 | -28.75 | -0.02 | 0.21 |
| Stage 7 | -28.8 | -0.02 | 0.17 |
| Stage 7 | -28.85 | -0.01 | 0.14 |
| Stage 7 | -28.9 | 0 | 0.1 |
| Stage 7 | -28.95 | 0 | 0.06 |
| Stage 7 | -28.95 | 0 | 0.06 |
| Stage 7 | -29 | 0 | 0.02 |

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 8

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|-------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 8 | 0.8 | 0 | 0.16 |
| Stage 8 | 0.75 | 0.01 | 0.16 |
| Stage 8 | 0.75 | 0.01 | 0.16 |
| Stage 8 | 0.7 | 0.09 | 1.65 |
| Stage 8 | 0.65 | 0.25 | 3.19 |
| Stage 8 | 0.6 | 0.49 | 4.77 |
| Stage 8 | 0.55 | 0.81 | 6.39 |
| Stage 8 | 0.5 | 1.21 | 8.05 |
| Stage 8 | 0.45 | 1.7 | 9.76 |
| Stage 8 | 0.4 | 2.27 | 11.51 |
| Stage 8 | 0.35 | 2.94 | 13.3 |
| Stage 8 | 0.3 | 3.7 | 15.14 |
| Stage 8 | 0.25 | 4.55 | 17.02 |
| Stage 8 | 0.2 | 5.49 | 18.94 |
| Stage 8 | 0.15 | 6.54 | 20.91 |
| Stage 8 | 0.1 | 7.69 | 22.92 |
| Stage 8 | 0.05 | 8.93 | 24.97 |
| Stage 8 | 0 | 10.29 | 27.06 |
| Stage 8 | -0.05 | 11.75 | 29.2 |
| Stage 8 | -0.1 | 13.32 | 31.38 |
| Stage 8 | -0.15 | 15 | 33.61 |
| Stage 8 | -0.2 | 16.79 | 35.88 |
| Stage 8 | -0.25 | 18.7 | 38.19 |
| Stage 8 | -0.3 | 20.73 | 40.54 |
| Stage 8 | -0.35 | 22.87 | 42.94 |
| Stage 8 | -0.4 | 25.14 | 45.38 |
| Stage 8 | -0.45 | 27.53 | 47.86 |
| Stage 8 | -0.5 | 30.05 | 50.38 |
| Stage 8 | -0.55 | 32.7 | 52.95 |
| Stage 8 | -0.6 | 35.48 | 55.56 |
| Stage 8 | -0.65 | 38.39 | 58.22 |
| Stage 8 | -0.7 | 41.44 | 60.92 |
| Stage 8 | -0.75 | 44.62 | 63.66 |
| Stage 8 | -0.8 | 47.94 | 66.44 |
| Stage 8 | -0.85 | 51.41 | 69.27 |
| Stage 8 | -0.9 | 55.01 | 72.14 |
| Stage 8 | -0.95 | 58.76 | 75.05 |
| Stage 8 | -1 | 62.67 | 78.01 |
| Stage 8 | -1.05 | 66.72 | 81 |
| Stage 8 | -1.1 | 70.92 | 84.04 |
| Stage 8 | -1.15 | 75.27 | 87.13 |
| Stage 8 | -1.2 | 79.79 | 90.25 |
| Stage 8 | -1.25 | 84.46 | 93.42 |
| Stage 8 | -1.3 | 89.29 | 96.64 |
| Stage 8 | -1.35 | 94.28 | 99.89 |
| Stage 8 | -1.4 | 99.44 | 103.19 |
| Stage 8 | -1.45 | 104.77 | 106.53 |
| Stage 8 | -1.5 | 110.27 | 109.91 |
| Stage 8 | -1.55 | 101.45 | -176.33 |
| Stage 8 | -1.6 | 92.81 | -172.87 |
| Stage 8 | -1.65 | 84.34 | -169.36 |
| Stage 8 | -1.7 | 76.05 | -165.8 |
| Stage 8 | -1.75 | 67.94 | -162.21 |
| Stage 8 | -1.8 | 60.01 | -158.57 |
| Stage 8 | -1.85 | 52.26 | -154.9 |
| Stage 8 | -1.9 | 44.7 | -151.18 |
| Stage 8 | -1.95 | 37.33 | -147.41 |
| Stage 8 | -2 | 30.15 | -143.61 |
| Stage 8 | -2.05 | 23.17 | -139.76 |
| Stage 8 | -2.1 | 16.37 | -135.87 |
| Stage 8 | -2.15 | 9.77 | -131.94 |
| Stage 8 | -2.2 | 3.38 | -127.97 |
| Stage 8 | -2.25 | -2.82 | -123.96 |
| Stage 8 | -2.3 | -8.82 | -119.9 |
| Stage 8 | -2.35 | -14.61 | -115.8 |
| Stage 8 | -2.4 | -20.19 | -111.66 |
| Stage 8 | -2.45 | -25.56 | -107.48 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|-------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 8 | -2.5 | -30.73 | -103.25 |
| Stage 8 | -2.55 | -35.68 | -98.99 |
| Stage 8 | -2.6 | -40.41 | -94.68 |
| Stage 8 | -2.65 | -44.93 | -90.33 |
| Stage 8 | -2.7 | -49.22 | -85.94 |
| Stage 8 | -2.75 | -53.3 | -81.51 |
| Stage 8 | -2.8 | -57.15 | -77.04 |
| Stage 8 | -2.85 | -60.78 | -72.52 |
| Stage 8 | -2.9 | -64.18 | -67.97 |
| Stage 8 | -2.95 | -67.34 | -63.37 |
| Stage 8 | -3 | -70.28 | -58.73 |
| Stage 8 | -3.05 | -72.98 | -54.05 |
| Stage 8 | -3.1 | -75.64 | -53.11 |
| Stage 8 | -3.15 | -78.25 | -52.16 |
| Stage 8 | -3.2 | -80.81 | -51.21 |
| Stage 8 | -3.25 | -83.32 | -50.26 |
| Stage 8 | -3.3 | -85.78 | -49.21 |
| Stage 8 | -3.35 | -88.19 | -48.15 |
| Stage 8 | -3.4 | -90.54 | -47.09 |
| Stage 8 | -3.45 | -92.84 | -46.03 |
| Stage 8 | -3.5 | -95.09 | -44.96 |
| Stage 8 | -3.55 | -97.29 | -43.89 |
| Stage 8 | -3.6 | -99.43 | -42.82 |
| Stage 8 | -3.65 | -101.51 | -41.74 |
| Stage 8 | -3.7 | -103.55 | -40.66 |
| Stage 8 | -3.75 | -105.53 | -39.57 |
| Stage 8 | -3.8 | -107.44 | -38.39 |
| Stage 8 | -3.85 | -109.31 | -37.21 |
| Stage 8 | -3.9 | -111.11 | -36.02 |
| Stage 8 | -3.95 | -112.85 | -34.83 |
| Stage 8 | -4 | -114.53 | -33.64 |
| Stage 8 | -4.05 | -116.15 | -32.44 |
| Stage 8 | -4.1 | -117.71 | -31.23 |
| Stage 8 | -4.15 | -119.21 | -30.02 |
| Stage 8 | -4.2 | -120.66 | -28.81 |
| Stage 8 | -4.25 | -122.03 | -27.59 |
| Stage 8 | -4.3 | -123.35 | -26.29 |
| Stage 8 | -4.35 | -124.6 | -24.98 |
| Stage 8 | -4.4 | -125.78 | -23.67 |
| Stage 8 | -4.45 | -126.9 | -22.35 |
| Stage 8 | -4.5 | -127.95 | -21.02 |
| Stage 8 | -4.55 | -128.93 | -19.7 |
| Stage 8 | -4.6 | -129.85 | -18.36 |
| Stage 8 | -4.65 | -130.7 | -17.02 |
| Stage 8 | -4.7 | -131.49 | -15.68 |
| Stage 8 | -4.75 | -132.2 | -14.33 |
| Stage 8 | -4.8 | -132.85 | -12.9 |
| Stage 8 | -4.85 | -133.42 | -11.46 |
| Stage 8 | -4.9 | -133.92 | -10.02 |
| Stage 8 | -4.95 | -134.35 | -8.58 |
| Stage 8 | -5 | -134.71 | -7.13 |
| Stage 8 | -5.05 | -134.99 | -5.67 |
| Stage 8 | -5.1 | -135.2 | -4.21 |
| Stage 8 | -5.15 | -135.34 | -2.74 |
| Stage 8 | -5.2 | -135.4 | -1.27 |
| Stage 8 | -5.25 | -135.39 | 0.28 |
| Stage 8 | -5.3 | -135.3 | 1.84 |
| Stage 8 | -5.35 | -135.13 | 3.39 |
| Stage 8 | -5.4 | -134.88 | 4.96 |
| Stage 8 | -5.45 | -134.55 | 6.53 |
| Stage 8 | -5.5 | -134.15 | 8.11 |
| Stage 8 | -5.55 | -133.66 | 9.69 |
| Stage 8 | -5.6 | -133.1 | 11.28 |
| Stage 8 | -5.65 | -132.45 | 12.88 |
| Stage 8 | -5.7 | -131.73 | 14.48 |
| Stage 8 | -5.75 | -130.92 | 16.15 |
| Stage 8 | -5.8 | -130.03 | 17.83 |
| Stage 8 | -5.85 | -129.06 | 19.51 |
| Stage 8 | -5.9 | -128 | 21.2 |
| Stage 8 | -5.95 | -126.85 | 22.9 |
| Stage 8 | -6 | -125.62 | 24.6 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|-------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 8 | -6.05 | -125.79 | -3.45 |
| Stage 8 | -6.1 | -125.88 | -1.73 |
| Stage 8 | -6.15 | -125.88 | -0.01 |
| Stage 8 | -6.2 | -125.79 | 1.72 |
| Stage 8 | -6.25 | -125.62 | 3.51 |
| Stage 8 | -6.3 | -125.35 | 5.31 |
| Stage 8 | -6.35 | -125 | 7.12 |
| Stage 8 | -6.4 | -124.55 | 8.93 |
| Stage 8 | -6.45 | -124.01 | 10.75 |
| Stage 8 | -6.5 | -123.38 | 12.58 |
| Stage 8 | -6.55 | -122.66 | 14.41 |
| Stage 8 | -6.6 | -121.85 | 16.25 |
| Stage 8 | -6.65 | -120.95 | 18.1 |
| Stage 8 | -6.7 | -119.95 | 19.95 |
| Stage 8 | -6.75 | -118.86 | 21.86 |
| Stage 8 | -6.8 | -117.67 | 23.78 |
| Stage 8 | -6.85 | -116.38 | 25.71 |
| Stage 8 | -6.9 | -115 | 27.64 |
| Stage 8 | -6.95 | -113.52 | 29.58 |
| Stage 8 | -7 | -111.94 | 31.53 |
| Stage 8 | -7.05 | -110.27 | 33.48 |
| Stage 8 | -7.1 | -108.5 | 35.46 |
| Stage 8 | -7.15 | -106.62 | 37.47 |
| Stage 8 | -7.2 | -104.65 | 39.5 |
| Stage 8 | -7.25 | -102.57 | 41.6 |
| Stage 8 | -7.3 | -100.38 | 43.74 |
| Stage 8 | -7.35 | -98.09 | 45.89 |
| Stage 8 | -7.4 | -95.68 | 48.08 |
| Stage 8 | -7.45 | -93.17 | 50.28 |
| Stage 8 | -7.5 | -90.54 | 52.52 |
| Stage 8 | -7.55 | -87.8 | 54.78 |
| Stage 8 | -7.6 | -84.95 | 57.06 |
| Stage 8 | -7.65 | -81.98 | 59.37 |
| Stage 8 | -7.7 | -78.9 | 61.71 |
| Stage 8 | -7.75 | -75.69 | 64.12 |
| Stage 8 | -7.8 | -72.36 | 66.55 |
| Stage 8 | -7.85 | -68.91 | 69.01 |
| Stage 8 | -7.9 | -65.34 | 71.5 |
| Stage 8 | -7.95 | -61.64 | 74.01 |
| Stage 8 | -8 | -57.81 | 76.55 |
| Stage 8 | -8.05 | -55.32 | 49.7 |
| Stage 8 | -8.1 | -52.71 | 52.28 |
| Stage 8 | -8.15 | -49.97 | 54.9 |
| Stage 8 | -8.2 | -47.09 | 57.53 |
| Stage 8 | -8.25 | -44.08 | 60.24 |
| Stage 8 | -8.3 | -40.93 | 62.97 |
| Stage 8 | -8.35 | -37.64 | 65.73 |
| Stage 8 | -8.4 | -34.22 | 68.51 |
| Stage 8 | -8.45 | -30.65 | 71.32 |
| Stage 8 | -8.5 | -26.94 | 74.19 |
| Stage 8 | -8.55 | -23.08 | 77.12 |
| Stage 8 | -8.6 | -19.08 | 80.12 |
| Stage 8 | -8.65 | -14.92 | 83.19 |
| Stage 8 | -8.7 | -10.6 | 86.34 |
| Stage 8 | -8.75 | -6.12 | 89.55 |
| Stage 8 | -8.8 | -1.48 | 92.83 |
| Stage 8 | -8.85 | 3.33 | 96.18 |
| Stage 8 | -8.9 | 8.31 | 99.6 |
| Stage 8 | -8.95 | 13.46 | 103.09 |
| Stage 8 | -9 | 18.79 | 106.64 |
| Stage 8 | -9.05 | 24 | 104.14 |
| Stage 8 | -9.1 | 29.07 | 101.48 |
| Stage 8 | -9.15 | 34.01 | 98.66 |
| Stage 8 | -9.2 | 38.8 | 95.83 |
| Stage 8 | -9.25 | 43.45 | 93.05 |
| Stage 8 | -9.3 | 47.97 | 90.32 |
| Stage 8 | -9.35 | 52.35 | 87.63 |
| Stage 8 | -9.4 | 56.6 | 84.98 |
| Stage 8 | -9.45 | 60.72 | 82.38 |
| Stage 8 | -9.5 | 64.71 | 79.82 |
| Stage 8 | -9.55 | 68.57 | 77.3 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 8 | -9.6 | 72.31 | 74.83 |
| Stage 8 | -9.65 | 75.93 | 72.4 |
| Stage 8 | -9.7 | 79.44 | 70.01 |
| Stage 8 | -9.75 | 82.82 | 67.66 |
| Stage 8 | -9.8 | 86.09 | 65.36 |
| Stage 8 | -9.85 | 89.24 | 63.09 |
| Stage 8 | -9.9 | 92.28 | 60.87 |
| Stage 8 | -9.95 | 95.22 | 58.68 |
| Stage 8 | -10 | 98.05 | 56.54 |
| Stage 8 | -10.05 | 100.77 | 54.43 |
| Stage 8 | -10.1 | 103.39 | 52.37 |
| Stage 8 | -10.15 | 105.9 | 50.34 |
| Stage 8 | -10.2 | 108.32 | 48.35 |
| Stage 8 | -10.25 | 110.64 | 46.4 |
| Stage 8 | -10.3 | 112.86 | 44.48 |
| Stage 8 | -10.35 | 114.99 | 42.61 |
| Stage 8 | -10.4 | 117.03 | 40.77 |
| Stage 8 | -10.45 | 118.98 | 38.96 |
| Stage 8 | -10.5 | 120.84 | 37.19 |
| Stage 8 | -10.55 | 122.61 | 35.46 |
| Stage 8 | -10.6 | 124.3 | 33.76 |
| Stage 8 | -10.65 | 125.91 | 32.1 |
| Stage 8 | -10.7 | 127.43 | 30.47 |
| Stage 8 | -10.75 | 128.87 | 28.87 |
| Stage 8 | -10.8 | 130.24 | 27.31 |
| Stage 8 | -10.85 | 131.53 | 25.78 |
| Stage 8 | -10.9 | 132.74 | 24.28 |
| Stage 8 | -10.95 | 133.88 | 22.81 |
| Stage 8 | -11 | 134.95 | 21.38 |
| Stage 8 | -11.05 | 135.95 | 19.97 |
| Stage 8 | -11.1 | 136.88 | 18.6 |
| Stage 8 | -11.15 | 137.74 | 17.26 |
| Stage 8 | -11.2 | 138.54 | 15.95 |
| Stage 8 | -11.25 | 139.27 | 14.67 |
| Stage 8 | -11.3 | 139.94 | 13.42 |
| Stage 8 | -11.35 | 140.55 | 12.19 |
| Stage 8 | -11.4 | 141.1 | 11 |
| Stage 8 | -11.45 | 141.6 | 9.83 |
| Stage 8 | -11.5 | 142.03 | 8.69 |
| Stage 8 | -11.55 | 142.41 | 7.58 |
| Stage 8 | -11.6 | 142.73 | 6.5 |
| Stage 8 | -11.65 | 143.01 | 5.44 |
| Stage 8 | -11.7 | 143.23 | 4.41 |
| Stage 8 | -11.75 | 143.4 | 3.4 |
| Stage 8 | -11.8 | 143.52 | 2.42 |
| Stage 8 | -11.85 | 143.59 | 1.47 |
| Stage 8 | -11.9 | 143.62 | 0.54 |
| Stage 8 | -11.95 | 143.6 | -0.37 |
| Stage 8 | -12 | 143.54 | -1.25 |
| Stage 8 | -12.05 | 143.43 | -2.11 |
| Stage 8 | -12.1 | 143.28 | -2.95 |
| Stage 8 | -12.15 | 143.1 | -3.76 |
| Stage 8 | -12.2 | 142.87 | -4.55 |
| Stage 8 | -12.25 | 142.6 | -5.32 |
| Stage 8 | -12.3 | 142.3 | -6.06 |
| Stage 8 | -12.35 | 141.96 | -6.79 |
| Stage 8 | -12.4 | 141.59 | -7.49 |
| Stage 8 | -12.45 | 141.18 | -8.17 |
| Stage 8 | -12.5 | 140.74 | -8.83 |
| Stage 8 | -12.55 | 140.26 | -9.48 |
| Stage 8 | -12.6 | 139.76 | -10.1 |
| Stage 8 | -12.65 | 139.22 | -10.7 |
| Stage 8 | -12.7 | 138.66 | -11.28 |
| Stage 8 | -12.75 | 138.07 | -11.85 |
| Stage 8 | -12.8 | 137.45 | -12.39 |
| Stage 8 | -12.85 | 136.8 | -12.92 |
| Stage 8 | -12.9 | 136.13 | -13.43 |
| Stage 8 | -12.95 | 135.43 | -13.93 |
| Stage 8 | -13 | 134.71 | -14.4 |
| Stage 8 | -13.05 | 133.97 | -14.86 |
| Stage 8 | -13.1 | 133.2 | -15.3 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 8 | -13.15 | 132.42 | -15.73 |
| Stage 8 | -13.2 | 131.61 | -16.14 |
| Stage 8 | -13.25 | 130.78 | -16.53 |
| Stage 8 | -13.3 | 129.94 | -16.91 |
| Stage 8 | -13.35 | 129.07 | -17.27 |
| Stage 8 | -13.4 | 128.19 | -17.62 |
| Stage 8 | -13.45 | 127.3 | -17.96 |
| Stage 8 | -13.5 | 126.38 | -18.28 |
| Stage 8 | -13.55 | 125.45 | -18.58 |
| Stage 8 | -13.6 | 124.51 | -18.87 |
| Stage 8 | -13.65 | 123.55 | -19.15 |
| Stage 8 | -13.7 | 122.58 | -19.42 |
| Stage 8 | -13.75 | 121.6 | -19.67 |
| Stage 8 | -13.8 | 120.6 | -19.91 |
| Stage 8 | -13.85 | 119.59 | -20.14 |
| Stage 8 | -13.9 | 118.58 | -20.35 |
| Stage 8 | -13.95 | 117.55 | -20.56 |
| Stage 8 | -14 | 116.51 | -20.75 |
| Stage 8 | -14.05 | 115.47 | -20.93 |
| Stage 8 | -14.1 | 114.41 | -21.1 |
| Stage 8 | -14.15 | 113.35 | -21.26 |
| Stage 8 | -14.2 | 112.28 | -21.4 |
| Stage 8 | -14.25 | 111.2 | -21.54 |
| Stage 8 | -14.3 | 110.12 | -21.67 |
| Stage 8 | -14.35 | 109.03 | -21.78 |
| Stage 8 | -14.4 | 107.93 | -21.89 |
| Stage 8 | -14.45 | 106.83 | -21.99 |
| Stage 8 | -14.5 | 105.73 | -22.08 |
| Stage 8 | -14.55 | 104.62 | -22.16 |
| Stage 8 | -14.6 | 103.51 | -22.23 |
| Stage 8 | -14.65 | 102.4 | -22.29 |
| Stage 8 | -14.7 | 101.28 | -22.34 |
| Stage 8 | -14.75 | 100.16 | -22.39 |
| Stage 8 | -14.8 | 99.04 | -22.43 |
| Stage 8 | -14.85 | 97.92 | -22.45 |
| Stage 8 | -14.9 | 96.79 | -22.48 |
| Stage 8 | -14.95 | 95.67 | -22.49 |
| Stage 8 | -15 | 94.54 | -22.5 |
| Stage 8 | -15.05 | 93.42 | -22.5 |
| Stage 8 | -15.1 | 92.29 | -22.49 |
| Stage 8 | -15.15 | 91.17 | -22.48 |
| Stage 8 | -15.2 | 90.05 | -22.45 |
| Stage 8 | -15.25 | 88.93 | -22.43 |
| Stage 8 | -15.3 | 87.81 | -22.39 |
| Stage 8 | -15.35 | 86.69 | -22.36 |
| Stage 8 | -15.4 | 85.57 | -22.31 |
| Stage 8 | -15.45 | 84.46 | -22.26 |
| Stage 8 | -15.5 | 83.35 | -22.2 |
| Stage 8 | -15.55 | 82.24 | -22.14 |
| Stage 8 | -15.6 | 81.14 | -22.07 |
| Stage 8 | -15.65 | 80.04 | -22 |
| Stage 8 | -15.7 | 78.94 | -21.93 |
| Stage 8 | -15.75 | 77.85 | -21.84 |
| Stage 8 | -15.8 | 76.76 | -21.76 |
| Stage 8 | -15.85 | 75.68 | -21.67 |
| Stage 8 | -15.9 | 74.6 | -21.57 |
| Stage 8 | -15.95 | 73.53 | -21.47 |
| Stage 8 | -16 | 72.46 | -21.37 |
| Stage 8 | -16.05 | 71.39 | -21.26 |
| Stage 8 | -16.1 | 70.34 | -21.15 |
| Stage 8 | -16.15 | 69.29 | -21.04 |
| Stage 8 | -16.2 | 68.24 | -20.92 |
| Stage 8 | -16.25 | 67.2 | -20.8 |
| Stage 8 | -16.3 | 66.17 | -20.67 |
| Stage 8 | -16.35 | 65.14 | -20.54 |
| Stage 8 | -16.4 | 64.12 | -20.41 |
| Stage 8 | -16.45 | 63.1 | -20.28 |
| Stage 8 | -16.5 | 62.1 | -20.14 |
| Stage 8 | -16.55 | 61.1 | -20 |
| Stage 8 | -16.6 | 60.11 | -19.86 |
| Stage 8 | -16.65 | 59.12 | -19.71 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 8 | -16.7 | 58.14 | -19.57 |
| Stage 8 | -16.75 | 57.17 | -19.42 |
| Stage 8 | -16.8 | 56.21 | -19.27 |
| Stage 8 | -16.85 | 55.25 | -19.11 |
| Stage 8 | -16.9 | 54.3 | -18.96 |
| Stage 8 | -16.95 | 53.36 | -18.8 |
| Stage 8 | -17 | 52.43 | -18.64 |
| Stage 8 | -17.05 | 51.51 | -18.48 |
| Stage 8 | -17.1 | 50.59 | -18.32 |
| Stage 8 | -17.15 | 49.68 | -18.15 |
| Stage 8 | -17.2 | 48.79 | -17.99 |
| Stage 8 | -17.25 | 47.89 | -17.82 |
| Stage 8 | -17.3 | 47.01 | -17.65 |
| Stage 8 | -17.35 | 46.14 | -17.48 |
| Stage 8 | -17.4 | 45.27 | -17.31 |
| Stage 8 | -17.45 | 44.42 | -17.14 |
| Stage 8 | -17.5 | 43.57 | -16.97 |
| Stage 8 | -17.55 | 42.73 | -16.8 |
| Stage 8 | -17.6 | 41.9 | -16.62 |
| Stage 8 | -17.65 | 41.07 | -16.45 |
| Stage 8 | -17.7 | 40.26 | -16.27 |
| Stage 8 | -17.75 | 39.45 | -16.1 |
| Stage 8 | -17.8 | 38.66 | -15.92 |
| Stage 8 | -17.85 | 37.87 | -15.75 |
| Stage 8 | -17.9 | 37.09 | -15.57 |
| Stage 8 | -17.95 | 36.32 | -15.39 |
| Stage 8 | -18 | 35.56 | -15.22 |
| Stage 8 | -18.05 | 34.81 | -15.04 |
| Stage 8 | -18.1 | 34.07 | -14.86 |
| Stage 8 | -18.15 | 33.33 | -14.69 |
| Stage 8 | -18.2 | 32.61 | -14.51 |
| Stage 8 | -18.25 | 31.89 | -14.33 |
| Stage 8 | -18.3 | 31.18 | -14.15 |
| Stage 8 | -18.35 | 30.48 | -13.98 |
| Stage 8 | -18.4 | 29.79 | -13.8 |
| Stage 8 | -18.45 | 29.11 | -13.63 |
| Stage 8 | -18.5 | 28.44 | -13.45 |
| Stage 8 | -18.55 | 27.78 | -13.27 |
| Stage 8 | -18.6 | 27.12 | -13.1 |
| Stage 8 | -18.65 | 26.48 | -12.92 |
| Stage 8 | -18.7 | 25.84 | -12.75 |
| Stage 8 | -18.75 | 25.21 | -12.57 |
| Stage 8 | -18.8 | 24.59 | -12.4 |
| Stage 8 | -18.85 | 23.98 | -12.23 |
| Stage 8 | -18.9 | 23.38 | -12.06 |
| Stage 8 | -18.95 | 22.78 | -11.88 |
| Stage 8 | -19 | 22.2 | -11.71 |
| Stage 8 | -19.05 | 21.62 | -11.54 |
| Stage 8 | -19.1 | 21.05 | -11.37 |
| Stage 8 | -19.15 | 20.49 | -11.21 |
| Stage 8 | -19.2 | 19.94 | -11.04 |
| Stage 8 | -19.25 | 19.39 | -10.87 |
| Stage 8 | -19.3 | 18.86 | -10.7 |
| Stage 8 | -19.35 | 18.33 | -10.54 |
| Stage 8 | -19.4 | 17.81 | -10.37 |
| Stage 8 | -19.45 | 17.3 | -10.21 |
| Stage 8 | -19.5 | 16.8 | -10.05 |
| Stage 8 | -19.55 | 16.31 | -9.89 |
| Stage 8 | -19.6 | 15.82 | -9.73 |
| Stage 8 | -19.65 | 15.34 | -9.57 |
| Stage 8 | -19.7 | 14.87 | -9.41 |
| Stage 8 | -19.75 | 14.41 | -9.25 |
| Stage 8 | -19.8 | 13.95 | -9.09 |
| Stage 8 | -19.85 | 13.51 | -8.94 |
| Stage 8 | -19.9 | 13.07 | -8.78 |
| Stage 8 | -19.95 | 12.64 | -8.63 |
| Stage 8 | -20 | 12.21 | -8.48 |
| Stage 8 | -20.05 | 11.8 | -8.33 |
| Stage 8 | -20.1 | 11.39 | -8.18 |
| Stage 8 | -20.15 | 10.99 | -8.03 |
| Stage 8 | -20.2 | 10.59 | -7.88 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 8 | -20.25 | 10.21 | -7.73 |
| Stage 8 | -20.3 | 9.83 | -7.59 |
| Stage 8 | -20.35 | 9.45 | -7.44 |
| Stage 8 | -20.4 | 9.09 | -7.3 |
| Stage 8 | -20.45 | 8.73 | -7.16 |
| Stage 8 | -20.5 | 8.38 | -7.02 |
| Stage 8 | -20.55 | 8.04 | -6.88 |
| Stage 8 | -20.6 | 7.7 | -6.74 |
| Stage 8 | -20.65 | 7.37 | -6.61 |
| Stage 8 | -20.7 | 7.05 | -6.47 |
| Stage 8 | -20.75 | 6.73 | -6.34 |
| Stage 8 | -20.8 | 6.42 | -6.2 |
| Stage 8 | -20.85 | 6.11 | -6.07 |
| Stage 8 | -20.9 | 5.82 | -5.94 |
| Stage 8 | -20.95 | 5.53 | -5.81 |
| Stage 8 | -21 | 5.24 | -5.69 |
| Stage 8 | -21.05 | 4.96 | -5.56 |
| Stage 8 | -21.1 | 4.69 | -5.44 |
| Stage 8 | -21.15 | 4.43 | -5.31 |
| Stage 8 | -21.2 | 4.17 | -5.19 |
| Stage 8 | -21.25 | 3.91 | -5.07 |
| Stage 8 | -21.3 | 3.67 | -4.95 |
| Stage 8 | -21.35 | 3.42 | -4.83 |
| Stage 8 | -21.4 | 3.19 | -4.72 |
| Stage 8 | -21.45 | 2.96 | -4.6 |
| Stage 8 | -21.5 | 2.73 | -4.49 |
| Stage 8 | -21.55 | 2.52 | -4.37 |
| Stage 8 | -21.6 | 2.3 | -4.26 |
| Stage 8 | -21.65 | 2.1 | -4.15 |
| Stage 8 | -21.7 | 1.89 | -4.04 |
| Stage 8 | -21.75 | 1.7 | -3.94 |
| Stage 8 | -21.8 | 1.5 | -3.83 |
| Stage 8 | -21.85 | 1.32 | -3.73 |
| Stage 8 | -21.9 | 1.14 | -3.62 |
| Stage 8 | -21.95 | 0.96 | -3.52 |
| Stage 8 | -22 | 0.79 | -3.42 |
| Stage 8 | -22.05 | 0.62 | -3.32 |
| Stage 8 | -22.1 | 0.46 | -3.22 |
| Stage 8 | -22.15 | 0.31 | -3.12 |
| Stage 8 | -22.2 | 0.16 | -3.03 |
| Stage 8 | -22.25 | 0.01 | -2.93 |
| Stage 8 | -22.3 | -0.13 | -2.84 |
| Stage 8 | -22.35 | -0.27 | -2.75 |
| Stage 8 | -22.4 | -0.4 | -2.66 |
| Stage 8 | -22.45 | -0.53 | -2.57 |
| Stage 8 | -22.5 | -0.66 | -2.48 |
| Stage 8 | -22.55 | -0.78 | -2.4 |
| Stage 8 | -22.6 | -0.89 | -2.31 |
| Stage 8 | -22.65 | -1 | -2.23 |
| Stage 8 | -22.7 | -1.11 | -2.14 |
| Stage 8 | -22.75 | -1.21 | -2.06 |
| Stage 8 | -22.8 | -1.31 | -1.98 |
| Stage 8 | -22.85 | -1.41 | -1.9 |
| Stage 8 | -22.9 | -1.5 | -1.83 |
| Stage 8 | -22.95 | -1.59 | -1.75 |
| Stage 8 | -23 | -1.67 | -1.67 |
| Stage 8 | -23.05 | -1.75 | -1.6 |
| Stage 8 | -23.1 | -1.83 | -1.53 |
| Stage 8 | -23.15 | -1.9 | -1.46 |
| Stage 8 | -23.2 | -1.97 | -1.39 |
| Stage 8 | -23.25 | -2.03 | -1.32 |
| Stage 8 | -23.3 | -2.1 | -1.25 |
| Stage 8 | -23.35 | -2.16 | -1.18 |
| Stage 8 | -23.4 | -2.21 | -1.12 |
| Stage 8 | -23.45 | -2.26 | -1.05 |
| Stage 8 | -23.5 | -2.31 | -0.99 |
| Stage 8 | -23.55 | -2.36 | -0.93 |
| Stage 8 | -23.6 | -2.4 | -0.87 |
| Stage 8 | -23.65 | -2.44 | -0.81 |
| Stage 8 | -23.7 | -2.48 | -0.75 |
| Stage 8 | -23.75 | -2.52 | -0.69 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 8 | -23.8 | -2.55 | -0.63 |
| Stage 8 | -23.85 | -2.58 | -0.58 |
| Stage 8 | -23.9 | -2.6 | -0.53 |
| Stage 8 | -23.95 | -2.63 | -0.47 |
| Stage 8 | -24 | -2.65 | -0.42 |
| Stage 8 | -24.05 | -2.67 | -0.37 |
| Stage 8 | -24.1 | -2.68 | -0.32 |
| Stage 8 | -24.15 | -2.7 | -0.27 |
| Stage 8 | -24.2 | -2.71 | -0.22 |
| Stage 8 | -24.25 | -2.72 | -0.18 |
| Stage 8 | -24.3 | -2.72 | -0.13 |
| Stage 8 | -24.35 | -2.73 | -0.09 |
| Stage 8 | -24.4 | -2.73 | -0.05 |
| Stage 8 | -24.45 | -2.73 | 0 |
| Stage 8 | -24.5 | -2.73 | 0.04 |
| Stage 8 | -24.55 | -2.72 | 0.08 |
| Stage 8 | -24.6 | -2.72 | 0.12 |
| Stage 8 | -24.65 | -2.71 | 0.15 |
| Stage 8 | -24.7 | -2.7 | 0.19 |
| Stage 8 | -24.75 | -2.69 | 0.23 |
| Stage 8 | -24.8 | -2.68 | 0.26 |
| Stage 8 | -24.85 | -2.66 | 0.3 |
| Stage 8 | -24.9 | -2.65 | 0.33 |
| Stage 8 | -24.95 | -2.63 | 0.36 |
| Stage 8 | -25 | -2.61 | 0.39 |
| Stage 8 | -25.05 | -2.59 | 0.42 |
| Stage 8 | -25.1 | -2.56 | 0.45 |
| Stage 8 | -25.15 | -2.54 | 0.48 |
| Stage 8 | -25.2 | -2.51 | 0.51 |
| Stage 8 | -25.25 | -2.49 | 0.53 |
| Stage 8 | -25.3 | -2.46 | 0.56 |
| Stage 8 | -25.35 | -2.43 | 0.58 |
| Stage 8 | -25.4 | -2.4 | 0.6 |
| Stage 8 | -25.45 | -2.37 | 0.63 |
| Stage 8 | -25.5 | -2.34 | 0.65 |
| Stage 8 | -25.55 | -2.3 | 0.67 |
| Stage 8 | -25.6 | -2.27 | 0.69 |
| Stage 8 | -25.65 | -2.23 | 0.71 |
| Stage 8 | -25.7 | -2.2 | 0.72 |
| Stage 8 | -25.75 | -2.16 | 0.74 |
| Stage 8 | -25.8 | -2.12 | 0.76 |
| Stage 8 | -25.85 | -2.08 | 0.77 |
| Stage 8 | -25.9 | -2.05 | 0.79 |
| Stage 8 | -25.95 | -2.01 | 0.8 |
| Stage 8 | -26 | -1.96 | 0.81 |
| Stage 8 | -26.05 | -1.92 | 0.82 |
| Stage 8 | -26.1 | -1.88 | 0.83 |
| Stage 8 | -26.15 | -1.84 | 0.84 |
| Stage 8 | -26.2 | -1.8 | 0.85 |
| Stage 8 | -26.25 | -1.75 | 0.86 |
| Stage 8 | -26.3 | -1.71 | 0.87 |
| Stage 8 | -26.35 | -1.67 | 0.87 |
| Stage 8 | -26.4 | -1.62 | 0.88 |
| Stage 8 | -26.45 | -1.58 | 0.88 |
| Stage 8 | -26.5 | -1.53 | 0.89 |
| Stage 8 | -26.55 | -1.49 | 0.89 |
| Stage 8 | -26.6 | -1.45 | 0.89 |
| Stage 8 | -26.65 | -1.4 | 0.89 |
| Stage 8 | -26.7 | -1.36 | 0.89 |
| Stage 8 | -26.75 | -1.31 | 0.89 |
| Stage 8 | -26.8 | -1.27 | 0.89 |
| Stage 8 | -26.85 | -1.22 | 0.89 |
| Stage 8 | -26.9 | -1.18 | 0.89 |
| Stage 8 | -26.95 | -1.13 | 0.88 |
| Stage 8 | -27 | -1.09 | 0.88 |
| Stage 8 | -27.05 | -1.05 | 0.87 |
| Stage 8 | -27.1 | -1 | 0.87 |
| Stage 8 | -27.15 | -0.96 | 0.86 |
| Stage 8 | -27.2 | -0.92 | 0.85 |
| Stage 8 | -27.25 | -0.88 | 0.84 |
| Stage 8 | -27.3 | -0.83 | 0.83 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 8 | -27.35 | -0.79 | 0.82 |
| Stage 8 | -27.4 | -0.75 | 0.81 |
| Stage 8 | -27.45 | -0.71 | 0.8 |
| Stage 8 | -27.5 | -0.67 | 0.78 |
| Stage 8 | -27.55 | -0.64 | 0.77 |
| Stage 8 | -27.6 | -0.6 | 0.76 |
| Stage 8 | -27.65 | -0.56 | 0.74 |
| Stage 8 | -27.7 | -0.52 | 0.72 |
| Stage 8 | -27.75 | -0.49 | 0.71 |
| Stage 8 | -27.8 | -0.45 | 0.69 |
| Stage 8 | -27.85 | -0.42 | 0.67 |
| Stage 8 | -27.9 | -0.39 | 0.65 |
| Stage 8 | -27.95 | -0.36 | 0.63 |
| Stage 8 | -28 | -0.33 | 0.61 |
| Stage 8 | -28.05 | -0.3 | 0.59 |
| Stage 8 | -28.1 | -0.27 | 0.57 |
| Stage 8 | -28.15 | -0.24 | 0.54 |
| Stage 8 | -28.2 | -0.22 | 0.52 |
| Stage 8 | -28.25 | -0.19 | 0.49 |
| Stage 8 | -28.3 | -0.17 | 0.47 |
| Stage 8 | -28.35 | -0.15 | 0.44 |
| Stage 8 | -28.4 | -0.13 | 0.41 |
| Stage 8 | -28.45 | -0.11 | 0.38 |
| Stage 8 | -28.5 | -0.09 | 0.35 |
| Stage 8 | -28.55 | -0.07 | 0.32 |
| Stage 8 | -28.6 | -0.06 | 0.29 |
| Stage 8 | -28.65 | -0.04 | 0.26 |
| Stage 8 | -28.7 | -0.03 | 0.23 |
| Stage 8 | -28.75 | -0.02 | 0.2 |
| Stage 8 | -28.8 | -0.01 | 0.16 |
| Stage 8 | -28.8 | -0.01 | 0.16 |
| Stage 8 | -28.85 | -0.01 | 0.13 |
| Stage 8 | -28.85 | -0.01 | 0.13 |
| Stage 8 | -28.9 | 0 | 0.09 |
| Stage 8 | -28.95 | 0 | 0.06 |
| Stage 8 | -28.95 | 0 | 0.06 |
| Stage 8 | -29 | 0 | 0.02 |

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 9

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|-------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 9 | 0.8 | 0 | 0.21 |
| Stage 9 | 0.75 | 0.01 | 0.21 |
| Stage 9 | 0.7 | 0.1 | 1.86 |
| Stage 9 | 0.65 | 0.28 | 3.55 |
| Stage 9 | 0.6 | 0.54 | 5.27 |
| Stage 9 | 0.55 | 0.9 | 7.04 |
| Stage 9 | 0.5 | 1.34 | 8.84 |
| Stage 9 | 0.45 | 1.87 | 10.69 |
| Stage 9 | 0.4 | 2.5 | 12.57 |
| Stage 9 | 0.35 | 3.23 | 14.49 |
| Stage 9 | 0.3 | 4.05 | 16.46 |
| Stage 9 | 0.25 | 4.97 | 18.46 |
| Stage 9 | 0.2 | 6 | 20.5 |
| Stage 9 | 0.15 | 7.13 | 22.59 |
| Stage 9 | 0.1 | 8.36 | 24.71 |
| Stage 9 | 0.05 | 9.71 | 26.87 |
| Stage 9 | 0 | 11.16 | 29.07 |
| Stage 9 | -0.05 | 12.72 | 31.31 |
| Stage 9 | -0.1 | 14.4 | 33.59 |
| Stage 9 | -0.15 | 16.2 | 35.91 |
| Stage 9 | -0.2 | 18.11 | 38.27 |
| Stage 9 | -0.25 | 20.15 | 40.67 |
| Stage 9 | -0.3 | 22.3 | 43.11 |
| Stage 9 | -0.35 | 24.58 | 45.58 |
| Stage 9 | -0.4 | 26.99 | 48.1 |
| Stage 9 | -0.45 | 29.52 | 50.66 |
| Stage 9 | -0.5 | 32.18 | 53.25 |
| Stage 9 | -0.55 | 34.98 | 55.89 |
| Stage 9 | -0.6 | 37.9 | 58.57 |
| Stage 9 | -0.65 | 40.97 | 61.28 |
| Stage 9 | -0.7 | 44.17 | 64.04 |
| Stage 9 | -0.75 | 47.51 | 66.83 |
| Stage 9 | -0.8 | 50.99 | 69.66 |
| Stage 9 | -0.85 | 54.62 | 72.53 |
| Stage 9 | -0.9 | 58.39 | 75.45 |
| Stage 9 | -0.95 | 62.31 | 78.4 |
| Stage 9 | -1 | 66.38 | 81.39 |
| Stage 9 | -1.05 | 70.6 | 84.42 |
| Stage 9 | -1.1 | 74.98 | 87.49 |
| Stage 9 | -1.15 | 79.51 | 90.6 |
| Stage 9 | -1.2 | 84.2 | 93.74 |
| Stage 9 | -1.25 | 89.04 | 96.93 |
| Stage 9 | -1.3 | 94.05 | 100.16 |
| Stage 9 | -1.35 | 99.22 | 103.42 |
| Stage 9 | -1.4 | 104.56 | 106.73 |
| Stage 9 | -1.45 | 110.06 | 110.07 |
| Stage 9 | -1.5 | 115.73 | 113.45 |
| Stage 9 | -1.55 | 105.57 | -203.34 |
| Stage 9 | -1.6 | 95.57 | -199.88 |
| Stage 9 | -1.65 | 85.75 | -196.38 |
| Stage 9 | -1.7 | 76.11 | -192.84 |
| Stage 9 | -1.75 | 66.65 | -189.26 |
| Stage 9 | -1.8 | 57.37 | -185.65 |
| Stage 9 | -1.85 | 48.27 | -182 |
| Stage 9 | -1.9 | 39.35 | -178.3 |
| Stage 9 | -1.95 | 30.62 | -174.57 |
| Stage 9 | -2 | 22.08 | -170.8 |
| Stage 9 | -2.05 | 13.73 | -166.99 |
| Stage 9 | -2.1 | 5.58 | -163.15 |
| Stage 9 | -2.15 | -2.39 | -159.26 |
| Stage 9 | -2.2 | -10.15 | -155.34 |
| Stage 9 | -2.25 | -17.72 | -151.38 |
| Stage 9 | -2.3 | -25.09 | -147.38 |
| Stage 9 | -2.35 | -32.26 | -143.34 |
| Stage 9 | -2.4 | -39.22 | -139.26 |
| Stage 9 | -2.45 | -45.98 | -135.15 |
| Stage 9 | -2.5 | -52.53 | -130.99 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|-------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 9 | -2.55 | -58.87 | -126.8 |
| Stage 9 | -2.6 | -65 | -122.57 |
| Stage 9 | -2.65 | -70.91 | -118.3 |
| Stage 9 | -2.7 | -76.61 | -114 |
| Stage 9 | -2.75 | -82.1 | -109.65 |
| Stage 9 | -2.8 | -87.36 | -105.27 |
| Stage 9 | -2.85 | -92.4 | -100.85 |
| Stage 9 | -2.9 | -97.22 | -96.39 |
| Stage 9 | -2.95 | -101.82 | -91.9 |
| Stage 9 | -3 | -106.18 | -87.36 |
| Stage 9 | -3.05 | -110.32 | -82.79 |
| Stage 9 | -3.1 | -114.42 | -81.9 |
| Stage 9 | -3.15 | -118.47 | -81.01 |
| Stage 9 | -3.2 | -122.47 | -80.11 |
| Stage 9 | -3.25 | -126.44 | -79.22 |
| Stage 9 | -3.3 | -130.35 | -78.22 |
| Stage 9 | -3.35 | -134.21 | -77.22 |
| Stage 9 | -3.4 | -138.02 | -76.23 |
| Stage 9 | -3.45 | -141.78 | -75.23 |
| Stage 9 | -3.5 | -145.49 | -74.22 |
| Stage 9 | -3.55 | -149.15 | -73.22 |
| Stage 9 | -3.6 | -152.76 | -72.21 |
| Stage 9 | -3.65 | -156.32 | -71.2 |
| Stage 9 | -3.7 | -159.83 | -70.19 |
| Stage 9 | -3.75 | -163.29 | -69.18 |
| Stage 9 | -3.8 | -166.69 | -68.07 |
| Stage 9 | -3.85 | -170.04 | -66.97 |
| Stage 9 | -3.9 | -173.34 | -65.86 |
| Stage 9 | -3.95 | -176.57 | -64.74 |
| Stage 9 | -4 | -179.75 | -63.63 |
| Stage 9 | -4.05 | -182.88 | -62.51 |
| Stage 9 | -4.1 | -185.95 | -61.39 |
| Stage 9 | -4.15 | -188.96 | -60.27 |
| Stage 9 | -4.2 | -191.92 | -59.14 |
| Stage 9 | -4.25 | -194.82 | -58.01 |
| Stage 9 | -4.3 | -197.66 | -56.79 |
| Stage 9 | -4.35 | -200.44 | -55.57 |
| Stage 9 | -4.4 | -203.16 | -54.35 |
| Stage 9 | -4.45 | -205.81 | -53.13 |
| Stage 9 | -4.5 | -208.41 | -51.9 |
| Stage 9 | -4.55 | -210.94 | -50.67 |
| Stage 9 | -4.6 | -213.41 | -49.43 |
| Stage 9 | -4.65 | -215.82 | -48.19 |
| Stage 9 | -4.7 | -218.17 | -46.95 |
| Stage 9 | -4.75 | -220.46 | -45.7 |
| Stage 9 | -4.8 | -222.67 | -44.38 |
| Stage 9 | -4.85 | -224.83 | -43.05 |
| Stage 9 | -4.9 | -226.91 | -41.72 |
| Stage 9 | -4.95 | -228.93 | -40.38 |
| Stage 9 | -5 | -230.88 | -39.04 |
| Stage 9 | -5.05 | -232.77 | -37.69 |
| Stage 9 | -5.1 | -234.58 | -36.34 |
| Stage 9 | -5.15 | -236.33 | -34.99 |
| Stage 9 | -5.2 | -238.02 | -33.63 |
| Stage 9 | -5.25 | -239.63 | -32.2 |
| Stage 9 | -5.3 | -241.16 | -30.76 |
| Stage 9 | -5.35 | -242.63 | -29.32 |
| Stage 9 | -5.4 | -244.02 | -27.88 |
| Stage 9 | -5.45 | -245.35 | -26.43 |
| Stage 9 | -5.5 | -246.59 | -24.98 |
| Stage 9 | -5.55 | -247.77 | -23.52 |
| Stage 9 | -5.6 | -248.87 | -22.05 |
| Stage 9 | -5.65 | -249.9 | -20.58 |
| Stage 9 | -5.7 | -250.86 | -19.11 |
| Stage 9 | -5.75 | -251.74 | -17.57 |
| Stage 9 | -5.8 | -252.54 | -16.02 |
| Stage 9 | -5.85 | -253.26 | -14.47 |
| Stage 9 | -5.9 | -253.91 | -12.92 |
| Stage 9 | -5.95 | -254.47 | -11.35 |
| Stage 9 | -6 | -254.96 | -9.79 |
| Stage 9 | -6.05 | -256.89 | -38.45 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|-------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 9 | -6.1 | -258.73 | -36.88 |
| Stage 9 | -6.15 | -260.5 | -35.29 |
| Stage 9 | -6.2 | -262.18 | -33.7 |
| Stage 9 | -6.25 | -263.78 | -32.05 |
| Stage 9 | -6.3 | -265.3 | -30.4 |
| Stage 9 | -6.35 | -266.74 | -28.73 |
| Stage 9 | -6.4 | -268.09 | -27.06 |
| Stage 9 | -6.45 | -269.36 | -25.39 |
| Stage 9 | -6.5 | -270.55 | -23.71 |
| Stage 9 | -6.55 | -271.65 | -22.02 |
| Stage 9 | -6.6 | -272.67 | -20.33 |
| Stage 9 | -6.65 | -273.6 | -18.64 |
| Stage 9 | -6.7 | -274.44 | -16.93 |
| Stage 9 | -6.75 | -275.2 | -15.17 |
| Stage 9 | -6.8 | -275.87 | -13.4 |
| Stage 9 | -6.85 | -276.45 | -11.63 |
| Stage 9 | -6.9 | -276.95 | -9.85 |
| Stage 9 | -6.95 | -277.35 | -8.06 |
| Stage 9 | -7 | -277.66 | -6.27 |
| Stage 9 | -7.05 | -277.89 | -4.47 |
| Stage 9 | -7.1 | -278.02 | -2.66 |
| Stage 9 | -7.15 | -278.06 | -0.85 |
| Stage 9 | -7.2 | -278.01 | 0.97 |
| Stage 9 | -7.25 | -277.87 | 2.84 |
| Stage 9 | -7.3 | -277.64 | 4.72 |
| Stage 9 | -7.35 | -277.3 | 6.61 |
| Stage 9 | -7.4 | -276.88 | 8.5 |
| Stage 9 | -7.45 | -276.36 | 10.4 |
| Stage 9 | -7.5 | -275.74 | 12.31 |
| Stage 9 | -7.55 | -275.03 | 14.22 |
| Stage 9 | -7.6 | -274.23 | 16.14 |
| Stage 9 | -7.65 | -273.32 | 18.06 |
| Stage 9 | -7.7 | -272.32 | 19.99 |
| Stage 9 | -7.75 | -271.22 | 21.98 |
| Stage 9 | -7.8 | -270.03 | 23.97 |
| Stage 9 | -7.85 | -268.73 | 25.97 |
| Stage 9 | -7.9 | -267.33 | 27.97 |
| Stage 9 | -7.95 | -265.83 | 29.99 |
| Stage 9 | -8 | -264.23 | 32.01 |
| Stage 9 | -8.05 | -264.03 | 3.98 |
| Stage 9 | -8.1 | -263.73 | 6.01 |
| Stage 9 | -8.15 | -263.33 | 8.05 |
| Stage 9 | -8.2 | -262.82 | 10.1 |
| Stage 9 | -8.25 | -262.21 | 12.19 |
| Stage 9 | -8.3 | -261.5 | 14.3 |
| Stage 9 | -8.35 | -260.68 | 16.41 |
| Stage 9 | -8.4 | -259.75 | 18.53 |
| Stage 9 | -8.45 | -258.72 | 20.65 |
| Stage 9 | -8.5 | -257.58 | 22.78 |
| Stage 9 | -8.55 | -256.33 | 24.92 |
| Stage 9 | -8.6 | -254.98 | 27.07 |
| Stage 9 | -8.65 | -253.52 | 29.22 |
| Stage 9 | -8.7 | -251.95 | 31.38 |
| Stage 9 | -8.75 | -250.27 | 33.59 |
| Stage 9 | -8.8 | -248.48 | 35.8 |
| Stage 9 | -8.85 | -246.58 | 38.03 |
| Stage 9 | -8.9 | -244.57 | 40.26 |
| Stage 9 | -8.95 | -242.44 | 42.49 |
| Stage 9 | -9 | -240.2 | 44.74 |
| Stage 9 | -9.05 | -237.86 | 46.99 |
| Stage 9 | -9.1 | -235.39 | 49.27 |
| Stage 9 | -9.15 | -232.81 | 51.57 |
| Stage 9 | -9.2 | -230.12 | 53.9 |
| Stage 9 | -9.25 | -227.3 | 56.29 |
| Stage 9 | -9.3 | -224.37 | 58.72 |
| Stage 9 | -9.35 | -221.31 | 61.16 |
| Stage 9 | -9.4 | -218.13 | 63.64 |
| Stage 9 | -9.45 | -214.82 | 66.14 |
| Stage 9 | -9.5 | -211.39 | 68.66 |
| Stage 9 | -9.55 | -207.83 | 71.21 |
| Stage 9 | -9.6 | -204.14 | 73.79 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 9 | -9.65 | -200.32 | 76.4 |
| Stage 9 | -9.7 | -196.37 | 79.03 |
| Stage 9 | -9.75 | -192.28 | 81.72 |
| Stage 9 | -9.8 | -188.06 | 84.44 |
| Stage 9 | -9.85 | -183.7 | 87.19 |
| Stage 9 | -9.9 | -179.2 | 89.96 |
| Stage 9 | -9.95 | -174.56 | 92.76 |
| Stage 9 | -10 | -169.78 | 95.59 |
| Stage 9 | -10.05 | -164.86 | 98.44 |
| Stage 9 | -10.1 | -159.8 | 101.32 |
| Stage 9 | -10.15 | -154.58 | 104.22 |
| Stage 9 | -10.2 | -149.23 | 107.15 |
| Stage 9 | -10.25 | -143.72 | 110.11 |
| Stage 9 | -10.3 | -138.07 | 113.13 |
| Stage 9 | -10.35 | -132.26 | 116.18 |
| Stage 9 | -10.4 | -126.29 | 119.25 |
| Stage 9 | -10.45 | -120.18 | 122.35 |
| Stage 9 | -10.5 | -113.9 | 125.47 |
| Stage 9 | -10.55 | -107.47 | 128.63 |
| Stage 9 | -10.6 | -100.88 | 131.8 |
| Stage 9 | -10.65 | -94.13 | 135.01 |
| Stage 9 | -10.7 | -87.22 | 138.24 |
| Stage 9 | -10.75 | -80.14 | 141.5 |
| Stage 9 | -10.8 | -72.9 | 144.82 |
| Stage 9 | -10.85 | -65.5 | 148.16 |
| Stage 9 | -10.9 | -57.92 | 151.54 |
| Stage 9 | -10.95 | -50.18 | 154.86 |
| Stage 9 | -11 | -42.26 | 158.25 |
| Stage 9 | -11.05 | -34.49 | 155.51 |
| Stage 9 | -11.1 | -26.86 | 152.61 |
| Stage 9 | -11.15 | -19.38 | 149.55 |
| Stage 9 | -11.2 | -12.06 | 146.34 |
| Stage 9 | -11.25 | -4.91 | 142.97 |
| Stage 9 | -11.3 | 2.06 | 139.49 |
| Stage 9 | -11.35 | 8.86 | 136.05 |
| Stage 9 | -11.4 | 15.5 | 132.66 |
| Stage 9 | -11.45 | 21.96 | 129.32 |
| Stage 9 | -11.5 | 28.26 | 126.02 |
| Stage 9 | -11.55 | 34.4 | 122.77 |
| Stage 9 | -11.6 | 40.38 | 119.56 |
| Stage 9 | -11.65 | 46.2 | 116.4 |
| Stage 9 | -11.7 | 51.86 | 113.28 |
| Stage 9 | -11.75 | 57.38 | 110.21 |
| Stage 9 | -11.8 | 62.73 | 107.18 |
| Stage 9 | -11.85 | 67.94 | 104.19 |
| Stage 9 | -11.9 | 73.01 | 101.25 |
| Stage 9 | -11.95 | 77.92 | 98.35 |
| Stage 9 | -12 | 82.7 | 95.5 |
| Stage 9 | -12.05 | 87.33 | 92.68 |
| Stage 9 | -12.1 | 91.83 | 89.91 |
| Stage 9 | -12.15 | 96.19 | 87.19 |
| Stage 9 | -12.2 | 100.41 | 84.5 |
| Stage 9 | -12.25 | 104.51 | 81.86 |
| Stage 9 | -12.3 | 108.47 | 79.26 |
| Stage 9 | -12.35 | 112.3 | 76.7 |
| Stage 9 | -12.4 | 116.01 | 74.18 |
| Stage 9 | -12.45 | 119.6 | 71.7 |
| Stage 9 | -12.5 | 123.06 | 69.26 |
| Stage 9 | -12.55 | 126.4 | 66.86 |
| Stage 9 | -12.6 | 129.63 | 64.5 |
| Stage 9 | -12.65 | 132.74 | 62.18 |
| Stage 9 | -12.7 | 135.73 | 59.9 |
| Stage 9 | -12.75 | 138.61 | 57.66 |
| Stage 9 | -12.8 | 141.39 | 55.46 |
| Stage 9 | -12.85 | 144.05 | 53.29 |
| Stage 9 | -12.9 | 146.61 | 51.16 |
| Stage 9 | -12.95 | 149.06 | 49.07 |
| Stage 9 | -13 | 151.41 | 47.02 |
| Stage 9 | -13.05 | 153.66 | 45.01 |
| Stage 9 | -13.1 | 155.82 | 43.03 |
| Stage 9 | -13.15 | 157.87 | 41.09 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 9 | -13.2 | 159.83 | 39.18 |
| Stage 9 | -13.25 | 161.69 | 37.31 |
| Stage 9 | -13.3 | 163.47 | 35.47 |
| Stage 9 | -13.35 | 165.15 | 33.67 |
| Stage 9 | -13.4 | 166.75 | 31.9 |
| Stage 9 | -13.45 | 168.26 | 30.17 |
| Stage 9 | -13.5 | 169.68 | 28.47 |
| Stage 9 | -13.55 | 171.02 | 26.81 |
| Stage 9 | -13.6 | 172.28 | 25.17 |
| Stage 9 | -13.65 | 173.46 | 23.57 |
| Stage 9 | -13.7 | 174.56 | 22.01 |
| Stage 9 | -13.75 | 175.58 | 20.47 |
| Stage 9 | -13.8 | 176.53 | 18.97 |
| Stage 9 | -13.85 | 177.4 | 17.5 |
| Stage 9 | -13.9 | 178.21 | 16.05 |
| Stage 9 | -13.95 | 178.94 | 14.64 |
| Stage 9 | -14 | 179.6 | 13.26 |
| Stage 9 | -14.05 | 180.2 | 11.91 |
| Stage 9 | -14.1 | 180.73 | 10.59 |
| Stage 9 | -14.15 | 181.19 | 9.3 |
| Stage 9 | -14.2 | 181.59 | 8.04 |
| Stage 9 | -14.25 | 181.93 | 6.8 |
| Stage 9 | -14.3 | 182.21 | 5.6 |
| Stage 9 | -14.35 | 182.44 | 4.42 |
| Stage 9 | -14.4 | 182.6 | 3.27 |
| Stage 9 | -14.45 | 182.71 | 2.15 |
| Stage 9 | -14.5 | 182.76 | 1.05 |
| Stage 9 | -14.55 | 182.76 | -0.02 |
| Stage 9 | -14.6 | 182.7 | -1.06 |
| Stage 9 | -14.65 | 182.6 | -2.08 |
| Stage 9 | -14.7 | 182.45 | -3.07 |
| Stage 9 | -14.75 | 182.24 | -4.04 |
| Stage 9 | -14.8 | 182 | -4.98 |
| Stage 9 | -14.85 | 181.7 | -5.9 |
| Stage 9 | -14.9 | 181.36 | -6.8 |
| Stage 9 | -14.95 | 180.98 | -7.67 |
| Stage 9 | -15 | 180.55 | -8.51 |
| Stage 9 | -15.05 | 180.08 | -9.34 |
| Stage 9 | -15.1 | 179.58 | -10.14 |
| Stage 9 | -15.15 | 179.03 | -10.92 |
| Stage 9 | -15.2 | 178.45 | -11.68 |
| Stage 9 | -15.25 | 177.83 | -12.41 |
| Stage 9 | -15.3 | 177.17 | -13.12 |
| Stage 9 | -15.35 | 176.48 | -13.82 |
| Stage 9 | -15.4 | 175.76 | -14.49 |
| Stage 9 | -15.45 | 175 | -15.14 |
| Stage 9 | -15.5 | 174.21 | -15.77 |
| Stage 9 | -15.55 | 173.39 | -16.38 |
| Stage 9 | -15.6 | 172.54 | -16.97 |
| Stage 9 | -15.65 | 171.67 | -17.54 |
| Stage 9 | -15.7 | 170.76 | -18.1 |
| Stage 9 | -15.75 | 169.83 | -18.63 |
| Stage 9 | -15.8 | 168.87 | -19.15 |
| Stage 9 | -15.85 | 167.89 | -19.64 |
| Stage 9 | -15.9 | 166.88 | -20.12 |
| Stage 9 | -15.95 | 165.85 | -20.59 |
| Stage 9 | -16 | 164.8 | -21.03 |
| Stage 9 | -16.05 | 163.73 | -21.46 |
| Stage 9 | -16.1 | 162.64 | -21.87 |
| Stage 9 | -16.15 | 161.52 | -22.27 |
| Stage 9 | -16.2 | 160.39 | -22.65 |
| Stage 9 | -16.25 | 159.24 | -23.01 |
| Stage 9 | -16.3 | 158.07 | -23.36 |
| Stage 9 | -16.35 | 156.89 | -23.69 |
| Stage 9 | -16.4 | 155.69 | -24.01 |
| Stage 9 | -16.45 | 154.47 | -24.32 |
| Stage 9 | -16.5 | 153.24 | -24.6 |
| Stage 9 | -16.55 | 152 | -24.88 |
| Stage 9 | -16.6 | 150.74 | -25.14 |
| Stage 9 | -16.65 | 149.47 | -25.39 |
| Stage 9 | -16.7 | 148.19 | -25.62 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 9 | -16.75 | 146.9 | -25.84 |
| Stage 9 | -16.8 | 145.59 | -26.05 |
| Stage 9 | -16.85 | 144.28 | -26.25 |
| Stage 9 | -16.9 | 142.96 | -26.43 |
| Stage 9 | -16.95 | 141.63 | -26.6 |
| Stage 9 | -17 | 140.29 | -26.76 |
| Stage 9 | -17.05 | 138.95 | -26.91 |
| Stage 9 | -17.1 | 137.59 | -27.05 |
| Stage 9 | -17.15 | 136.24 | -27.17 |
| Stage 9 | -17.2 | 134.87 | -27.29 |
| Stage 9 | -17.25 | 133.5 | -27.39 |
| Stage 9 | -17.3 | 132.13 | -27.48 |
| Stage 9 | -17.35 | 130.75 | -27.57 |
| Stage 9 | -17.4 | 129.37 | -27.64 |
| Stage 9 | -17.45 | 127.98 | -27.7 |
| Stage 9 | -17.5 | 126.6 | -27.76 |
| Stage 9 | -17.55 | 125.21 | -27.8 |
| Stage 9 | -17.6 | 123.81 | -27.84 |
| Stage 9 | -17.65 | 122.42 | -27.87 |
| Stage 9 | -17.7 | 121.03 | -27.88 |
| Stage 9 | -17.75 | 119.63 | -27.89 |
| Stage 9 | -17.8 | 118.24 | -27.9 |
| Stage 9 | -17.85 | 116.84 | -27.89 |
| Stage 9 | -17.9 | 115.45 | -27.88 |
| Stage 9 | -17.95 | 114.06 | -27.85 |
| Stage 9 | -18 | 112.66 | -27.83 |
| Stage 9 | -18.05 | 111.27 | -27.79 |
| Stage 9 | -18.1 | 109.89 | -27.75 |
| Stage 9 | -18.15 | 108.5 | -27.69 |
| Stage 9 | -18.2 | 107.12 | -27.64 |
| Stage 9 | -18.25 | 105.74 | -27.57 |
| Stage 9 | -18.3 | 104.37 | -27.5 |
| Stage 9 | -18.35 | 103 | -27.43 |
| Stage 9 | -18.4 | 101.63 | -27.35 |
| Stage 9 | -18.45 | 100.27 | -27.26 |
| Stage 9 | -18.5 | 98.91 | -27.16 |
| Stage 9 | -18.55 | 97.55 | -27.06 |
| Stage 9 | -18.6 | 96.21 | -26.96 |
| Stage 9 | -18.65 | 94.86 | -26.85 |
| Stage 9 | -18.7 | 93.53 | -26.73 |
| Stage 9 | -18.75 | 92.2 | -26.61 |
| Stage 9 | -18.8 | 90.87 | -26.49 |
| Stage 9 | -18.85 | 89.55 | -26.36 |
| Stage 9 | -18.9 | 88.24 | -26.22 |
| Stage 9 | -18.95 | 86.94 | -26.09 |
| Stage 9 | -19 | 85.64 | -25.94 |
| Stage 9 | -19.05 | 84.35 | -25.8 |
| Stage 9 | -19.1 | 83.07 | -25.65 |
| Stage 9 | -19.15 | 81.8 | -25.49 |
| Stage 9 | -19.2 | 80.53 | -25.33 |
| Stage 9 | -19.25 | 79.27 | -25.17 |
| Stage 9 | -19.3 | 78.02 | -25.01 |
| Stage 9 | -19.35 | 76.78 | -24.84 |
| Stage 9 | -19.4 | 75.54 | -24.66 |
| Stage 9 | -19.45 | 74.32 | -24.49 |
| Stage 9 | -19.5 | 73.11 | -24.31 |
| Stage 9 | -19.55 | 71.9 | -24.13 |
| Stage 9 | -19.6 | 70.7 | -23.94 |
| Stage 9 | -19.65 | 69.51 | -23.75 |
| Stage 9 | -19.7 | 68.34 | -23.56 |
| Stage 9 | -19.75 | 67.17 | -23.37 |
| Stage 9 | -19.8 | 66.01 | -23.18 |
| Stage 9 | -19.85 | 64.86 | -22.98 |
| Stage 9 | -19.9 | 63.72 | -22.78 |
| Stage 9 | -19.95 | 62.59 | -22.58 |
| Stage 9 | -20 | 61.47 | -22.37 |
| Stage 9 | -20.05 | 60.37 | -22.17 |
| Stage 9 | -20.1 | 59.27 | -21.96 |
| Stage 9 | -20.15 | 58.18 | -21.75 |
| Stage 9 | -20.2 | 57.1 | -21.54 |
| Stage 9 | -20.25 | 56.04 | -21.33 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 9 | -20.3 | 54.98 | -21.11 |
| Stage 9 | -20.35 | 53.94 | -20.9 |
| Stage 9 | -20.4 | 52.9 | -20.68 |
| Stage 9 | -20.45 | 51.88 | -20.47 |
| Stage 9 | -20.5 | 50.87 | -20.25 |
| Stage 9 | -20.55 | 49.86 | -20.03 |
| Stage 9 | -20.6 | 48.87 | -19.81 |
| Stage 9 | -20.65 | 47.89 | -19.59 |
| Stage 9 | -20.7 | 46.93 | -19.37 |
| Stage 9 | -20.75 | 45.97 | -19.14 |
| Stage 9 | -20.8 | 45.02 | -18.92 |
| Stage 9 | -20.85 | 44.09 | -18.7 |
| Stage 9 | -20.9 | 43.16 | -18.47 |
| Stage 9 | -20.95 | 42.25 | -18.25 |
| Stage 9 | -21 | 41.35 | -18.03 |
| Stage 9 | -21.05 | 40.46 | -17.8 |
| Stage 9 | -21.1 | 39.58 | -17.58 |
| Stage 9 | -21.15 | 38.71 | -17.35 |
| Stage 9 | -21.2 | 37.86 | -17.13 |
| Stage 9 | -21.25 | 37.01 | -16.9 |
| Stage 9 | -21.3 | 36.18 | -16.68 |
| Stage 9 | -21.35 | 35.36 | -16.46 |
| Stage 9 | -21.4 | 34.54 | -16.23 |
| Stage 9 | -21.45 | 33.74 | -16.01 |
| Stage 9 | -21.5 | 32.95 | -15.79 |
| Stage 9 | -21.55 | 32.18 | -15.56 |
| Stage 9 | -21.6 | 31.41 | -15.34 |
| Stage 9 | -21.65 | 30.65 | -15.12 |
| Stage 9 | -21.7 | 29.91 | -14.9 |
| Stage 9 | -21.75 | 29.17 | -14.68 |
| Stage 9 | -21.8 | 28.45 | -14.46 |
| Stage 9 | -21.85 | 27.74 | -14.24 |
| Stage 9 | -21.9 | 27.04 | -14.02 |
| Stage 9 | -21.95 | 26.35 | -13.8 |
| Stage 9 | -22 | 25.67 | -13.59 |
| Stage 9 | -22.05 | 25 | -13.37 |
| Stage 9 | -22.1 | 24.34 | -13.16 |
| Stage 9 | -22.15 | 23.7 | -12.94 |
| Stage 9 | -22.2 | 23.06 | -12.73 |
| Stage 9 | -22.25 | 22.43 | -12.52 |
| Stage 9 | -22.3 | 21.82 | -12.31 |
| Stage 9 | -22.35 | 21.21 | -12.1 |
| Stage 9 | -22.4 | 20.62 | -11.89 |
| Stage 9 | -22.45 | 20.03 | -11.68 |
| Stage 9 | -22.5 | 19.46 | -11.47 |
| Stage 9 | -22.55 | 18.9 | -11.27 |
| Stage 9 | -22.6 | 18.34 | -11.07 |
| Stage 9 | -22.65 | 17.8 | -10.86 |
| Stage 9 | -22.7 | 17.27 | -10.66 |
| Stage 9 | -22.75 | 16.74 | -10.46 |
| Stage 9 | -22.8 | 16.23 | -10.27 |
| Stage 9 | -22.85 | 15.73 | -10.07 |
| Stage 9 | -22.9 | 15.23 | -9.87 |
| Stage 9 | -22.95 | 14.75 | -9.68 |
| Stage 9 | -23 | 14.28 | -9.49 |
| Stage 9 | -23.05 | 13.81 | -9.3 |
| Stage 9 | -23.1 | 13.36 | -9.11 |
| Stage 9 | -23.15 | 12.91 | -8.92 |
| Stage 9 | -23.2 | 12.47 | -8.73 |
| Stage 9 | -23.25 | 12.05 | -8.55 |
| Stage 9 | -23.3 | 11.63 | -8.37 |
| Stage 9 | -23.35 | 11.22 | -8.19 |
| Stage 9 | -23.4 | 10.82 | -8.01 |
| Stage 9 | -23.45 | 10.43 | -7.83 |
| Stage 9 | -23.5 | 10.04 | -7.65 |
| Stage 9 | -23.55 | 9.67 | -7.48 |
| Stage 9 | -23.6 | 9.3 | -7.31 |
| Stage 9 | -23.65 | 8.95 | -7.14 |
| Stage 9 | -23.7 | 8.6 | -6.97 |
| Stage 9 | -23.75 | 8.26 | -6.8 |
| Stage 9 | -23.8 | 7.93 | -6.63 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 9 | -23.85 | 7.6 | -6.47 |
| Stage 9 | -23.9 | 7.29 | -6.31 |
| Stage 9 | -23.95 | 6.98 | -6.15 |
| Stage 9 | -24 | 6.68 | -5.99 |
| Stage 9 | -24.05 | 6.39 | -5.83 |
| Stage 9 | -24.1 | 6.11 | -5.68 |
| Stage 9 | -24.15 | 5.83 | -5.53 |
| Stage 9 | -24.2 | 5.56 | -5.37 |
| Stage 9 | -24.25 | 5.3 | -5.23 |
| Stage 9 | -24.3 | 5.05 | -5.08 |
| Stage 9 | -24.35 | 4.8 | -4.93 |
| Stage 9 | -24.4 | 4.56 | -4.79 |
| Stage 9 | -24.45 | 4.33 | -4.65 |
| Stage 9 | -24.5 | 4.1 | -4.51 |
| Stage 9 | -24.55 | 3.88 | -4.37 |
| Stage 9 | -24.6 | 3.67 | -4.24 |
| Stage 9 | -24.65 | 3.47 | -4.1 |
| Stage 9 | -24.7 | 3.27 | -3.97 |
| Stage 9 | -24.75 | 3.08 | -3.84 |
| Stage 9 | -24.8 | 2.89 | -3.71 |
| Stage 9 | -24.85 | 2.71 | -3.59 |
| Stage 9 | -24.9 | 2.54 | -3.46 |
| Stage 9 | -24.95 | 2.37 | -3.34 |
| Stage 9 | -25 | 2.21 | -3.22 |
| Stage 9 | -25.05 | 2.05 | -3.1 |
| Stage 9 | -25.1 | 1.9 | -2.99 |
| Stage 9 | -25.15 | 1.76 | -2.87 |
| Stage 9 | -25.2 | 1.62 | -2.76 |
| Stage 9 | -25.25 | 1.49 | -2.65 |
| Stage 9 | -25.3 | 1.36 | -2.55 |
| Stage 9 | -25.35 | 1.24 | -2.44 |
| Stage 9 | -25.4 | 1.12 | -2.33 |
| Stage 9 | -25.45 | 1.01 | -2.23 |
| Stage 9 | -25.5 | 0.91 | -2.13 |
| Stage 9 | -25.55 | 0.8 | -2.03 |
| Stage 9 | -25.6 | 0.71 | -1.94 |
| Stage 9 | -25.65 | 0.61 | -1.84 |
| Stage 9 | -25.7 | 0.53 | -1.75 |
| Stage 9 | -25.75 | 0.44 | -1.66 |
| Stage 9 | -25.8 | 0.37 | -1.57 |
| Stage 9 | -25.85 | 0.29 | -1.49 |
| Stage 9 | -25.9 | 0.22 | -1.4 |
| Stage 9 | -25.95 | 0.15 | -1.32 |
| Stage 9 | -26 | 0.09 | -1.24 |
| Stage 9 | -26.05 | 0.03 | -1.16 |
| Stage 9 | -26.1 | -0.02 | -1.09 |
| Stage 9 | -26.15 | -0.07 | -1.01 |
| Stage 9 | -26.2 | -0.12 | -0.94 |
| Stage 9 | -26.25 | -0.16 | -0.87 |
| Stage 9 | -26.3 | -0.2 | -0.8 |
| Stage 9 | -26.35 | -0.24 | -0.74 |
| Stage 9 | -26.4 | -0.27 | -0.67 |
| Stage 9 | -26.45 | -0.3 | -0.61 |
| Stage 9 | -26.5 | -0.33 | -0.55 |
| Stage 9 | -26.55 | -0.36 | -0.49 |
| Stage 9 | -26.6 | -0.38 | -0.44 |
| Stage 9 | -26.65 | -0.4 | -0.38 |
| Stage 9 | -26.7 | -0.41 | -0.33 |
| Stage 9 | -26.75 | -0.43 | -0.28 |
| Stage 9 | -26.8 | -0.44 | -0.23 |
| Stage 9 | -26.85 | -0.45 | -0.19 |
| Stage 9 | -26.9 | -0.46 | -0.14 |
| Stage 9 | -26.95 | -0.46 | -0.1 |
| Stage 9 | -27 | -0.46 | -0.06 |
| Stage 9 | -27.05 | -0.46 | -0.02 |
| Stage 9 | -27.1 | -0.46 | 0.02 |
| Stage 9 | -27.15 | -0.46 | 0.05 |
| Stage 9 | -27.2 | -0.46 | 0.08 |
| Stage 9 | -27.25 | -0.45 | 0.12 |
| Stage 9 | -27.3 | -0.44 | 0.14 |
| Stage 9 | -27.35 | -0.43 | 0.17 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 9 | -27.4 | -0.42 | 0.2 |
| Stage 9 | -27.45 | -0.41 | 0.22 |
| Stage 9 | -27.5 | -0.4 | 0.24 |
| Stage 9 | -27.55 | -0.39 | 0.26 |
| Stage 9 | -27.6 | -0.37 | 0.28 |
| Stage 9 | -27.65 | -0.36 | 0.3 |
| Stage 9 | -27.7 | -0.34 | 0.31 |
| Stage 9 | -27.75 | -0.33 | 0.32 |
| Stage 9 | -27.8 | -0.31 | 0.33 |
| Stage 9 | -27.85 | -0.29 | 0.34 |
| Stage 9 | -27.9 | -0.28 | 0.35 |
| Stage 9 | -27.95 | -0.26 | 0.35 |
| Stage 9 | -28 | -0.24 | 0.36 |
| Stage 9 | -28.05 | -0.22 | 0.36 |
| Stage 9 | -28.1 | -0.21 | 0.36 |
| Stage 9 | -28.15 | -0.19 | 0.35 |
| Stage 9 | -28.2 | -0.17 | 0.35 |
| Stage 9 | -28.25 | -0.15 | 0.34 |
| Stage 9 | -28.3 | -0.14 | 0.33 |
| Stage 9 | -28.35 | -0.12 | 0.32 |
| Stage 9 | -28.4 | -0.11 | 0.31 |
| Stage 9 | -28.45 | -0.09 | 0.3 |
| Stage 9 | -28.5 | -0.08 | 0.28 |
| Stage 9 | -28.55 | -0.06 | 0.26 |
| Stage 9 | -28.6 | -0.05 | 0.24 |
| Stage 9 | -28.65 | -0.04 | 0.22 |
| Stage 9 | -28.7 | -0.03 | 0.2 |
| Stage 9 | -28.75 | -0.02 | 0.17 |
| Stage 9 | -28.75 | -0.02 | 0.17 |
| Stage 9 | -28.8 | -0.01 | 0.15 |
| Stage 9 | -28.8 | -0.01 | 0.15 |
| Stage 9 | -28.85 | -0.01 | 0.12 |
| Stage 9 | -28.85 | -0.01 | 0.12 |
| Stage 9 | -28.9 | 0 | 0.09 |
| Stage 9 | -28.9 | 0 | 0.09 |
| Stage 9 | -28.95 | 0 | 0.05 |
| Stage 9 | -28.95 | 0 | 0.05 |
| Stage 9 | -29 | 0 | 0.02 |

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 10

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|-------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 10 | 0.8 | 0 | 0.21 |
| Stage 10 | 0.75 | 0.01 | 0.21 |
| Stage 10 | 0.7 | 0.1 | 1.84 |
| Stage 10 | 0.65 | 0.28 | 3.51 |
| Stage 10 | 0.6 | 0.54 | 5.22 |
| Stage 10 | 0.55 | 0.89 | 6.97 |
| Stage 10 | 0.5 | 1.33 | 8.77 |
| Stage 10 | 0.45 | 1.86 | 10.6 |
| Stage 10 | 0.4 | 2.48 | 12.47 |
| Stage 10 | 0.35 | 3.2 | 14.38 |
| Stage 10 | 0.3 | 4.01 | 16.33 |
| Stage 10 | 0.25 | 4.93 | 18.32 |
| Stage 10 | 0.2 | 5.95 | 20.36 |
| Stage 10 | 0.15 | 7.07 | 22.43 |
| Stage 10 | 0.1 | 8.3 | 24.54 |
| Stage 10 | 0.05 | 9.63 | 26.69 |
| Stage 10 | 0 | 11.08 | 28.88 |
| Stage 10 | -0.05 | 12.63 | 31.11 |
| Stage 10 | -0.1 | 14.3 | 33.38 |
| Stage 10 | -0.15 | 16.08 | 35.69 |
| Stage 10 | -0.2 | 17.99 | 38.04 |
| Stage 10 | -0.25 | 20.01 | 40.43 |
| Stage 10 | -0.3 | 22.15 | 42.86 |
| Stage 10 | -0.35 | 24.42 | 45.33 |
| Stage 10 | -0.4 | 26.81 | 47.84 |
| Stage 10 | -0.45 | 29.33 | 50.39 |
| Stage 10 | -0.5 | 31.98 | 52.98 |
| Stage 10 | -0.55 | 34.76 | 55.61 |
| Stage 10 | -0.6 | 37.67 | 58.28 |
| Stage 10 | -0.65 | 40.72 | 60.99 |
| Stage 10 | -0.7 | 43.91 | 63.74 |
| Stage 10 | -0.75 | 47.24 | 66.53 |
| Stage 10 | -0.8 | 50.7 | 69.36 |
| Stage 10 | -0.85 | 54.32 | 72.22 |
| Stage 10 | -0.9 | 58.07 | 75.13 |
| Stage 10 | -0.95 | 61.98 | 78.08 |
| Stage 10 | -1 | 66.03 | 81.07 |
| Stage 10 | -1.05 | 70.23 | 84.09 |
| Stage 10 | -1.1 | 74.59 | 87.16 |
| Stage 10 | -1.15 | 79.1 | 90.26 |
| Stage 10 | -1.2 | 83.78 | 93.41 |
| Stage 10 | -1.25 | 88.61 | 96.59 |
| Stage 10 | -1.3 | 93.6 | 99.82 |
| Stage 10 | -1.35 | 98.75 | 103.08 |
| Stage 10 | -1.4 | 104.07 | 106.39 |
| Stage 10 | -1.45 | 109.56 | 109.73 |
| Stage 10 | -1.5 | 115.21 | 113.11 |
| Stage 10 | -1.55 | 104.97 | -204.92 |
| Stage 10 | -1.6 | 94.89 | -201.46 |
| Stage 10 | -1.65 | 84.99 | -197.96 |
| Stage 10 | -1.7 | 75.27 | -194.42 |
| Stage 10 | -1.75 | 65.73 | -190.84 |
| Stage 10 | -1.8 | 56.37 | -187.22 |
| Stage 10 | -1.85 | 47.19 | -183.57 |
| Stage 10 | -1.9 | 38.2 | -179.87 |
| Stage 10 | -1.95 | 29.39 | -176.14 |
| Stage 10 | -2 | 20.77 | -172.37 |
| Stage 10 | -2.05 | 12.35 | -168.56 |
| Stage 10 | -2.1 | 4.11 | -164.71 |
| Stage 10 | -2.15 | -3.93 | -160.82 |
| Stage 10 | -2.2 | -11.78 | -156.89 |
| Stage 10 | -2.25 | -19.42 | -152.92 |
| Stage 10 | -2.3 | -26.87 | -148.92 |
| Stage 10 | -2.35 | -34.11 | -144.88 |
| Stage 10 | -2.4 | -41.15 | -140.79 |
| Stage 10 | -2.45 | -47.98 | -136.67 |
| Stage 10 | -2.5 | -54.61 | -132.51 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|-------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 10 | -2.55 | -61.03 | -128.32 |
| Stage 10 | -2.6 | -67.23 | -124.08 |
| Stage 10 | -2.65 | -73.22 | -119.8 |
| Stage 10 | -2.7 | -78.99 | -115.49 |
| Stage 10 | -2.75 | -84.55 | -111.14 |
| Stage 10 | -2.8 | -89.89 | -106.75 |
| Stage 10 | -2.85 | -95 | -102.32 |
| Stage 10 | -2.9 | -99.9 | -97.85 |
| Stage 10 | -2.95 | -104.56 | -93.35 |
| Stage 10 | -3 | -109.01 | -88.8 |
| Stage 10 | -3.05 | -113.22 | -84.22 |
| Stage 10 | -3.1 | -117.38 | -83.27 |
| Stage 10 | -3.15 | -121.5 | -82.31 |
| Stage 10 | -3.2 | -125.56 | -81.36 |
| Stage 10 | -3.25 | -129.58 | -80.39 |
| Stage 10 | -3.3 | -133.55 | -79.33 |
| Stage 10 | -3.35 | -137.46 | -78.26 |
| Stage 10 | -3.4 | -141.32 | -77.19 |
| Stage 10 | -3.45 | -145.13 | -76.11 |
| Stage 10 | -3.5 | -148.88 | -75.03 |
| Stage 10 | -3.55 | -152.58 | -73.95 |
| Stage 10 | -3.6 | -156.22 | -72.86 |
| Stage 10 | -3.65 | -159.81 | -71.77 |
| Stage 10 | -3.7 | -163.34 | -70.67 |
| Stage 10 | -3.75 | -166.82 | -69.57 |
| Stage 10 | -3.8 | -170.24 | -68.37 |
| Stage 10 | -3.85 | -173.6 | -67.17 |
| Stage 10 | -3.9 | -176.89 | -65.97 |
| Stage 10 | -3.95 | -180.13 | -64.76 |
| Stage 10 | -4 | -183.31 | -63.55 |
| Stage 10 | -4.05 | -186.43 | -62.33 |
| Stage 10 | -4.1 | -189.48 | -61.1 |
| Stage 10 | -4.15 | -192.48 | -59.87 |
| Stage 10 | -4.2 | -195.41 | -58.64 |
| Stage 10 | -4.25 | -198.28 | -57.4 |
| Stage 10 | -4.3 | -201.08 | -56.07 |
| Stage 10 | -4.35 | -203.82 | -54.74 |
| Stage 10 | -4.4 | -206.49 | -53.4 |
| Stage 10 | -4.45 | -209.09 | -52.06 |
| Stage 10 | -4.5 | -211.63 | -50.71 |
| Stage 10 | -4.55 | -214.09 | -49.36 |
| Stage 10 | -4.6 | -216.49 | -48 |
| Stage 10 | -4.65 | -218.83 | -46.63 |
| Stage 10 | -4.7 | -221.09 | -45.26 |
| Stage 10 | -4.75 | -223.28 | -43.88 |
| Stage 10 | -4.8 | -225.4 | -42.42 |
| Stage 10 | -4.85 | -227.45 | -40.96 |
| Stage 10 | -4.9 | -229.43 | -39.49 |
| Stage 10 | -4.95 | -231.33 | -38.01 |
| Stage 10 | -5 | -233.15 | -36.53 |
| Stage 10 | -5.05 | -234.91 | -35.04 |
| Stage 10 | -5.1 | -236.58 | -33.55 |
| Stage 10 | -5.15 | -238.19 | -32.04 |
| Stage 10 | -5.2 | -239.71 | -30.53 |
| Stage 10 | -5.25 | -241.16 | -28.95 |
| Stage 10 | -5.3 | -242.53 | -27.36 |
| Stage 10 | -5.35 | -243.82 | -25.76 |
| Stage 10 | -5.4 | -245.02 | -24.16 |
| Stage 10 | -5.45 | -246.15 | -22.55 |
| Stage 10 | -5.5 | -247.2 | -20.93 |
| Stage 10 | -5.55 | -248.16 | -19.31 |
| Stage 10 | -5.6 | -249.05 | -17.67 |
| Stage 10 | -5.65 | -249.85 | -16.03 |
| Stage 10 | -5.7 | -250.57 | -14.39 |
| Stage 10 | -5.75 | -251.2 | -12.67 |
| Stage 10 | -5.8 | -251.75 | -10.95 |
| Stage 10 | -5.85 | -252.21 | -9.22 |
| Stage 10 | -5.9 | -252.58 | -7.48 |
| Stage 10 | -5.95 | -252.87 | -5.73 |
| Stage 10 | -6 | -253.07 | -3.98 |
| Stage 10 | -6.05 | -254.69 | -32.41 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|-------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 10 | -6.1 | -256.22 | -30.64 |
| Stage 10 | -6.15 | -257.67 | -28.86 |
| Stage 10 | -6.2 | -259.02 | -27.08 |
| Stage 10 | -6.25 | -260.28 | -25.23 |
| Stage 10 | -6.3 | -261.45 | -23.37 |
| Stage 10 | -6.35 | -262.52 | -21.51 |
| Stage 10 | -6.4 | -263.51 | -19.64 |
| Stage 10 | -6.45 | -264.39 | -17.76 |
| Stage 10 | -6.5 | -265.19 | -15.87 |
| Stage 10 | -6.55 | -265.89 | -13.97 |
| Stage 10 | -6.6 | -266.49 | -12.07 |
| Stage 10 | -6.65 | -267 | -10.16 |
| Stage 10 | -6.7 | -267.41 | -8.24 |
| Stage 10 | -6.75 | -267.72 | -6.25 |
| Stage 10 | -6.8 | -267.94 | -4.27 |
| Stage 10 | -6.85 | -268.05 | -2.27 |
| Stage 10 | -6.9 | -268.06 | -0.26 |
| Stage 10 | -6.95 | -267.97 | 1.75 |
| Stage 10 | -7 | -267.79 | 3.77 |
| Stage 10 | -7.05 | -267.5 | 5.81 |
| Stage 10 | -7.1 | -267.1 | 7.84 |
| Stage 10 | -7.15 | -266.61 | 9.89 |
| Stage 10 | -7.2 | -266.01 | 11.95 |
| Stage 10 | -7.25 | -265.31 | 14.06 |
| Stage 10 | -7.3 | -264.5 | 16.18 |
| Stage 10 | -7.35 | -263.58 | 18.31 |
| Stage 10 | -7.4 | -262.56 | 20.45 |
| Stage 10 | -7.45 | -261.43 | 22.6 |
| Stage 10 | -7.5 | -260.19 | 24.75 |
| Stage 10 | -7.55 | -258.85 | 26.92 |
| Stage 10 | -7.6 | -257.39 | 29.09 |
| Stage 10 | -7.65 | -255.83 | 31.27 |
| Stage 10 | -7.7 | -254.16 | 33.46 |
| Stage 10 | -7.75 | -252.37 | 35.7 |
| Stage 10 | -7.8 | -250.47 | 37.96 |
| Stage 10 | -7.85 | -248.46 | 40.22 |
| Stage 10 | -7.9 | -246.34 | 42.49 |
| Stage 10 | -7.95 | -244.1 | 44.76 |
| Stage 10 | -8 | -241.75 | 47.05 |
| Stage 10 | -8.05 | -240.78 | 49.37 |
| Stage 10 | -8.1 | -239.7 | 51.68 |
| Stage 10 | -8.15 | -238.5 | 53.99 |
| Stage 10 | -8.2 | -237.18 | 56.31 |
| Stage 10 | -8.25 | -235.75 | 58.68 |
| Stage 10 | -8.3 | -234.19 | 61.06 |
| Stage 10 | -8.35 | -232.52 | 63.45 |
| Stage 10 | -8.4 | -230.73 | 65.85 |
| Stage 10 | -8.45 | -228.82 | 68.26 |
| Stage 10 | -8.5 | -226.78 | 70.67 |
| Stage 10 | -8.55 | -224.63 | 73.1 |
| Stage 10 | -8.6 | -222.35 | 75.53 |
| Stage 10 | -8.65 | -219.95 | 77.97 |
| Stage 10 | -8.7 | -217.43 | 80.41 |
| Stage 10 | -8.75 | -214.79 | 82.91 |
| Stage 10 | -8.8 | -212.01 | 85.42 |
| Stage 10 | -8.85 | -209.12 | 87.94 |
| Stage 10 | -8.9 | -206.1 | 90.46 |
| Stage 10 | -8.95 | -202.95 | 92.99 |
| Stage 10 | -9 | -199.67 | 95.53 |
| Stage 10 | -9.05 | -196.27 | 98.08 |
| Stage 10 | -9.1 | -192.73 | 100.65 |
| Stage 10 | -9.15 | -189.07 | 103.25 |
| Stage 10 | -9.2 | -185.28 | 105.88 |
| Stage 10 | -9.25 | -181.35 | 108.57 |
| Stage 10 | -9.3 | -177.28 | 111.3 |
| Stage 10 | -9.35 | -173.08 | 114.04 |
| Stage 10 | -9.4 | -168.74 | 116.82 |
| Stage 10 | -9.45 | -164.26 | 119.62 |
| Stage 10 | -9.5 | -159.64 | 122.45 |
| Stage 10 | -9.55 | -154.87 | 125.3 |
| Stage 10 | -9.6 | -149.96 | 128.18 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 10 | -9.65 | -144.91 | 101.09 |
| Stage 10 | -9.7 | -139.71 | 104.02 |
| Stage 10 | -9.75 | -134.36 | 107.02 |
| Stage 10 | -9.8 | -128.85 | 110.04 |
| Stage 10 | -9.85 | -123.2 | 113.09 |
| Stage 10 | -9.9 | -117.39 | 116.17 |
| Stage 10 | -9.95 | -111.43 | 119.27 |
| Stage 10 | -10 | -105.31 | 122.4 |
| Stage 10 | -10.05 | -101.97 | 66.73 |
| Stage 10 | -10.1 | -98.48 | 69.91 |
| Stage 10 | -10.15 | -94.82 | 73.12 |
| Stage 10 | -10.2 | -91 | 76.35 |
| Stage 10 | -10.25 | -87.02 | 79.6 |
| Stage 10 | -10.3 | -82.88 | 82.92 |
| Stage 10 | -10.35 | -78.56 | 86.27 |
| Stage 10 | -10.4 | -74.08 | 89.64 |
| Stage 10 | -10.45 | -69.43 | 93.03 |
| Stage 10 | -10.5 | -64.61 | 96.45 |
| Stage 10 | -10.55 | -59.61 | 99.9 |
| Stage 10 | -10.6 | -54.44 | 103.37 |
| Stage 10 | -10.65 | -49.1 | 106.86 |
| Stage 10 | -10.7 | -43.58 | 110.39 |
| Stage 10 | -10.75 | -37.88 | 113.93 |
| Stage 10 | -10.8 | -32.01 | 117.54 |
| Stage 10 | -10.85 | -25.95 | 121.17 |
| Stage 10 | -10.9 | -19.71 | 124.83 |
| Stage 10 | -10.95 | -13.28 | 128.51 |
| Stage 10 | -11 | -6.67 | 132.22 |
| Stage 10 | -11.05 | -0.18 | 129.9 |
| Stage 10 | -11.1 | 6.19 | 127.42 |
| Stage 10 | -11.15 | 12.43 | 124.78 |
| Stage 10 | -11.2 | 18.53 | 121.98 |
| Stage 10 | -11.25 | 24.48 | 119.02 |
| Stage 10 | -11.3 | 30.28 | 115.95 |
| Stage 10 | -11.35 | 35.93 | 112.92 |
| Stage 10 | -11.4 | 41.42 | 109.93 |
| Stage 10 | -11.45 | 46.77 | 106.99 |
| Stage 10 | -11.5 | 51.98 | 104.09 |
| Stage 10 | -11.55 | 57.04 | 101.23 |
| Stage 10 | -11.6 | 61.96 | 98.41 |
| Stage 10 | -11.65 | 66.74 | 95.64 |
| Stage 10 | -11.7 | 71.39 | 92.9 |
| Stage 10 | -11.75 | 75.9 | 90.21 |
| Stage 10 | -11.8 | 80.28 | 87.56 |
| Stage 10 | -11.85 | 84.52 | 84.95 |
| Stage 10 | -11.9 | 88.64 | 82.38 |
| Stage 10 | -11.95 | 92.63 | 79.85 |
| Stage 10 | -12 | 96.5 | 77.36 |
| Stage 10 | -12.05 | 100.25 | 74.9 |
| Stage 10 | -12.1 | 103.87 | 72.49 |
| Stage 10 | -12.15 | 107.38 | 70.12 |
| Stage 10 | -12.2 | 110.77 | 67.78 |
| Stage 10 | -12.25 | 114.04 | 65.49 |
| Stage 10 | -12.3 | 117.2 | 63.23 |
| Stage 10 | -12.35 | 120.25 | 61.01 |
| Stage 10 | -12.4 | 123.19 | 58.83 |
| Stage 10 | -12.45 | 126.03 | 56.68 |
| Stage 10 | -12.5 | 128.76 | 54.57 |
| Stage 10 | -12.55 | 131.38 | 52.5 |
| Stage 10 | -12.6 | 133.9 | 50.46 |
| Stage 10 | -12.65 | 136.33 | 48.46 |
| Stage 10 | -12.7 | 138.65 | 46.49 |
| Stage 10 | -12.75 | 140.88 | 44.56 |
| Stage 10 | -12.8 | 143.01 | 42.67 |
| Stage 10 | -12.85 | 145.05 | 40.81 |
| Stage 10 | -12.9 | 147 | 38.98 |
| Stage 10 | -12.95 | 148.86 | 37.19 |
| Stage 10 | -13 | 150.63 | 35.43 |
| Stage 10 | -13.05 | 152.32 | 33.7 |
| Stage 10 | -13.1 | 153.92 | 32.01 |
| Stage 10 | -13.15 | 155.44 | 30.35 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 10 | -13.2 | 156.87 | 28.72 |
| Stage 10 | -13.25 | 158.23 | 27.12 |
| Stage 10 | -13.3 | 159.51 | 25.56 |
| Stage 10 | -13.35 | 160.71 | 24.02 |
| Stage 10 | -13.4 | 161.83 | 22.52 |
| Stage 10 | -13.45 | 162.89 | 21.05 |
| Stage 10 | -13.5 | 163.87 | 19.61 |
| Stage 10 | -13.55 | 164.78 | 18.19 |
| Stage 10 | -13.6 | 165.62 | 16.81 |
| Stage 10 | -13.65 | 166.39 | 15.46 |
| Stage 10 | -13.7 | 167.1 | 14.13 |
| Stage 10 | -13.75 | 167.74 | 12.84 |
| Stage 10 | -13.8 | 168.32 | 11.57 |
| Stage 10 | -13.85 | 168.83 | 10.33 |
| Stage 10 | -13.9 | 169.29 | 9.11 |
| Stage 10 | -13.95 | 169.69 | 7.93 |
| Stage 10 | -14 | 170.02 | 6.77 |
| Stage 10 | -14.05 | 170.31 | 5.64 |
| Stage 10 | -14.1 | 170.53 | 4.53 |
| Stage 10 | -14.15 | 170.71 | 3.45 |
| Stage 10 | -14.2 | 170.83 | 2.4 |
| Stage 10 | -14.25 | 170.89 | 1.37 |
| Stage 10 | -14.3 | 170.91 | 0.36 |
| Stage 10 | -14.35 | 170.88 | -0.62 |
| Stage 10 | -14.4 | 170.8 | -1.58 |
| Stage 10 | -14.45 | 170.68 | -2.51 |
| Stage 10 | -14.5 | 170.51 | -3.42 |
| Stage 10 | -14.55 | 170.29 | -4.3 |
| Stage 10 | -14.6 | 170.03 | -5.17 |
| Stage 10 | -14.65 | 169.73 | -6.01 |
| Stage 10 | -14.7 | 169.39 | -6.82 |
| Stage 10 | -14.75 | 169.01 | -7.62 |
| Stage 10 | -14.8 | 168.59 | -8.39 |
| Stage 10 | -14.85 | 168.13 | -9.15 |
| Stage 10 | -14.9 | 167.64 | -9.88 |
| Stage 10 | -14.95 | 167.11 | -10.59 |
| Stage 10 | -15 | 166.55 | -11.28 |
| Stage 10 | -15.05 | 165.95 | -11.95 |
| Stage 10 | -15.1 | 165.32 | -12.6 |
| Stage 10 | -15.15 | 164.66 | -13.23 |
| Stage 10 | -15.2 | 163.96 | -13.85 |
| Stage 10 | -15.25 | 163.24 | -14.44 |
| Stage 10 | -15.3 | 162.49 | -15.01 |
| Stage 10 | -15.35 | 161.71 | -15.57 |
| Stage 10 | -15.4 | 160.91 | -16.11 |
| Stage 10 | -15.45 | 160.08 | -16.63 |
| Stage 10 | -15.5 | 159.22 | -17.13 |
| Stage 10 | -15.55 | 158.34 | -17.62 |
| Stage 10 | -15.6 | 157.43 | -18.09 |
| Stage 10 | -15.65 | 156.51 | -18.54 |
| Stage 10 | -15.7 | 155.56 | -18.98 |
| Stage 10 | -15.75 | 154.59 | -19.4 |
| Stage 10 | -15.8 | 153.6 | -19.8 |
| Stage 10 | -15.85 | 152.59 | -20.19 |
| Stage 10 | -15.9 | 151.56 | -20.56 |
| Stage 10 | -15.95 | 150.51 | -20.92 |
| Stage 10 | -16 | 149.45 | -21.26 |
| Stage 10 | -16.05 | 148.37 | -21.59 |
| Stage 10 | -16.1 | 147.28 | -21.91 |
| Stage 10 | -16.15 | 146.17 | -22.21 |
| Stage 10 | -16.2 | 145.04 | -22.5 |
| Stage 10 | -16.25 | 143.9 | -22.77 |
| Stage 10 | -16.3 | 142.75 | -23.03 |
| Stage 10 | -16.35 | 141.59 | -23.28 |
| Stage 10 | -16.4 | 140.41 | -23.52 |
| Stage 10 | -16.45 | 139.22 | -23.74 |
| Stage 10 | -16.5 | 138.03 | -23.95 |
| Stage 10 | -16.55 | 136.82 | -24.15 |
| Stage 10 | -16.6 | 135.6 | -24.33 |
| Stage 10 | -16.65 | 134.38 | -24.51 |
| Stage 10 | -16.7 | 133.14 | -24.67 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 10 | -16.75 | 131.9 | -24.83 |
| Stage 10 | -16.8 | 130.65 | -24.97 |
| Stage 10 | -16.85 | 129.4 | -25.1 |
| Stage 10 | -16.9 | 128.14 | -25.22 |
| Stage 10 | -16.95 | 126.87 | -25.33 |
| Stage 10 | -17 | 125.6 | -25.43 |
| Stage 10 | -17.05 | 124.32 | -25.52 |
| Stage 10 | -17.1 | 123.04 | -25.61 |
| Stage 10 | -17.15 | 121.76 | -25.68 |
| Stage 10 | -17.2 | 120.47 | -25.74 |
| Stage 10 | -17.25 | 119.18 | -25.8 |
| Stage 10 | -17.3 | 117.89 | -25.84 |
| Stage 10 | -17.35 | 116.6 | -25.88 |
| Stage 10 | -17.4 | 115.3 | -25.91 |
| Stage 10 | -17.45 | 114 | -25.93 |
| Stage 10 | -17.5 | 112.71 | -25.94 |
| Stage 10 | -17.55 | 111.41 | -25.95 |
| Stage 10 | -17.6 | 110.11 | -25.94 |
| Stage 10 | -17.65 | 108.82 | -25.93 |
| Stage 10 | -17.7 | 107.52 | -25.92 |
| Stage 10 | -17.75 | 106.23 | -25.89 |
| Stage 10 | -17.8 | 104.93 | -25.86 |
| Stage 10 | -17.85 | 103.64 | -25.83 |
| Stage 10 | -17.9 | 102.35 | -25.78 |
| Stage 10 | -17.95 | 101.07 | -25.73 |
| Stage 10 | -18 | 99.78 | -25.68 |
| Stage 10 | -18.05 | 98.5 | -25.62 |
| Stage 10 | -18.1 | 97.22 | -25.55 |
| Stage 10 | -18.15 | 95.95 | -25.48 |
| Stage 10 | -18.2 | 94.68 | -25.4 |
| Stage 10 | -18.25 | 93.41 | -25.31 |
| Stage 10 | -18.3 | 92.15 | -25.22 |
| Stage 10 | -18.35 | 90.9 | -25.13 |
| Stage 10 | -18.4 | 89.64 | -25.03 |
| Stage 10 | -18.45 | 88.4 | -24.93 |
| Stage 10 | -18.5 | 87.16 | -24.82 |
| Stage 10 | -18.55 | 85.92 | -24.71 |
| Stage 10 | -18.6 | 84.69 | -24.59 |
| Stage 10 | -18.65 | 83.47 | -24.47 |
| Stage 10 | -18.7 | 82.25 | -24.34 |
| Stage 10 | -18.75 | 81.04 | -24.21 |
| Stage 10 | -18.8 | 79.84 | -24.08 |
| Stage 10 | -18.85 | 78.64 | -23.94 |
| Stage 10 | -18.9 | 77.45 | -23.8 |
| Stage 10 | -18.95 | 76.27 | -23.66 |
| Stage 10 | -19 | 75.09 | -23.51 |
| Stage 10 | -19.05 | 73.92 | -23.36 |
| Stage 10 | -19.1 | 72.76 | -23.21 |
| Stage 10 | -19.15 | 71.61 | -23.05 |
| Stage 10 | -19.2 | 70.47 | -22.89 |
| Stage 10 | -19.25 | 69.33 | -22.73 |
| Stage 10 | -19.3 | 68.2 | -22.56 |
| Stage 10 | -19.35 | 67.08 | -22.39 |
| Stage 10 | -19.4 | 65.97 | -22.22 |
| Stage 10 | -19.45 | 64.87 | -22.05 |
| Stage 10 | -19.5 | 63.78 | -21.87 |
| Stage 10 | -19.55 | 62.69 | -21.7 |
| Stage 10 | -19.6 | 61.62 | -21.52 |
| Stage 10 | -19.65 | 60.55 | -21.33 |
| Stage 10 | -19.7 | 59.49 | -21.15 |
| Stage 10 | -19.75 | 58.44 | -20.96 |
| Stage 10 | -19.8 | 57.4 | -20.78 |
| Stage 10 | -19.85 | 56.37 | -20.59 |
| Stage 10 | -19.9 | 55.36 | -20.39 |
| Stage 10 | -19.95 | 54.35 | -20.2 |
| Stage 10 | -20 | 53.34 | -20.01 |
| Stage 10 | -20.05 | 52.35 | -19.81 |
| Stage 10 | -20.1 | 51.37 | -19.61 |
| Stage 10 | -20.15 | 50.4 | -19.42 |
| Stage 10 | -20.2 | 49.44 | -19.22 |
| Stage 10 | -20.25 | 48.49 | -19.02 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 10 | -20.3 | 47.55 | -18.82 |
| Stage 10 | -20.35 | 46.62 | -18.61 |
| Stage 10 | -20.4 | 45.7 | -18.41 |
| Stage 10 | -20.45 | 44.79 | -18.21 |
| Stage 10 | -20.5 | 43.89 | -18 |
| Stage 10 | -20.55 | 43 | -17.8 |
| Stage 10 | -20.6 | 42.12 | -17.59 |
| Stage 10 | -20.65 | 41.25 | -17.39 |
| Stage 10 | -20.7 | 40.39 | -17.18 |
| Stage 10 | -20.75 | 39.54 | -16.97 |
| Stage 10 | -20.8 | 38.7 | -16.77 |
| Stage 10 | -20.85 | 37.88 | -16.56 |
| Stage 10 | -20.9 | 37.06 | -16.35 |
| Stage 10 | -20.95 | 36.25 | -16.15 |
| Stage 10 | -21 | 35.45 | -15.94 |
| Stage 10 | -21.05 | 34.67 | -15.73 |
| Stage 10 | -21.1 | 33.89 | -15.53 |
| Stage 10 | -21.15 | 33.12 | -15.32 |
| Stage 10 | -21.2 | 32.37 | -15.11 |
| Stage 10 | -21.25 | 31.62 | -14.91 |
| Stage 10 | -21.3 | 30.89 | -14.7 |
| Stage 10 | -21.35 | 30.16 | -14.5 |
| Stage 10 | -21.4 | 29.45 | -14.29 |
| Stage 10 | -21.45 | 28.74 | -14.09 |
| Stage 10 | -21.5 | 28.05 | -13.88 |
| Stage 10 | -21.55 | 27.37 | -13.68 |
| Stage 10 | -21.6 | 26.69 | -13.48 |
| Stage 10 | -21.65 | 26.03 | -13.28 |
| Stage 10 | -21.7 | 25.37 | -13.07 |
| Stage 10 | -21.75 | 24.73 | -12.87 |
| Stage 10 | -21.8 | 24.1 | -12.67 |
| Stage 10 | -21.85 | 23.47 | -12.47 |
| Stage 10 | -21.9 | 22.86 | -12.28 |
| Stage 10 | -21.95 | 22.26 | -12.08 |
| Stage 10 | -22 | 21.66 | -11.88 |
| Stage 10 | -22.05 | 21.08 | -11.69 |
| Stage 10 | -22.1 | 20.5 | -11.49 |
| Stage 10 | -22.15 | 19.94 | -11.3 |
| Stage 10 | -22.2 | 19.38 | -11.11 |
| Stage 10 | -22.25 | 18.84 | -10.92 |
| Stage 10 | -22.3 | 18.3 | -10.72 |
| Stage 10 | -22.35 | 17.77 | -10.54 |
| Stage 10 | -22.4 | 17.26 | -10.35 |
| Stage 10 | -22.45 | 16.75 | -10.16 |
| Stage 10 | -22.5 | 16.25 | -9.98 |
| Stage 10 | -22.55 | 15.76 | -9.79 |
| Stage 10 | -22.6 | 15.28 | -9.61 |
| Stage 10 | -22.65 | 14.81 | -9.43 |
| Stage 10 | -22.7 | 14.35 | -9.25 |
| Stage 10 | -22.75 | 13.89 | -9.07 |
| Stage 10 | -22.8 | 13.45 | -8.89 |
| Stage 10 | -22.85 | 13.01 | -8.71 |
| Stage 10 | -22.9 | 12.59 | -8.54 |
| Stage 10 | -22.95 | 12.17 | -8.37 |
| Stage 10 | -23 | 11.76 | -8.19 |
| Stage 10 | -23.05 | 11.36 | -8.02 |
| Stage 10 | -23.1 | 10.96 | -7.85 |
| Stage 10 | -23.15 | 10.58 | -7.69 |
| Stage 10 | -23.2 | 10.2 | -7.52 |
| Stage 10 | -23.25 | 9.84 | -7.36 |
| Stage 10 | -23.3 | 9.48 | -7.19 |
| Stage 10 | -23.35 | 9.12 | -7.03 |
| Stage 10 | -23.4 | 8.78 | -6.87 |
| Stage 10 | -23.45 | 8.44 | -6.71 |
| Stage 10 | -23.5 | 8.12 | -6.56 |
| Stage 10 | -23.55 | 7.8 | -6.4 |
| Stage 10 | -23.6 | 7.48 | -6.25 |
| Stage 10 | -23.65 | 7.18 | -6.1 |
| Stage 10 | -23.7 | 6.88 | -5.95 |
| Stage 10 | -23.75 | 6.59 | -5.8 |
| Stage 10 | -23.8 | 6.31 | -5.65 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 10 | -23.85 | 6.03 | -5.51 |
| Stage 10 | -23.9 | 5.77 | -5.36 |
| Stage 10 | -23.95 | 5.51 | -5.22 |
| Stage 10 | -24 | 5.25 | -5.08 |
| Stage 10 | -24.05 | 5 | -4.94 |
| Stage 10 | -24.1 | 4.76 | -4.81 |
| Stage 10 | -24.15 | 4.53 | -4.67 |
| Stage 10 | -24.2 | 4.3 | -4.54 |
| Stage 10 | -24.25 | 4.08 | -4.41 |
| Stage 10 | -24.3 | 3.87 | -4.28 |
| Stage 10 | -24.35 | 3.66 | -4.15 |
| Stage 10 | -24.4 | 3.46 | -4.02 |
| Stage 10 | -24.45 | 3.27 | -3.9 |
| Stage 10 | -24.5 | 3.08 | -3.78 |
| Stage 10 | -24.55 | 2.89 | -3.66 |
| Stage 10 | -24.6 | 2.72 | -3.54 |
| Stage 10 | -24.65 | 2.55 | -3.42 |
| Stage 10 | -24.7 | 2.38 | -3.3 |
| Stage 10 | -24.75 | 2.22 | -3.19 |
| Stage 10 | -24.8 | 2.07 | -3.08 |
| Stage 10 | -24.85 | 1.92 | -2.97 |
| Stage 10 | -24.9 | 1.78 | -2.86 |
| Stage 10 | -24.95 | 1.64 | -2.75 |
| Stage 10 | -25 | 1.51 | -2.65 |
| Stage 10 | -25.05 | 1.38 | -2.55 |
| Stage 10 | -25.1 | 1.26 | -2.44 |
| Stage 10 | -25.15 | 1.14 | -2.35 |
| Stage 10 | -25.2 | 1.03 | -2.25 |
| Stage 10 | -25.25 | 0.92 | -2.15 |
| Stage 10 | -25.3 | 0.82 | -2.06 |
| Stage 10 | -25.35 | 0.72 | -1.97 |
| Stage 10 | -25.4 | 0.62 | -1.88 |
| Stage 10 | -25.45 | 0.53 | -1.79 |
| Stage 10 | -25.5 | 0.45 | -1.7 |
| Stage 10 | -25.55 | 0.37 | -1.61 |
| Stage 10 | -25.6 | 0.29 | -1.53 |
| Stage 10 | -25.65 | 0.22 | -1.45 |
| Stage 10 | -25.7 | 0.15 | -1.37 |
| Stage 10 | -25.75 | 0.09 | -1.29 |
| Stage 10 | -25.8 | 0.03 | -1.22 |
| Stage 10 | -25.8 | 0.03 | -1.22 |
| Stage 10 | -25.85 | -0.03 | -1.14 |
| Stage 10 | -25.9 | -0.09 | -1.07 |
| Stage 10 | -25.95 | -0.14 | -1 |
| Stage 10 | -26 | -0.18 | -0.93 |
| Stage 10 | -26.05 | -0.22 | -0.86 |
| Stage 10 | -26.1 | -0.26 | -0.8 |
| Stage 10 | -26.15 | -0.3 | -0.74 |
| Stage 10 | -26.2 | -0.34 | -0.68 |
| Stage 10 | -26.25 | -0.37 | -0.62 |
| Stage 10 | -26.3 | -0.39 | -0.56 |
| Stage 10 | -26.35 | -0.42 | -0.5 |
| Stage 10 | -26.4 | -0.44 | -0.45 |
| Stage 10 | -26.45 | -0.46 | -0.39 |
| Stage 10 | -26.5 | -0.48 | -0.34 |
| Stage 10 | -26.55 | -0.49 | -0.3 |
| Stage 10 | -26.6 | -0.51 | -0.25 |
| Stage 10 | -26.65 | -0.52 | -0.2 |
| Stage 10 | -26.7 | -0.52 | -0.16 |
| Stage 10 | -26.75 | -0.53 | -0.12 |
| Stage 10 | -26.8 | -0.53 | -0.08 |
| Stage 10 | -26.85 | -0.54 | -0.04 |
| Stage 10 | -26.9 | -0.54 | 0 |
| Stage 10 | -26.95 | -0.53 | 0.03 |
| Stage 10 | -27 | -0.53 | 0.07 |
| Stage 10 | -27.05 | -0.53 | 0.1 |
| Stage 10 | -27.1 | -0.52 | 0.13 |
| Stage 10 | -27.15 | -0.51 | 0.16 |
| Stage 10 | -27.2 | -0.5 | 0.18 |
| Stage 10 | -27.25 | -0.49 | 0.21 |
| Stage 10 | -27.3 | -0.48 | 0.23 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 10 | -27.35 | -0.47 | 0.25 |
| Stage 10 | -27.4 | -0.45 | 0.27 |
| Stage 10 | -27.45 | -0.44 | 0.29 |
| Stage 10 | -27.5 | -0.42 | 0.31 |
| Stage 10 | -27.55 | -0.41 | 0.32 |
| Stage 10 | -27.6 | -0.39 | 0.33 |
| Stage 10 | -27.65 | -0.37 | 0.34 |
| Stage 10 | -27.7 | -0.36 | 0.35 |
| Stage 10 | -27.75 | -0.34 | 0.36 |
| Stage 10 | -27.8 | -0.32 | 0.37 |
| Stage 10 | -27.85 | -0.3 | 0.37 |
| Stage 10 | -27.9 | -0.28 | 0.38 |
| Stage 10 | -27.95 | -0.26 | 0.38 |
| Stage 10 | -28 | -0.25 | 0.38 |
| Stage 10 | -28.05 | -0.23 | 0.38 |
| Stage 10 | -28.1 | -0.21 | 0.37 |
| Stage 10 | -28.15 | -0.19 | 0.37 |
| Stage 10 | -28.2 | -0.17 | 0.36 |
| Stage 10 | -28.25 | -0.15 | 0.35 |
| Stage 10 | -28.3 | -0.14 | 0.34 |
| Stage 10 | -28.35 | -0.12 | 0.33 |
| Stage 10 | -28.4 | -0.1 | 0.32 |
| Stage 10 | -28.45 | -0.09 | 0.3 |
| Stage 10 | -28.5 | -0.08 | 0.28 |
| Stage 10 | -28.55 | -0.06 | 0.26 |
| Stage 10 | -28.6 | -0.05 | 0.24 |
| Stage 10 | -28.65 | -0.04 | 0.22 |
| Stage 10 | -28.7 | -0.03 | 0.2 |
| Stage 10 | -28.75 | -0.02 | 0.17 |
| Stage 10 | -28.75 | -0.02 | 0.17 |
| Stage 10 | -28.8 | -0.01 | 0.14 |
| Stage 10 | -28.8 | -0.01 | 0.14 |
| Stage 10 | -28.85 | -0.01 | 0.12 |
| Stage 10 | -28.9 | 0 | 0.08 |
| Stage 10 | -28.9 | 0 | 0.08 |
| Stage 10 | -28.95 | 0 | 0.05 |
| Stage 10 | -29 | 0 | 0.02 |

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 11

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|-------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 11 | 0.8 | 0 | 0.26 |
| Stage 11 | 0.75 | 0.01 | 0.26 |
| Stage 11 | 0.75 | 0.01 | 0.26 |
| Stage 11 | 0.7 | 0.11 | 2.04 |
| Stage 11 | 0.65 | 0.31 | 3.86 |
| Stage 11 | 0.6 | 0.59 | 5.72 |
| Stage 11 | 0.55 | 0.97 | 7.61 |
| Stage 11 | 0.5 | 1.45 | 9.54 |
| Stage 11 | 0.45 | 2.03 | 11.51 |
| Stage 11 | 0.4 | 2.7 | 13.51 |
| Stage 11 | 0.35 | 3.48 | 15.55 |
| Stage 11 | 0.3 | 4.36 | 17.63 |
| Stage 11 | 0.25 | 5.35 | 19.74 |
| Stage 11 | 0.2 | 6.44 | 21.89 |
| Stage 11 | 0.15 | 7.65 | 24.07 |
| Stage 11 | 0.1 | 8.96 | 26.29 |
| Stage 11 | 0.05 | 10.39 | 28.55 |
| Stage 11 | 0 | 11.93 | 30.85 |
| Stage 11 | -0.05 | 13.59 | 33.18 |
| Stage 11 | -0.1 | 15.37 | 35.55 |
| Stage 11 | -0.15 | 17.26 | 37.95 |
| Stage 11 | -0.2 | 19.28 | 40.39 |
| Stage 11 | -0.25 | 21.43 | 42.87 |
| Stage 11 | -0.3 | 23.7 | 45.38 |
| Stage 11 | -0.35 | 26.09 | 47.93 |
| Stage 11 | -0.4 | 28.62 | 50.52 |
| Stage 11 | -0.45 | 31.28 | 53.14 |
| Stage 11 | -0.5 | 34.07 | 55.8 |
| Stage 11 | -0.55 | 36.99 | 58.5 |
| Stage 11 | -0.6 | 40.05 | 61.23 |
| Stage 11 | -0.65 | 43.25 | 64 |
| Stage 11 | -0.7 | 46.59 | 66.8 |
| Stage 11 | -0.75 | 50.07 | 69.64 |
| Stage 11 | -0.8 | 53.7 | 72.52 |
| Stage 11 | -0.85 | 57.47 | 75.44 |
| Stage 11 | -0.9 | 61.39 | 78.39 |
| Stage 11 | -0.95 | 65.46 | 81.37 |
| Stage 11 | -1 | 69.68 | 84.39 |
| Stage 11 | -1.05 | 74.05 | 87.45 |
| Stage 11 | -1.1 | 78.58 | 90.55 |
| Stage 11 | -1.15 | 83.26 | 93.68 |
| Stage 11 | -1.2 | 88.11 | 96.85 |
| Stage 11 | -1.25 | 93.11 | 100.05 |
| Stage 11 | -1.3 | 98.27 | 103.29 |
| Stage 11 | -1.35 | 103.6 | 106.57 |
| Stage 11 | -1.4 | 109.1 | 109.88 |
| Stage 11 | -1.45 | 114.76 | 113.22 |
| Stage 11 | -1.5 | 120.59 | 116.61 |
| Stage 11 | -1.55 | 109.46 | -222.65 |
| Stage 11 | -1.6 | 98.5 | -219.2 |
| Stage 11 | -1.65 | 87.71 | -215.7 |
| Stage 11 | -1.7 | 77.1 | -212.18 |
| Stage 11 | -1.75 | 66.67 | -208.62 |
| Stage 11 | -1.8 | 56.42 | -205.02 |
| Stage 11 | -1.85 | 46.35 | -201.39 |
| Stage 11 | -1.9 | 36.46 | -197.72 |
| Stage 11 | -1.95 | 26.76 | -194.01 |
| Stage 11 | -2 | 17.25 | -190.27 |
| Stage 11 | -2.05 | 7.93 | -186.5 |
| Stage 11 | -2.1 | -1.21 | -182.69 |
| Stage 11 | -2.15 | -10.15 | -178.84 |
| Stage 11 | -2.2 | -18.9 | -174.96 |
| Stage 11 | -2.25 | -27.45 | -171.04 |
| Stage 11 | -2.3 | -35.81 | -167.09 |
| Stage 11 | -2.35 | -43.96 | -163.11 |
| Stage 11 | -2.4 | -51.92 | -159.08 |
| Stage 11 | -2.45 | -59.67 | -155.03 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|-------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 11 | -2.5 | -67.21 | -150.93 |
| Stage 11 | -2.55 | -74.55 | -146.81 |
| Stage 11 | -2.6 | -81.69 | -142.64 |
| Stage 11 | -2.65 | -88.61 | -138.45 |
| Stage 11 | -2.7 | -95.32 | -134.21 |
| Stage 11 | -2.75 | -101.82 | -129.95 |
| Stage 11 | -2.8 | -108.1 | -125.64 |
| Stage 11 | -2.85 | -114.16 | -121.31 |
| Stage 11 | -2.9 | -120.01 | -116.93 |
| Stage 11 | -2.95 | -125.64 | -112.53 |
| Stage 11 | -3 | -131.04 | -108.08 |
| Stage 11 | -3.05 | -136.22 | -103.61 |
| Stage 11 | -3.1 | -141.36 | -102.72 |
| Stage 11 | -3.15 | -146.45 | -101.82 |
| Stage 11 | -3.2 | -151.5 | -100.93 |
| Stage 11 | -3.25 | -156.5 | -100.03 |
| Stage 11 | -3.3 | -161.45 | -99.04 |
| Stage 11 | -3.35 | -166.35 | -98.04 |
| Stage 11 | -3.4 | -171.2 | -97.04 |
| Stage 11 | -3.45 | -176 | -96.04 |
| Stage 11 | -3.5 | -180.76 | -95.04 |
| Stage 11 | -3.55 | -185.46 | -94.04 |
| Stage 11 | -3.6 | -190.11 | -93.03 |
| Stage 11 | -3.65 | -194.71 | -92.02 |
| Stage 11 | -3.7 | -199.26 | -91.01 |
| Stage 11 | -3.75 | -203.76 | -89.99 |
| Stage 11 | -3.8 | -208.21 | -88.89 |
| Stage 11 | -3.85 | -212.59 | -87.78 |
| Stage 11 | -3.9 | -216.93 | -86.67 |
| Stage 11 | -3.95 | -221.21 | -85.56 |
| Stage 11 | -4 | -225.43 | -84.45 |
| Stage 11 | -4.05 | -229.6 | -83.33 |
| Stage 11 | -4.1 | -233.71 | -82.21 |
| Stage 11 | -4.15 | -237.76 | -81.08 |
| Stage 11 | -4.2 | -241.76 | -79.95 |
| Stage 11 | -4.25 | -245.7 | -78.82 |
| Stage 11 | -4.3 | -249.58 | -77.61 |
| Stage 11 | -4.35 | -253.4 | -76.39 |
| Stage 11 | -4.4 | -257.16 | -75.17 |
| Stage 11 | -4.45 | -260.85 | -73.95 |
| Stage 11 | -4.5 | -264.49 | -72.72 |
| Stage 11 | -4.55 | -268.06 | -71.49 |
| Stage 11 | -4.6 | -271.58 | -70.25 |
| Stage 11 | -4.65 | -275.03 | -69.01 |
| Stage 11 | -4.7 | -278.42 | -67.77 |
| Stage 11 | -4.75 | -281.74 | -66.52 |
| Stage 11 | -4.8 | -285 | -65.19 |
| Stage 11 | -4.85 | -288.19 | -63.87 |
| Stage 11 | -4.9 | -291.32 | -62.53 |
| Stage 11 | -4.95 | -294.38 | -61.2 |
| Stage 11 | -5 | -297.37 | -59.86 |
| Stage 11 | -5.05 | -300.3 | -58.51 |
| Stage 11 | -5.1 | -303.16 | -57.16 |
| Stage 11 | -5.15 | -305.95 | -55.81 |
| Stage 11 | -5.2 | -308.67 | -54.45 |
| Stage 11 | -5.25 | -311.32 | -53.02 |
| Stage 11 | -5.3 | -313.9 | -51.58 |
| Stage 11 | -5.35 | -316.41 | -50.14 |
| Stage 11 | -5.4 | -318.84 | -48.7 |
| Stage 11 | -5.45 | -321.2 | -47.25 |
| Stage 11 | -5.5 | -323.49 | -45.79 |
| Stage 11 | -5.55 | -325.71 | -44.33 |
| Stage 11 | -5.6 | -327.85 | -42.87 |
| Stage 11 | -5.65 | -329.92 | -41.4 |
| Stage 11 | -5.7 | -331.92 | -39.93 |
| Stage 11 | -5.75 | -333.84 | -38.39 |
| Stage 11 | -5.8 | -335.68 | -36.84 |
| Stage 11 | -5.85 | -337.45 | -35.29 |
| Stage 11 | -5.9 | -339.13 | -33.73 |
| Stage 11 | -5.95 | -340.74 | -32.17 |
| Stage 11 | -6 | -342.27 | -30.6 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|-------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 11 | -6.05 | -345.26 | -59.79 |
| Stage 11 | -6.1 | -348.17 | -58.22 |
| Stage 11 | -6.15 | -351 | -56.63 |
| Stage 11 | -6.2 | -353.76 | -55.04 |
| Stage 11 | -6.25 | -356.43 | -53.39 |
| Stage 11 | -6.3 | -359.01 | -51.73 |
| Stage 11 | -6.35 | -361.52 | -50.07 |
| Stage 11 | -6.4 | -363.94 | -48.4 |
| Stage 11 | -6.45 | -366.27 | -46.73 |
| Stage 11 | -6.5 | -368.52 | -45.05 |
| Stage 11 | -6.55 | -370.69 | -43.36 |
| Stage 11 | -6.6 | -372.78 | -41.67 |
| Stage 11 | -6.65 | -374.78 | -39.97 |
| Stage 11 | -6.7 | -376.69 | -38.27 |
| Stage 11 | -6.75 | -378.51 | -36.51 |
| Stage 11 | -6.8 | -380.25 | -34.74 |
| Stage 11 | -6.85 | -381.9 | -32.96 |
| Stage 11 | -6.9 | -383.46 | -31.18 |
| Stage 11 | -6.95 | -384.93 | -29.4 |
| Stage 11 | -7 | -386.31 | -27.6 |
| Stage 11 | -7.05 | -387.6 | -25.81 |
| Stage 11 | -7.1 | -388.8 | -24 |
| Stage 11 | -7.15 | -389.91 | -22.19 |
| Stage 11 | -7.2 | -390.93 | -20.37 |
| Stage 11 | -7.25 | -391.85 | -18.5 |
| Stage 11 | -7.3 | -392.68 | -16.62 |
| Stage 11 | -7.35 | -393.42 | -14.73 |
| Stage 11 | -7.4 | -394.06 | -12.84 |
| Stage 11 | -7.45 | -394.61 | -10.94 |
| Stage 11 | -7.5 | -395.06 | -9.03 |
| Stage 11 | -7.55 | -395.42 | -7.12 |
| Stage 11 | -7.6 | -395.68 | -5.2 |
| Stage 11 | -7.65 | -395.84 | -3.28 |
| Stage 11 | -7.7 | -395.91 | -1.35 |
| Stage 11 | -7.75 | -395.88 | 0.64 |
| Stage 11 | -7.8 | -395.74 | 2.63 |
| Stage 11 | -7.85 | -395.51 | 4.63 |
| Stage 11 | -7.9 | -395.18 | 6.64 |
| Stage 11 | -7.95 | -394.75 | 8.65 |
| Stage 11 | -8 | -394.21 | 10.67 |
| Stage 11 | -8.05 | -395.12 | -18.09 |
| Stage 11 | -8.1 | -395.92 | -16.06 |
| Stage 11 | -8.15 | -396.62 | -14.02 |
| Stage 11 | -8.2 | -397.22 | -11.97 |
| Stage 11 | -8.25 | -397.72 | -9.87 |
| Stage 11 | -8.3 | -398.1 | -7.77 |
| Stage 11 | -8.35 | -398.39 | -5.66 |
| Stage 11 | -8.4 | -398.56 | -3.54 |
| Stage 11 | -8.45 | -398.63 | -1.42 |
| Stage 11 | -8.5 | -398.6 | 0.71 |
| Stage 11 | -8.55 | -398.46 | 2.85 |
| Stage 11 | -8.6 | -398.21 | 5 |
| Stage 11 | -8.65 | -397.85 | 7.15 |
| Stage 11 | -8.7 | -397.38 | 9.31 |
| Stage 11 | -8.75 | -396.81 | 11.52 |
| Stage 11 | -8.8 | -396.12 | 13.74 |
| Stage 11 | -8.85 | -395.32 | 15.96 |
| Stage 11 | -8.9 | -394.41 | 18.19 |
| Stage 11 | -8.95 | -393.39 | 20.43 |
| Stage 11 | -9 | -392.26 | 22.67 |
| Stage 11 | -9.05 | -391.01 | 24.92 |
| Stage 11 | -9.1 | -389.65 | 27.18 |
| Stage 11 | -9.15 | -388.18 | 29.45 |
| Stage 11 | -9.2 | -386.59 | 31.72 |
| Stage 11 | -9.25 | -384.89 | 34.04 |
| Stage 11 | -9.3 | -383.07 | 36.37 |
| Stage 11 | -9.35 | -381.14 | 38.7 |
| Stage 11 | -9.4 | -379.09 | 41.05 |
| Stage 11 | -9.45 | -376.92 | 43.4 |
| Stage 11 | -9.5 | -374.63 | 45.75 |
| Stage 11 | -9.55 | -372.22 | 48.12 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 11 | -9.6 | -369.7 | 50.49 |
| Stage 11 | -9.65 | -367.06 | 52.87 |
| Stage 11 | -9.7 | -364.29 | 55.26 |
| Stage 11 | -9.75 | -361.41 | 57.69 |
| Stage 11 | -9.8 | -358.4 | 60.13 |
| Stage 11 | -9.85 | -355.27 | 62.58 |
| Stage 11 | -9.9 | -352.02 | 65.03 |
| Stage 11 | -9.95 | -348.65 | 67.49 |
| Stage 11 | -10 | -345.15 | 69.96 |
| Stage 11 | -10.05 | -344.52 | 12.65 |
| Stage 11 | -10.1 | -343.76 | 15.13 |
| Stage 11 | -10.15 | -342.88 | 17.63 |
| Stage 11 | -10.2 | -341.87 | 20.13 |
| Stage 11 | -10.25 | -340.74 | 22.64 |
| Stage 11 | -10.3 | -339.48 | 25.19 |
| Stage 11 | -10.35 | -338.09 | 27.75 |
| Stage 11 | -10.4 | -336.58 | 30.32 |
| Stage 11 | -10.45 | -334.93 | 32.89 |
| Stage 11 | -10.5 | -333.16 | 35.47 |
| Stage 11 | -10.55 | -331.26 | 38.06 |
| Stage 11 | -10.6 | -329.22 | 40.66 |
| Stage 11 | -10.65 | -327.06 | 43.27 |
| Stage 11 | -10.7 | -324.77 | 45.88 |
| Stage 11 | -10.75 | -322.34 | 48.5 |
| Stage 11 | -10.8 | -319.78 | 51.17 |
| Stage 11 | -10.85 | -317.09 | 53.84 |
| Stage 11 | -10.9 | -314.26 | 56.52 |
| Stage 11 | -10.95 | -311.3 | 59.21 |
| Stage 11 | -11 | -308.21 | 61.91 |
| Stage 11 | -11.05 | -304.98 | 64.61 |
| Stage 11 | -11.1 | -301.61 | 67.34 |
| Stage 11 | -11.15 | -298.11 | 70.1 |
| Stage 11 | -11.2 | -294.46 | 72.88 |
| Stage 11 | -11.25 | -290.68 | 75.69 |
| Stage 11 | -11.3 | -286.75 | 78.56 |
| Stage 11 | -11.35 | -282.68 | 81.45 |
| Stage 11 | -11.4 | -278.46 | 84.38 |
| Stage 11 | -11.45 | -274.09 | 87.33 |
| Stage 11 | -11.5 | -269.58 | 90.3 |
| Stage 11 | -11.55 | -264.91 | 93.31 |
| Stage 11 | -11.6 | -260.09 | 96.34 |
| Stage 11 | -11.65 | -255.12 | 99.39 |
| Stage 11 | -11.7 | -250 | 102.47 |
| Stage 11 | -11.75 | -244.72 | 105.61 |
| Stage 11 | -11.8 | -239.28 | 108.78 |
| Stage 11 | -11.85 | -233.68 | 111.98 |
| Stage 11 | -11.9 | -227.92 | 115.2 |
| Stage 11 | -11.95 | -222 | 118.45 |
| Stage 11 | -12 | -215.91 | 121.72 |
| Stage 11 | -12.05 | -209.66 | 125.02 |
| Stage 11 | -12.1 | -203.25 | 128.35 |
| Stage 11 | -12.15 | -196.66 | 131.71 |
| Stage 11 | -12.2 | -189.91 | 135.09 |
| Stage 11 | -12.25 | -182.98 | 138.5 |
| Stage 11 | -12.3 | -175.88 | 141.96 |
| Stage 11 | -12.35 | -168.61 | 145.46 |
| Stage 11 | -12.4 | -161.16 | 148.98 |
| Stage 11 | -12.45 | -153.54 | 152.52 |
| Stage 11 | -12.5 | -145.73 | 156.1 |
| Stage 11 | -12.55 | -137.75 | 159.7 |
| Stage 11 | -12.6 | -129.58 | 163.32 |
| Stage 11 | -12.65 | -121.23 | 166.98 |
| Stage 11 | -12.7 | -112.7 | 170.66 |
| Stage 11 | -12.75 | -103.98 | 174.37 |
| Stage 11 | -12.8 | -95.07 | 178.13 |
| Stage 11 | -12.85 | -85.98 | 181.92 |
| Stage 11 | -12.9 | -76.69 | 185.74 |
| Stage 11 | -12.95 | -67.21 | 189.59 |
| Stage 11 | -13 | -57.54 | 193.46 |
| Stage 11 | -13.05 | -47.98 | 191.16 |
| Stage 11 | -13.1 | -38.55 | 188.66 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 11 | -13.15 | -29.25 | 185.96 |
| Stage 11 | -13.2 | -20.1 | 183.06 |
| Stage 11 | -13.25 | -11.1 | 179.97 |
| Stage 11 | -13.3 | -2.26 | 176.71 |
| Stage 11 | -13.35 | 6.4 | 173.25 |
| Stage 11 | -13.4 | 14.88 | 169.59 |
| Stage 11 | -13.45 | 23.17 | 165.81 |
| Stage 11 | -13.5 | 31.28 | 162.04 |
| Stage 11 | -13.55 | 39.19 | 158.28 |
| Stage 11 | -13.6 | 46.92 | 154.52 |
| Stage 11 | -13.65 | 54.45 | 150.64 |
| Stage 11 | -13.7 | 61.79 | 146.81 |
| Stage 11 | -13.75 | 68.94 | 143.03 |
| Stage 11 | -13.8 | 75.9 | 139.3 |
| Stage 11 | -13.85 | 82.69 | 135.62 |
| Stage 11 | -13.9 | 89.28 | 131.99 |
| Stage 11 | -13.95 | 95.7 | 128.41 |
| Stage 11 | -14 | 101.95 | 124.88 |
| Stage 11 | -14.05 | 108.02 | 121.39 |
| Stage 11 | -14.1 | 113.92 | 117.96 |
| Stage 11 | -14.15 | 119.65 | 114.58 |
| Stage 11 | -14.2 | 125.21 | 111.25 |
| Stage 11 | -14.25 | 130.61 | 107.96 |
| Stage 11 | -14.3 | 135.84 | 104.72 |
| Stage 11 | -14.35 | 140.92 | 101.53 |
| Stage 11 | -14.4 | 145.84 | 98.39 |
| Stage 11 | -14.45 | 150.6 | 95.3 |
| Stage 11 | -14.5 | 155.22 | 92.25 |
| Stage 11 | -14.55 | 159.68 | 89.25 |
| Stage 11 | -14.6 | 163.99 | 86.3 |
| Stage 11 | -14.65 | 168.16 | 83.39 |
| Stage 11 | -14.7 | 172.19 | 80.53 |
| Stage 11 | -14.75 | 176.07 | 77.71 |
| Stage 11 | -14.8 | 179.82 | 74.94 |
| Stage 11 | -14.85 | 183.43 | 72.22 |
| Stage 11 | -14.9 | 186.91 | 69.54 |
| Stage 11 | -14.95 | 190.25 | 66.9 |
| Stage 11 | -15 | 193.47 | 64.31 |
| Stage 11 | -15.05 | 196.56 | 61.76 |
| Stage 11 | -15.1 | 199.52 | 59.25 |
| Stage 11 | -15.15 | 202.36 | 56.79 |
| Stage 11 | -15.2 | 205.08 | 54.37 |
| Stage 11 | -15.25 | 207.68 | 51.99 |
| Stage 11 | -15.3 | 210.16 | 49.65 |
| Stage 11 | -15.35 | 212.53 | 47.36 |
| Stage 11 | -15.4 | 214.78 | 45.11 |
| Stage 11 | -15.45 | 216.93 | 42.89 |
| Stage 11 | -15.5 | 218.96 | 40.72 |
| Stage 11 | -15.55 | 220.89 | 38.59 |
| Stage 11 | -15.6 | 222.72 | 36.5 |
| Stage 11 | -15.65 | 224.44 | 34.44 |
| Stage 11 | -15.7 | 226.06 | 32.43 |
| Stage 11 | -15.75 | 227.58 | 30.45 |
| Stage 11 | -15.8 | 229.01 | 28.51 |
| Stage 11 | -15.85 | 230.34 | 26.61 |
| Stage 11 | -15.9 | 231.58 | 24.75 |
| Stage 11 | -15.95 | 232.72 | 22.93 |
| Stage 11 | -16 | 233.78 | 21.14 |
| Stage 11 | -16.05 | 234.75 | 19.39 |
| Stage 11 | -16.1 | 235.63 | 17.67 |
| Stage 11 | -16.15 | 236.43 | 15.99 |
| Stage 11 | -16.2 | 237.15 | 14.34 |
| Stage 11 | -16.25 | 237.79 | 12.73 |
| Stage 11 | -16.3 | 238.34 | 11.15 |
| Stage 11 | -16.35 | 238.82 | 9.61 |
| Stage 11 | -16.4 | 239.23 | 8.1 |
| Stage 11 | -16.45 | 239.56 | 6.63 |
| Stage 11 | -16.5 | 239.82 | 5.18 |
| Stage 11 | -16.55 | 240.01 | 3.77 |
| Stage 11 | -16.6 | 240.13 | 2.39 |
| Stage 11 | -16.65 | 240.18 | 1.05 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 11 | -16.7 | 240.17 | -0.27 |
| Stage 11 | -16.75 | 240.09 | -1.55 |
| Stage 11 | -16.8 | 239.95 | -2.81 |
| Stage 11 | -16.85 | 239.75 | -4.03 |
| Stage 11 | -16.9 | 239.49 | -5.22 |
| Stage 11 | -16.95 | 239.17 | -6.39 |
| Stage 11 | -17 | 238.79 | -7.52 |
| Stage 11 | -17.05 | 238.36 | -8.63 |
| Stage 11 | -17.1 | 237.87 | -9.71 |
| Stage 11 | -17.15 | 237.34 | -10.76 |
| Stage 11 | -17.2 | 236.75 | -11.78 |
| Stage 11 | -17.25 | 236.11 | -12.78 |
| Stage 11 | -17.3 | 235.42 | -13.75 |
| Stage 11 | -17.35 | 234.69 | -14.69 |
| Stage 11 | -17.4 | 233.91 | -15.61 |
| Stage 11 | -17.45 | 233.08 | -16.5 |
| Stage 11 | -17.5 | 232.21 | -17.36 |
| Stage 11 | -17.55 | 231.3 | -18.21 |
| Stage 11 | -17.6 | 230.35 | -19.02 |
| Stage 11 | -17.65 | 229.36 | -19.81 |
| Stage 11 | -17.7 | 228.33 | -20.58 |
| Stage 11 | -17.75 | 227.27 | -21.33 |
| Stage 11 | -17.8 | 226.16 | -22.05 |
| Stage 11 | -17.85 | 225.03 | -22.75 |
| Stage 11 | -17.9 | 223.85 | -23.43 |
| Stage 11 | -17.95 | 222.65 | -24.08 |
| Stage 11 | -18 | 221.42 | -24.71 |
| Stage 11 | -18.05 | 220.15 | -25.32 |
| Stage 11 | -18.1 | 218.85 | -25.91 |
| Stage 11 | -18.15 | 217.53 | -26.48 |
| Stage 11 | -18.2 | 216.18 | -27.03 |
| Stage 11 | -18.25 | 214.8 | -27.56 |
| Stage 11 | -18.3 | 213.4 | -28.07 |
| Stage 11 | -18.35 | 211.97 | -28.56 |
| Stage 11 | -18.4 | 210.52 | -29.03 |
| Stage 11 | -18.45 | 209.04 | -29.48 |
| Stage 11 | -18.5 | 207.55 | -29.92 |
| Stage 11 | -18.55 | 206.03 | -30.33 |
| Stage 11 | -18.6 | 204.49 | -30.73 |
| Stage 11 | -18.65 | 202.94 | -31.11 |
| Stage 11 | -18.7 | 201.36 | -31.47 |
| Stage 11 | -18.75 | 199.77 | -31.82 |
| Stage 11 | -18.8 | 198.17 | -32.14 |
| Stage 11 | -18.85 | 196.54 | -32.46 |
| Stage 11 | -18.9 | 194.91 | -32.75 |
| Stage 11 | -18.95 | 193.25 | -33.03 |
| Stage 11 | -19 | 191.59 | -33.3 |
| Stage 11 | -19.05 | 189.91 | -33.55 |
| Stage 11 | -19.1 | 188.22 | -33.78 |
| Stage 11 | -19.15 | 186.52 | -34 |
| Stage 11 | -19.2 | 184.81 | -34.21 |
| Stage 11 | -19.25 | 183.09 | -34.4 |
| Stage 11 | -19.3 | 181.36 | -34.58 |
| Stage 11 | -19.35 | 179.63 | -34.74 |
| Stage 11 | -19.4 | 177.88 | -34.9 |
| Stage 11 | -19.45 | 176.13 | -35.03 |
| Stage 11 | -19.5 | 174.37 | -35.16 |
| Stage 11 | -19.55 | 172.61 | -35.27 |
| Stage 11 | -19.6 | 170.84 | -35.37 |
| Stage 11 | -19.65 | 169.07 | -35.46 |
| Stage 11 | -19.7 | 167.29 | -35.54 |
| Stage 11 | -19.75 | 165.51 | -35.6 |
| Stage 11 | -19.8 | 163.73 | -35.66 |
| Stage 11 | -19.85 | 161.94 | -35.7 |
| Stage 11 | -19.9 | 160.15 | -35.74 |
| Stage 11 | -19.95 | 158.37 | -35.76 |
| Stage 11 | -20 | 156.58 | -35.77 |
| Stage 11 | -20.05 | 154.79 | -35.77 |
| Stage 11 | -20.1 | 153 | -35.76 |
| Stage 11 | -20.15 | 151.21 | -35.75 |
| Stage 11 | -20.2 | 149.43 | -35.72 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 11 | -20.25 | 147.64 | -35.68 |
| Stage 11 | -20.3 | 145.86 | -35.64 |
| Stage 11 | -20.35 | 144.08 | -35.58 |
| Stage 11 | -20.4 | 142.31 | -35.52 |
| Stage 11 | -20.45 | 140.53 | -35.45 |
| Stage 11 | -20.5 | 138.77 | -35.37 |
| Stage 11 | -20.55 | 137 | -35.29 |
| Stage 11 | -20.6 | 135.24 | -35.19 |
| Stage 11 | -20.65 | 133.49 | -35.09 |
| Stage 11 | -20.7 | 131.74 | -34.98 |
| Stage 11 | -20.75 | 129.99 | -34.87 |
| Stage 11 | -20.8 | 128.26 | -34.75 |
| Stage 11 | -20.85 | 126.53 | -34.62 |
| Stage 11 | -20.9 | 124.8 | -34.48 |
| Stage 11 | -20.95 | 123.09 | -34.34 |
| Stage 11 | -21 | 121.38 | -34.19 |
| Stage 11 | -21.05 | 119.67 | -34.04 |
| Stage 11 | -21.1 | 117.98 | -33.88 |
| Stage 11 | -21.15 | 116.3 | -33.71 |
| Stage 11 | -21.2 | 114.62 | -33.54 |
| Stage 11 | -21.25 | 112.95 | -33.36 |
| Stage 11 | -21.3 | 111.29 | -33.18 |
| Stage 11 | -21.35 | 109.64 | -33 |
| Stage 11 | -21.4 | 108 | -32.8 |
| Stage 11 | -21.45 | 106.37 | -32.61 |
| Stage 11 | -21.5 | 104.75 | -32.41 |
| Stage 11 | -21.55 | 103.14 | -32.2 |
| Stage 11 | -21.6 | 101.54 | -32 |
| Stage 11 | -21.65 | 99.95 | -31.78 |
| Stage 11 | -21.7 | 98.37 | -31.57 |
| Stage 11 | -21.75 | 96.81 | -31.35 |
| Stage 11 | -21.8 | 95.25 | -31.12 |
| Stage 11 | -21.85 | 93.7 | -30.89 |
| Stage 11 | -21.9 | 92.17 | -30.66 |
| Stage 11 | -21.95 | 90.65 | -30.43 |
| Stage 11 | -22 | 89.14 | -30.19 |
| Stage 11 | -22.05 | 87.64 | -29.95 |
| Stage 11 | -22.1 | 86.16 | -29.71 |
| Stage 11 | -22.15 | 84.68 | -29.47 |
| Stage 11 | -22.2 | 83.22 | -29.22 |
| Stage 11 | -22.25 | 81.77 | -28.97 |
| Stage 11 | -22.3 | 80.34 | -28.71 |
| Stage 11 | -22.35 | 78.92 | -28.46 |
| Stage 11 | -22.4 | 77.51 | -28.2 |
| Stage 11 | -22.45 | 76.11 | -27.94 |
| Stage 11 | -22.5 | 74.73 | -27.68 |
| Stage 11 | -22.55 | 73.35 | -27.42 |
| Stage 11 | -22.6 | 72 | -27.15 |
| Stage 11 | -22.65 | 70.65 | -26.88 |
| Stage 11 | -22.7 | 69.32 | -26.61 |
| Stage 11 | -22.75 | 68 | -26.34 |
| Stage 11 | -22.8 | 66.7 | -26.07 |
| Stage 11 | -22.85 | 65.41 | -25.8 |
| Stage 11 | -22.9 | 64.14 | -25.52 |
| Stage 11 | -22.95 | 62.87 | -25.25 |
| Stage 11 | -23 | 61.62 | -24.97 |
| Stage 11 | -23.05 | 60.39 | -24.7 |
| Stage 11 | -23.1 | 59.17 | -24.42 |
| Stage 11 | -23.15 | 57.96 | -24.14 |
| Stage 11 | -23.2 | 56.77 | -23.86 |
| Stage 11 | -23.25 | 55.59 | -23.58 |
| Stage 11 | -23.3 | 54.42 | -23.3 |
| Stage 11 | -23.35 | 53.27 | -23.02 |
| Stage 11 | -23.4 | 52.14 | -22.74 |
| Stage 11 | -23.45 | 51.01 | -22.46 |
| Stage 11 | -23.5 | 49.9 | -22.18 |
| Stage 11 | -23.55 | 48.81 | -21.9 |
| Stage 11 | -23.6 | 47.73 | -21.62 |
| Stage 11 | -23.65 | 46.66 | -21.34 |
| Stage 11 | -23.7 | 45.61 | -21.05 |
| Stage 11 | -23.75 | 44.57 | -20.77 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 11 | -23.8 | 43.55 | -20.49 |
| Stage 11 | -23.85 | 42.54 | -20.21 |
| Stage 11 | -23.9 | 41.54 | -19.93 |
| Stage 11 | -23.95 | 40.56 | -19.66 |
| Stage 11 | -24 | 39.59 | -19.38 |
| Stage 11 | -24.05 | 38.63 | -19.1 |
| Stage 11 | -24.1 | 37.69 | -18.82 |
| Stage 11 | -24.15 | 36.76 | -18.55 |
| Stage 11 | -24.2 | 35.85 | -18.27 |
| Stage 11 | -24.25 | 34.95 | -18 |
| Stage 11 | -24.3 | 34.06 | -17.72 |
| Stage 11 | -24.35 | 33.19 | -17.45 |
| Stage 11 | -24.4 | 32.33 | -17.18 |
| Stage 11 | -24.45 | 31.49 | -16.91 |
| Stage 11 | -24.5 | 30.66 | -16.64 |
| Stage 11 | -24.55 | 29.84 | -16.37 |
| Stage 11 | -24.6 | 29.03 | -16.1 |
| Stage 11 | -24.65 | 28.24 | -15.83 |
| Stage 11 | -24.7 | 27.46 | -15.57 |
| Stage 11 | -24.75 | 26.7 | -15.3 |
| Stage 11 | -24.8 | 25.95 | -15.04 |
| Stage 11 | -24.85 | 25.21 | -14.78 |
| Stage 11 | -24.9 | 24.48 | -14.52 |
| Stage 11 | -24.95 | 23.77 | -14.26 |
| Stage 11 | -25 | 23.07 | -14.01 |
| Stage 11 | -25.05 | 22.38 | -13.75 |
| Stage 11 | -25.1 | 21.7 | -13.5 |
| Stage 11 | -25.15 | 21.04 | -13.25 |
| Stage 11 | -25.2 | 20.39 | -13 |
| Stage 11 | -25.25 | 19.76 | -12.75 |
| Stage 11 | -25.3 | 19.13 | -12.5 |
| Stage 11 | -25.35 | 18.52 | -12.25 |
| Stage 11 | -25.4 | 17.92 | -12.01 |
| Stage 11 | -25.45 | 17.33 | -11.77 |
| Stage 11 | -25.5 | 16.75 | -11.53 |
| Stage 11 | -25.55 | 16.19 | -11.29 |
| Stage 11 | -25.6 | 15.63 | -11.06 |
| Stage 11 | -25.65 | 15.09 | -10.82 |
| Stage 11 | -25.7 | 14.56 | -10.59 |
| Stage 11 | -25.75 | 14.05 | -10.36 |
| Stage 11 | -25.8 | 13.54 | -10.13 |
| Stage 11 | -25.85 | 13.04 | -9.9 |
| Stage 11 | -25.9 | 12.56 | -9.68 |
| Stage 11 | -25.95 | 12.09 | -9.45 |
| Stage 11 | -26 | 11.63 | -9.23 |
| Stage 11 | -26.05 | 11.18 | -9.01 |
| Stage 11 | -26.1 | 10.74 | -8.8 |
| Stage 11 | -26.15 | 10.31 | -8.58 |
| Stage 11 | -26.2 | 9.89 | -8.37 |
| Stage 11 | -26.25 | 9.48 | -8.16 |
| Stage 11 | -26.3 | 9.08 | -7.95 |
| Stage 11 | -26.35 | 8.7 | -7.75 |
| Stage 11 | -26.4 | 8.32 | -7.54 |
| Stage 11 | -26.45 | 7.95 | -7.34 |
| Stage 11 | -26.5 | 7.59 | -7.14 |
| Stage 11 | -26.55 | 7.25 | -6.94 |
| Stage 11 | -26.6 | 6.91 | -6.75 |
| Stage 11 | -26.65 | 6.58 | -6.55 |
| Stage 11 | -26.7 | 6.26 | -6.36 |
| Stage 11 | -26.75 | 5.96 | -6.17 |
| Stage 11 | -26.8 | 5.66 | -5.99 |
| Stage 11 | -26.85 | 5.37 | -5.8 |
| Stage 11 | -26.9 | 5.09 | -5.62 |
| Stage 11 | -26.95 | 4.81 | -5.44 |
| Stage 11 | -27 | 4.55 | -5.26 |
| Stage 11 | -27.05 | 4.3 | -5.08 |
| Stage 11 | -27.1 | 4.05 | -4.91 |
| Stage 11 | -27.15 | 3.81 | -4.74 |
| Stage 11 | -27.2 | 3.59 | -4.57 |
| Stage 11 | -27.25 | 3.37 | -4.41 |
| Stage 11 | -27.3 | 3.15 | -4.24 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 11 | -27.35 | 2.95 | -4.08 |
| Stage 11 | -27.4 | 2.75 | -3.92 |
| Stage 11 | -27.45 | 2.57 | -3.76 |
| Stage 11 | -27.5 | 2.38 | -3.61 |
| Stage 11 | -27.55 | 2.21 | -3.45 |
| Stage 11 | -27.6 | 2.05 | -3.3 |
| Stage 11 | -27.65 | 1.89 | -3.16 |
| Stage 11 | -27.7 | 1.74 | -3.01 |
| Stage 11 | -27.75 | 1.6 | -2.87 |
| Stage 11 | -27.8 | 1.46 | -2.73 |
| Stage 11 | -27.85 | 1.33 | -2.59 |
| Stage 11 | -27.9 | 1.21 | -2.45 |
| Stage 11 | -27.95 | 1.09 | -2.32 |
| Stage 11 | -28 | 0.98 | -2.19 |
| Stage 11 | -28.05 | 0.88 | -2.06 |
| Stage 11 | -28.1 | 0.78 | -1.93 |
| Stage 11 | -28.15 | 0.69 | -1.8 |
| Stage 11 | -28.2 | 0.61 | -1.68 |
| Stage 11 | -28.25 | 0.53 | -1.56 |
| Stage 11 | -28.3 | 0.46 | -1.44 |
| Stage 11 | -28.35 | 0.39 | -1.33 |
| Stage 11 | -28.4 | 0.33 | -1.22 |
| Stage 11 | -28.45 | 0.28 | -1.1 |
| Stage 11 | -28.5 | 0.23 | -1 |
| Stage 11 | -28.55 | 0.18 | -0.89 |
| Stage 11 | -28.6 | 0.14 | -0.79 |
| Stage 11 | -28.65 | 0.11 | -0.69 |
| Stage 11 | -28.7 | 0.08 | -0.59 |
| Stage 11 | -28.75 | 0.05 | -0.49 |
| Stage 11 | -28.8 | 0.03 | -0.4 |
| Stage 11 | -28.85 | 0.02 | -0.3 |
| Stage 11 | -28.9 | 0.01 | -0.21 |
| Stage 11 | -28.9 | 0.01 | -0.21 |
| Stage 11 | -28.95 | 0 | -0.13 |
| Stage 11 | -28.95 | 0 | -0.13 |
| Stage 11 | -29 | 0 | -0.04 |

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 12

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|-------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 12 | 0.8 | 0 | 0.25 |
| Stage 12 | 0.75 | 0.01 | 0.25 |
| Stage 12 | 0.75 | 0.01 | 0.25 |
| Stage 12 | 0.7 | 0.11 | 2.03 |
| Stage 12 | 0.65 | 0.31 | 3.84 |
| Stage 12 | 0.6 | 0.59 | 5.69 |
| Stage 12 | 0.55 | 0.97 | 7.58 |
| Stage 12 | 0.5 | 1.44 | 9.5 |
| Stage 12 | 0.45 | 2.02 | 11.46 |
| Stage 12 | 0.4 | 2.69 | 13.45 |
| Stage 12 | 0.35 | 3.46 | 15.49 |
| Stage 12 | 0.3 | 4.34 | 17.56 |
| Stage 12 | 0.25 | 5.33 | 19.66 |
| Stage 12 | 0.2 | 6.42 | 21.8 |
| Stage 12 | 0.15 | 7.61 | 23.98 |
| Stage 12 | 0.1 | 8.92 | 26.2 |
| Stage 12 | 0.05 | 10.35 | 28.45 |
| Stage 12 | 0 | 11.88 | 30.74 |
| Stage 12 | -0.05 | 13.54 | 33.07 |
| Stage 12 | -0.1 | 15.31 | 35.43 |
| Stage 12 | -0.15 | 17.2 | 37.83 |
| Stage 12 | -0.2 | 19.21 | 40.26 |
| Stage 12 | -0.25 | 21.35 | 42.74 |
| Stage 12 | -0.3 | 23.61 | 45.25 |
| Stage 12 | -0.35 | 26 | 47.79 |
| Stage 12 | -0.4 | 28.52 | 50.37 |
| Stage 12 | -0.45 | 31.17 | 52.99 |
| Stage 12 | -0.5 | 33.95 | 55.65 |
| Stage 12 | -0.55 | 36.87 | 58.34 |
| Stage 12 | -0.6 | 39.92 | 61.07 |
| Stage 12 | -0.65 | 43.12 | 63.83 |
| Stage 12 | -0.7 | 46.45 | 66.64 |
| Stage 12 | -0.75 | 49.92 | 69.47 |
| Stage 12 | -0.8 | 53.54 | 72.35 |
| Stage 12 | -0.85 | 57.3 | 75.26 |
| Stage 12 | -0.9 | 61.21 | 78.21 |
| Stage 12 | -0.95 | 65.27 | 81.19 |
| Stage 12 | -1 | 69.48 | 84.21 |
| Stage 12 | -1.05 | 73.85 | 87.27 |
| Stage 12 | -1.1 | 78.36 | 90.36 |
| Stage 12 | -1.15 | 83.04 | 93.49 |
| Stage 12 | -1.2 | 87.87 | 96.66 |
| Stage 12 | -1.25 | 92.86 | 99.86 |
| Stage 12 | -1.3 | 98.02 | 103.1 |
| Stage 12 | -1.35 | 103.34 | 106.37 |
| Stage 12 | -1.4 | 108.82 | 109.68 |
| Stage 12 | -1.45 | 114.47 | 113.03 |
| Stage 12 | -1.5 | 120.3 | 116.41 |
| Stage 12 | -1.55 | 109.01 | -225.64 |
| Stage 12 | -1.6 | 97.9 | -222.19 |
| Stage 12 | -1.65 | 86.97 | -218.7 |
| Stage 12 | -1.7 | 76.21 | -215.17 |
| Stage 12 | -1.75 | 65.63 | -211.61 |
| Stage 12 | -1.8 | 55.23 | -208.01 |
| Stage 12 | -1.85 | 45.01 | -204.38 |
| Stage 12 | -1.9 | 34.97 | -200.71 |
| Stage 12 | -1.95 | 25.12 | -197 |
| Stage 12 | -2 | 15.46 | -193.26 |
| Stage 12 | -2.05 | 5.99 | -189.49 |
| Stage 12 | -2.1 | -3.3 | -185.67 |
| Stage 12 | -2.15 | -12.39 | -181.83 |
| Stage 12 | -2.2 | -21.29 | -177.94 |
| Stage 12 | -2.25 | -29.99 | -174.02 |
| Stage 12 | -2.3 | -38.49 | -170.07 |
| Stage 12 | -2.35 | -46.79 | -166.08 |
| Stage 12 | -2.4 | -54.9 | -162.06 |
| Stage 12 | -2.45 | -62.8 | -158 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|-------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 12 | -2.5 | -70.49 | -153.9 |
| Stage 12 | -2.55 | -77.98 | -149.77 |
| Stage 12 | -2.6 | -85.26 | -145.6 |
| Stage 12 | -2.65 | -92.33 | -141.4 |
| Stage 12 | -2.7 | -99.19 | -137.17 |
| Stage 12 | -2.75 | -105.83 | -132.9 |
| Stage 12 | -2.8 | -112.26 | -128.59 |
| Stage 12 | -2.85 | -118.48 | -124.25 |
| Stage 12 | -2.9 | -124.47 | -119.87 |
| Stage 12 | -2.95 | -130.24 | -115.46 |
| Stage 12 | -3 | -135.79 | -111.01 |
| Stage 12 | -3.05 | -141.12 | -106.53 |
| Stage 12 | -3.1 | -146.4 | -105.6 |
| Stage 12 | -3.15 | -151.63 | -104.68 |
| Stage 12 | -3.2 | -156.82 | -103.75 |
| Stage 12 | -3.25 | -161.96 | -102.82 |
| Stage 12 | -3.3 | -167.05 | -101.78 |
| Stage 12 | -3.35 | -172.09 | -100.75 |
| Stage 12 | -3.4 | -177.07 | -99.71 |
| Stage 12 | -3.45 | -182.01 | -98.67 |
| Stage 12 | -3.5 | -186.89 | -97.63 |
| Stage 12 | -3.55 | -191.72 | -96.58 |
| Stage 12 | -3.6 | -196.49 | -95.53 |
| Stage 12 | -3.65 | -201.22 | -94.47 |
| Stage 12 | -3.7 | -205.89 | -93.42 |
| Stage 12 | -3.75 | -210.51 | -92.35 |
| Stage 12 | -3.8 | -215.07 | -91.2 |
| Stage 12 | -3.85 | -219.57 | -90.04 |
| Stage 12 | -3.9 | -224.01 | -88.88 |
| Stage 12 | -3.95 | -228.4 | -87.72 |
| Stage 12 | -4 | -232.72 | -86.55 |
| Stage 12 | -4.05 | -236.99 | -85.37 |
| Stage 12 | -4.1 | -241.2 | -84.19 |
| Stage 12 | -4.15 | -245.35 | -83.01 |
| Stage 12 | -4.2 | -249.44 | -81.82 |
| Stage 12 | -4.25 | -253.48 | -80.63 |
| Stage 12 | -4.3 | -257.44 | -79.36 |
| Stage 12 | -4.35 | -261.35 | -78.07 |
| Stage 12 | -4.4 | -265.19 | -76.79 |
| Stage 12 | -4.45 | -268.96 | -75.5 |
| Stage 12 | -4.5 | -272.67 | -74.2 |
| Stage 12 | -4.55 | -276.32 | -72.9 |
| Stage 12 | -4.6 | -279.9 | -71.6 |
| Stage 12 | -4.65 | -283.41 | -70.29 |
| Stage 12 | -4.7 | -286.86 | -68.97 |
| Stage 12 | -4.75 | -290.24 | -67.65 |
| Stage 12 | -4.8 | -293.55 | -66.25 |
| Stage 12 | -4.85 | -296.8 | -64.84 |
| Stage 12 | -4.9 | -299.97 | -63.43 |
| Stage 12 | -4.95 | -303.07 | -62.01 |
| Stage 12 | -5 | -306.1 | -60.59 |
| Stage 12 | -5.05 | -309.06 | -59.16 |
| Stage 12 | -5.1 | -311.94 | -57.73 |
| Stage 12 | -5.15 | -314.76 | -56.29 |
| Stage 12 | -5.2 | -317.5 | -54.84 |
| Stage 12 | -5.25 | -320.17 | -53.32 |
| Stage 12 | -5.3 | -322.76 | -51.8 |
| Stage 12 | -5.35 | -325.27 | -50.26 |
| Stage 12 | -5.4 | -327.7 | -48.73 |
| Stage 12 | -5.45 | -330.06 | -47.18 |
| Stage 12 | -5.5 | -332.35 | -45.63 |
| Stage 12 | -5.55 | -334.55 | -44.08 |
| Stage 12 | -5.6 | -336.68 | -42.51 |
| Stage 12 | -5.65 | -338.72 | -40.94 |
| Stage 12 | -5.7 | -340.69 | -39.37 |
| Stage 12 | -5.75 | -342.58 | -37.72 |
| Stage 12 | -5.8 | -344.38 | -36.07 |
| Stage 12 | -5.85 | -346.1 | -34.41 |
| Stage 12 | -5.9 | -347.74 | -32.74 |
| Stage 12 | -5.95 | -349.29 | -31.07 |
| Stage 12 | -6 | -350.76 | -29.39 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|-------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 12 | -6.05 | -353.68 | -58.43 |
| Stage 12 | -6.1 | -356.52 | -56.74 |
| Stage 12 | -6.15 | -359.27 | -55.04 |
| Stage 12 | -6.2 | -361.94 | -53.33 |
| Stage 12 | -6.25 | -364.52 | -51.56 |
| Stage 12 | -6.3 | -367 | -49.78 |
| Stage 12 | -6.35 | -369.4 | -47.99 |
| Stage 12 | -6.4 | -371.71 | -46.2 |
| Stage 12 | -6.45 | -373.93 | -44.4 |
| Stage 12 | -6.5 | -376.06 | -42.59 |
| Stage 12 | -6.55 | -378.1 | -40.77 |
| Stage 12 | -6.6 | -380.05 | -38.95 |
| Stage 12 | -6.65 | -381.9 | -37.11 |
| Stage 12 | -6.7 | -383.67 | -35.28 |
| Stage 12 | -6.75 | -385.34 | -33.37 |
| Stage 12 | -6.8 | -386.91 | -31.47 |
| Stage 12 | -6.85 | -388.39 | -29.55 |
| Stage 12 | -6.9 | -389.77 | -27.63 |
| Stage 12 | -6.95 | -391.05 | -25.69 |
| Stage 12 | -7 | -392.24 | -23.76 |
| Stage 12 | -7.05 | -393.33 | -21.81 |
| Stage 12 | -7.1 | -394.32 | -19.85 |
| Stage 12 | -7.15 | -395.22 | -17.89 |
| Stage 12 | -7.2 | -396.02 | -15.92 |
| Stage 12 | -7.25 | -396.71 | -13.89 |
| Stage 12 | -7.3 | -397.3 | -11.85 |
| Stage 12 | -7.35 | -397.79 | -9.8 |
| Stage 12 | -7.4 | -398.18 | -7.75 |
| Stage 12 | -7.45 | -398.46 | -5.69 |
| Stage 12 | -7.5 | -398.64 | -3.62 |
| Stage 12 | -7.55 | -398.72 | -1.54 |
| Stage 12 | -7.6 | -398.69 | 0.55 |
| Stage 12 | -7.65 | -398.56 | 2.65 |
| Stage 12 | -7.7 | -398.32 | 4.75 |
| Stage 12 | -7.75 | -397.98 | 6.91 |
| Stage 12 | -7.8 | -397.52 | 9.08 |
| Stage 12 | -7.85 | -396.96 | 11.26 |
| Stage 12 | -7.9 | -396.29 | 13.44 |
| Stage 12 | -7.95 | -395.51 | 15.63 |
| Stage 12 | -8 | -394.62 | 17.84 |
| Stage 12 | -8.05 | -395.15 | -10.67 |
| Stage 12 | -8.1 | -395.57 | -8.45 |
| Stage 12 | -8.15 | -395.88 | -6.22 |
| Stage 12 | -8.2 | -396.08 | -3.99 |
| Stage 12 | -8.25 | -396.17 | -1.7 |
| Stage 12 | -8.3 | -396.14 | 0.6 |
| Stage 12 | -8.35 | -395.99 | 2.91 |
| Stage 12 | -8.4 | -395.73 | 5.23 |
| Stage 12 | -8.45 | -395.35 | 7.55 |
| Stage 12 | -8.5 | -394.86 | 9.89 |
| Stage 12 | -8.55 | -394.25 | 12.23 |
| Stage 12 | -8.6 | -393.52 | 14.58 |
| Stage 12 | -8.65 | -392.67 | 16.94 |
| Stage 12 | -8.7 | -391.71 | 19.31 |
| Stage 12 | -8.75 | -390.62 | 21.73 |
| Stage 12 | -8.8 | -389.41 | 24.16 |
| Stage 12 | -8.85 | -388.08 | 26.6 |
| Stage 12 | -8.9 | -386.63 | 29.05 |
| Stage 12 | -8.95 | -385.05 | 31.5 |
| Stage 12 | -9 | -383.35 | 33.97 |
| Stage 12 | -9.05 | -381.53 | 36.44 |
| Stage 12 | -9.1 | -379.59 | 38.93 |
| Stage 12 | -9.15 | -377.52 | 41.42 |
| Stage 12 | -9.2 | -375.32 | 43.92 |
| Stage 12 | -9.25 | -373 | 46.47 |
| Stage 12 | -9.3 | -370.54 | 49.03 |
| Stage 12 | -9.35 | -367.96 | 51.6 |
| Stage 12 | -9.4 | -365.26 | 54.18 |
| Stage 12 | -9.45 | -362.42 | 56.76 |
| Stage 12 | -9.5 | -359.45 | 59.36 |
| Stage 12 | -9.55 | -356.35 | 61.96 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 12 | -9.6 | -353.12 | 64.58 |
| Stage 12 | -9.65 | -349.76 | 67.2 |
| Stage 12 | -9.7 | -346.27 | 69.83 |
| Stage 12 | -9.75 | -342.64 | 72.51 |
| Stage 12 | -9.8 | -338.88 | 75.2 |
| Stage 12 | -9.85 | -334.99 | 77.9 |
| Stage 12 | -9.9 | -330.96 | 80.6 |
| Stage 12 | -9.95 | -326.79 | 83.32 |
| Stage 12 | -10 | -322.49 | 86.04 |
| Stage 12 | -10.05 | -321.04 | 29.07 |
| Stage 12 | -10.1 | -319.45 | 31.82 |
| Stage 12 | -10.15 | -317.72 | 34.57 |
| Stage 12 | -10.2 | -315.85 | 37.33 |
| Stage 12 | -10.25 | -313.85 | 40.1 |
| Stage 12 | -10.3 | -311.7 | 42.91 |
| Stage 12 | -10.35 | -309.42 | 45.74 |
| Stage 12 | -10.4 | -306.99 | 48.57 |
| Stage 12 | -10.45 | -304.42 | 51.41 |
| Stage 12 | -10.5 | -301.7 | 54.26 |
| Stage 12 | -10.55 | -298.85 | 57.12 |
| Stage 12 | -10.6 | -295.85 | 59.99 |
| Stage 12 | -10.65 | -292.7 | 62.87 |
| Stage 12 | -10.7 | -289.42 | 65.75 |
| Stage 12 | -10.75 | -285.98 | 68.65 |
| Stage 12 | -10.8 | -282.4 | 71.59 |
| Stage 12 | -10.85 | -278.68 | 74.54 |
| Stage 12 | -10.9 | -274.8 | 77.49 |
| Stage 12 | -10.95 | -270.78 | 80.46 |
| Stage 12 | -11 | -266.61 | 83.43 |
| Stage 12 | -11.05 | -262.29 | 86.42 |
| Stage 12 | -11.1 | -257.82 | 89.43 |
| Stage 12 | -11.15 | -253.19 | 92.46 |
| Stage 12 | -11.2 | -248.42 | 95.53 |
| Stage 12 | -11.25 | -243.49 | 98.62 |
| Stage 12 | -11.3 | -238.4 | 101.77 |
| Stage 12 | -11.35 | -233.15 | 104.95 |
| Stage 12 | -11.4 | -227.74 | 108.16 |
| Stage 12 | -11.45 | -222.17 | 111.39 |
| Stage 12 | -11.5 | -216.44 | 114.65 |
| Stage 12 | -11.55 | -210.54 | 117.94 |
| Stage 12 | -11.6 | -204.48 | 121.25 |
| Stage 12 | -11.65 | -198.25 | 124.59 |
| Stage 12 | -11.7 | -191.85 | 127.96 |
| Stage 12 | -11.75 | -185.28 | 131.38 |
| Stage 12 | -11.8 | -178.54 | 134.84 |
| Stage 12 | -11.85 | -171.63 | 138.32 |
| Stage 12 | -11.9 | -164.53 | 141.82 |
| Stage 12 | -11.95 | -157.27 | 145.36 |
| Stage 12 | -12 | -149.82 | 148.92 |
| Stage 12 | -12.05 | -145.14 | 93.68 |
| Stage 12 | -12.1 | -140.27 | 97.29 |
| Stage 12 | -12.15 | -135.23 | 100.93 |
| Stage 12 | -12.2 | -130 | 104.59 |
| Stage 12 | -12.25 | -124.58 | 108.28 |
| Stage 12 | -12.3 | -118.98 | 112.03 |
| Stage 12 | -12.35 | -113.19 | 115.81 |
| Stage 12 | -12.4 | -107.21 | 119.61 |
| Stage 12 | -12.45 | -101.04 | 123.43 |
| Stage 12 | -12.5 | -94.68 | 127.28 |
| Stage 12 | -12.55 | -88.12 | 131.16 |
| Stage 12 | -12.6 | -81.36 | 135.06 |
| Stage 12 | -12.65 | -74.41 | 138.99 |
| Stage 12 | -12.7 | -67.27 | 142.95 |
| Stage 12 | -12.75 | -59.92 | 146.93 |
| Stage 12 | -12.8 | -52.37 | 150.96 |
| Stage 12 | -12.85 | -44.62 | 155.02 |
| Stage 12 | -12.9 | -36.67 | 159.11 |
| Stage 12 | -12.95 | -28.5 | 163.23 |
| Stage 12 | -13 | -20.14 | 167.36 |
| Stage 12 | -13.05 | -11.86 | 165.46 |
| Stage 12 | -13.1 | -3.7 | 163.36 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 12 | -13.15 | 4.36 | 161.05 |
| Stage 12 | -13.2 | 12.28 | 158.55 |
| Stage 12 | -13.25 | 20.08 | 155.84 |
| Stage 12 | -13.3 | 27.73 | 152.97 |
| Stage 12 | -13.35 | 35.22 | 149.89 |
| Stage 12 | -13.4 | 42.55 | 146.62 |
| Stage 12 | -13.45 | 49.71 | 143.22 |
| Stage 12 | -13.5 | 56.7 | 139.83 |
| Stage 12 | -13.55 | 63.53 | 136.44 |
| Stage 12 | -13.6 | 70.18 | 133.05 |
| Stage 12 | -13.65 | 76.66 | 129.67 |
| Stage 12 | -13.7 | 82.98 | 126.29 |
| Stage 12 | -13.75 | 89.13 | 122.94 |
| Stage 12 | -13.8 | 95.11 | 119.6 |
| Stage 12 | -13.85 | 100.92 | 116.28 |
| Stage 12 | -13.9 | 106.57 | 113 |
| Stage 12 | -13.95 | 112.06 | 109.77 |
| Stage 12 | -14 | 117.39 | 106.59 |
| Stage 12 | -14.05 | 122.56 | 103.45 |
| Stage 12 | -14.1 | 127.58 | 100.36 |
| Stage 12 | -14.15 | 132.44 | 97.32 |
| Stage 12 | -14.2 | 137.16 | 94.32 |
| Stage 12 | -14.25 | 141.73 | 91.37 |
| Stage 12 | -14.3 | 146.15 | 88.46 |
| Stage 12 | -14.35 | 150.43 | 85.59 |
| Stage 12 | -14.4 | 154.57 | 82.78 |
| Stage 12 | -14.45 | 158.57 | 80 |
| Stage 12 | -14.5 | 162.43 | 77.27 |
| Stage 12 | -14.55 | 166.16 | 74.58 |
| Stage 12 | -14.6 | 169.76 | 71.94 |
| Stage 12 | -14.65 | 173.23 | 69.34 |
| Stage 12 | -14.7 | 176.56 | 66.78 |
| Stage 12 | -14.75 | 179.78 | 64.27 |
| Stage 12 | -14.8 | 182.87 | 61.79 |
| Stage 12 | -14.85 | 185.83 | 59.36 |
| Stage 12 | -14.9 | 188.68 | 56.97 |
| Stage 12 | -14.95 | 191.41 | 54.62 |
| Stage 12 | -15 | 194.03 | 52.31 |
| Stage 12 | -15.05 | 196.53 | 50.04 |
| Stage 12 | -15.1 | 198.92 | 47.81 |
| Stage 12 | -15.15 | 201.2 | 45.62 |
| Stage 12 | -15.2 | 203.38 | 43.47 |
| Stage 12 | -15.25 | 205.44 | 41.36 |
| Stage 12 | -15.3 | 207.41 | 39.29 |
| Stage 12 | -15.35 | 209.27 | 37.26 |
| Stage 12 | -15.4 | 211.04 | 35.26 |
| Stage 12 | -15.45 | 212.7 | 33.3 |
| Stage 12 | -15.5 | 214.27 | 31.38 |
| Stage 12 | -15.55 | 215.74 | 29.49 |
| Stage 12 | -15.6 | 217.13 | 27.65 |
| Stage 12 | -15.65 | 218.42 | 25.83 |
| Stage 12 | -15.7 | 219.62 | 24.06 |
| Stage 12 | -15.75 | 220.74 | 22.32 |
| Stage 12 | -15.8 | 221.77 | 20.61 |
| Stage 12 | -15.85 | 222.71 | 18.94 |
| Stage 12 | -15.9 | 223.58 | 17.3 |
| Stage 12 | -15.95 | 224.36 | 15.7 |
| Stage 12 | -16 | 225.07 | 14.13 |
| Stage 12 | -16.05 | 225.7 | 12.59 |
| Stage 12 | -16.1 | 226.25 | 11.08 |
| Stage 12 | -16.15 | 226.73 | 9.61 |
| Stage 12 | -16.2 | 227.14 | 8.17 |
| Stage 12 | -16.25 | 227.48 | 6.76 |
| Stage 12 | -16.3 | 227.75 | 5.39 |
| Stage 12 | -16.35 | 227.95 | 4.04 |
| Stage 12 | -16.4 | 228.09 | 2.72 |
| Stage 12 | -16.45 | 228.16 | 1.44 |
| Stage 12 | -16.5 | 228.17 | 0.18 |
| Stage 12 | -16.55 | 228.12 | -1.04 |
| Stage 12 | -16.6 | 228.01 | -2.24 |
| Stage 12 | -16.65 | 227.84 | -3.41 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 12 | -16.7 | 227.61 | -4.55 |
| Stage 12 | -16.75 | 227.32 | -5.66 |
| Stage 12 | -16.8 | 226.99 | -6.74 |
| Stage 12 | -16.85 | 226.6 | -7.8 |
| Stage 12 | -16.9 | 226.16 | -8.83 |
| Stage 12 | -16.95 | 225.66 | -9.83 |
| Stage 12 | -17 | 225.12 | -10.81 |
| Stage 12 | -17.05 | 224.54 | -11.76 |
| Stage 12 | -17.1 | 223.9 | -12.69 |
| Stage 12 | -17.15 | 223.22 | -13.59 |
| Stage 12 | -17.2 | 222.5 | -14.46 |
| Stage 12 | -17.25 | 221.73 | -15.32 |
| Stage 12 | -17.3 | 220.93 | -16.14 |
| Stage 12 | -17.35 | 220.08 | -16.95 |
| Stage 12 | -17.4 | 219.19 | -17.73 |
| Stage 12 | -17.45 | 218.27 | -18.48 |
| Stage 12 | -17.5 | 217.31 | -19.22 |
| Stage 12 | -17.55 | 216.31 | -19.93 |
| Stage 12 | -17.6 | 215.28 | -20.62 |
| Stage 12 | -17.65 | 214.22 | -21.29 |
| Stage 12 | -17.7 | 213.12 | -21.94 |
| Stage 12 | -17.75 | 211.99 | -22.56 |
| Stage 12 | -17.8 | 210.83 | -23.17 |
| Stage 12 | -17.85 | 209.64 | -23.75 |
| Stage 12 | -17.9 | 208.43 | -24.32 |
| Stage 12 | -17.95 | 207.19 | -24.86 |
| Stage 12 | -18 | 205.92 | -25.39 |
| Stage 12 | -18.05 | 204.62 | -25.9 |
| Stage 12 | -18.1 | 203.3 | -26.38 |
| Stage 12 | -18.15 | 201.96 | -26.85 |
| Stage 12 | -18.2 | 200.59 | -27.31 |
| Stage 12 | -18.25 | 199.21 | -27.74 |
| Stage 12 | -18.3 | 197.8 | -28.15 |
| Stage 12 | -18.35 | 196.37 | -28.55 |
| Stage 12 | -18.4 | 194.93 | -28.93 |
| Stage 12 | -18.45 | 193.46 | -29.3 |
| Stage 12 | -18.5 | 191.98 | -29.65 |
| Stage 12 | -18.55 | 190.48 | -29.98 |
| Stage 12 | -18.6 | 188.96 | -30.3 |
| Stage 12 | -18.65 | 187.43 | -30.6 |
| Stage 12 | -18.7 | 185.89 | -30.88 |
| Stage 12 | -18.75 | 184.33 | -31.15 |
| Stage 12 | -18.8 | 182.76 | -31.41 |
| Stage 12 | -18.85 | 181.18 | -31.65 |
| Stage 12 | -18.9 | 179.59 | -31.88 |
| Stage 12 | -18.95 | 177.98 | -32.09 |
| Stage 12 | -19 | 176.37 | -32.29 |
| Stage 12 | -19.05 | 174.74 | -32.48 |
| Stage 12 | -19.1 | 173.11 | -32.65 |
| Stage 12 | -19.15 | 171.47 | -32.81 |
| Stage 12 | -19.2 | 169.82 | -32.96 |
| Stage 12 | -19.25 | 168.17 | -33.09 |
| Stage 12 | -19.3 | 166.51 | -33.22 |
| Stage 12 | -19.35 | 164.84 | -33.33 |
| Stage 12 | -19.4 | 163.17 | -33.43 |
| Stage 12 | -19.45 | 161.49 | -33.52 |
| Stage 12 | -19.5 | 159.81 | -33.59 |
| Stage 12 | -19.55 | 158.13 | -33.66 |
| Stage 12 | -19.6 | 156.44 | -33.72 |
| Stage 12 | -19.65 | 154.76 | -33.76 |
| Stage 12 | -19.7 | 153.07 | -33.8 |
| Stage 12 | -19.75 | 151.38 | -33.82 |
| Stage 12 | -19.8 | 149.68 | -33.84 |
| Stage 12 | -19.85 | 147.99 | -33.84 |
| Stage 12 | -19.9 | 146.3 | -33.84 |
| Stage 12 | -19.95 | 144.61 | -33.83 |
| Stage 12 | -20 | 142.92 | -33.8 |
| Stage 12 | -20.05 | 141.23 | -33.77 |
| Stage 12 | -20.1 | 139.54 | -33.73 |
| Stage 12 | -20.15 | 137.86 | -33.69 |
| Stage 12 | -20.2 | 136.18 | -33.63 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 12 | -20.25 | 134.5 | -33.57 |
| Stage 12 | -20.3 | 132.82 | -33.5 |
| Stage 12 | -20.35 | 131.15 | -33.42 |
| Stage 12 | -20.4 | 129.49 | -33.33 |
| Stage 12 | -20.45 | 127.82 | -33.24 |
| Stage 12 | -20.5 | 126.17 | -33.14 |
| Stage 12 | -20.55 | 124.52 | -33.04 |
| Stage 12 | -20.6 | 122.87 | -32.92 |
| Stage 12 | -20.65 | 121.23 | -32.8 |
| Stage 12 | -20.7 | 119.6 | -32.68 |
| Stage 12 | -20.75 | 117.97 | -32.55 |
| Stage 12 | -20.8 | 116.35 | -32.41 |
| Stage 12 | -20.85 | 114.73 | -32.27 |
| Stage 12 | -20.9 | 113.13 | -32.12 |
| Stage 12 | -20.95 | 111.53 | -31.96 |
| Stage 12 | -21 | 109.94 | -31.8 |
| Stage 12 | -21.05 | 108.36 | -31.64 |
| Stage 12 | -21.1 | 106.78 | -31.47 |
| Stage 12 | -21.15 | 105.22 | -31.3 |
| Stage 12 | -21.2 | 103.66 | -31.12 |
| Stage 12 | -21.25 | 102.12 | -30.94 |
| Stage 12 | -21.3 | 100.58 | -30.75 |
| Stage 12 | -21.35 | 99.05 | -30.56 |
| Stage 12 | -21.4 | 97.53 | -30.36 |
| Stage 12 | -21.45 | 96.03 | -30.16 |
| Stage 12 | -21.5 | 94.53 | -29.96 |
| Stage 12 | -21.55 | 93.04 | -29.76 |
| Stage 12 | -21.6 | 91.56 | -29.55 |
| Stage 12 | -21.65 | 90.1 | -29.33 |
| Stage 12 | -21.7 | 88.64 | -29.12 |
| Stage 12 | -21.75 | 87.2 | -28.9 |
| Stage 12 | -21.8 | 85.76 | -28.68 |
| Stage 12 | -21.85 | 84.34 | -28.45 |
| Stage 12 | -21.9 | 82.93 | -28.22 |
| Stage 12 | -21.95 | 81.53 | -27.99 |
| Stage 12 | -22 | 80.14 | -27.76 |
| Stage 12 | -22.05 | 78.76 | -27.52 |
| Stage 12 | -22.1 | 77.4 | -27.29 |
| Stage 12 | -22.15 | 76.05 | -27.05 |
| Stage 12 | -22.2 | 74.71 | -26.81 |
| Stage 12 | -22.25 | 73.38 | -26.56 |
| Stage 12 | -22.3 | 72.06 | -26.32 |
| Stage 12 | -22.35 | 70.76 | -26.07 |
| Stage 12 | -22.4 | 69.47 | -25.82 |
| Stage 12 | -22.45 | 68.19 | -25.57 |
| Stage 12 | -22.5 | 66.92 | -25.32 |
| Stage 12 | -22.55 | 65.67 | -25.06 |
| Stage 12 | -22.6 | 64.43 | -24.81 |
| Stage 12 | -22.65 | 63.2 | -24.55 |
| Stage 12 | -22.7 | 61.99 | -24.3 |
| Stage 12 | -22.75 | 60.79 | -24.04 |
| Stage 12 | -22.8 | 59.6 | -23.78 |
| Stage 12 | -22.85 | 58.42 | -23.52 |
| Stage 12 | -22.9 | 57.26 | -23.26 |
| Stage 12 | -22.95 | 56.11 | -22.99 |
| Stage 12 | -23 | 54.97 | -22.73 |
| Stage 12 | -23.05 | 53.85 | -22.47 |
| Stage 12 | -23.1 | 52.74 | -22.21 |
| Stage 12 | -23.15 | 51.64 | -21.94 |
| Stage 12 | -23.2 | 50.56 | -21.68 |
| Stage 12 | -23.25 | 49.49 | -21.41 |
| Stage 12 | -23.3 | 48.43 | -21.15 |
| Stage 12 | -23.35 | 47.39 | -20.88 |
| Stage 12 | -23.4 | 46.36 | -20.62 |
| Stage 12 | -23.45 | 45.34 | -20.35 |
| Stage 12 | -23.5 | 44.33 | -20.09 |
| Stage 12 | -23.55 | 43.34 | -19.83 |
| Stage 12 | -23.6 | 42.36 | -19.56 |
| Stage 12 | -23.65 | 41.4 | -19.3 |
| Stage 12 | -23.7 | 40.45 | -19.03 |
| Stage 12 | -23.75 | 39.51 | -18.77 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 12 | -23.8 | 38.58 | -18.51 |
| Stage 12 | -23.85 | 37.67 | -18.25 |
| Stage 12 | -23.9 | 36.77 | -17.99 |
| Stage 12 | -23.95 | 35.89 | -17.73 |
| Stage 12 | -24 | 35.01 | -17.47 |
| Stage 12 | -24.05 | 34.15 | -17.21 |
| Stage 12 | -24.1 | 33.3 | -16.95 |
| Stage 12 | -24.15 | 32.47 | -16.69 |
| Stage 12 | -24.2 | 31.65 | -16.44 |
| Stage 12 | -24.25 | 30.84 | -16.18 |
| Stage 12 | -24.3 | 30.04 | -15.93 |
| Stage 12 | -24.35 | 29.26 | -15.67 |
| Stage 12 | -24.4 | 28.49 | -15.42 |
| Stage 12 | -24.45 | 27.73 | -15.17 |
| Stage 12 | -24.5 | 26.98 | -14.92 |
| Stage 12 | -24.55 | 26.25 | -14.67 |
| Stage 12 | -24.6 | 25.53 | -14.42 |
| Stage 12 | -24.65 | 24.82 | -14.18 |
| Stage 12 | -24.7 | 24.12 | -13.93 |
| Stage 12 | -24.75 | 23.44 | -13.69 |
| Stage 12 | -24.8 | 22.77 | -13.45 |
| Stage 12 | -24.85 | 22.11 | -13.2 |
| Stage 12 | -24.9 | 21.46 | -12.97 |
| Stage 12 | -24.95 | 20.82 | -12.73 |
| Stage 12 | -25 | 20.2 | -12.49 |
| Stage 12 | -25.05 | 19.59 | -12.26 |
| Stage 12 | -25.1 | 18.98 | -12.02 |
| Stage 12 | -25.15 | 18.39 | -11.79 |
| Stage 12 | -25.2 | 17.82 | -11.56 |
| Stage 12 | -25.25 | 17.25 | -11.33 |
| Stage 12 | -25.3 | 16.69 | -11.11 |
| Stage 12 | -25.35 | 16.15 | -10.88 |
| Stage 12 | -25.4 | 15.62 | -10.66 |
| Stage 12 | -25.45 | 15.1 | -10.44 |
| Stage 12 | -25.5 | 14.58 | -10.22 |
| Stage 12 | -25.55 | 14.08 | -10 |
| Stage 12 | -25.6 | 13.59 | -9.79 |
| Stage 12 | -25.65 | 13.12 | -9.57 |
| Stage 12 | -25.7 | 12.65 | -9.36 |
| Stage 12 | -25.75 | 12.19 | -9.15 |
| Stage 12 | -25.8 | 11.74 | -8.94 |
| Stage 12 | -25.85 | 11.31 | -8.74 |
| Stage 12 | -25.9 | 10.88 | -8.53 |
| Stage 12 | -25.95 | 10.46 | -8.33 |
| Stage 12 | -26 | 10.06 | -8.13 |
| Stage 12 | -26.05 | 9.66 | -7.93 |
| Stage 12 | -26.1 | 9.27 | -7.73 |
| Stage 12 | -26.15 | 8.9 | -7.54 |
| Stage 12 | -26.2 | 8.53 | -7.35 |
| Stage 12 | -26.25 | 8.17 | -7.16 |
| Stage 12 | -26.3 | 7.82 | -6.97 |
| Stage 12 | -26.35 | 7.48 | -6.78 |
| Stage 12 | -26.4 | 7.15 | -6.6 |
| Stage 12 | -26.45 | 6.83 | -6.42 |
| Stage 12 | -26.5 | 6.52 | -6.24 |
| Stage 12 | -26.55 | 6.22 | -6.06 |
| Stage 12 | -26.6 | 5.92 | -5.88 |
| Stage 12 | -26.65 | 5.64 | -5.71 |
| Stage 12 | -26.7 | 5.36 | -5.54 |
| Stage 12 | -26.75 | 5.09 | -5.37 |
| Stage 12 | -26.8 | 4.83 | -5.2 |
| Stage 12 | -26.85 | 4.58 | -5.03 |
| Stage 12 | -26.9 | 4.34 | -4.87 |
| Stage 12 | -26.95 | 4.1 | -4.71 |
| Stage 12 | -27 | 3.88 | -4.55 |
| Stage 12 | -27.05 | 3.66 | -4.4 |
| Stage 12 | -27.1 | 3.44 | -4.24 |
| Stage 12 | -27.15 | 3.24 | -4.09 |
| Stage 12 | -27.2 | 3.04 | -3.94 |
| Stage 12 | -27.25 | 2.85 | -3.79 |
| Stage 12 | -27.3 | 2.67 | -3.65 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 12 | -27.35 | 2.5 | -3.5 |
| Stage 12 | -27.4 | 2.33 | -3.36 |
| Stage 12 | -27.45 | 2.17 | -3.22 |
| Stage 12 | -27.5 | 2.01 | -3.09 |
| Stage 12 | -27.55 | 1.86 | -2.95 |
| Stage 12 | -27.6 | 1.72 | -2.82 |
| Stage 12 | -27.65 | 1.59 | -2.69 |
| Stage 12 | -27.7 | 1.46 | -2.56 |
| Stage 12 | -27.75 | 1.34 | -2.44 |
| Stage 12 | -27.8 | 1.22 | -2.31 |
| Stage 12 | -27.85 | 1.11 | -2.19 |
| Stage 12 | -27.9 | 1.01 | -2.08 |
| Stage 12 | -27.95 | 0.91 | -1.96 |
| Stage 12 | -28 | 0.82 | -1.84 |
| Stage 12 | -28.05 | 0.73 | -1.73 |
| Stage 12 | -28.1 | 0.65 | -1.62 |
| Stage 12 | -28.15 | 0.58 | -1.52 |
| Stage 12 | -28.2 | 0.5 | -1.41 |
| Stage 12 | -28.25 | 0.44 | -1.31 |
| Stage 12 | -28.3 | 0.38 | -1.21 |
| Stage 12 | -28.35 | 0.32 | -1.11 |
| Stage 12 | -28.4 | 0.27 | -1.01 |
| Stage 12 | -28.45 | 0.23 | -0.92 |
| Stage 12 | -28.5 | 0.19 | -0.83 |
| Stage 12 | -28.55 | 0.15 | -0.74 |
| Stage 12 | -28.6 | 0.12 | -0.65 |
| Stage 12 | -28.65 | 0.09 | -0.57 |
| Stage 12 | -28.7 | 0.06 | -0.48 |
| Stage 12 | -28.75 | 0.04 | -0.4 |
| Stage 12 | -28.8 | 0.03 | -0.32 |
| Stage 12 | -28.85 | 0.02 | -0.25 |
| Stage 12 | -28.9 | 0.01 | -0.17 |
| Stage 12 | -28.95 | 0 | -0.1 |
| Stage 12 | -28.95 | 0 | -0.1 |
| Stage 12 | -29 | 0 | -0.03 |

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 13

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|-------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 13 | 0.8 | 0 | 0.25 |
| Stage 13 | 0.75 | 0.01 | 0.25 |
| Stage 13 | 0.75 | 0.01 | 0.25 |
| Stage 13 | 0.7 | 0.11 | 2.03 |
| Stage 13 | 0.65 | 0.31 | 3.85 |
| Stage 13 | 0.6 | 0.59 | 5.7 |
| Stage 13 | 0.55 | 0.97 | 7.59 |
| Stage 13 | 0.5 | 1.45 | 9.51 |
| Stage 13 | 0.45 | 2.02 | 11.47 |
| Stage 13 | 0.4 | 2.69 | 13.47 |
| Stage 13 | 0.35 | 3.47 | 15.51 |
| Stage 13 | 0.3 | 4.35 | 17.58 |
| Stage 13 | 0.25 | 5.33 | 19.69 |
| Stage 13 | 0.2 | 6.42 | 21.83 |
| Stage 13 | 0.15 | 7.63 | 24.01 |
| Stage 13 | 0.1 | 8.94 | 26.23 |
| Stage 13 | 0.05 | 10.36 | 28.48 |
| Stage 13 | 0 | 11.9 | 30.78 |
| Stage 13 | -0.05 | 13.55 | 33.1 |
| Stage 13 | -0.1 | 15.33 | 35.47 |
| Stage 13 | -0.15 | 17.22 | 37.87 |
| Stage 13 | -0.2 | 19.24 | 40.31 |
| Stage 13 | -0.25 | 21.38 | 42.78 |
| Stage 13 | -0.3 | 23.64 | 45.29 |
| Stage 13 | -0.35 | 26.03 | 47.84 |
| Stage 13 | -0.4 | 28.55 | 50.42 |
| Stage 13 | -0.45 | 31.21 | 53.04 |
| Stage 13 | -0.5 | 33.99 | 55.7 |
| Stage 13 | -0.55 | 36.91 | 58.39 |
| Stage 13 | -0.6 | 39.97 | 61.12 |
| Stage 13 | -0.65 | 43.16 | 63.89 |
| Stage 13 | -0.7 | 46.5 | 66.69 |
| Stage 13 | -0.75 | 49.97 | 69.53 |
| Stage 13 | -0.8 | 53.59 | 72.41 |
| Stage 13 | -0.85 | 57.36 | 75.32 |
| Stage 13 | -0.9 | 61.27 | 78.27 |
| Stage 13 | -0.95 | 65.33 | 81.25 |
| Stage 13 | -1 | 69.55 | 84.27 |
| Stage 13 | -1.05 | 73.91 | 87.33 |
| Stage 13 | -1.1 | 78.44 | 90.43 |
| Stage 13 | -1.15 | 83.11 | 93.56 |
| Stage 13 | -1.2 | 87.95 | 96.72 |
| Stage 13 | -1.25 | 92.95 | 99.92 |
| Stage 13 | -1.3 | 98.1 | 103.16 |
| Stage 13 | -1.35 | 103.43 | 106.44 |
| Stage 13 | -1.4 | 108.91 | 109.75 |
| Stage 13 | -1.45 | 114.57 | 113.1 |
| Stage 13 | -1.5 | 120.39 | 116.48 |
| Stage 13 | -1.55 | 109.21 | -223.73 |
| Stage 13 | -1.6 | 98.19 | -220.27 |
| Stage 13 | -1.65 | 87.35 | -216.78 |
| Stage 13 | -1.7 | 76.69 | -213.25 |
| Stage 13 | -1.75 | 66.21 | -209.69 |
| Stage 13 | -1.8 | 55.9 | -206.09 |
| Stage 13 | -1.85 | 45.78 | -202.46 |
| Stage 13 | -1.9 | 35.84 | -198.79 |
| Stage 13 | -1.95 | 26.09 | -195.08 |
| Stage 13 | -2 | 16.52 | -191.34 |
| Stage 13 | -2.05 | 7.14 | -187.57 |
| Stage 13 | -2.1 | -2.05 | -183.76 |
| Stage 13 | -2.15 | -11.04 | -179.91 |
| Stage 13 | -2.2 | -19.84 | -176.03 |
| Stage 13 | -2.25 | -28.45 | -172.11 |
| Stage 13 | -2.3 | -36.86 | -168.16 |
| Stage 13 | -2.35 | -45.07 | -164.17 |
| Stage 13 | -2.4 | -53.07 | -160.14 |
| Stage 13 | -2.45 | -60.88 | -156.08 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|-------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 13 | -2.5 | -68.48 | -151.99 |
| Stage 13 | -2.55 | -75.87 | -147.86 |
| Stage 13 | -2.6 | -83.05 | -143.69 |
| Stage 13 | -2.65 | -90.03 | -139.49 |
| Stage 13 | -2.7 | -96.79 | -135.26 |
| Stage 13 | -2.75 | -103.34 | -130.99 |
| Stage 13 | -2.8 | -109.68 | -126.68 |
| Stage 13 | -2.85 | -115.79 | -122.34 |
| Stage 13 | -2.9 | -121.69 | -117.97 |
| Stage 13 | -2.95 | -127.37 | -113.56 |
| Stage 13 | -3 | -132.82 | -109.11 |
| Stage 13 | -3.05 | -138.06 | -104.63 |
| Stage 13 | -3.1 | -143.24 | -103.71 |
| Stage 13 | -3.15 | -148.38 | -102.8 |
| Stage 13 | -3.2 | -153.48 | -101.88 |
| Stage 13 | -3.25 | -158.52 | -100.96 |
| Stage 13 | -3.3 | -163.52 | -99.94 |
| Stage 13 | -3.35 | -168.47 | -98.92 |
| Stage 13 | -3.4 | -173.36 | -97.89 |
| Stage 13 | -3.45 | -178.2 | -96.86 |
| Stage 13 | -3.5 | -183 | -95.83 |
| Stage 13 | -3.55 | -187.74 | -94.8 |
| Stage 13 | -3.6 | -192.42 | -93.76 |
| Stage 13 | -3.65 | -197.06 | -92.72 |
| Stage 13 | -3.7 | -201.64 | -91.68 |
| Stage 13 | -3.75 | -206.18 | -90.63 |
| Stage 13 | -3.8 | -210.65 | -89.49 |
| Stage 13 | -3.85 | -215.07 | -88.35 |
| Stage 13 | -3.9 | -219.43 | -87.21 |
| Stage 13 | -3.95 | -223.73 | -86.06 |
| Stage 13 | -4 | -227.98 | -84.91 |
| Stage 13 | -4.05 | -232.16 | -83.75 |
| Stage 13 | -4.1 | -236.29 | -82.59 |
| Stage 13 | -4.15 | -240.36 | -81.43 |
| Stage 13 | -4.2 | -244.38 | -80.26 |
| Stage 13 | -4.25 | -248.33 | -79.09 |
| Stage 13 | -4.3 | -252.22 | -77.83 |
| Stage 13 | -4.35 | -256.05 | -76.57 |
| Stage 13 | -4.4 | -259.82 | -75.31 |
| Stage 13 | -4.45 | -263.52 | -74.04 |
| Stage 13 | -4.5 | -267.16 | -72.77 |
| Stage 13 | -4.55 | -270.73 | -71.49 |
| Stage 13 | -4.6 | -274.24 | -70.21 |
| Stage 13 | -4.65 | -277.69 | -68.92 |
| Stage 13 | -4.7 | -281.07 | -67.63 |
| Stage 13 | -4.75 | -284.39 | -66.33 |
| Stage 13 | -4.8 | -287.64 | -64.96 |
| Stage 13 | -4.85 | -290.81 | -63.58 |
| Stage 13 | -4.9 | -293.92 | -62.19 |
| Stage 13 | -4.95 | -296.96 | -60.8 |
| Stage 13 | -5 | -299.94 | -59.41 |
| Stage 13 | -5.05 | -302.84 | -58.01 |
| Stage 13 | -5.1 | -305.67 | -56.61 |
| Stage 13 | -5.15 | -308.43 | -55.2 |
| Stage 13 | -5.2 | -311.11 | -53.78 |
| Stage 13 | -5.25 | -313.73 | -52.29 |
| Stage 13 | -5.3 | -316.27 | -50.8 |
| Stage 13 | -5.35 | -318.73 | -49.3 |
| Stage 13 | -5.4 | -321.12 | -47.79 |
| Stage 13 | -5.45 | -323.44 | -46.28 |
| Stage 13 | -5.5 | -325.68 | -44.77 |
| Stage 13 | -5.55 | -327.84 | -43.24 |
| Stage 13 | -5.6 | -329.92 | -41.72 |
| Stage 13 | -5.65 | -331.93 | -40.18 |
| Stage 13 | -5.7 | -333.87 | -38.64 |
| Stage 13 | -5.75 | -335.72 | -37.03 |
| Stage 13 | -5.8 | -337.49 | -35.42 |
| Stage 13 | -5.85 | -339.18 | -33.8 |
| Stage 13 | -5.9 | -340.79 | -32.18 |
| Stage 13 | -5.95 | -342.31 | -30.54 |
| Stage 13 | -6 | -343.76 | -28.91 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|-------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 13 | -6.05 | -346.66 | -58 |
| Stage 13 | -6.1 | -349.48 | -56.35 |
| Stage 13 | -6.15 | -352.21 | -54.69 |
| Stage 13 | -6.2 | -354.86 | -53.03 |
| Stage 13 | -6.25 | -357.43 | -51.3 |
| Stage 13 | -6.3 | -359.91 | -49.57 |
| Stage 13 | -6.35 | -362.3 | -47.82 |
| Stage 13 | -6.4 | -364.6 | -46.08 |
| Stage 13 | -6.45 | -366.82 | -44.32 |
| Stage 13 | -6.5 | -368.95 | -42.56 |
| Stage 13 | -6.55 | -370.99 | -40.8 |
| Stage 13 | -6.6 | -372.94 | -39.02 |
| Stage 13 | -6.65 | -374.8 | -37.24 |
| Stage 13 | -6.7 | -376.57 | -35.45 |
| Stage 13 | -6.75 | -378.25 | -33.61 |
| Stage 13 | -6.8 | -379.84 | -31.75 |
| Stage 13 | -6.85 | -381.33 | -29.89 |
| Stage 13 | -6.9 | -382.73 | -28.02 |
| Stage 13 | -6.95 | -384.04 | -26.15 |
| Stage 13 | -7 | -385.26 | -24.26 |
| Stage 13 | -7.05 | -386.37 | -22.37 |
| Stage 13 | -7.1 | -387.4 | -20.48 |
| Stage 13 | -7.15 | -388.33 | -18.57 |
| Stage 13 | -7.2 | -389.16 | -16.66 |
| Stage 13 | -7.25 | -389.89 | -14.69 |
| Stage 13 | -7.3 | -390.53 | -12.72 |
| Stage 13 | -7.35 | -391.07 | -10.73 |
| Stage 13 | -7.4 | -391.5 | -8.74 |
| Stage 13 | -7.45 | -391.84 | -6.75 |
| Stage 13 | -7.5 | -392.08 | -4.74 |
| Stage 13 | -7.55 | -392.22 | -2.73 |
| Stage 13 | -7.6 | -392.25 | -0.71 |
| Stage 13 | -7.65 | -392.18 | 1.32 |
| Stage 13 | -7.7 | -392.02 | 3.35 |
| Stage 13 | -7.75 | -391.75 | 5.44 |
| Stage 13 | -7.8 | -391.37 | 7.54 |
| Stage 13 | -7.85 | -390.89 | 9.64 |
| Stage 13 | -7.9 | -390.3 | 11.75 |
| Stage 13 | -7.95 | -389.61 | 13.87 |
| Stage 13 | -8 | -388.81 | 16 |
| Stage 13 | -8.05 | -389.44 | -12.61 |
| Stage 13 | -8.1 | -389.96 | -10.47 |
| Stage 13 | -8.15 | -390.38 | -8.32 |
| Stage 13 | -8.2 | -390.68 | -6.16 |
| Stage 13 | -8.25 | -390.88 | -3.95 |
| Stage 13 | -8.3 | -390.97 | -1.74 |
| Stage 13 | -8.35 | -390.94 | 0.49 |
| Stage 13 | -8.4 | -390.81 | 2.72 |
| Stage 13 | -8.45 | -390.56 | 4.96 |
| Stage 13 | -8.5 | -390.2 | 7.21 |
| Stage 13 | -8.55 | -389.73 | 9.46 |
| Stage 13 | -8.6 | -389.14 | 11.73 |
| Stage 13 | -8.65 | -388.44 | 14 |
| Stage 13 | -8.7 | -387.63 | 16.28 |
| Stage 13 | -8.75 | -386.7 | 18.61 |
| Stage 13 | -8.8 | -385.65 | 20.94 |
| Stage 13 | -8.85 | -384.49 | 23.29 |
| Stage 13 | -8.9 | -383.2 | 25.64 |
| Stage 13 | -8.95 | -381.8 | 28 |
| Stage 13 | -9 | -380.28 | 30.37 |
| Stage 13 | -9.05 | -378.65 | 32.74 |
| Stage 13 | -9.1 | -376.89 | 35.13 |
| Stage 13 | -9.15 | -375.02 | 37.52 |
| Stage 13 | -9.2 | -373.02 | 39.92 |
| Stage 13 | -9.25 | -370.9 | 42.37 |
| Stage 13 | -9.3 | -368.66 | 44.82 |
| Stage 13 | -9.35 | -366.3 | 47.29 |
| Stage 13 | -9.4 | -363.81 | 49.76 |
| Stage 13 | -9.45 | -361.2 | 52.24 |
| Stage 13 | -9.5 | -358.46 | 54.73 |
| Stage 13 | -9.55 | -355.6 | 57.22 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 13 | -9.6 | -352.61 | 59.72 |
| Stage 13 | -9.65 | -349.5 | 62.23 |
| Stage 13 | -9.7 | -346.26 | 64.75 |
| Stage 13 | -9.75 | -342.9 | 67.32 |
| Stage 13 | -9.8 | -339.4 | 69.89 |
| Stage 13 | -9.85 | -335.78 | 72.47 |
| Stage 13 | -9.9 | -332.02 | 75.06 |
| Stage 13 | -9.95 | -328.14 | 77.66 |
| Stage 13 | -10 | -324.13 | 80.26 |
| Stage 13 | -10.05 | -322.97 | 23.13 |
| Stage 13 | -10.1 | -321.68 | 25.75 |
| Stage 13 | -10.15 | -320.27 | 28.38 |
| Stage 13 | -10.2 | -318.72 | 31.02 |
| Stage 13 | -10.25 | -317.03 | 33.66 |
| Stage 13 | -10.3 | -315.21 | 36.35 |
| Stage 13 | -10.35 | -313.26 | 39.05 |
| Stage 13 | -10.4 | -311.17 | 41.75 |
| Stage 13 | -10.45 | -308.95 | 44.46 |
| Stage 13 | -10.5 | -306.59 | 47.18 |
| Stage 13 | -10.55 | -304.1 | 49.91 |
| Stage 13 | -10.6 | -301.46 | 52.65 |
| Stage 13 | -10.65 | -298.7 | 55.39 |
| Stage 13 | -10.7 | -295.79 | 58.14 |
| Stage 13 | -10.75 | -292.74 | 60.9 |
| Stage 13 | -10.8 | -289.56 | 63.7 |
| Stage 13 | -10.85 | -286.23 | 66.51 |
| Stage 13 | -10.9 | -282.77 | 69.33 |
| Stage 13 | -10.95 | -279.16 | 72.15 |
| Stage 13 | -11 | -275.41 | 74.98 |
| Stage 13 | -11.05 | -271.52 | 77.82 |
| Stage 13 | -11.1 | -267.48 | 80.69 |
| Stage 13 | -11.15 | -263.3 | 83.58 |
| Stage 13 | -11.2 | -258.98 | 86.5 |
| Stage 13 | -11.25 | -254.51 | 89.45 |
| Stage 13 | -11.3 | -249.88 | 92.45 |
| Stage 13 | -11.35 | -245.11 | 95.48 |
| Stage 13 | -11.4 | -240.18 | 98.54 |
| Stage 13 | -11.45 | -235.1 | 101.62 |
| Stage 13 | -11.5 | -229.87 | 104.73 |
| Stage 13 | -11.55 | -224.47 | 107.86 |
| Stage 13 | -11.6 | -218.92 | 111.02 |
| Stage 13 | -11.65 | -213.21 | 114.2 |
| Stage 13 | -11.7 | -207.34 | 117.41 |
| Stage 13 | -11.75 | -201.31 | 120.68 |
| Stage 13 | -11.8 | -195.11 | 123.98 |
| Stage 13 | -11.85 | -188.74 | 127.3 |
| Stage 13 | -11.9 | -182.21 | 130.65 |
| Stage 13 | -11.95 | -175.51 | 134.02 |
| Stage 13 | -12 | -168.64 | 137.42 |
| Stage 13 | -12.05 | -164.54 | 81.96 |
| Stage 13 | -12.1 | -160.27 | 85.41 |
| Stage 13 | -12.15 | -155.83 | 88.88 |
| Stage 13 | -12.2 | -151.21 | 92.38 |
| Stage 13 | -12.25 | -146.41 | 95.9 |
| Stage 13 | -12.3 | -141.44 | 99.48 |
| Stage 13 | -12.35 | -136.29 | 103.09 |
| Stage 13 | -12.4 | -130.95 | 106.72 |
| Stage 13 | -12.45 | -125.43 | 110.38 |
| Stage 13 | -12.5 | -119.73 | 114.06 |
| Stage 13 | -12.55 | -113.84 | 117.77 |
| Stage 13 | -12.6 | -107.76 | 121.5 |
| Stage 13 | -12.65 | -101.5 | 125.26 |
| Stage 13 | -12.7 | -95.05 | 129.04 |
| Stage 13 | -12.75 | -88.41 | 132.85 |
| Stage 13 | -12.8 | -81.57 | 136.72 |
| Stage 13 | -12.85 | -74.54 | 140.61 |
| Stage 13 | -12.9 | -67.31 | 144.52 |
| Stage 13 | -12.95 | -59.89 | 148.46 |
| Stage 13 | -13 | -52.27 | 152.42 |
| Stage 13 | -13.05 | -44.45 | 156.41 |
| Stage 13 | -13.1 | -36.43 | 160.43 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 13 | -13.15 | -28.2 | 164.47 |
| Stage 13 | -13.2 | -19.78 | 168.53 |
| Stage 13 | -13.25 | -11.46 | 166.42 |
| Stage 13 | -13.3 | -3.25 | 164.14 |
| Stage 13 | -13.35 | 4.84 | 161.66 |
| Stage 13 | -13.4 | 12.78 | 158.98 |
| Stage 13 | -13.45 | 20.59 | 156.11 |
| Stage 13 | -13.5 | 28.24 | 153.03 |
| Stage 13 | -13.55 | 35.73 | 149.76 |
| Stage 13 | -13.6 | 43.04 | 146.21 |
| Stage 13 | -13.65 | 50.17 | 142.67 |
| Stage 13 | -13.7 | 57.13 | 139.14 |
| Stage 13 | -13.75 | 63.91 | 135.63 |
| Stage 13 | -13.8 | 70.52 | 132.13 |
| Stage 13 | -13.85 | 76.95 | 128.65 |
| Stage 13 | -13.9 | 83.21 | 125.21 |
| Stage 13 | -13.95 | 89.3 | 121.83 |
| Stage 13 | -14 | 95.23 | 118.49 |
| Stage 13 | -14.05 | 100.99 | 115.2 |
| Stage 13 | -14.1 | 106.58 | 111.95 |
| Stage 13 | -14.15 | 112.02 | 108.75 |
| Stage 13 | -14.2 | 117.3 | 105.6 |
| Stage 13 | -14.25 | 122.43 | 102.49 |
| Stage 13 | -14.3 | 127.4 | 99.43 |
| Stage 13 | -14.35 | 132.22 | 96.41 |
| Stage 13 | -14.4 | 136.89 | 93.44 |
| Stage 13 | -14.45 | 141.42 | 90.52 |
| Stage 13 | -14.5 | 145.8 | 87.63 |
| Stage 13 | -14.55 | 150.04 | 84.8 |
| Stage 13 | -14.6 | 154.14 | 82 |
| Stage 13 | -14.65 | 158.1 | 79.25 |
| Stage 13 | -14.7 | 161.93 | 76.55 |
| Stage 13 | -14.75 | 165.62 | 73.88 |
| Stage 13 | -14.8 | 169.19 | 71.26 |
| Stage 13 | -14.85 | 172.62 | 68.68 |
| Stage 13 | -14.9 | 175.93 | 66.15 |
| Stage 13 | -14.95 | 179.11 | 63.65 |
| Stage 13 | -15 | 182.17 | 61.2 |
| Stage 13 | -15.05 | 185.11 | 58.79 |
| Stage 13 | -15.1 | 187.93 | 56.42 |
| Stage 13 | -15.15 | 190.63 | 54.09 |
| Stage 13 | -15.2 | 193.22 | 51.8 |
| Stage 13 | -15.25 | 195.7 | 49.55 |
| Stage 13 | -15.3 | 198.07 | 47.34 |
| Stage 13 | -15.35 | 200.33 | 45.16 |
| Stage 13 | -15.4 | 202.48 | 43.03 |
| Stage 13 | -15.45 | 204.53 | 40.94 |
| Stage 13 | -15.5 | 206.47 | 38.88 |
| Stage 13 | -15.55 | 208.31 | 36.86 |
| Stage 13 | -15.6 | 210.06 | 34.88 |
| Stage 13 | -15.65 | 211.7 | 32.94 |
| Stage 13 | -15.7 | 213.26 | 31.03 |
| Stage 13 | -15.75 | 214.71 | 29.16 |
| Stage 13 | -15.8 | 216.08 | 27.33 |
| Stage 13 | -15.85 | 217.36 | 25.53 |
| Stage 13 | -15.9 | 218.54 | 23.77 |
| Stage 13 | -15.95 | 219.65 | 22.04 |
| Stage 13 | -16 | 220.66 | 20.34 |
| Stage 13 | -16.05 | 221.6 | 18.68 |
| Stage 13 | -16.1 | 222.45 | 17.06 |
| Stage 13 | -16.15 | 223.22 | 15.47 |
| Stage 13 | -16.2 | 223.92 | 13.91 |
| Stage 13 | -16.25 | 224.54 | 12.38 |
| Stage 13 | -16.3 | 225.08 | 10.89 |
| Stage 13 | -16.35 | 225.55 | 9.43 |
| Stage 13 | -16.4 | 225.95 | 8 |
| Stage 13 | -16.45 | 226.28 | 6.6 |
| Stage 13 | -16.5 | 226.55 | 5.23 |
| Stage 13 | -16.55 | 226.74 | 3.89 |
| Stage 13 | -16.6 | 226.87 | 2.59 |
| Stage 13 | -16.65 | 226.94 | 1.31 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 13 | -16.7 | 226.94 | 0.06 |
| Stage 13 | -16.75 | 226.88 | -1.15 |
| Stage 13 | -16.8 | 226.76 | -2.34 |
| Stage 13 | -16.85 | 226.59 | -3.5 |
| Stage 13 | -16.9 | 226.36 | -4.63 |
| Stage 13 | -16.95 | 226.07 | -5.74 |
| Stage 13 | -17 | 225.73 | -6.82 |
| Stage 13 | -17.05 | 225.34 | -7.87 |
| Stage 13 | -17.1 | 224.89 | -8.89 |
| Stage 13 | -17.15 | 224.4 | -9.89 |
| Stage 13 | -17.2 | 223.85 | -10.86 |
| Stage 13 | -17.25 | 223.26 | -11.8 |
| Stage 13 | -17.3 | 222.63 | -12.72 |
| Stage 13 | -17.35 | 221.95 | -13.62 |
| Stage 13 | -17.4 | 221.22 | -14.49 |
| Stage 13 | -17.45 | 220.46 | -15.34 |
| Stage 13 | -17.5 | 219.65 | -16.16 |
| Stage 13 | -17.55 | 218.8 | -16.96 |
| Stage 13 | -17.6 | 217.91 | -17.73 |
| Stage 13 | -17.65 | 216.99 | -18.49 |
| Stage 13 | -17.7 | 216.03 | -19.22 |
| Stage 13 | -17.75 | 215.03 | -19.92 |
| Stage 13 | -17.8 | 214 | -20.61 |
| Stage 13 | -17.85 | 212.94 | -21.28 |
| Stage 13 | -17.9 | 211.84 | -21.92 |
| Stage 13 | -17.95 | 210.71 | -22.54 |
| Stage 13 | -18 | 209.56 | -23.15 |
| Stage 13 | -18.05 | 208.37 | -23.73 |
| Stage 13 | -18.1 | 207.16 | -24.29 |
| Stage 13 | -18.15 | 205.91 | -24.83 |
| Stage 13 | -18.2 | 204.65 | -25.36 |
| Stage 13 | -18.25 | 203.35 | -25.86 |
| Stage 13 | -18.3 | 202.04 | -26.35 |
| Stage 13 | -18.35 | 200.7 | -26.81 |
| Stage 13 | -18.4 | 199.33 | -27.26 |
| Stage 13 | -18.45 | 197.95 | -27.69 |
| Stage 13 | -18.5 | 196.54 | -28.11 |
| Stage 13 | -18.55 | 195.12 | -28.51 |
| Stage 13 | -18.6 | 193.67 | -28.89 |
| Stage 13 | -18.65 | 192.21 | -29.25 |
| Stage 13 | -18.7 | 190.73 | -29.6 |
| Stage 13 | -18.75 | 189.23 | -29.93 |
| Stage 13 | -18.8 | 187.72 | -30.24 |
| Stage 13 | -18.85 | 186.2 | -30.54 |
| Stage 13 | -18.9 | 184.65 | -30.83 |
| Stage 13 | -18.95 | 183.1 | -31.1 |
| Stage 13 | -19 | 181.53 | -31.35 |
| Stage 13 | -19.05 | 179.95 | -31.59 |
| Stage 13 | -19.1 | 178.36 | -31.82 |
| Stage 13 | -19.15 | 176.76 | -32.03 |
| Stage 13 | -19.2 | 175.15 | -32.23 |
| Stage 13 | -19.25 | 173.53 | -32.42 |
| Stage 13 | -19.3 | 171.9 | -32.59 |
| Stage 13 | -19.35 | 170.26 | -32.75 |
| Stage 13 | -19.4 | 168.62 | -32.9 |
| Stage 13 | -19.45 | 166.96 | -33.03 |
| Stage 13 | -19.5 | 165.31 | -33.15 |
| Stage 13 | -19.55 | 163.64 | -33.27 |
| Stage 13 | -19.6 | 161.98 | -33.37 |
| Stage 13 | -19.65 | 160.3 | -33.45 |
| Stage 13 | -19.7 | 158.63 | -33.53 |
| Stage 13 | -19.75 | 156.95 | -33.6 |
| Stage 13 | -19.8 | 155.26 | -33.65 |
| Stage 13 | -19.85 | 153.58 | -33.7 |
| Stage 13 | -19.9 | 151.89 | -33.73 |
| Stage 13 | -19.95 | 150.2 | -33.76 |
| Stage 13 | -20 | 148.52 | -33.78 |
| Stage 13 | -20.05 | 146.83 | -33.78 |
| Stage 13 | -20.1 | 145.14 | -33.78 |
| Stage 13 | -20.15 | 143.45 | -33.77 |
| Stage 13 | -20.2 | 141.76 | -33.75 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 13 | -20.25 | 140.08 | -33.72 |
| Stage 13 | -20.3 | 138.39 | -33.68 |
| Stage 13 | -20.35 | 136.71 | -33.63 |
| Stage 13 | -20.4 | 135.03 | -33.58 |
| Stage 13 | -20.45 | 133.36 | -33.51 |
| Stage 13 | -20.5 | 131.68 | -33.44 |
| Stage 13 | -20.55 | 130.02 | -33.37 |
| Stage 13 | -20.6 | 128.35 | -33.28 |
| Stage 13 | -20.65 | 126.69 | -33.19 |
| Stage 13 | -20.7 | 125.04 | -33.09 |
| Stage 13 | -20.75 | 123.39 | -32.99 |
| Stage 13 | -20.8 | 121.74 | -32.87 |
| Stage 13 | -20.85 | 120.11 | -32.76 |
| Stage 13 | -20.9 | 118.48 | -32.63 |
| Stage 13 | -20.95 | 116.85 | -32.5 |
| Stage 13 | -21 | 115.23 | -32.37 |
| Stage 13 | -21.05 | 113.62 | -32.22 |
| Stage 13 | -21.1 | 112.02 | -32.08 |
| Stage 13 | -21.15 | 110.42 | -31.92 |
| Stage 13 | -21.2 | 108.83 | -31.77 |
| Stage 13 | -21.25 | 107.25 | -31.6 |
| Stage 13 | -21.3 | 105.68 | -31.44 |
| Stage 13 | -21.35 | 104.12 | -31.26 |
| Stage 13 | -21.4 | 102.56 | -31.09 |
| Stage 13 | -21.45 | 101.02 | -30.9 |
| Stage 13 | -21.5 | 99.48 | -30.72 |
| Stage 13 | -21.55 | 97.96 | -30.53 |
| Stage 13 | -21.6 | 96.44 | -30.34 |
| Stage 13 | -21.65 | 94.93 | -30.14 |
| Stage 13 | -21.7 | 93.44 | -29.93 |
| Stage 13 | -21.75 | 91.95 | -29.71 |
| Stage 13 | -21.8 | 90.48 | -29.5 |
| Stage 13 | -21.85 | 89.01 | -29.27 |
| Stage 13 | -21.9 | 87.56 | -29.05 |
| Stage 13 | -21.95 | 86.12 | -28.82 |
| Stage 13 | -22 | 84.69 | -28.59 |
| Stage 13 | -22.05 | 83.27 | -28.36 |
| Stage 13 | -22.1 | 81.86 | -28.12 |
| Stage 13 | -22.15 | 80.47 | -27.89 |
| Stage 13 | -22.2 | 79.09 | -27.65 |
| Stage 13 | -22.25 | 77.72 | -27.4 |
| Stage 13 | -22.3 | 76.36 | -27.16 |
| Stage 13 | -22.35 | 75.01 | -26.91 |
| Stage 13 | -22.4 | 73.68 | -26.66 |
| Stage 13 | -22.45 | 72.36 | -26.42 |
| Stage 13 | -22.5 | 71.05 | -26.18 |
| Stage 13 | -22.55 | 69.75 | -25.93 |
| Stage 13 | -22.6 | 68.47 | -25.68 |
| Stage 13 | -22.65 | 67.2 | -25.43 |
| Stage 13 | -22.7 | 65.94 | -25.18 |
| Stage 13 | -22.75 | 64.69 | -24.93 |
| Stage 13 | -22.8 | 63.46 | -24.67 |
| Stage 13 | -22.85 | 62.24 | -24.42 |
| Stage 13 | -22.9 | 61.03 | -24.16 |
| Stage 13 | -22.95 | 59.84 | -23.9 |
| Stage 13 | -23 | 58.65 | -23.64 |
| Stage 13 | -23.05 | 57.49 | -23.38 |
| Stage 13 | -23.1 | 56.33 | -23.12 |
| Stage 13 | -23.15 | 55.19 | -22.86 |
| Stage 13 | -23.2 | 54.06 | -22.6 |
| Stage 13 | -23.25 | 52.94 | -22.34 |
| Stage 13 | -23.3 | 51.84 | -22.08 |
| Stage 13 | -23.35 | 50.74 | -21.81 |
| Stage 13 | -23.4 | 49.67 | -21.55 |
| Stage 13 | -23.45 | 48.6 | -21.29 |
| Stage 13 | -23.5 | 47.55 | -21.02 |
| Stage 13 | -23.55 | 46.51 | -20.76 |
| Stage 13 | -23.6 | 45.49 | -20.49 |
| Stage 13 | -23.65 | 44.48 | -20.23 |
| Stage 13 | -23.7 | 43.48 | -19.97 |
| Stage 13 | -23.75 | 42.49 | -19.7 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 13 | -23.8 | 41.52 | -19.44 |
| Stage 13 | -23.85 | 40.56 | -19.18 |
| Stage 13 | -23.9 | 39.62 | -18.91 |
| Stage 13 | -23.95 | 38.69 | -18.65 |
| Stage 13 | -24 | 37.77 | -18.39 |
| Stage 13 | -24.05 | 36.86 | -18.13 |
| Stage 13 | -24.1 | 35.97 | -17.87 |
| Stage 13 | -24.15 | 35.09 | -17.61 |
| Stage 13 | -24.2 | 34.22 | -17.35 |
| Stage 13 | -24.25 | 33.36 | -17.09 |
| Stage 13 | -24.3 | 32.52 | -16.83 |
| Stage 13 | -24.35 | 31.69 | -16.57 |
| Stage 13 | -24.4 | 30.88 | -16.32 |
| Stage 13 | -24.45 | 30.08 | -16.06 |
| Stage 13 | -24.5 | 29.28 | -15.81 |
| Stage 13 | -24.55 | 28.51 | -15.56 |
| Stage 13 | -24.6 | 27.74 | -15.3 |
| Stage 13 | -24.65 | 26.99 | -15.05 |
| Stage 13 | -24.7 | 26.25 | -14.8 |
| Stage 13 | -24.75 | 25.52 | -14.55 |
| Stage 13 | -24.8 | 24.81 | -14.31 |
| Stage 13 | -24.85 | 24.1 | -14.06 |
| Stage 13 | -24.9 | 23.41 | -13.82 |
| Stage 13 | -24.95 | 22.73 | -13.57 |
| Stage 13 | -25 | 22.07 | -13.33 |
| Stage 13 | -25.05 | 21.41 | -13.09 |
| Stage 13 | -25.1 | 20.77 | -12.85 |
| Stage 13 | -25.15 | 20.14 | -12.61 |
| Stage 13 | -25.2 | 19.52 | -12.38 |
| Stage 13 | -25.25 | 18.91 | -12.14 |
| Stage 13 | -25.3 | 18.32 | -11.91 |
| Stage 13 | -25.35 | 17.73 | -11.68 |
| Stage 13 | -25.4 | 17.16 | -11.45 |
| Stage 13 | -25.45 | 16.6 | -11.22 |
| Stage 13 | -25.5 | 16.05 | -10.99 |
| Stage 13 | -25.55 | 15.51 | -10.77 |
| Stage 13 | -25.6 | 14.99 | -10.54 |
| Stage 13 | -25.65 | 14.47 | -10.32 |
| Stage 13 | -25.7 | 13.96 | -10.1 |
| Stage 13 | -25.75 | 13.47 | -9.88 |
| Stage 13 | -25.8 | 12.99 | -9.67 |
| Stage 13 | -25.85 | 12.51 | -9.45 |
| Stage 13 | -25.9 | 12.05 | -9.24 |
| Stage 13 | -25.95 | 11.6 | -9.03 |
| Stage 13 | -26 | 11.16 | -8.82 |
| Stage 13 | -26.05 | 10.73 | -8.61 |
| Stage 13 | -26.1 | 10.31 | -8.41 |
| Stage 13 | -26.15 | 9.9 | -8.2 |
| Stage 13 | -26.2 | 9.5 | -8 |
| Stage 13 | -26.25 | 9.11 | -7.8 |
| Stage 13 | -26.3 | 8.73 | -7.6 |
| Stage 13 | -26.35 | 8.36 | -7.41 |
| Stage 13 | -26.4 | 8 | -7.22 |
| Stage 13 | -26.45 | 7.65 | -7.02 |
| Stage 13 | -26.5 | 7.3 | -6.83 |
| Stage 13 | -26.55 | 6.97 | -6.65 |
| Stage 13 | -26.6 | 6.65 | -6.46 |
| Stage 13 | -26.65 | 6.34 | -6.28 |
| Stage 13 | -26.7 | 6.03 | -6.1 |
| Stage 13 | -26.75 | 5.73 | -5.92 |
| Stage 13 | -26.8 | 5.45 | -5.74 |
| Stage 13 | -26.85 | 5.17 | -5.56 |
| Stage 13 | -26.9 | 4.9 | -5.39 |
| Stage 13 | -26.95 | 4.64 | -5.22 |
| Stage 13 | -27 | 4.39 | -5.05 |
| Stage 13 | -27.05 | 4.14 | -4.88 |
| Stage 13 | -27.1 | 3.91 | -4.72 |
| Stage 13 | -27.15 | 3.68 | -4.55 |
| Stage 13 | -27.2 | 3.46 | -4.39 |
| Stage 13 | -27.25 | 3.25 | -4.23 |
| Stage 13 | -27.3 | 3.04 | -4.08 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 13 | -27.35 | 2.85 | -3.92 |
| Stage 13 | -27.4 | 2.66 | -3.77 |
| Stage 13 | -27.45 | 2.48 | -3.62 |
| Stage 13 | -27.5 | 2.31 | -3.47 |
| Stage 13 | -27.55 | 2.14 | -3.33 |
| Stage 13 | -27.6 | 1.98 | -3.18 |
| Stage 13 | -27.65 | 1.83 | -3.04 |
| Stage 13 | -27.7 | 1.68 | -2.9 |
| Stage 13 | -27.75 | 1.54 | -2.77 |
| Stage 13 | -27.8 | 1.41 | -2.63 |
| Stage 13 | -27.85 | 1.29 | -2.5 |
| Stage 13 | -27.9 | 1.17 | -2.37 |
| Stage 13 | -27.95 | 1.06 | -2.24 |
| Stage 13 | -28 | 0.95 | -2.11 |
| Stage 13 | -28.05 | 0.85 | -1.99 |
| Stage 13 | -28.1 | 0.76 | -1.87 |
| Stage 13 | -28.15 | 0.67 | -1.75 |
| Stage 13 | -28.2 | 0.59 | -1.63 |
| Stage 13 | -28.25 | 0.52 | -1.51 |
| Stage 13 | -28.3 | 0.45 | -1.4 |
| Stage 13 | -28.35 | 0.38 | -1.29 |
| Stage 13 | -28.4 | 0.32 | -1.18 |
| Stage 13 | -28.45 | 0.27 | -1.07 |
| Stage 13 | -28.5 | 0.22 | -0.97 |
| Stage 13 | -28.55 | 0.18 | -0.86 |
| Stage 13 | -28.6 | 0.14 | -0.76 |
| Stage 13 | -28.65 | 0.11 | -0.67 |
| Stage 13 | -28.7 | 0.08 | -0.57 |
| Stage 13 | -28.7 | 0.08 | -0.57 |
| Stage 13 | -28.75 | 0.05 | -0.48 |
| Stage 13 | -28.8 | 0.03 | -0.39 |
| Stage 13 | -28.85 | 0.02 | -0.3 |
| Stage 13 | -28.85 | 0.02 | -0.3 |
| Stage 13 | -28.9 | 0.01 | -0.21 |
| Stage 13 | -28.95 | 0 | -0.12 |
| Stage 13 | -28.95 | 0 | -0.12 |
| Stage 13 | -29 | 0 | -0.04 |

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 14

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|-------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 14 | 0.8 | 0 | 0.36 |
| Stage 14 | 0.75 | 0.02 | 0.36 |
| Stage 14 | 0.7 | 0.14 | 2.46 |
| Stage 14 | 0.65 | 0.37 | 4.59 |
| Stage 14 | 0.6 | 0.71 | 6.75 |
| Stage 14 | 0.55 | 1.15 | 8.94 |
| Stage 14 | 0.5 | 1.71 | 11.15 |
| Stage 14 | 0.45 | 2.38 | 13.4 |
| Stage 14 | 0.4 | 3.17 | 15.68 |
| Stage 14 | 0.35 | 4.07 | 17.98 |
| Stage 14 | 0.3 | 5.08 | 20.32 |
| Stage 14 | 0.25 | 6.22 | 22.68 |
| Stage 14 | 0.2 | 7.47 | 25.08 |
| Stage 14 | 0.15 | 8.84 | 27.5 |
| Stage 14 | 0.1 | 10.34 | 29.96 |
| Stage 14 | 0.05 | 11.96 | 32.44 |
| Stage 14 | 0 | 13.71 | 34.95 |
| Stage 14 | -0.05 | 15.59 | 37.49 |
| Stage 14 | -0.1 | 17.59 | 40.06 |
| Stage 14 | -0.15 | 19.72 | 42.66 |
| Stage 14 | -0.2 | 21.99 | 45.29 |
| Stage 14 | -0.25 | 24.38 | 47.95 |
| Stage 14 | -0.3 | 26.92 | 50.64 |
| Stage 14 | -0.35 | 29.58 | 53.35 |
| Stage 14 | -0.4 | 32.39 | 56.1 |
| Stage 14 | -0.45 | 35.33 | 58.88 |
| Stage 14 | -0.5 | 38.42 | 61.68 |
| Stage 14 | -0.55 | 41.64 | 64.52 |
| Stage 14 | -0.6 | 45.01 | 67.38 |
| Stage 14 | -0.65 | 48.53 | 70.27 |
| Stage 14 | -0.7 | 52.19 | 73.2 |
| Stage 14 | -0.75 | 55.99 | 76.15 |
| Stage 14 | -0.8 | 59.95 | 79.13 |
| Stage 14 | -0.85 | 64.06 | 82.14 |
| Stage 14 | -0.9 | 68.31 | 85.18 |
| Stage 14 | -0.95 | 72.73 | 88.25 |
| Stage 14 | -1 | 77.29 | 91.34 |
| Stage 14 | -1.05 | 82.02 | 94.47 |
| Stage 14 | -1.1 | 86.9 | 97.62 |
| Stage 14 | -1.15 | 91.94 | 100.81 |
| Stage 14 | -1.2 | 97.14 | 104.02 |
| Stage 14 | -1.25 | 102.5 | 107.27 |
| Stage 14 | -1.3 | 108.03 | 110.54 |
| Stage 14 | -1.35 | 113.72 | 113.84 |
| Stage 14 | -1.4 | 119.58 | 117.17 |
| Stage 14 | -1.45 | 125.61 | 120.52 |
| Stage 14 | -1.5 | 131.8 | 123.91 |
| Stage 14 | -1.55 | 118.68 | -262.53 |
| Stage 14 | -1.6 | 105.72 | -259.09 |
| Stage 14 | -1.65 | 92.94 | -255.62 |
| Stage 14 | -1.7 | 80.33 | -252.12 |
| Stage 14 | -1.75 | 67.91 | -248.59 |
| Stage 14 | -1.8 | 55.65 | -245.03 |
| Stage 14 | -1.85 | 43.58 | -241.44 |
| Stage 14 | -1.9 | 31.69 | -237.83 |
| Stage 14 | -1.95 | 19.98 | -234.18 |
| Stage 14 | -2 | 8.46 | -230.51 |
| Stage 14 | -2.05 | -2.89 | -226.81 |
| Stage 14 | -2.1 | -14.04 | -223.08 |
| Stage 14 | -2.15 | -25.01 | -219.33 |
| Stage 14 | -2.2 | -35.78 | -215.54 |
| Stage 14 | -2.25 | -46.37 | -211.73 |
| Stage 14 | -2.3 | -56.76 | -207.89 |
| Stage 14 | -2.35 | -66.97 | -204.02 |
| Stage 14 | -2.4 | -76.97 | -200.12 |
| Stage 14 | -2.45 | -86.78 | -196.2 |
| Stage 14 | -2.5 | -96.39 | -192.25 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|-------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 14 | -2.55 | -105.81 | -188.27 |
| Stage 14 | -2.6 | -115.02 | -184.26 |
| Stage 14 | -2.65 | -124.03 | -180.22 |
| Stage 14 | -2.7 | -132.84 | -176.16 |
| Stage 14 | -2.75 | -141.44 | -172.06 |
| Stage 14 | -2.8 | -149.84 | -167.94 |
| Stage 14 | -2.85 | -158.03 | -163.79 |
| Stage 14 | -2.9 | -166.01 | -159.62 |
| Stage 14 | -2.95 | -173.78 | -155.41 |
| Stage 14 | -3 | -181.34 | -151.18 |
| Stage 14 | -3.05 | -188.68 | -146.92 |
| Stage 14 | -3.1 | -195.99 | -146.03 |
| Stage 14 | -3.15 | -203.24 | -145.14 |
| Stage 14 | -3.2 | -210.46 | -144.24 |
| Stage 14 | -3.25 | -217.62 | -143.35 |
| Stage 14 | -3.3 | -224.74 | -142.35 |
| Stage 14 | -3.35 | -231.81 | -141.35 |
| Stage 14 | -3.4 | -238.83 | -140.35 |
| Stage 14 | -3.45 | -245.79 | -139.35 |
| Stage 14 | -3.5 | -252.71 | -138.35 |
| Stage 14 | -3.55 | -259.58 | -137.35 |
| Stage 14 | -3.6 | -266.4 | -136.34 |
| Stage 14 | -3.65 | -273.16 | -135.33 |
| Stage 14 | -3.7 | -279.88 | -134.32 |
| Stage 14 | -3.75 | -286.54 | -133.31 |
| Stage 14 | -3.8 | -293.15 | -132.2 |
| Stage 14 | -3.85 | -299.71 | -131.1 |
| Stage 14 | -3.9 | -306.21 | -129.99 |
| Stage 14 | -3.95 | -312.65 | -128.87 |
| Stage 14 | -4 | -319.04 | -127.76 |
| Stage 14 | -4.05 | -325.37 | -126.64 |
| Stage 14 | -4.1 | -331.65 | -125.52 |
| Stage 14 | -4.15 | -337.87 | -124.4 |
| Stage 14 | -4.2 | -344.03 | -123.27 |
| Stage 14 | -4.25 | -350.14 | -122.14 |
| Stage 14 | -4.3 | -356.18 | -120.92 |
| Stage 14 | -4.35 | -362.17 | -119.7 |
| Stage 14 | -4.4 | -368.09 | -118.48 |
| Stage 14 | -4.45 | -373.96 | -117.26 |
| Stage 14 | -4.5 | -379.76 | -116.03 |
| Stage 14 | -4.55 | -385.5 | -114.8 |
| Stage 14 | -4.6 | -391.18 | -113.56 |
| Stage 14 | -4.65 | -396.79 | -112.32 |
| Stage 14 | -4.7 | -402.35 | -111.08 |
| Stage 14 | -4.75 | -407.84 | -109.83 |
| Stage 14 | -4.8 | -413.26 | -108.51 |
| Stage 14 | -4.85 | -418.62 | -107.18 |
| Stage 14 | -4.9 | -423.91 | -105.85 |
| Stage 14 | -4.95 | -429.14 | -104.51 |
| Stage 14 | -5 | -434.3 | -103.17 |
| Stage 14 | -5.05 | -439.39 | -101.82 |
| Stage 14 | -5.1 | -444.41 | -100.47 |
| Stage 14 | -5.15 | -449.37 | -99.12 |
| Stage 14 | -5.2 | -454.26 | -97.76 |
| Stage 14 | -5.25 | -459.07 | -96.33 |
| Stage 14 | -5.3 | -463.82 | -94.89 |
| Stage 14 | -5.35 | -468.49 | -93.45 |
| Stage 14 | -5.4 | -473.09 | -92.01 |
| Stage 14 | -5.45 | -477.62 | -90.56 |
| Stage 14 | -5.5 | -482.07 | -89.11 |
| Stage 14 | -5.55 | -486.46 | -87.65 |
| Stage 14 | -5.6 | -490.77 | -86.18 |
| Stage 14 | -5.65 | -495 | -84.71 |
| Stage 14 | -5.7 | -499.16 | -83.24 |
| Stage 14 | -5.75 | -503.25 | -81.7 |
| Stage 14 | -5.8 | -507.26 | -80.15 |
| Stage 14 | -5.85 | -511.19 | -78.6 |
| Stage 14 | -5.9 | -515.04 | -77.05 |
| Stage 14 | -5.95 | -518.81 | -75.48 |
| Stage 14 | -6 | -522.51 | -73.92 |
| Stage 14 | -6.05 | -527.73 | -104.51 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|-------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 14 | -6.1 | -532.88 | -102.93 |
| Stage 14 | -6.15 | -537.95 | -101.35 |
| Stage 14 | -6.2 | -542.94 | -99.76 |
| Stage 14 | -6.25 | -547.84 | -98.11 |
| Stage 14 | -6.3 | -552.66 | -96.45 |
| Stage 14 | -6.35 | -557.4 | -94.79 |
| Stage 14 | -6.4 | -562.06 | -93.12 |
| Stage 14 | -6.45 | -566.63 | -91.44 |
| Stage 14 | -6.5 | -571.12 | -89.76 |
| Stage 14 | -6.55 | -575.52 | -88.08 |
| Stage 14 | -6.6 | -579.84 | -86.39 |
| Stage 14 | -6.65 | -584.08 | -84.69 |
| Stage 14 | -6.7 | -588.23 | -82.99 |
| Stage 14 | -6.75 | -592.29 | -81.22 |
| Stage 14 | -6.8 | -596.26 | -79.45 |
| Stage 14 | -6.85 | -600.14 | -77.68 |
| Stage 14 | -6.9 | -603.94 | -75.9 |
| Stage 14 | -6.95 | -607.64 | -74.11 |
| Stage 14 | -7 | -611.26 | -72.32 |
| Stage 14 | -7.05 | -614.79 | -70.52 |
| Stage 14 | -7.1 | -618.22 | -68.72 |
| Stage 14 | -7.15 | -621.57 | -66.9 |
| Stage 14 | -7.2 | -624.82 | -65.09 |
| Stage 14 | -7.25 | -627.98 | -63.21 |
| Stage 14 | -7.3 | -631.05 | -61.33 |
| Stage 14 | -7.35 | -634.02 | -59.45 |
| Stage 14 | -7.4 | -636.9 | -57.55 |
| Stage 14 | -7.45 | -639.68 | -55.65 |
| Stage 14 | -7.5 | -642.37 | -53.75 |
| Stage 14 | -7.55 | -644.96 | -51.84 |
| Stage 14 | -7.6 | -647.46 | -49.92 |
| Stage 14 | -7.65 | -649.86 | -47.99 |
| Stage 14 | -7.7 | -652.16 | -46.06 |
| Stage 14 | -7.75 | -654.36 | -44.08 |
| Stage 14 | -7.8 | -656.47 | -42.08 |
| Stage 14 | -7.85 | -658.47 | -40.08 |
| Stage 14 | -7.9 | -660.38 | -38.08 |
| Stage 14 | -7.95 | -662.18 | -36.07 |
| Stage 14 | -8 | -663.88 | -34.05 |
| Stage 14 | -8.05 | -667.12 | -64.8 |
| Stage 14 | -8.1 | -670.26 | -62.77 |
| Stage 14 | -8.15 | -673.3 | -60.73 |
| Stage 14 | -8.2 | -676.23 | -58.69 |
| Stage 14 | -8.25 | -679.06 | -56.59 |
| Stage 14 | -8.3 | -681.79 | -54.48 |
| Stage 14 | -8.35 | -684.4 | -52.37 |
| Stage 14 | -8.4 | -686.92 | -50.26 |
| Stage 14 | -8.45 | -689.32 | -48.13 |
| Stage 14 | -8.5 | -691.62 | -46 |
| Stage 14 | -8.55 | -693.82 | -43.86 |
| Stage 14 | -8.6 | -695.9 | -41.72 |
| Stage 14 | -8.65 | -697.88 | -39.56 |
| Stage 14 | -8.7 | -699.75 | -37.41 |
| Stage 14 | -8.75 | -701.51 | -35.2 |
| Stage 14 | -8.8 | -703.16 | -32.98 |
| Stage 14 | -8.85 | -704.7 | -30.76 |
| Stage 14 | -8.9 | -706.12 | -28.53 |
| Stage 14 | -8.95 | -707.44 | -26.29 |
| Stage 14 | -9 | -708.64 | -24.05 |
| Stage 14 | -9.05 | -709.73 | -21.79 |
| Stage 14 | -9.1 | -710.71 | -19.54 |
| Stage 14 | -9.15 | -711.57 | -17.27 |
| Stage 14 | -9.2 | -712.32 | -15 |
| Stage 14 | -9.25 | -712.95 | -12.68 |
| Stage 14 | -9.3 | -713.47 | -10.35 |
| Stage 14 | -9.35 | -713.87 | -8.01 |
| Stage 14 | -9.4 | -714.16 | -5.67 |
| Stage 14 | -9.45 | -714.32 | -3.32 |
| Stage 14 | -9.5 | -714.37 | -0.96 |
| Stage 14 | -9.55 | -714.3 | 1.4 |
| Stage 14 | -9.6 | -714.11 | 3.77 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 14 | -9.65 | -713.8 | 6.15 |
| Stage 14 | -9.7 | -713.38 | 8.54 |
| Stage 14 | -9.75 | -712.83 | 10.97 |
| Stage 14 | -9.8 | -712.16 | 13.41 |
| Stage 14 | -9.85 | -711.36 | 15.86 |
| Stage 14 | -9.9 | -710.45 | 18.32 |
| Stage 14 | -9.95 | -709.41 | 20.78 |
| Stage 14 | -10 | -708.25 | 23.25 |
| Stage 14 | -10.05 | -710.08 | -36.57 |
| Stage 14 | -10.1 | -711.78 | -34.08 |
| Stage 14 | -10.15 | -713.36 | -31.59 |
| Stage 14 | -10.2 | -714.81 | -29.09 |
| Stage 14 | -10.25 | -716.14 | -26.58 |
| Stage 14 | -10.3 | -717.34 | -24.03 |
| Stage 14 | -10.35 | -718.42 | -21.47 |
| Stage 14 | -10.4 | -719.36 | -18.9 |
| Stage 14 | -10.45 | -720.18 | -16.33 |
| Stage 14 | -10.5 | -720.87 | -13.75 |
| Stage 14 | -10.55 | -721.42 | -11.15 |
| Stage 14 | -10.6 | -721.85 | -8.56 |
| Stage 14 | -10.65 | -722.15 | -5.95 |
| Stage 14 | -10.7 | -722.32 | -3.34 |
| Stage 14 | -10.75 | -722.35 | -0.72 |
| Stage 14 | -10.8 | -722.26 | 1.95 |
| Stage 14 | -10.85 | -722.02 | 4.62 |
| Stage 14 | -10.9 | -721.66 | 7.3 |
| Stage 14 | -10.95 | -721.16 | 9.99 |
| Stage 14 | -11 | -720.52 | 12.69 |
| Stage 14 | -11.05 | -719.76 | 15.39 |
| Stage 14 | -11.1 | -718.85 | 18.12 |
| Stage 14 | -11.15 | -717.81 | 20.87 |
| Stage 14 | -11.2 | -716.62 | 23.65 |
| Stage 14 | -11.25 | -715.3 | 26.45 |
| Stage 14 | -11.3 | -713.84 | 29.32 |
| Stage 14 | -11.35 | -712.22 | 32.2 |
| Stage 14 | -11.4 | -710.47 | 35.12 |
| Stage 14 | -11.45 | -708.57 | 38.05 |
| Stage 14 | -11.5 | -706.52 | 41.02 |
| Stage 14 | -11.55 | -704.32 | 44 |
| Stage 14 | -11.6 | -701.96 | 47.02 |
| Stage 14 | -11.65 | -699.46 | 50.05 |
| Stage 14 | -11.7 | -696.81 | 53.12 |
| Stage 14 | -11.75 | -693.99 | 56.24 |
| Stage 14 | -11.8 | -691.02 | 59.38 |
| Stage 14 | -11.85 | -687.9 | 62.55 |
| Stage 14 | -11.9 | -684.61 | 65.75 |
| Stage 14 | -11.95 | -681.16 | 68.97 |
| Stage 14 | -12 | -677.55 | 72.21 |
| Stage 14 | -12.05 | -676.87 | 13.72 |
| Stage 14 | -12.1 | -676.01 | 17.02 |
| Stage 14 | -12.15 | -675 | 20.34 |
| Stage 14 | -12.2 | -673.81 | 23.69 |
| Stage 14 | -12.25 | -672.46 | 27.06 |
| Stage 14 | -12.3 | -670.94 | 30.49 |
| Stage 14 | -12.35 | -669.24 | 33.94 |
| Stage 14 | -12.4 | -667.37 | 37.42 |
| Stage 14 | -12.45 | -665.32 | 40.93 |
| Stage 14 | -12.5 | -663.1 | 44.46 |
| Stage 14 | -12.55 | -660.7 | 48.01 |
| Stage 14 | -12.6 | -658.12 | 51.59 |
| Stage 14 | -12.65 | -655.36 | 55.2 |
| Stage 14 | -12.7 | -652.42 | 58.83 |
| Stage 14 | -12.75 | -649.29 | 62.48 |
| Stage 14 | -12.8 | -645.98 | 66.19 |
| Stage 14 | -12.85 | -642.49 | 69.93 |
| Stage 14 | -12.9 | -638.8 | 73.69 |
| Stage 14 | -12.95 | -634.93 | 77.48 |
| Stage 14 | -13 | -630.86 | 81.29 |
| Stage 14 | -13.05 | -626.61 | 85.13 |
| Stage 14 | -13.1 | -622.16 | 89 |
| Stage 14 | -13.15 | -617.51 | 92.89 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 14 | -13.2 | -612.67 | 96.8 |
| Stage 14 | -13.25 | -607.64 | 100.74 |
| Stage 14 | -13.3 | -602.4 | 104.74 |
| Stage 14 | -13.35 | -596.96 | 108.76 |
| Stage 14 | -13.4 | -591.32 | 112.8 |
| Stage 14 | -13.45 | -585.48 | 116.87 |
| Stage 14 | -13.5 | -579.43 | 120.97 |
| Stage 14 | -13.55 | -573.17 | 125.09 |
| Stage 14 | -13.6 | -566.71 | 129.24 |
| Stage 14 | -13.65 | -560.04 | 133.41 |
| Stage 14 | -13.7 | -553.16 | 137.61 |
| Stage 14 | -13.75 | -546.07 | 141.86 |
| Stage 14 | -13.8 | -538.76 | 146.14 |
| Stage 14 | -13.85 | -531.24 | 150.45 |
| Stage 14 | -13.9 | -523.5 | 154.78 |
| Stage 14 | -13.95 | -515.54 | 159.13 |
| Stage 14 | -14 | -507.37 | 163.51 |
| Stage 14 | -14.05 | -498.97 | 167.92 |
| Stage 14 | -14.1 | -490.35 | 172.35 |
| Stage 14 | -14.15 | -481.51 | 176.81 |
| Stage 14 | -14.2 | -472.45 | 181.29 |
| Stage 14 | -14.25 | -463.16 | 185.82 |
| Stage 14 | -14.3 | -453.64 | 190.38 |
| Stage 14 | -14.35 | -443.89 | 194.97 |
| Stage 14 | -14.4 | -433.91 | 199.58 |
| Stage 14 | -14.45 | -423.7 | 204.22 |
| Stage 14 | -14.5 | -413.25 | 208.89 |
| Stage 14 | -14.55 | -402.58 | 213.58 |
| Stage 14 | -14.6 | -391.66 | 218.29 |
| Stage 14 | -14.65 | -380.51 | 223.03 |
| Stage 14 | -14.7 | -369.12 | 227.8 |
| Stage 14 | -14.75 | -357.49 | 232.62 |
| Stage 14 | -14.8 | -345.62 | 237.46 |
| Stage 14 | -14.85 | -333.5 | 242.33 |
| Stage 14 | -14.9 | -321.14 | 247.23 |
| Stage 14 | -14.95 | -308.53 | 252.15 |
| Stage 14 | -15 | -295.68 | 257.1 |
| Stage 14 | -15.05 | -282.57 | 262.07 |
| Stage 14 | -15.1 | -269.22 | 267.07 |
| Stage 14 | -15.15 | -255.62 | 272.1 |
| Stage 14 | -15.2 | -241.76 | 277.15 |
| Stage 14 | -15.25 | -227.65 | 282.22 |
| Stage 14 | -15.3 | -213.28 | 287.35 |
| Stage 14 | -15.35 | -198.96 | 286.3 |
| Stage 14 | -15.4 | -184.71 | 285.07 |
| Stage 14 | -15.45 | -170.53 | 283.65 |
| Stage 14 | -15.5 | -156.43 | 282.04 |
| Stage 14 | -15.55 | -142.41 | 280.24 |
| Stage 14 | -15.6 | -128.5 | 278.26 |
| Stage 14 | -15.65 | -114.7 | 276.09 |
| Stage 14 | -15.7 | -101.01 | 273.73 |
| Stage 14 | -15.75 | -87.45 | 271.19 |
| Stage 14 | -15.8 | -74.03 | 268.49 |
| Stage 14 | -15.85 | -60.75 | 265.59 |
| Stage 14 | -15.9 | -47.62 | 262.51 |
| Stage 14 | -15.95 | -34.66 | 259.25 |
| Stage 14 | -16 | -21.87 | 255.8 |
| Stage 14 | -16.05 | -9.26 | 252.16 |
| Stage 14 | -16.1 | 3.16 | 248.33 |
| Stage 14 | -16.15 | 15.37 | 244.38 |
| Stage 14 | -16.2 | 27.4 | 240.44 |
| Stage 14 | -16.25 | 39.22 | 236.51 |
| Stage 14 | -16.3 | 50.85 | 232.62 |
| Stage 14 | -16.35 | 62.29 | 228.73 |
| Stage 14 | -16.4 | 73.53 | 224.86 |
| Stage 14 | -16.45 | 84.58 | 220.99 |
| Stage 14 | -16.5 | 95.44 | 217.14 |
| Stage 14 | -16.55 | 106.1 | 213.3 |
| Stage 14 | -16.6 | 116.57 | 209.46 |
| Stage 14 | -16.65 | 126.86 | 205.64 |
| Stage 14 | -16.7 | 136.95 | 201.83 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 14 | -16.75 | 146.85 | 198.02 |
| Stage 14 | -16.8 | 156.56 | 194.25 |
| Stage 14 | -16.85 | 166.09 | 190.49 |
| Stage 14 | -16.9 | 175.42 | 186.74 |
| Stage 14 | -16.95 | 184.57 | 183 |
| Stage 14 | -17 | 193.54 | 179.27 |
| Stage 14 | -17.05 | 202.32 | 175.55 |
| Stage 14 | -17.1 | 210.91 | 171.84 |
| Stage 14 | -17.15 | 219.31 | 168.14 |
| Stage 14 | -17.2 | 227.54 | 164.45 |
| Stage 14 | -17.25 | 235.57 | 160.77 |
| Stage 14 | -17.3 | 243.43 | 157.12 |
| Stage 14 | -17.35 | 251.1 | 153.47 |
| Stage 14 | -17.4 | 258.59 | 149.84 |
| Stage 14 | -17.45 | 265.91 | 146.22 |
| Stage 14 | -17.5 | 273.04 | 142.6 |
| Stage 14 | -17.55 | 279.99 | 139 |
| Stage 14 | -17.6 | 286.76 | 135.4 |
| Stage 14 | -17.65 | 293.35 | 131.81 |
| Stage 14 | -17.7 | 299.76 | 128.23 |
| Stage 14 | -17.75 | 305.99 | 124.66 |
| Stage 14 | -17.8 | 312.05 | 121.12 |
| Stage 14 | -17.85 | 317.93 | 117.59 |
| Stage 14 | -17.9 | 323.63 | 114.06 |
| Stage 14 | -17.95 | 329.16 | 110.54 |
| Stage 14 | -18 | 334.51 | 107.03 |
| Stage 14 | -18.05 | 339.68 | 103.53 |
| Stage 14 | -18.1 | 344.69 | 100.04 |
| Stage 14 | -18.15 | 349.51 | 96.55 |
| Stage 14 | -18.2 | 354.17 | 93.08 |
| Stage 14 | -18.25 | 358.65 | 89.6 |
| Stage 14 | -18.3 | 362.96 | 86.16 |
| Stage 14 | -18.35 | 367.09 | 82.73 |
| Stage 14 | -18.4 | 371.06 | 79.3 |
| Stage 14 | -18.45 | 374.85 | 75.88 |
| Stage 14 | -18.5 | 378.47 | 72.46 |
| Stage 14 | -18.55 | 381.93 | 69.05 |
| Stage 14 | -18.6 | 385.21 | 65.65 |
| Stage 14 | -18.65 | 388.32 | 62.25 |
| Stage 14 | -18.7 | 391.26 | 58.87 |
| Stage 14 | -18.75 | 394.04 | 55.48 |
| Stage 14 | -18.8 | 396.64 | 52.11 |
| Stage 14 | -18.85 | 399.08 | 48.8 |
| Stage 14 | -18.9 | 401.36 | 45.55 |
| Stage 14 | -18.95 | 403.48 | 42.36 |
| Stage 14 | -19 | 405.44 | 39.23 |
| Stage 14 | -19.05 | 407.25 | 36.15 |
| Stage 14 | -19.1 | 408.91 | 33.14 |
| Stage 14 | -19.15 | 410.41 | 30.18 |
| Stage 14 | -19.2 | 411.78 | 27.27 |
| Stage 14 | -19.25 | 413 | 24.42 |
| Stage 14 | -19.3 | 414.08 | 21.63 |
| Stage 14 | -19.35 | 415.02 | 18.89 |
| Stage 14 | -19.4 | 415.83 | 16.21 |
| Stage 14 | -19.45 | 416.51 | 13.58 |
| Stage 14 | -19.5 | 417.06 | 11 |
| Stage 14 | -19.55 | 417.49 | 8.47 |
| Stage 14 | -19.6 | 417.79 | 6 |
| Stage 14 | -19.65 | 417.97 | 3.58 |
| Stage 14 | -19.7 | 418.03 | 1.21 |
| Stage 14 | -19.75 | 417.97 | -1.11 |
| Stage 14 | -19.8 | 417.8 | -3.38 |
| Stage 14 | -19.85 | 417.52 | -5.61 |
| Stage 14 | -19.9 | 417.13 | -7.78 |
| Stage 14 | -19.95 | 416.64 | -9.9 |
| Stage 14 | -20 | 416.04 | -11.98 |
| Stage 14 | -20.05 | 415.34 | -14.01 |
| Stage 14 | -20.1 | 414.54 | -16 |
| Stage 14 | -20.15 | 413.64 | -17.93 |
| Stage 14 | -20.2 | 412.65 | -19.83 |
| Stage 14 | -20.25 | 411.57 | -21.67 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 14 | -20.3 | 410.39 | -23.48 |
| Stage 14 | -20.35 | 409.13 | -25.24 |
| Stage 14 | -20.4 | 407.78 | -26.95 |
| Stage 14 | -20.45 | 406.35 | -28.63 |
| Stage 14 | -20.5 | 404.84 | -30.26 |
| Stage 14 | -20.55 | 403.25 | -31.85 |
| Stage 14 | -20.6 | 401.58 | -33.4 |
| Stage 14 | -20.65 | 399.83 | -34.91 |
| Stage 14 | -20.7 | 398.01 | -36.37 |
| Stage 14 | -20.75 | 396.12 | -37.8 |
| Stage 14 | -20.8 | 394.16 | -39.19 |
| Stage 14 | -20.85 | 392.14 | -40.54 |
| Stage 14 | -20.9 | 390.04 | -41.86 |
| Stage 14 | -20.95 | 387.89 | -43.13 |
| Stage 14 | -21 | 385.67 | -44.37 |
| Stage 14 | -21.05 | 383.39 | -45.57 |
| Stage 14 | -21.1 | 381.05 | -46.74 |
| Stage 14 | -21.15 | 378.66 | -47.87 |
| Stage 14 | -21.2 | 376.21 | -48.96 |
| Stage 14 | -21.25 | 373.71 | -50.02 |
| Stage 14 | -21.3 | 371.16 | -51.05 |
| Stage 14 | -21.35 | 368.55 | -52.04 |
| Stage 14 | -21.4 | 365.9 | -53 |
| Stage 14 | -21.45 | 363.21 | -53.93 |
| Stage 14 | -21.5 | 360.47 | -54.83 |
| Stage 14 | -21.55 | 357.68 | -55.69 |
| Stage 14 | -21.6 | 354.86 | -56.52 |
| Stage 14 | -21.65 | 351.99 | -57.32 |
| Stage 14 | -21.7 | 349.08 | -58.1 |
| Stage 14 | -21.75 | 346.14 | -58.84 |
| Stage 14 | -21.8 | 343.17 | -59.55 |
| Stage 14 | -21.85 | 340.15 | -60.23 |
| Stage 14 | -21.9 | 337.11 | -60.88 |
| Stage 14 | -21.95 | 334.04 | -61.51 |
| Stage 14 | -22 | 330.93 | -62.11 |
| Stage 14 | -22.05 | 327.8 | -62.68 |
| Stage 14 | -22.1 | 324.63 | -63.22 |
| Stage 14 | -22.15 | 321.45 | -63.74 |
| Stage 14 | -22.2 | 318.24 | -64.23 |
| Stage 14 | -22.25 | 315 | -64.7 |
| Stage 14 | -22.3 | 311.74 | -65.14 |
| Stage 14 | -22.35 | 308.47 | -65.56 |
| Stage 14 | -22.4 | 305.17 | -65.95 |
| Stage 14 | -22.45 | 301.85 | -66.32 |
| Stage 14 | -22.5 | 298.52 | -66.66 |
| Stage 14 | -22.55 | 295.17 | -66.98 |
| Stage 14 | -22.6 | 291.81 | -67.28 |
| Stage 14 | -22.65 | 288.43 | -67.55 |
| Stage 14 | -22.7 | 285.04 | -67.81 |
| Stage 14 | -22.75 | 281.64 | -68.04 |
| Stage 14 | -22.8 | 278.23 | -68.25 |
| Stage 14 | -22.85 | 274.8 | -68.44 |
| Stage 14 | -22.9 | 271.37 | -68.6 |
| Stage 14 | -22.95 | 267.94 | -68.75 |
| Stage 14 | -23 | 264.49 | -68.88 |
| Stage 14 | -23.05 | 261.04 | -68.99 |
| Stage 14 | -23.1 | 257.59 | -69.08 |
| Stage 14 | -23.15 | 254.13 | -69.15 |
| Stage 14 | -23.2 | 250.67 | -69.2 |
| Stage 14 | -23.25 | 247.21 | -69.23 |
| Stage 14 | -23.3 | 243.75 | -69.24 |
| Stage 14 | -23.35 | 240.29 | -69.24 |
| Stage 14 | -23.4 | 236.83 | -69.22 |
| Stage 14 | -23.45 | 233.37 | -69.18 |
| Stage 14 | -23.5 | 229.91 | -69.13 |
| Stage 14 | -23.55 | 226.46 | -69.06 |
| Stage 14 | -23.6 | 223.01 | -68.97 |
| Stage 14 | -23.65 | 219.57 | -68.87 |
| Stage 14 | -23.7 | 216.13 | -68.75 |
| Stage 14 | -23.75 | 212.7 | -68.61 |
| Stage 14 | -23.8 | 209.28 | -68.46 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 14 | -23.85 | 205.86 | -68.3 |
| Stage 14 | -23.9 | 202.46 | -68.11 |
| Stage 14 | -23.95 | 199.06 | -67.92 |
| Stage 14 | -24 | 195.67 | -67.7 |
| Stage 14 | -24.05 | 192.3 | -67.48 |
| Stage 14 | -24.1 | 188.94 | -67.23 |
| Stage 14 | -24.15 | 185.59 | -66.97 |
| Stage 14 | -24.2 | 182.25 | -66.7 |
| Stage 14 | -24.25 | 178.93 | -66.42 |
| Stage 14 | -24.3 | 175.63 | -66.11 |
| Stage 14 | -24.35 | 172.34 | -65.8 |
| Stage 14 | -24.4 | 169.06 | -65.47 |
| Stage 14 | -24.45 | 165.81 | -65.13 |
| Stage 14 | -24.5 | 162.57 | -64.78 |
| Stage 14 | -24.55 | 159.35 | -64.41 |
| Stage 14 | -24.6 | 156.15 | -64.03 |
| Stage 14 | -24.65 | 152.97 | -63.64 |
| Stage 14 | -24.7 | 149.8 | -63.24 |
| Stage 14 | -24.75 | 146.66 | -62.82 |
| Stage 14 | -24.8 | 143.54 | -62.39 |
| Stage 14 | -24.85 | 140.45 | -61.95 |
| Stage 14 | -24.9 | 137.37 | -61.5 |
| Stage 14 | -24.95 | 134.32 | -61.04 |
| Stage 14 | -25 | 131.29 | -60.57 |
| Stage 14 | -25.05 | 128.29 | -60.09 |
| Stage 14 | -25.1 | 125.31 | -59.59 |
| Stage 14 | -25.15 | 122.35 | -59.09 |
| Stage 14 | -25.2 | 119.42 | -58.57 |
| Stage 14 | -25.25 | 116.52 | -58.05 |
| Stage 14 | -25.3 | 113.65 | -57.52 |
| Stage 14 | -25.35 | 110.8 | -56.97 |
| Stage 14 | -25.4 | 107.98 | -56.42 |
| Stage 14 | -25.45 | 105.18 | -55.85 |
| Stage 14 | -25.5 | 102.42 | -55.28 |
| Stage 14 | -25.55 | 99.68 | -54.7 |
| Stage 14 | -25.6 | 96.98 | -54.11 |
| Stage 14 | -25.65 | 94.3 | -53.51 |
| Stage 14 | -25.7 | 91.66 | -52.9 |
| Stage 14 | -25.75 | 89.04 | -52.28 |
| Stage 14 | -25.8 | 86.46 | -51.66 |
| Stage 14 | -25.85 | 83.91 | -51.03 |
| Stage 14 | -25.9 | 81.39 | -50.38 |
| Stage 14 | -25.95 | 78.9 | -49.73 |
| Stage 14 | -26 | 76.45 | -49.07 |
| Stage 14 | -26.05 | 74.03 | -48.41 |
| Stage 14 | -26.1 | 71.64 | -47.73 |
| Stage 14 | -26.15 | 69.29 | -47.05 |
| Stage 14 | -26.2 | 66.97 | -46.36 |
| Stage 14 | -26.25 | 64.69 | -45.67 |
| Stage 14 | -26.3 | 62.44 | -44.96 |
| Stage 14 | -26.35 | 60.23 | -44.25 |
| Stage 14 | -26.4 | 58.05 | -43.53 |
| Stage 14 | -26.45 | 55.91 | -42.8 |
| Stage 14 | -26.5 | 53.81 | -42.07 |
| Stage 14 | -26.55 | 51.74 | -41.33 |
| Stage 14 | -26.6 | 49.71 | -40.58 |
| Stage 14 | -26.65 | 47.72 | -39.83 |
| Stage 14 | -26.7 | 45.77 | -39.06 |
| Stage 14 | -26.75 | 43.85 | -38.3 |
| Stage 14 | -26.8 | 41.98 | -37.53 |
| Stage 14 | -26.85 | 40.14 | -36.76 |
| Stage 14 | -26.9 | 38.34 | -35.98 |
| Stage 14 | -26.95 | 36.58 | -35.2 |
| Stage 14 | -27 | 34.86 | -34.42 |
| Stage 14 | -27.05 | 33.18 | -33.63 |
| Stage 14 | -27.1 | 31.54 | -32.84 |
| Stage 14 | -27.15 | 29.93 | -32.05 |
| Stage 14 | -27.2 | 28.37 | -31.25 |
| Stage 14 | -27.25 | 26.85 | -30.45 |
| Stage 14 | -27.3 | 25.37 | -29.65 |
| Stage 14 | -27.35 | 23.92 | -28.84 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 14 | -27.4 | 22.52 | -28.03 |
| Stage 14 | -27.45 | 21.16 | -27.22 |
| Stage 14 | -27.5 | 19.84 | -26.4 |
| Stage 14 | -27.55 | 18.56 | -25.58 |
| Stage 14 | -27.6 | 17.33 | -24.76 |
| Stage 14 | -27.65 | 16.13 | -23.93 |
| Stage 14 | -27.7 | 14.97 | -23.1 |
| Stage 14 | -27.75 | 13.86 | -22.27 |
| Stage 14 | -27.8 | 12.79 | -21.43 |
| Stage 14 | -27.85 | 11.76 | -20.59 |
| Stage 14 | -27.9 | 10.77 | -19.75 |
| Stage 14 | -27.95 | 9.83 | -18.91 |
| Stage 14 | -28 | 8.92 | -18.06 |
| Stage 14 | -28.05 | 8.06 | -17.21 |
| Stage 14 | -28.1 | 7.25 | -16.36 |
| Stage 14 | -28.15 | 6.47 | -15.5 |
| Stage 14 | -28.2 | 5.74 | -14.64 |
| Stage 14 | -28.25 | 5.05 | -13.78 |
| Stage 14 | -28.3 | 4.4 | -12.91 |
| Stage 14 | -28.35 | 3.8 | -12.04 |
| Stage 14 | -28.4 | 3.24 | -11.17 |
| Stage 14 | -28.45 | 2.73 | -10.29 |
| Stage 14 | -28.5 | 2.26 | -9.41 |
| Stage 14 | -28.55 | 1.83 | -8.53 |
| Stage 14 | -28.6 | 1.45 | -7.65 |
| Stage 14 | -28.65 | 1.11 | -6.76 |
| Stage 14 | -28.7 | 0.82 | -5.87 |
| Stage 14 | -28.75 | 0.57 | -4.98 |
| Stage 14 | -28.8 | 0.36 | -4.08 |
| Stage 14 | -28.85 | 0.21 | -3.18 |
| Stage 14 | -28.9 | 0.09 | -2.28 |
| Stage 14 | -28.95 | 0.02 | -1.37 |
| Stage 14 | -29 | 0 | -0.46 |

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 15

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|-------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 15 | 0.8 | 0 | 0.36 |
| Stage 15 | 0.75 | 0.02 | 0.36 |
| Stage 15 | 0.7 | 0.14 | 2.46 |
| Stage 15 | 0.65 | 0.37 | 4.59 |
| Stage 15 | 0.6 | 0.71 | 6.75 |
| Stage 15 | 0.55 | 1.15 | 8.94 |
| Stage 15 | 0.5 | 1.71 | 11.15 |
| Stage 15 | 0.45 | 2.38 | 13.4 |
| Stage 15 | 0.4 | 3.17 | 15.68 |
| Stage 15 | 0.35 | 4.07 | 17.98 |
| Stage 15 | 0.3 | 5.08 | 20.32 |
| Stage 15 | 0.25 | 6.22 | 22.68 |
| Stage 15 | 0.2 | 7.47 | 25.08 |
| Stage 15 | 0.15 | 8.84 | 27.5 |
| Stage 15 | 0.1 | 10.34 | 29.96 |
| Stage 15 | 0.05 | 11.96 | 32.44 |
| Stage 15 | 0 | 13.71 | 34.95 |
| Stage 15 | -0.05 | 15.59 | 37.49 |
| Stage 15 | -0.1 | 17.59 | 40.06 |
| Stage 15 | -0.15 | 19.72 | 42.66 |
| Stage 15 | -0.2 | 21.99 | 45.29 |
| Stage 15 | -0.25 | 24.38 | 47.95 |
| Stage 15 | -0.3 | 26.92 | 50.64 |
| Stage 15 | -0.35 | 29.58 | 53.35 |
| Stage 15 | -0.4 | 32.39 | 56.1 |
| Stage 15 | -0.45 | 35.33 | 58.88 |
| Stage 15 | -0.5 | 38.42 | 61.68 |
| Stage 15 | -0.55 | 41.64 | 64.52 |
| Stage 15 | -0.6 | 45.01 | 67.38 |
| Stage 15 | -0.65 | 48.53 | 70.27 |
| Stage 15 | -0.7 | 52.19 | 73.2 |
| Stage 15 | -0.75 | 55.99 | 76.15 |
| Stage 15 | -0.8 | 59.95 | 79.13 |
| Stage 15 | -0.85 | 64.06 | 82.14 |
| Stage 15 | -0.9 | 68.31 | 85.18 |
| Stage 15 | -0.95 | 72.73 | 88.25 |
| Stage 15 | -1 | 77.29 | 91.34 |
| Stage 15 | -1.05 | 82.02 | 94.47 |
| Stage 15 | -1.1 | 86.9 | 97.62 |
| Stage 15 | -1.15 | 91.94 | 100.81 |
| Stage 15 | -1.2 | 97.14 | 104.02 |
| Stage 15 | -1.25 | 102.5 | 107.27 |
| Stage 15 | -1.3 | 108.03 | 110.54 |
| Stage 15 | -1.35 | 113.72 | 113.84 |
| Stage 15 | -1.4 | 119.58 | 117.17 |
| Stage 15 | -1.45 | 125.61 | 120.52 |
| Stage 15 | -1.5 | 131.8 | 123.91 |
| Stage 15 | -1.55 | 118.68 | -262.53 |
| Stage 15 | -1.6 | 105.72 | -259.09 |
| Stage 15 | -1.65 | 92.94 | -255.62 |
| Stage 15 | -1.7 | 80.33 | -252.12 |
| Stage 15 | -1.75 | 67.9 | -248.59 |
| Stage 15 | -1.8 | 55.65 | -245.03 |
| Stage 15 | -1.85 | 43.58 | -241.44 |
| Stage 15 | -1.9 | 31.69 | -237.83 |
| Stage 15 | -1.95 | 19.98 | -234.18 |
| Stage 15 | -2 | 8.46 | -230.51 |
| Stage 15 | -2.05 | -2.89 | -226.81 |
| Stage 15 | -2.1 | -14.04 | -223.08 |
| Stage 15 | -2.15 | -25.01 | -219.33 |
| Stage 15 | -2.2 | -35.78 | -215.54 |
| Stage 15 | -2.25 | -46.37 | -211.73 |
| Stage 15 | -2.3 | -56.76 | -207.89 |
| Stage 15 | -2.35 | -66.97 | -204.02 |
| Stage 15 | -2.4 | -76.97 | -200.12 |
| Stage 15 | -2.45 | -86.78 | -196.2 |
| Stage 15 | -2.5 | -96.39 | -192.25 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|-------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 15 | -2.55 | -105.81 | -188.27 |
| Stage 15 | -2.6 | -115.02 | -184.26 |
| Stage 15 | -2.65 | -124.03 | -180.22 |
| Stage 15 | -2.7 | -132.84 | -176.16 |
| Stage 15 | -2.75 | -141.44 | -172.06 |
| Stage 15 | -2.8 | -149.84 | -167.94 |
| Stage 15 | -2.85 | -158.03 | -163.79 |
| Stage 15 | -2.9 | -166.01 | -159.62 |
| Stage 15 | -2.95 | -173.78 | -155.41 |
| Stage 15 | -3 | -181.34 | -151.18 |
| Stage 15 | -3.05 | -188.68 | -146.92 |
| Stage 15 | -3.1 | -195.99 | -146.03 |
| Stage 15 | -3.15 | -203.24 | -145.14 |
| Stage 15 | -3.2 | -210.46 | -144.24 |
| Stage 15 | -3.25 | -217.62 | -143.35 |
| Stage 15 | -3.3 | -224.74 | -142.35 |
| Stage 15 | -3.35 | -231.81 | -141.35 |
| Stage 15 | -3.4 | -238.83 | -140.35 |
| Stage 15 | -3.45 | -245.79 | -139.35 |
| Stage 15 | -3.5 | -252.71 | -138.35 |
| Stage 15 | -3.55 | -259.58 | -137.35 |
| Stage 15 | -3.6 | -266.4 | -136.34 |
| Stage 15 | -3.65 | -273.16 | -135.33 |
| Stage 15 | -3.7 | -279.88 | -134.32 |
| Stage 15 | -3.75 | -286.54 | -133.31 |
| Stage 15 | -3.8 | -293.15 | -132.2 |
| Stage 15 | -3.85 | -299.71 | -131.1 |
| Stage 15 | -3.9 | -306.21 | -129.99 |
| Stage 15 | -3.95 | -312.65 | -128.87 |
| Stage 15 | -4 | -319.04 | -127.76 |
| Stage 15 | -4.05 | -325.37 | -126.64 |
| Stage 15 | -4.1 | -331.65 | -125.52 |
| Stage 15 | -4.15 | -337.87 | -124.4 |
| Stage 15 | -4.2 | -344.03 | -123.27 |
| Stage 15 | -4.25 | -350.14 | -122.14 |
| Stage 15 | -4.3 | -356.18 | -120.92 |
| Stage 15 | -4.35 | -362.17 | -119.7 |
| Stage 15 | -4.4 | -368.09 | -118.48 |
| Stage 15 | -4.45 | -373.96 | -117.26 |
| Stage 15 | -4.5 | -379.76 | -116.03 |
| Stage 15 | -4.55 | -385.5 | -114.8 |
| Stage 15 | -4.6 | -391.18 | -113.56 |
| Stage 15 | -4.65 | -396.79 | -112.32 |
| Stage 15 | -4.7 | -402.35 | -111.08 |
| Stage 15 | -4.75 | -407.84 | -109.83 |
| Stage 15 | -4.8 | -413.26 | -108.51 |
| Stage 15 | -4.85 | -418.62 | -107.18 |
| Stage 15 | -4.9 | -423.91 | -105.85 |
| Stage 15 | -4.95 | -429.14 | -104.51 |
| Stage 15 | -5 | -434.3 | -103.17 |
| Stage 15 | -5.05 | -439.39 | -101.82 |
| Stage 15 | -5.1 | -444.41 | -100.47 |
| Stage 15 | -5.15 | -449.37 | -99.12 |
| Stage 15 | -5.2 | -454.26 | -97.76 |
| Stage 15 | -5.25 | -459.07 | -96.33 |
| Stage 15 | -5.3 | -463.82 | -94.89 |
| Stage 15 | -5.35 | -468.49 | -93.45 |
| Stage 15 | -5.4 | -473.09 | -92.01 |
| Stage 15 | -5.45 | -477.62 | -90.56 |
| Stage 15 | -5.5 | -482.07 | -89.11 |
| Stage 15 | -5.55 | -486.46 | -87.65 |
| Stage 15 | -5.6 | -490.77 | -86.18 |
| Stage 15 | -5.65 | -495 | -84.71 |
| Stage 15 | -5.7 | -499.16 | -83.24 |
| Stage 15 | -5.75 | -503.25 | -81.7 |
| Stage 15 | -5.8 | -507.26 | -80.15 |
| Stage 15 | -5.85 | -511.19 | -78.6 |
| Stage 15 | -5.9 | -515.04 | -77.05 |
| Stage 15 | -5.95 | -518.81 | -75.48 |
| Stage 15 | -6 | -522.51 | -73.92 |
| Stage 15 | -6.05 | -527.73 | -104.51 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|-------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 15 | -6.1 | -532.88 | -102.93 |
| Stage 15 | -6.15 | -537.95 | -101.35 |
| Stage 15 | -6.2 | -542.94 | -99.76 |
| Stage 15 | -6.25 | -547.84 | -98.11 |
| Stage 15 | -6.3 | -552.66 | -96.45 |
| Stage 15 | -6.35 | -557.4 | -94.79 |
| Stage 15 | -6.4 | -562.06 | -93.12 |
| Stage 15 | -6.45 | -566.63 | -91.44 |
| Stage 15 | -6.5 | -571.12 | -89.76 |
| Stage 15 | -6.55 | -575.52 | -88.08 |
| Stage 15 | -6.6 | -579.84 | -86.39 |
| Stage 15 | -6.65 | -584.08 | -84.69 |
| Stage 15 | -6.7 | -588.23 | -82.99 |
| Stage 15 | -6.75 | -592.29 | -81.22 |
| Stage 15 | -6.8 | -596.26 | -79.45 |
| Stage 15 | -6.85 | -600.14 | -77.68 |
| Stage 15 | -6.9 | -603.94 | -75.9 |
| Stage 15 | -6.95 | -607.64 | -74.11 |
| Stage 15 | -7 | -611.26 | -72.32 |
| Stage 15 | -7.05 | -614.79 | -70.52 |
| Stage 15 | -7.1 | -618.22 | -68.72 |
| Stage 15 | -7.15 | -621.57 | -66.9 |
| Stage 15 | -7.2 | -624.82 | -65.09 |
| Stage 15 | -7.25 | -627.98 | -63.21 |
| Stage 15 | -7.3 | -631.05 | -61.33 |
| Stage 15 | -7.35 | -634.02 | -59.45 |
| Stage 15 | -7.4 | -636.9 | -57.55 |
| Stage 15 | -7.45 | -639.68 | -55.65 |
| Stage 15 | -7.5 | -642.37 | -53.75 |
| Stage 15 | -7.55 | -644.96 | -51.84 |
| Stage 15 | -7.6 | -647.46 | -49.92 |
| Stage 15 | -7.65 | -649.86 | -47.99 |
| Stage 15 | -7.7 | -652.16 | -46.06 |
| Stage 15 | -7.75 | -654.36 | -44.08 |
| Stage 15 | -7.8 | -656.47 | -42.08 |
| Stage 15 | -7.85 | -658.47 | -40.08 |
| Stage 15 | -7.9 | -660.38 | -38.08 |
| Stage 15 | -7.95 | -662.18 | -36.07 |
| Stage 15 | -8 | -663.88 | -34.05 |
| Stage 15 | -8.05 | -667.12 | -64.8 |
| Stage 15 | -8.1 | -670.26 | -62.77 |
| Stage 15 | -8.15 | -673.3 | -60.73 |
| Stage 15 | -8.2 | -676.23 | -58.69 |
| Stage 15 | -8.25 | -679.06 | -56.59 |
| Stage 15 | -8.3 | -681.78 | -54.48 |
| Stage 15 | -8.35 | -684.4 | -52.37 |
| Stage 15 | -8.4 | -686.92 | -50.26 |
| Stage 15 | -8.45 | -689.32 | -48.13 |
| Stage 15 | -8.5 | -691.62 | -46 |
| Stage 15 | -8.55 | -693.82 | -43.86 |
| Stage 15 | -8.6 | -695.9 | -41.72 |
| Stage 15 | -8.65 | -697.88 | -39.56 |
| Stage 15 | -8.7 | -699.75 | -37.4 |
| Stage 15 | -8.75 | -701.51 | -35.2 |
| Stage 15 | -8.8 | -703.16 | -32.98 |
| Stage 15 | -8.85 | -704.7 | -30.76 |
| Stage 15 | -8.9 | -706.12 | -28.53 |
| Stage 15 | -8.95 | -707.44 | -26.29 |
| Stage 15 | -9 | -708.64 | -24.04 |
| Stage 15 | -9.05 | -709.73 | -21.79 |
| Stage 15 | -9.1 | -710.71 | -19.53 |
| Stage 15 | -9.15 | -711.57 | -17.27 |
| Stage 15 | -9.2 | -712.32 | -15 |
| Stage 15 | -9.25 | -712.95 | -12.67 |
| Stage 15 | -9.3 | -713.47 | -10.35 |
| Stage 15 | -9.35 | -713.87 | -8.01 |
| Stage 15 | -9.4 | -714.15 | -5.67 |
| Stage 15 | -9.45 | -714.32 | -3.32 |
| Stage 15 | -9.5 | -714.37 | -0.96 |
| Stage 15 | -9.55 | -714.3 | 1.4 |
| Stage 15 | -9.6 | -714.11 | 3.78 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 15 | -9.65 | -713.8 | 6.15 |
| Stage 15 | -9.7 | -713.37 | 8.54 |
| Stage 15 | -9.75 | -712.83 | 10.97 |
| Stage 15 | -9.8 | -712.15 | 13.41 |
| Stage 15 | -9.85 | -711.36 | 15.86 |
| Stage 15 | -9.9 | -710.45 | 18.32 |
| Stage 15 | -9.95 | -709.41 | 20.78 |
| Stage 15 | -10 | -708.24 | 23.25 |
| Stage 15 | -10.05 | -710.07 | -36.57 |
| Stage 15 | -10.1 | -711.78 | -34.08 |
| Stage 15 | -10.15 | -713.36 | -31.59 |
| Stage 15 | -10.2 | -714.81 | -29.09 |
| Stage 15 | -10.25 | -716.14 | -26.58 |
| Stage 15 | -10.3 | -717.34 | -24.03 |
| Stage 15 | -10.35 | -718.42 | -21.47 |
| Stage 15 | -10.4 | -719.36 | -18.9 |
| Stage 15 | -10.45 | -720.18 | -16.33 |
| Stage 15 | -10.5 | -720.86 | -13.74 |
| Stage 15 | -10.55 | -721.42 | -11.15 |
| Stage 15 | -10.6 | -721.85 | -8.56 |
| Stage 15 | -10.65 | -722.15 | -5.95 |
| Stage 15 | -10.7 | -722.31 | -3.34 |
| Stage 15 | -10.75 | -722.35 | -0.71 |
| Stage 15 | -10.8 | -722.25 | 1.95 |
| Stage 15 | -10.85 | -722.02 | 4.62 |
| Stage 15 | -10.9 | -721.66 | 7.3 |
| Stage 15 | -10.95 | -721.16 | 9.99 |
| Stage 15 | -11 | -720.52 | 12.69 |
| Stage 15 | -11.05 | -719.75 | 15.39 |
| Stage 15 | -11.1 | -718.85 | 18.12 |
| Stage 15 | -11.15 | -717.8 | 20.87 |
| Stage 15 | -11.2 | -716.62 | 23.65 |
| Stage 15 | -11.25 | -715.3 | 26.46 |
| Stage 15 | -11.3 | -713.83 | 29.32 |
| Stage 15 | -11.35 | -712.22 | 32.21 |
| Stage 15 | -11.4 | -710.46 | 35.12 |
| Stage 15 | -11.45 | -708.56 | 38.05 |
| Stage 15 | -11.5 | -706.51 | 41.02 |
| Stage 15 | -11.55 | -704.31 | 44 |
| Stage 15 | -11.6 | -701.96 | 47.02 |
| Stage 15 | -11.65 | -699.46 | 50.05 |
| Stage 15 | -11.7 | -696.8 | 53.12 |
| Stage 15 | -11.75 | -693.99 | 56.24 |
| Stage 15 | -11.8 | -691.02 | 59.38 |
| Stage 15 | -11.85 | -687.89 | 62.55 |
| Stage 15 | -11.9 | -684.61 | 65.75 |
| Stage 15 | -11.95 | -681.16 | 68.97 |
| Stage 15 | -12 | -677.55 | 72.22 |
| Stage 15 | -12.05 | -676.86 | 13.72 |
| Stage 15 | -12.1 | -676.01 | 17.02 |
| Stage 15 | -12.15 | -674.99 | 20.34 |
| Stage 15 | -12.2 | -673.81 | 23.69 |
| Stage 15 | -12.25 | -672.45 | 27.06 |
| Stage 15 | -12.3 | -670.93 | 30.49 |
| Stage 15 | -12.35 | -669.23 | 33.94 |
| Stage 15 | -12.4 | -667.36 | 37.42 |
| Stage 15 | -12.45 | -665.32 | 40.93 |
| Stage 15 | -12.5 | -663.09 | 44.46 |
| Stage 15 | -12.55 | -660.69 | 48.01 |
| Stage 15 | -12.6 | -658.11 | 51.59 |
| Stage 15 | -12.65 | -655.35 | 55.2 |
| Stage 15 | -12.7 | -652.41 | 58.83 |
| Stage 15 | -12.75 | -649.29 | 62.48 |
| Stage 15 | -12.8 | -645.98 | 66.2 |
| Stage 15 | -12.85 | -642.48 | 69.93 |
| Stage 15 | -12.9 | -638.8 | 73.7 |
| Stage 15 | -12.95 | -634.92 | 77.48 |
| Stage 15 | -13 | -630.86 | 81.3 |
| Stage 15 | -13.05 | -626.6 | 85.13 |
| Stage 15 | -13.1 | -622.15 | 89 |
| Stage 15 | -13.15 | -617.51 | 92.89 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 15 | -13.2 | -612.67 | 96.8 |
| Stage 15 | -13.25 | -607.63 | 100.74 |
| Stage 15 | -13.3 | -602.39 | 104.74 |
| Stage 15 | -13.35 | -596.95 | 108.76 |
| Stage 15 | -13.4 | -591.31 | 112.8 |
| Stage 15 | -13.45 | -585.47 | 116.88 |
| Stage 15 | -13.5 | -579.42 | 120.97 |
| Stage 15 | -13.55 | -573.17 | 125.09 |
| Stage 15 | -13.6 | -566.7 | 129.24 |
| Stage 15 | -13.65 | -560.03 | 133.42 |
| Stage 15 | -13.7 | -553.15 | 137.61 |
| Stage 15 | -13.75 | -546.06 | 141.87 |
| Stage 15 | -13.8 | -538.75 | 146.14 |
| Stage 15 | -13.85 | -531.23 | 150.45 |
| Stage 15 | -13.9 | -523.49 | 154.78 |
| Stage 15 | -13.95 | -515.53 | 159.13 |
| Stage 15 | -14 | -507.36 | 163.51 |
| Stage 15 | -14.05 | -498.96 | 167.92 |
| Stage 15 | -14.1 | -490.34 | 172.35 |
| Stage 15 | -14.15 | -481.5 | 176.81 |
| Stage 15 | -14.2 | -472.44 | 181.29 |
| Stage 15 | -14.25 | -463.15 | 185.83 |
| Stage 15 | -14.3 | -453.63 | 190.39 |
| Stage 15 | -14.35 | -443.88 | 194.97 |
| Stage 15 | -14.4 | -433.9 | 199.59 |
| Stage 15 | -14.45 | -423.69 | 204.22 |
| Stage 15 | -14.5 | -413.25 | 208.89 |
| Stage 15 | -14.55 | -402.57 | 213.58 |
| Stage 15 | -14.6 | -391.65 | 218.29 |
| Stage 15 | -14.65 | -380.5 | 223.03 |
| Stage 15 | -14.7 | -369.11 | 227.8 |
| Stage 15 | -14.75 | -357.48 | 232.62 |
| Stage 15 | -14.8 | -345.61 | 237.46 |
| Stage 15 | -14.85 | -333.49 | 242.33 |
| Stage 15 | -14.9 | -321.13 | 247.22 |
| Stage 15 | -14.95 | -308.52 | 252.14 |
| Stage 15 | -15 | -295.67 | 257.09 |
| Stage 15 | -15.05 | -282.57 | 262.06 |
| Stage 15 | -15.1 | -269.21 | 267.06 |
| Stage 15 | -15.15 | -255.61 | 272.09 |
| Stage 15 | -15.2 | -241.75 | 277.14 |
| Stage 15 | -15.25 | -227.64 | 282.22 |
| Stage 15 | -15.3 | -213.27 | 287.34 |
| Stage 15 | -15.35 | -198.96 | 286.3 |
| Stage 15 | -15.4 | -184.71 | 285.06 |
| Stage 15 | -15.45 | -170.52 | 283.64 |
| Stage 15 | -15.5 | -156.42 | 282.03 |
| Stage 15 | -15.55 | -142.41 | 280.23 |
| Stage 15 | -15.6 | -128.5 | 278.25 |
| Stage 15 | -15.65 | -114.69 | 276.08 |
| Stage 15 | -15.7 | -101.01 | 273.73 |
| Stage 15 | -15.75 | -87.45 | 271.18 |
| Stage 15 | -15.8 | -74.02 | 268.48 |
| Stage 15 | -15.85 | -60.74 | 265.59 |
| Stage 15 | -15.9 | -47.62 | 262.51 |
| Stage 15 | -15.95 | -34.66 | 259.24 |
| Stage 15 | -16 | -21.87 | 255.79 |
| Stage 15 | -16.05 | -9.26 | 252.15 |
| Stage 15 | -16.1 | 3.16 | 248.32 |
| Stage 15 | -16.15 | 15.37 | 244.37 |
| Stage 15 | -16.2 | 27.4 | 240.43 |
| Stage 15 | -16.25 | 39.22 | 236.5 |
| Stage 15 | -16.3 | 50.85 | 232.61 |
| Stage 15 | -16.35 | 62.29 | 228.72 |
| Stage 15 | -16.4 | 73.53 | 224.85 |
| Stage 15 | -16.45 | 84.58 | 220.99 |
| Stage 15 | -16.5 | 95.44 | 217.13 |
| Stage 15 | -16.55 | 106.1 | 213.29 |
| Stage 15 | -16.6 | 116.57 | 209.46 |
| Stage 15 | -16.65 | 126.85 | 205.63 |
| Stage 15 | -16.7 | 136.94 | 201.82 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 15 | -16.75 | 146.85 | 198.02 |
| Stage 15 | -16.8 | 156.56 | 194.25 |
| Stage 15 | -16.85 | 166.08 | 190.49 |
| Stage 15 | -16.9 | 175.42 | 186.74 |
| Stage 15 | -16.95 | 184.57 | 183 |
| Stage 15 | -17 | 193.53 | 179.27 |
| Stage 15 | -17.05 | 202.31 | 175.55 |
| Stage 15 | -17.1 | 210.9 | 171.84 |
| Stage 15 | -17.15 | 219.31 | 168.13 |
| Stage 15 | -17.2 | 227.53 | 164.44 |
| Stage 15 | -17.25 | 235.57 | 160.76 |
| Stage 15 | -17.3 | 243.42 | 157.11 |
| Stage 15 | -17.35 | 251.1 | 153.47 |
| Stage 15 | -17.4 | 258.59 | 149.83 |
| Stage 15 | -17.45 | 265.9 | 146.21 |
| Stage 15 | -17.5 | 273.03 | 142.6 |
| Stage 15 | -17.55 | 279.98 | 138.99 |
| Stage 15 | -17.6 | 286.75 | 135.39 |
| Stage 15 | -17.65 | 293.34 | 131.8 |
| Stage 15 | -17.7 | 299.75 | 128.22 |
| Stage 15 | -17.75 | 305.98 | 124.65 |
| Stage 15 | -17.8 | 312.04 | 121.11 |
| Stage 15 | -17.85 | 317.91 | 117.58 |
| Stage 15 | -17.9 | 323.62 | 114.05 |
| Stage 15 | -17.95 | 329.14 | 110.54 |
| Stage 15 | -18 | 334.49 | 107.03 |
| Stage 15 | -18.05 | 339.67 | 103.53 |
| Stage 15 | -18.1 | 344.67 | 100.03 |
| Stage 15 | -18.15 | 349.5 | 96.55 |
| Stage 15 | -18.2 | 354.15 | 93.07 |
| Stage 15 | -18.25 | 358.63 | 89.6 |
| Stage 15 | -18.3 | 362.94 | 86.15 |
| Stage 15 | -18.35 | 367.08 | 82.72 |
| Stage 15 | -18.4 | 371.04 | 79.29 |
| Stage 15 | -18.45 | 374.83 | 75.87 |
| Stage 15 | -18.5 | 378.46 | 72.45 |
| Stage 15 | -18.55 | 381.91 | 69.05 |
| Stage 15 | -18.6 | 385.19 | 65.64 |
| Stage 15 | -18.65 | 388.3 | 62.25 |
| Stage 15 | -18.7 | 391.25 | 58.86 |
| Stage 15 | -18.75 | 394.02 | 55.47 |
| Stage 15 | -18.8 | 396.63 | 52.12 |
| Stage 15 | -18.85 | 399.07 | 48.81 |
| Stage 15 | -18.9 | 401.34 | 45.56 |
| Stage 15 | -18.95 | 403.46 | 42.37 |
| Stage 15 | -19 | 405.42 | 39.23 |
| Stage 15 | -19.05 | 407.23 | 36.16 |
| Stage 15 | -19.1 | 408.89 | 33.14 |
| Stage 15 | -19.15 | 410.4 | 30.18 |
| Stage 15 | -19.2 | 411.76 | 27.28 |
| Stage 15 | -19.25 | 412.98 | 24.43 |
| Stage 15 | -19.3 | 414.07 | 21.64 |
| Stage 15 | -19.35 | 415.01 | 18.9 |
| Stage 15 | -19.4 | 415.82 | 16.21 |
| Stage 15 | -19.45 | 416.5 | 13.58 |
| Stage 15 | -19.5 | 417.05 | 11 |
| Stage 15 | -19.55 | 417.47 | 8.48 |
| Stage 15 | -19.6 | 417.77 | 6.01 |
| Stage 15 | -19.65 | 417.95 | 3.58 |
| Stage 15 | -19.7 | 418.01 | 1.21 |
| Stage 15 | -19.75 | 417.96 | -1.11 |
| Stage 15 | -19.8 | 417.79 | -3.38 |
| Stage 15 | -19.85 | 417.51 | -5.6 |
| Stage 15 | -19.9 | 417.12 | -7.77 |
| Stage 15 | -19.95 | 416.63 | -9.9 |
| Stage 15 | -20 | 416.03 | -11.98 |
| Stage 15 | -20.05 | 415.33 | -14.01 |
| Stage 15 | -20.1 | 414.53 | -15.99 |
| Stage 15 | -20.15 | 413.63 | -17.93 |
| Stage 15 | -20.2 | 412.64 | -19.82 |
| Stage 15 | -20.25 | 411.56 | -21.67 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 15 | -20.3 | 410.38 | -23.47 |
| Stage 15 | -20.35 | 409.12 | -25.23 |
| Stage 15 | -20.4 | 407.77 | -26.95 |
| Stage 15 | -20.45 | 406.34 | -28.62 |
| Stage 15 | -20.5 | 404.83 | -30.25 |
| Stage 15 | -20.55 | 403.24 | -31.85 |
| Stage 15 | -20.6 | 401.57 | -33.39 |
| Stage 15 | -20.65 | 399.82 | -34.9 |
| Stage 15 | -20.7 | 398.01 | -36.37 |
| Stage 15 | -20.75 | 396.12 | -37.8 |
| Stage 15 | -20.8 | 394.16 | -39.19 |
| Stage 15 | -20.85 | 392.13 | -40.54 |
| Stage 15 | -20.9 | 390.04 | -41.85 |
| Stage 15 | -20.95 | 387.88 | -43.13 |
| Stage 15 | -21 | 385.66 | -44.37 |
| Stage 15 | -21.05 | 383.38 | -45.57 |
| Stage 15 | -21.1 | 381.05 | -46.73 |
| Stage 15 | -21.15 | 378.65 | -47.87 |
| Stage 15 | -21.2 | 376.21 | -48.96 |
| Stage 15 | -21.25 | 373.7 | -50.02 |
| Stage 15 | -21.3 | 371.15 | -51.05 |
| Stage 15 | -21.35 | 368.55 | -52.04 |
| Stage 15 | -21.4 | 365.9 | -53 |
| Stage 15 | -21.45 | 363.2 | -53.93 |
| Stage 15 | -21.5 | 360.46 | -54.82 |
| Stage 15 | -21.55 | 357.68 | -55.69 |
| Stage 15 | -21.6 | 354.85 | -56.52 |
| Stage 15 | -21.65 | 351.99 | -57.32 |
| Stage 15 | -21.7 | 349.08 | -58.09 |
| Stage 15 | -21.75 | 346.14 | -58.83 |
| Stage 15 | -21.8 | 343.16 | -59.55 |
| Stage 15 | -21.85 | 340.15 | -60.23 |
| Stage 15 | -21.9 | 337.11 | -60.88 |
| Stage 15 | -21.95 | 334.03 | -61.51 |
| Stage 15 | -22 | 330.93 | -62.11 |
| Stage 15 | -22.05 | 327.79 | -62.68 |
| Stage 15 | -22.1 | 324.63 | -63.22 |
| Stage 15 | -22.15 | 321.44 | -63.74 |
| Stage 15 | -22.2 | 318.23 | -64.23 |
| Stage 15 | -22.25 | 315 | -64.7 |
| Stage 15 | -22.3 | 311.74 | -65.14 |
| Stage 15 | -22.35 | 308.46 | -65.55 |
| Stage 15 | -22.4 | 305.17 | -65.95 |
| Stage 15 | -22.45 | 301.85 | -66.31 |
| Stage 15 | -22.5 | 298.52 | -66.66 |
| Stage 15 | -22.55 | 295.17 | -66.98 |
| Stage 15 | -22.6 | 291.81 | -67.28 |
| Stage 15 | -22.65 | 288.43 | -67.55 |
| Stage 15 | -22.7 | 285.04 | -67.8 |
| Stage 15 | -22.75 | 281.64 | -68.04 |
| Stage 15 | -22.8 | 278.22 | -68.25 |
| Stage 15 | -22.85 | 274.8 | -68.43 |
| Stage 15 | -22.9 | 271.37 | -68.6 |
| Stage 15 | -22.95 | 267.93 | -68.75 |
| Stage 15 | -23 | 264.49 | -68.88 |
| Stage 15 | -23.05 | 261.04 | -68.99 |
| Stage 15 | -23.1 | 257.59 | -69.07 |
| Stage 15 | -23.15 | 254.13 | -69.14 |
| Stage 15 | -23.2 | 250.67 | -69.2 |
| Stage 15 | -23.25 | 247.21 | -69.23 |
| Stage 15 | -23.3 | 243.75 | -69.24 |
| Stage 15 | -23.35 | 240.29 | -69.24 |
| Stage 15 | -23.4 | 236.83 | -69.22 |
| Stage 15 | -23.45 | 233.37 | -69.18 |
| Stage 15 | -23.5 | 229.91 | -69.13 |
| Stage 15 | -23.55 | 226.46 | -69.06 |
| Stage 15 | -23.6 | 223.01 | -68.97 |
| Stage 15 | -23.65 | 219.57 | -68.86 |
| Stage 15 | -23.7 | 216.13 | -68.75 |
| Stage 15 | -23.75 | 212.7 | -68.61 |
| Stage 15 | -23.8 | 209.28 | -68.46 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 15 | -23.85 | 205.86 | -68.3 |
| Stage 15 | -23.9 | 202.45 | -68.11 |
| Stage 15 | -23.95 | 199.06 | -67.92 |
| Stage 15 | -24 | 195.67 | -67.7 |
| Stage 15 | -24.05 | 192.3 | -67.47 |
| Stage 15 | -24.1 | 188.94 | -67.23 |
| Stage 15 | -24.15 | 185.59 | -66.97 |
| Stage 15 | -24.2 | 182.25 | -66.7 |
| Stage 15 | -24.25 | 178.93 | -66.41 |
| Stage 15 | -24.3 | 175.63 | -66.11 |
| Stage 15 | -24.35 | 172.34 | -65.8 |
| Stage 15 | -24.4 | 169.06 | -65.47 |
| Stage 15 | -24.45 | 165.81 | -65.13 |
| Stage 15 | -24.5 | 162.57 | -64.78 |
| Stage 15 | -24.55 | 159.35 | -64.41 |
| Stage 15 | -24.6 | 156.15 | -64.03 |
| Stage 15 | -24.65 | 152.97 | -63.64 |
| Stage 15 | -24.7 | 149.8 | -63.24 |
| Stage 15 | -24.75 | 146.66 | -62.82 |
| Stage 15 | -24.8 | 143.54 | -62.39 |
| Stage 15 | -24.85 | 140.45 | -61.95 |
| Stage 15 | -24.9 | 137.37 | -61.5 |
| Stage 15 | -24.95 | 134.32 | -61.04 |
| Stage 15 | -25 | 131.29 | -60.57 |
| Stage 15 | -25.05 | 128.29 | -60.09 |
| Stage 15 | -25.1 | 125.31 | -59.59 |
| Stage 15 | -25.15 | 122.35 | -59.09 |
| Stage 15 | -25.2 | 119.42 | -58.57 |
| Stage 15 | -25.25 | 116.52 | -58.05 |
| Stage 15 | -25.3 | 113.65 | -57.52 |
| Stage 15 | -25.35 | 110.8 | -56.97 |
| Stage 15 | -25.4 | 107.98 | -56.42 |
| Stage 15 | -25.45 | 105.18 | -55.85 |
| Stage 15 | -25.5 | 102.42 | -55.28 |
| Stage 15 | -25.55 | 99.68 | -54.7 |
| Stage 15 | -25.6 | 96.98 | -54.11 |
| Stage 15 | -25.65 | 94.3 | -53.51 |
| Stage 15 | -25.7 | 91.66 | -52.9 |
| Stage 15 | -25.75 | 89.04 | -52.28 |
| Stage 15 | -25.8 | 86.46 | -51.66 |
| Stage 15 | -25.85 | 83.91 | -51.03 |
| Stage 15 | -25.9 | 81.39 | -50.38 |
| Stage 15 | -25.95 | 78.9 | -49.73 |
| Stage 15 | -26 | 76.45 | -49.07 |
| Stage 15 | -26.05 | 74.03 | -48.41 |
| Stage 15 | -26.1 | 71.64 | -47.73 |
| Stage 15 | -26.15 | 69.29 | -47.05 |
| Stage 15 | -26.2 | 66.97 | -46.36 |
| Stage 15 | -26.25 | 64.69 | -45.67 |
| Stage 15 | -26.3 | 62.44 | -44.96 |
| Stage 15 | -26.35 | 60.23 | -44.25 |
| Stage 15 | -26.4 | 58.05 | -43.53 |
| Stage 15 | -26.45 | 55.91 | -42.8 |
| Stage 15 | -26.5 | 53.81 | -42.07 |
| Stage 15 | -26.55 | 51.74 | -41.33 |
| Stage 15 | -26.6 | 49.71 | -40.58 |
| Stage 15 | -26.65 | 47.72 | -39.83 |
| Stage 15 | -26.7 | 45.77 | -39.06 |
| Stage 15 | -26.75 | 43.85 | -38.3 |
| Stage 15 | -26.8 | 41.98 | -37.53 |
| Stage 15 | -26.85 | 40.14 | -36.76 |
| Stage 15 | -26.9 | 38.34 | -35.98 |
| Stage 15 | -26.95 | 36.58 | -35.2 |
| Stage 15 | -27 | 34.86 | -34.42 |
| Stage 15 | -27.05 | 33.18 | -33.63 |
| Stage 15 | -27.1 | 31.54 | -32.84 |
| Stage 15 | -27.15 | 29.93 | -32.05 |
| Stage 15 | -27.2 | 28.37 | -31.25 |
| Stage 15 | -27.25 | 26.85 | -30.45 |
| Stage 15 | -27.3 | 25.37 | -29.65 |
| Stage 15 | -27.35 | 23.93 | -28.84 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 15 | -27.4 | 22.52 | -28.03 |
| Stage 15 | -27.45 | 21.16 | -27.22 |
| Stage 15 | -27.5 | 19.84 | -26.4 |
| Stage 15 | -27.55 | 18.56 | -25.58 |
| Stage 15 | -27.6 | 17.33 | -24.76 |
| Stage 15 | -27.65 | 16.13 | -23.93 |
| Stage 15 | -27.7 | 14.97 | -23.1 |
| Stage 15 | -27.75 | 13.86 | -22.27 |
| Stage 15 | -27.8 | 12.79 | -21.43 |
| Stage 15 | -27.85 | 11.76 | -20.59 |
| Stage 15 | -27.9 | 10.77 | -19.75 |
| Stage 15 | -27.95 | 9.83 | -18.91 |
| Stage 15 | -28 | 8.92 | -18.06 |
| Stage 15 | -28.05 | 8.06 | -17.21 |
| Stage 15 | -28.1 | 7.25 | -16.36 |
| Stage 15 | -28.15 | 6.47 | -15.5 |
| Stage 15 | -28.2 | 5.74 | -14.64 |
| Stage 15 | -28.25 | 5.05 | -13.78 |
| Stage 15 | -28.3 | 4.4 | -12.91 |
| Stage 15 | -28.35 | 3.8 | -12.04 |
| Stage 15 | -28.4 | 3.24 | -11.17 |
| Stage 15 | -28.45 | 2.73 | -10.29 |
| Stage 15 | -28.5 | 2.26 | -9.41 |
| Stage 15 | -28.55 | 1.83 | -8.53 |
| Stage 15 | -28.6 | 1.45 | -7.65 |
| Stage 15 | -28.65 | 1.11 | -6.76 |
| Stage 15 | -28.7 | 0.82 | -5.87 |
| Stage 15 | -28.75 | 0.57 | -4.98 |
| Stage 15 | -28.8 | 0.36 | -4.08 |
| Stage 15 | -28.85 | 0.21 | -3.18 |
| Stage 15 | -28.9 | 0.09 | -2.28 |
| Stage 15 | -28.95 | 0.02 | -1.37 |
| Stage 15 | -29 | 0 | -0.46 |

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 16

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|-------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 16 | 0.8 | 0 | 5.17 |
| Stage 16 | 0.75 | 0.26 | 5.17 |
| Stage 16 | 0.7 | 1.12 | 17.28 |
| Stage 16 | 0.65 | 2.59 | 29.4 |
| Stage 16 | 0.6 | 4.67 | 41.51 |
| Stage 16 | 0.55 | 7.35 | 53.64 |
| Stage 16 | 0.5 | 10.64 | 65.76 |
| Stage 16 | 0.45 | 14.53 | 77.9 |
| Stage 16 | 0.4 | 19.03 | 90.03 |
| Stage 16 | 0.35 | 24.14 | 102.17 |
| Stage 16 | 0.3 | 29.86 | 114.31 |
| Stage 16 | 0.25 | 36.18 | 126.46 |
| Stage 16 | 0.2 | 43.11 | 138.61 |
| Stage 16 | 0.15 | 50.65 | 150.77 |
| Stage 16 | 0.1 | 58.8 | 162.93 |
| Stage 16 | 0.05 | 67.55 | 175.1 |
| Stage 16 | 0 | 76.92 | 187.27 |
| Stage 16 | -0.05 | 86.89 | 199.44 |
| Stage 16 | -0.1 | 97.47 | 211.62 |
| Stage 16 | -0.15 | 108.66 | 223.8 |
| Stage 16 | -0.2 | 120.46 | 235.99 |
| Stage 16 | -0.25 | 132.87 | 248.18 |
| Stage 16 | -0.3 | 145.89 | 260.37 |
| Stage 16 | -0.35 | 159.51 | 272.57 |
| Stage 16 | -0.4 | 173.75 | 284.78 |
| Stage 16 | -0.45 | 188.6 | 296.98 |
| Stage 16 | -0.5 | 204.06 | 309.19 |
| Stage 16 | -0.55 | 220.13 | 321.41 |
| Stage 16 | -0.6 | 236.81 | 333.63 |
| Stage 16 | -0.65 | 254.11 | 345.85 |
| Stage 16 | -0.7 | 272.01 | 358.08 |
| Stage 16 | -0.75 | 290.53 | 370.31 |
| Stage 16 | -0.8 | 309.65 | 382.54 |
| Stage 16 | -0.85 | 329.39 | 394.78 |
| Stage 16 | -0.9 | 349.74 | 407.02 |
| Stage 16 | -0.95 | 370.71 | 419.27 |
| Stage 16 | -1 | 392.28 | 431.52 |
| Stage 16 | -1.05 | 414.47 | 443.77 |
| Stage 16 | -1.1 | 437.27 | 456.03 |
| Stage 16 | -1.15 | 460.69 | 468.29 |
| Stage 16 | -1.2 | 484.71 | 480.55 |
| Stage 16 | -1.25 | 509.36 | 492.81 |
| Stage 16 | -1.3 | 534.61 | 505.08 |
| Stage 16 | -1.35 | 560.48 | 517.35 |
| Stage 16 | -1.4 | 586.96 | 529.63 |
| Stage 16 | -1.45 | 614.05 | 541.91 |
| Stage 16 | -1.5 | 641.76 | 554.18 |
| Stage 16 | -1.55 | 578.98 | -1255.71 |
| Stage 16 | -1.6 | 516.81 | -1243.43 |
| Stage 16 | -1.65 | 455.25 | -1231.14 |
| Stage 16 | -1.7 | 394.31 | -1218.85 |
| Stage 16 | -1.75 | 333.98 | -1206.56 |
| Stage 16 | -1.8 | 274.26 | -1194.27 |
| Stage 16 | -1.85 | 215.17 | -1181.97 |
| Stage 16 | -1.9 | 156.68 | -1169.68 |
| Stage 16 | -1.95 | 98.81 | -1157.38 |
| Stage 16 | -2 | 41.56 | -1145.08 |
| Stage 16 | -2.05 | -15.08 | -1132.78 |
| Stage 16 | -2.1 | -71.1 | -1120.48 |
| Stage 16 | -2.15 | -126.51 | -1108.17 |
| Stage 16 | -2.2 | -181.3 | -1095.87 |
| Stage 16 | -2.25 | -235.48 | -1083.56 |
| Stage 16 | -2.3 | -289.04 | -1071.25 |
| Stage 16 | -2.35 | -341.99 | -1058.94 |
| Stage 16 | -2.4 | -394.32 | -1046.63 |
| Stage 16 | -2.45 | -446.04 | -1034.31 |
| Stage 16 | -2.5 | -497.14 | -1022 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|-------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 16 | -2.55 | -547.62 | -1009.68 |
| Stage 16 | -2.6 | -597.49 | -997.36 |
| Stage 16 | -2.65 | -646.74 | -985.04 |
| Stage 16 | -2.7 | -695.38 | -972.72 |
| Stage 16 | -2.75 | -743.4 | -960.4 |
| Stage 16 | -2.8 | -790.8 | -948.07 |
| Stage 16 | -2.85 | -837.59 | -935.75 |
| Stage 16 | -2.9 | -883.76 | -923.42 |
| Stage 16 | -2.95 | -929.32 | -911.08 |
| Stage 16 | -3 | -974.25 | -898.75 |
| Stage 16 | -3.05 | -1018.57 | -886.41 |
| Stage 16 | -3.1 | -1062.4 | -876.45 |
| Stage 16 | -3.15 | -1105.72 | -866.47 |
| Stage 16 | -3.2 | -1148.54 | -856.5 |
| Stage 16 | -3.25 | -1190.87 | -846.52 |
| Stage 16 | -3.3 | -1232.69 | -836.43 |
| Stage 16 | -3.35 | -1274.01 | -826.34 |
| Stage 16 | -3.4 | -1314.82 | -816.25 |
| Stage 16 | -3.45 | -1355.13 | -806.15 |
| Stage 16 | -3.5 | -1394.93 | -796.04 |
| Stage 16 | -3.55 | -1434.23 | -785.93 |
| Stage 16 | -3.6 | -1473.02 | -775.82 |
| Stage 16 | -3.65 | -1511.3 | -765.69 |
| Stage 16 | -3.7 | -1549.08 | -755.57 |
| Stage 16 | -3.75 | -1586.35 | -745.43 |
| Stage 16 | -3.8 | -1623.11 | -735.21 |
| Stage 16 | -3.85 | -1659.36 | -724.97 |
| Stage 16 | -3.9 | -1695.1 | -714.73 |
| Stage 16 | -3.95 | -1730.32 | -704.49 |
| Stage 16 | -4 | -1765.03 | -694.24 |
| Stage 16 | -4.05 | -1799.23 | -683.98 |
| Stage 16 | -4.1 | -1832.92 | -673.72 |
| Stage 16 | -4.15 | -1866.09 | -663.44 |
| Stage 16 | -4.2 | -1898.75 | -653.17 |
| Stage 16 | -4.25 | -1930.89 | -642.88 |
| Stage 16 | -4.3 | -1962.52 | -632.51 |
| Stage 16 | -4.35 | -1993.63 | -622.13 |
| Stage 16 | -4.4 | -2024.21 | -611.75 |
| Stage 16 | -4.45 | -2054.28 | -601.36 |
| Stage 16 | -4.5 | -2083.83 | -590.96 |
| Stage 16 | -4.55 | -2112.86 | -580.55 |
| Stage 16 | -4.6 | -2141.36 | -570.14 |
| Stage 16 | -4.65 | -2169.35 | -559.72 |
| Stage 16 | -4.7 | -2196.82 | -549.29 |
| Stage 16 | -4.75 | -2223.76 | -538.86 |
| Stage 16 | -4.8 | -2250.18 | -528.34 |
| Stage 16 | -4.85 | -2276.07 | -517.82 |
| Stage 16 | -4.9 | -2301.43 | -507.29 |
| Stage 16 | -4.95 | -2326.27 | -496.75 |
| Stage 16 | -5 | -2350.58 | -486.2 |
| Stage 16 | -5.05 | -2374.36 | -475.65 |
| Stage 16 | -5.1 | -2397.61 | -465.08 |
| Stage 16 | -5.15 | -2420.34 | -454.51 |
| Stage 16 | -5.2 | -2442.54 | -443.93 |
| Stage 16 | -5.25 | -2464.2 | -433.28 |
| Stage 16 | -5.3 | -2485.33 | -422.62 |
| Stage 16 | -5.35 | -2505.93 | -411.95 |
| Stage 16 | -5.4 | -2525.99 | -401.27 |
| Stage 16 | -5.45 | -2545.52 | -390.58 |
| Stage 16 | -5.5 | -2564.52 | -379.89 |
| Stage 16 | -5.55 | -2582.98 | -369.18 |
| Stage 16 | -5.6 | -2600.9 | -358.47 |
| Stage 16 | -5.65 | -2618.29 | -347.75 |
| Stage 16 | -5.7 | -2635.14 | -337.02 |
| Stage 16 | -5.75 | -2651.45 | -326.22 |
| Stage 16 | -5.8 | -2667.22 | -315.41 |
| Stage 16 | -5.85 | -2682.45 | -304.59 |
| Stage 16 | -5.9 | -2697.14 | -293.76 |
| Stage 16 | -5.95 | -2711.28 | -282.93 |
| Stage 16 | -6 | -2724.89 | -272.08 |
| Stage 16 | -6.05 | -2739.79 | -298.07 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|-------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 16 | -6.1 | -2754.15 | -287.21 |
| Stage 16 | -6.15 | -2767.97 | -276.34 |
| Stage 16 | -6.2 | -2781.24 | -265.45 |
| Stage 16 | -6.25 | -2793.97 | -254.51 |
| Stage 16 | -6.3 | -2806.14 | -243.55 |
| Stage 16 | -6.35 | -2817.77 | -232.58 |
| Stage 16 | -6.4 | -2828.85 | -221.61 |
| Stage 16 | -6.45 | -2839.38 | -210.62 |
| Stage 16 | -6.5 | -2849.37 | -199.62 |
| Stage 16 | -6.55 | -2858.8 | -188.62 |
| Stage 16 | -6.6 | -2867.68 | -177.61 |
| Stage 16 | -6.65 | -2876.01 | -166.58 |
| Stage 16 | -6.7 | -2883.78 | -155.55 |
| Stage 16 | -6.75 | -2891.01 | -144.45 |
| Stage 16 | -6.8 | -2897.67 | -133.35 |
| Stage 16 | -6.85 | -2903.79 | -122.23 |
| Stage 16 | -6.9 | -2909.34 | -111.11 |
| Stage 16 | -6.95 | -2914.34 | -99.97 |
| Stage 16 | -7 | -2918.78 | -88.83 |
| Stage 16 | -7.05 | -2922.66 | -77.67 |
| Stage 16 | -7.1 | -2925.99 | -66.51 |
| Stage 16 | -7.15 | -2928.76 | -55.34 |
| Stage 16 | -7.2 | -2930.96 | -44.15 |
| Stage 16 | -7.25 | -2932.61 | -32.91 |
| Stage 16 | -7.3 | -2933.69 | -21.65 |
| Stage 16 | -7.35 | -2934.21 | -10.39 |
| Stage 16 | -7.4 | -2934.17 | 0.88 |
| Stage 16 | -7.45 | -2933.56 | 12.17 |
| Stage 16 | -7.5 | -2932.39 | 23.46 |
| Stage 16 | -7.55 | -2930.65 | 34.77 |
| Stage 16 | -7.6 | -2928.34 | 46.08 |
| Stage 16 | -7.65 | -2925.47 | 57.4 |
| Stage 16 | -7.7 | -2922.04 | 68.74 |
| Stage 16 | -7.75 | -2918.03 | 80.13 |
| Stage 16 | -7.8 | -2913.45 | 91.53 |
| Stage 16 | -7.85 | -2908.31 | 102.94 |
| Stage 16 | -7.9 | -2902.59 | 114.36 |
| Stage 16 | -7.95 | -2896.3 | 125.79 |
| Stage 16 | -8 | -2889.44 | 137.24 |
| Stage 16 | -8.05 | -2883.91 | 110.58 |
| Stage 16 | -8.1 | -2877.81 | 122.04 |
| Stage 16 | -8.15 | -2871.13 | 133.51 |
| Stage 16 | -8.2 | -2863.88 | 144.99 |
| Stage 16 | -8.25 | -2856.06 | 156.53 |
| Stage 16 | -8.3 | -2847.65 | 168.08 |
| Stage 16 | -8.35 | -2838.67 | 179.63 |
| Stage 16 | -8.4 | -2829.11 | 191.2 |
| Stage 16 | -8.45 | -2818.97 | 202.78 |
| Stage 16 | -8.5 | -2808.25 | 214.36 |
| Stage 16 | -8.55 | -2796.96 | 225.96 |
| Stage 16 | -8.6 | -2785.08 | 237.57 |
| Stage 16 | -8.65 | -2772.62 | 249.19 |
| Stage 16 | -8.7 | -2759.58 | 260.81 |
| Stage 16 | -8.75 | -2745.95 | 272.49 |
| Stage 16 | -8.8 | -2731.74 | 284.18 |
| Stage 16 | -8.85 | -2716.95 | 295.88 |
| Stage 16 | -8.9 | -2701.57 | 307.59 |
| Stage 16 | -8.95 | -2685.6 | 319.31 |
| Stage 16 | -9 | -2669.05 | 331.04 |
| Stage 16 | -9.05 | -2651.91 | 342.78 |
| Stage 16 | -9.1 | -2634.19 | 354.52 |
| Stage 16 | -9.15 | -2615.87 | 366.28 |
| Stage 16 | -9.2 | -2596.97 | 378.05 |
| Stage 16 | -9.25 | -2577.48 | 389.87 |
| Stage 16 | -9.3 | -2557.39 | 401.7 |
| Stage 16 | -9.35 | -2536.71 | 413.53 |
| Stage 16 | -9.4 | -2515.45 | 425.38 |
| Stage 16 | -9.45 | -2493.58 | 437.24 |
| Stage 16 | -9.5 | -2471.13 | 449.1 |
| Stage 16 | -9.55 | -2448.08 | 460.98 |
| Stage 16 | -9.6 | -2424.44 | 472.86 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 16 | -9.65 | -2400.2 | 484.76 |
| Stage 16 | -9.7 | -2375.36 | 496.66 |
| Stage 16 | -9.75 | -2349.93 | 508.61 |
| Stage 16 | -9.8 | -2323.91 | 520.57 |
| Stage 16 | -9.85 | -2297.28 | 532.54 |
| Stage 16 | -9.9 | -2270.05 | 544.52 |
| Stage 16 | -9.95 | -2242.23 | 556.51 |
| Stage 16 | -10 | -2213.81 | 568.5 |
| Stage 16 | -10.05 | -2188.13 | 513.47 |
| Stage 16 | -10.1 | -2161.86 | 525.48 |
| Stage 16 | -10.15 | -2134.98 | 537.5 |
| Stage 16 | -10.2 | -2107.51 | 549.53 |
| Stage 16 | -10.25 | -2079.43 | 561.57 |
| Stage 16 | -10.3 | -2050.74 | 573.66 |
| Stage 16 | -10.35 | -2021.46 | 585.75 |
| Stage 16 | -10.4 | -1991.56 | 597.86 |
| Stage 16 | -10.45 | -1961.07 | 609.97 |
| Stage 16 | -10.5 | -1929.96 | 622.08 |
| Stage 16 | -10.55 | -1898.25 | 634.21 |
| Stage 16 | -10.6 | -1865.93 | 646.35 |
| Stage 16 | -10.65 | -1833.01 | 658.49 |
| Stage 16 | -10.7 | -1799.48 | 670.64 |
| Stage 16 | -10.75 | -1765.34 | 682.8 |
| Stage 16 | -10.8 | -1730.59 | 695 |
| Stage 16 | -10.85 | -1695.23 | 707.21 |
| Stage 16 | -10.9 | -1659.26 | 719.42 |
| Stage 16 | -10.95 | -1622.68 | 731.64 |
| Stage 16 | -11 | -1585.48 | 743.88 |
| Stage 16 | -11.05 | -1547.68 | 756.11 |
| Stage 16 | -11.1 | -1509.26 | 768.37 |
| Stage 16 | -11.15 | -1470.22 | 780.66 |
| Stage 16 | -11.2 | -1430.58 | 792.97 |
| Stage 16 | -11.25 | -1390.31 | 805.3 |
| Stage 16 | -11.3 | -1349.43 | 817.69 |
| Stage 16 | -11.35 | -1307.91 | 830.11 |
| Stage 16 | -11.4 | -1265.79 | 842.54 |
| Stage 16 | -11.45 | -1223.04 | 855 |
| Stage 16 | -11.5 | -1179.66 | 867.49 |
| Stage 16 | -11.55 | -1135.66 | 879.99 |
| Stage 16 | -11.6 | -1091.04 | 892.52 |
| Stage 16 | -11.65 | -1045.78 | 905.07 |
| Stage 16 | -11.7 | -999.9 | 917.65 |
| Stage 16 | -11.75 | -953.39 | 930.27 |
| Stage 16 | -11.8 | -906.24 | 942.92 |
| Stage 16 | -11.85 | -858.46 | 955.6 |
| Stage 16 | -11.9 | -810.04 | 968.29 |
| Stage 16 | -11.95 | -760.99 | 981.01 |
| Stage 16 | -12 | -711.32 | 993.74 |
| Stage 16 | -12.05 | -664.24 | 941.58 |
| Stage 16 | -12.1 | -616.52 | 954.36 |
| Stage 16 | -12.15 | -568.16 | 967.16 |
| Stage 16 | -12.2 | -519.16 | 979.98 |
| Stage 16 | -12.25 | -469.52 | 992.82 |
| Stage 16 | -12.3 | -419.24 | 1005.72 |
| Stage 16 | -12.35 | -368.3 | 1018.63 |
| Stage 16 | -12.4 | -316.73 | 1031.56 |
| Stage 16 | -12.45 | -264.5 | 1044.52 |
| Stage 16 | -12.5 | -211.63 | 1057.49 |
| Stage 16 | -12.55 | -158.1 | 1070.48 |
| Stage 16 | -12.6 | -103.93 | 1083.49 |
| Stage 16 | -12.65 | -49.1 | 1096.53 |
| Stage 16 | -12.7 | 6.38 | 1109.57 |
| Stage 16 | -12.75 | 62.51 | 1122.64 |
| Stage 16 | -12.8 | 119.3 | 1135.76 |
| Stage 16 | -12.85 | 176.74 | 1148.89 |
| Stage 16 | -12.9 | 234.84 | 1162.05 |
| Stage 16 | -12.95 | 293.61 | 1175.22 |
| Stage 16 | -13 | 353.03 | 1188.4 |
| Stage 16 | -13.05 | 413.11 | 1201.61 |
| Stage 16 | -13.1 | 473.85 | 1214.83 |
| Stage 16 | -13.15 | 535.25 | 1228.07 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 16 | -13.2 | 597.32 | 1241.32 |
| Stage 16 | -13.25 | 660.05 | 1254.59 |
| Stage 16 | -13.3 | 723.44 | 1267.91 |
| Stage 16 | -13.35 | 787.52 | 1281.24 |
| Stage 16 | -13.4 | 852.25 | 1294.59 |
| Stage 16 | -13.45 | 917.64 | 1307.95 |
| Stage 16 | -13.5 | 983.71 | 1321.33 |
| Stage 16 | -13.55 | 1050.45 | 1334.72 |
| Stage 16 | -13.6 | 1117.85 | 1348.13 |
| Stage 16 | -13.65 | 1185.93 | 1361.55 |
| Stage 16 | -13.7 | 1254.68 | 1374.98 |
| Stage 16 | -13.75 | 1324.1 | 1388.46 |
| Stage 16 | -13.8 | 1394.2 | 1401.95 |
| Stage 16 | -13.85 | 1464.97 | 1415.45 |
| Stage 16 | -13.9 | 1536.42 | 1428.96 |
| Stage 16 | -13.95 | 1608.55 | 1442.49 |
| Stage 16 | -14 | 1681.35 | 1456.03 |
| Stage 16 | -14.05 | 1754.83 | 1469.58 |
| Stage 16 | -14.1 | 1828.98 | 1483.14 |
| Stage 16 | -14.15 | 1903.82 | 1496.71 |
| Stage 16 | -14.2 | 1979.33 | 1510.3 |
| Stage 16 | -14.25 | 2055.53 | 1523.92 |
| Stage 16 | -14.3 | 2132.41 | 1537.55 |
| Stage 16 | -14.35 | 2209.97 | 1551.19 |
| Stage 16 | -14.4 | 2288.21 | 1564.84 |
| Stage 16 | -14.45 | 2367.13 | 1578.5 |
| Stage 16 | -14.5 | 2446.74 | 1592.17 |
| Stage 16 | -14.55 | 2527.04 | 1605.85 |
| Stage 16 | -14.6 | 2608.01 | 1619.54 |
| Stage 16 | -14.65 | 2689.68 | 1633.26 |
| Stage 16 | -14.7 | 2772.02 | 1647.01 |
| Stage 16 | -14.75 | 2855.07 | 1660.81 |
| Stage 16 | -14.8 | 2938.78 | 1674.63 |
| Stage 16 | -14.85 | 2897.92 | -817.15 |
| Stage 16 | -14.9 | 2857.76 | -803.27 |
| Stage 16 | -14.95 | 2818.29 | -789.37 |
| Stage 16 | -15 | 2779.52 | -775.44 |
| Stage 16 | -15.05 | 2741.44 | -761.49 |
| Stage 16 | -15.1 | 2704.07 | -747.51 |
| Stage 16 | -15.15 | 2667.39 | -733.5 |
| Stage 16 | -15.2 | 2631.42 | -719.47 |
| Stage 16 | -15.25 | 2596.15 | -705.42 |
| Stage 16 | -15.3 | 2561.58 | -691.31 |
| Stage 16 | -15.35 | 2527.41 | -683.4 |
| Stage 16 | -15.4 | 2493.63 | -675.67 |
| Stage 16 | -15.45 | 2460.22 | -668.12 |
| Stage 16 | -15.5 | 2427.19 | -660.76 |
| Stage 16 | -15.55 | 2394.51 | -653.57 |
| Stage 16 | -15.6 | 2362.18 | -646.57 |
| Stage 16 | -15.65 | 2330.19 | -639.75 |
| Stage 16 | -15.7 | 2298.54 | -633.11 |
| Stage 16 | -15.75 | 2267.2 | -626.65 |
| Stage 16 | -15.8 | 2236.19 | -620.34 |
| Stage 16 | -15.85 | 2205.48 | -614.22 |
| Stage 16 | -15.9 | 2175.06 | -608.28 |
| Stage 16 | -15.95 | 2144.94 | -602.53 |
| Stage 16 | -16 | 2115.09 | -596.95 |
| Stage 16 | -16.05 | 2085.51 | -591.56 |
| Stage 16 | -16.1 | 2056.19 | -586.35 |
| Stage 16 | -16.15 | 2027.12 | -581.33 |
| Stage 16 | -16.2 | 1998.3 | -576.48 |
| Stage 16 | -16.25 | 1969.71 | -571.82 |
| Stage 16 | -16.3 | 1941.35 | -567.27 |
| Stage 16 | -16.35 | 1913.21 | -562.71 |
| Stage 16 | -16.4 | 1885.3 | -558.15 |
| Stage 16 | -16.45 | 1857.62 | -553.59 |
| Stage 16 | -16.5 | 1830.17 | -549.02 |
| Stage 16 | -16.55 | 1802.95 | -544.46 |
| Stage 16 | -16.6 | 1775.96 | -539.89 |
| Stage 16 | -16.65 | 1749.2 | -535.32 |
| Stage 16 | -16.7 | 1722.66 | -530.76 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 16 | -16.75 | 1696.35 | -526.19 |
| Stage 16 | -16.8 | 1670.27 | -521.6 |
| Stage 16 | -16.85 | 1644.42 | -517.01 |
| Stage 16 | -16.9 | 1618.8 | -512.43 |
| Stage 16 | -16.95 | 1593.4 | -507.85 |
| Stage 16 | -17 | 1568.24 | -503.27 |
| Stage 16 | -17.05 | 1543.3 | -498.7 |
| Stage 16 | -17.1 | 1518.6 | -494.13 |
| Stage 16 | -17.15 | 1494.12 | -489.57 |
| Stage 16 | -17.2 | 1469.87 | -485.01 |
| Stage 16 | -17.25 | 1445.85 | -480.46 |
| Stage 16 | -17.3 | 1422.06 | -475.89 |
| Stage 16 | -17.35 | 1398.49 | -471.33 |
| Stage 16 | -17.4 | 1375.15 | -466.78 |
| Stage 16 | -17.45 | 1352.04 | -462.24 |
| Stage 16 | -17.5 | 1329.15 | -457.71 |
| Stage 16 | -17.55 | 1306.49 | -453.18 |
| Stage 16 | -17.6 | 1284.06 | -448.67 |
| Stage 16 | -17.65 | 1261.85 | -444.16 |
| Stage 16 | -17.7 | 1239.87 | -439.67 |
| Stage 16 | -17.75 | 1218.11 | -435.18 |
| Stage 16 | -17.8 | 1196.58 | -430.69 |
| Stage 16 | -17.85 | 1175.27 | -426.21 |
| Stage 16 | -17.9 | 1154.18 | -421.74 |
| Stage 16 | -17.95 | 1133.32 | -417.29 |
| Stage 16 | -18 | 1112.68 | -412.84 |
| Stage 16 | -18.05 | 1092.26 | -408.42 |
| Stage 16 | -18.1 | 1072.06 | -404 |
| Stage 16 | -18.15 | 1052.08 | -399.6 |
| Stage 16 | -18.2 | 1032.32 | -395.21 |
| Stage 16 | -18.25 | 1012.77 | -390.84 |
| Stage 16 | -18.3 | 993.45 | -386.47 |
| Stage 16 | -18.35 | 974.34 | -382.11 |
| Stage 16 | -18.4 | 955.46 | -377.76 |
| Stage 16 | -18.45 | 936.78 | -373.43 |
| Stage 16 | -18.5 | 918.33 | -369.12 |
| Stage 16 | -18.55 | 900.09 | -364.83 |
| Stage 16 | -18.6 | 882.06 | -360.55 |
| Stage 16 | -18.65 | 864.25 | -356.3 |
| Stage 16 | -18.7 | 846.64 | -352.06 |
| Stage 16 | -18.75 | 829.25 | -347.83 |
| Stage 16 | -18.8 | 812.07 | -343.61 |
| Stage 16 | -18.85 | 795.1 | -339.41 |
| Stage 16 | -18.9 | 778.34 | -335.22 |
| Stage 16 | -18.95 | 761.79 | -331.05 |
| Stage 16 | -19 | 745.44 | -326.91 |
| Stage 16 | -19.05 | 729.3 | -322.78 |
| Stage 16 | -19.1 | 713.37 | -318.68 |
| Stage 16 | -19.15 | 697.64 | -314.59 |
| Stage 16 | -19.2 | 682.12 | -310.53 |
| Stage 16 | -19.25 | 666.79 | -306.49 |
| Stage 16 | -19.3 | 651.67 | -302.45 |
| Stage 16 | -19.35 | 636.75 | -298.43 |
| Stage 16 | -19.4 | 622.03 | -294.43 |
| Stage 16 | -19.45 | 607.51 | -290.45 |
| Stage 16 | -19.5 | 593.18 | -286.5 |
| Stage 16 | -19.55 | 579.05 | -282.57 |
| Stage 16 | -19.6 | 565.12 | -278.66 |
| Stage 16 | -19.65 | 551.38 | -274.78 |
| Stage 16 | -19.7 | 537.83 | -270.91 |
| Stage 16 | -19.75 | 524.48 | -267.08 |
| Stage 16 | -19.8 | 511.32 | -263.24 |
| Stage 16 | -19.85 | 498.35 | -259.43 |
| Stage 16 | -19.9 | 485.57 | -255.64 |
| Stage 16 | -19.95 | 472.97 | -251.88 |
| Stage 16 | -20 | 460.57 | -248.14 |
| Stage 16 | -20.05 | 448.35 | -244.43 |
| Stage 16 | -20.1 | 436.31 | -240.74 |
| Stage 16 | -20.15 | 424.45 | -237.07 |
| Stage 16 | -20.2 | 412.78 | -233.43 |
| Stage 16 | -20.25 | 401.29 | -229.82 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 16 | -20.3 | 389.98 | -226.21 |
| Stage 16 | -20.35 | 378.85 | -222.62 |
| Stage 16 | -20.4 | 367.9 | -219.07 |
| Stage 16 | -20.45 | 357.12 | -215.53 |
| Stage 16 | -20.5 | 346.52 | -212.03 |
| Stage 16 | -20.55 | 336.09 | -208.55 |
| Stage 16 | -20.6 | 325.84 | -205.09 |
| Stage 16 | -20.65 | 315.76 | -201.66 |
| Stage 16 | -20.7 | 305.84 | -198.26 |
| Stage 16 | -20.75 | 296.1 | -194.89 |
| Stage 16 | -20.8 | 286.52 | -191.52 |
| Stage 16 | -20.85 | 277.11 | -188.18 |
| Stage 16 | -20.9 | 267.87 | -184.86 |
| Stage 16 | -20.95 | 258.79 | -181.57 |
| Stage 16 | -21 | 249.88 | -178.31 |
| Stage 16 | -21.05 | 241.12 | -175.08 |
| Stage 16 | -21.1 | 232.53 | -171.87 |
| Stage 16 | -21.15 | 224.09 | -168.69 |
| Stage 16 | -21.2 | 215.82 | -165.54 |
| Stage 16 | -21.25 | 207.7 | -162.41 |
| Stage 16 | -21.3 | 199.73 | -159.29 |
| Stage 16 | -21.35 | 191.92 | -156.21 |
| Stage 16 | -21.4 | 184.27 | -153.14 |
| Stage 16 | -21.45 | 176.76 | -150.11 |
| Stage 16 | -21.5 | 169.41 | -147.1 |
| Stage 16 | -21.55 | 162.2 | -144.12 |
| Stage 16 | -21.6 | 155.14 | -141.17 |
| Stage 16 | -21.65 | 148.23 | -138.25 |
| Stage 16 | -21.7 | 141.46 | -135.36 |
| Stage 16 | -21.75 | 134.84 | -132.49 |
| Stage 16 | -21.8 | 128.35 | -129.63 |
| Stage 16 | -21.85 | 122.02 | -126.8 |
| Stage 16 | -21.9 | 115.82 | -124 |
| Stage 16 | -21.95 | 109.75 | -121.23 |
| Stage 16 | -22 | 103.83 | -118.49 |
| Stage 16 | -22.05 | 98.04 | -115.77 |
| Stage 16 | -22.1 | 92.39 | -113.08 |
| Stage 16 | -22.15 | 86.87 | -110.43 |
| Stage 16 | -22.2 | 81.48 | -107.79 |
| Stage 16 | -22.25 | 76.22 | -105.19 |
| Stage 16 | -22.3 | 71.09 | -102.6 |
| Stage 16 | -22.35 | 66.08 | -100.04 |
| Stage 16 | -22.4 | 61.21 | -97.5 |
| Stage 16 | -22.45 | 56.46 | -95 |
| Stage 16 | -22.5 | 51.83 | -92.52 |
| Stage 16 | -22.55 | 47.33 | -90.07 |
| Stage 16 | -22.6 | 42.95 | -87.65 |
| Stage 16 | -22.65 | 38.69 | -85.26 |
| Stage 16 | -22.7 | 34.54 | -82.9 |
| Stage 16 | -22.75 | 30.51 | -80.56 |
| Stage 16 | -22.8 | 26.6 | -78.24 |
| Stage 16 | -22.85 | 22.8 | -75.95 |
| Stage 16 | -22.9 | 19.12 | -73.68 |
| Stage 16 | -22.95 | 15.55 | -71.44 |
| Stage 16 | -23 | 12.08 | -69.24 |
| Stage 16 | -23.05 | 8.73 | -67.06 |
| Stage 16 | -23.1 | 5.49 | -64.91 |
| Stage 16 | -23.15 | 2.35 | -62.79 |
| Stage 16 | -23.2 | -0.69 | -60.69 |
| Stage 16 | -23.25 | -3.62 | -58.63 |
| Stage 16 | -23.3 | -6.45 | -56.58 |
| Stage 16 | -23.35 | -9.17 | -54.55 |
| Stage 16 | -23.4 | -11.8 | -52.56 |
| Stage 16 | -23.45 | -14.33 | -50.59 |
| Stage 16 | -23.5 | -16.76 | -48.65 |
| Stage 16 | -23.55 | -19.1 | -46.75 |
| Stage 16 | -23.6 | -21.35 | -44.87 |
| Stage 16 | -23.65 | -23.5 | -43.02 |
| Stage 16 | -23.7 | -25.56 | -41.19 |
| Stage 16 | -23.75 | -27.53 | -39.4 |
| Stage 16 | -23.8 | -29.41 | -37.62 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 16 | -23.85 | -31.2 | -35.87 |
| Stage 16 | -23.9 | -32.91 | -34.15 |
| Stage 16 | -23.95 | -34.53 | -32.45 |
| Stage 16 | -24 | -36.07 | -30.78 |
| Stage 16 | -24.05 | -37.53 | -29.15 |
| Stage 16 | -24.1 | -38.9 | -27.54 |
| Stage 16 | -24.15 | -40.2 | -25.96 |
| Stage 16 | -24.2 | -41.42 | -24.41 |
| Stage 16 | -24.25 | -42.57 | -22.88 |
| Stage 16 | -24.3 | -43.63 | -21.37 |
| Stage 16 | -24.35 | -44.63 | -19.89 |
| Stage 16 | -24.4 | -45.55 | -18.44 |
| Stage 16 | -24.45 | -46.4 | -17.01 |
| Stage 16 | -24.5 | -47.18 | -15.62 |
| Stage 16 | -24.55 | -47.9 | -14.25 |
| Stage 16 | -24.6 | -48.54 | -12.91 |
| Stage 16 | -24.65 | -49.12 | -11.6 |
| Stage 16 | -24.7 | -49.64 | -10.32 |
| Stage 16 | -24.75 | -50.09 | -9.07 |
| Stage 16 | -24.8 | -50.48 | -7.83 |
| Stage 16 | -24.85 | -50.81 | -6.62 |
| Stage 16 | -24.9 | -51.08 | -5.44 |
| Stage 16 | -24.95 | -51.3 | -4.28 |
| Stage 16 | -25 | -51.46 | -3.15 |
| Stage 16 | -25.05 | -51.56 | -2.06 |
| Stage 16 | -25.1 | -51.61 | -0.99 |
| Stage 16 | -25.15 | -51.61 | 0.05 |
| Stage 16 | -25.2 | -51.55 | 1.06 |
| Stage 16 | -25.25 | -51.45 | 2.05 |
| Stage 16 | -25.3 | -51.3 | 3.02 |
| Stage 16 | -25.35 | -51.1 | 3.96 |
| Stage 16 | -25.4 | -50.86 | 4.88 |
| Stage 16 | -25.45 | -50.57 | 5.76 |
| Stage 16 | -25.5 | -50.24 | 6.62 |
| Stage 16 | -25.55 | -49.87 | 7.45 |
| Stage 16 | -25.6 | -49.45 | 8.25 |
| Stage 16 | -25.65 | -49 | 9.02 |
| Stage 16 | -25.7 | -48.51 | 9.77 |
| Stage 16 | -25.75 | -47.99 | 10.49 |
| Stage 16 | -25.8 | -47.43 | 11.19 |
| Stage 16 | -25.85 | -46.84 | 11.86 |
| Stage 16 | -25.9 | -46.21 | 12.51 |
| Stage 16 | -25.95 | -45.55 | 13.13 |
| Stage 16 | -26 | -44.87 | 13.72 |
| Stage 16 | -26.05 | -44.15 | 14.28 |
| Stage 16 | -26.1 | -43.41 | 14.82 |
| Stage 16 | -26.15 | -42.65 | 15.32 |
| Stage 16 | -26.2 | -41.86 | 15.8 |
| Stage 16 | -26.25 | -41.05 | 16.25 |
| Stage 16 | -26.3 | -40.21 | 16.69 |
| Stage 16 | -26.35 | -39.36 | 17.1 |
| Stage 16 | -26.4 | -38.48 | 17.48 |
| Stage 16 | -26.45 | -37.59 | 17.83 |
| Stage 16 | -26.5 | -36.68 | 18.15 |
| Stage 16 | -26.55 | -35.76 | 18.45 |
| Stage 16 | -26.6 | -34.83 | 18.72 |
| Stage 16 | -26.65 | -33.88 | 18.96 |
| Stage 16 | -26.7 | -32.92 | 19.17 |
| Stage 16 | -26.75 | -31.95 | 19.35 |
| Stage 16 | -26.8 | -30.97 | 19.52 |
| Stage 16 | -26.85 | -29.99 | 19.67 |
| Stage 16 | -26.9 | -29 | 19.78 |
| Stage 16 | -26.95 | -28.01 | 19.87 |
| Stage 16 | -27 | -27.01 | 19.93 |
| Stage 16 | -27.05 | -26.01 | 19.96 |
| Stage 16 | -27.1 | -25.02 | 19.96 |
| Stage 16 | -27.15 | -24.02 | 19.94 |
| Stage 16 | -27.2 | -23.03 | 19.88 |
| Stage 16 | -27.25 | -22.04 | 19.8 |
| Stage 16 | -27.3 | -21.05 | 19.71 |
| Stage 16 | -27.35 | -20.07 | 19.58 |

| Design Assumption: Nominal Risultati Paratia | | Muro: RIGHT | |
|--|--------|------------------|---------------|
| Stage | Z (m) | Momento (kN*m/m) | Taglio (kN/m) |
| Stage 16 | -27.4 | -19.1 | 19.43 |
| Stage 16 | -27.45 | -18.14 | 19.26 |
| Stage 16 | -27.5 | -17.18 | 19.05 |
| Stage 16 | -27.55 | -16.24 | 18.82 |
| Stage 16 | -27.6 | -15.32 | 18.55 |
| Stage 16 | -27.65 | -14.4 | 18.26 |
| Stage 16 | -27.7 | -13.51 | 17.95 |
| Stage 16 | -27.75 | -12.63 | 17.6 |
| Stage 16 | -27.8 | -11.76 | 17.24 |
| Stage 16 | -27.85 | -10.92 | 16.85 |
| Stage 16 | -27.9 | -10.1 | 16.44 |
| Stage 16 | -27.95 | -9.3 | 15.99 |
| Stage 16 | -28 | -8.52 | 15.52 |
| Stage 16 | -28.05 | -7.77 | 15.03 |
| Stage 16 | -28.1 | -7.05 | 14.5 |
| Stage 16 | -28.15 | -6.35 | 13.94 |
| Stage 16 | -28.2 | -5.68 | 13.36 |
| Stage 16 | -28.25 | -5.04 | 12.75 |
| Stage 16 | -28.3 | -4.44 | 12.13 |
| Stage 16 | -28.35 | -3.86 | 11.47 |
| Stage 16 | -28.4 | -3.32 | 10.79 |
| Stage 16 | -28.45 | -2.82 | 10.08 |
| Stage 16 | -28.5 | -2.35 | 9.35 |
| Stage 16 | -28.55 | -1.92 | 8.58 |
| Stage 16 | -28.6 | -1.53 | 7.79 |
| Stage 16 | -28.65 | -1.19 | 6.97 |
| Stage 16 | -28.7 | -0.88 | 6.12 |
| Stage 16 | -28.75 | -0.62 | 5.25 |
| Stage 16 | -28.8 | -0.4 | 4.36 |
| Stage 16 | -28.85 | -0.23 | 3.44 |
| Stage 16 | -28.9 | -0.1 | 2.5 |
| Stage 16 | -28.95 | -0.03 | 1.52 |
| Stage 16 | -28.95 | -0.03 | 1.52 |
| Stage 16 | -29 | 0 | 0.52 |

Risultati Elementi strutturali

Design Assumption: Nominal Sollecitazione Tieback

| Stage | Forza (kN/m) |
|----------|--------------|
| Stage 6 | 29.41 |
| Stage 7 | 29.78515 |
| Stage 8 | 29.7546 |
| Stage 9 | 30.23879 |
| Stage 10 | 30.18813 |
| Stage 11 | 30.76098 |
| Stage 12 | 30.72514 |
| Stage 13 | 30.73846 |
| Stage 14 | 32.16325 |
| Stage 15 | 32.16325 |
| Stage 16 | 36.84077 |

Design Assumption: Nominal Sollecitazione Tieback

| Stage | Forza (kN/m) |
|----------|--------------|
| Stage 8 | 29.41 |
| Stage 9 | 30.04931 |
| Stage 10 | 29.97277 |
| Stage 11 | 30.77853 |
| Stage 12 | 30.7169 |
| Stage 13 | 30.74276 |
| Stage 14 | 32.77855 |
| Stage 15 | 32.77855 |
| Stage 16 | 38.10851 |

Design Assumption: Nominal Sollecitazione Tieback

| Stage | Forza (kN/m) |
|----------|--------------|
| Stage 10 | 58.82 |
| Stage 11 | 59.7923 |
| Stage 12 | 59.70235 |
| Stage 13 | 59.74544 |
| Stage 14 | 62.29632 |
| Stage 15 | 62.29631 |
| Stage 16 | 67.04227 |

Design Assumption: Nominal Sollecitazione Tieback

| Stage | Forza (kN/m) |
|--------------|---------------------|
| Stage 12 | 58.82 |
| Stage 13 | 58.88089 |
| Stage 14 | 61.76247 |
| Stage 15 | 61.76246 |
| Stage 16 | 64.92085 |

Design Assumption: Nominal Sollecitazione spring

| Stage | Forza (kN/m) |
|----------|---------------|
| Stage 4 | 7.7617573E-05 |
| Stage 5 | -258.8514 |
| Stage 6 | -253.4188 |
| Stage 7 | -291.0518 |
| Stage 8 | -289.6658 |
| Stage 9 | -320.2123 |
| Stage 10 | -321.4484 |
| Stage 11 | -342.6778 |
| Stage 12 | -345.4783 |
| Stage 13 | -343.6241 |
| Stage 14 | -389.8614 |
| Stage 15 | -389.8614 |
| Stage 16 | -1822.18 |

Design Assumption: Nominal Sollecitazione spring

| Stage | Forza (kN/m) |
|----------|---------------|
| Stage 15 | -0.0083905999 |
| Stage 16 | -2505.628 |

Riepilogo spinte

| Design Assumption: Nominal | Tipo Risultato: Riepilogo spinte | Muro: | RIGHT | Lato | LEFT | | |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Stage | Vera effettiva (kN/m) | Pressione neutra (kN/m) | Vera Totale (kN/m) | Min ammissibile (kN/m) | Max ammissibile (kN/m) | Percentuale di resistenza massima | Vera / Attiva |
| Stage 1 | 3686.7 | 4205 | 7891.7 | 546.4 | 41225.2 | 8.94% | 6.75 |
| Stage 2 | 3637.7 | 4205 | 7842.8 | 477.2 | 37915.3 | 9.59% | 7.62 |
| Stage 3 | 3545.3 | 3711.7 | 7256.9 | 358.6 | 31892.6 | 11.12% | 9.89 |
| Stage 4 | 3545.3 | 3711.7 | 7256.9 | 358.6 | 31892.6 | 11.12% | 9.89 |
| Stage 5 | 3143.8 | 2537.8 | 5681.5 | 192 | 22108.5 | 14.22% | 16.37 |
| Stage 6 | 3139.3 | 2537.8 | 5677 | 192 | 22108.5 | 14.2% | 16.35 |
| Stage 7 | 2962.1 | 2095.3 | 5057.4 | 137.4 | 18512.6 | 16% | 21.56 |
| Stage 8 | 2957.5 | 2095.3 | 5052.8 | 137.4 | 18512.6 | 15.98% | 21.52 |
| Stage 9 | 2766.8 | 1705.3 | 4472.1 | 90.3 | 15160 | 18.25% | 30.64 |
| Stage 10 | 2758 | 1705.3 | 4463.3 | 90.3 | 15160 | 18.19% | 30.54 |
| Stage 11 | 2551.6 | 1355.3 | 3906.9 | 53 | 12141.8 | 21.02% | 48.14 |
| Stage 12 | 2542.9 | 1355.3 | 3898.2 | 53 | 12141.8 | 20.94% | 47.98 |
| Stage 13 | 2523.3 | 1329.5 | 3852.8 | 48.8 | 11807.9 | 21.37% | 51.71 |
| Stage 14 | 2321.7 | 1065.8 | 3387.4 | 15.4 | 8622.9 | 26.92% | 150.76 |
| Stage 15 | 2321.7 | 1065.8 | 3387.4 | 15.4 | 8622.9 | 26.92% | 150.76 |
| Stage 16 | 3198.8 | 1065.8 | 4264.6 | 15.4 | 8622.9 | 37.1% | 207.71 |

| Design Assumption: Nominal | Tipo Risultato: Riepilogo spinte | Muro: | RIGHT | Lato | RIGHT | | |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Stage | Vera effettiva (kN/m) | Pressione neutra (kN/m) | Vera Totale (kN/m) | Min ammissibile (kN/m) | Max ammissibile (kN/m) | Percentuale di resistenza massima | Vera / Attiva |
| Stage 1 | 3686.7 | 4205 | 7891.7 | 1120.5 | 62937.6 | 5.86% | 3.29 |
| Stage 2 | 3637.7 | 4205 | 7842.8 | 1120.5 | 62937.6 | 5.78% | 3.25 |
| Stage 3 | 3225.5 | 4031.4 | 7256.9 | 1156.6 | 64190.3 | 5.02% | 2.79 |
| Stage 4 | 3225.5 | 4031.4 | 7256.9 | 1156.6 | 64190.3 | 5.02% | 2.79 |
| Stage 5 | 3143.1 | 2797.3 | 5940.4 | 1406.5 | 72937.7 | 4.31% | 2.23 |
| Stage 6 | 3162.5 | 2797.3 | 5959.8 | 1406.5 | 72937.7 | 4.34% | 2.25 |
| Stage 7 | 3073.5 | 2304.8 | 5378.2 | 1509.9 | 76518.3 | 4.02% | 2.04 |
| Stage 8 | 3096.9 | 2304.8 | 5401.7 | 1509.9 | 76518.3 | 4.05% | 2.05 |
| Stage 9 | 2957.9 | 1894.8 | 4852.7 | 1596.1 | 79499.2 | 3.72% | 1.85 |
| Stage 10 | 3009 | 1894.8 | 4903.8 | 1596.1 | 79499.2 | 3.78% | 1.89 |
| Stage 11 | 2846.5 | 1524.7 | 4371.2 | 1673.8 | 82189.4 | 3.46% | 1.7 |
| Stage 12 | 2898.9 | 1524.7 | 4423.6 | 1673.8 | 82189.4 | 3.53% | 1.73 |
| Stage 13 | 2863 | 1514.6 | 4377.6 | 1675.9 | 82263.2 | 3.48% | 1.71 |
| Stage 14 | 2566 | 1400.3 | 3966.3 | 1699.9 | 83094.1 | 3.09% | 1.51 |
| Stage 15 | 2566 | 1400.3 | 3966.3 | 1699.9 | 83094.1 | 3.09% | 1.51 |
| Stage 16 | 2047.7 | 1400.3 | 3448 | 1699.9 | 83094.1 | 2.46% | 1.2 |

Allegati

Design Assumption : Nominal - File di Paratie - File di input (.d)

```
* PARATIE ANALYSIS FOR DESIGN SECTION:Base Design Section USING ASSUMPTION: Nominal
* Time:lunedì 29 giugno 2020 15:31:45
* 1: Defining general settings
UNIT m kN
TITLE New Project
DELTA 0.05
option param itemax 1000

* 2: Defining wall(s)
WALL Rightwall_159 15.3 -40 10 -1

* 3: Defining surfaces for wall(s)
SOIL 1_L Rightwall_159 -29 0.8 2 0
SOIL 1_R Rightwall_159 -29 0.8 1 180

* 4: Defining soil layers
*
* Soil Profile (1_156_8_R_0)
*
LDATA 1_156_8_R_0 0.8 Rightwall_159
ATREST 0.716 1 1
WEIGHT 20 10 10
PERMEABILITY 1E-05
RESISTANCE 75 16.5 0.493 2.152
YOUNG 5.5E+04 8.8E+04
ENDL
*
* Soil Profile (2_34608_39564_R_0)
*
LDATA 2_34608_39564_R_0 -3 Rightwall_159
ATREST 0.405 1 1
WEIGHT 21.5 11.5 10
PERMEABILITY 1E-05
RESISTANCE 23 36.5 0.21 7.27
YOUNG 2.3E+05 3.68E+05
ENDL

* 5: Defining structural materials
* Steel material: 107 Name=Fe360 E=206000200 kPa
MATERIAL Fe360_107 2.06E+08
* Concrete material: 103 Name=C25/30 E=31475800 kPa
MATERIAL C2530_103 3.148E+07
* Rebar material: 48757 Name=VTR E=40000000 kPa
MATERIAL VTR_48757 4E+07
* Concrete material: 102 Name=C20/25 E=29962000 kPa
MATERIAL C2025_102 2.996E+07

* 6: Defining structural elements
* 6.1: Beams
BEAM WallElement_34637 Rightwall_159 -29 0.8 C2530_103 1.206 00 00

* 6.2: Supports
WIRE Tieback_49302 Rightwall_159 -6 VTR_48757 1.56E-05 29.41 180 0 0
WIRE Tieback_49499 Rightwall_159 -8 VTR_48757 1.647E-05 29.41 180 0 0
WIRE Tieback_49696 Rightwall_159 -10 VTR_48757 1.744E-05 58.82 180 0 0
WIRE Tieback_49893 Rightwall_159 -12 VTR_48757 1.853E-05 58.82 180 0 0

CELA spring_57162 Rightwall_159 -1.5 3.47E+06 0 1 1
CELA spring_58120 Rightwall_159 -14.8 2.17E+06 0 1 1

* 6.3: Strips
STRIP Rightwall_159 1 16 0 50 0.8 159 45

* (slope contribution)
STRIP Rightwall_159 1 1 0 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 1 1 0.4 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 1 1 0.8 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 1 1 1.2 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 1 1 1.6 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 1 1 2 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 1 1 2.4 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 1 1 2.8 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 1 1 3.2 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 1 1 3.6 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 1 1 4 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 1 1 4.4 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 1 1 4.8 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 1 1 5.2 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 1 1 5.6 0.4 0.8 0 45
```


STRIP Rightwall_159 16 16 28.8 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 29.2 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 29.6 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 30 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 30.4 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 30.8 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 31.2 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 31.6 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 32 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 32.4 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 32.8 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 33.2 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 33.6 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 34 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 34.4 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 34.8 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 35.2 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 35.6 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 36 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 36.4 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 36.8 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 37.2 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 37.6 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 38 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 38.4 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 38.8 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 39.2 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 39.6 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 40 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 40.4 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 40.8 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 41.2 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 41.6 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 42 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 42.4 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 42.8 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 43.2 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 43.6 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 44 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 44.4 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 44.8 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 45.2 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 45.6 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 46 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 46.4 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 46.8 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 47.2 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 47.6 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 48 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 48.4 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 48.8 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 49.2 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 49.6 0.4 0.8 0 45

* 7: Defining Steps

STEP Stage1_34160
CHANGE 1_156_8_R_0 U-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_R_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 U-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_R_0 U-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_R_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 U-COHE=23 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 0.8
WATER 0 0 -29 0 0
ENDSTEP

STEP Stage2_48265
CHANGE 1_156_8_R_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_R_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 0
WATER 0 0 -29 0 0
ADD Wallelement_34637
ENDSTEP

STEP Stage3_48363
CHANGE 1_156_8_R_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_R_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -2.3
WATER 0 2.3 -29 0 0
ENDSTEP

STEP Stage4_48461
CHANGE 1_156_8_R_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159

CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_R_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -2.3
WATER 0 2.3 -29 0 0
ADD spring_57162
ENDSTEP

STEP Stage5_48758
CHANGE 1_156_8_R_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_R_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -7
WATER -4.75 2.25 -29 0 0
ENDSTEP

STEP Stage6_49204
CHANGE 1_156_8_R_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_R_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -7
WATER -4.75 2.25 -29 0 0
ADD Tieback_49302
ENDSTEP

STEP Stage7_49303
CHANGE 1_156_8_R_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_R_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -9
WATER -7 2 -29 0 0
ENDSTEP

STEP Stage8_49401
CHANGE 1_156_8_R_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_R_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -9
WATER -7 2 -29 0 0
ADD Tieback_49499
ENDSTEP

STEP Stage9_49500
CHANGE 1_156_8_R_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_R_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -11
WATER -9 2 -29 0 0
ENDSTEP

STEP Stage10_49598
CHANGE 1_156_8_R_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_R_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -11
WATER -9 2 -29 0 0
ADD Tieback_49696
ENDSTEP

STEP Stage11_49697
CHANGE 1_156_8_R_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_R_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -13
WATER -11 2 -29 0 0
ENDSTEP

STEP Stage12_49795
CHANGE 1_156_8_R_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_R_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -13
WATER -11 2 -29 0 0
ADD Tieback_49893
ENDSTEP

```
STEP Stage13_49894
CHANGE 1_156_8_R_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_R_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -13.2
WATER -11 2.2 -29 0 0
ENDSTEP
```

```
STEP Stage14_50514
CHANGE 1_156_8_R_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_R_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -15.3
WATER -11 4.3 -29 0 0
ENDSTEP
```

```
STEP Stage15_50612
CHANGE 1_156_8_R_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_R_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -15.3
WATER -11 4.3 -29 0 0
ADD spring_58120
ENDSTEP
```

```
STEP Stage16_56019
CHANGE 1_156_8_R_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_R_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -15.3
WATER -11 4.3 -29 0 0
DLOAD constant Rightwall_159 -29 -179.6 0.8 -179.6
ENDSTEP
```