

APP.*	DESCRIZIONE FONDAZIONE	ELABORATI DI RIFERIMENTO
S1^	Basamento Sezionatore 3kVcc 1^ fila	IF2801EZZDXSE0100004B
S2^	Basamento Sezionatore 3kVcc 2^ fila	IF2801EZZDXSE0100004B
SR	Basamento Sezionatore AT rotativo	IF2801EZZDXSE0100004B
SC	Basamento Scaricatore di sovratensioni lato AT	IF2801EZZDXSE0100004B
IG + TVA	Basamento Interruttore AT con Trasformatore di Tensione e corrente misure fiscali (A o B)	IF2801EZZDXSE0100004B
AI	Armadio interfaccia enti di piazzale	IF2801EZZDXSE0100004B
TRIS	Basamento Trasformatore di isolamento	IF2801EZZDXSE0100004B
TRG	Vasca raccolta olio per trasformatore di gruppo (A o B)	IF2801EZZDXSE0100039A
--	Muro tagliafiamma	IF2801EZZDXSE0100038A

(\*) PER LA DESCRIZIONE DELLE APPARECCHIATURE FARE RIFERIMENTO AI SEGUENTI ELABORATI:

IF28.0.1.E.ZZ.PA.SE.01.0.0.001.B      PIAZZALE SSE IMPIANTI - POSIZIONAMENTO BASAMENTI  
IF28.0.1.E.ZZ.PA.SE.01.0.0.004.B      PIAZZALE SSE IMPIANTI - ANDAMENTO CANALIZZAZIONI PIAZZALE  
IF28.0.1.E.ZZ.PA.SE.01.0.0.002.B      PIAZZALE SSE IMPIANTI - LAYOUT PIAZZALE

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:  
CONSORZIO:



SOCI:



PROGETTAZIONE:  
MANDATARIA:



MANDANTI:



## PROGETTO ESECUTIVO

### ITINERARIO NAPOLI - BARI RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE

SSE APICE  
PIAZZALE DI SSE  
Tabella fondazioni per apparecchiature elettromeccaniche

APPALTATORE	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE	PROGETTISTA
Consorzio HIRPINIA AV Il Direttore Tecnico Ing. Vincenzo Moriello 10/06/2020	Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Cassani	 Ing. R. Zanon

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF28	01	E	ZZ	TT	SE0100	001	B	1:100

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione per consegna	L. Antiquario	23/12/2019	L. Ongaro	23/12/2019	T. Finocchietti	23/12/2019	Ing. R. Zanon
B	Emissione per istruttoria	L. Antiquario	10/06/2020	L. Ongaro	10/06/2020	T. Finocchietti	10/06/2020	
								10/06/2020

File: IF2801EZZTTSE0100001B.dwg

n.Elabor.: -