



LEGENDA

SYMBOL	DESCRIPTION	UNIT	QTY
[Green line]	PASSERELLA PORTACAVI IN ACCIAIO INOX AISI 304 TRAFORATA O NON. DIMENSIONI MINIME 300x75mm	m	1375
[Blue dashed line]	TUBO IN POLIETILENE A DOPIA PARETE. DIAMETRO 110mm	m	4132
[Blue dashed line]	TUBO IN POLIETILENE A DOPIA PARETE. DIAMETRO 75 mm	m	2728
[Blue dashed line]	TUBO IN POLIETILENE A DOPIA PARETE. DIAMETRO 50 mm	m	12
[Red dashed line]	TUBO IN POLIETILENE A DOPIA PARETE. DIAMETRO 160 mm	m	1415

LEGENDA VOCI EPU

SYMBOL	DESCRIPTION	CODE	UNIT	QTY
[Grey square]	CHILUSINO PER POZZETTO 30X30 CM POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO DIM. INT. 30X30 CM	P.01.020.a P.01.020.b	cad	103
[Grey square]	CHILUSINO PER POZZETTO 60X60 CM POZZETTO REALIZZATO IN G.C.S. DIM. INT. 60X60 CM	P.01.020.d P.01.020.e	cad	27

ANAS S.p.A.
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. 38 - LOTTO 4: VARIANTE DI TIRANO DALLO SVINCOLO DI STAZZONA (COMPRESO) ALLO SVINCOLO DI LORETO (CON COLLEGAMENTO ALLA DOGANA DI POSCHIAVO)

S.S. 38 - LOTTO 4: NODO DI TIRANO - TRATTA "A" (SVINCOLO DI BIANZONE - SVINCOLO LA GANDA) E TRATTA "B" (SVINCOLO LA GANDA - CAMPONE IN TIRANO), AI SENSI DEL PROTOCOLLO D'INTESA DEL 05/11/2007

PROGETTO ESECUTIVO

STUDIO CORONA Ing. Valerio D'Agostini Ing. Renato Vanni	ING. RENATO DEL PRETE Ing. Renato Del Prete	ECOPLAN Avv. Nicola Piazza Avv. Roberto Scudato	EG Ing. Gabriele Scudato
UNING Ing. Renato Vanni Prof. Ing. Valerio D'Agostini	SETAC Prof. Ing. Luigi Neri	ARKE Ing. Giuseppe Agostini	DOTI. GEOL. DANIELLO Dott. Geol. Danilo Gallo

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Giancarlo LUONGO

RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRELAVORAZIONI: Ing. Valerio BARETTI

GEOLOGO: Ing. Giancarlo LUONGO

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO ESECUTIVO: Ing. Giancarlo LUONGO

MA801

MA - IMPIANTI IN GALLERIA ARTIFICIALE DOSSO 1
MA - 8 - GALLERIA ARTIFICIALE DOSSO 1 - CANALIZZAZIONI IMPIANTI ELETTRICI - PIANTE CANALIZZAZIONI E TUBAZIONI DOSSO 1

CODICE PROGETTO: MI324	NUMERO FILE: MA801_P01M08MPP01_A.dwg	REVISIONE: A	SCALA: 1:200
PROGETTO: MI324	ELABORAZIONE: E 18.01	CODICE ELAB.: P01IM08IMP01	REVISIONE: A

C				
B				
A	EMISSIONE	FEBBRAIO 2019	P. ING. ANTONIO DIMESI	PROF. ING. VITTORIO RANERI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO
				ING. VALERIO BARETTI

APPROVATO