



LEGENDA APPARECCHIATURE

(01) QUADRO ELETTRICO DI MEDIA TENSIONE

(3) TRASFORMATORE 2 MT/BT (20/0.4kV)

TRASFORMATORE 1 MT/BT (20/0.4kV)

ARMADIO RIFASAMENTO AUTOMATICO

(10) QUADRO DI STAZIONE (QdS - FORNITURA RFI)

QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE (SEZIONE NORMALE)

(05) QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE (SEZIONE PREFERENZIALE)

QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE (SEZIONE NO-BREAK)

GRUPPO ELETTROGENO DEDICATO AGLI IMPIANTI DI SEGNALAMENTO FERROVIARIO (SIAP), NON OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO

QUADRO RISCALDAMENTO ELETTRICO DEVIATOI (QRED)

SERBATOIO GRUPPO ELETTROGENO DEDICATO AGLI IMPIANTI DI SEGNALAMENTO FERROVIARIO (SIAP), NON OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO


LEGENDA SIMBOLI

CANALE/PASSERELLA A RETE 200x100mm, POSATA NEL PAVIMENTO TECNICO

TUBO IN PE CORRUGATO, ANNEGATO NEL GETTO

CUNICOLO PORTACAVI CON COPERTURA IN PANNELLI GRIGLIATI IN PRFV (PER ULTERIORI DETTAGLI SI VEDANO I CORRISPONDENTI ELABORATI CIVILI)

## KEY-PLAN - Scala 1:10000





APPALTATORE: CONSORZIO:

DIREZIONE LAVORI:

Hirpinia AV

salini 🖟 🌶 AS

PROGETTAZIONE:

MANDANTI:

Alpina s.

n.Elab.: 0

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA

IMPIANTO LUCE E FORZA MOTRICE
IE11 - FERMATA DI APICE FV02

Layout cabina MT/BT

-									
	APPALTATORE		DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE				PROGETTISTA		
Consorzio HIRPINIA AV II Direttore Tecnico Ing. Vincenzo Moriello			Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Cassani				Alpina sp.		
	10/06/2020						Ing. Pa	nola Erba	
OMME	SSA LOTTO FASE	ENTE TIF	PO DOC.	OPERA/DI	SCIPLINA	PROGR	. REV	SCALA:	
F 2 8 0 1 E Z Z			DB LF1100		0 0	0 0 1 B 1:100			
Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data	
_		F. Fantinato		P. Perrotta		M. Vernaleone		la a Baala Esta	

File: IF2801EZZDBLF1100001B.dwg