



LEGGENDA

SIMBOLO	DESCRIZIONE	SIMBOLO	DESCRIZIONE
S3, S4, S9, S10	Palo sezionatore 1° fila	IL	Interruttore di Linea
S7, S8	Palo sezionatore 2° fila	TO	Palo di ormeggio
SL-T	Sezionatore di linea (rotativo) con lame di terra	TV-F	Trasformatore di Tensione per misure fiscali Tema
SS	Sezionatore di sbarra (rotativo)	TA-F	Trasformatore di Corrente per misure fiscali Tema
SG	Sezionatore di gruppo	ST	Sostegno portaisolatori tripolare per supporto sbarre
TR-GR "X"	Trasformatore di gruppo A, B	SB	Sostegno portaisolatori bipolare per supporto sbarre
SC	Scaricatore di sovratensioni lato AT	S1p	Sostegno portaisolatori unipolare per supporto sbarre
IG	Interruttore di Gruppo		Torre faro h=18m a corona mobile Proiettori IP65 ottica asimmetrica Lampada SAP 400W
TA	Trasformatore di corrente	TR-Ris.	Trasformatore di isolamento
AI	Armadio interfaccia		

COMMITTENTE:

DIREZIONE LAVORI:

APPALTATORE CONSORZIO:

SOCI:

PROGETTANTE MANDATARIA:

MANDANTE:

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA
I LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA
 SE00 - SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE
 SE02 - SSE HIRPINIA
 PIAZZALE SSE IMPIANTI
 POSIZIONAMENTO BASAMENTI

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emessa per consegna	C. Piccirilli	21/02/2020	V. Conzatti	21/02/2020	S. Eandi	21/02/2020	Ing. S. Eandi	
B	Posizionamento strutture	C. Piccirilli	10/03/2020	V. Conzatti	10/03/2020	S. Eandi	10/03/2020		