POZZETTO IN CLS 100x100x100 cm
CHIUSINO CARRABILE

N. 6 TUBI PVC Ø 200 INTERRATI
A -80 cm E PROTETTI DA
CASSONETTO IN CLS

CUNICOLO PORTACAVI IN CLS
POSATO A TERRA L 700mm
PER CAVI POSITIVO E NEGATIVO

PALO
POSITIVO
SSM

CANALIZZAZIONE INTERRATA
PER VIABILITA' NELLA SSE

POSITIVO-TACSR

AUX E SEGNALI

SSM

CAVI POSITIVO DALLA SSM

POZZETTO IN CLS 80x80x80 cm
CHIUSINO CARRABILE

N. 6 TUBI PVC Ø 125 INTERRATI
A -60 cm E PROTETTI DA
CASSONETTO IN CLS

CUNICOLO PORTACAVI IN CLS
POSATO A TERRA L 500mm
PER CAVI bt

NEGATIVO SSM

S6 S4 S10 S9

POSITIVO-TACSR
AUX E SEGNALI

Box bt

Box Extr.

Box Extr.

CUNICOLO PORTACAVI IN CLS
POSATO A TERRA L 300mm
PER CAVI bt /TELEFONICO

POZZETTO IN CLS 60x60x60 cm
CHIUSINO IN CLS

N. 3 TUBI PVC Ø125 INTERRATI
A -50 cm E PROTETTI DA
CASSONETTO IN CLS

NOTA- PROTEGGERE IL PERCORSO
DELLE CANALE CON PALETTI
E CATENELLA COLORATA

COLLEGAMENTO
DA REALIZARE

TESATE AEREE
ESISTENTI

CANALIZZAZIONE INTERRATA
PER VIABILITA' NELLA SSE

POZZETTO IN CLS 60x60x60 cm
CHIUSINO CARRABILE

CUNICOLO PORTACAVI IN CLS
POSATO A TERRA L 300mm
PER CAVI bt /TELEFONICO

ALLACCIARSI ALLA
CANALIZZAZIONE ESISTENTE
IN ENTRATA NELLA SSE

FABBRICATO SSE

TRG.A

3xSC

IG.A

TRG.B

3xSC

IG.B

COMMITTENTE:

RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE:
CONSORZIO:

HirpiniaAV

SOCI:

salini impregilo

ASTALDI

PROGETTAZIONE:
MANDATARIA:

ROCKSOIL S.p.A.

MANDANTI:

NET ENGINEERING

Alpina S.p.A.

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA
I LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA

SE00 - SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE

SE01 - SSE APICE
OPERE PROVVISORIE
PLANIMETRIA PIAZZALE

APPALTATORE	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE	PROGETTISTA
Consorzio HIRPINIA AV Il Direttore Tecnico Ing. Vincenzo Morello 10/06/2020	Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Cassani	NET ENGINEERING Ing. F. Rigoni

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
I F 2 8	0 1	E	Z Z	P A	S E 0 1 0 0	0 1 5	A	-

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Riscontro istruttoria	C. Piccardo	10/06/2020	V. Corsini	10/06/2020	S. Eandi	10/06/2020	Ing. S. Eandi 10/06/2020

File: IF2801EZZPASE0100015A.dwg

n.Elab.: -