LEGENDA

SIGLA	DESCRIZIONE	Note
QPA	QUADRO PROTEZIONI GRUPPO "A"	
QPB	QUADRO PROTEZIONI GRUPPO "B"	
QCS	QUADRO COMANDO SEZIONATORE 2^ FILA	
QSAca	QUADRO SERVIZI AUSILIARI ca	
QSAcc	QUADRO SERVIZI AUSILIARI cc	
QUPC/SC	QUADRO UPC SERVIZI COMUNI	
QSDG	UNITA' CENTRALE DI AUTOMAZIONE (UCA)	
QLFM	QUADRO DISTRIBUZIONE LUCE E FM	
TC	ARMADIO TELECOMANDO	
TEL	ARMADIO TELEFONICO	
FO	ARMADIO N3	
CB132	ALIMENTATORE STABILIZZATO 132 Vcc	
BA	QUADRO BATTERIE 132Vcc	
INV	INVERTER	
AI/RF	CENTRALINE ANTINTRUSIONE E RILEVAZIONE FUMI	
NM	CELLA NEGATIVI E MISURE	
AL..	CELLA EXTRARAPIDO J..	
BIFA	CELLA FILTRI E SEZIONAMENTO BIPOLARE GRUPPO A	
BIFB	CELLA FILTRI E SEZIONAMENTO BIPOLARE GRUPPO B	
SE/..	SEZIONATORE ESAPOLARE	
MSE/..	CASSA MANOVRA SEZIONATORE ESAPOLARE	
TV/..	TV PER REGOLAZIONE TENSIONE	
RZ1/..	TELAIO RADDRIZZATORE LATO SX	
RZ2/..	TELAIO RADDRIZZATORE LATO DX	
PD/..	PANNELLO DIODI RADDRIZZATORI	
L/..	REATTANZA	
ES/..	ELETTROSERRATURA CON FINECORSA PORTA	
TSA/..	TRASFORMATORE SERVIZI AUSILIARI	
PTS/..	PROTEZIONE MT DEL TRASFORMTORE AUSILIARI	

SALA BATTERIE
800
BA
1400
CB 132V
800

600
250
QLFMS

NUOVA APERTURA
RINGHIERA ASPORTABILE
RINGHIERA
RINGHIERA RIMOVIBILE

2160
BIFA
AL19
AL10
AL4
NM
AL9
AL3
BIFB
900
150
210
600
QSAca
2400
QSAcc
1600
QPA
800
QPB
800
QCS
900
QUPC SC
800
FO
650
1000
QLFM
TC
TEL
0,60
PAVIMENTO TECNICO 60x60cm H.60cm
PAVIMENTO TECNICO 60x60cm H. 60cm
SALA QUADRI
120
240
800
QSDG
AI/RF
150
1200
INV.
CANALA 600x100mm (+/- Gr.B) IN DISCESA A PAVIMENTO
RINGHIERA

MSE/A
PD/A
13701
2000
ES/A
730
PTS/A
TSA/A
970
L/A
3110
1340
1250
RZ1/A
SE/A
1500
RZ2/A
TV/A
CELLA RADDRIZZATORE GRUPPO "A"
LOCALE RADDRIZZATORI PAVIMENTO RIALZATO H.60cm CON CUPOLINI
PTS/B
TSA/B
CELLA RADDRIZZATORE GRUPPO "B"
TV/B
N°1 SBARRA Cu 100x6mm
RZ1/B
SE/B
RZ2/B
L/B
N°1 SBARRA Cu 100x6mm (-)
N°1 SBARRA Cu 100x6mm (+)
N°2 SBARRE Cu 100x6mm (-)
N°2 SBARRE Cu 100x6mm (+)
CAVO FG16H1M18-12/20 SC. 120mmq 1x500mmq N°5 PER POSITIVO N°5 PER NEGATIVO
CANALA 600x100mm (+/- Gr.B) CON SETTO SEPARATORE H= >4,50m DAL PAVIMENTO
ES/B
PD/B
MSE/B
SETTO SEPARATORE
n.3x4x(1x240mm²) RG7H1R 8,7/15
n.3x4x(1x240mm²) RG7H1R 8,7/15
CANALA 1000x100mm PER SECONDARI TRAFO

COMMITTENTE:
RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI:
ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE:
CONSORZIO: HirpiniaAV
SOCI: salini impregilo, ASTALDI

PROGETTAZIONE:
MANDATARIA: ROCKSOIL S.p.A.
MANDANTI: NET ENGINEERING, Alpina S.p.A.

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA
I LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA

SE00 - SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE

SE01 - SSE APICE
FABBRICATO SSE - IMPIANTI
DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE (LAYOUT)

APPALTATORE	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE	PROGETTISTA
Consorzio HIRPINIA AV Il Direttore Tecnico Ing. Vincenzo Moriello 10/06/2020	Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Cassani	NET ENGINEERING Ing. F. Rigoni

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF28	01	E	ZZ	PB	SE0100	004	B	-

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione per consegna	C. Piccardo	23/12/2019	V. Corsini	23/12/2019	S. Eandi	23/12/2019	Ing. S. Eandi
B	Recepimento istruttoria	C.Piccardo	10/06/2020	V. Corsini	10/06/2020	S. Eandi	10/06/2020	10/06/2020

File: IF2801EZZPBSE0100004B.dwg
n.Elab.: -