

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:

CONSORZIO:



SOCI:



PROGETTAZIONE:

MANDATARIA:



MANDANTI:



PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA

SE00 - SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE

SE02 - SSE HIRPINIA

PIAZZALE SSE IMPIANTI

Tabella Cavi - LFM

APPALTATORE	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE	PROGETTISTA
Consorzio HIRPINIA AV Il Direttore Tecnico Ing. Vincenzo Moriello 10/06/2020	Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Cassani	 Ing. V. Moro

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. SCALA:

IF28	01	E	ZZ	TT	SE0200	003	B	-
------	----	---	----	----	--------	-----	---	---

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione per consegna	N. Di Stefano	21/02/2020	M. Caselli	21/02/2020	S. Eandi	21/02/2020	Ing. S. Eandi
B	Emissione per consegna	N. Di Stefano	10/06/2020	M. Caselli	10/06/2020	S. Eandi	10/06/2020	
								10/06/2020

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> HIRPINIA AV	<u>Soci</u> SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA				
PROGETTAZIONE: <u>Mandataria</u> ROCKSOIL S.P.A	<u>Mandanti</u> NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.					
PROGETTO ESECUTIVO Tabella Cavi - LFM	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ TT	DOCUMENTO SE0200 003	REV. B	FOGLIO 2 di 2

QUADRO	SIGLA CIRCUITO	DESCRIZIONE UTENZA	TIPO DI CAVO	FORMAZIONE	LUNGHEZZA [m]	CONFIG. LINEA	MODALITA' DI POSA
QSAca	-	Arrivo da QSAca	FG16M16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3x(1x70)+1x35+1G35	10	Radiale	Passerella
QLFM	AC-01/01	Sala quadri	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G2.5	15	Radiale	Tubazione a vista
QLFM	AC-01/02	Sala alimentatori	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G2.5	25	Radiale	Tubazione a vista
QLFM	AC-01/03	Locale raddrizzatori	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G2.5	25	Radiale	Tubazione a vista
QLFM	AC-02/01	Locale a disposizione	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G2.5	35	Radiale	Tubazione a vista
QLFM	AC-02/02	Deposito	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G2.5	35	Radiale	Tubazione a vista
QLFM	AC-03	Illuminazione bagno+ estrattore	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G2.5	20	Radiale	Tubazione a vista
QLFM	AC-04	Illuminazione zona cancello	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G2.5	115	Radiale	Cavidotto interrato
QLFM	AC-05	Ill. perimetrale fabbricato	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G2.5	40	Radiale	Tubazione a vista
QLFM	AC-06	Torre faro 1	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	5G4	70	Radiale	Cavidotto interrato
QLFM	AC-07	Torre faro 2	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	5G4	75	Radiale	Cavidotto interrato
QLFM	AC-08	Torre faro 3	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	5G4	110	Radiale	Cavidotto interrato
QLFM	AC-09	Prese sala quadri	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G4	20	Radiale	Tubazione a vista
QLFM	AC-10	Prese sala alimentatori	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G4	30	Radiale	Tubazione a vista
QLFM	AC-11	Prese loc. raddrizzatori	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G4	30	Radiale	Tubazione a vista
QLFM	AC-12	Prese deposito	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G4	35	Radiale	Tubazione a vista
QLFM	AC-13	Prese locale a disposizione	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G4	35	Radiale	Tubazione a vista
QLFM	AC-14	Condizionatore 1 sala quadri	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G4	20	Radiale	Tubazione a vista
QLFM	AC-15	Condizionatore 2 sala quadri	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G4	10	Radiale	Tubazione a vista
QLFM	AC-16	Quadretti FM locali raddrizz e alimentatori	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	5G16	20	Radiale	Tubazione a vista
QLFM	AC-17	Quadretti FM depos. e loc. a disp.	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	5G16	35	Radiale	Tubazione a vista
QLFM	AC-18	Quadretti FM esterno	FG16M16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3x(1x25)+1x16+1G16	75	Radiale	Cavidotto interrato
QLFM	AC-19	Alimentazione boiler bagno	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G4	20	Radiale	Tubazione a vista
QLFM	AC-20	Alimentazione imp. riv. incendi	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G2.5	10	Radiale	Tubazione a vista
QLFM	AC-21	Alimentazione antintrusione/contr. accessi	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G2.5	10	Radiale	Tubazione a vista
QLFM	AC-22/01	Estrattore 1	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G2.5	45	Radiale	Tubazione a vista
QLFM	AC-22/02	Estrattore 2	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G2.5	40	Radiale	Tubazione a vista
QLFM	AC-23/01	Estrattore 1	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G2.5	10	Radiale	Tubazione a vista
QLFM	AC-23/02	Estrattore 2	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G2.5	10	Radiale	Tubazione a vista
QLFM	AC-23/03	Estrattore 3	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G2.5	15	Radiale	Tubazione a vista
QLFM	AC-23/04	Estrattore 4	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G2.5	15	Radiale	Tubazione a vista
QLFM	AC-23/05	Estrattore 5	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G2.5	20	Radiale	Tubazione a vista
QLFM	AC-23/06	Estrattore 6	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G2.5	20	Radiale	Tubazione a vista
QLFM	AC-24/01	Estrattore 1	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G2.5	40	Radiale	Tubazione a vista
QLFM	AC-24/02	Estrattore 2	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G2.5	40	Radiale	Tubazione a vista
QLFM	AC-24/03	Estrattore 3	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G2.5	40	Radiale	Tubazione a vista
QLFM	AC-25	Motorizzazione cancello	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G4	90	Radiale	Cavidotto interrato
QLFM	AC-26	Alimentazione citofono	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G2.5	5	Radiale	Tubazione a vista
QSAcc	-	Arrivo da QSAcc	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G10	10	Radiale	Passerella
QLFM	ACb-01/01	Sala quadri	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G2.5	15	Radiale	Tubazione a vista
QLFM	ACb-01/02	Sala alimentatori	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G2.5	25	Radiale	Tubazione a vista
QLFM	ACb-01/03	Locale raddrizzatori	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G2.5	20	Radiale	Tubazione a vista
QLFM	ACb-02/01	Locale a disposizione	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G2.5	35	Radiale	Tubazione a vista
QLFM	ACb-02/02	Deposito	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G2.5	35	Radiale	Tubazione a vista
QLFM	ACb-03	Ill. perimetrale fabbricato	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G2.5	40	Radiale	Tubazione a vista