

LEGENDA

POS.	DESCRIZIONE APPARECCHIATURA	FONDAZIONE
0	TERMINALE CAVO	A0 – A1
1	SCARICATORE DI SOVRATENSIONE AT	
1	SCARICATORE DI SOVRATENSIONE AT	A1
2	TRASFORMATORE DI TENSIONE TV	A2
3	SEZIONATORE 170kV CON LAME DI TERRA	A3
4	INTERRUTTORE 170kV	A5
5	TRASFORMATORE DI CORRENTE TA 170kV	A4
6	ISOLATORE C8	A6
7	ISOLATORE C4	A12
8	TRASFORMATORE 150 ±12X1.25%/30 KV 12/15MVA YNd11	A7
9	VASCA OLIO TRASFORMATORE	A11
10	SEZIONATORE NEUTRO TRASFORMATORE ES170–31,5	A8
13	SUPPORTO CAVI MT	A13



SEZIONE A-A



SEZIONE B-B

Revisione	Data			
1	01/06/20	Adeguamento stazione di utenza per condivisione	SE	WPD
0	14/01/20	EMISSIONE	SE	WPD
		DESCRIZIONE	Redatto	Approvato

Cliente: **WPD Piano d'Ertilia S.r.l.**
Via Ravenna, 192 - Roma(RM)
PEC: wpdpianodertilia@legalmail.it

SE Ingegneria S.r.l.

Commessa: REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO
DA 50.4 MW IN LOCALITÀ "MAMONE" - COMUNI DI BITTI E NUORO (NU)

Titolo: Stazione di utenza
Planimetria elettromeccanica - Sezioni elettromeccaniche

Scala: 1:100
Formato: A0
Foglio: 1 di 1
Id.: 036.19.01.W30