



LEGENDA IMPIANTO AD ESPANSIONE DIRETTA

Simbolo	Descrizione
	Touch manager
	Cronotermostato ambiente
	U.I. a pavimento
	U.I. a cassetta
	U.I. canalizzabile
	Unità esterna VRV
	Giunto
	Tubazioni per fluido refrigerante - gas
	Tubazioni per fluido refrigerante - liquido
	Tubazione in rame
	Etichetta tubazioni - MATERIALE - DIAMETRO

LEGENDA UNITA' ESTERNE

Sigla	Potenza riscaldamento nominale [W]	Potenza raffrescamento nominale [W]	Potenza elettrica max assorbita [kW]	COPI/EER	Peso [kg]	Dimensioni HxLxP [mm]
UE01	40000	45000	12.53	3.59 / 3.29	237	1710x1220x740
UE02	25000	22400	5.73	4.36 / 3.90	200	1710x920x740
UE03	9300	8300	0.002	3.65	62	796x950x330
UE04	2500	3200	0.5	5.52 / 5.15	35	550x800x285
UP01	33000	42600	13.80	3.33 / 3.08	308	1450x1750x750

LEGENDA UNITA' INTERNE

Sigla	Potenza Raffrescamento nominale [W]	Portata d'aria [m³/h]	Potenza assorbita [W]	Dimensioni (HxLxP) [mm]	Tipologia
FC01	1700	450	20	245x370x570	Unità interna a cassetta
FC02	2200	450	20	245x370x570	Unità interna a cassetta
FC03	5600	660	40	245x370x570	Unità interna a cassetta
FP01	2200	354	40	255x415x225	Unità interna a parete
FP02	2800	354	40	255x415x225	Unità interna a parete
FP03	3600	660	40	255x456x249	Unità interna a parete
FP04	2000	438	-	250x1760x178	Unità interna a parete
FP05	3500	774	-	289x1780x219	Unità interna a parete
FP06	2500	714	20	307x880x230	Unità interna a parete

1 Ricovero Imbarcazioni - Planimetria Impianto di Condizionamento
1:50

COMUNE DI CATANZARO

PROGETTAZIONE:

 Via. S. Barbara 1/15
 88100 Catanzaro (CZ)
 email: fsm@ingegneria.com
 tel: 0965 4135533

PROGETTO:

 Via. S. Barbara 1/15
 88100 Catanzaro (CZ)
 email: fsm@ingegneria.com
 tel: 0965 4135533

REDAZIONE:

 Via. Filangieri, 11
 88100 Catanzaro (CZ)
 tel: 0965 4135533

VERIFICA:

 Via. De Cella, 1
 88100 Catanzaro (CZ)
 tel: 0965 4135533

COMUNE DI CATANZARO
 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE INTERNE DEL PORTO DI CATANZARO MARINA

EMESIONE:
PROGETTO DEFINITIVO

DIREZIONE:
IMPIANTI

TITOLO:
E- EDIFICI / CAPANNONE CANTIERISTICA E RIMESSAGGIO
 Planimetria impianto di condizionamento - Piano terra

REV.	DATA	FILE	OGGETTO	DIS.	APPR.
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

ELABORATO IN: **E30**

DATA	SCALA	FILE	J/N
22/07/2019	1:50	1259_E30_0.dwg	1259/19

PROGETTO: M. Bessato DIREZIONE: R. Stasi VERIFICA: M. Bessato APPROVAZIONE: T. Testi