SIMAN-OP02 STAMPA GUASTI/INTERVENTI 06/10/2020 15:10 AREA ACC PAG. 2

* IMPIANTO **310 GRF** MACCHINA ESECUTORE **020101 05 1200 P.I. ELE** G.M. *

* PERIODO SELEZIONATO DAL **6/07/20 0:00** AL **6/07/20 23:59** *

NR. GUASTO / INTERVENTO	STATO / OPE.	IMPIANTO / DATA INTERVENTO	MACCHINA / DESCRIZIONE	DATA GUASTO	TOT.HU	FERMATA MACCHINA / ESECUTORE	HU	FM
1130367	C	310 GRF	64067 M00 SISTEMA ABBATTIMENTO POLVERI N°7 ACOVENT	6/07/20 2:00 6/07/20 7:00	10,00	6/07/20 2:00 6/07/20 7:00		5,00
01	2	6/07/20 2:00 6/07/20 7:00	AVARIA CANNINE NEBULIZZATORE N. 7 RISCONTRATA GROSSA PERDITA DI H2O DAL SERBATOIO A CAUSA DELL 'INTERVENTO FUSIBILE DA 2 AMP IN MORSETTIERA X3A/6. SOSTITUI TO LO STESSO CON ESITO NEGATIVO, CHIUSA VALVOLA IN MANUALE E D INIZIATA ATTIVITA' DI SMONTAGGIO. LAVORO A STEPS.			1200 P.I. ELE	10,00	
1130368	C	310 GRF	64067 M00 SISTEMA ABBATTIMENTO POLVERI N°7 ACOVENT	6/07/20 15:30 6/07/20 23:00	15,00	6/07/20 15:30 6/07/20 23:00		7,30
01	2	6/07/20 15:30 6/07/20 23:00	AVARIA CANNONE NEBULIZZATORE N. 7 REPERITO RICAMBIO DISPONIBILE PRESO L'OFFICINA ELETTRICA DEL TECNICO MELUCCI, CONTINUATO SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DEL NU OVO ATTUATORE CON RELATIVO COLLEGAMENTO ELETTRICO. PROVATA S EQUENZA OK. LAVORO PROLUNGATO PER INTERVENTI A STEPS.			1200 P.I. ELE	15,00	

TOTALE GUASTI 13 DI CUI APERTI 0 CHIUSI 13 TOTALE INTERVENTI 13 TOTALE ORE/UOMO GUASTI 44,19 TOTALE ORE/UOMO ESECUTORE 44,20 TOTALE FERMATA MACCHINA 17,30

* * * F I N E S T A M P A * * *