





3E Ingegneria srl

Potenziamento elettrodotto a 150 kV  
 "Chilivani-Oziera-Buddusò-Siniscola 2"  
 Linea 385 "Centrale Oziera - C.P. Buddusò"  
 TABELLA DI PICCHETTAZIONE

GREENENERGYSARDEGNA2

OGGETTO / SUBJECT

020.20.01.R.24

00

Lug. 2020

2/2

TAG

REV

DATE

PAG / TOT

CLIENTE / CUSTOMER

numero PICCHETTO	PROGRESSIVA (m)	QUOTA (m)	CAMPATA precedente (m)	CAMPATA successiva (m)	DISLIVELLO precedente (m)	DISLIVELLO successivo (m)	ALTEZZA UTILE (m)	ALTEZZA TOTALE (m)	CAMPATA MEDIA (m)	CAMPATA EQUIVALENTE (m)	ANGOLO SLINEAMENTO (°)	K costante altimetrica	PARAMETRO (m)	Tipo PALO	ARMAMENTO
P	0.0	293.9	--	363.6	--	-50.89	10	13.5	181.81	#RIFI!	---	---	1296	Portale	A
01	363.6	333.8	363.6	371.6	50.89	1.83	21	30.5	367.59	372	41.6	0.145	1310	EC_ST	A
02	735.2	338.0	371.6	317.3	-1.83	-63.67	15	24.5	344.45	557	24.7	-0.206	1501	C_ST	A
03	1,052.5	401.6	317.3	253.7	63.67	-29.14	15	24.5	285.52	557	0.0	0.086	1501	N_ST	S
04	1,306.2	430.8	253.7	222.5	29.14	23.51	15	24.5	238.09	557	0.0	0.221	1501	N_ST	S
05	1,528.7	398.3	222.5	790.5	-23.51	-32.90	24	33.5	506.51	557	0.0	-0.147	1501	M_ST	S
06	2,319.2	434.2	790.5	232.0	32.90	-6.50	21	30.5	511.26	557	0.0	0.014	1501	M_ST	S
07	2,551.2	440.7	232.0	563.0	6.50	-76.39	21	30.5	397.47	557	0.0	-0.108	1501	N_ST	S
08	3,114.2	514.1	563.0	546.5	76.39	8.07	24	33.5	554.73	557	0.0	0.150	1501	M_ST	S
09	3,660.7	512.0	546.5	371.1	-8.07	20.64	18	27.5	458.80	488	33.1	0.041	1442	C_ST	A
10	4,031.8	485.2	371.1	553.3	-20.64	56.09	24.19	33.69	462.21	488	0.0	0.046	1442	N_ST	S
11	4,585.1	438.3	553.3	787.6	-56.09	-159.95	15	24.5	670.45	788	0.0	-0.304	1630	C_ST	A
12	5,372.7	589.2	787.6	305.3	159.95	-86.88	24	33.5	546.42	305	0.0	-0.082	1210	C_ST	A
13	5,677.9	673.1	305.3	391.4	86.88	15.15	27	36.5	348.31	653	6.8	0.323	1565	C_ST	A
14	6,069.3	651.9	391.4	753.6	-15.15	-68.10	33	42.5	572.48	653	0.0	-0.129	1565	M_ST	S
15	6,822.9	726.1	753.6	791.4	68.10	-63.63	27	36.5	772.48	593	0.0	0.010	1527	C_ST	A
16	7,614.3	783.7	791.4	294.9	63.63	-13.56	33	42.5	543.16	593	0.0	0.034	1527	M_ST	S
17	7,909.2	806.2	294.9	537.7	13.56	116.29	24	33.5	416.30	593	0.0	0.262	1527	M_ST	S
18	8,446.9	686.9	537.7	496.8	-116.29	43.25	27	36.5	517.21	593	0.0	-0.129	1527	M_ST	S
19	8,943.6	643.7	496.8	494.0	-43.25	-2.27	27	36.5	495.37	593	0.0	-0.092	1527	V_ST	S
20	9,437.6	658.0	494.0	443.9	2.27	-56.67	15	24.5	468.95	447	-39.4	-0.123	1401	C_ST	A
21N	9,881.5	702.6	443.9	296.5	56.67	-18.35	27	36.5	370.23	447	0.0	0.066	1401	M_ST	S
22N	10,178.1	721.0	296.5	440.9	18.35	71.28	27	36.5	368.72	447	0.0	0.224	1401	P_ST	S
23N	10,619.0	646.7	440.9	520.2	-71.28	13.59	30	39.5	480.56	447	0.0	-0.136	1401	M_ST	S
24N	11,139.2	627.1	520.2	444.7	-13.59	13.95	36	45.5	482.44	447	0.0	0.005	1401	M_ST	S
25	11,583.8	628.2	444.7	583.4	-13.95	-58.34	21	30.5	514.04	485	-7.3	-0.131	1442	C_ST	A
26N	12,167.3	680.5	583.4	370.2	58.34	-55.78	27	36.5	476.83	485	0.0	-0.051	1442	N_ST	S
27	12,537.5	739.3	370.2	301.7	55.78	-24.65	24	33.5	335.97	485	0.0	0.069	1442	N_ST	S
28	12,839.2	760.9	301.7	569.8	24.65	99.75	27	36.5	435.77	485	0.0	0.257	1442	M_ST	S
29	13,409.0	658.2	569.8	393.6	-99.75	55.84	30	39.5	481.70	485	0.0	-0.033	1442	V_ST	S
30N	13,802.6	611.3	393.6	593.2	-55.84	-26.81	21	30.5	493.40	477	0.0	-0.187	1432	C_ST	A
31	14,395.8	638.1	593.2	346.4	26.81	-27.65	21	30.5	469.81	477	0.0	-0.035	1432	N_ST	S
32N	14,742.2	659.8	346.4	350.9	27.65	-9.05	27	36.5	348.62	477	0.0	0.054	1432	N_ST	S
33	15,093.1	662.8	350.9	541.7	9.05	-11.48	33	42.5	446.26	477	0.0	0.005	1432	N_ST	S
34N	15,634.7	671.3	541.7	510.1	11.48	-9.99	36	45.5	525.86	477	0.0	0.002	1432	M_ST	S
35N	16,144.8	693.3	510.1	547.4	9.99	30.41	24	33.5	528.73	477	0.0	0.075	1432	M_ST	S
36N	16,692.2	659.9	547.4	600.6	-30.41	-7.03	27	36.5	574.00	477	0.0	-0.067	1432	M_ST	S
37	17,292.8	666.9	600.6	328.7	7.03	-2.06	27	36.5	464.63	477	0.0	0.005	1432	M_ST	S
38	17,621.5	672.0	328.7	423.1	2.06	-2.82	24	33.5	375.89	477	0.0	0.000	1432	N_ST	S
39	18,044.6	677.8	423.1	408.4	2.82	-78.97	21	30.5	415.77	477	0.0	-0.187	1432	N_ST	S
40	18,453.0	756.8	408.4	455.4	78.97	-29.92	21	30.5	431.91	477	0.0	0.128	1432	M_ST	S
41N	18,908.4	771.7	455.4	359.5	29.92	-18.22	36	45.5	407.43	477	0.0	0.015	1432	N_ST	S
42N	19,267.9	795.9	359.5	500.5	18.22	-29.00	30	39.5	429.98	477	0.0	-0.007	1432	N_ST	S
43	19,768.4	827.9	500.5	452.7	29.00	3.70	27	36.5	476.60	477	0.0	0.066	1432	M_ST	S
44N	20,221.1	824.2	452.7	271.5	-3.70	30.05	27	36.5	362.11	477	0.0	0.102	1432	N_ST	S
45	20,492.6	806.2	271.5	280.9	-30.05	14.08	15	24.5	276.24	434	13.4	-0.061	1385	C_ST	A
46N	20,773.5	777.1	280.9	454.7	-14.08	11.33	30	39.5	367.82	434	0.0	-0.025	1385	N_ST	S
47N	21,228.3	762.8	454.7	469.3	-11.33	27.08	33	42.5	462.02	434	0.0	0.033	1385	N_ST	S
48	21,697.6	735.7	469.3	523.2	-27.08	-41.60	33	42.5	496.28	434	0.0	-0.137	1385	M_ST	S
49N	22,220.8	777.3	523.2	398.2	41.60	1.10	33	42.5	460.71	434	0.0	0.082	1385	N_ST	S
50	22,619.0	785.2	398.2	439.5	-1.10	-11.73	24	33.5	418.82	434	0.0	-0.029	1385	N_ST	S
51N	23,058.5	793.9	439.5	309.5	11.73	5.85	27	36.5	374.46	434	0.0	0.046	1385	N_ST	S
52	23,367.9	800.1	309.5	274.8	-5.85	-5.54	15	24.5	292.13	368	-25.7	-0.039	1303	C_ST	A
53	23,642.7	793.6	274.8	486.6	5.54	-23.65	27	36.5	380.68	368	0.0	-0.028	1303	N_ST	S
54N	24,129.3	808.3	486.6	270.4	23.65	10.32	36	45.5	378.48	368	0.0	0.087	1303	N_ST	S
55	24,399.7	803.9	270.4	353.6	-10.32	10.50	30	39.5	311.99	368	0.0	-0.008	1303	N_ST	S
56	24,753.3	796.4	353.6	336.6	-10.50	13.82	27	36.5	345.11	368	0.0	0.011	1303	N_ST	S
57	25,089.9	779.6	336.6	351.2	-13.82	18.45	30	39.5	343.90	368	0.0	0.011	1303	M_ST	S
58	25,441.1	770.2	351.2	195.5	-18.45	-4.27	21	30.5	273.34	196	64.6	-0.074	978	EC_ST	A
P	25,636.6	777.4	195.5	0	4.27	0.00	18	21.5	97.77	9,999	0.0	0.022	1668	Portale	A