



- LEGENDA**
- ① FABBRICATO PUNTO DI CONSEGNA ENERGIA ELETTRICA
 - ② TRASFORMATORI MT/BT
 - ③ GRUPPO ELETTROGENO
 - ④A FABBRICATO PRINCIPALE - LOCALE BLINDATO
 - ④B FABBRICATO PRINCIPALE - LOCALE SIST. PROT. COM. E CONTR.
 - ⑤ PALI A TRALICCIO DI STAZIONE
 - ⑥ INGRESSO
 - ⑦ PIAZZALE

plottaggio 1:0,2

| REVISIONE | | DESCRIZIONE | | ELABORATO | | VERIFICATO | | APPROVATO | |
|------------------------------|-------------|---------------------------|-----------|------------|-----------|------------|--|-----------|--|
| N. | DATA | DESCRIZIONE | ELABORATO | VERIFICATO | APPROVATO | | | | |
| 00 | 04/10/10 | EMISSIONE | | | | | | | |
| TIPOLOGIA DELL'ELABORATO | | CODIFICA DELL'ELABORATO | | | | | | | |
| PIANTA | | DU35527A_ACX00001 | | | | | | | |
| #PROGETTO | | TITOLO | | | | | | | |
| - | | S. E. DI GARDONA | | | | | | | |
| - | | PIANO TECNICO DELLE OPERE | | | | | | | |
| - | | NUOVA STAZIONE 145 kV | | | | | | | |
| - | | PIANTA APPARECCHIATURE | | | | | | | |
| CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA | | | | | | | | | |
| NOME DEL FILE | SCALA CAD | FORMATO | SCALA | FOGLIO | | | | | |
| DU35527A_ACX00001_00 | 1 unità = 1 | A0 sovrad | 1:200 | 1 / 1 | | | | | |

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alla finalità per la quale è stato ricevuto. È vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna S.p.A.
This document contains information proprietary to Terna S.p.A. and shall remain the confidential property of Terna S.p.A. for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna S.p.A. is prohibited.