



Preg.mo
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
PEC: cress@pec.miniambiente.it

OGGETTO: Richiesta pubblicazione su Portale MINIAMBIENTE Osservazioni presentate dalla TOTI S.r.l. in data 4 agosto 2020 a mezzo posta e inviate a mezzo PEC a cress@pec.miniambiente.it in data 18 agosto 2020, relative a progetto, presentato dalla RWE RENEWABLES ITALIA S.r.l., per un impianto eolico, denominato "Serra Palino" di 8 turbine da 6 MW ciascuna, per un totale di 48MW, da realizzarsi nei Comuni di Sant'Agata di Puglia e Candela con opere connesse nei Comuni di Sant'Agata di Puglia, Candela, Ascoli Satriano e Deliceto. Segnalazione interferenze con impianto fotovoltaico della Toti S.r.l., denominato "Giardino", da localizzarsi in agro di Candela (FG), in catasto al foglio n.3, particelle nn. 19, 20, 25 103 e 104.

Con la presente la scrivente società Toti S.r.l., con sede in Foggia alla Via Benedetto Croce n. 24/T, Partita IVA e Codice Fiscale 03161860717, nella persona del proprio legale rappresentante ed amministratore unico, Giovanni OLIVIERI, nato

quale

portatrice di propri interessi,

FORMALIZZA

LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE OSSERVAZIONI redatte, sottoscritte ed inviate sia a mezzo Posta che a mezzo PEC, nei tempi e con le modalità previste dalle norme vigenti, sul Portale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per le Valutazioni Autorizzazioni Ambientali.

A tal riguardo allega nuovamente la documentazione già inoltrata e pdf di invio a mezzo PEC con ricevute di accettazione e consegna e Elenco IPA delle PEC di codesta Pubblica Amministrazione.

In attesa di tempestivo riscontro porgo distinti saluti.

Toti S.r.l.
Giovanni Olivieri

Da "toti.srl@pec.it" <toti.srl@pec.it>
A "cress@pec.minambiente.it" <cress@pec.minambiente.it>
Cc "rwerenewablesitaliasrl@legalmail.it" <rwerenewablesitaliasrl@legalmail.it>, "hydroeng@pec.it" <hydroeng@pec.it>, "Enrico Follieri" <prof.avv.enricofollieri@pec.it>
Data martedì 18 agosto 2020 - 08:44

Segnalazione interferenze progetto presentato dalla RWE RENEWABLES ITALIA S.r.l., con impianto fotovoltaico della Toti S.r.l., denominato "Giardino", da localizzarsi in agro di Candela (FG), in catasto al foglio n.3, particelle nn. 19, 20, 25 103 e 104

Si invia la seguente comunicazione e relativi allegati:

Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
cress@pec.minambiente.it

RWE RENEWABLES ITALIA SRL
rwerenewablesitaliasrl@legalmail.it

HYDRO ENGINEERING
hydroeng@pec.it

Trasmissione a mezzo pec:

Lucera, lì 4 agosto 2020

Oggetto: progetto, presentato dalla RWE RENEWABLES ITALIA S.r.l., per un impianto eolico di 8 turbine da 6 MW ciascuna, per un totale di 48MW, da realizzarsi nei Comuni di Sant'Agata di Puglia e Candela con opere connesse nei Comuni di Sant'Agata di Puglia, Candela, Ascoli Satriano e Deliceto. Segnalazione interferenze con impianto fotovoltaico della Toti S.r.l., denominato "Giardino", da localizzarsi in agro di Candela (FG), in catasto al foglio n.3, particelle nn. 19, 20, 25 103 e 104.

La TOTI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Giovanni Olivieri, con sede in Foggia, alla Via Benedetto Croce, 24/T, P.IVA: 03161860717, elettivamente domiciliata, ai fini del presente atto, presso il prof. avv. Enrico Follieri di "Enrico Follieri & Associati Studio Legale", con sede in Lucera, alla Via Indipendenza, 35 (pec: prof.avv.enricofollieri@pec.it),

premessato che

- la Toti S.r.l. ha presentato, in data 5.08.2010, istanza di autorizzazione unica presso il Servizio Energia della Regione Puglia per la realizzazione di un impianto fotovoltaico insistente in agro di Candela, località "Giardino", al foglio di mappa 3, particelle nn. 19, 20, 25 103 e 104;
- ad oggi l'iter autorizzativo è in corso di definizione, come risulta da "Sistema Puglia";
- senonchè, la Toti S.r.l. è venuta a conoscenza della presentazione di un'istanza di valutazione di impatto ambientale, da parte della RWE Renewables Italia s.r.l. (d'ora in avanti solo RWE) per un impianto eolico composto da 8 aerogeneratori, da 6 MW ciascuno, della potenza complessiva di 48 MW, da realizzarsi nei Comuni di Sant'Agata di Puglia e Candela con opere connesse nei Comuni di Sant'Agata di Puglia, Candela, Ascoli Satriano e Deliceto;
- una delle otto turbine, quella denominata PESPA02, secondo il progetto depositato, insiste nel fondo, in agro di Candela, individuato in catasto al foglio di mappa n. 3, particella 104, ovvero in una delle particelle dove insiste l'impianto fotovoltaico dell'istante;

- quindi, vi è un'evidente interferenza/sovrapposizione tra l'impianto fotovoltaico della Toti S.r.l. e la pala PESPA02 del progetto RWE;

rilevato che

- l'istanza di autorizzazione unica della Toti S.r.l. deve essere istruita con priorità rispetto a quella della RWE, perché cronologicamente precedente (cfr. Linee guida del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010);

- l'impatto cumulativo tra i due impianti va, quindi, verificato sul progetto della RWE rispetto a quello della Toti S.r.l., vista la sua precedenza cronologica (cfr. DGR Puglia n. 2122 del 23 ottobre 2012);

- inoltre, la particella n. 104 su cui si determina la sovrapposizione è nella disponibilità della Toti S.r.l., poiché i proprietari (i germani Vivolo) le hanno ceduto il diritto di opzione;

tanto premesso e rilevato

segnala

agli Enti competenti in indirizzo l'interferenza/sovrapposizione della pala PESPA02 del progetto presentato da RWE sull'impianto fotovoltaico della Toti s.r.l.

e chiede

che se ne tenga conto in sede di autorizzazione disponendo lo spostamento o l'eliminazione dell'aerogeneratore de quo, al fine di eliminare l'interferenza e lasciare libera l'area nella disponibilità della Toti S.r.l.;

nonché

di essere invitato a partecipare alla conferenza di servizi che verrà indetta per l'approvazione del progetto della RWE per far rilevare le innanzi evidenziate interferenze con il suo impianto fotovoltaico.

Si allega:

- 1) protocollo del deposito del progetto Toti;
- 2) n. 2 Relazioni tecniche sulla segnalata interferenza.

Con osservanza.

-Toti srl-

il L.R.

-sig. Giovanni Olivieri-

Allegato(i)

Istanza Toti Srl - Interferenza RWE - Segnalazione Legale.pdf (2216 KB)

Istanza Toti Srl - Interferenza RWE - Segnalazione Legale.pdf.p7m (2218 KB)

Istanza Toti Srl - Interferenza RWE.pdf (734 KB)

Istanza Toti Srl - Interferenza RWE.pdf.p7m (736 KB)

01 - Protocollo Progetto - Domanda_AU_2FWRLT2_Disp_Transitorie.pdf.p7m (53 KB)

02 - Protocollo Progetto - Domanda_AU_2FWRLT2_Disp_Transitorie.pdf (51 KB)

03 - Protocollo Progetto - Domanda_AU-2FWRLT2.pdf.p7m (35 KB)

04 - Protocollo Progetto - Domanda_AU-2FWRLT2.pdf (33 KB)

05 - Protocollo Progetto - Domanda_AU_IQN06V4_Disp_Transitorie.pdf.p7m (52 KB)

06 - Protocollo Progetto - Domanda_AU_IQN06V4_Disp_Transitorie.pdf (50 KB)

07 - Protocollo Progetto - Domanda_AU-IQN06V4.pdf.p7m (35 KB)

08 - Protocollo Progetto - Domanda_AU-IQN06V4.pdf (32 KB)

09 - Relazione Tecnica interferenza altri impianti - Ing. Turchiarelli.pdf.signed.pdf (142 KB)

10 - Relazione Tecnica interferenza altri impianti - Ing. Turchiarelli.pdf (101 KB)

11 - Relazione Tecnica interferenza altri impianti - Geom. Mastrogiacomo.pdf.p7m (139 KB)

12 - Relazione Tecnica interferenza altri impianti - Geom. Mastrogiacomo.pdf (136 KB)

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>

A "toti.srl@pec.it" <toti.srl@pec.it>

Data martedì 18 agosto 2020 - 08:45

CONSEGNA: Segnalazione interferenze progetto presentato dalla RWE RENEWABLES ITALIA S.r.l., con impianto fotovoltaico della Toti S.r.l., denominato "Giardino", da localizzarsi in agro di Candela (FG), in catasto al foglio n.3, particelle nn. 19, 20, 25 103 e 104

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 18/08/2020 alle ore 08:45:00 (+0200) il messaggio "Segnalazione interferenze progetto presentato dalla RWE RENEWABLES ITALIA S.r.l., con impianto fotovoltaico della Toti S.r.l., denominato "Giardino", da localizzarsi in agro di Candela (FG), in catasto al foglio n.3, particelle nn. 19, 20, 25 103 e 104" proveniente da "toti.srl@pec.it" ed indirizzato a "rwerenewablesitaliasrl@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec292.20200818084427.17908.846.1.66@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "Segnalazione interferenze progetto presentato dalla RWE RENEWABLES ITALIA S.r.l., con impianto fotovoltaico della Toti S.r.l., denominato "Giardino", da localizzarsi in agro di Candela (FG), in catasto al foglio n.3, particelle nn. 19, 20, 25 103 e 104" sent by "toti.srl@pec.it", on 18/08/2020 at 08:45:00 (+0200) and addressed to "rwerenewablesitaliasrl@legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec292.20200818084427.17908.846.1.66@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (2 KB)

smime.p7s (7 KB)

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>

A "toti.srl@pec.it" <toti.srl@pec.it>

Data martedì 18 agosto 2020 - 08:45

CONSEGNA: Segnalazione interferenze progetto presentato dalla RWE RENEWABLES ITALIA S.r.l., con impianto fotovoltaico della Toti S.r.l., denominato "Giardino", da localizzarsi in agro di Candela (FG), in catasto al foglio n.3, particelle nn. 19, 20, 25 103 e 104

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 18/08/2020 alle ore 08:45:00 (+0200) il messaggio "Segnalazione interferenze progetto presentato dalla RWE RENEWABLES ITALIA S.r.l., con impianto fotovoltaico della Toti S.r.l., denominato "Giardino", da localizzarsi in agro di Candela (FG), in catasto al foglio n.3, particelle nn. 19, 20, 25 103 e 104" proveniente da "toti.srl@pec.it" ed indirizzato a "rwerenewablesitaliasrl@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec292.20200818084427.17908.846.1.66@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "Segnalazione interferenze progetto presentato dalla RWE RENEWABLES ITALIA S.r.l., con impianto fotovoltaico della Toti S.r.l., denominato "Giardino", da localizzarsi in agro di Candela (FG), in catasto al foglio n.3, particelle nn. 19, 20, 25 103 e 104" sent by "toti.srl@pec.it", on 18/08/2020 at 08:45:00 (+0200) and addressed to "rwerenewablesitaliasrl@legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec292.20200818084427.17908.846.1.66@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (2 KB)

smime.p7s (7 KB)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "toti.srl@pec.it" <toti.srl@pec.it>

Data martedì 18 agosto 2020 - 08:44

ACCETTAZIONE: Segnalazione interferenze progetto presentato dalla RWE RENEWABLES ITALIA S.r.l., con impianto fotovoltaico della Toti S.r.l., denominato "Giardino", da localizzarsi in agro di Candela (FG), in catasto al foglio n.3, particelle nn. 19, 20, 25 103 e 104

Ricevuta di accettazione

Il giorno 18/08/2020 alle ore 08:44:27 (+0200) il messaggio

"Segnalazione interferenze progetto presentato dalla RWE RENEWABLES ITALIA S.r.l., con impianto fotovoltaico della Toti S.r.l., denominato "Giardino", da localizzarsi in agro di Candela (FG), in catasto al foglio n.3, particelle nn. 19, 20, 25 103 e 104" proveniente da "toti.srl@pec.it"

ed indirizzato a:

rwerenewablesitaliasrl@legalmail.it ("posta certificata") hydroeng@pec.it ("posta certificata")

prof.avv.enricofollieri@pec.it ("posta certificata") cress@pec.minambiente.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec292.20200818084427.17908.846.1.66@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (1 KB)

smime.p7s (7 KB)



TOTI s.r.l.

Via Benedetto Croce, 24/T - 71122 Foggia

C.F. - P. IVA 03161860717

Iscrizione REA: 227591

OGGETTO: Trasmissione progetto definitivo impianto fotovoltaico denominato "Ischia dei Mulini".

La sottoscritta Antonia Maruotti in qualità di legale rappresentante della società TOTI s.r.l. con sede in Foggia alla Via Benedetto Croce n. 24/T


TRASMETTE

copia in originale del progetto definitivo per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale 23 Gennaio 2007, n. 35 "Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003, n. 387 e per l'adozione del provvedimento finale di autorizzazione relativa ad impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere agli stessi connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio" dell'impianto fotovoltaico sito in agro del Comune di Candela catastalmente distinto al foglio n. 3, particella 105 del NCT di Foggia di potenza nominale pari a 2,89 MWp.

Si allega:

- Elenco elaborati;
- Elaborati grafici di progetto;
- Relazioni specialistiche;
- Computo metrico estimativo;
- Copia documento d'identità del legale rappresentante;
- Copia codice fiscale del legale rappresentante.

Foggia 12/07/2010



Firma
Toti S.r.l.
Antonietta Maruotti



TOTI s.r.l.

Via Benedetto Croce, 24/T - 71122 Foggia

C.F. - P. IVA 03161860717

Iscrizione REA: 227591

ELENCO ELABORATI IMPIANTO FV "ISCHIA DEI MULINI"

DOCUMENTAZIONE GENERALE DI PROGETTO

- ✓ A01 Relazione tecnica descrittiva
- ✓ A02 Relazione elettrica
- ✓ A03 Relazione ambientale
- ✓ A04 Relazione dei criteri di inserimento
- ✓ A05 Relazione di producibilità
- ✓ A06 Relazione geologica
- ✓ A07 Computo metrico estimativo

CONTESTUALIZZAZIONE TERRITORIALE

- ✓ B01 Inquadramento geografico e territoriale su base IGM
- ✓ B02 Inquadramento territoriale su CTR
- ✓ B03 Inquadramento territoriale su ortofoto
- ✓ B04 Stralcio planimetrico catastale

LAYOUT IMPIANTO

- ✓ C01 Layout impianto su CTR
- ✓ C02 Layout impianto su ortofoto
- ✓ C03 Layout impianto su catastale
- ✓ C04 Layout impianto su IGM
- ✓ C05 Profilo altimetrico e sezioni significative

OPERE CIVILI


- ✓ D01 Tipico stringa e pannello
- ✓ D02 Cabine di conversione e trasformazione - Cabina di consegna
- ✓ D03 Viabilità interna al parco
- ✓ D04 Viabilità esterna al parco
- ✓ D05 Impianto di illuminazione perimetrale
- ✓ D06 Impianto di videosorveglianza
- ✓ D07 Impianto barriere antintrusione
- ✓ D08 Percorso elettrodotto su CTR
- ✓ D09 Percorso elettrodotto su ortofoto
- ✓ D10 Percorso elettrodotto su catastale
- ✓ D11 Percorso elettrodotto su IGM
- ✓ D12 Tipico sezioni elettrodotto di collegamento

OPERE ELETTRMECCANICHE

- ✓ E01 Schema elettrico unifilare
- ✓ E02 Distribuzione elettrica stringhe
- ✓ E03 Layout impianto di terra
- ✓ E04 Schema a blocchi dell'impianto

AMBIENTALE

- ✓ F01 Verifica ambiti territoriali estesi - Parco FV
- ✓ F02 Verifica ambiti territoriali distinti - Parco FV
- ✓ F03 Verifica Autorità di Bacino - Parco FV
- ✓ F04 Carta dell'uso del suolo - Parco FV
- ✓ F05 Verifica ambiti territoriali estesi - Elettrodotto
- ✓ F06 Verifica ambiti territoriali distinti - Elettrodotto
- ✓ F07 Verifica Autorità di Bacino - Elettrodotto
- ✓ F08 Carta dell'uso del suolo - Elettrodotto



Toti S.r.l.
Autore *Tomatti*



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo SviluppoALLEGATO A
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA

ai sensi del Decreto n. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da energia elettrica da fonti rinnovabili e relative opere di connessione.

Alla REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo
Ufficio Energia e Reti EnergeticheIl sottoscritto MARUOTTI Antoniain qualità di legale rappresentante della Società
TOTIcon natura giuridica Società a responsabilità limitataP.IVA 03161860717

oggetto attività

Immobiliare ed Energie Rinnovabili.sede legale: Comune Foggia (FG)indirizzo Via Benedetto Croce, 24/TCAP 71122telefono 3208787245cellulare 3358283150fax 08811880455E-mail giovanni.vivolo@tiscali.itPEC totisrl@pec.itsito web //già iscritta al registro delle Imprese della provincia di Foggiaal n. 03161860717al R.E.A. n. 227591C.C.I.A.A. n. 227591data iscrizione 28/02/2002data fine 31/12/2050

**REGIONE PUGLIA**Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo**RICHIESTE**l'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs.387/03, della D.G.R. 35/07 e della L.R. 31/08 per la costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile **Fotovoltaico**

denominato

FV - Ischia dei Mulini - CANDELAsito nel comune di **Candela (FG)** località **Ischia dei Mulini**di potenza nominale prevista pari a **2,890000 MWe****DICHIARA** che i dati dell'impianto sono i seguenti:Tipo impianto **Fotovoltaico Codice: F.7**Tipo domanda **Disposizioni Transitorie**Codice domanda originale **F/2010/2010**Data richiesta **05/08/2010**

Denominazione

FV - Ischia dei Mulini - CANDELAPosizione **al suolo**Potenza elettrica prevista **2,890000 MWe**Previsti da piano di miglioramento aziendale approvato da organi competenti **No**

Descrizione sintetica della tipologia di fondazione adottata per l'impianto

Cordoli in ca.Localizzazione Impianto **Candela (FG) - Ischia dei Mulini**

Altri comuni interessati dall'impianto:

Sant'Agata Di Puglia (FG)**Accadia (FG)****Candela (FG)**Destinazione urbanistica dell'area di intervento **Industriale**

Altro

Altri progetti secondo D.G.R. 3029 comma 5.1 **Si**



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo**Disponibilità Area**Numero di ditte catastali coinvolte 5 Disponibilità Area Impianto piena proprietàAltro **Le particelle su cui insisterà l'impianto Fotovoltaico sono nella piena Proprietà della Ditta Proponente in forza di un Atto Preliminare per l'acquisizione dei Diritti di Superficie. Il Cavidotto per il vettoriamento dell'Energia prodotta seguirà le Strade esistenti.****Punto di connessione alla rete elettrica**

Soluzione di Connessione

La soluzione tecnica individuata, considerata l'entità complessiva di tutti gli impianti di generazione previsti ricadenti nella stessa area, prevede la realizzazione di una nuova cabina primaria (CP) 150/20 kV che verrà collegata a 150 kV con una nuova Stazione RTN in doppia sbarra 150 kV da collegare mediante due nuovi elettrodotti RTN a 150 kV.Gestore Enel S.p.A. Codice tracciabilità Gestore di Rete T0221247Data di Accettazione 21/06/2011 Scadenza Punto di Connessione 21/12/2012Riferimento n. T0221247 del 21/06/2011 Data Scadenza 31/12/2011L'energia prodotta viene immessa nella rete di distribuzione attraverso opere adibite ad una fornitura passiva già esistente in loco e intestata al proponente senza ulteriore sviluppo di opere di connessione No**Vincoli**Parchi e aree protette Sì PUTT/p Sì PRAE NoPAI Sì PTA No Carta Idrogeomorfologica Sì

Servitù e vincoli militari

NO.

Vincoli comunali

NO.Adeguamenti comunali PUTT/p - atd No Aree percorse da incendi No



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo

Enti coinvolti

Aeronautica Militare - Comando III Regione Aerea	Comando Militare Esercito "Puglia"
Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione - Servizio Demanio e Patrimonio - Ufficio Parco Tratturi	Comune di Accadia (FG)
Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio	Comune di Candela (FG)
Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Pianificazione	Comune di Sant'Agata di Puglia (FG)
Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana - Servizio Urbanistica	Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Ecologia	Ministero Sviluppo Economico Dipartimento per le Comunicazioni Ispettorato territoriale Puglia-Basilicata
Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Ecologia - Ufficio Parchi	Provincia di Foggia
Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, VIA e Politiche Energetiche	Sovrintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia
Arpa Puglia - Dipartimento Prov.le di Foggia	Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Bari - Barletta - Andria - Trani - Foggia
ASL di Foggia	

**REGIONE PUGLIA**

Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo

Inoltre Dichiara, che la Società proponente è titolare, direttamente o tramite altre società appartenenti allo stesso gruppo imprenditoriale ovvero aventi lo stesso amministratore, dei seguenti ulteriori progetti con iter autorizzativo in corso o già realizzati afferenti al medesimo punto di interconnessione del presente progetto (come da DGR 3029 del 30/12/2010 - Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, comma 5.1):

Nome Società **TOTI srl** Partita IVA **03161860717**
Comune **Foggia (FG)** Località **Giardino**
Potenza **4,63 MWe** Stato pratica **Iter in Corso** Regime amministrativo **Autorizzazione Unica**
Riferimento pratica **F/2010** Data presentazione **10/08/2010**



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo**Rapporti con le Autorità Competenti**Impianto soggetto a verifica di assoggettabilità a VIA NoProcedura di verifica di assoggettabilità a VIA attivata No Data -- _____

Ente/Ufficio -- _____

Procedura di VIA attivata No Data -- _____

Ente/Ufficio -- _____

Attivata la sola procedura di VIN (altrimenti inclusa nella procedura di VIA) No Data -- _____

Ente/Ufficio -- _____

Rapporti con il ministero per i Beni e le attività CulturaliImpianto localizzato in aree sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs 42/04 NoImpianto localizzato in aree contermini a (secondo quanto definito nelle Linee Guida Nazionali, p.to 14.9 c) quelle sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs 42/04 NoInviata comunicazione alle competenti Soprintendenze per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere No

Data -- _____

Ente/Ufficio -- _____

Referente UnicoCognome e nome VIVOLO Giovanni residente in Foggia (FG)indirizzo Via Roberto Consagro, 31 C.A.P. 71122 Codice Fiscale VVLGNN64P03D643CTelefono 3208787245 Cellulare 3358283150 Fax 08811880455PEC totisrl@pec.it



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo

All'uopo **allega** la documentazione di seguito elencata, elaborata ai sensi del D.P.R. 544/99 e s.m.i., D.Lgs 163/06 e s.m.i., del D.lgs 387/03, della D.G.R. 35/07:

Elenco documenti

Elaborati tecnici redatti secondo le Istruzioni Tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica approvate con Det n. 1 del 3 gennaio 2011 necessari ai fini del rilascio di pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti:

- Analisi di elementi tutelati dal piano paesaggistico
- Analisi paesaggistica
- Calcoli preliminari di strutture e impianti
- Certificato comunale attestante la destinazione urbanistica
- Computo metrico estimativo
- Concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico
- Copia della comunicazione trasmessa alla Soprintendenza
- Dichiarazione che l'impianto non è soggetto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA
- Dichiarazione del conduttore dei terreni agrari
- Dichiarazione di sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo
- Dichiarazione resa da istituto bancario relativa a disponibilità finanziaria
- Disciplinare descrittivo e prestazionale
- Documentazione richiesta da normative di settore per atti di assenso
- Documentazione specialistica
- Elaborati grafici
- Impegno alla prestazione di fideiussione a garanzia della dismissione
- Impegno alla prestazione di fideiussione a garanzia della realizzazione
- Mappa di aree ed elementi interessati da finanziamenti pubblici
- Piano di esproprio e/o documentazione attestante la disponibilità delle aree
- Preventivo per la connessione e relativi allegati
- Quadro economico
- Relazione che il gestore di rete rende disponibile al produttore
- Relazione descrittiva



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo

- Relazione di compatibilita al Piano di Tutela delle Acque
- Relazione geologica
- Relazione geotecnica
- Relazione idraulica
- Relazione idrologica
- Relazione pedo agronomica
- Relazione tecnica ed eventuali allegati
- Ricevuta di deposito o trasmissione di documentazione per la verifica di assoggettabilita a VIA
- Ricevuta di deposito o trasmissione di documentazione per la VIA
- Ricevuta di deposito o trasmissione di documentazione per la Vin
- Ricevuta di pagamento degli oneri per l'AU
- Ricevuta pagamento marca da bollo di Eur 14,62
- Rilievi GPS
- Rilievo di elementi caratteristici del paesaggio agrario
- Rilievo di produzioni agricole di particolare pregio
- Rilievo planimetrico e studio di insediamento urbanistico
- Strati Informativi
- Studio di fattibilita ambientale
- Supporti cartografici utilizzati (diversi da SITpuglia)
- Tabella con l'elenco degli elaborati prodotti

Firma

MARUOTTI Antonia



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo

Dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atti di notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Alla REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo
Ufficio Energia e Reti Energetiche

Il sottoscritto **MARUOTTI Antonia** in qualità di legale rappresentante della Società **TOTI**, in relazione alla domanda di autorizzazione unica per l'impianto **Fotovoltaico** da fonte rinnovabile denominato **FV - Ischia dei Mulini - CANDELA** ubicato in **Candela (FG)** località **Ischia dei Mulini**, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.p.r. 28 dicembre n. 445 per il caso di formazione o uso di atti falsi, rilascio di dichiarazioni mendaci, o esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, assumendone piena responsabilità, ai sensi dell'art. 46 e/o art. 47 del citato d.p.r. n. 445/2000, dell'art. 38 del D.lgs 1 aprile 2006, n. 163,

DICHIARA

- che la Società **TOTI**, partita IVA **03161860717** con forma giuridica **Società a responsabilità limitata** già iscritta al registro delle Imprese della provincia di **Foggia** al n. **03161860717** al R.E.A. n. **227591** C.C.I.A.A. n. **227591** data di iscrizione **28/02/2002** oggetto dell'attività giuridica **Immobiliare ed Energie Rinnovabili**.
- che il legale rappresentante è:
MARUOTTI Antonia codice fiscale **MRTNTN42D42I193K**, nato a **Sant'Agata Di Puglia** il **02/04/1942**, residente in **Foggia** indirizzo **Via Roberto Consagro, 31** indirizzo email **totisrl@pec.it**
- che ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni il soggetto richiedente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e nei riguardi dello stesso non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- nei confronti del soggetto richiedente (o dei suoi Amministratori in caso di società) non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- nei confronti del soggetto richiedente (o dei suoi Amministratori in caso di società) non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna;



REGIONE PUGLIA


Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo

- che il soggetto richiedente non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- che il soggetto richiedente non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici;
- che il soggetto richiedente non ha commesso grave errore nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Amministrazione che autorizza;
- che il soggetto richiedente non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui esso è stabilito;
- che il soggetto richiedente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui esso è stabilito;
- che il soggetto richiedente non presenta la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Allega al presente modulo fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 c. 2, d.p.r. 445/2000 e s.m.i. e certificato camerale ordinario in corso di validità.

Firma

NOTA: La presente Dichiarazione **non è richiesta** *"nel caso di Impianti di potenza elettrica nominale inferiore a 100 chilowatt e in tutti i casi in cui il proponente si configuri come autoproduttore, come definito dal D. Lgs.16 marzo 1999, n.79, art. 2, comma 2"* [DGR 3029 del 30 dicembre 2010 - Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, comma 1.2]



TOTI s.r.l.

Via Benedetto Croce, 24/T - 71122 Foggia
C.F. - P. IVA 03161860717
Iscrizione REA: 227591

OGGETTO: Trasmissione progetto definitivo impianto fotovoltaico denominato "Giardino".


La sottoscritta Antonia Maruotti in qualità di legale rappresentante della società TOTI s.r.l. con sede in Foggia alla Via Benedetto Croce n. 24/T

TRASMETTE

copia in originale del progetto definitivo per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale 23 Gennaio 2007, n. 35 "Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003, n. 387 e per l'adozione del provvedimento finale di autorizzazione relativa ad impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere agli stessi connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio" dell'impianto fotovoltaico sito in agro del Comune di Candela catastalmente distinto al foglio n. 3, particelle 19-20-25-103-104 del NCT di Foggia di potenza nominale pari a 4,63 MWp.

Si allega:

- Elenco elaborati;
- Elaborati grafici di progetto;
- Relazioni specialistiche;
- Computo metrico estimativo;
- Copia documento d'identità del legale rappresentante;
- Copia codice fiscale del legale rappresentante.



Foggia 12/07/2010

Firma
Toti S.r.l.
Antonia Maruotti



TOTI s.r.l.

Via Benedetto Croce, 24/T - 71122 Foggia

C.F. - P. IVA 03161860717

Iscrizione REA: 227591

ELENCO ELABORATI IMPIANTO FV "GIARDINO"

DOCUMENTAZIONE GENERALE DI PROGETTO

- ✓ A01 Relazione tecnica descrittiva
- ✓ A02 Relazione elettrica
- ✓ A03 Relazione ambientale
- ✓ A04 Relazione dei criteri di inserimento
- ✓ A05 Relazione di producibilità
- ✓ A06 Relazione geologica
- ✓ A07 Computo metrico estimativo

CONTESTUALIZZAZIONE TERRITORIALE

- ✓ B01 Inquadramento geografico e territoriale su base IGM
- ✓ B02 Inquadramento territoriale su CTR
- ✓ B03 Inquadramento territoriale su ortofoto
- ✓ B04 Stralcio planimetrico catastale

LAYOUT IMPIANTO

- ✓ C01 Layout impianto su CTR
- ✓ C02 Layout impianto su ortofoto
- ✓ C03 Layout impianto su catastale
- ✓ C04 Layout impianto su IGM
- ✓ C05 Profilo altimetrico e sezioni significative

OPERE CIVILI


- ✓ D01 Tipico stringa e pannello
- ✓ D02 Cabine di conversione e trasformazione - Cabina di consegna
- ✓ D03 Viabilità interna al parco
- ✓ D04 Viabilità esterna al parco
- ✓ D05 Impianto di illuminazione perimetrale
- ✓ D06 Impianto di videosorveglianza
- ✓ D07 Impianto barriere antintrusione
- ✓ D08 Percorso elettrodotto su CTR
- ✓ D09 Percorso elettrodotto su ortofoto
- ✓ D10 Percorso elettrodotto su catastale
- ✓ D11 Percorso elettrodotto su IGM
- ✓ D12 Tipico sezioni elettrodotto di collegamento

OPERE ELETTROMECCANICHE

- ✓ E01 Schema elettrico unifilare
- ✓ E02 Distribuzione elettrica stringhe
- ✓ E03 Layout impianto di terra
- ✓ E04 Schema a blocchi dell'impianto

AMBIENTALE

- ✓ F01 Verifica ambiti territoriali estesi - Parco FV
- ✓ F02 Verifica ambiti territoriali distinti - Parco FV
- ✓ F03 Verifica Autorità di Bacino - Parco FV
- ✓ F04 Carta dell'uso del suolo - Parco FV
- ✓ F05 Verifica ambiti territoriali estesi - Elettrodotto
- ✓ F06 Verifica ambiti territoriali distinti - Elettrodotto
- ✓ F07 Verifica Autorità di Bacino - Elettrodotto
- ✓ F08 Carta dell'uso del suolo - Elettrodotto



Antonio Russo



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo

ALLEGATO A
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA

ai sensi del Decreto n. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da energia elettrica da fonti rinnovabili e relative opere di connessione.

Alla REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo
Ufficio Energia e Reti Energetiche

Il sottoscritto MARUOTTI Antonia

in qualità di legale rappresentante della Società
TOTI

con natura giuridica Società a responsabilità limitata

P.IVA 03161860717

oggetto attività

Immobiliare ed Energie Rinnovabili

sede legale: Comune Foggia (FG)

indirizzo Via Benedetto Croce, 24/T

CAP 71122

telefono 3208787245

cellulare 3358283150

fax 08811880455

E-mail giovanni.vivolo@tiscali.it

PEC totisrl@pec.it

sito web //

già iscritta al registro delle Imprese della provincia di Foggia

al n. 03161860717

al R.E.A. n. 227591

C.C.I.A.A. n. 227591

data iscrizione 28/02/2002

data fine 31/12/2050



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo

RICHIESTE

l'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs.387/03, della D.G.R. 35/07 e della L.R. 31/08 per la costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile Fotovoltaico

denominato

FV - Giardino - CANDELAsito nel comune di Candela (FG) località Giardinodi potenza nominale prevista pari a 4,630000 MWe**DICHIARA** che i dati dell'impianto sono i seguenti:Tipo impianto Fotovoltaico Codice: F.7Tipo domanda Disposizioni TransitorieCodice domanda originale F/2010/2010Data richiesta 05/08/2010

Denominazione

FV - Giardino - CANDELAPosizione al suoloPotenza elettrica prevista 4,630000 MWePrevisti da piano di miglioramento aziendale approvato da organi competenti No

Descrizione sintetica della tipologia di fondazione adottata per l'impianto

Cordoli in ca.Localizzazione Impianto Candela (FG) - Giardino

Altri comuni interessati dall'impianto:

Sant'Agata Di Puglia (FG)**Accadia (FG)****Candela (FG)**Destinazione urbanistica dell'area di intervento Agricola

Altro

Altri progetti secondo D.G.R. 3029 comma 5.1 Si



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo**Disponibilità Area**Numero di ditte catastali coinvolte 1 Disponibilità Area Impianto piena proprietà

Altro **Le particelle su cui insisterà l'impianto Fotovoltaico sono nella piena Proprietà della Ditta Proponente in forza di un Atto Preliminare per l'acquisizione dei Diritti di Superficie. Il Cavidotto per il vettoriamento dell'Energia prodotta seguirà le Strade esistenti.**

Punto di connessione alla rete elettrica

Soluzione di Connessione

La soluzione tecnica individuata, considerata l'entità complessiva di tutti gli impianti di generazione previsti ricadenti nella stessa area, prevede la realizzazione di una nuova cabina primaria (CP) 150/20 kV che verrà collegata a 150 kV con una nuova Stazione RTN in doppia sbarra 150 kV da collegare mediante due nuovi elettrodotti RTN a 150 kV.

Gestore Enel S.p.A. Codice tracciabilità Gestore di Rete T0221247Data di Accettazione 21/06/2011 Scadenza Punto di Connessione 21/12/2012Riferimento n. T0221247 del 21/06/2011 Data Scadenza 31/12/2011

L'energia prodotta viene immessa nella rete di distribuzione attraverso opere adibite ad una fornitura passiva già esistente in loco e intestata al proponente senza ulteriore sviluppo di opere di connessione No

VincoliParchi e aree protette Sì PUTT/p Sì PRAE NoPAI Sì PTA No Carta Idrogeomorfologica Sì

Servitù e vincoli militari

NO.

Vincoli comunali

NO.Adeguamenti comunali PUTT/p - atd No Aree percorse da incendi No



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo

Enti coinvolti

Aeronautica Militare - Comando III Regione Aerea

Aeronautica Militare III Regione Aerea - Reparto
Territorio e Patrimonio

Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana -
Servizio Assetto del Territorio

Arpa Puglia - Dipartimento Prov.le di Foggia

ASL di Foggia

Comando Militare Esercito "Puglia"

Comune di Accadia (FG)

Comune di Candela (FG)

Comune di Sant'Agata di Puglia (FG)

Ministero Sviluppo Economico Dipartimento per le
Comunicazioni Ispettorato territoriale Puglia-Basilicata

Provincia di Foggia

Sovrintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia

Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
di Bari - Barletta - Andria - Trani - Foggia

**REGIONE PUGLIA**

Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo

Inoltre Dichiara, che la Società proponente è titolare, direttamente o tramite altre società appartenenti allo stesso gruppo imprenditoriale ovvero aventi lo stesso amministratore, dei seguenti ulteriori progetti con iter autorizzativo in corso o già realizzati afferenti al medesimo punto di interconnessione del presente progetto (come da DGR 3029 del 30/12/2010 - Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, comma 5.1):

Nome Società **TOTI srl** Partita IVA **03161860717**
Comune **Foggia (FG)** Località **Ischia dei Mulini**
Potenza **2,89 MWe** Stato pratica **Iter in Corso** Regime amministrativo **Autorizzazione Unica**
Riferimento pratica **F/2010** Data presentazione **10/08/2010**



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo**Rapporti con le Autorità Competenti**Impianto soggetto a verifica di assoggettabilità a VIA NoProcedura di verifica di assoggettabilità a VIA attivata No Data -- _____

Ente/Ufficio -- _____

Procedura di VIA attivata No Data -- _____

Ente/Ufficio -- _____

Attivata la sola procedura di VIN (altrimenti inclusa nella procedura di VIA) No Data -- _____

Ente/Ufficio -- _____

Rapporti con il ministero per i Beni e le attività CulturaliImpianto localizzato in aree sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs 42/04 NoImpianto localizzato in aree contermini a (secondo quanto definito nelle Linee Guida Nazionali, p.to 14.9 c) quelle sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs 42/04 NoInviata comunicazione alle competenti Soprintendenze per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere No

Data -- _____

Ente/Ufficio -- _____

Referente UnicoCognome e nome VIVOLO Giovanni residente in Foggia (FG)indirizzo Via Roberto Consagro, 31 C.A.P. 71122 Codice Fiscale VVLGNN64P03D643CTelefono 3208787245 Cellulare 3358283150 Fax 08811880455PEC totisrl@pec.it



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo

All'uopo **allega** la documentazione di seguito elencata, elaborata ai sensi del D.P.R. 544/99 e s.m.i., D.Lgs 163/06 e s.m.i., del D.lgs 387/03, della D.G.R. 35/07:

Elenco documenti

Elaborati tecnici redatti secondo le Istruzioni Tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica approvate con Det n. 1 del 3 gennaio 2011 necessari ai fini del rilascio di pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti:

- Analisi di elementi tutelati dal piano paesaggistico
- Analisi paesaggistica
- Calcoli preliminari di strutture e impianti
- Certificato comunale attestante la destinazione urbanistica
- Computo metrico estimativo
- Concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico
- Copia della comunicazione trasmessa alla Soprintendenza
- Dichiarazione che l'impianto non è soggetto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA
- Dichiarazione del conduttore dei terreni agrari
- Dichiarazione di sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo
- Dichiarazione resa da istituto bancario relativa a disponibilità finanziaria
- Disciplinare descrittivo e prestazionale
- Documentazione richiesta da normative di settore per atti di assenso
- Documentazione specialistica
- Elaborati grafici
- Impegno alla prestazione di fideiussione a garanzia della dismissione
- Impegno alla prestazione di fideiussione a garanzia della realizzazione
- Mappa di aree ed elementi interessati da finanziamenti pubblici
- Piano di esproprio e/o documentazione attestante la disponibilità delle aree
- Preventivo per la connessione e relativi allegati
- Quadro economico
- Relazione che il gestore di rete rende disponibile al produttore
- Relazione descrittiva



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo

- Relazione di compatibilita al Piano di Tutela delle Acque
- Relazione geologica
- Relazione geotecnica
- Relazione idraulica
- Relazione idrologica
- Relazione pedo agronomica
- Relazione tecnica ed eventuali allegati
- Ricevuta di deposito o trasmissione di documentazione per la verifica di assoggettabilita a VIA
- Ricevuta di deposito o trasmissione di documentazione per la VIA
- Ricevuta di deposito o trasmissione di documentazione per la Vin
- Ricevuta di pagamento degli oneri per l'AU
- Ricevuta pagamento marca da bollo di Eur 14,62
- Rilievi GPS
- Rilievo di elementi caratteristici del paesaggio agrario
- Rilievo di produzioni agricole di particolare pregio
- Rilievo planimetrico e studio di insediamento urbanistico
- Strati Informativi
- Studio di fattibilita ambientale
- Supporti cartografici utilizzati (diversi da SITpuglia)
- Tabella con l'elenco degli elaborati prodotti

Firma

MARUOTTI Antonia



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo

Dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atti di notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Alla REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo
Ufficio Energia e Reti Energetiche

Il sottoscritto **MARUOTTI Antonia** in qualità di legale rappresentante della Società **TOTI**, in relazione alla domanda di autorizzazione unica per l'impianto **Fotovoltaico** da fonte rinnovabile denominato **FV - Giardino - CANDELA** ubicato in **Candela (FG)** località **Giardino**, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.p.r. 28 dicembre n. 445 per il caso di formazione o uso di atti falsi, rilascio di dichiarazioni mendaci, o esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, assumendone piena responsabilità, ai sensi dell'art. 46 e/o art. 47 del citato d.p.r. n. 445/2000, dell'art. 38 del D.lgs 1 aprile 2006, n. 163,

DICHIARA

- che la Società **TOTI**, partita IVA **03161860717** con forma giuridica **Società a responsabilità limitata** già iscritta al registro delle Imprese della provincia di **Foggia** al n. **03161860717** al R.E.A. n. **227591** C.C.I.A.A. n. **227591** data di iscrizione **28/02/2002** oggetto dell'attività giuridica **Immobiliare ed Energie Rinnovabili**
- che il legale rappresentante è:
MARUOTTI Antonia codice fiscale **MRTNTN42D42I193K**, nato a **Sant'Agata Di Puglia** il **02/04/1942**, residente in **Foggia** indirizzo **Via Roberto Consagro, 31** indirizzo email **totisrl@pec.it**
- che ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni il soggetto richiedente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e nei riguardi dello stesso non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- nei confronti del soggetto richiedente (o dei suoi Amministratori in caso di società) non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- nei confronti del soggetto richiedente (o dei suoi Amministratori in caso di società) non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna;



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo

- che il soggetto richiedente non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- che il soggetto richiedente non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici;
- che il soggetto richiedente non ha commesso grave errore nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Amministrazione che autorizza;
- che il soggetto richiedente non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui esso è stabilito;
- che il soggetto richiedente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui esso è stabilito;
- che il soggetto richiedente non presenta la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Allega al presente modulo fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 c. 2, d.p.r. 445/2000 e s.m.i. e certificato camerale ordinario in corso di validità.

Firma

NOTA: La presente Dichiarazione **non è richiesta** *"nel caso di Impianti di potenza elettrica nominale inferiore a 100 chilowatt e in tutti i casi in cui il proponente si configuri come autoproduttore, come definito dal D. Lgs.16 marzo 1999, n.79, art. 2, comma 2"* [DGR 3029 del 30 dicembre 2010 - Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, comma 1.2]

1. PREMESSA

Con la presente relazione tecnica si vuol mettere in evidenza alcune interferenze relative ai progetti di due impianti fotovoltaici denominati “Giardino” e “Ischia dei Mulini” regolarmente depositati in Regione Puglia, presso l’Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione – Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo – Ufficio Energia e Reti Energetiche in data 05/08/2010 per l’ottenimento dell’Autorizzazione Unica, dalla società proponente TOTI SRL con sede legale in Foggia alla Via Benedetto Croce, 24/T.

I due impianti in progetto in agro di Candela, su aree nella piena disponibilità del proponente catastalmente distinte al Foglio di mappa n. 3 - particelle nn. 19-20-25-103-104 per l’impianto denominato “Giardino” e Foglio di mappa n. 3 - particella n. 105 per l’impianto denominato “Ischia dei Mulini”, sono di potenza nominale rispettivamente di 4,63 MWe e 2,89 MWe.

Si sottolinea che per entrambi gli impianti il procedimento autorizzativo è in corso così come si evince dal SISTEMA PUGLIA.

Tutto ciò premesso, la proponente è venuta a conoscenza del deposito, presso gli Enti competenti, da parte della RWE RENEWABLES ITALIA SRL, dell’istanza per la Valutazione di Impatto Ambientale di un progetto di un impianto eolico composto da 8 turbine da 6 MW ciascuna, per un totale di 48 MW, da realizzarsi nei Comuni di Sant’Agata di Puglia (FG) e Candela (FG), con opere connesse da realizzarsi nei Comuni di Sant’Agata di Puglia, Candela, Ascoli Satriano e Deliceto, tutti ricadenti in Provincia di Foggia.

Nello specifico l’installazione di una delle sei turbine suddette, e precisamente quella denominata PESPA02, da progetto depositato, è prevista nel fondo, in agro di Candela (FG), catastalmente distinto al Foglio di mappa n. 3, particella n. 104.

Come già rappresentato, sul fondo catastalmente distinto al Foglio di mappa n. 3, particella n. 104 è prevista la realizzazione di una parte del parco fotovoltaico denominato “Giardino” della ditta TOTI SRL.

2. DETERMINAZIONI

L’installazione dell’aerogeneratore PESPA02 è palesemente ostativo all’iniziativa presentata dalla TOTI SRL per gli ovvi motivi detti in premessa in quanto coincidente con i pannelli fotovoltaici dell’impianto denominato “Giardino” presentato dalla TOTI SRL.

La rimozione dal progetto di detto aerogeneratore deve essere immediata e qualora la Società proponente la realizzazione del parco eolico in questione dovesse decidere di allocarlo in altra posizione deve far in modo che non ci sia interferenza dovuta all'ombreggiamento della turbina sui parchi fotovoltaici denominati "Giardino" e "Ischia dei Mulini" della Società TOTI SRL.

Foggia lì 04.08.2020

IL TECNICO
Ing. Michele Turchiarelli

1. PREMESSA

Con la presente relazione tecnica si vuol mettere in evidenza alcune interferenze relative ai progetti di due impianti fotovoltaici denominati “Giardino” e “Ischia dei Mulini” regolarmente depositati in Regione Puglia, presso l’Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione – Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo – Ufficio Energia e Reti Energetiche in data 05/08/2010 per l’ottenimento dell’Autorizzazione Unica, dalla società proponente TOTI SRL con sede legale in Foggia alla Via Benedetto Croce, 24/T.

I due impianti in progetto in agro di Candela, su aree nella piena disponibilità del proponente catastalmente distinte al Foglio di mappa n. 3 - particelle nn. 19-20-25-103-104 per l’impianto denominato “Giardino” e Foglio di mappa n. 3 - particella n. 105, sono di potenza nominale rispettivamente di 4,63 MWe e 2,89 MWe.

Si sottolinea che per entrambi gli impianti il procedimento autorizzativo è in corso così come si può facilmente evincere dal SISTEMA PUGLIA.

Tutto ciò premesso, la proponente è venuta a conoscenza del deposito, presso gli Enti competenti, da parte della RWE RENEWABLES ITALIA SRL, dell’istanza per la Valutazione di Impatto Ambientale di un progetto di un impianto eolico composto da 8 turbine da 6 MW ciascuna, per un totale di 48 MW, da realizzarsi nei Comuni di Sant’Agata di Puglia (FG) e Candela (FG), con opere connesse da realizzarsi nei Comuni di Sant’Agata di Puglia, Candela, Ascoli Satriano e Deliceto, tutti ricadenti in Provincia di Foggia.

Nello specifico l’installazione di una delle sei turbine suddette, e precisamente quella denominata PESPA02, da progetto depositato, è prevista nel fondo, in agro di Candela (FG), catastalmente distinto al Foglio di mappa n. 3, particella n. 104.

Come già rappresentato, sul fondo catastalmente distinto al Foglio di mappa n. 3, particella n. 104 è prevista la realizzazione di una parte del parco fotovoltaico denominato “Giardino” della ditta TOTI SRL.

2. DETERMINAZIONI

L'installazione dell'aerogeneratore PESPA02 è palesemente ostativo all'iniziativa presentata dalla TOTI SRL per gli ovvi motivi detti in premessa in quanto coincidente con i pannelli fotovoltaici dell'impianto denominato "Giardino" presentato dalla TOTI SRL.

La rimozione dal progetto di detto aerogeneratore deve essere immediata e qualora la Società proponente la realizzazione del parco eolico in questione dovesse decidere di allocarlo in altra posizione deve far in modo che non ci sia interferenza dovuta all'ombreggiamento della turbina sui parchi fotovoltaici denominati "Giardino" e "Ischia dei Mulini" della Società TOTI SRL.

Foggia lì 23.07.2020

IL TECNICO
Ing. Michele Turchiarelli



Progetto per la realizzazione di DUE Impianti Fotovoltaici
Comune di Candela (FG)

TOTI SRL

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. PREMESSA

La TOTI SRL, con sede legale in Foggia alla Via Benedetto Croce, 24/T, C.F. e P.IVA 03161860717, ha depositato DUE Progetti per la realizzazione di altrettanti Impianti FotoVoltaici (FV per brevità), presso l'Ente Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione – Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo – Ufficio Energia e Reti Energetiche, della Regione Puglia al fine dell'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Regionale (AUR); essi sono ubicati alle Località “Giardino” e “Ischia dei Mulini”, nel Comune di Candela, provincia di Foggia.

I due impianti in progetto insistono su aree nella piena disponibilità del proponente e sono catastalmente distinte al Foglio di Mappa n. 3 - Particelle nn. 19-20-25-103-104 per l'impianto denominato “Giardino” e Foglio di Mappa n. 3 - Particella n. 105 per l'impianto denominato “Ischia dei Mulini”, rispettivamente **di potenza nominale di 4,63 MWe e 2,89 MWe.**

Con l'emanazione da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico, delle Linee Guida del 10/09/2010, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2010, n. 219, la procedura per la richiesta di Autorizzazione Unica per gli Impianti alimentati da Fonti Rinnovabili, deve essere eseguita tramite Portale e dunque informatizzata.

La Regione Puglia recepiva tali Linee Guida e imponeva l'utilizzo del Portale “SISTEMA PUGLIA”, quale canale di presentazione delle Domande di AUR. Le Pratiche in itinere, come quelle dei due Impianti Fotovoltaici in questione, eseguivano il passaggio transitorio, conservando però la priorità del Protocollo iniziale e riportandolo nella Procedura Telematica allora divenuta attiva.

I codici pratica,transitati sul Sistema Puglia, cui fanno riferimento gli Impianti FV sono di seguito specificati:

- CODICE PRATICA 2FWRLT2 – Impianto FV “Ischia dei Mulini”
- CODICE PRATICA IQN06V4 – Impianto FV “Giardino”

La priorità delle domande di AUR per gli Impianti FV, è confermata dalla data di deposito presso la Regione Puglia, il 05/08/2010.

Ad oggi tali iter procedurali sono nella fase conclusiva dell'istruttoria presso gli Enti preposti al rilascio di AUR, come si evince dallo stesso portale regionale.

2. INTERFERENZE

La TOTI SRL è venuta a conoscenza del deposito, presso gli Enti competenti, da parte della RWE RENEWABLES ITALIA SRL, dell'istanza per la Valutazione di Impatto Ambientale di un progetto di un Impianto Eolico composto da 8 Turbine da 6 MW ciascuna, per un totale di 48 MW, da realizzarsi nei Comuni di Sant'Agata di Puglia e Candela, con opere connesse da realizzarsi nei Comuni di Sant'Agata di Puglia, Candela, Ascoli Satriano e Deliceto, tutti ricadenti in Provincia di Foggia.

L'installazione di una delle otto turbine suddette, e precisamente quella denominata PESPA02, da progetto depositato, è progettata nel fondo, in agro di Candela (FG), catastalmente distinto al Foglio di Mappa n. 3, Particella n. 104, **esattamente in una delle particelle ove dovrà insistere l'Impianto FV in Progetto, denominato "Giardino"**.

Va da sé che considerando la priorità, che pure deve essere rispettata riguardo al Protocollo in arrivo delle due Pratiche presso la Regione Puglia, l'area su cui insisterà l'Impianto FV non può essere interessata da altri Progetti, dovendosi tra le altre questioni considerare che tali aree pur essendo catastalmente identificate come verde agricolo, ricadono in zona industriale e quindi in perfetta aderenza alle linee guida relative alla realizzazione di impianti FotoVoltaici. **Fra le altre ragioni da considerare vi è una importante che fa riferimento al Diritto di Opzione che i germani VIVOLO, proprietari della P.IIa 104 al Foglio 3 del NCT del Comune di Candela (FG), hanno ceduto alla TOTI SRL, proponente degli Impianti FV in questione.**

3. ANALISI IMPATTI CUMULATIVI

La Regione Puglia ha emanato la DGR n. 2122 del 23 ottobre 2012, che fornisce gli indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi degli impianti a fonti rinnovabili nelle procedure di valutazione ambientale.

I criteri dettati dalla delibera che sono utilizzati dalle autorità competenti per la valutazione degli impatti cumulativi riguardano la compresenza di impianti eolici e fotovoltaici al suolo:

- già in esercizio;
 - per i quali è stata già rilasciata l'Autorizzazione unica ovvero dove si sia conclusa la PAS;
 - per i quali i procedimenti siano ancora in corso in stretta relazione territoriale e ambientale con il progetto.
-

Progetto per la realizzazione di DUE Impianti Fotovoltaici
Comune di Candela (FG)

TOTI SRL

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Dunque le nuove progettazioni ricadenti in questa Area, secondo le disposizioni dettate dall'ARPA Puglia, devono eseguire una

Valutazione parziale:

CRITERIO 1 Esito Favorevole > 50 Ha – per nuovi Aerogeneratori

CRITERIO 2 Esito Favorevole > 2 Km – per nuovi Impianti FV


All'interno della Progettazione degli impianti FV è stato eseguito il calcolo della distanza minima tra le file parallele considerando il giorno più critico dell'anno ovvero il solstizio di inverno, l'impianto dunque è costituito da doppi moduli disposti su più file parallele distanziate tra loro in modo tale da non creare mutui ombreggiamenti tra le file e da consentirne una facile manutenzione, i possibili effetti di schermatura da parte di volumi all'orizzonte, dovuti ad elementi artificiali, **come la Turbina Eolica denominata PESPA02, qualora pure fosse RIPOSIZIONATA in contiguo e/o limitrofo terreno non riconducibile né alla Toti Srl per effetto della citata opzione, né ai germani Vivolo, quali proprietari, ne determinerebbero la riduzione degli apporti solari e il tempo di ritorno dell'investimento, aspetto decisamente escluso dal legislatore nazionale e regionale.**

4. CONCLUSIONI

A seguito della illustrazione di quanto precede, la Società RWE RENEWABLES ITALIA SRL dovrà rimodulare il proprio layout di Progetto. Non rispettando quanto indicato, la TOTI SRL provvederà a proteggere i propri diritti lesi nelle opportune sedi.

Foggia li 25.07.2020

Geom. Raffaella Mastrogiacomo



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Foggia
Iscrizione Albo
N. 2321
Geom. Raffaella Mastrogiacomo

Raffaella Mastrogiacomo

Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio
e del mare

cress@pec.miniambiente.it

RWE RENEWABLES ITALIA SRL

rwerenewablesitaliasrl@legalmail.it

HYDRO ENGINEERING

hydroeng@pec.it

Trasmissione a mezzo pec:

Lucera,
li 4 agosto 2020

Oggetto: progetto, presentato dalla RWE RENEWABLES ITALIA S.r.l., per un impianto eolico di 8 turbine da 6 MW ciascuna, per un totale di 48MW, da realizzarsi nei Comuni di Sant'Agata di Puglia e Candela con opere connesse nei Comuni di Sant'Agata di Puglia, Candela, Ascoli Satriano e Deliceto. Segnalazione interferenze con impianto fotovoltaico della Toti S.r.l., denominato "Giardino", da localizzarsi in agro di Candela (FG), in catasto al foglio n.3, particelle nn. 19, 20, 25 103 e 104.

La TOTI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Giovanni Olivieri, con sede in Foggia, alla Via Benedetto Croce, 24/T, P.IVA: 03161860717, elettivamente domiciliata, ai fini del presente atto, presso il prof. avv. Enrico Follieri di "Enrico Follieri & Associati Studio Legale", con sede in Lucera, alla Via Indipendenza, 35 (pec: prof.avv.enricofollieri@pec.it),

premessò che



Member of:



Via Indipendenza, 35
71036 Lucera (FG)

Via Galliani, 8
71121 Foggia

Via Teramo, 15
65121 Pescara

Piazza Cavour, 17
00193 Roma



- la Toti S.r.l. ha presentato, in data 5.08.2010, istanza di autorizzazione unica presso il Servizio Energia della Regione Puglia per la realizzazione di un impianto fotovoltaico insistente in agro di Candela, località "Giardino", al foglio di mappa 3, particelle nn. 19, 20, 25 103 e 104;
- ad oggi l'*iter* autorizzativo è in corso di definizione, come risulta da "Sistema Puglia";
- sennonchè, la Toti S.r.l. è venuta a conoscenza della presentazione di un'istanza di valutazione di impatto ambientale, da parte della RWE Renevables Italia s.r.l. (d'ora in avanti solo RWE) per un impianto eolico composto da 8 aerogeneratori, da 6 MW ciascuno, della potenza complessiva di 48 MW, da realizzarsi nei Comuni di Sant'Agata di Puglia e Candela con opere connesse nei Comuni di Sant'Agata di Puglia, Candela, Ascoli Satriano e Deliceto;
- una delle otto turbine, quella denominata PESPA02, secondo il progetto depositato, insiste nel fondo, in agro di Candela, individuato in catasto al foglio di mappa n. 3, particella 104, ovvero in una delle particelle dove insiste l'impianto fotovoltaico dell'istante;
- quindi, vi è un'evidente interferenza/sovrapposizione tra l'impianto fotovoltaico della Toti S.r.l. e la pala PESPA02 del progetto RWE;

rilevato che

- l'istanza di autorizzazione unica della Toti S.r.l. deve essere istruita con priorità rispetto a quella della RWE, perché cronologicamente precedente (cfr. Linee guida del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010);
- l'impatto cumulativo tra i due impianti va, quindi, verificato sul progetto della RWE rispetto a quello della Toti S.r.l., vista la sua precedenza cronologica (cfr. DGR Puglia n. 2122 del 23 ottobre 2012);
- inoltre, la particella n. 104 su cui si determina la sovrapposizione è nella disponibilità della Toti S.r.l., poiché i proprietari (i germani Vivolo) le hanno ceduto il diritto di opzione;

tanto premesso e rilevato

segnala



E

1935

agli Enti competenti in indirizzo l'interferenza/sovrapposizione della pala PESPA02 del progetto presentato da RWE sull'impianto fotovoltaico della Toti s.r.l.

e chiede

che se ne tenga conto in sede di autorizzazione disponendo lo spostamento o l'eliminazione dell'aerogeneratore *de quo*, al fine di eliminare l'interferenza e lasciare libera l'area nella disponibilità della Toti S.r.l.;

nonchè

di essere invitato a partecipare alla conferenza di servizi che verrà indetta per l'approvazione del progetto della RWE per far rilevare le innanzi evidenziate interferenze con il suo impianto fotovoltaico.

Si allega:

- 1) protocollo del deposito del progetto Toti;
- 2) n. 2 Relazioni tecniche sulla segnalata interferenza.

Con osservanza.

-Toti srl-

il L.R-

-sig. Giovanni Olivieri-

