

ORDINE DI SERVIZIO
(Mod. Ods)

IA54.00.C.37.RK.31.01.00.286.A

ORDINE DI SERVIZIO N° 0286**Del 25/10/2019****RIASSETTO NODO DI BARI**

OGGETTO: Esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione delle opere anticipate del Nodo di Bari tratta sud Bari C.le - Bari Torre a Mare oggetto di prescrizione della delibera CIPE del 28 gennaio 2015.

CIG: 61972314CD - CUP: J11C09000000009

INTERVENTO N. 1: Realizzazione Variante Altimetrica Tangenziale di Bari S.S.16.

CONTRATTO: N. 1/2018 di Rubrica – stipulato a Roma il 20 marzo 2018.

SI PREGA DI RESTITUIRE, A STRETTO GIRO DI POSTA, IN SEGNO DI RICEVUTA, L'UNITO TALLONCINO (Ods-a), DATATO E FIRMATO.

Spett.le A.T.I. **SEMATAF S.r.l.** (Capogruppo Mandataria)

COSVIM SOCIETA' COOPERATIVA (Mandante)

IURINO MOVITER S.r.l. (Mandante)

INERTI SUD S.r.l. (Mandante cooptata)

Via Germania n. 10/O, Borgo Venusio - 75100 Matera

AREA GEST.COMM. CEN.SUD -
GRANDI APPALTI-PM TRATTA
ADRIATICA, NODO DI BA E BA-TA
Data: 25.10.2019
Prot: AGCCS.BATA.0073970.19.U
Scenario: IA3L (IA54.2R01)

Oggetto: Riscontro vs. note prott. 693-2019/MT/TEC/FM del 19/08/2019 e 787-2019/MT/TEC/FM del 3/10/2019 – Verifica delle caratteristiche geotecniche dei cumuli.

Con la presente, in riscontro alle Vs. note richiamate in oggetto, si evidenzia quanto segue.

Con la nota prot. 693-2019/MT/TEC/FM del 19.08.2019, Codesto Appaltatore osservava la "*forte eterogeneità materica e dimensionale del materiale*" con riferimento al primo cumulo di 5000 mc in formazione, e pertanto tali osservazioni non potevano risultare rappresentative di tutto il materiale costituente il rilevato di servizio ancora da scavare.

Con la successiva nota prot. 787-2019/MT/TEC/FM del 03/10/2019 codesta Impresa, alla luce dei cumuli già eseguiti, continua a sostenere la "*conclamata eterogeneità materica e dimensionale del materiale*" tale per cui lo stesso "*dovrebbe essere necessariamente trattato meccanicamente prima di un suo eventuale riutilizzo*".

Con la stessa predetta comunicazione, tuttavia, codesto Appaltatore configura contraddittoriamente la possibilità di un impiego *tal quale* del materiale, nonostante la tesi espressa con le sopra riportate affermazioni.

A dispetto di quanto sostiene codesto Appaltatore, la Scrivente ritiene che la fase di indagine e analisi geotecnica del materiale in esame abbia necessità di essere supportata da evidenze tali da poter svolgere una valutazione dirimente sul possibile riutilizzo *tal quale* del materiale proveniente dal corpo del rilevato della tangenziale preesistente e dagli scavi.

A tal proposito, risulta di fondamentale importanza:

- poter valutare il materiale con riferimento ai limiti di capitolato (cfr. Allegato 5 all'Accordo Quadro – Sezione V - Opere in terra e scavi) circa la massima dimensione consentita dei frammenti lapidei;

ORDINE DI SERVIZIO
(Mod. OdS)

IA54.00.C.37.RK.31.01.00.286.A

▪ poter valutare litologicamente e geotecnicamente il materiale con riferimento a quanto previsto e prescritto in capitolato (Allegato 5 all'Accordo Quadro – Sezione V - Opere in terra e scavi).

A valle di tali dati potrebbe essere, altresì, necessario, nel rispetto delle previsioni di Capitolato, eseguire eventualmente dei campi prova.

Con riferimento alle indagini geotecnico/litologiche condotte, ad esempio, sui primi due cumuli stoccati in cantiere, si è potuto riscontrare una significativa presenza di frammenti rocciosi con dimensioni maggiori a 125 mm, e presenza di materiale roccioso alterabile a seguito delle lavorazioni di posa del rilevato (materiale friabile).

Per tali cumuli il materiale risulta pertanto difforme rispetto alle prescrizioni di capitolato e non riutilizzabile tal quale.

Per quanto sopra, si richiede a codesto Appaltatore di formulare una procedura di valutazione geotecnica da applicare sui restanti cumuli.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Francesco Nacci)



Talloncino di ricezione dell'ORDINE DI SERVIZIO
N° 286

del 25/10/2019

LINEA/NODO: RIASSETTO NODO DI BARI

APPALTO: Esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione delle opere anticipate del Nodo di Bari tratta sud Bari C.le - Bari Torre a Mare oggetto di prescrizione della delibera CIPE del 28 gennaio 2015.
CIG: 61972314CD - CUP: J11C09000000009
INTERVENTO N. 1: Realizzazione Variante Altimetrica Tangenziale di Bari S.S.16.

CONVENZIONE: N. 1/2018 di Rubrica – stipulato a Roma il 20 marzo 2018.

SI PREGA DI RESTITUIRE ALLA DL IL PRESENTE TALLONCINO, DATATO E SOTTOSCRITTO IN SEGNO DI RICEVUTA

**DICHIARO DI AVER RICEVUTO L'ORDINE DI SERVIZIO N° 286 del 25/10/2019
Nonché ... allegato allo stesso (opzionale)**

.....luogo..... Bari data 25.10.2019

L'APPALTATORE

ORDINE DI SERVIZIO
(Mod. OdS)

IA54.00.C.37.RK.31.01.00.304.A

ORDINE DI SERVIZIO N° 0304

Del 20/12/2019

RIASSETTO NODO DI BARI

OGGETTO: Esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione delle opere anticipate del Nodo di Bari tratta sud Bari C.le - Bari Torre a Mare oggetto di prescrizione della delibera CIPE del 28 gennaio 2015.

CIG: 61972314CD - CUP: J11C09000000009

INTERVENTO N. 1: Realizzazione Variante Altimetrica Tangenziale di Bari S.S.16.

CONTRATTO: N. 1/2018 di Rubrica – stipulato a Roma il 20 marzo 2018.

SI PREGA DI RESTITUIRE, A STRETTO GIRO DI POSTA, IN SEGNO DI RICEVUTA, L'UNITO TALLONCINO (OdS-a), DATATO E FIRMATO.

AREA GEST.COMM. CEN.SUD -
GRANDI APPALTI-PM TRATTA
ADRIATICA, NODO DI BA E BA-
TA
Data: 20.12.2019
Prot: AGCCS.BATA.0091054.19.U

Scenario: IA3L (IA54.2R01)

Spett.le A.T.I. SEMATAF S.r.l. (Capogruppo Mandataria)

COSVIM SOCIETA' COOPERATIVA (Mandante)

IURINO MOVITER S.r.l. (Mandante)

INERTI SUD S.r.l. (Mandante cooptata)


Via Germania n. 10/O, Borgo Venusio - 75100 Matera

Oggetto: Verifica delle caratteristiche geotecniche dei cumuli 3, 3bis, 4, 5 e 6 - riscontro nota prot. 915 del 14.11.2019.

Con la presente, in riscontro alla Vs. nota richiamata in oggetto, preso atto della inadeguatezza geotecnica riscontrata sui cumuli 3, 3 bis, 4, 5 e 6, si condivide il suo non riutilizzo tal quale.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Francesco Nacci)



Talloncino di ricezione dell'ORDINE DI SERVIZIO
N° 304

del 20/12/2019

LINEA/NODO: RIASSETTO NODO DI BARI

APPALTO: Esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione delle opere anticipate del Nodo di Bari tratta sud Bari C.le - Bari Torre a Mare oggetto di prescrizione della delibera CIPE del 28 gennaio 2015.
CIG: 61972314CD - CUP: J11C09000000009
INTERVENTO N. 1: Realizzazione Variante Altimetrica Tangenziale di Bari S.S.16.

CONVENZIONE: N. 1/2018 di Rubrica – stipulato a Roma il 20 marzo 2018.

SI PREGA DI RESTITUIRE ALLA DL IL PRESENTE TALLONCINO, DATATO E SOTTOSCRITTO IN SEGNO DI RICEVUTA

DICHIARO DI AVER RICEVUTO L'ORDINE DI SERVIZIO N° 304 del 20/12/2019
Nonché ... allegati allo stesso (opzionale)

.....luogo Bari..... data 6.12.2019.....

L'APPALTATORE

..........