



**Direzione Operazioni
Investimenti e Ingegneria della Manutenzione**

ACEA ATO2 SpA
In Partenza
Prot. 661249
del 03/11/2020

**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**
DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE
E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO
Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma
Pec: CRESS@PEC.minambiente.it

REGIONE LAZIO
DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI
Area Valutazione Impatto Ambientale
Via del Tintoretto, 432 – 00142 ROMA
Pec: ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it

E p.c.;

SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA
Conferenza dei Sindaci - ATO2 Lazio Centrale Roma
Via Cesare Pascarella, 31
00153 - Roma
Pec: stoato2roma@pec.ato2roma.it

Oggetto: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) - Riassetto della Rete Elettrica AT nell'Area metropolitana di Roma. Proponente TERNA S.P.A.

In riferimento alla nota prot. MATTM N. 62028 del 06/08/2020 di riavvio istruttoria tecnica e riapertura dei termini per la consultazione del pubblico e trasmissione del link dove poter scaricare gli elaborati integrativi di progetto, presentati dal proponente inerenti l'istanza di VIA in oggetto, si specifica quanto segue.

La scrivente Società, esaminati gli elaborati trasmessi, con particolare riferimento alle cartografie in scala 1:60.000, denominate Elaborato "Ante e Post Operam nel Quadrante Nord – Ovest" ed Elaborato "Ante e Post Operam nel Quadrante Sud – Ovest", ha rilevato le interferenze maggiori tra le opere di progetto da realizzarsi in cavo e gli impianti idrici gestiti da Acea Ato2.

Per quanto attiene l'Area Nord si segnalano le seguenti principali interferenze:

- (Intervento evidenziato marrone - Nuova linea in cavo) nel tratto Giustiniana La Storta – Casalotti sono interessati gli acquedotti Nuovo Acquedotto Bracciano DN 2000, Paolo e l'Adduttrice Civitavecchia;
- (Intervento evidenziato rosso - Cavo Giunto Misto Ponte delle Valli - CP Laurentina) nel tratto Nomentano- Garbatella sono interessati gli acquedotti Nuovo Acquedotto Vergine, Vecchio Acquedotto Vergine DN. 600, DN 800 innaffiamento nonché ulteriori reti idriche da valutare;
- (Intervento evidenziato nero - Nuova linea in cavo ACEA) nel tratto Tevere nord – Settebagni si segnala la presenza di un'adduttrice DN 400 nonché ulteriori reti idriche da valutare;

ACEA ATO2 SpA

Per quanto attiene l'Area Sud:

- (Intervento evidenziato nero - Nuova linea in cavo ACEA) nel Tratto Cristoforo Colombo – Via del Mare si segnala la presenza dei Sifoni DN 450/500/550 e DN 1000;
- (Intervento evidenziato rosso - Cavo Giunto Misto Ponte delle Valli - CP Laurentina) nel tratto Eur – Magliana si segnala la presenza delle Adduttrici DN 550 e 500 nonché ulteriori reti idriche da valutare;
- (Intervento evidenziato viola - Cavi Laurentina) nel tratto Laurentina – Cecchignola si segnala la presenza delle Adduttrici DN 1200 – 550 Nodo Trastevere - Eur.

Si sottolinea che le sopra elencate interferenze, oltre quelle che si determinano rispetto ai numerosi impianti fognari di acque nere gestiti dalla scrivente Società e di proprietà di Roma Capitale o delle Amministrazioni Comunali locali, sono solamente le principali che possono desumersi dalla scala della cartografia trasmessa, che non consente un'individuazione puntuale e di dettaglio delle ulteriori potenziali interferenze.

Da quanto rappresentato nelle relazioni tecniche trasmesse, si rileva che l'intervento in esame prevede la rimozione di alcuni tratti di cavidotto e pertanto anche in questo caso il Proponente dovrà valutare le potenziali interferenze con le reti idriche e fognarie e qualora venissero riscontrate dovrà comunicare alla Scrivente le modalità di rimozione opportunamente scelte.

Infine si fa presente che le medesime valutazioni andranno fatte dal proponente anche per quanto attiene le nuove linee aeree di progetto, qualora queste comportassero la realizzazione di pali e/o tralicci che potrebbero interferire con gli impianti gestiti dalla Scrivente a causa dei necessari pali di fondazione.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto si prescrive che il proponente dovrà richiedere ufficialmente le cartografie delle reti gestite da Acea Ato2 all'indirizzo: sottoservizi.ato2@aceaspa.it al fine di individuare l'esatta ubicazione di tutte le infrastrutture idriche e fognarie interferenti con le opere di progetto.

Per quanto sopra riportato, la scrivente Società è impossibilitata al rilascio di un parere definitivo e resta in attesa degli elaborati di dettaglio delle interferenze tra le opere di progetto e gli impianti idrici e fognari gestiti dalla Scrivente, che dovranno essere preventivamente inviati a questa Società per il rilascio del parere definitivo.

Il Responsabile
(G. Delli Quadri)

