



LEGENDA

- 1 TUBO A SPESSORE MAGGIORATO FINO A 3.00 m min. OLTRE IL CONFINE DELLA STRADA NORMALMENTE E FINO A 0.50 m IN CASI PARTICOLARI MA COMUNQUE A 1.00 m min. DAL LIMITE DELLA CARREGGIATA
- 2 TUBO DI PROTEZIONE FINO A 0.50 m min. OLTRE IL CONFINE DELLA STRADA
- 3 ANELLO DI CHIUSURA TERMORESTRINGENTE
- 4 APPARECCHI DI SFIATO POSIZIONATI A NON MENO DI 3.00 m min. OLTRE IL CONFINE DELLA STRADA
- 5 CASSETTA A PIANTANA P.E. O ARMADIETTO PRESE DI CONTROLLO
- 6 PRESA SEGNALAZIONE FUGA GAS
- 7 DISTANZIATORI ISOLANTI A COLLARE

0	Aprile 2010	EMISSIONE		ANTINORI	CASATI	BIZZARRI
Rev.	DATA	DESCRIZIONE		ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
CLIENTE	 <b>snam rete gas</b>		PROGETTISTA	 <b>saipem</b>		
			NR. PROGETTO	NR/09157		
			COMMESSA	022022	UNITA' N.	000
			DIS. N.	LC-D-83322		
			REVISIONE	0		
			FG.	1	DI	1
			SCALA			
<b>METANODOTTO RECANATI - FOLIGNO</b> DN 1050 (42"), DP 75 bar			<b>ATTRAVERSAMENTO TIPO STRADE STATALI E</b> <b>PROVINCIALI A TRAFFICO INTENSO</b>			