



LEGENDA	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Plafondiera di ritorno (sempre accesa, interno ricicloni) con lampada LED da 4W - RFI DTG STS ENE SP IFS LF162 A del 06.11.2015
	Plafondiera di sicurezza (con accensione comandata) e lampada LED da 4W - RFI DTG STS ENE SP IFS LF162 A del 06.11.2015
	Pulsante con led di segnalazione di colore blu, per accensione lampade per illuminazione vie di esodo RFI DPRIM STF IFS LF164 B del 24.04.2012 Passo max 80,00 ml RFI DPRIM STC IFS LF1610 C del 24.04.2012
	QDT - Quadro di tratta con trasformatore 1000/230V RFI DPRIM STF IFS LF1610 C del 24.04.2012 Galleria L-1.000m
	Dorsale illuminazione vie di esodo in Galleria FG180M16 3x2,5 mmq RFI DPRIM STF IFS LF1610 C del 24.04.2012
	Derivazione Pulsante FG180M16 3x1,5 mmq RFI DPRIM STC IFS LF1610 C del 24.04.2012
	Derivazione Lampade FG180M16 3x2,5 mmq RFI DPRIM STC IFS LF1610 C del 24.04.2012
	Cassetta di derivazione di TIPO A-DX-610 (PMAE) - TIPO A-SX-610 (PMAE) RFI DPRIM STF IFS LF164 B del 24.04.2012
	Cassetta di derivazione di TIPO B-DX-610 - TIPO B-SX-610 RFI DPRIM STF IFS LF164 B del 24.04.2012
	Cassetta di derivazione di TIPO C - 610 (PMAE) RFI DPRIM STF IFS LF164 B del 24.04.2012

TIPOLOGIA CONDUTTORI
Cavi tipo FC180M16 0,6-1kv

TIPOLOGIA DI POSA
Cavi sospesi su fune metallica fissata con mensole poste ad una inter distanza di 5 m.

ID	Materiale	Descr. Materiale	Quantità di Tratti		Cassa	Pulsante	Lampada	Cassa		Tipo	Spec.
			4	8				4-DX	6-10		
Interruttore	24075	24075	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Mensola	14141	14141	0	0	0	0	0	0	0	0	
Interruttore	14938	14938	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mensola	14938	14938	1	0	0	0	0	0	0	0	
Mensola	14955	14955	1	0	0	0	0	0	0	0	
Mensola	24455	24455	1	0	0	0	0	0	0	0	
Mensola	24455	24455	1	0	0	0	0	0	0	0	
Interruttore	24095	24095	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mensola	24720	24720	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mensola	24945	24945	2	0	0	0	0	0	0	0	
Mensola	24945	24945	2	0	0	0	0	0	0	0	
Mensola	24945	24945	2	0	0	0	0	0	0	0	
By Pos. Esodo	34422	34422	1	0	0	0	0	0	0	0	
Mensola	34824	34824	2	0	0	0	0	0	0	0	
Mensola	34824	34824	2	0	0	0	0	0	0	0	
Mensola	40824	40824	2	0	0	0	0	0	0	0	
By Pos. Esodo	44827	44827	1	0	0	0	0	0	0	0	
Mensola	44824	44824	2	0	0	0	0	0	0	0	
Mensola	44824	44824	2	0	0	0	0	0	0	0	
By Pos. Esodo	44827	44827	1	0	0	0	0	0	0	0	
Mensola	44824	44824	2	0	0	0	0	0	0	0	
Mensola	44824	44824	2	0	0	0	0	0	0	0	
Canovetro	44827	44827	1	0	0	0	0	0	0	0	
Canovetro	44827	44827	1	0	0	0	0	0	0	0	
Mensola	44824	44824	2	0	0	0	0	0	0	0	
Mensola	44824	44824	2	0	0	0	0	0	0	0	
Mensola	44824	44824	2	0	0	0	0	0	0	0	
By Pos. Esodo	64827	64827	1	0	0	0	0	0	0	0	
Mensola	64824	64824	2	0	0	0	0	0	0	0	
Mensola	64824	64824	2	0	0	0	0	0	0	0	
Mensola	64824	64824	2	0	0	0	0	0	0	0	
Mensola	64824	64824	2	0	0	0	0	0	0	0	
Mensola	64824	64824	2	0	0	0	0	0	0	0	
By Pos. Esodo	74827	74827	1	0	0	0	0	0	0	0	
Mensola	74824	74824	2	0	0	0	0	0	0	0	
Mensola	74824	74824	2	0	0	0	0	0	0	0	
Mensola	74824	74824	2	0	0	0	0	0	0	0	
Interruttore	74827	74827	1	0	0	0	0	0	0	0	

TOTALE											
41	3	12	14	1	107	182	47	18	18	188	47

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO
NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA

U.O. TECNOLOGIE SUD

PROGETTO DEFINITIVO

TRATTA NUOVA ENNA - DITTAINO (LOTTO 4B)
IMPIANTI LFM
GALLERIE
 Galleria Equivalente 3
 Illuminazione vie di esodo in Galleria
 Planimetria con disposizione caviddotti ed apparecchiature - 1 di 4

SCALA: 1:500

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

RS3V 40 D 67 P 8 LF01A6 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	[Signature]	dic-2019	[Signature]	dic-2019	[Signature]	dic-2019	A. Freschi dic-2019

File: RS3V40D67P8LF01A6001A.dwg n. Elab.: 1090