



	Quadro di Tratta					Cassette							
	PK Binario Dispari	QdT	QBP	TRAF0 50KVA	TRAF0 10KVA	Pulsante	Lampada LS	Lampada LR	Tipo A-SX	Tipo A-DX	Tipo B-SX	Tipo B-DX	Tipo C
Imbocco lato PALERMO	10+454												
Nicchia Standard 01	10+606	1				4	18	1	2	7	8	1	
Nicchia Standard 02	10+856	1		1		3	16	1	1	7	7	1	
Curvicolto parallelo	10+950		1			8	39	-	3	5	16	15	
Nicchia Standard 03	11+106	1		1		3	16	1	1	7	7	1	
Nicchia Standard 04	11+356	1			1	3	16	1	1	7	7	1	
Nicchia Standard 05	11+606	1				3	16	1	1	7	7	1	
Nicchia Standard 06	11+856	1		1		3	16	1	1	7	7	1	
Uscita Intermedia	12+000		1			5	25	-	2	3	10	10	
Nicchia Standard 07	12+106	1		1		3	16	1	1	7	7	1	
Nicchia Standard 08	12+356	1			1	3	16	1	1	7	7	1	
Nicchia Standard 09	12+606	1				4	16	1	1	7	7	1	
Imbocco lato CATANIA	12+758												
TOTALI		9	2	4	2	42	210	9	15	23	89	89	9

LEGENDA			
SIMBOLO	DESCRIZIONE	SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Plafoniera di riferimento (sempre accesa, interno nicchioni) con lampada LED da 4W - RFI DTC STS ENE SP IFS LF162 A del 06.11.2015		Plafoniera di sicurezza (con accensione comandata) e lampada LED da 4W - RFI DTC STS ENE SP IFS LF162 A del 06.11.2015
	Pulsante con led di segnalazione di colore blu, per accensione lampade per illuminazione delle vie di esodo RFI DPRIM STF IFS LF614 B del 24.04.2012 Passo max 80,00 ml RFI DPRIM STF IFS LF610 C del 24.04.2012		Cassetta di derivazione di TIPO A-DX-610 (PMAE) - TIPO A-SX-610 (PMAE) RFI DPRIM STF IFS LF614 B del 24.04.2012
	QdT - Quadro di tratta con trasformatore 1000/230V RFI DPRIM STF IFS 610 C del 24.04.2012 (Gallerie L>1.000m)		Cassetta di derivazione di TIPO B-DX-610 - TIPO B-SX-610 RFI DPRIM STF IFS LF614 B del 24.04.2012
			Cassetta di derivazione di TIPO C - 610 (PMAE) RFI DPRIM STF IFS LF614 B del 24.04.2012

TIPOLOGIA CONDUTTORI
Cavi tipo FG180M16 0,6-1KV

TIPOLOGIA DI POSA
Cavi sospesi su fune metallica fissata con mensole poste ad una interdistanza di 5 m.

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO
NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA

U.O. TECNOLOGIE SUD

PROGETTO DEFINITIVO

TRATTA NUOVA ENNA - DITTAINO (LOTTO 4B)

IMPIANTI LFM
GALLERIE

Uscita Intermedia Km 11+950
Illuminazione vie di esodo uscita
Planimetria con disposizione cavidotti ed apparecchiature

SCALA:
1:500

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

RS3V 40 D 67 P8 LF02D6 002 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	G. Drissat	dic. 2019	G. Lagana	dic. 2019	F. Scaramia	dic. 2019	A. Presta dic. 2019