



LEGENDA SIMBOLI IMPIANTI LFM

Simbolo	Quantità	Descrizione
	29	Apparecchio illuminante per installazione tipo prevista da RFI DTC 515 ENE SP IFS LF 16SA, lampada LED 22W, grado di protezione IP65, IK08, classe di isolamento II, flusso luminoso 3193 lm, sistema di controllo ad onde correnti.
	133	Apparecchio illuminante per installazione tipo prevista da RFI DTC 515 ENE SP IFS LF 16SA, lampada LED 22W, grado di protezione IP67, IK08, classe di isolamento II, flusso luminoso 3600 lm.
	8	Apparecchio illuminante per installazione tipo prevista da RFI DTC 515 ENE SP IFS LF 16SA, lampada LED 22W, grado di protezione IP20, IK03, classe di isolamento II, flusso luminoso 2500 lm, sistema di controllo ad onde correnti.
	10	Plafondiera di emergenza 12W a LED
	22	Interruttore unipolare per installazione in scatola porta frutto in resina IP40 fissata a parete
	2	Deviatore unipolare per installazione in scatola porta frutto in resina IP40 fissata a parete
	37	Presse 2P+T 16A 230V tipo P40 - Frutto in resina per installazione in scatola in resina IP40 da parete
	1	Gruppo prese industriali in materiale termoplastico per montaggio a parete composto da: 1 presa IP44 interbloccata CEE17 2P+T 16A 230V 1 presa IP44 interbloccata CEE17 3P+T 16A 400V
	100m	Montante salita/scesa
	100	Scatola di derivazione in lega leggera 120x100x50mm - grado di protezione IP40 - morsetteria classe II
	1000m	Tubo in PVC Ø32mm per distribuzione secondaria circuiti di alimentazione
	160m	Cannella in acciaio zincato 120x100mm per distribuzione principale circuiti di alimentazione

ETICHETTA D'IDENTIFICAZIONE DELLE APPARECCHIATURE

A: NOME QUADRO
B: SEZIONE QUADRO
C: TIPO DI APPARATO
D: TIPO DI EDIFICIO/STRUTTURA
E: PROGRESSIVO CIRCUITO

NOTA: in rosso gli apparati a servizio dei circuiti "Normale/Preferenziale"
in verde gli apparati a servizio dei circuiti "No-break"

COMMITENTE:

PROGETTAZIONE:

DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO
NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA

U.O. TECNOLOGIE CENTRO
PROGETTO DEFINITIVO
TRATTA NUOVA ENNA - DITTAINO (LOTTO 4B)

Stazione di Enna
Pianimetria con disposizione apparecchiature LFM e cavidotti - Locali Stazione - 1 di 2

SCALA:
1:50

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC OPERA/DISCIPLINA PRGR REV
RS3V 40 D 18 PB LF0300 005 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorezzato Data
A	Emessa in sede	C. Agnelli	05/2018	M. P.	05/2018		05/2018	

File: RS3V40D18PB0300005A.dwg In: Elm.: 1183