

e p.c.

DIVISIONE V – SISTEMI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Alla Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

Al Ministero per i beni le attività culturali e per il turismo
Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio
Servizio V – Tutela del paesaggio
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

OGGETTO: [ID_VIP: 5565] Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di installazione sistema di accumulo energia a batterie (BESS) nell'impianto termoelettrico a ciclo combinato di Santa Barbara sito nel Comune di Cavriglia (AR). Proponente: Enel Produzione S.p.A. Comunicazione dell'esito della valutazione.

Con istanza prot. n.13055 Enel-PRO- 04.09.2020, acquisita il 04.09.2020 al prot. MATTM n.68693 del 04.09.2020, codesta società ha chiesto l'espletamento di una valutazione preliminare, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per la realizzazione di un sistema di immagazzinamento di energia elettrica a batterie (Battery Storage System. BESS) nell'impianto termoelettrico a ciclo combinato di Santa Barbara, localizzata nel Comune di Cavriglia (AR).

Al riguardo, si ritiene che, sulla base degli elementi informativi complessivamente forniti da codesta Società, come meglio illustrato nell'allegata nota tecnica prot. MATTM n.96290 del 23.11.2020 predisposta dalla competente Divisione V della Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, non sussistano potenziali impatti ambientali significativi e negativi, sia in fase sia di realizzazione che di esercizio, derivanti dalla realizzazione del progetto di cui trattasi.

Si ritiene, pertanto, che il progetto non debba essere sottoposto a successive procedure di valutazione ambientale (VIA o verifica di assoggettabilità a VIA).

Alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ed al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che leggono per conoscenza, si segnala che la documentazione oggetto della presente valutazione preliminare è disponibile sul portale delle Valutazioni e autorizzazioni ambientali: VAS-VIA-AIA. Si segnala altresì alla Commissione VIA che la documentazione è anche disponibile sull'applicativo "GEMMA – Gestione fascicoli VIA VAS – ID_VIP 5565".

Il Dirigente

Dott. Giacomo Meschini
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Allegati: Nota tecnica prot. MATTM n.96290 del 23.11.2020

ID Utente: 16146
ID Documento: CreSS_05-Set_03-16146_2020-0010
Data stesura: 26/11/2020

✓ Resp.Set: Bilanzone C.
Ufficio: CreSS_05-Set_03
Data: 30/11/2020

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂