



**Direzione Operazioni
Investimenti e Ingegneria della Manutenzione**

ACEA ATO2 SpA
In partenza
Prot. n.799430 del 09/12/2020

**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**
DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE
E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO
Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma
Pec: CRESS@PEC.minambiente.it

REGIONE LAZIO
DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI
Area Valutazione Impatto Ambientale
Via del Tintoretto, 432 – 00142 ROMA
Pec: ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it

E p.c.;

SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA
Conferenza dei Sindaci - ATO2 Lazio Centrale Roma
Via Cesare Pascarella, 31
00153 - Roma
Pec: stoato2roma@pec.ato2roma.it

Oggetto: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) - Riassetto della Rete Elettrica AT nell'Area metropolitana di Roma. Proponente TERNA S.P.A.

In riferimento alla nota di codesto Ministero prot. MATTM N. 62028 del 06/08/2020 di riavvio istruttoria tecnica e riapertura dei termini per la consultazione elaborati integrativi di progetto ed a parziale modifica di quanto già specificato nella nota Acea Ato2 SpA prot. 661249 del 03/11/2020 a seguito della nota esplicativa della Soc. TERNA con nota prot.20200076390-25/11/2020, si fa presente quanto segue.

La scrivente Società, esaminati gli elaborati trasmessi, con particolare riferimento alle cartografie in scala 1:60.000, denominate Elaborato "Ante e Post Operam nel Quadrante Nord – Ovest" ed Elaborato "Ante e Post Operam nel Quadrante Sud – Ovest", ha rilevato le interferenze maggiori tra le opere di progetto da realizzarsi in cavo e gli impianti idrici gestiti da Acea Ato2.

Per quanto attiene l'Area Nord si segnalano le seguenti principali interferenze:

- (Intervento evidenziato marrone - Nuova linea in cavo) nel tratto Giustiniana La Storta – Casalotti sono interessati gli acquedotti Nuovo Acquedotto Bracciano DN 2000, Paolo e l'Adduttrice Civitavecchia;
- (Intervento evidenziato rosso - Cavo Giunto Misto Ponte delle Valli - CP Laurentina) nel tratto Nomentano- Garbatella sono interessati gli acquedotti Nuovo Acquedotto Vergine, Vecchio Acquedotto Vergine DN. 600, DN 800 innaffiamento nonché ulteriori reti idriche da valutare;
- (Intervento evidenziato nero - Nuova linea in cavo ACEA) nel tratto Tevere nord – Settebagni si segnala la presenza di un'adduttrice DN 400 nonché ulteriori reti idriche da valutare;

ACEA ATO2 SpA

Per quanto attiene l'Area Sud:

- (Intervento evidenziato nero - Nuova linea in cavo ACEA) nel Tratto Cristoforo Colombo – Via del Mare si segnala la presenza dei Sifoni DN 450/500/550 e DN 1000;
- (Intervento evidenziato rosso - Cavo Giunto Misto Ponte delle Valli - CP Laurentina) nel tratto Eur – Magliana si segnala la presenza delle Adduttrici DN 550 e 500 nonché ulteriori reti idriche da valutare;
- (Intervento evidenziato viola - Cavi Laurentina) nel tratto Laurentina – Cecchignola si segnala la presenza delle Adduttrici DN 1200 – 550 Nodo Trastevere - Eur.

In merito alle sopra indicate presenze, il proponente gli interventi potrà richiedere ufficialmente le cartografie delle reti gestite da Acea Ato2 all'indirizzo: sottoservizi.ato2@aceaspa.it al fine di individuare l'esatta ubicazione di tutte le infrastrutture idriche e fognarie interferenti con le opere di progetto.

Ciò premesso, la scrivente Società rilascia parere favorevole alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del Riassetto della Rete Elettrica AT nell'Area metropolitana di Roma, fermo restando che nella successiva fase progettuale dovranno essere approfondite e condivise con la scrivente Società, per le relative soluzioni tecniche, tutte le criticità costituite dalle interferenze che potranno determinarsi in fase di progettazione esecutiva, in particolare nei tratti di cavidotto in parallelismo, nell'esecuzione delle nuove linee aeree e dove è prevista la realizzazione tralicci con esecuzione di pali di fondazione ricadenti nelle aree di pertinenza degli impianti gestiti dalla Scrivente.

Il Responsabile
(G. Delli Quadri)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Delli Quadri'.