



TRASMISSIONE VIA PEC

ENEL Produzione S.p.A.
Viale Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA
enelproduzione@pec.enel.it
Unità Business Rossano
C/da Cultura – 87067 Rossano (CS)
enel_produzione_ub_rossano@pec.enel.it

E, p.c.: Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare - CreSS
Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA
CRESS@pec.minambiente.it

ARPA CALABRIA
Centro Controlli Direzione Scientifica ARPACAL
Via Lungomare Località Mosca (loc. Giovino)
88100 - Catanzaro Lido (CZ)
alla c.a. Dr. Clemente Migliorino
direzionegenerale@pec.arpacalabria.it

RIFERIMENTO: Decreto autorizzativo DVA DEC-2011-0000435 del 01/08/2011 con avviso pubblicato in G.U. 193 del 20/08/2011 – Centrale termoelettrica della Società Enel Produzione S.p.A. sita in Rossano (CS).

OGGETTO: Comunicazione avvio attività controllo ordinaria.

Facendo seguito alla programmazione 2020 dei controlli di competenza statale ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 3 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., trasmessa con nota prot.70977 del 17/12/19, si comunica che in data **14 dicembre 2020** avrà inizio l'attività di controllo ordinaria presso lo stabilimento "Centrale Termoelettrica" della società ENEL Produzione S.p.A. ubicato a Rossano (CS).

Si comunica che il Gruppo Ispettivo (GI) è composto da Fabio Ferranti, Salvatore Servili e Caterina D'Anna per ISPRA; parteciperanno ai lavori anche funzionari di ARPA Calabria.

Si comunica che l'attività avrà inizio mediante videoconferenza da tenersi in data **14 dicembre 2020 alle ore 10:00**. Per partecipare alla riunione di avvio delle attività di controllo si chiede di utilizzare il seguente link: <https://call.lifesizecloud.com/6713583>, successivamente verrà inviata una mail agli indirizzi presenti nel Documento di Aggiornamento Periodico (DAP) per comunicare il codice di accesso alla videoconferenza; si chiede comunque di fornire riscontro alla presente comunicazione inoltrando un messaggio di conferma al seguente indirizzo di posta elettronica: controlli-aia@isprambiente.it.

Si comunica che il Gruppo Ispettivo necessita, ad integrazione della documentazione già disponibile presso lo scrivente Servizio, anche della seguente documentazione:

1. lettera di nomina, od eventuale atto di procura dell'Amministratore Delegato e gestore dell'impianto ai fini ambientali;
2. comunicazione degli indirizzi di posta elettronica certificata PEC riferiti sia al gestore dell'impianto sia alla società titolare del decreto autorizzativo in epigrafe;
3. attestazione del pagamento della tariffa controlli relativa al 2020 con il relativo dettaglio di calcolo (Tc + Ta);

4. numero di ore di esercizio dei gruppi TGA e TGE (in assetto a ciclo semplice) dal 1° gennaio 2020 alla data odierna;
5. rinnovo del certificato UNI EN ISO 14001:2015;
6. con riferimento al procedimento di riesame dell'AIA ID 108/939, il cui PIC è stato trasmesso dall'AC con nota prot. 16854 del 19/07/2018:
 - aggiornamento in merito allo stato di attuazione delle prescrizioni di cui ai punti 2), 3), 4), pag.21 del PIC;
 - aggiornamento dello stato di attuazione del cronoprogramma delle attività di messa in sicurezza trasmesso con nota prot. 12887 del 21/06/2018, di cui al § 4.4 del PIC;
7. con riferimento al Procedimento di riesame AIA ID 108/954:
 - indicare la data di collaudo e di inizio dell'esercizio della nuova caldaia ausiliaria, la cui installazione è stata autorizzata con DM 329 del 23/11/2016;
 - dare evidenza dell'esercizio in alternanza di funzionamento delle due caldaie ausiliarie;
8. ultima registrazione disponibile relativa all'autocontrollo degli approvvigionamenti e della gestione dei combustibili e delle materie prime, indicando i quantitativi attualmente presenti presso l'installazione;
9. relazione in merito a quanto indicato ai p. ti 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, e 11, pagine 7-10 della Relazione relativa alla vista in loco effettuata dal 28 al 30 agosto 2018, trasmessa con prot. ISPRA 68148 del 29/11/2018;
10. con riferimento ai punti di emissione 7 (camino by-pass TGA in assetto a ciclo semplice) e 8 (camino by-pass TGE in assetto a ciclo semplice): una tabella riassuntiva delle verifiche effettuate ai fini dell'attuazione della norma UNI EN 14:181: 2015 e/o dei test di sorveglianza annuale effettuati dal rilascio dell'autorizzazione all'esercizio a ciclo semplice del TGA e del TGE in ciclo semplice suddivisa per anno, nella quale siano anche indicate le ore di esercizio dei due gruppi;
11. con riferimento ai punti di emissione C27 (caldaia ausiliaria) e C35 (nuova caldaia ausiliaria):
 - ultime caratterizzazioni annuali delle emissioni effettuate;
 - registrazione della misura dei consumi di gasolio e della durata dei tempi di esercizio dal 1° gennaio 2020 alla data odierna;
12. tabella riassuntiva delle caratterizzazioni in autocontrollo effettuate agli scarichi idrici finali SR "A" e SI "B" e allo scarico idrico parziale B1 nel 2020;
13. con riferimento a quanto indicato nella Vs. note prot. nota ENEL-PRO-0005446 del 01/04/2020 e ENEL-PRO-0007141 del 05/05/2020 (rif.to punto 7): esiti delle caratterizzazioni in autocontrollo delle acque di falda effettuate nel 2020;
14. certificati delle analisi effettuate nel 2020 per la caratterizzazione chimico-fisica e la classificazione dei rifiuti in riferimento al catalogo EER.

A tal riguardo, si chiede di predisporre la suddetta documentazione in formato digitale e di trasmetterla appena disponibile dal ricevimento della presente all'attenzione del GI, utilizzando gli indirizzi di posta elettronica: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it e controlli-aia@isprambiente.it.

Si segnala, altresì, che le attività di cui sopra saranno documentate mediante Verbale di verifica documentale da redigersi nel corso della videoconferenza del giorno **14 dicembre 2020**, con possibili attività di chiusura delle attività di controllo mediante Verbale di chiusura delle attività di controllo da redigersi nel corso di videoconferenza successiva.

I verbali come sopra predisposti saranno poi inviati alla Società e all'ARPA Calabria per l'apposizione delle firme in originale e/o con modalità digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005; in tal caso l'originale informatico



sarà predisposto e conservato presso gli uffici di ISPRA in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005.

Rimanendo in attesa di un Vostro cortese riscontro relativamente a quanto sopra indicato, si porgono i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile
Ing. Fabio Ferranti

(documento informatico firmato digitalmente ai
sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82 /2005 e ss. mm. ii.)