



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo

Il Direttore della Divisione V "Sistemi di Valutazione Ambientali"

---

***Progetto/Piano/Programma*** [ID\_VIP: 2328] Installazione di nuove caldaie per la generazione semplice di calore alimentate a gas naturale presso la centrale di teleriscaldamento Lamarmora (BS)

---

***Procedimento*** Verifica di ottemperanza prescrizioni A.7) e A.8) del Decreto VIA/AIA n. 142 del 14 maggio 2014.

---

***ID Fascicolo*** 4037

---

***Proponente*** A2A Calore & Servizi S.r.l.

---

***Elenco allegati*** Parere CTVA n. 3356 del 24 aprile 2020, acquisito al prot. 34905/MATTM del 14 maggio 2020.

Nota ARPA Lombardia prot. 2020.0109968 dell'11 agosto 2020, acquisita con prot. 65188/MATTM del 19 agosto 2020.

---

**VISTO** il D.P.C.M. del 19.12.2019, registrato alla Corte dei Conti in data 19.01.2020 al Foglio 206, con il quale è stato conferito al dott. Oliviero Montanaro l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello Sviluppo;

**VISTO** il Decreto Direttoriale n. 111/CRESS del 25 maggio 2020, registrato dalla Corte dei Conti al numero 2900 del 16 giugno 2020 con il quale al Dott. Giacomo Meschini è stato conferito l'incarico dirigenziale di II fascia di Direttore della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” in particolare gli articoli 16 e 17;

**VISTO** il decreto direttoriale prot. CRESS REGISTRO.DECRETI.R.0000222 del 21 luglio 2020 contenente la Direttiva di III livello della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (CreSS), registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio al n. 228 in data 28 luglio 2020;

**VISTO** l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante “Norme in materia ambientale”;

**VISTO** in particolare l'art. 28 del citato Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativo alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA;

**VISTO** l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

**VISTO** il decreto VIA/AIA n. 142 del 14 maggio 2014, dall'esito positivo subordinato al rispetto di specifiche prescrizioni, relativo al progetto denominato “Progetto di installazione di nuove caldaie per la generazione semplice di calore alimentate a gas naturale presso la centrale di teleriscaldamento Lamarmora (BS), proposto dalla Società A2A Calore & Servizi S.r.l.;

**VISTA** in particolare le prescrizioni A.7) e A.8) del suddetto decreto VIA/AIA n. 142 del 14 maggio 2014, la cui verifica di ottemperanza è posta in capo al Ministero dell'Ambiente e della

Tutela del Territorio e del Mare, da effettuarsi “allo scadere della seconda stagione termica di funzionamento a regime dei nuovi 3 gruppi”, le quali prevedono:

*“A.7) “Oltre quanto previsto dalla prescrizione 1 di cui al presente Allegato, il Proponente dovrà presentare al MATTM, per la relativa verifica di ottemperanza, un progetto finalizzato alla ulteriore riduzione delle concentrazioni di NOx derivanti dai tre nuovi gruppi alimentati a gas naturale, entro il valore limite obiettivo di 50 mg/Nmc calcolati come media oraria”;*

*A.8) “Il Proponente dovrà inoltre presentare al MATTM, per la relativa verifica di ottemperanza, un progetto finalizzato alla riduzione delle concentrazioni di NOx derivanti dal gruppo TGR3, entro il valore limite obiettivo di 100 mg/Nmc calcolati come media delle ore di funzionamento nella stagione termica di riferimento con O<sub>2</sub> al 6%. Tale limite dovrà essere rispettato nella terza stagione termica”.*

**VISTA** l’istanza presentata dalla Società A2A Calore & Servizi S.r.l. con nota 2018-ACS-575-P in data 9 aprile 2018, acquisita con prot. 8156/DVA del 9 aprile 2018, al fine di avviare la procedura di verifica di ottemperanza alle prescrizioni A.7) e A.8) impartita con il decreto VIA/AIA n. 142 del 14 maggio 2014, trasmettendo apposita documentazione;

**VISTA** la nota della prot. 9768/DVA del 26 aprile 2018 con cui la competente Divisione ha disposto l’avvio dell’istruttoria tecnica presso la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS ed ha comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l’ufficio e il responsabile del procedimento;

**ACQUISITO** il parere della Commissione Tecnica di Verifica VIA e VAS n. 3356 del 24 aprile 2020, assunto al prot. 34905/MATTM del 14 maggio 2020, costituito da n. 12 pagine, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

**VISTO** il sopracitato parere con cui la Commissione Tecnica di verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS ha valutato ottemperata la prescrizione A.7) e parzialmente ottemperata la prescrizione A.8) in quanto “*si rende necessaria da parte del Proponente la trasmissione delle evidenze richieste da ARPA Lombardia con nota prot. n. 2018.1.44.18, acquisita a prot. DVA I.0012064 del 24/05/2018*”;

**VISTA** la nota prot. n. 53277/MATTM del 9 luglio 2020 con cui la Divisione V – Sistemi di Valutazioni Ambientali ha chiesto alla Società A2A Calore & Servizi S.r.l. di fornire un riscontro alla richiesta di ARPA Lombardia ed a quest’ultima di provvedere di conseguenza;

**VISTA** la nota prot. 2020-ACS-001082-P del 27 luglio 2020, acquisita agli atti con prot. 60657/MATTM del 03.08.2020, con cui la Società A2A Calore & Servizi S.r.l. ha fornito ad ARPA Lombardia i chiarimenti necessari a rispondere ed integrare quanto già inviato alla stessa Agenzia con nota 2018-ACS-000575-P del 9 aprile 2018 in merito all’ottemperanza della prescrizione A.8);

**ACQUISITA** la nota prot. 2020.0109968 dell’11 agosto 2020, acquisita con prot. 65188/MATTM del 19 agosto 2020, costituita da n. 2 pagine, che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante, con cui ARPA Lombardia “*ritiene che il Gestore abbia fornito i chiarimenti richiesti in riferimento all’andamento del “deactivation rate” (grado di*

*disattivazione del catalizzatore per NOx) attraverso dettagliata analisi di confronto tra i valori effettivamente misurati e quelli ipotizzati in fase di progettazione a partire dal 2016.” e che “la documentazione fornita condivisibile nei contenuti ed esaustiva”;*

**VISTA** la nota prot. 108041 del 22 dicembre 2020 con la quale il responsabile del procedimento amministrativo, nominato con ordine di servizio n. 3/2020 prot. 367 del 27 ottobre 2020, dott.ssa Carmela Bilanzone ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990 n. 241, e s.m.i., gli atti istruttori ai fini dell’adozione del provvedimento finale;

**RITENUTO**, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell’articolo 28 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, alla formulazione del provvedimento di verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui trattasi,

### **DECRETA**

**l’ottemperanza alle prescrizioni A.7) e A.8) del Decreto VIA/AIA n. 142 del 14 maggio 2014 relativamente al progetto “Installazione di nuove caldaie per la generazione semplice di calore alimentate a gas naturale presso la centrale di teleriscaldamento Lamarmora (BS)”.**

Il presente provvedimento sarà comunicato alla A2A Calore & Servizi S.r.l, all’ARPA Lombardia, alla Regione Lombardia, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul portale delle valutazioni ambientali di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dell’atto, mentre per i soggetti diversi dal destinatario della notifica, i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito web dell’Amministrazione, o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nei 120 giorni i cui termini andranno computati con le medesime modalità di cui sopra.

### **Il Dirigente**

Giacomo Meschini

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)