







S.S.F.


Referenza: C:\masi\DOCUMENTI_SERVER\PARCHEOLICIBFP_SALICE\FOGLI PARCO SALICE\AVETRANA_FOGLIO 1.pdf

YE

Legenda

-  Aerogeneratore
-  Sotto Stazione Elettrica
-  Stazione Elettrica Terna
-  Elettrodotto interrato MT Interno al Parco Eolico
-  Elettrodotto interrato AT Esterno al Parco Eolico
-  Elettrodotto interrato MT Esterno al Parco Eolico

Lungo tutto il percorso dei cavi, ogni 2,50 km circa, saranno posati dei pozzetti di sezionamento delle dimensioni 1.65x1.65x1.50 m (un pozzetto per ogni terna di cavi)

00	19/12/2020	First Issue	IMP	IMP	IMP
REV	DATE	DESCRIPTION	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
			SALICE SALENTO-VEGIE		
PROJECT:		SALICE SALENTO-VEGIE			
CLIENT:		GRE EEC D 24 IT W 1500 00 10600			
CLASSIFICATION:		FORM:	SCALE:	PLOT SCALE:	SHEET:
UTILIZATION SCOPE:		1450 X 850	1:5000	1:5000	1 of 1
INQUADRAMENTO IGM CAVIDOTTO MT ESTERNO					
VALIDATION:		GRE CODE			
COLLABORATOR:		Mm	Pm	Pm	Pm
PROJECT:		GRE EEC D 24 IT W 1500 00 10600	24	1	10600