

Giorno	NOx		SO2		CO		PLV		HCL		COT		QF
	Note	mg/Nm <sup>3</sup>											
1		125,67		131,51		4,97		2,09		0,80		10,61	10973,47
2		122,81		67,61		3,64		2,01		0,55		5,53	11014,14
3		137,09		101,38		2,74		2,10		0,68		1,91	12775,14
4		179,57		11,30		1,39		11,30		0,37		2,00	14245,68
5		174,41		8,98		1,13		2,00		0,36		0,59	14543,41
6		175,34		6,97		1,05		2,00		0,31		0,59	13714,32
7		170,94		48,17		1,24		2,00		0,38		0,59	13552,65
8		163,52		8,60		1,40		2,00		0,30		0,66	14645,31
9		159,79		72,78		1,91		2,46		0,37		0,80	15467,36
10		159,00		32,82		0,97		2,02		0,29		0,58	14967,04
11		164,50		90,61		1,32		2,01		0,37		0,89	14619,06
12		169,98		12,23		1,18		2,09		0,26		0,71	14882,01
13		162,96		45,74		1,22		2,09		0,37		0,71	14868,39
14		157,74		41,99		1,22		2,02		0,37		0,85	14785,56
15		122,92		3,56		1,00		2,44		0,36		4,57	9764,76
16		140,32		44,78		1,20		2,03		0,53		1,08	10976,72
17		158,91		114,51		3,88		2,00		0,46		1,37	13900,86
18		153,81		41,50		1,14		2,01		0,29		0,76	14552,14
19		165,76		13,71		0,98		2,00		0,36		0,63	15188,34
20		159,11		49,97		1,78		2,08		0,41		0,85	15406,05
21		152,34		39,85		1,30		2,00		0,39		0,63	15038,29
22		152,63		106,99		1,36		2,00		0,56		0,77	16407,62
23		155,76		136,18		1,34		2,00		0,64		0,65	16424,36
24		156,16		101,25		2,53		2,11		0,60		1,13	15735,67
25		178,52		15,90		0,96		2,00		0,35		0,98	16416,29
26		186,20		28,96		0,89		2,00		0,38		0,61	16586,79
27		169,96		43,11		3,23		2,00		0,39		0,91	16935,75
28		173,95		18,01		0,98		2,00		0,32		0,58	16239,86
29		171,90		11,16		4,29		2,00		0,33		1,64	15701,54
30		165,68		21,27		1,22		2,00		0,45		0,61	15553,06
31													

Media mensile	159,58	49,05	1,78	2,05	0,42	1,45	14529,39
Limite mensile	240,00	200,00	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Note:

- (1) Assenza Registrosioni Medie
- (2) Assenza Registrosioni I.D.
- (3) Assenza Registrosioni Parametri
- (4) Media Non Valida
- (5) Valore superiore al limite

