



LEGENDA

CTE CEF S.r.l.

ID
 conc. Ricettori e relativi valori di concentrazione espressi in $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Concentrazioni $[\mu\text{g}/\text{m}^3]$
Valore massimo: 118,12 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

118,12
100,00
60,00
50,00
35,00
30,00
25,00
15,00
10,00
0,00

Nota:
Valore 99,8° percentile delle concentrazioni orarie di NO2 per la centralina di Villa Fulvia per l'anno 2019, utilizzata come fondo: 82 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

Tauw

CLIENTE
CENTRO ENERGIA FERRARA S.r.l.

CENTRO ENERGIA

Tauw Italia S.r.l.
Galleria Giovan Battista Geronzi, 14
56124 Pisa
T 050 54 27 80
F 050 57 80 93
E info@tauw.com
www.tauw.it

PROGETTO:
Progetto di ammodernamento con miglioramento ambientale della Centrale Termoelettrica Centro Energia Ferrara
Risposte alle richieste di integrazioni ricevute dal MATTM [ID_VIP: 5206] con pec del 29/09/2020 prot. n. 75592 nell'ambito della Procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii - Allegato 2 -
Cod. R003 166782/LMA V01_2020

ID	GEN 2021	PRIMA EMISSIONE	TAUW	DISPROVERSA	DISPROVERSA
REV	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO

TITOLO:
Scenario Autorizzato - 99,8° percentile delle concentrazioni medie orarie di NO_x

CONVENZIONE	FORMATO	SCALA	FIGURA	REV	N° FOGLIO
	A0	10.000	Figura 2g	0	1/1

NOTA GENERALE:
PRESENTI ELABORATO E DI PROPRIETA' DI CENTRO ENERGIA FERRARA S.r.l. E FATTO DIVIETO A CHIUNQUE DI PROCEDERE, IN QUALSIASI MODO E SOTTO QUALSIASI FORMA, ALLA SUA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE, OVVERO DI DIVULGARLA A TERZO QUALSIASI INFORMAZIONE IN MERITO, SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA PER SCRITTO DA CENTRO ENERGIA FERRARA S.r.l.