



**LEGENDA**

CTE CEF S.r.l.

ID Ricettori e relativi valori di concentrazione espressi in µg/m³

**Concentrazioni [µg/m³]**  
 Valore massimo: 194,63 µg/m³

194,63
193,00
190,00
140,00
100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
0,00

**Nota:**  
 Valore massima concentrazione oraria di NO2 per la centralina di Villa Fulvia per l'anno 2019, utilizzata come fondo: 101 µg/m³.



**Tauw**

---

**Tauw Italia S.r.l.**  
 Galleria Giovan Battista Geronzi, 14  
 56124 Pisa  
 T 050 54 27 80  
 F 050 57 80 93  
 E info@tauw.com  
 www.tauw.it

CLIENTE  
**CENTRO ENERGIA FERRARA S.r.l.**



---

PROGETTO:  
**Progetto di ammodernamento con miglioramento ambientale della Centrale Termoelettrica Centro Energia Ferrara**  
 Risposte alle richieste di integrazioni ricevute dal MATTM [ID\_VIP: 5206] con pec del 29/09/2020 prot. n. 75592 nell'ambito della Procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii - Allegato 2 -

Cod. R003 166782/LMA V01\_2020

REV	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO

---

**Scenario Attuale Autorizzato - Concentrazione massima oraria di NO<sub>x</sub>**

CONVENZIONE	FORMATO	SCALA	FIGURA	REV	N° FOGLIO
	A0	10.000	Figura 2i	0	1/1

NOTA GENERALE:  
 PRESENTE ELABORATO E DI PROPRIETA' DI CENTRO ENERGIA FERRARA S.r.l. E FATTO OBIETTO A CHIUNQUE DI PROCEDERE, IN QUALSIASI MODO E SOTTO QUALSIASI FORMA, ALLA SUA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE, OVVERO DI DIVULGARLA A TERZO QUALSIASI INFORMAZIONE IN MERITO, SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA PER SCRITTO DA CENTRO ENERGIA FERRARA S.r.l.