

Spett.le  
MINISTERO AMBIENTE E TUTELA DEL  
TERRITORIO E DEL MARE  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione III – Rischio Rilevante e AIA  
pec: [cress@pec.minambiente.it](mailto:cress@pec.minambiente.it)

**Oggetto: Enel Produzione S.p.A. - Riscontro verbale della riunione del 15 febbraio 2021 del Gruppo Istruttore nell'ambito del procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ID 108/10150 per l'installazione IPPC centrale Termoelettrica di Rossano (CS)**

Con riferimento alla richiesta di integrazione formulata nell'ambito della riunione di cui all'oggetto, con la presente nota il Gestore comunica quanto segue.

In relazione alla richiesta di cui al verbale Prot. 0000281 del 17/02/2021 circa le effettive ore di funzionamento della centrale degli ultimi tre anni, si riporta il prospetto riepilogativo seguente:

| Anno | Turbogas TGA<br>[Minimo Tecnico: 29 MW] | Turbogas TGE<br>[Minimo Tecnico: 29 MW] |
|------|---|---|
| 2018 | 2                                       | 2                                       |
| 2019 | 12,67                                   | 1,93                                    |
| 2020 | 3,2                                     | 0                                       |

Relativamente al futuro esercizio delle Unità Turbogas esistenti non è, al momento, possibile prevederne con certezza le eventuali evoluzioni; tuttavia, risulta ipotizzabile, in ragione delle mutabili richieste della Rete, un lieve incremento delle ore annue di funzionamento.

Con riferimento ai punti successivi del verbale in parola il Gestore riporta quanto segue:

- Caldaia Ausiliaria: così come già chiarito in sede di controllo ordinario AIA tenutosi in data 14/12/2020 ai sensi dell'art. 29-*decies* del D. Lgs. 152/2006, alla data attuale la nuova caldaia non risulta ancora installata. Sono state completate le operazioni di posizionamento della stessa ma non di allaccio ai sistemi di alimentazione sia del combustibile che della parte elettrica. Il Gestore ipotizza il completamento dei lavori per il primo semestre 2021, cui seguirà la relativa comunicazione di messa in esercizio.
- Emissioni Acustiche: il Gestore prevede di programmare la prossima campagna acustica nel primo semestre 2021, previo confronto con ARPA, prevedendo tutti i punti di rilievo previsti nel PMC senza quindi ricorrere a modelli previsionali di impatto, superando pertanto le eventuali incongruenze tra il PMC e le misure eseguite.
- Rifiuti: il Gestore ribadisce la volontà di avvalersi del criterio temporale per la gestione dei rifiuti posti in deposito temporaneo secondo le modalità di cui al punto b) comma 2 art. 185-bis del D.lgs. 152/06.



- Acque di falda: in merito al monitoraggio delle acque sotterranee, il Gestore precisa che, a causa della condizione di emergenza epidemiologica da virus c.d. COVID-19 in atto nel nostro paese e alla conseguente adozione di numerosi provvedimenti per limitare lo spostamento delle persone allo stretto necessario, si è verificato uno slittamento dei periodi di campionamento rispetto alla programmazione del I° semestre 2020, come da relativa comunicazione ENEL-PRO-0005446 del 01/04/2020. Tuttavia, il Gestore ha comunque ottemperato all'esecuzione delle due campagne di monitoraggio previste per l'anno 2020 (eseguite rispettivamente nei mesi di settembre 2020 e dicembre 2020).

In riferimento alla richiesta di valutazione di applicabilità della disciplina di cui all'art. 23 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10 recante: *“Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento - Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato”*, si ritiene che, all'istallazione IPPC della centrale termoelettrica di Corigliano-Rossano, tale specifico articolo non sia applicabile. Detta norma regionale disciplina, infatti, gli *“Scarichi delle pubbliche fognature nelle acque di transizione e nel mare”*.

Di contro, la disciplina degli scarichi derivanti dall'istallazione IPPC della centrale termoelettrica di Corigliano Rossano è regolamentata dai criteri di cui al Titolo II Capo II - *Disciplina degli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi* – artt. 7,8,9 della Legge Regionale 3 ottobre 1997, n. 10.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

**MICHELE ANTONIO VINCI**  
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Servizi e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

