

**NOTE:**

1. LA COPERTURA MINIMA EFFETTIVA SULLA TUBAZIONE SARA' DETERMINATA IN ACCORDO CON LE RICHIESTE DELL'ENTE O DEL PROPRIETARIO INTERESSATO.

LEGENDA:

- 1 - TUBO A SPESSORE MAGGIORATO
 2 - TUBO DI PROTEZIONE
 3 - APPARECCHI DI SFIATO
 4 - CASSETTA A PIANTANA P.E.
 5 - PRESA SEGNALAZIONE FUGA GAS
 6 - DISTANZIATORI ISOLANTI A COLLARE

Rev.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
2	30/07/2020	EMISSIONE PER ENTI	S PALMIERI	G GOTTI	G CICCARELLI
1	NOVEMBRE 2019	EMISSIONE PER PERMESSI	S PALMIERI	G GOTTI	G CICCARELLI
0	14/11/2019	EMISSIONE PER COMMENTI	S PALMIERI	G GOTTI	G CICCARELLI
 PROGETTISTA  Rif.TFM: 011-PJM5-013-10-DT-D-5318			COMMESSA NR/19469	CODICE TECNICO --	
Metanodotto: Allacciamento A2A Energiefuture di Monfalcone (GO) DN 300 (12") - DP 75 bar			DIS. N. 10-DT-D-5318		
			REVISIONE 2		
ATTRAVERSAMENTO CORSI D'ACQUA CON TUBO DI PROTEZIONE TRIVELLATO			FG. 1	DI 1	
			SCALA NTS		