



LEGGENDA SIMBOLI

	INTERRUTTORE		INTERRUTTORE DI POTENZA AD APERTURA AUTOMATICA		COMMUTATORE A 2 POS.
	INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE SOTTOCARICO		FUSIBILE		COMMUTATORE A 3 POS. CON ZERO CENTRALE
	CONTATTORE		BOBINA DI COMANDO		LAMPADA (SEGNO GENERALE) - WATT
	SEZIONATORE A DOPPIA INTERRUZIONE		TRASFORMATORE DI CORRENTE T.A.		CONVERTITORE CA/CC
	INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE SOTTOCARICO		VOLTIMETRO		CONDENSATORE SEGNO GENERALE
	TRASFORMATORE A DUE AVVOLGIMENTI		WATTMETRO		APPARECCHIATURA/STRUM. SITUATA ESTERNO QUADRO
	INTERBLOCCO MECCANICO TRA DUE APPARECCHI		RELE BUCHHOLZ		STRUMENTO SITUATO INTERNO/FRONTE QUADRO
	COMANDO A MOTORE ELETTRICO		TERMOMETRO A CONTATTI ELETTRICI		CAVO
	INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE CON FUSIBILE INCORPORATO		ELEMENTO RISCALDATORE		ISOLATORE PASSANTE

CIRCUITI AUSILIARI

	CONNESSIONE CONDUTTORI		CONTATTO DI POSIZIONE IN CHIUSURA (FINECORSA)		BOBINA COMANDO DI RELE CON RITARDO ALLA RICADUTA
	DERIVAZIONE		CONTATTO DI POSIZIONE IN APERTURA (FINECORSA)		BOBINA COMANDO DI RELE CON RITARDO ALLA ATTRAZIONE
	CONTATTO DI CHIUSURA		CONTATTO DI CHIUSURA SENSIBILE ALLA TEMPERATURA		FUSIBILE N.11 FOGLIO N.x
	CONTATTO DI APERTURA		CONTATTO DI CHIUSURA SENSIBILE AL GAS (BUCHHOLZ)		L = identifica n° lampada X = colore spicchio: R = Rosso, G = Gialla
	CONTATTO DI SCAMBIO CON INTERR. MOMENTANEA		COMANDO A PULSANTE		MORSETTIERA X MORSETTO n
	CONTATTO A DUE VIE E TRE POSIZIONI CENTRALE DI APERTURA		CONTATTO DI APERTURA DI RELE TERMICO		PRESA E SPINA (CONNETTORE)
	CONTATTO DI CHIUSURA RITARDATO ALLA CHIUSURA		COMANDO DI SICUREZZA (CON PULSANTE O FUNGO)		MORSETTIERA A CAMPO (MORSETTIERA XX...)
	CONTATTO DI APERTURA RITARDATO ALLA CHIUSURA		BOBINA DI COMANDO		PRESA E SPINA DI PARTITORE
	CONTATTI AUSILIARI (SEGNO GENERALE)		BOBINA DI APERTURA INTERRUTTORE GENERALE		TELERUTTORE N.11 FOGLIO N.x
	NUMERO MORSETTO APPAR. E STRUMENTI INT. QUADRO		BOBINA COMANDO DI UN RELE RAPIDO (AUSILIARI)		

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

DIREZIONE TECNICA
UO TECNOLOGIE CENTRO
PROGETTO DEFINITIVO

COLLEGAMENTO FERROVIARIO DELL'AEROPORTO DEL SALENTO CON LA STAZIONE DI BRINDISI

CTE BRINDISI
Schema unifilare quadro s.a. e c.

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

IA7K 00 D 18 DX SE0100 002 A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione definitiva	T. Luberti	2 dicembre 2019	N. Corones	2 dicembre 2019	T. Paoletti	2 dicembre 2019		