

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Giovanni Volo, in qualità di gestore della Centrale a ciclo combinato SET S.p.A. di Teverola (CE), dichiara che l'esercizio della Centrale SET nell'anno 2020 è avvenuto nel rispetto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale MIN-GAB-2013-0000066/2013 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°71 del 25.03.2013.

Nell'anno 2020 sono stati comunicati i seguenti superamenti dei limiti di emissione:

1. Comunicazione prot. PTE2-3480 del 25.02.2020: è stato comunicato il superamento del limite di emissione del CO per il punto di emissione E2 per un'ora.
2. Comunicazione prot. PTE2-3542 del 05.12.2020: è stato comunicato il superamento del limite del CO per il punto di emissione E2 per n°2 ore.

Con comunicazione prot. PTE2-3528 del 28.09.2020 il gestore ha comunicato che, a causa di problema tecnico al generatore della turbina a vapore, l'impianto è stato esercizio per alcune ore con la sola turbina a gas e quindi a ciclo aperto per esigenze di rete.

Teverola, 24.03.2020

A handwritten signature in blue ink, reading 'Giovanni Volo'.

Giovanni Volo
Direttore Generale