



PROVINCIA DI BRINDISI

Area 3

Servizio Tecnico: Viabilità e
Regolazione circolazione stradale

Cod. Fisc. 80001390741

Part. IVA 00184540748

Cod. Fisc. 80001390741 - Part. IVA 00184540748

Via De Leo, 3 - 72100 BRINDISI

tel. 0831.565451 -

pec provincia@pec.provincia.brindisi.it

Brindisi, li _____

N. di prot.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DIREZIONE GENERALE PER LA
CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITA'
DELLO SVILUPPO
VIA C. COLOMBO 44
00147 ROMA

PEC

cress@pec.minambiente.it

OGGETTO: [ID_VIP: 5505] Istanza di avvio della procedura di valutazione d'impatto ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di un impianto eolico, denominato "San Pancrazio Wind", composto da 9 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6 MW, per una potenza complessiva di 54 MW, ricadenti nei Comuni di San Pancrazio Salentino (BR), Mesagne (BR) e Torre Santa Susanna (BR).

Proponente SCS 03 S.r.l..

Comunicazione sulla procedibilità dell'istanza, la pubblicazione documentazione, e sul Responsabile del procedimento.

In riferimento all'intervento in oggetto, di cui alla nota vs prot.0021483 02.03.2021, acquisita al prot. N 7165 in pari data, esaminati gli elaborati depositati in apposito link del Vs. sito internet, non si evincono, per quanto di competenza di questo Servizio, attraversamenti né longitudinali e né trasversali di Strade Provinciali.

Qualora sia presente l'interessamento di strade di proprietà di questo Ente, al fine di poter esprimere il proprio parere si richiede al soggetto proponente di integrare gli elaborati già forniti con ulteriori particolari che le evidenzino.

In particolare dovrà essere fornito quanto segue:

- elaborati planimetrici di maggior dettaglio relativi ai suddetti attraversamenti significando sin d'ora che l'attraversamento trasversale è ammesso esclusivamente con la tecnica teleguidata NO-DIG,

-la verifica puntuale della presenza di eventuali sottoservizi allegando planimetrie in scala adeguata con i particolari delle soluzioni da adottare in caso di vicinanza o sovrapposizione agli stessi;

-le valutazioni di eventuali soluzioni alternative che consentano di non occupare, almeno in senso longitudinale, la sede stradale provinciale con le relative motivazioni;

- occorre precisare se la linea in corrispondenza della sede stradale sarà presa in carico da E-Distribuzione o sarà di competenza del soggetto proponente.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

(Dott. Ing. Vito INGLETTI)

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa

Ai sensi dell'art. 3, comma 2 d.lgs n 39/93