




Vista sezione A-A



Vista sezione B-B



**LEGENDA**

A	POZZETTO IN CLS LARGH. 40x40 x PROF. 40cm - COPERTURA CARRABILE C250 IN LAMIERA DI ACCIAIO STRIATA ZINCATA A CALDO CON ALLOGGIO PER PAVIMENTAZIONE
B	POZZETTO IN CLS LARGH. 50x50 x PROF. 50cm CON COPERCHIO CARRABILE D400 IN GHISA
C	POZZETTO IN CLS LARGH. 80x80 x PROF. 80cm CON COPERCHIO CARRABILE D400 IN GHISA
D	POZZETTO IN CLS LARGH. 150x100 x PROF. 100cm CON COPERCHIO CARRABILE D400 IN GHISA
E	POZZETTO IN CLS LARGH. 80x80 x PROF. 100cm - COPERTURA CARRABILE C250 IN LAMIERA DI ACCIAIO STRIATA ZINCATA A CALDO CON ALLOGGIO PER PAVIMENTAZIONE
∅	CANALIZZAZIONE PER LINEA BT O SEGNALE - TUBO PVC CORRUGATO FLESSIBILE DOPPIA PARETE - FORMAZIONE "n" TUBI - DIAMETRO IN MILLIMETRI
∅	CANALIZZAZIONE PER LINEA MT - TUBO PVC CORRUGATO FLESSIBILE DOPPIA PARETE - FORMAZIONE "n" TUBI - DIAMETRO IN MILLIMETRI
[Symbol]	CUNICOLO IN CLS - COPERTURA CARRABILE C250 IN LAMIERA DI ACCIAIO STRIATA ZINCATA A CALDO CON ALLOGGIO PER PAVIMENTAZIONE

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE  
DIREZIONE INVESTIMENTI PROGETTI PALERMO

SOGGETTO TECNICO: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE  
DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE DI PALERMO S.O. INGEGNERIA

PROGETTAZIONE: SINTAGMA S.r.l. - ITALIANA SISTEMI S.r.l.

PROGETTO DEFINITIVO

**ELETRIFICAZIONE LINEA: PALERMO - TRAPANI (Via Milo)**  
TRATTA: CINISI(e) - ALCAMO DIRAMAZIONE(i)

SOTTOSTAZIONE ELETTRICA (SSE) DI ALCAMO DIRAMAZIONE  
Opere Elettromeccaniche Fabbricate  
Layout canalizzazioni

PROGETTO/ANNO: 3 0 4 8 1 7 | SOTTOPR.: S 0 1 | LIVELLO: P D | NOME DOC.: T T S S | PROGR.OP.: 4 8 | FASE FUNZ.: 0 0 1 | NUMERAZ.: E C 5 0 2

Revis.	Descrizione	Progettista	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione	Ing. Grameri	MAG. 19						

LINEA: [ ] SEDE TECN.: [ ] NOME DOC.: [ ] NUMERAZ.: [ ]

Verificato e trasmesso: [ ] Data: [ ] Convalidato: [ ] Data: [ ] Archiviato: [ ] Data: [ ]

Nome File: 304817\_S01\_PD\_TTSS\_48\_001\_FC502