PLANIMETRIA DI DETTAGLIO - Scala 1:250

APERTURA 2,0 X 2,2M PER ACCESSO MEZZI PRESIDIATA DA PARATOIA

LUCE SUL FONDO PER VUOTAMENTO AREA DI INVASO DIM. 0,80X0,80M PRESIDIATA DA VALVOLA DI NON RITORNO

TUBAZIONE IN C.A. DN1400mm DI CARICO DEL MANUFATTO PRECAMERA

MANUFATTO DI PRECAMERA FORMATO DA SCATOLARE GETTATO IN OPERA DIM. INTERNE 2,70X5,00m L=105m

Recinzione aeroporto

N O m S

1:200

0 2 4 6 8 10 m

KEY PLAN

N O m S

1:1000

0 10 20 30 40 50 m

LEGENDA

- VASCA LAMINAZIONE DI PORGETTO
- PISTA DI SERVIZIO IN MISTO GRANULARE STABILIZZTO
- RIVESTIMENTO DI SPONDA IN MATERASSI TIPO "RENO" POLIMAC
- 32.82 PIANO QUOTATO SdF
- RIVESTIMENTO DI FONDO IN GHIAIONE SCURO
- 28.35 PIANO QUOTATO SdP
- 0+138.83 — — B15 RIF. SEZIONE TRASVERSALE
- PISTA CICLABILE DI FUTURA REALIZZAZIONE

SEZIONE A-A - Scala 1:200

SCATOLARE GETTATO IN OPERA DIM 2,70X5,00m

Aperture 3,0 x 0,7m per sfioro in cassa

Apertura 2,0 x 2,2m per accesso mezzi presidiata da paratoia

Aperture 3,0 x 0,7m per sfioro in cassa

Apertura 2,0 x 2,2m per accesso mezzi presidiata da paratoia

Aperture 3,0 x 0,7m per sfioro in cassa

Apertura 2,0 x 2,2m per accesso mezzi presidiata da paratoia

Aperture 3,0 x 0,7m per sfioro in cassa

Luce sul fondo per vuotamento area di invaso dim. 0,80x0,80m presidiata da valvola di non ritorno

33.95 — 32.80 — 27.50 — 28.30 — 28.02 — 27.60 — 27.80 — 24.63

0.40 — 100.00 — 100.80 — 0.40

pari -0.175

Tubazione esistente di scarico in bacino di laminazione "Cava Olmi" DN 160cm

Tubazione di porgetto per connessione con precamera DN 1,40m

SEZIONE TIPO CANALE DI MAGRA sc. 1:50

canale di magra

28.36–28.30 — 0.80 — 28.06–28.00

prova leader

ghiaione scuro sp. 20cm

PARTICOLARE SCARICO VASCA SU MANUFATTO DI PRECAMERA - Scala 1:50 -

PROSPETTO LATO SCATOLARE

Scatolare in c.a. gettato in opera dim. 2,70x5,00m

Vavola a claplet luce netta 80x80cm

28.00 — 27.50 — 27.60

Innesto tubazione di porgetto per connessione con precamera DN 1400mm

SEZIONE

Proiezione innesto tubazione di progetto per connessione con precamera DN 1400mm

5.80 — 0.40 — 5.00 — 0.40 — 2.50 — 2.70 — 0.40

Vavola a claplet luce netta 80x80cm

ø1.40 — 28.00 — 27.60 — 27.50

1.80 — 28.30 — 28.00

PARTICOLARE SFIORO SU AREA DI LAMINAZIONE - Scala 1:50 -

PROSPETTO LATO SCATOLARE

Scatolare in c.a. gettato in opera dim. 2,70x5,00m

29.50 — 3.00 — 0.70

Finestra di sfioro

27.50

SEZIONE

Scatolare in c.a. gettato in opera dim. 2,70x5,00m

Finestra di sfioro

29.50 — 5.00 — 0.70 — 2.70 — 28.30 — 27.50

PROSPETTO LATO SCATOLARE

Paratoia luce netta 2,20x2,00m per chiusura accesso mezzi

Scatolare in c.a. gettato in opera dim. 2,70x5,00m

2.20 — 2.20 — 27.50

PARTICOLARE ACCESSO MEZZI - Scala 1:50 -

SEZIONE

Paratoia luce netta 2,20x2,00m per chiusura accesso mezzi

Scatolare in c.a. gettato in opera dim. 2,70x5,00m

2.70 — 5.00 — 27.50 — 28.30

NUOVO IMPIANTO DI LAMINAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE:

INGEGNERIA & SERVIZI Via G.Ferraris 102-104 30175 - Marghera (VE)

ING. ALBERTO BOSCOLO

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV = ISO 9001 =

Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Domenico Terra

Post Holder Movimento
Dott.ssa Laura Nobili

Accountable Manager
Dott. Ing. Nazareno Ventola

Post Holder Progettazione
Dott. Ing. Giancarlo Guerrera

Post Holder Manutenzione, Infrastrutture e Sistemi
Dott. Ing. Marco Rossetto

ID. PROGETTO	IDENTIFICAZIONE ELABORATO							DATA	SCALA
	STATO	PROG. SUB	PROG. SOTTOSUB	TIPO DOCUMENTO	REVISIONE			DICEMBRE 2019	1:250
ID1865	E	009	01	PC	R	02		NOME FILE: ID1865.E.009.01.PC.02.DWG	

DESCRIZIONE ELABORATO

PARTICOLARI COSTRUTTIVI E SEZIONI DI POSA MANUFATTO PRE-CAMERA -ARCHITETTONICO -

REVISIONE

N.	REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	DATA	VERIFICATO	DATA	RESAMMATO
1	00	EMISSIONE	12/2019	A. Bettin	12/2019	A. Giovannini	12/2019	A. Giovannini
2	1	AGGIORNAMENTO PER VERIFICHE VALIDAZIONE	02/2020	A. Bettin	02/2020	A. Giovannini	02/2020	A. Giovannini
3	2	AGGIORNAMENTO PER VERIFICHE VALIDAZIONE	02/2020	A.Bettin	02/2020	A.Giovannini	02/2020	A.Giovannini

IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA IL CONSENSO SCRITTO DI S&V INGEGNERI ASSOCIATI DOM UTILIZZO NON AUTORIZZATO SARA' PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE.
THIS DOCUMENT MAY NOT BE COPIED, REPRODUCED OR PUBLISHED, EITHER IN PART OR IN ITS ENTIRETY, WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF S&V INGEGNERI ASSOCIATI. UNAUTHORIZED USE WILL BE PERSECUTE BY LAW.