

Registrazione funzionamento Caldaia Ausiliaria a gasolio anno 2020							
N° eventi	Data accensione	Ora accensione	Ora spegnimento	Ore di funzionamento	Motivo indisponibilità caldaia ausiliaria a gas	Previsione rientro caldaia ausiliaria a gas	Quantità gasolio utilizzato Litri
1	11/02/2020	13:05			Anomalie combustione e bruciatore	Richieste analisi e verifiche legate al sistema combustione	
	11/02/2020		24:00:00	10:55:00			8.905
	12/02/2020	0:00			Prosegue evento del 11-02-2020	Richieste analisi e verifiche legate al sistema combustione	
	12/02/2020		6:58:00	6:58:00			6.362
	12/02/2020	12:30				Richieste analisi e verifiche legate al sistema combustione	
	12/02/2020		24:00:00	11:30:00			10.332
	13/02/2020	0:00				Richieste analisi e verifiche legate al sistema combustione	
	13/02/2020		7:22:00	7:22:00			6.385
	13/02/2020	19:40				Richieste analisi e verifiche legate al sistema combustione	
	13/02/2020		24:00:00	4:20:00			3.885
	14/02/2020	0:00				Richieste analisi e verifiche legate al sistema combustione	
	14/02/2020		7:53:00	7:53:00			6.653
	17/02/2020	20:00				Richieste analisi e verifiche legate al sistema combustione	
	17/02/2020		24:00:00	4:00:00			3.227
	18/02/2020	0:00				Richieste analisi e verifiche legate al sistema combustione	
	18/02/2020		7:10:00	7:10:00			6.255
	19/02/2020	13:40				Richieste analisi e verifiche legate al sistema combustione	
	19/02/2020		24:00:00	10:20:00			5.087
	20/02/2020	0:00				Richieste analisi e verifiche legate al sistema combustione	
	20/02/2020		24:00:00	24:00:00			15.493
	21/02/2020	0:00			Termine evento del 11-02-2024	Concluse verifiche legate al sistema combustione la caldaia torna disponibile	
	21/02/2020		8:45	8:45:00			6.824
				0:00:00			
				0:00:00			
TOTALE ORE DI FUNZIONAMENTO				103:13:00		Totale litri gasolio	79.408

Limite funzionamento autorizzato 200 ore/anno