

Postazione: TC1 - Dati validati  
mese: GENNAIO 2020

giorno	Note	O2 %		ID %	Note	T.F. °C		ID %	Note	CH N/m3@15%		ID %	Note	NOx@L2 mg/Nm3@15%tar		ID %	Note	CO@L3 mg/Nm3@15%tar		ID %	Note	ORE NF		Transitori
		Media Giornaliera	Max Media Orario			Media Giornaliera	Max Media Orario			Media Giornaliera	Max Media Orario			Media Giornaliera	Max Media Orario			Media Giornaliera	Max Media Orario			N°	N°	
1	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0	0
2	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0	0
3	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0	0
4	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0	0
5	NF	14.7	15.5	100	NF	521.4	529.5	100	NF	151331.7	152007.6	100	NF	44.8	71.6	100	NF	26.7	41.8	100	NF	13	1	0
6	NF	15.1	15.4	100	NF	499.1	545.2	100	NF	148305.6	173045.0	100	NF	53.1	65.4	100	NF	17.9	35.4	100	NF	24	1	0
7	NF	15.3	15.7	100	NF	504.5	533.7	100	NF	130077.5	176252.5	100	NF	49.0	55.2	100	NF	28.1	51.4	100	NF	24	0	0
8	NF	15.3	15.5	100	NF	501.4	513.5	100	NF	127793.0	140920.1	100	NF	49.2	55.3	100	NF	27.9	38.9	100	NF	11	1	0
9	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0	0
10	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0	0
11	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0	0
12	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0	0
13	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0	0
14	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0	0
15	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0	0
16	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0	0
17	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0	0
18	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0	0
19	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0	0
20	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0	0
21	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0	0
22	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0	0
23	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0	0
24	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0	0
25	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0	0
26	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0	0
27	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0	0
28	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0	0
29	NF	15.2	15.5	100	NF	511.6	540.5	100	NF	127102.6	144290.3	100	NF	43.8	50.0	100	NF	39.8	55.6	100	NF	6	1	0
30	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0	0
31	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0	0
Unità giorni														75								100		0
MIN		14.7				499.1				127102.6				43.8				17.9				17.9		0
MAX		15.3				521.4				161331.7				53.1				39.8				39.8		0
Media mese		15.1	15.5	100		507.6	532.5	100		138922.1	153305.3	100		48.0	59.5	100		28.1	44.8	100		83	7	0

Note:

NF = Normale funzionamento  
ND = Non disponibile / Inesistente

F = Unità di compressione ferma  
FS = Analizzatore SME fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico  
LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura prove/malfunzionamento  
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative



Business Unit Asset Italia  
Trasporto  
Centrali di Ferra e Messina  
Manager  
Salvatore Gilto

Cia di normale funzionamento nel mese 73

postazione: TCS - Dati validati  
mese: GENNAIO 2020

giorno	Note	O2 %		ID %	Note	T.F. °C		ID %	Note	Q1 Nm3/h@15%		ID %	Note	NOxAL2 mg/Nm3@15%tar		ID %	Note	COAL2 mg/Nm3@15%tar		ID %	Note	ORE NF	Transition
		Media Giornaliera	Max Media Orario			Media Giornaliera	Max Media Orario			Media Giornaliera	Max Media Orario			Media Giornaliera	Max Media Orario			Media Giornaliera	Max Media Orario				
1	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0
2	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0
3	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0
4	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0
5	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0
6	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0
7	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0
8	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0
9	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0
10	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0
11	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0
12	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0
13	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0
14	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0
15	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0
16	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0
17	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0
18	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0
19	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0
20	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0
21	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0
22	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0
23	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0
24	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0
25	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0
26	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0
27	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0
28	NF	15.8	16.08	100	NF	480.0	486.98	100	NF	138278.1	140228.90	100	NF	34.2	41.78	100	NF	23.4	25.92	100	NF	8	1
29	NF	16.8	16.19	100	NF	493.4	506.68	100	NF	132094.5	138623.50	100	NF	36.41	53.00	100	NF	21.93	26.09	100	NF	22	2
30	NF	15.82	15.98	100	NF	486.42	504.92	100	NF	139110.3	154350.80	100	NF	35.68	43.78	100	NF	24.35	30.45	100	NF	24	0
31	NF	15.94	16.21	100	NF	494.79	504.48	100	NF	132368.7	155356.10	100	NF	41.91	53.35	100	NF	25.27	27.93	100	NF	16	1
Limite giorno																							
MIN		15.8				480.0				132094.5				34.2				21.9					
MAX		15.9				494.8				139110.3				41.9				25.3					
Media mese		15.8	16.1	100		489.2	500.5	100		135462.9	147389.8	100		37.0	48.0	100		23.7	27.6	100		73	12

Note:

NF = Normale funzionamento  
ND = Non disponibile / inesistente

F = Unità di compressione ferma  
FS = Analizzatore SMC fuori servizio

SMT = Setto minimo tecnico  
LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura/prove/naturizzazione  
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative



443

**DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento**  
**AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative**





Ore di normale funzionamento nel mese: 31

postazione: TC6 - Dati validati  
GENNAIO 2020

giorno	Note	O2 %			ID %	Note	T F °C			ID %	Note	Cl <sup>-</sup> Nm3/h@15%			ID %	Note	NOXALZ mg/Nm3@15%tar			ID %	Note	COALZ mg/Nm3@15%tar			ID %	ORE NF	Transitori	
		Media Giornaliera	Max Media Orario	%			Media Giornaliera	Max Media Orario	%			Media Giornaliera	Max Media Orario	%			Media Giornaliera	Max Media Orario	%			Media Giornaliera	Max Media Orario	%			Media Giornaliera	Max Media Orario
1	F				0	F				0	F				0	F				0	F				0	0	0	0
2	NF	14.8	15.5	100	100	NF	468.4	492.9	100	100	NF	225632.7	238516.1	100	100	NF	65.8	69.7	100	100	NF	9.6	20.7	100	15	0	0	0
3	NF	15.6	15.8	100	100	NF	460.5	478.0	100	100	NF	156845.7	197796.3	100	100	NF	46.6	66.2	100	100	NF	12.9	15.4	100	11	0	0	0
4	F				0	F				0	F				0	F				0	F				0	0	0	0
5	F				0	F				0	F				0	F				0	F				0	0	0	0
6	F				0	F				0	F				0	F				0	F				0	0	0	0
7	F				0	F				0	F				0	F				0	F				0	0	0	0
8	F				0	F				0	F				0	F				0	F				0	0	0	0
9	F				0	F				0	F				0	F				0	F				0	0	0	0
10	F				0	F				0	F				0	F				0	F				0	0	0	0
11	F				0	F				0	F				0	F				0	F				0	0	0	0
12	F				0	F				0	F				0	F				0	F				0	0	0	0
13	F				0	F				0	F				0	F				0	F				0	0	0	0
14	F				0	F				0	F				0	F				0	F				0	0	0	0
15	F				0	F				0	F				0	F				0	F				0	0	0	0
16	F				0	F				0	F				0	F				0	F				0	0	0	0
17	F				0	F				0	F				0	F				0	F				0	0	0	0
18	F				0	F				0	F				0	F				0	F				0	0	0	0
19	F				0	F				0	F				0	F				0	F				0	0	0	0
20	F				0	F				0	F				0	F				0	F				0	0	0	0
21	F				0	F				0	F				0	F				0	F				0	0	0	0
22	F				0	F				0	F				0	F				0	F				0	0	0	0
23	F				0	F				0	F				0	F				0	F				0	0	0	0
24	F				0	F				0	F				0	F				0	F				0	0	0	0
25	F				0	F				0	F				0	F				0	F				0	0	0	0
26	F				0	F				0	F				0	F				0	F				0	0	0	0
27	F				0	F				0	F				0	F				0	F				0	0	0	0
28	F				0	F				0	F				0	F				0	F				0	5	0	0
29	F				0	F				0	F				0	F				0	F				0	0	0	0
30	F				0	F				0	F				0	F				0	F				0	0	0	0
31	F				0	F				0	F				0	F				0	F				0	0	0	0
Limite giorno																												
MIN		14.8					460.5					156845.7					46.6					9.6						
MAX		15.6					468.4					225632.7					66.8					12.9						
Media mese		15.2	15.7	100			464.5	485.5	100			197239.2	218156.2	100			66.2	68.0	100			11.3	18.1	100			0	0
																												31

Note:

NF = Normale funzionamento  
ND = Non disponibile / inesistente

F = Unità di compressione ferma  
FS = Analizzatore SME fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico  
LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento  
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative



Business Unit Asset Italia  
Trasporto  
Centrali di Enna e Messina  
Manager  
Salvatore Gitto

*Signature*

Cria di normale funzionamento nel mese: 0

postazione: TCS - Dati validati  
mese: GENNAIO 2020

		O2 %				T °C				CO				NOxALZ mg/Nm3@15%tar				COALZ mg/Nm3@15%tar				ORE NF		Transitori			
giorno	Note	Media Giornaliera	Max	Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max	Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max	Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max	Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max	Media Orario	ID %	N°	N°
1	F				0	F				0	F				0	F				0	F				0	0	0
2	F				0	F				0	F				0	F				0	F				0	0	0
3	F				0	F				0	F				0	F				0	F				0	0	0
4	F				0	F				0	F				0	F				0	F				0	0	0
5	F				0	F				0	F				0	F				0	F				0	0	0
6	F				0	F				0	F				0	F				0	F				0	0	0
7	F				0	F				0	F				0	F				0	F				0	0	0
8	F				0	F				0	F				0	F				0	F				0	0	0
9	F				0	F				0	F				0	F				0	F				0	0	0
10	F				0	F				0	F				0	F				0	F				0	0	0
11	F				0	F				0	F				0	F				0	F				0	0	0
12	F				0	F				0	F				0	F				0	F				0	0	0
13	F				0	F				0	F				0	F				0	F				0	0	0
14	F				0	F				0	F				0	F				0	F				0	0	0
15	F				0	F				0	F				0	F				0	F				0	0	0
16	F				0	F				0	F				0	F				0	F				0	0	0
17	F				0	F				0	F				0	F				0	F				0	0	0
18	F				0	F				0	F				0	F				0	F				0	0	0
19	F				0	F				0	F				0	F				0	F				0	0	0
20	F				0	F				0	F				0	F				0	F				0	0	0
21	F				0	F				0	F				0	F				0	F				0	0	0
22	F				0	F				0	F				0	F				0	F				0	0	0
23	F				0	F				0	F				0	F				0	F				0	0	0
24	F				0	F				0	F				0	F				0	F				0	0	0
25	F				0	F				0	F				0	F				0	F				0	0	0
26	F				0	F				0	F				0	F				0	F				0	0	0
27	F				0	F				0	F				0	F				0	F				0	0	0
28	F				0	F				0	F				0	F				0	F				0	0	0
29	F				0	F				0	F				0	F				0	F				0	0	0
30	F				0	F				0	F				0	F				0	F				0	0	0
31	F				0	F				0	F				0	F				0	F				0	0	0
Limite giorno																	75								100		
MIN																											
MAX																											
Media mese																											0

Note:

NF = Normale funzionamento  
ND = Non disponibile / inesistente

F = Unità di compressione ferma  
FS = Analizzatore SME fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico  
LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento  
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative



Business Unit Asset Italia  
Trasporto  
Centrali di Enna e Messina  
Manager  
Salvatore Gritto