

Ore di normale funzionamento nel mese: 0																							
postazione: TC1 - Dati validati																							
mese: NOVEMBRE 2020																							
	O2 %				T.F. °C				Qf. Nm3/h@15%				NOxQAL2 mg/Nm3@15%tar				COQAL2 mg/Nm3@15%tar				ORE NF		Transitori
giorno	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	N°	N°	
1	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
2	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
3	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
4	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
5	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
6	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
7	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
8	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
9	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
10	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
11	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
12	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
13	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
14	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
15	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
16	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
17	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
18	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
19	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
20	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
21	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
22	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
23	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
24	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
25	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
26	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
27	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
28	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
29	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
30	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
Limite giorno														75				100					
MIN																							
MAX																							
Media mese																					0	0	

Note: NF = Normale funzionamento F = Unità di compressione ferma SMT = Sotto minimo tecnico DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento
 ND = Non disponibile / inesistente FS = Analizzatore SME fuori servizio LIR = Limite inferiore di rilevabilità AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

Ore di normale funzionamento nel mese: 0																							
postazione: TC2 - Dati validati																							
mese: NOVEMBRE 2020																							
	O2 %				T.F. °C				Qf. Nm3/h@15%				NOxQAL2 mg/Nm3@15%tar				COQAL2 mg/Nm3@15%tar				ORE NF		Transitori
giorno	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	N°	N°	
1	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
2	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
3	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
4	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
5	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
6	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
7	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
8	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
9	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
10	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
11	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
12	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
13	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
14	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
15	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
16	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
17	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
18	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
19	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
20	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
21	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
22	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
23	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
24	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
25	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
26	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
27	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
28	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
29	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
30	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
Limite giorno														75				100					
MIN																							
MAX																							
Media mese																					0	0	

Note: NF = Normale funzionamento F = Unità di compressione ferma SMT = Sotto minimo tecnico DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento
 ND = Non disponibile / inesistente FS = Analizzatore SME fuori servizio LIR = Limite inferiore di rilevabilità AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

Ore di normale funzionamento nel mese: 0																							
postazione: TC3 - Dati validati																							
mese: NOVEMBRE 2020																							
	O2 %				T.F. °C				Q.f. Nm3/h@15%				NOxQAL2 mg/Nm3@15%tar				COQAL2 mg/Nm3@15%tar				ORE NF		Transitori
giorno	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	N°	N°	
1	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
2	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
3	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
4	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
5	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
6	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
7	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
8	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
9	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
10	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
11	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
12	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
13	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
14	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
15	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
16	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
17	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
18	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
19	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
20	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
21	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
22	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
23	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
24	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
25	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
26	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
27	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
28	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
29	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
30	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
Limite giorno																							
MIN																							
MAX																							
Media mese																					0	0	

Note:
 NF = Normale funzionamento F = Unità di compressione ferma SMT = Sotto minimo tecnico DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento
 ND = Non disponibile / inesistente FS = Analizzatore SME fuori servizio LIR = Limite inferiore di rilevabilità AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

Ore di normale funzionamento nel mese: 0																							
postazione: TC5 - Dati validati																							
mese: NOVEMBRE 2020																							
	O2				T.F.				Qf.				NOxQAL2				COQAL2				ORE NF		Transitori
	%				°C				Nm3/h@15%				mg/Nm3@15%tar				mg/Nm3@15%tar						
giorno	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	N°	N°	
1	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
2	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
3	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
4	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
5	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
6	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
7	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
8	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
9	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
10	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
11	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
12	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
13	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
14	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
15	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
16	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
17	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
18	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
19	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
20	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
21	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
22	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
23	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
24	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
25	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
26	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
27	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
28	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
29	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
30	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
Limite giorno														75				100					
MIN																							
MAX																							
Media mese																					0	0	

Note: NF = Normale funzionamento F = Unità di compressione ferma SMT = Sotto minimo tecnico DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento
 ND = Non disponibile / inesistente FS = Analizzatore SME fuori servizio LIR = Limite inferiore di rilevabilità AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

Ore di normale funzionamento nel mese: 151																							
postazione: TC6 - Dati validati																							
mese: NOVEMBRE 2020																							
	O2 %				T.F. °C				Qf. Nm3/h@15%				NOxQAL2 mg/Nm3@15%tar				COQAL2 mg/Nm3@15%tar				ORE NF		Transitori
giorno	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	N°	N°	
1	NF	15,8	16,0	100	NF	458,1	469,1	100	NF	132903,9	139139,6	100	NF	30,9	33,8	100	NF	20,8	23,8	100	24	0	
2	NF	15,8	16,0	100	NF	461,5	475,5	100	NF	133572,6	139226,9	100	NF	31,8	33,5	100	NF	19,9	23,8	100	24	0	
3	NF	15,6	15,9	100	NF	456,5	469,1	100	NF	140624,3	149101,6	100	NF	35,3	43,2	100	NF	16,2	20,6	100	17	0	
4	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
5	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
6	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
7	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
8	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
9	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
10	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
11	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
12	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
13	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
14	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
15	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
16	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
17	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
18	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
19	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
20	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
21	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
22	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
23	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
24	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
25	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
26	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
27	NF	14,3	14,4	100	NF	514,4	517,9	100	NF	226500,1	227889,4	100	NF	56,8	58,4	100	NF	9,4	9,9	100	14	0	
28	NF	14,2	14,3	100	NF	517,1	519,9	100	NF	224549,8	228586,2	100	NF	55,1	57,7	100	NF	9,7	10,1	100	24	0	
29	NF	14,1	14,2	100	NF	509,2	512,9	100	NF	226081,5	229855,6	100	NF	52,4	53,7	100	NF	8,9	9,2	100	24	0	
30	NF	14,4	14,6	100	NF	495,7	511,8	100	NF	228273,9	230641,3	100	NF	54,8	56,7	100	NF	8,6	9,0	100	24	0	
Limite giorno														75				100					
MIN		14,1				456,5				132903,9				30,9				8,6					
MAX		15,8				517,1				228273,9				56,8				20,8					
Media mese		14,9	15,1	100		487,5	496,6	100		187500,9	192062,9	100		45,3	48,1	100		13,4	15,2	100	151	0	

Note:

NF = Normale funzionamento	F = Unità di compressione ferma	SMT = Sotto minimo tecnico	DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento
ND = Non disponibile / inesistente	FS = Analizzatore SME fuori servizio	LIR = Limite inferiore di rilevanza	AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative