

Postazione: TC1 - Dati validati
mese: DICEMBRE 2020

giorno	Note	Q2		ID %	Note	T.F		ID %	Note	Q1		ID %	Note	NOxAL2		ID %	Note	COxAL2		ID %	N°	Transfor
		Media Giornaliera	Max Media Orario			Media Giornaliera	Max Media Orario			Media Giornaliera	Max Media Orario			Media Giornaliera	Max Media Orario			Media Giornaliera	Max Media Orario			
1	NF	14.9	15.3	100	NF	504.9	523.1	100	NF	147972.3	178176.5	100	NF	33.3	45.6	100	NF	25.6	32.5	100	16	0
2	NF	15.2	15.3	100	NF	503.3	507.1	100	NF	118302.6	121183.2	100	NF	46.4	48.3	100	NF	14.7	20.3	100	13	0
3	NF	14.5	14.7	100	NF	512.5	520.8	100	NF	162873.2	177711.7	100	NF	30.2	35.5	100	NF	13.0	15.3	100	9	0
4	NF	14.4	14.7	100	NF	527.2	538.6	100	NF	168723.0	176039.5	100	NF	28.2	35.3	100	NF	9.6	12.8	100	12	0
5	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
6	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
7	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
8	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
9	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
10	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
11	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
12	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
13	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
14	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
15	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
16	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
17	NF	15.4	15.7	100	NF	508.1	525.0	100	NF	125840.0	185753.5	100	NF	49.0	56.8	100	NF	18.3	27.4	100	21	1
18	NF	15.5	15.7	100	NF	507.3	516.9	100	NF	117710.7	163556.7	100	NF	52.0	57.8	100	NF	19.3	26.9	100	18	0
19	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
20	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
21	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
22	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
23	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
24	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
25	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
26	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
27	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
28	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
29	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
30	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
31	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
Limite pieno														75				100				
MIN		14.4				503.3				117710.7				28.2				9.6				
MAX		15.5				527.2				168723.0				52.0				25.6				
Media mese		15.0	15.2	100		510.6	521.9	100		140237.0	167070.2	100		39.9	46.6	100		16.8	22.5	100		1

Note:

NF = Normale funzionamento
ND = Non disponibile / inesistente

F = Unità di compressione ferma
FS = Analizzatore SME fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico
LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative



Business Unit Asset Italia
Trasporto
Centrali di Enna e Messina
Manager
Salvatore Gitto

Ore di normale funzionamento nel mese: 44

postazione: TC2 - Dati validati
mese: DICEMBRE 2020

Innesse:		DIECEMBRE 2020		O2		T.F		Q1		NOXOAL2		COOAL2		ORE NF								
		%		°C		Nm3/h@15%		mg/Nm3@15%lar		mg/Nm3@15%lar		N°		Transition								
giorno	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	N°	N°				
1	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0				
2	NF	15.5	15.6	100	NF	494.4	505.4	100	NF	118148.6	140713.1	100	NF	22.2	24.8	100	8	0				
3	NF	15.2	15.6	100	NF	510.4	527.1	100	NF	134566.2	176139.7	100	NF	16.6	22.4	100	24	0				
4	NF	14.8	15.0	100	NF	535.0	546.6	100	NF	161398.1	167446.0	100	NF	9.9	13.7	100	12	0				
5	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0				
6	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0				
7	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0				
8	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0				
9	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0				
10	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0				
11	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0				
12	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0				
13	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0				
14	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0				
15	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0				
16	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0				
17	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0				
18	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0				
19	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0				
20	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0				
21	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0				
22	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0				
23	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0				
24	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0				
25	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0				
26	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0				
27	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0				
28	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0				
29	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0				
30	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0				
31	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0				
Limite giorno																						
MIN		14.8				494.4				118148.6				29.1			9.9					
MAX		15.5				535.0				161398.1				38.1			22.2					
Media mese		15.2	15.4	100		513.3	526.4	100		138037.6	161432.9	100		34.2	39.1	100		18.2	20.3	100		0
																	44					

Note:

NF = Normale funzionamento
ND = Non disponibile / inesistente

F = Unità di compressione ferma
FS = Analizzatore SMI fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico
LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative



Business Unit Asset Italia
Trasporto
Centrali di Enne-Messina
Manager
Salvatore Gitto

Ono di normale funzionamento nel mese: 0

postazione: TC3 - Dati validati
mese: DICEMBRE 2020

		O2 %				T.F. °C				Q1 Nm3/h@15%				NOxQAL2 mg/Nm3@15%tar				COQAL2 mg/Nm3@15%tar				ORE NF		Transition		
giorno	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	N°	N°
1	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
2	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
3	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
4	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
5	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
6	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
7	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
8	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
9	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
10	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
11	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
12	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
13	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
14	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
15	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
16	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
17	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
18	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
19	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
20	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
21	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
22	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
23	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
24	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
25	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
26	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
27	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
28	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
29	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
30	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
31	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
Limite giorno																										
MIN																										
MAX																										
Media mese																										

Note:

NF = Normale funzionamento
ND = Non disponibile / inesistente

F = Unità di compressione ferma
FS = Analizzatore SIME fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico
LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura/proveinafunzionamento
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

Business Unit Asset Italia
Trasporto
Centrali Enna e Messina
Manager
Salvatore Cito



postazione:	TC5 - Dati validati
mese:	DICEMBRE 2020

[illegible]

Note:

NF = Normale funzionamento
ND = Non disponibile / inesistente

F = Unità di compressione ferma
FS = Analizzatore SME fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico
LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

Business Unit Asset Italia
 Trasporto
 Centrali di Enna e Messina

 Manager
 Salvatore Ciffo

Ore di normale funzionamento nel mese: 415

postazione: TC6 - Dati validati
mese: DICEMBRE 2020

giorno	O2		ID %	T F		ID %	Cl		ID %	NOxOAL2		ID %	COAL2		ID %	ORE NF	Transition
	Media Giornaliera	Max Media Orario		Media Giornaliera	Max Media Orario		Media Giornaliera	Max Media Orario		Media Giornaliera	Max Media Orario		Media Giornaliera	Max Media Orario		N°	N°
1	NF	14.5	100	NF	507.0	100	NF	221406.9	233082.1	100	NF	47.6	56.3	100	NF	9.5	24
2	NF	14.7	100	NF	510.8	100	NF	195492.8	224221.8	100	NF	35.8	55.4	100	NF	10.4	24
3	NF	14.7	100	NF	506.3	100	NF	188383.2	195842.3	100	NF	31.4	44.4	100	NF	10.5	13
4	F		0	F		0	F			0	F			0	F		0
5	F		0	F		0	F			0	F			0	F		0
6	F		0	F		0	F			0	F			0	F		0
7	F		0	F		0	F			0	F			0	F		0
8	F		0	F		0	F			0	F			0	F		0
9	F		0	F		0	F			0	F			0	F		0
10	F		0	F		0	F			0	F			0	F		0
11	F		0	F		0	F			0	F			0	F		0
12	F		0	F		0	F			0	F			0	F		0
13	F		0	F		0	F			0	F			0	F		0
14	F		0	F		0	F			0	F			0	F		0
15	F		0	F		0	F			0	F			0	F		0
16	F		0	F		0	F			0	F			0	F		0
17	NF	15.5	100	NF	480.9	100	NF	178186.9	234734.6	100	NF	46.6	56.1	100	NF	13.8	23
18	NF	15.5	100	NF	478.9	100	NF	164054.4	225610.8	100	NF	42.1	55.5	100	NF	15.5	21
19	NF	14.5	100	NF	510.4	100	NF	229141.1	232557.8	100	NF	56.7	61.5	100	NF	10.7	24
20	NF	14.5	100	NF	512.6	100	NF	231703.8	234309.8	100	NF	57.7	59.5	100	NF	11.6	24
21	NF	14.4	100	NF	508.1	100	NF	231570.4	234842.7	100	NF	56.7	57.8	100	NF	11.0	24
22	NF	14.5	100	NF	486.9	100	NF	231019.3	234433.2	100	NF	56.3	57.7	100	NF	9.3	24
23	NF	14.8	100	NF	486.4	100	NF	205760.1	222059.4	100	NF	44.6	51.6	100	NF	9.1	24
24	NF	14.6	100	NF	494.5	100	NF	220111.1	235013.8	100	NF	43.3	58.0	100	NF	8.7	24
25	NF	14.4	100	NF	500.7	100	NF	227933.6	231370.5	100	NF	56.6	58.7	100	NF	9.1	24
26	NF	14.3	100	NF	501.8	100	NF	226248.1	237762.0	100	NF	50.3	58.1	100	NF	8.7	24
27	NF	14.3	100	NF	503.9	100	NF	224536.9	235341.9	100	NF	49.4	59.8	100	NF	9.2	24
28	NF	14.5	100	NF	509.6	100	NF	218477.0	233841.7	100	NF	54.1	64.0	100	NF	10.3	24
29	NF	15	100	NF	502.6	100	NF	187135.1	204261.6	100	NF	39	57.2	100	NF	10.9	24
30	NF	15.2	100	NF	489	100	NF	169473	191082.8	100	NF	44.4	66.5	100	NF	11.4	24
31	NF	15.3	100	NF	485.3	100	NF	173428	193201.6	100	NF	51.4	64.3	100	NF	10.9	22
Limite giorno																	0
Media mese																	415
MIN	14.3			478.9			164054.4			31.4			8.7				
MAX	15.5			512.6			231703.8			57.7			15.5				
Media mese	14.7	15.2	100	489.8	513.8	100	206892.2	224144.5	100	48.0	58.1	100	10.6	13.6	100		1

Note:

NF = Normale funzionamento
ND = Non disponibile / inesistente

F = Unità di compressione ferma
FS = Analizzatore SIME fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico
LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative



Business Unit Asset Italia
Trasporto
Centrali di Enna e Messina
Manager
Salvatore Gitto