

*Dipartimento Pressioni sull'Ambiente
Servizio sezione Provinciale di Roma
Unità AIA e VIA
Pec: sedediroma@arpalazio.legalmailpa.it*

*Responsabile del procedimento: dr. Tommaso Aureli
Referente per quanto comunicato: Ing. Monica Livi
Tel.: 0672961 – fax: 0672961808
Email:*

*Rif. Arpa: prot. n. 72037 del 17/11/2020
Rif.: prot. n. ... del ...*

Prot. n°
(da citare nella risposta)

ISPRA

Servizio per i rischi e la sostenibilità
ambientale delle tecnologie, delle
sostanze chimiche, dei cicli produttivi e
dei servizi idrici e per le attività ispettive
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Oggetto: Attività previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC). Avvio attività di controllo ordinario presso la Centrale Termoelettrica Enel Produzione SpA di Torrevaldaliga Nord – Civitavecchia (RM).

A seguito della nota ns. prot n. 72037 del 17/11/2020, in data 19/01/2021 personale della scrivente struttura di Arpa Lazio ha effettuato un sopralluogo presso l'impianto in oggetto per il campionamento degli scarichi.

Al momento del sopralluogo il gruppo di produzione GR2 era in manutenzione con le pompe di raffreddamento in funzione mentre il gruppo di produzione GR3 era disponibile ma non in servizio e le pompe del ciclo di raffreddamento erano in funzione.

Nel corso del sopralluogo, come anticipato via mail, per problemi legati all'emergenza sanitaria, si è proceduto al solo campionamento degli scarichi finali denominati S2-A, S2-B, S2-C, S2-D posti in corrispondenza dei canali di scarico, prima che le acque si riversino nel Mar Tirreno.

I risultati delle analisi evidenziano quanto segue:

- S2-A (NRG 2021000611 del 05/02/2021) il rispetto dei valori limite fissati nella tab.3, all. 5, parte III D.Lgs. 152/06. La Temperatura rilevata al momento del campionamento era di 18,8°C.

SEDE LEGALE

RIETI - VIA GARIBALDI, 114 - 02100
TEL. +39 0746.267.201 / 0746.49.12.07 – FAX +39 0746.25.32.12
E.MAIL: DIREZIONE.GEN@ARPALAZIO.IT
E.C.: DIREZIONE.CENTRALE@ARPALAZIO.LEGALMAILPA.IT
C.F. 97172140580 – P. IVA 00915900575

SEDI TERRITORIALI

FROSINONE: VIA ARMANDO FABI, 212 – 03100 - TEL. 0775.81.67.00
LATINA: VIA GIOSUE CARDUCCI, 3 – 04100 - TEL. 0773.40.29.01
RIETI: VIA SALARIA PER L'AQUILA, 6/8 – 02100 - TEL. 0746.256.620
ROMA: VIA GIUSEPPE SAREDO, 52 – 00173 - TEL. 06.72.961
VITERBO: VIA MONTE ZEBIO, 17 – 01100 - TEL. 0761.29.271

- S2-B (NRG 2021000614 del 05/02/2021) il rispetto dei valori limite fissati nella tab.3, all. 5, parte III D.Lgs. 152/06. La Temperatura rilevata al momento del campionamento era di 16°C.
- S2-C (NRG 2021000615 del 05/02/2021) il rispetto dei valori limite fissati nella tab.3, all. 5, parte III D.Lgs. 152/06. La Temperatura rilevata al momento del campionamento era di 14,8°C.
- S2-D (NRG 2021000617 del 05/02/2021) il rispetto dei valori limite fissati nella tab.3, all. 5, parte III D.Lgs. 152/06. La Temperatura rilevata al momento del campionamento era di 15°C.

Inoltre, come previsto da procedura ISPRA, è stato costituito un campione medio S2-medio miscelando singole aliquote prelevate con modalità istantanea dai canali di scarico S2-A, S2-B, S2-C, S2-D. I risultati delle analisi (NRG 2021000620 del 05/02/2021) evidenziano il rispetto dei valori limite fissati nella tab.3, all. 5, parte III D.Lgs. 152/06. La Temperatura rilevata al momento del campionamento era di 16,3°C.

In allegato si riportano i suddetti rapporti di prova.

Infine si comunica che, relativamente alla determinazione del tasso di tossicità, detta prova non è stata eseguita in quanto non eseguita nei laboratori dell'Agenzia

Il Dirigente
Dott. Roberto Ricciarello

Il Responsabile del Servizio
Dott. Tommaso Aureli