



*Dipartimento Pressioni sull'Ambiente
Servizio sezione Provinciale di Roma
Unità AIA e VIA
Pec: sedediroma@arpalazio.legalmailpa.it*

*Responsabile del procedimento: dr. Tommaso Aureli
Referente per quanto comunicato: dr. Roberto Ricciarello
Tel.: 0672961 – fax: 0672961808
Email:*

*Rif. Arpa: prot. n. 72037 del 17/11/2020
Rif.: prot. n. ... del ...*

Prot. n°
(da citare nella risposta)

ISPRA
Servizio per i rischi e la sostenibilità
ambientale delle tecnologie, delle
sostanze chimiche, dei cicli produttivi e
dei servizi idrici e per le attività ispettive
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

e.p.c. DIPARTIMENTO PRESSIONI
SULL'AMBIENTE
Servizio attività produttive e controlli
Dott. Sergio Ceradini

Oggetto: Attività previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC). Avvio attività di controllo ordinario presso la Centrale Termoelettrica Enel Produzione SpA di Torrevaldaliga Nord – Civitavecchia (RM).

A seguito della nota ns. Prot n. 72037 del 17/11/2020, nei giorni 02-03/02/2021, personale di Arpa Lazio si è recato presso l'impianto in oggetto per procedere al campionamento delle emissioni. Sono stati effettuati i campionamenti alle emissioni del Gruppo 2 per la determinazione analitica dei Metalli, Mercurio, degli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), degli Acidi Inorganici (HCl, HF) e delle diossine.

I risultati delle analisi evidenziano quanto segue:

Rapporto di Prova n. 2021001466 del 04/02/2021: la concentrazione delle diossine risulta conforme a quanto autorizzato.

Rapporto di Prova n. 2021001467 del 04/02/2021: la concentrazione di metalli e del mercurio, rilevata come media di tre prelievi, risulta conforme a quanto autorizzato.

SEDE LEGALE

RIETI - VIA GARIBOLDI, 114 - 02100
TEL. +39 0746.267.201 / 0746.49.12.07 – FAX +39 0746.25.32.12
E.MAIL: DIREZIONE.GEN@ARPALAZIO.IT
E.C.: DIREZIONE.CENTRALE@ARPALAZIO.LEGALMAILPA.IT
C.F. 97172140580 – P. IVA 00915900575

SEDI TERRITORIALI

FROSINONE: VIA ARMANDO FABI, 212 – 03100 - TEL. 0775.81.67.00
LATINA: VIA GIOSUE CARDUCCI, 3 – 04100 - TEL. 0773.40.29.01
RIETI: VIA Salaria per l'Aquila, 6/8 – 02100 - TEL. 0746.256.620
ROMA: VIA GIUSEPPE SAREDO, 52 – 00173 - TEL. 06.72.961
VITERBO: VIA MONTE ZEBIO, 17 – 01100 - TEL. 0761.29.271

Rapporto di Prova n. 2021001468 del 04/02/2021: la concentrazione di IPA Totali risulta conforme a quanto autorizzato.

Rapporto di Prova n. 2021001470 del 04/02/2021: la concentrazione di Acido Fluoridrico, rilevata come media di tre prelievi, risulta conforme a quanto autorizzato.

Rapporto di Prova n. 2021001471 del 21/11/2019: la concentrazione di Acido Cloridrico, rilevata come media di tre prelievi, risulta conforme a quanto autorizzato.

Contestualmente, si è proceduto alla verifica della risposta degli analizzatori del Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni, mediante introduzione di gas campione, dei Gruppi 2, 3, 4, nonché del Sistema di Monitoraggio in Continuo di riserva, i cui verbali di verifica e i relativi certificati delle bombole sono stati già trasmessi.

In Allegato 1 si riporta il verbale dei prelievi relativi al Gruppo 2 (2 allegati).

In Allegato 2 si riportano i rapporti di prova e le relative conclusioni (10 allegati complessivi).

Il Dirigente

Dott. Roberto Ricciarello

Il Responsabile del Servizio

Dott. Tommaso Aureli