

*DIPARTIMENTO PRESSIONI SULL'AMBIENTE
SERVIZIO SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA
UNITA' AIA E VIA*

Relazione di perizia al
Rapporto di Prova n. 2021000617 del 05.02.2021

- **Conclusioni:** I risultati delle analisi evidenziano il rispetto dei valori limite fissati nella tab.3, all. 5, parte III del D.Lgs. 152/06.

Il Dirigente
Dott. Roberto Ricciarello

Il Responsabile del Servizio Sezione provinciale di Roma
Dott. Tommaso Aureli

Si comunica per opportuna conoscenza che potranno riferire sulle circostanze utili agli eventuali ulteriori accertamenti o quali testi in sede dibattimentale per quanto di loro conoscenza le seguenti persone:

- operatore/i CTP Ing. Monica Livi e AT Massimiliano Padovani, sul prelievo dei campioni di cui all'allegato verbale;
- i tecnici esecutori delle singole determinazioni analitiche.

SEDE LEGALE

RIETI - VIA GARIBALDI, 114 - 02100
TEL. +39 0746.267.201 / 0746.49.12.07 - FAX +39 0746.25.32.12
E.MAIL: DIREZIONE.GEN@ARPALAZIO.IT
E.C.: DIREZIONE.CENTRALE@ARPALAZIO.LEGALMAILPA.IT
C.F. 97172140580 - P. IVA 00915900575

SEDI TERRITORIALI

FROSINONE: VIA ARMANDO FABI, 212 - 03100 - TEL. 0775.81.67.00
LATINA: VIA GIOSUE CARDUCCI, 3 - 04100 - TEL. 0773.40.29.01
RIETI: VIA SALARIA PER L'AQUILA, 6/8 - 02100 - TEL. 0746.256.620
ROMA: VIA GIUSEPPE SAREDO, 52 - 00173 - TEL. 06.72.961
VITERBO: VIA MONTE ZEBIO, 17 - 01100 - TEL. 0761.29.271