



San Donato Milanese, 26/11/2019

Oggetto: Valori medi delle emissioni delle unità di compressione della Centrale di Gallese

Con la presente tabella vi informiamo della media dei valori di emissione per i rapporti di prova riguardanti l'unità TC4.

RAPPORTO DI PROVA	CO 15%O₂ (mg/Nm³)	NOx 15% O₂ (mg/Nm³)	TVOC 15% O₂ (mg/Nm³)
Rapporto di prova 43-2020 del 6-10-2020 dalle 11:12 alle 11:42	4.1	54.2	0.6
Rapporto di prova 44-2020 del 6-10-2020 dalle 11:42 alle 12:12	4.2	54.9	0.7
Rapporto di prova 45-2020 del 6-10-2020 dalle 12:12 alle 12:42	2.9	55.5	0.162
Media Aritmetica	3.7	54.9	0.49

Con la presente tabella vi informiamo della media dei valori di emissione per i rapporti di prova riguardanti l'unità TC3.

RAPPORTO DI PROVA	CO 15% O₂ (mg/Nm³)	NOx 15% O₂ (mg/Nm³)	TVOC 15% O₂ (mg/Nm³)
Rapporto di prova 46-2020 del 6-10-2020 dalle 14:57 alle 15:27	3.9	65.7	3.4
Rapporto di prova 47-2020 del 6-10-2020 dalle 15:27 alle 15:57	3.9	66.5	3.4
Rapporto di prova 48-2020 del 6-10-2020 dalle 15:57 alle 16:27	3.8	67.1	3.6
Media Aritmetica	3.9	66.4	3.5

DISPMI
Laboratori e Sviluppo
Il Responsabile
(Ing. B. Viglietti)