



LEGENDA	
QSA ca	Quadro servizi ausiliari ca
QSA cc	Quadro servizi ausiliari cc
QCB	Quadro carica batteria
UCA	Unità Centrale Automazione
UPC	Unità periferica di controllo e automazione
UPP	Unità periferica di protezione
E/M	Dispositivi elettromeccanici
RLS	Ring Lan Switch
RMLS	Ring Manager Lan Switch
---	Cavo Fibre ottiche del tipo multimodale
---	Cavo ethernet
---	Cavo seriale
---	Cavi/connettori a logica cablata

NOTE:
 (*) UPC dedicata alla gestione del variatore sottilarico
 (**) UPC dedicata alla gestione della morsetteria d'interfaccia TERNA
 (***) UPC dedicata alla gestione del sezionatore di fila (n. 3)
 (****) L'UPC gestirà i comandi e i controlli dei Trasformatori S. aux. 100kVA (A e B) e trafo d'isolamento.

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

**DIREZIONE TECNICA
 UO TECNOLOGIE CENTRO**

PROGETTO DEFINITIVO

**VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA ROMA - PESCARA
 RADDOPPIO FERROVIARIO TRATTA PESCARA PORTA NUOVA - CHIETI
 LOTTO 2 - TRATTA PM SAN GIOVANNI TEATINO - CHIETI**

SSE Manoppello
 Schema a blocchi SAD

SCALA :
 -

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

IA4S 02 D 18 DX SE0400 001 A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione definitiva	M. Braccione	Giu 2019	N. Carones	Giu 2019	T. Paoletti	Giu 2019	G. Guidi Buffarini	Giu 2019