



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Direzione Approvvigionamento Idrico
Il Direttore

via PEC

Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e Sviluppo

via C.Colombo 44

00147 Roma

cress@pec.minambiente.it

*Oggetto: Progetto per la realizzazione di un impianto eolico, ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006, costituito da 15 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6 MW, e dalle opere necessarie di connessione alla RTN, per una potenza complessiva di 90 MW, da realizzarsi nei Comuni di Acquaviva delle Fonti (BA) e Casamassima (BA) - Enel Green Power Italia S.r.l. - **Osservazioni sul progetto***

In riferimento alla presentazione dell'istanza per l'avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto in epigrafe, vista la documentazione depositata sul sito istituzionale, con la presente si comunica quanto segue.

L'area sulla quale sorgerà l'impianto fotovoltaico, nel suo complesso, interessa importanti vettori gestiti da questa Società e che costituiscono una fondamentale dorsale per l'alimentazione idrico-potabile della Puglia Centro-Nord, lungo la dorsale adriatica.

In particolare si è rilevato che l'area è attraversata dai seguenti vettori primari:

- condotta "diramazione Acquaviva-Mola";
- condotte vecchia e nuova "Gioia-Bari";
- condotta "Casamassima-Canosa"

Pertanto le stesse opere risultano interferenti con le opere di progetto e con la viabilità di cantiere e per tale motivi è necessario tener conto dei vincoli e delle condizioni necessarie per evitare danni alle opere acquedottistiche e pericolo per l'erogazione potabile.

Inoltre si specifica che le piste di servizio AQP nonché le sedi di posa delle condotte in questione, sono aree demaniali per le quali non è possibile costituire servitù di passaggio o di elettrodotto e sulle stesse non potrà essere consentito il passaggio di mezzi pesanti e trasporti eccezionali.

Inoltre, rilevato che dalla documentazione progettuale consultabile non è stata individuata specifica analisi della presenza dei vettori idrici in parola, facendo presente che le opere di Acquedotto Pugliese sono tutelate dalla L. 381 – 8 luglio 1904, che ne norma divieti e le distanze che le nuove opere devono tenere dai confini delle aree di sedime AQP, si invita la ditta proponente a rivedere il progetto sulla base di quanto appena accennato.

Questa società è a disposizione per fornire le notizie tecniche necessarie.

Distinti saluti

Ing. Gianluigi Fiori

Firmato da: Gianluigi Fiori
Data: 23/04/2021 20:59:05

Acquedotto Pugliese S.p.A. con unico azionista Regione Puglia

Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Cap. soc. € 41.385.573,60

C.F. e P.I. 00347000721 - REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092

acquedotto.pugliese@pec.aqp.it - www.aqp.it



N° 180413 - N° IT242220/UK - N° IT274902/UK