

A2A gencogas Spa - Centrale di Cassano D'Adda																					
Turbogas in ciclo combinato - GVA																					
Tabella Mensile/Quadrimestrale di Normale Funzionamento																					
ANNO 2020																					
MESE SOLARE	Normale Funzionamento	CO rif. O2 3%			NOx (Come NO2) rif. O2 3%			O2 %		Umidità Fumi Camino		Temperatura Fumi Camino		Pressione Fumi Camino		Portata Fumi Totale		Potenza Totale Generata		Consumo Combustibile	
	Ore	mg/Nm³	Ton	Id (%)	mg/Nm³	Ton	Id (%)	% v/v	Id (%)	% v/v	Id (%)	°C	Id (%)	hPa	Id (%)	kNm³	Id (%)	GWt	Id (%)	KSm³	Id (%)
gennaio	498	5,9	0,022	100	84,7	0,444	100	4,8	100	0,0	100	120,7	100	1039	100	5.910	100	6,33	100	626,9	100
febbraio	538	5,7	0,020	100	86,8	0,395	100	5,1	100	0,0	100	120,9	100	1033	100	5.130	100	5,50	100	544,2	100
marzo	632	6,5	0,024	100	92,7	0,439	100	5,2	100	0,0	100	117,4	100	1030	100	5.203	100	5,57	100	551,9	100
aprile	351	11,7	0,020	100	109,2	0,204	100	5,8	100	0,0	100	91,7	100	1030	100	2.461	100	2,64	100	261,1	100
Massimo		12	0,024		109	0,44		5,8		0,00		121		1039		5.910		6,3		627	
Minimo		6	0,020		85	0,20		4,8		0,00		92		1030		2.461		2,6		261	
Quadrimestre	2.019	29,8	0,09		93,4	1,48		5,22		0,00		113		1.033		18.703		20,04		1.984	
maggio	13	N.A.	0,000	100	N.A.	0,008	100	N.A.	100	0,0	100	53,1	100	1028,7	100	217	100	0,31	100	23,0	100
giugno	10	N.A.	0,001	100	N.A.	0,005	100	N.A.	100	0,0	100	53,2	100	1023,5	100	197	100	0,29	100	20,9	100
luglio	11	N.A.	0,001	100	N.A.	0,006	100	N.A.	100	0,0	100	76,8	100	1026,1	100	346	100	0,50	100	36,7	100
agosto	15	N.A.	0,002	100	N.A.	0,008	100	N.A.	100	0,0	100	72,9	100	1023,1	100	404	100	0,58	100	42,9	100
Massimo			0,00			0,01				0,00		76,77		1028,66		404		0,58		42,89	
Minimo			0,00			0,01				0,00		53,06		1023,13		197		0,29		20,89	
Quadrimestre	49	0,0	0,004			0,028				0,0		64,0		1025,4		1.164		1,69		123,5	
settembre	11	N.A.	0,000	100	N.A.	0,008	100	N.A.	100	0,0	100	43,8	100	1025,8	100	248	100	0,27	100	26,3	100
ottobre	319	9,8	0,016	100	97,2	0,174	100	6,1	100	0,0	100	92,9	100	1025,5	100	2.104	100	2,25	100	223,2	100
novembre	605	5,1	0,021	100	89,1	0,408	100	5,5	100	0,0	100	114,6	100	1037,5	100	4.930	100	5,28	100	523,0	100
dicembre	400	12,8	0,036	100	85,3	0,347	100	4,9	100	0,0	100	102,4	100	1024,1	100	4.664	100	5,00	100	494,8	100
Massimo		12,77	0,04		97,19	0,41		6,09		0,00		114,6		1037		4.930		5,28		523	
Minimo		5,09	0,00		85,30	0,01		4,93		0,00		43,8		1024		248		0,27		26,3	
Quadrimestre	1335	27,6	0,074		90,5	0,937		5,5		0,0		88,4		1028,2		11.946		12,8		1.267	

N.F. Normale Funzionamento

N.A. Non Applicabile